

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（メタルクラッド開閉装置（M/C/7A/B）の新設）に係る面談
2. 日時：平成28年6月13日（月）15時55分～16時25分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

伊藤特殊施設審査官、小野係員

安全規制管理官（地震・津波安全対策）付

日南川安全審査官

東京電力ホールディングス株式会社 プロジェクト計画部 担当2名

5. 要旨

- 原子力規制庁から
 - M/C/7A/Bの耐震設計
 - M/C/7A/Bが故障した場合に異常を検知し、その拡大及び伝播の防止策
 - 保護リレーと遮断機の関連性について説明を求めた。
- 東京電力ホールディングス株式会社から、次回の面談で説明する旨の回答があった。

6. その他

資料：なし