

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（メタルクラッド開閉装置（M/C/7A/B）の新設）に係る面談
2. 日時：平成28年6月20日（月）13時30分～14時35分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
伊藤特殊施設審査官、小野係員
東京電力ホールディングス株式会社 プロジェクト計画部 担当3名
5. 要旨
 - 東京電力ホールディングス株式会社から、平成28年6月13日の面談の際のコメントを踏まえ、異常の検知及び拡大・伝播の防止について、資料に基づき説明があった。
 - 保護リレーの動作
 - 上流側への事故の伝搬の防止
 - 原子力規制庁から、次回の面談においてM/C/7A/Bの耐震設計並びに安全機能を有する機器等の接続予定の有無を説明することを求めた。
6. その他
資料：
 - 実施計画Ⅱ章2.7 電気系統設備の変更申請について