

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（J 9、K 4、H 2 エリアタンクの増設等）に係る面談
2. 日時：平成28年6月21日（火）18時45分～19時15分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
今井室長、伊藤特殊施設審査官、三澤安全審査官、加藤安全審査官
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 課長他2名
5. 要旨
 - 原子力規制庁から、
 - 今回申請している溶接タンクは、ALPS（多核種除去設備）処理済水を貯蔵する計画としているが、現在溶接タンクが不足しているRO濃縮水（Sr処理水）の貯蔵に使用しない理由について説明すること。
 - 陸側遮水壁運用時の建屋滞留水緊急移送先の1つであるフランジタンクについて、溶接タンクへ移行する時期を説明すること。を求めた。
 - 東京電力ホールディングス株式会社から、後日説明するとの回答があった。
6. その他
資料：配付資料なし