

1. 件名：福島第一原子力発電所における温度計信頼性評価報告書（12月提出分）の提出に係る面談
2. 日時：平成28年12月1日（木）16時00分～16時15分
3. 場所：原子力規制庁 8階会議スペース
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
足立安全管理調査官、三澤安全審査官、加藤安全審査官
宮下技術参与
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 電気・機械設備グループ
担当 2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、平成28年10月16日から11月15日までのデータを基に実施された福島第一原子力発電所1～3号機の原子炉圧力容器内温度計及び原子炉格納容器内温度計の信頼性評価の結果について、以下の説明があった。
 - 新たに「参考に使用」や「故障」扱いとなった温度計はない。
 - 今月の作業については、1～3号機の実施計画対象温度計について、増し締め（温度計の指示変動の要因となりうる端子のゆるみを防止）作業を実施予定。
- 原子力規制庁は、12月提出分のPCV・RPV温度計の信頼性評価など、上記説明内容について了承した。

6. その他

資料：

- 福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について（平成28年12月提出）の提出について