

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請(所内共通メタルクラウド開閉装置 7A 及び 7B の耐震性評価の記載の変更)に係る面談
2. 日時：平成 28 年 12 月 7 日(水) 10 時 05 分～10 時 20 分
3. 場所：原子力規制庁 9 階会議室
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
伊藤特殊施設審査官、小野係員
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー 担当 2 名

5. 要旨

- 原子力規制庁から
 - 耐雷対策として示す「新たな接地網の敷設や既設の接地網との接続等による接地抵抗の低減等」の「等」の内容
 - 耐震性評価において基づくとしている、「JEAC4601「原子力発電所耐震設計技術規定」等」の「等」の内容を説明することに加え、実施計画に明記することを検討するよう求めた。また、これまでに説明を受けた地震及び津波以外の自然現象(豪雨、台風、竜巻等)に対する設計上の考慮について、実施計画に明記することを検討するよう求めた。
- 東京電力ホールディングス株式会社から、検討する旨の回答があった。

6. その他

資料：なし