

1. 件名：福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会
2. 日時：平成28年12月9日（金）10時00分～11時00分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

足立安全管理調査官、片岸安全審査官、尾下安全審査官、加藤安全審査官

小野係員、宮下技術参与、長崎技術参与

技術基盤グループ 安全技術管理官（核燃料廃棄物）付

南部技術研究調査官

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当10名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、資料に基づき、以下の説明があった。
 - 12月5日に発生した3号機復水貯蔵タンク（CST）原子炉注水ポンプの停止事象に係る事象の概要、時系列及び事象発生等の状況。
 - 12月4日から5日に発生した、1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備二次系共用設備の停止に係る事象概要・時系列、現場の状況及び対応方針等。
 - 1号機の原子炉注水流量の低減については、12月中旬としていたが、14日から開始予定。
 - 増設多核種除去設備のクロスフローフィルタの取替については、前倒しで実施予定。
- 原子力規制庁は、説明を受けた内容について了承した。

6. その他

資料：

- 3号機CST原子炉注水ポンプ（B）の停止事象について
- 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備 二次系共用設備の停止について
- 循環注水冷却スケジュール
- 燃料デブリ取り出し準備スケジュール
- 使用済燃料プール対策スケジュール
- 汚染水対策スケジュール
- 水処理設備の運転状況、運転計画（2016年12月2日～12月15日）
- 福島第一原子力発電所における固体廃棄物について
- 福島第一原子力発電所 固体廃棄物等保管エリアの構内配置図
- ガレキ保管量の現状（2016年10月31日時点）
- 滞留水に係る定例会の質問に対する回答