

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画変更認可申請（雨水処理設備の追設等）に係る面談
2. 日時：平成28年12月9日（金）14時10分～15時00分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁原子力規制部  
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
三澤安全審査官、加藤安全審査官  
安全規制管理官（発電炉検査）付  
宮崎検査技術専門職  
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 担当2名
5. 要旨  
○東京電力ホールディングス株式会社から、平成28年10月11日の面談におけるコメントに関し  
➤ 雨水回収タンクの堰嵩上げの進捗状況と嵩上げ未実施のタンクへの対応  
➤ 先行運用している設備の本格運用への移行の進捗状況  
➤ 設備の耐震及び構造評価結果に誤りがあった原因及び再発防止対策等について、資料に基づき説明があった。  
○原子力規制庁から、  
➤ 堰の嵩上げが困難なタンクにおける今後の方針について説明すること。  
➤ 先行運用している設備の本格運用時期の延期については、当初本格運用を計画していた設備と、今後新設する中低濃度タンク堰の設備に分けて説明すること。また当初本格運用を計画していた設備については延期した本格運用時期について説明すること。  
➤ 本申請における雨水回収タンク（フランジタンク）4基の廃止の経緯について説明すること  
等を求めたところ、東京電力から説明する旨、回答があった。
6. その他  
資料：雨水処理設備等の実施計画変更（補足説明資料）変更内容に対するコメント回答