

1. 件名：福島第一原子力発電所における2号機原子炉注水配管に係る面談
2. 日時：平成28年12月16日（金）16時30分～17時25分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
今井室長、足立安全管理調査官、三澤安全審査官、加藤安全審査官、宮下技術参与
東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー 担当2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、2号機の給水系（FDW系）注水ライン及び炉心スプレイ系（CS系）注水ラインに関し、
 - 2号機原子炉注水配管のうち、FDW系注水ライン及びCS系注水ラインのスリングやチェーンブロックにて吊っている既設（震災前）・新設（震災後）の取り合い部の2箇所の耐震Sクラス相当での健全性維持
 - 1～3号機原子炉における代替注水ライン
 - 原子炉注水ラインの保全方式
 - 原子炉注水ラインの今後の信頼性向上計画等の説明があった。
- 原子力規制庁から、
 - 1～3号機の原子炉注水ラインの詳細（特に耐震クラス）について説明すること
 - 代替の炉注水について、手順及び訓練状況を説明すること等を求めた。

6. その他

- ・資料：2号機原子炉注水配管に関する御質問回答について