

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（放射性物質分析・研究施設第1棟の設置）に係る面談
2. 日時：平成28年12月20日（火）10時10分～12時15分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁原子力規制部  
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
日南川安全審査官、伊藤特殊施設審査官、小野係員  
安全規制管理官（発電炉施設検査担当）付  
宮崎検査技術専門職  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 課長  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）  
福島研究開発部門福島研究基盤創生センター 課長 他5名

#### 5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社及びJAEAから、平成28年12月14日の面談におけるコメントについて、資料に基づき説明があった。
- 原子力規制庁から
  - 第1棟の建屋の二重壁について
    - ✓ 二重壁で設計する目的
    - ✓ 二重壁の壁厚及び空間の大きさ等を示した図
    - ✓ 空間を設けることによる耐震性評価への影響
  - 第1棟において発生する固体廃棄物の表面線量率
  - 第1棟において発生する液体廃棄物の払出し後の取扱い等を説明することを求めた。

#### 6. その他

資料：

- 第1棟の給気フィルタの仕様を実施計画書に記載しない理由
- 二重壁の構造評価について
- 第1棟における廃棄物の年間発生量と払出しの頻度について
- ポンプの異常警報の例について
- 竜巻の風速について