

1. 件名：福島第一原子力発電所におけるサブドレン他浄化設備における堰内漏えい事象、実施計画変更認可申請（サブドレン他浄化装置の2系列化）及び高性能多核種除去設備建屋堰内漏えい事象に係る面談
2. 日時：平成28年12月20日（火）11時00分～12時05分
3. 場所：原子力規制庁9階会議スペース
4. 出席者
原子力規制庁原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
三澤安全審査官、加藤安全審査官、片岸安全審査官
東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー 課長他2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、平成28年11月15日及び12月6日に発生したサブドレン他浄化設備吸着塔入口配管からの堰内漏えいに関し
 - 発見時の状況及び現場対応
 - 漏えいの原因調査及び対策について資料に基づき説明があった。
また、平成28年10月21日に受理した実施計画変更認可申請に関し、
 - 今後の使用済吸着塔発生塔数
 - 伸縮継手の仕様追加等について、資料に基づき説明があった。
さらに、平成28年12月17日に発生した高性能多核種除去設備の堰内に溜まり水及び溜まり水跡を確認した事象に関し、
 - 発見時の状況及び溜まり水・溜まり水跡確認箇所
 - 発見後の対応及び今後の対策等について、資料に基づき説明があった。
- 原子力規制庁から、サブドレン他浄化設備及び高性能多核種除去設備の堰内漏えい事象について、詳細な原因調査結果が纏まり次第説明すること等を求めた。

6. その他

- ・資料：
 - ・サブドレン他浄化設備吸着塔出入口配管付近からの堰内への漏えい事象（11/15、12/6発生）の原因調査結果及び対策について
 - ・サブドレン他浄化装置2系列化に関する補足説明資料
 - ・高性能多核種除去設備建屋堰内の溜まり水について