

1. 件名：福島第一原子力発電所における1～3号機原子炉注水ラインの一部ポリエチレン管化による信頼性向上対策に係る面談
2. 日時：平成28年12月20日（火）16時30分～17時05分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
三澤安全審査官、加藤安全審査官
東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー 担当2名
5. 要旨
○平成28年12月2日の面談において、1～3号機原子炉注水ラインのうちフレキシブルチューブの一部をポリエチレン管に変更する計画である旨の説明があった。
○原子力規制庁から、東京電力ホールディングス株式会社に対し、本件は、安全上重要設備であり耐震設計等の観点からも確認が必要なため、実施計画の変更認可申請を行うよう伝達した。
6. その他
・資料：なし