

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画変更認可申請（1号機タービン建屋の滞留水移送ポンプの追設）に係る面談
2. 日時：平成28年12月21日（水）15時10分～15時40分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
三澤安全審査官、加藤安全審査官
東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー 担当2名
5. 要旨
○東京電力ホールディングス株式会社から、本日補正申請を受理した実施計画変更認可申請（1号機タービン建屋の滞留水移送ポンプの追設）に関し、
 - 新たに敷設する移送ラインのフランジ部の位置
 - 新たに敷設する移送ライン近傍の堰及び漏えい検知器の配置
 - 移送ラインの敷設ルート当初計画及び見直し後の状況等について、資料に基づき説明があった。○原子力規制庁は、上記説明について了承した。
6. その他
・資料：・1号機タービン建屋滞留水移送装置追設に係る補足説明資料