

1. 件名：福島第一原子力発電所における2号機PCV内部調査に係る面談
2. 日時：平成28年12月22日（木）16時00分～16時20分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

加藤安全審査官、小野係員、宮下技術参与

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、2号機内部調査に向けた作業のうち、X-6ペネの穴開け作業（ステップ3）について、資料に基づき説明があった。
 - X-6ペネの清掃及びクランプ部養生（密封状態の確保対策）について
 - 本日（12月22日）に穴開け作業を実施したが、隔離機構ユニットのリリーフ弁の固着により作業中止。明日以降に、リリーフ弁の取替えを実施後、穴開け作業を再開予定。

○原子力規制庁は、上記説明内容について了承した。

6. その他

- ・資料：
 - 2号機PCV内部調査について