

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置）に係る面談
2. 日時：平成28年12月28日（水） 11時50分～12時00分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
伊藤特殊施設審査官、小野係員
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当4名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について、資料に基づき説明があった。
 - 原子炉建屋の耐震性評価に係る解析モデルについて
 - ✓ 原子炉建屋の解析モデルの諸元は、オペフロ階に設けた外壁開口、西側構台及び使用済燃料プール落下防止養生の重量を考慮している。
 - ✓ 原子炉建屋の1階床及び4階床レベルでの固定位置の中間に相当する3階床レベルより下の構台重量を原子炉建屋解析モデルの1階床の重量に追加、3階床レベルより上の構台重量を原子炉建屋解析モデルの4階床の重量に加えている。
- 原子力規制庁は、説明を受けた内容について了承した。

6. その他

資料：

- 福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋西側外壁の開口設置に関するコメント回答