

平成28年度 第4四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：九州電力(株)川内原子力発電所

作成責任者：統括原子力保安検査官 川ノ上 浩文

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年3月17日	川ノ上、森園 小林、島田	防災担当次長	大規模損壊時発生時の対応に係る技術的能力の確認訓練で、事象が進展している状況において、1号機(又は2号機)担当の指揮者が担当するプラントの状態を全体指揮者に報告した後、2号機(又は1号機)担当の指揮者が担当するプラントの状態が「1号機(又は2号機)と同じ」と全体指揮者に報告していたことについて指摘した。	平成29年3月22日	状況付与のタイミング等について、想定する状況に応じて画一的とならないように、今後の訓練計画策定の際に検討するとともに、号機毎の相違点など重要度に応じた必要な情報を全体指揮者に報告するよう教育訓練の場を通じて関係者に周知する旨の回答を得た。