

平成28年度 第2四半期 指摘事項一覧（事業者の処置結果追記分）

原子力事業所又は原子力施設名：九州電力㈱玄海原子力発電所

作成責任者（役職）統括原子力保安検査官（氏名）今枝 俊幸

| 番号 | 指摘日 | 事務所 担当者 | 事業者 対応者 | 指摘(要旨) | 事業者 回答日 | 事業者の処置状況 |
|----|-----------|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 平成28年9月8日 | 河原田 | 安全品質保証 第一・第二統括 室長 | 「供給者評価チェックシート」の運用において、品質保証に係る公的認証取得の有無に関する判断に考え方のあいまいさがみられ、そのため同項目の「有・無」の判断が異なるものになる事象が1件認められた。最終的な評価には影響がなく、基本的な仕組み自体には問題点はないものの、適正な運用を期するために改善を要するものと認められる。 | 平成28年9月29日 平成28年11月28日 平成29年3月29日 | 当該事象については、不適合処置を行った。平成28年9月14日 現在、是正処置を検討中。 是正処置を平成28年11月28日に決定し、これに基づく是正処置を実施中。 平成29年3月14日に是正処置を完了した。 |