

## 平成28年度 第4四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:九州電力(株)玄海原子力発電所

作成責任者 (役職)統括原子力保安検査官

(氏名)今枝 俊幸

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年2月27日	鈴木	安全品質保証 第一・第二統括 室長	初期消火活動のための協力会社従業員の力量管理については、協力会社が力量管理を実施し、事業者がその結果を確認しているが、ある協力会社が作成した「力量評価表」を確認したところ、事業者が要求している評価項目と「力量評価表」に記載されていた評価項目の表現に整合していない部分があった。実態としては、協力会社の職員に対する力量管理は適切に実施されているものの、そのことが「力量評価表」では直接的に読み取れない表現となっていたため、「力量評価表」の表現を見直すことが望ましいと指摘した。	平成29年3月29日	当該事象については、「力量評価表」の表現を見直し改善を行った。