

1. 件名：福島第一原子力発電所における温度計信頼性評価報告書（6月提出分）の提出に係る面談
2. 日時：平成29年6月1日（木）10時00分～10時25分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
三澤安全審査官、牧係長、小野係員、元嶋係員、宮下技術参与、長崎技術参与
東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 電気・機械設備グループ 担当 1名
5. 要旨
○東京電力ホールディングス株式会社から、平成29年4月16日から5月15日までのデータを基に実施された福島第一原子力発電所1～3号機の原子炉圧力容器（RPV）内温度計及び原子炉格納容器（PCV）内温度計の信頼性評価の結果について、以下の説明があった。
 - 新たに「参考で使用」や「故障」扱いとなった温度計はない。
 - 4月12日に再設置した1号機格納容器温度計TE-1625T1～7については、再設置後の信頼性評価を経て5月12日から使用再開。
 - 1号機TE-1625T1～7について、工程変更により、分電盤の改造による一部デジタルレコーダーの電源供給遮断に伴う欠測の期間が6月6日から6月30日の間に順延された。
○原子力規制庁は、6月提出分のPCV・RPV温度計の信頼性評価等、上記説明内容について了承した。
6. その他
資料：福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について（平成29年6月提出）の提出について