

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（増設雑固体廃棄物焼却設備の設置）に係る面談
2. 日時：平成29年6月9日（金）13時35分～15時35分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者
原子力規制庁原子力規制部
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
岸野安全審査官、小野係員、元嶋係員
安全規制管理官（発電炉施設検査担当）付
宮崎検査技術専門職
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当7名
福島第一原子力発電所 担当2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、平成29年4月11日及び平成29年5月17日の面談におけるコメントについて、資料に基づき説明があった。
 - 放射性気体廃棄物の評価条件の設定根拠
 - 支持地盤の許容支持力度の評価
 - 火災に対する設計上の考慮
 - 緊急時対策
 - 運転員操作に対する設計上の考慮等
- 原子力規制庁から、
 - 放射性気体廃棄物に係る評価の詳細
 - 建屋の共振影響に対する評価の考え方
 - 実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を用いているとしているが、当該材料を用いることができない箇所について、説明すること等を求めた。

6. その他

資料：

- 補足説明資料Ⅱ.2.44 増設雑固体廃棄物焼却設備