

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画変更認可申請（中低濃度タンク（G6 エリアフランジタンク）及び雨水回収タンクの撤去等）に係る面談
2. 日時：平成29年6月12日（月）13時45分～14時10分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁原子力規制部  
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
三澤安全審査官、加藤安全審査官、宮下技術参与  
東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー 担当2名
5. 要旨  
○東京電力ホールディングス株式会社から、平成29年3月24日に受理した実施計画変更認可申請について、資料に基づき説明があった。
  - G3西エリアのRO濃縮水貯槽の洗浄方法
  - 洗浄作業における漏えい防止対策
  - 洗浄作業における作業員の被ばく防止対策
  - G3西エリアのRO濃縮水貯槽を雨水回収タンクへの転用した場合の、RO濃縮水貯槽の貯蔵容量及び保有水量の予測等○原子力規制庁は、説明を受けた内容について了承した。
6. その他
  - ・資料：G3エリアD7タンク転用に関する補足説明資料