

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（第三セシウム吸着装置の設置）に係る面談
2. 日時：平成29年6月30日（金） 15時45分～16時35分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

加藤安全審査官、小野係員

原子力規制部安全規制管理官（発電炉施設検査担当）付

後藤係員

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当5名

#### 5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、平成29年6月30日に申請された実施計画変更認可申請（第三セシウム吸着装置の設置）の概要について、説明があった。
- 原子力規制庁から
  - 第三セシウム吸着装置が設置された場合の建屋内滞留水処理の運用について、説明すること
  - 第二セシウム吸着装置と第三セシウム吸着装置の違いについて、変更理由とあわせて説明すること
  - 発生する固体廃棄物については、十分な保管容量が確保されることについて説明すること
  - 漏えい拡大防止堰の高さについては、その計算方法の詳細を説明すること等を求めた。

#### 6. その他

資料：

- 第三セシウム吸着装置の設置に係る補足説明資料