

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画変更認可申請（雨水処理設備の追設等）に係る面談
2. 日時：平成29年6月23日（金）15時30分～16時35分
3. 場所：原子力規制庁9階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁  
原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室  
三澤安全審査官、加藤安全審査官  
安全規制管理官（発電炉施設検査担当）付  
宮崎検査技術専門職  
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 担当2名
5. 要旨
  - 東京電力ホールディングス株式会社から、平成29年1月25日付けで一部補正のあった実施計画変更認可申請について、資料に基づき説明があった。
    - 各タンクエリアの堰と雨水回収タンクのグルーピングの考え方
    - 濃縮水移送ラインの設置時期の見直しによるデメリット及び対策
    - 雨水回収ライン設置の進捗状況
    - 増設する雨水回収タンクの堰高さ
    - 雨水回収タンク等の堰の嵩上げの状況
    - 本申請により新たに発生する廃棄物発生量等
  - 原子力規制庁から、
    - 雨水回収タンク等の堰の嵩上げについて、実施できなかった理由の説明が不十分であることから、整理して再度説明すること
    - 本変更申請における廃棄物発生量（保安フィルタ等の年間発生量及びフランジタンク撤去により発生する廃棄物量）を含めた想定累積発生量を説明すること等を求めた。
6. その他  
資料：雨水処理設備等の実施計画変更（補足説明資料）