

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（増設雑固体廃棄物焼却設備の設置）に係る面談
2. 日時：平成29年6月28日（水）16時30分～18時00分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

岸野安全審査官、小野係員、元嶋係員

安全規制管理官（発電炉施設検査担当）付

宮崎検査技術専門職

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、平成29年6月9日の面談におけるコメントについて、資料に基づき説明があった。
 - 放射性気体廃棄物に係る評価の詳細
 - 建屋の共振影響に対する評価の考え方
 - 不燃性又は難燃性材料を用いることができない箇所等

- 原子力規制庁から、
 - 放射性気体廃棄物の考慮における核種組成の選定の妥当性
 - 通常運転時における放射性気体廃棄物の敷地境界への影響評価
 - 焼却炉への廃棄物の投入を停止するインターロックの条件について、説明することを求めた。

6. その他

資料：

- 補足説明資料Ⅱ.2.44 増設雑固体廃棄物焼却設備