

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（2, 3号機注水ラインの一部配管取替に伴う耐震性評価の記載の変更等）に係る面談
2. 日時：平成29年6月30日（金）13時40分～15時15分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

三澤安全審査官、元嶋係員

原子力規制部安全規制管理管（発電炉施設検査担当）付

後藤係員

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当2名

福島第一原子力発電所 担当2名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、平成29年6月30日に申請された実施計画変更認可申請について、資料に基づき、以下の説明があった。
 - 申請の概要
 - 給水系接続配管取替工事に伴う炉心スプレイ系（CS系）からの全量注水の概要
- 原子力規制庁から
 - 予想される作業員の被ばく線量について、説明すること
 - 工事に伴うCS系からの全量注水について、炉内の冷却状態に影響を及ぼさないことを過去の実績を踏まえて具体的に説明すること、また異常が確認された場合の対処法について説明すること等を求めた。

6. その他

資料：

- 2, 3号機原子炉注水設備のうち給水系接続配管の取替について