

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名: 日本原子力発電(株) 東海第二発電所

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年6月28日	栗崎	発電所長	日本原子力発電株式会社東海第二発電所における平成28年度安全文化醸成活動の実施状況を踏まえ、東海・大洗原子力規制事務所より取組要請事項に係る指導文書を発出した。	平成28年6月28日	取組要請事項を平成29年度安全文化醸成活動に反映する旨の回答。
2						
3						

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【試験研究炉】国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター(北地区)

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年5月26日	安部 英昭	安全管理部長	・高温工学試験研究炉部における文書管理に係る是正措置計画において、「業務の管理要領」と「文書及び記録の管理要領」のみを改訂としているが、他の要領書についても見直す必要があることから、是正措置計画を見直し、速やかに改善を実施すること。		事業者において処置を検討中

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:三菱原子燃料(株)

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【廃止措置中】国立大学法人東京大学大学院 工学系研究科原子力専攻

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	H29.6.8	安部 英昭	原子力専攻 長	<p>施設定期自主検査「炉心集合体駆動設備の駆動装置の分解検査」について、保安規定上、性能検査(分解検査)を年1回実施することになっているが、廃止措置段階で保安規定が変更になった平成24年以降、実施されていないことが明らかとなった。</p> <p>当該駆動設備は、廃止措置段階前は後備炉停止系の設備として位置付けられていたが、廃止措置段階ではその機能を有しておらず、設備の重要度は低下し安全性への影響はない。また、当該駆動設備の作動検査は3か月毎に実施しており、設備の維持管理に支障はないと判断していることを確認した。</p> <p>以上のことから、本件については指摘事項とし、今後の保安検査で改善状況を確認することとする。</p>		事業者において処置を検討中

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【原子炉施設】国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【廃止措置中】国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター(南地区)DCA

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【試験研究炉】国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター(南地区)

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【使用施設】国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター(北地区)

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【使用施設】国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター(南地区)

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名【使用施設】:公益財団法人 核物質管理センター 東海保障措置センター

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【使用施設】日本核燃料開発(株)

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【使用施設】ニュークリア・デベロップメント(株)

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:原子燃料工業(株)東海事業所

作成責任者 統括原子力保安検査官 栗崎 博

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年6月9日	赤澤	環境安全部長	ダクトの腐食、接続部の隙間を異常状態として捉えられていなかったこと、点検内容について、手順に定められた観点を踏まえず点検を実施していること、施設の老朽化が進む中、経年変化を踏まえた点検の検討が実施されていないこと等が確認されたことから、加工施設の点検方法等の保守管理について速やかに見直すこと。		事業者において対応を検討中