

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧（事業者の処置結果追記分）

原子力事業所又は原子力施設名：東北電力(株)東通原子力発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 大場 國久

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年5月29日	大場	発電所長	東北電力株式会社東通原子力発電所における平成28年度安全文化醸成活動の実施状況を踏まえ、当事務所より取組要請事項に係る指導文書を発出した。	平成29年5月29日	取組要請事項を平成29年度安全文化醸成活動に反映する旨の回答。
2	平成29年6月9日	山本、種市	機械保修課長 品質保証室長	平成29年第1回保安検査の検査項目のうち、「不適合管理・是正処置・予防処置の実施状況」を確認した結果、電動弁のリフト値が超過した案件において、当該のリフト値が管理値か合否判定値かが不明確なまま取り扱われたために不適合判断が遅れた事案を確認した。 本件について、原因の究明と対策の実施を求めた。	平成29年6月9日	事業者は、本指摘事項について、リフト値に関する管理基準を定めていなかったことを踏まえ、不適合管理を行い、原因究明をした上で必要な対策を実施することとしている。
					平成29年9月21日	事業者は、弁リフト値の扱いが管理値か合否判定値かが不明確な事例について調査し、他に同様な事例1件を確認したため、不適合管理を実施した。 また、調査範囲を拡大して、同じ測定項目について、管理値か合否判定値かの扱いが関係課間で異なる事例についても調査中であり、上記と合わせて必要な対策を実施することとしている。

平成29年度 第2四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名: 東北電力(株)東通原子力発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 大場 國久

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年9月8日	山本、種市	機械保修課長	平成29年第2回保安検査の検査項目のうち、「特別な保全計画及び実施の状況(新規制基準を踏まえた検査)」を確認した結果、一部の設備において、「点検計画予実績表」への実績の反映が遅れていることを確認した。 本件については、点検実施後は速やかに実績を反映するように指摘した。	平成29年9月13日	点検計画予実績表の管理を含む保全業務プロセス全体の流れが手順上不明確であったことから、保全業務プロセス全体の流れについて、手順等への明確化を検討し、反映する。 なお、当該の点検計画予実績表は平成29年9月7日に実績反映のうえ改正した。