

# 平成29年度 第2四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名: 北海道電力(株)泊発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 稲垣 隆二

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年7月4日	白木 寺野	機械保修課副長 運営課副長	平成29年7月4日の現場巡視時に、1,2号原子炉補助建屋1FL 2-固体処理系バルブ室にドラム缶用の樹脂製インナーケースが多数保管されているのを確認した。この保管については、仮置き表示が必要ではないのか。また、火災防護対策を行う必要はないのか。	平成29年7月5日 平成29年7月14日	当初の仮置き表示が外れて所在不明となっていたため、改めて7月4日に仮置き表示を行うとともに、当該物品は可燃性であることが判明したため、難燃性シートで養生を実施した。 また、7月5日に「泊発電所持込可燃物保管管理手順」に基づく表示を行った。
2						
3						