平成28年度原子力施設等防災対策等委託費(高経年化技術 評価高度化(放射線照射によるコンクリート構造物の長期健 全性評価に関する研究))事業

成果報告書

平成29年3月

本報告書は、原子力規制庁の委託業務により、三菱総合研究所が、名古屋大学との連携により作成し、原子力規制庁へ納品したものです。

したがって、本資料の公開、複製、転載、引用等には、原子力規制庁の承認が必要です。

目 次

Ι	F	茅論			
	1	事業	目的	J	
	2	事業	項目		
	3	事業	遂行	「体制	ال 1–1
	4	実施	スク	-ジュ	μ- <i>ν</i> ν
	5	事業	概要	Į	
Π	方	汝射 刹	泉照	射に。	よるコンクリート強度劣化評価
1	•	は	ごめ	Z	
	1	. 1	矽	「究の)背景
	1	. 2	矽	「究の	>目的2-7
	1	. 3	作	■業仮	Σ説の立案 2−7
2	•	コン	ノク	リー	トおよび構成要素の中性子線影響評価 2-16
	2	. 1	実	〔施根	既要 2-16
		2.	1.	1	照射試験の概要 2-16
		2.	1.	2	試験条件 2-19
		2.	1.	3	試験・計測方法 2-37
	2	. 2	柞	互作	5月試験2-41
		2.	2.	1	試験概要 2-41
		2.	2.	2	試験結果2-45
	2	. 3	牧	理特	种武験2-91
		2.	3.	1	試験概要 2-91
		2.	3.	2	試験結果2-102
	2	. 4		、験結	5果の分析 2-218
		2.	4.	1	水分放出量 2-218
		2.	4.	2	ガス発生速度と成分分析 2-224
		2.	4.	3	放射線分解よる水素発生 G 値の検討 2-247
		2.	4.	4	中性子によるコンクリート膨張評価と強度低下メカニズムの考察.2-254
		2.	4.	5	コンクリート試験体の表面変状について 2-264
	2	. 5	JI	EEP]	II 炉内の照射に係る解析的検討 2-267
		2.	5.	1	解析的検討の位置付けと目的 2-267
		2.	5.	2	照射解析の検討手順2-267
		2.	5.	3	照射解析の検討の詳細 2-268
		2.	5.	4	伝熱解析の検討手順2-298

2. 5. 5 伝熱解析の検討の詳細	. 2-298
 5.6 JEEP II 炉内の照射に係る解析的検討のまとめ 	. 2-309
2.6 まとめ	. 2-314
3. コンクリートおよび構成要素のガンマ線影響評価	. 2-316
3. 1 物理特性試験(コンクリート)	. 2-316
3.1.1 試験概要	. 2-316
3. 1. 2 試験・計測方法	. 2-343
3. 1. 3 試験結果	. 2-354
3. 2 物理特性試験(セメントペースト)	. 2-390
3. 2. 1 照射試験	. 2-390
3. 3 物理特性試験(骨材)	. 2-430
3. 3. 1 試験概要	. 2-430
3.3.2 試験・計測方法	. 2-437
3. 3. 3 試験結果	. 2-444
3. 4 まとめ	. 2-496
 熱・乾燥影響に関するメカニズム解明の試験的検討 	. 2-498
4.1 物理特性試験(セメントペースト)	. 2-498
4.1.1 セメントペーストの熱・乾燥影響	. 2-498
4. 2 物理特性試験(モルタル)	. 2-502
4.3 まとめ	. 2-526
5. 数值解析的検討	. 2-527
5. 1 実施概要	. 2-527
5. 2 コンクリート放射線影響評価	. 2-527
5.2.1 放射線照射環境に関する汎用性の向上	. 2-527
5.2.2 対象構造物の寸法制御	. 2-527
5.2.3 グラフの作成	. 2-527
5. 2. 4 出力材齢	. 2-528
5.3 まとめ	. 2-528
6 長期健全性評価の検討	. 2-529
6.1 長期健全性評価フロー	. 2-529
 2 コンクリート強度低下に関する累積照射量の目安値 	. 2-531
6.3 コンクリート強度の評価	. 2-533
6. 4 部材性能の評価	. 2-536
6.5 まとめ	. 2-536
7. 今後の課題	. 2-537
7.1 熱・乾燥影響評価	. 2-537

7	. 2 中性子影響評価 2-{	537
7	. 3 ガンマ線影響評価 2-5	538
8.	放射線影響に関する国際動向 2-4	539
Ⅲ事	事業進捗の管理と成果報告の実施	3-1
1	実施履歴:	3-1
2	報告会 :	3-1
3	第三者有識者委員会	3-2
4	研究会	3-3
5	定例報告 :	3-3
6	品質管理活動	3-3
IV 新	告論	4-1
謝	辞	

- I 序論
- 1 事業目的

本事業の目的は、運転開始後 30 年を超えて運転する経年プラントの高経年化技術 評価に、常に最新知見を取り入れるため、放射線照射によるコンクリート構造物の長 期健全性評価手法の高度化を図るものである。

2 事業項目

以下の項目について実施する。

- (1) 放射線照射によるコンクリート強度劣化評価
- (2) 事業進捗の管理と成果報告の実施
- 3 事業遂行体制

本事業は、三菱総合研究所が受託機関代表となり、国立大学法人名古屋大学(以下、名 古屋大学)と連携し、業務を遂行した。図 3.1 に事業遂行体制図を記す。

なお、本事業で実施した研究の遂行体制については、5事業概要に記載した。



図 3.1 事業遂行体制

4 実施スケジュール

実施スケジュールは以下の通りである。

平成 28 年 4 月 15 日から、平成 29 年 3 月 31 日まで

5 事業概要

本事業で実施した研究の実施概要を以下に示す。

(1) 放射線照射によるコンクリート強度劣化評価

1) 実施内容

原子力施設の遮蔽機能及び支持機能が要求される、ガンマ線や中性子の照射環境下にあ る安全上重要なコンクリート構造物に対して、放射線照射によるコンクリート劣化に関す るメカニズムの解明と累積照射量の目安値の妥当性を確認する。

また、放射線の影響によるコンクリート部材の性能変化を予測可能な数値解析的検討を 行う。

2) 実施方法

ガンマ線及び中性子の累積照射量の目安値の設定根拠の妥当性検証並びに放射線がコン クリートの物理特性に及ぼす影響を把握するため、試験条件や試験方法を選定しガンマ線 及び中性子の照射試験を実施する。

ガンマ線については、照射量がコンクリート及びコンクリート構成材料(セメントペー スト、骨材)の物理特性に及ぼす影響を評価するためのデータ取得と分析を行い、劣化メ カニズムを解明するとともに、累積照射量と劣化の関係を評価する。

中性子については、照射量がコンクリート及びコンクリート構成材料(セメントペースト、骨材)の物理特性に及ぼす影響を評価するためのデータ取得と分析を行い、劣化メカ ニズムを解明するとともに、累積照射量と劣化の関係を評価する。

その他、放射線の影響と区別することを目的に、非照射で照射試験の温度履歴を模擬し た加熱試験を行い、熱単独による劣化メカニズムを解明するためのデータ取得と分析を行 う。また、放射線の影響によるコンクリート部材内部の強度、温度、水分量、照射量等の 経時変化及び分布を評価できる数値解析的検討を行う。

平成28年度は、ガンマ線の影響については、長期間(32M)の照射試験の温度履歴を模擬した加熱試験を実施し、コンクリートの物理特性に関するデータ取得と分析を行う。中 性子の影響については、照射によるセメントペースト及び骨材の物理特性に関するデータ 取得と分析を行う。熱の影響に関するメカニズム解明の検討では、物理変化と水分移動の プロセスを確認するため、セメントペーストとモルタルの温度をパラメータとした実験を 実施する。これら及び過年度までに得られた結果から放射線照射によるコンクリートの劣 化メカニズムを解明するとともに、累積照射量の目安値に対する見解をまとめる。また、 数値解析的検討については、過年度に得られた知見及び28年度に得られる試験結果を含め て取りまとめる。なお、中性子による照射試験に使用した試験体及び試験器具は、適切に 処分する。

また、放射線影響に関する国際会議(例:International Committee on Irradiated Concrete)に参加し、関連情報を収集する。

3) 研究体制

図 5.1 に研究実施体制を示す。

三菱総合研究所		戎果とりまと 報告会、第∃ 務局	め、工程・ 者有識者委	経費管理 員会、照射劣	化研究会事
		放射線照射に ル整備 放射線照射に 得・分析	こよるコンク	リート強度劣	化解析モデ
放身	·線照射による	コンクリー	卜強度劣化詞	平価に関する	研究
名古屋	大学				

図 5.1 研究実施体制

- (2) 事業進捗の管理と成果報告の実施
- 1) 実施内容

本事業で実施する(1)の研究について、研究計画に対する進捗度の確認、研究目標に 対する実施内容の妥当性の確認及び研究成果の取りまとめ等に係る管理を行い、事業開始 時説明、中間成果報告及び最終成果報告を行う。

2) 実施方法

本事業で実施する(1)放射線照射によるコンクリート強度劣化評価に関する研究に対して、研究計画の確認や進捗度の把握、研究目標に対する実施内容の妥当性の確認及び研 究成果の取りまとめ等に係る管理を行う。

上記の管理を満足するため、下記の a. ~c. について記述する品質保証計画書を提出する とともに、品質保証計画書の記載内容について発注者の了解を得る。

- a. 品質保証体制
- ・品質保証部署が、業務実施部署と独立していること
- ・品質保証責任者は、実施責任者と兼務していないこと
- ・品質保証に関わる責任及び役割が明確になっていること
- b. 品質保証活動
- ・品質を保証するため、業務手順及び成果品(インプット、アウトプット)の審査・検 証を確実に実施する活動フローが明確になっていること
- ・品質を保証するため、審査項目、審査内容、審査基準、審査者等を明記したチェ ックリストが作成されていること
- ・過年度までに実施した各調査研究の成果が、確実に取り入れられて業務を実施してい るか確認すること

- ・その他、品質保証活動に必要な事項を記載すること
- c. 文書管理

・業務で発生する文書の維持・保管方法について明確にされていること

また、発注者と1~2ヶ月に1回程度の打合せを行い、発注者との打合せ議事録、並びに 月ごとの研究の進捗状況、課題状況及び課題への対応案をまとめた月報を提出する。

さらに、各調査研究について、事業開始時に実施計画書の提出及び説明、中間での進捗 状況及び成果取りまとめ状況の報告(3回程度)、並びに最終成果取りまとめ報告を実施す る。なお、実施者は第3者有識者(3名程度)による委員会を設置し、進捗状況、成果の 妥当性等に関する意見聴取を行い、その結果を成果とりまとめの参考とすることとする。 Ⅱ 放射線照射によるコンクリート強度劣化評価

- 1. はじめに
- 1.1 研究の背景

原子力施設におけるコンクリート構造物は、供用期間中の環境によって変質が生じ る可能性がある。原子力施設におけるコンクリート構造物は、ほとんど取り替えが利 かないため、その経年変化予測と健全性評価が重要となる。コンクリート構造物は一 般の建築物、土木構造物に利用されているため、多くの劣化現象に関する知見が蓄積 されているが、原子力施設特有の高温環境(~90℃)や放射線環境に対する知見蓄積 は十分ではない。

一方、表 1.1 に示すように、すでに廃炉を表明している炉があるものの、日本において 40 年を超えて利用することが検討されている炉においては、運転開始後 60 年時 点のコンクリートの中性子照射量の最大値が 1×10¹⁹n/cm² (>0.1MeV) を超えるもの が存在している。

Туре	Name of plant	Location	Fast neutron	Gamma-ray dose
			(n/cm^2)	(Gy)
BWR	Fukushima 1st -1	Outside of reactor	3.0×10^{18} *1	$< 2.0 \times 10^{8}$
	Fukushima 1st -2	pressure vessel.	3.0×10^{18} *1	$< 2.0 \times 10^{8}$
	Shimane 1		3.0 $\times 10^{18}$ *1	8.0×10^{7}
	Tsuruga 1		1.1×10^{17} *2	$< 2.0 \times 10^{8}$
	Fukushima 1st -5	Reactor pressure	2.8 × 10 ¹⁴ *1	2.3 × 10^4
	Hamaoka 1	vessel - pedestal	5.7 × 10^{13} *1	1.6×10^4
	Hamaoka 2	structure.	1.9×10^{13} *1	5.3 $\times 10^4$
	Fukushima 1st -3		1.6×10^9 ^{*1}	2.2×10^5
PWR	Mihama -2	Internal surface	6. 2×10^{19} *3	1.8×10^{8}
	Ikata -1	of the first	6. 0×10^{19} *3	2.8 × 10 ⁸
	Genkai -1	biological	4.8×10 ¹⁹ * ³	2.8 × 10^8
	Mihama -3	shielding wall.	4. 7×10^{19} * ³	2.5 × 10^8
	Takahama -1		4. 5×10^{19} * ³	2.3 × 10 ⁸
	Takahama -2		4. 5×10^{19} *3	2.4 × 10^8
	Mihama -1		3.6×10^{19} *3	1.5×10^{8}

表 1.1 運転開始後 60 年時点のコンクリートの中性子照射	量 ⁷
---------------------------------	----------------

三三 : 廃炉, *1 : > 0.1 MeV, *2 :> 1.0 MeV, *3 : > 0.11 MeV.

図 1.1 に、沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)における原子炉建屋の断面図と放射線の影響が大きいコンクリートの評価対象部位を示す。

⁷ I. Maruyama, K. Haba, O. Sato, S. Ishikawa, O. Kontani, M. Takizawa, A numerical model for concrete strength change under neutron and gamma-ray irradiation, Journal of Advanced Concrete Technology, 14 (2016) 144-162.



図 1.1 放射線の影響が大きい評価対象部位

旧(独)原子力安全基盤機構の高経年化技術評価に係わる審査マニュアル⁸(以下、 「JNES マニュアル」という。)では、放射線照射によるコンクリートの劣化メカニズ ムについて、「コンクリートへの中性子照射やガンマ線照射によるコンクリート強度低 下のメカニズムについては必ずしも明確になっていない。ただし、中性子照射やガン マ線照射を受けた物質は発熱することが知られており、コンクリート中に水分逸散が 生じて、乾燥に伴うひび割れなどによりコンクリートの強度低下に結びつく可能性が ある。」と記載されており、強度低下を発生させる可能性のある原因として、乾燥収縮 によるひび割れなどを挙げている。

また、放射線に対するコンクリート構造物の健全性評価は、運転開始後 60 年時点 の放射線照射量の予測値がコンクリート強度に問題となるようなレベル(下記の目安 値)を超えているか否かを評価しており、中性子及びガンマ線について、目安値を超 えていなければ健全であると評価している。

> 中性子照射 : $1 \times 10^{20} \text{ n/cm}^2$ ガンマ線照射: $2 \times 10^{10} \text{ rad}$ ($2 \times 10^8 \text{ Gy}$)

この値は、Hilsdorf 論文⁹に基づき定めたものとされている。Hilsdorf 論文においては、中性子について、コンクリートの変質が 1×10¹⁹ n/cm²を超えると顕在化することが指摘されている。また、ガンマ線について、特に影響は大きくないと記されている。しかし、Hilsdorf 論文に引用されている元文献を調査した結果、軽水炉に用いら

⁸(独)原子力安全基盤機構:高経年化技術評価審査マニュアル コンクリートの強度低下及び遮 へい能力低下(含む鉄骨構造の強度低下), H21.4.3

⁹Hilsdorf, H. K., et al., "The Effects of Nuclear Radiation on the Mechanical Properties of Concrete," ACI SP-55, 1978

れているコンクリートと異なる構成材料を用いた例や軽水炉の環境条件と大きく乖離 しているもの、試験条件(温度やセメントの種類など)が異なるものが確認された。 図 1.2 に Hilsdorf 論文の結果で軽水炉と異なる条件のため、特に信頼性が低いと推察 される部分について赤枠で示す。



(a) 中性子照射量と残留強度比の関係





図 1.2 放射線照射量とコンクリートの残留強度比の関係³

(Feu:照射後コンクリート圧縮強度、Feu0:照射前コンクリート圧縮強度)

	Droparty	Comont	Specimen	Irradiation Conditions		
Author	Measured	Туре	Size (mm)	Temperature	Neutron Energy Level &	
				(deg C)	Fluence (n/cm2)	
A 1 [1]	Compress	ODC	51 51 51	20 ± 100	Thermal Neutron	
Alexander	•	OPC	51X51X51	20 10 100	0.29×10^{19} to 2.3×10^{19}	
Battan ^[2]	Compress	OPC	51x51x202	Not Available	No Information	
Datten		OFC	51X51X205	Not Available	5.0×10^{19}	
D-1	Compress	Liquid	φ15x15	200 to 550	No Information	
Dubrovskii		glass	cylinder	200 10 330	2.0×10^{21} to 2.4×10^{21}	
F11 1 [4]	Compress	Aluminous	25-25-50	210	Fast Neutron	
Elleuch	•	cement	23823830	210	2.6×10^{20} to 11.1×10^{20}	
XX 1 [5]	Compress	ODC	070	150 (- 200	Fast Neutron	
Houben		OPC	8X8X70	150 to 200	3.0×10^{19} to 8×10^{19}	
D : [6]		ODC	5151202	50	Thermal Neutron	
Price	Bending	OPC	51x51x203	50	0.5×10^{19} to 7×10^{19}	
G. [7]	Comm	ODC	φ50x70	-00	Fast Neutron	
Stoces ¹¹	Comp.	OPC	cylinder	<80	4.2×10^{18}	

表1.2 中性子照射影響に関する Hilsdorf に引用された試験に関する軽水炉との 対応10

OPC : Ordinary Portland cement

灰色網掛け:軽水炉(ポルトランドセメント系材料、60℃程度)と異なる条件

青色網掛け:試験条件が他と異なり特に信頼性が低いと推察される部分

赤色網掛け:照射条件が高速中性子ではないと推察される部分

[1] Alexander, S. C., "Effects of Irradiation on Concrete, Final Results", Atomic Energy Research Establishment, Harwell, 34 pp., 1963.

[2] Batten, A. W. Ch., "Effect of Irradiation on the Strength of Concrete", Atomic Energy Research Establishment, Harwell, 13 pp., 1960.
[3] Dubrovskii, V. B.; Ibragimov, Sh. Sh.; Ladygin, A. Ya. and Pergamenshckik, B. K., "The Effect of Neutron Irradiation on

[4] Elleuch, M. R.; Dubois, F. and Rappenau, J., "Behavior of Special Shielding Concretes and of their Constituents under
 [4] Elleuch, M. R.; Dubois, F. and Rappenau, J., "Behavior of Special Shielding Concretes and of their Constituents under

Eneuch, M. K.; Dubois, F. and Rappenau, J., Benavior of Special Sineiding Concretes and of their Constituents under Neutron Irradiation", FourthUnited Nations International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, 7 pp., 1971.
 Houben, J. A., "De Bestraling van Mortelproefstukken", (Radiation of mortar specimens), Commission of the European Communities, Brussel, pp. 170-178, 1969.
 Price, B. T.; Horton, C. C. and Spinney, K. T., "Radiation Shielding", International Series of Monograph on Nuclear Energy, Pergamon Press, New York, London, Paris, pp.276-278, 1957.
 Stoces, B., Otopal, P., Juricka, V. and Gabriel, J., "The Effect of Radiation on the Mechanical Properties of Concrete", Conductor and Academic Thready and the Creater Oct Ridge National Leberatory, Dyrahog Order 24B, 82421, Letter

Ceskoslovenska Akademie, Translated from the Czech; Oak Ridge National Laboratory, Purchase Order: 34B-83481, Letter Release No.: T81, STS No.: 10487.

中性子照射影響において、図1.2の引用文献を調査した結果を表1.2にとりまとめ た。ここに示すように、軽水炉と異なる条件が含まれており、Hilsdorf らの見解と現 行の目安値の妥当性及び科学的根拠にはさらなる検討が必要であると考える。

そこで、Hirsdorf 論文を含むコンクリートの中性子照射影響に関する文献から軽 水炉と同等の構成材料で中性子照射量の高い試験結果を収集した結果を図 1.3 に示す。 図 1.3 に示すように、1×10¹⁹n/cm²を超える中性子照射量から強度の低下傾向が確認

¹⁰ O. Kontani, Y. Ichikawa, A. Ishizawa, M. Takizawa, O. Sato, Irradiation Effects on Concrete Structures, Infrastructure Systems for Nuclear Energy, John Wiley & Sons, Ltd2014, pp. 459-473.

され、高い照射量領域の研究の必要性が再確認された。なお、2015年には、オークリ ッジ国立研究所の研究チームから図 1.4 に示されるように、Hilsdorf 論文の参照文献 を含む収集文献によるコンクリート強度比と中性子照射量の関係が発表されており、 同じく 1×10¹⁹n/cm²を超える中性子照射量から強度の低下が指摘されている。



図1.3 軽水炉と同等の構成材料によるコンクリート強度比と中性子照射量の関係

¹¹ I. Maruyama, O. Kontani, S. Sawada, O. Sato, M. Takizawa, G. Igarashi, Evaluation of irradiation effects on concrete structure - background and preparation of neutron irradiation test-, ASME Power conference 2013, Boston, Massachusetts, USA, 29th July-1st Aug. 2013, Power2013-98114.



図 1.4 コンクリート強度比と中性子照射量の関係¹²

ガンマ線照射影響に関しては、図 1.2 に赤枠で示す Sommers らの試験¹³がイオン交換水にコンクリートを浸漬させた条件の試験であり、水酸化カルシウムの溶脱の影響があることが明らかとなっており、Hilsdorf 論文ではガンマ線影響を大きな劣化要因と考えていない。

しかし、現行の目安値の妥当性とその根拠については不明な点が多いこと、また、 中性子照射環境では常に(二次)ガンマ線の影響が伴うことを考えるとガンマ線の影響についてもさらなる検討が必要であると考える。さらに、ガンマ線影響には常にガ ンマ線発熱とそれによるコンクリート中の水分逸散現象が伴うことから、中性子照射 及びガンマ線照射の影響において、熱・乾燥影響に対する理解が不可欠であると考え られる。

従って、放射線のコンクリートへの劣化影響を科学的に理解するためには、放射線 環境下にあるコンクリートに生ずる環境劣化外力の抽出と構成材料への影響を明確に し、コンクリート構成材料と放射線の相互作用と物性変化に関するメカニズムを明確 にする必要がある。

¹² K.G. Field, I. Remec, Y. Le Pape, Radiation effects in concrete for nuclear power plants - Part I: Quantification of radiation exposure and radiation effects, Nuclear Engineering and Design, 282 (2015) 126-143.

¹³ Sommers, J. F., "Gamma Radiation Damage of Structural Concrete Immersed in Water," Health Physics, Pergamon Press, Vol. 16, pp. 503-508, 1969.

1.2 研究の目的

本研究は、原子力施設の遮蔽機能及び支持機能が要求される、ガンマ線や中性子の 照射環境下にある安全上重要なコンクリート構造物に対して、放射線照射によるコン クリート劣化に関するメカニズムの解明と累積照射量の目安値の妥当性を確認するこ とにある。 コンクリートに使用されている骨材の種類は全国一律でなく、また、セ メントの種類もまちまちである。これらのコンクリートの健全性評価に資するために は、構成材料(セメントペースト、骨材)への放射線影響を明らかにした上で長期健 全性評価の考え方を整理する必要がある。

コンクリート構造物の長期健全性を評価するためには、目安値の妥当性評価を確認 するために必要なデータの取得のみならず、メカニズムを明らかにした上で放射線環 境下にあるコンクリート部材内の物性分布及びその経時変化を予測/外挿する数値解 析的検討が必要である。

3 作業仮説の立案

コンクリートは、水、セメント、細骨材(砂)、粗骨材(砂利)及び混和剤より構成される。セメント(~10µm)、細骨材(~2mm)、粗骨材(~15mm)に示されるように寸法も様々、材質もさまざまであり、さらにセメントと水が反応してできる水和反応がセメントペーストを構成し、骨材間の接着剤の役割を果たす。この水和反応によって生成される水和物は、数 nm~数µmの構造単位を有しており、水和物の種類(水酸化カルシウム、珪酸カルシウムなど)も多く、極めて多層・マルチスケール複合材料である。コンクリートに放射線が照射される場合、中性子、ガンマ線、及びこれらのエネルギー沈着による熱の影響から、内部の構成物質が変質し、その結果としてコンクリートの巨視的な性能を変化させるものと考えられる。研究に当たって、これらの相互作用を予め、既往の物理化学の知見から推察しなくては、適切なパラメータを設定しメカニズムを抽出することができない。この観点から、本研究では国内外の専門家にインタビューを行うと共に、既往の知見^{3,5}を調査し、中性子とガンマ線がコンクリートの構成材料及びコンクリートに及ぼす影響について取りまとめた。その結果を表1.3に示す。

表 1.3 中性子及びガンマ線がコンクリートの構成材料及びコンクリートに及ぼす影

響

		中性子	ガンマ線
	水	・ガンマ線と同様。 (ただし、水素発生 G 値*1は異なる可 能性がある。)	・ガンマ線発熱により、水分は蒸発 し、乾燥する。 ・水は放射線分解により水素と酸素 に分解し、空隙内に圧力が蓄えられ 水分移動が加速し、乾燥が促進す る。 ・ガンマ線照射により、水素や酸素 が発生し、水和物と反応し、変質す る。
セメント ペースト	固体	 ・中性子エネルギー≧結合エネルギーの場合、水和物の原子の弾き出しが発生し、変質する。 (特に共有結合*2に影響があると考えられる。しかし、周囲に水分があれば、溶解・析出により治癒する。) ・弾き出しがなくても、エネルギー沈着により非回復性の欠陥が生ずる可能性がある。 (しかし、結晶構造単位が小さいので影響は顕在化しにくい。) 	・ガンマ線照射により、ペーストは 乾燥の影響で収縮する。一部の水和 物は脱水・変質・分解する。 ・ガンマ線照射により、Si-O 結合は 電離し、Si-O-O-Si 結合を形成する。 (ただし、周囲に水分があるときは 溶解・析出反応によりすぐに影響は 治癒する。非晶質 ^{*3} なので影響が無 い。) ・ガンマ線照射により、Ca-O 結合 (CH、C-S-H)は電離し、変質を生 じる。(ただし、周囲に水分があれ ば治癒する。また、結晶構造単位が 小さく、強度、ヤング率は分子間力 で決定しているので、大きな影響は 無い。)
	水	 ・中性子照射により、少量の結晶水・ 吸着水が分解・蒸発し、乾燥する。 	・ガンマ線照射により、少量の結晶 水・吸着水が分解・蒸発し、乾燥す る。
骨材	固体	・中性子照射により、原子の弾き出し が発生し、結晶結果の発生と結晶構造 の歪みが生ずる。 (一部の結果は熱的振動によって治 癒する。) ・中性子照射により、二次ガンマ線の 影響によって電離し、メタミクト化*4 が生ずる。 (原子の弾き出し効果と重畳し、欠陥 が残る確率が高くなる。) ・中性子照射により、岩石鉱物の密度 が低下し、骨材が膨張する。 (ただし、岩石鉱物によってその膨張 量と照射量の関係は異なる。現在のと ころ石英が極めて鋭敏に膨張するこ とがわかっている。)	 ・ガンマ線照射により、共有結合は 電離作用により結合角が変化する など、メタミクト化が生じ、鉱物に よっては密度が増大する。(ただし、 その影響は中性子よりも非常に小 さい。また、熱的振動により一部は 治癒する。) ・ガンマ線により発生する電子線 で、原子の弾き出しが生じ、メタミ クト化が加速する。 ・ガンマ線発熱により、脱水し、一 部の岩石鉱物(粘土鉱物など)は収 縮する。
コンクリー	- Դ	・中性子照射により、岩石鉱物がメタ ミクト化によって密度低下し、骨材が 膨張する。 ・中性子照射によりペーストが熱の影	・ペーストの収縮により、骨材周囲 にひび割れが発生し、ヤング率が低 下する。 ・ガンマ線照射により、末反応セメ

響で収縮し、骨材の膨張とペーストの	ントが反応し、強度が増加する。
収縮によるひずみの不整合から骨材	・ガンマ線照射により、C-S-H が熱
周囲に損傷が発生し、ヤング率や強度	により変質し、強度が増大する。
が低下する。	
(特に密度の大きいシリカ質、石英含	
有量の高い骨材の場合、影響が大き	

*1 電離放射線による化学作用の効率を表す量

*2 原子間での電子対の共有をともなう化学結合

*3 結晶とは異なり原子や分子が規則正しく配列しておらず、乱れた配列をしている 状態

*4 放射線によって結晶格子が破壊され、X線に対しても可視光線に対してもガラスのような非晶質とみなされる状態

表1.3に示す内容がコンクリートにどのように影響するかについて、概要をここに 記す。放射線環境下にあるコンクリート部材を想定したときの環境劣化外力とコンク リート構成材料の関係を図1.5に示す。中性子がコンクリートに照射された場合、中 性子と物質の相互作用の結果、中性子が弾性・非弾性散乱を生じて部材内部に減衰し ながら拡散する。その際、二次ガンマ線が生じ、電子対生成やコンプトン散乱を生じ つつ、電子の形や電子励起を生じさせながら、最後は物質を構成する原子の熱的振動 となり、二次ガンマ線のエネルギーが吸収されていく。すなわち、中性子のエネルギ ーは最終的に熱となる。一部、弾き出しにより結晶欠陥や結晶格子のひずみを生じる ため、力学的エネルギーに変換されるがその割合は極めて僅かである。この過程から、 中性子、ガンマ線がコンクリートの構成材料に与える影響を考える際には、熱・乾燥 の影響も考慮しなくてはいけないこと、中性子照射試験といえども、ガンマ線影響、 熱・乾燥影響が同時に生ずるため、中性子単体の影響を取り出すためには、適切なリ ファレンス試験が必要である。



図 1.5 放射線環境下における環境劣化外力とコンクリート構成材料の関係 (コンクリート中のひび割れ部は白色で示されている¹⁴)

(1)熱・乾燥影響

まず、熱・乾燥影響から中性子・ガンマ線照射において、もっともコンクリートの 変質に与える影響が大きい因子について導出する。図 1.6 はコンクリートを構成する セメントペーストと骨材が湿潤状態から乾燥に伴って生ずる相対湿度とひずみ(湿度 の長さの関係である長さ変化等温線)を比較したものである。ここに示すようにセメ ントペーストは非晶質・コロイド的性状を有する水和物がセメントの水和反応によっ て生ずるため大きく収縮し、日本の平均湿度である 60% RH の環境であっても 3000 µ 程度のひずみを生ずる。

なお、コンクリートの調合は、施工性を確保するためにセメントの水和反応で必要 な水量を用いることが一般的であり、硬化後であっても多くの余剰水を持つためこの ように一般環境下に暴露した場合に乾燥して収縮する。

一方、骨材は地下環境において数万年以上安定化した岩石を用いることが多いため、 せいぜい数百(一般的には 300µ)以下の収縮ひずみしか生じない。特に、日本では 地下環境において安定化し、カルサイトの純度が高い石灰石が産出するためほとんど 収縮しない。一般的に利用されている砂岩の中には収縮しやすい成分が含まれている ため、産地によっては 1000µ程度の乾燥収縮ひずみを生じるものも存在する。だが、 いずれの場合にも乾燥下にあるコンクリート中においては、このように構成材料であ るセメントペーストと骨材の体積変化が著しく異なるため、内部に微細なひび割れが 多く生ずる。このように一般的に使用されている環境下であってもコンクリートの内

¹⁴ I. Maruyama, H. Sasano, Strain and crack distribution in concrete during drying, Mater Struct, 47 (2014) 517-532.

部に目に見えない微細なひび割れが生じ、強度や剛性に変化を与える。このことから、 放射線環境下において重要な因子として、1)構成材料間の体積変化の差異を拡大させ るもの、2)構成材料自体、(特にセメントペースト)の強度を変化させるものの2つ が重要である。



図 1.6 相対湿度とひずみの関係¹⁵

(2) 放射線照射影響

次に放射線影響からコンクリートの変質に与える影響が大きい因子について導出 する。

既往の研究では中性子照射に対してセメントペーストは収縮するが強度は変化し ないことが試験的に確認されている¹⁶。セメントペーストの強度を担うカルシウムシ リケート水和物(C-S-H)は、結晶単位が小さく、強度の基本となる Ca0 の構造に対し

¹⁵ I. Maruyama, O. Kontani, A. Ishizawa, M. Takizawa, O. Sato, Development of system for evaluating concrete strength deterioration due to radiation and resultant heat, in: Proceedings of 3rd International Conference on NPP Life Management for Long Term Operations, IAEA-CN-194-096, Salt Lake City, May, 2012, pp. 12-14.

¹⁶ Elluech, M. R., F. Dubois and J. Rappenau (1971). "Behavior of special shielding concretes and of their constituents under neutron irradiation." Fourth United Nations International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, pp. 7.

て Si04²⁻が 2 対となっているダイマー構造(Si207⁶⁻)が付着している構造をとる¹⁷。こ の Si207⁶⁻が Ca0 レイヤーにくっつくと、残りの Si207⁶⁻の手はマイナスの電荷状態にな る。このマイナスを Ca²⁺が補うことで Ca0 レイヤーが互いに束ねられて、積層方向に 周期を生ずるが、もととなる Ca0 レイヤーの結合が弱く湾曲したり切断されているこ とが多いため、結晶構造としては大きく成長しない^{18,19}。そのため、ガンマ線による電 子励起があったとしても、また、中性子によるはじき出しがあったとしても、周囲に 水があるときには溶解平衡状態となっているために結晶の損傷として強度低下に至る ことはほとんどない。また、たとえ周囲に水が無かったとしても、すでに結晶欠陥が 多く、緩い分子間力によって支えられている構造であるため、強度低下が顕著に生ず るものとは考えにくい。図 1.7 に示すように、セメントペーストは乾燥あるいは照射 環境で脱水による収縮が生じるが、強度自体の変化は乾燥あるいは照射環境による違 いで大きく異なることは考えられない。

すなわち、中性子及びガンマ線照射環境下においては、セメントペーストの物性は せいぜい乾燥による強度増大と収縮が生ずるのみであり、その他の影響は少ないもの と想定される。



図1.7 中性子照射環境にあるセメントペーストと骨材の挙動²⁰

¹⁷ I. Richardson, Model structures for C-(A)-S-H(I), Acta Crystallographica Section B, 70 (2014) 903-923.

 ¹⁸ E. M. Gartner, A proposed mechanism for the growth of C-S-H during the hydration of tricalcium silicate, Cement and Concrete Research, 27 (1997) 665-672.
 ¹⁹ A. Nonat, The structure and stoichiometry of C-S-H, Cement and Concrete Research, 34 (2004) 1521-1528.

²⁰ L.F. Elleuch, F. Dubois, J. Rappeneau, Effects of Neutron Radiation on Special Concretes and Their Components, Special Publication, 34 (1972).

一方、骨材については、岩石鉱物である石英(α-quartz)が中性子照射によって 膨張することが知られている。図1.8 左に示すように、中性子照射により石英は体積 で16~18%、長さ変化で5~6%膨張することが知られている¹⁵。この間、石英内部の 構造はメタミクト化してしまい明確な結晶構造が確認できなくなる。このメタミクト 化は電子線照射でも生ずることが知られており¹⁷、このことから、電子線と照射によ る影響が同じであるガンマ線でも生ずると考えられる。電子線照射の場合、加速電圧 が大きくなると分子との相互作用が小さくなる関係で、メタミクト化へ至る電子照射 量は多くなる(低線量効果)が、さらに加速させていくと弾き出しによるメタミクト 化が生ずるようになるため、メタミクト化に必要な電子照射量は少なくなるようにな り結果として、図1.8 右下に示されるように横軸に電子線の加速電圧、縦軸にメタミ クト化に必要な電子線照射量をとると、上に凸な形状が示されるようになる。電子線 照射によるはじき出しが明確になるのは、石英の場合 1500KeV であることが知られて いる¹⁷。

これらの観点からまとめると、中性子、ガンマ線の両者ともに岩石鉱物の石英はメ タミクト化する。しかし、それらが同程度膨張するかどうかはわかっていないが、い ずれも膨張傾向にあると考えられる。このことから、中性子、ガンマ線の照射によっ て岩石鉱物の石英がメタミクト化し、骨材が膨張することでコンクリート内に損傷が 生じ、強度低下が生ずるものと考えられる。その際、骨材自体の強度も低下すると考 えられるが、コンクリートの主要なマトリクスであるセメントペーストが、すでに骨 材の膨張により大きくダメージを受けているため、コンクリート強度や剛性に骨材自 体の変化がおよぼす影響は小さいと考えられる。それ故、コンクリートの劣化の主要 因として考えるのは放射線による骨材膨張挙動であり、収縮するセメントペーストに 対して大きな損傷を与えると考えられる。膨張する岩石鉱物としては石英のみが知ら れているが、それ以外の岩石鉱物が膨張するかどうかについて、確認する必要がある。 また、電離作用の観点から考えれば共有結合がイオン結合よりも大きな影響を受ける ので、イオン結合性を主体とする岩石鉱物(例えば、石灰岩)がどのような挙動を生 ずるかについても確認することが重要である。



図 1.8 中性子照射(左)²¹及び電子線照射(右)²²による石英のメタミクト化

以上の知見から、表 1.4 に示す放射線の影響に関する作業仮説に基づいてコンクリートの変質を理解するにあたっては、研究計画を定める必要がある。

²¹ W. Primak, Fast-neutron-induced changes in quartz and vitreous silica, Physical Review, 110 (1958) 1240-1254.

²² H. Inui, H. Mori, T. Sakata, H. Fujita, Electron irradiation induced crystalline-to-amorphous transition in quartz single crystals, Journal of Non-Crystalline Solids, 116 (1990) 1-15.

		中性子	ガンマ線
セメン	水	 ・ガンマ線と同様。 (ただし、水素発生 G 値^{*1}は異なる可能性がある。) 	・水は放射線分解により水素と酸素に 分解し、空隙内に圧力が蓄えられ水分 移動が加速し、乾燥が促進する。
トースト	固体	・弾き出しがなくても、エネルギー沈着 により非回復性の欠陥が生ずる可能性 がある。 (しかし、結晶構造単位が小さいので 影響は顕在化しにくい。)	・ガンマ線照射により、ペーストは乾燥の影響で収縮する。一部の水和物は 脱水・変質・分解する。 (強度への影響は熱・乾燥影響と同等 かそれよりも小さい。)
	水	 ・中性子照射により、少量の結晶水・ 吸着水が分解・蒸発し、乾燥する。 	・ガンマ線照射により、少量の結晶水・ 吸着水が分解・蒸発し、乾燥する。
骨材	固体	・中性子照射により、岩石鉱物の密度 が低下し、骨材が膨張する。 (ただし、岩石鉱物によってその膨張 量と照射量の関係は異なる。現在のと ころ石英が極めて鋭敏に膨張すること がわかっている。)	・ガンマ線照射により、共有結合は電 離作用により結合角が変化するなど、 メタミクト化が生じ、鉱物によっては 密度が増大する。(ただし、その影響は 中性子よりも非常に小さい。また、熱 的振動により一部は治癒する。)
コンクリ	ŀ	・中性子照射によりペーストが熱の影響で収縮し、骨材の膨張とペーストの 収縮によるひずみの不整合から骨材周 囲に損傷が発生し、ヤング率や強度が 低下する。 (特に密度の大きいシリカ質、石英含 有量の高い骨材の場合、影響が大き い。)	・ペーストの収縮により、骨材周囲に ひび割れが発生し、ヤング率が低下す る。 (熱・乾燥影響と同程度か、それ以下 である。)

表 1.4 中性子及びガンマ線の影響に関する作業仮説

- 2. コンクリートおよび構成要素の中性子線影響評価
- 2.1 実施概要
- 2.1.1 照射試験の概要

中性子照射がコンクリートに及ぼす影響を把握するために、図 2.1 に示す 2 種類の 中性子照射試験を行う。図 2.2 にスケジュールの概要を示す。





- ・相互作用試験(Interaction test : IT) 相互作用試験では、セメントペースト試験体を照射し、中性子とセメントペー ストとの化学的・物理的反応(水の放射線分解、水和物の変化等)を把握する。
- ・物理特性試験(Physical property test :PPT):
 物理特性試験では、中性子照射量をパラメータとして照射試験を行い、中性子がコンクリート、セメントペーストおよび骨材の物理特性(強度、剛性等)に及ぼす影響を把握する。あわせて、非照射で物理特性試験の温度履歴を考慮した非照射・加熱試験を行い、中性子照射のみの影響を把握する。



表2.1に相互作用試験の試験ケースを示す。図2.3にキャプセル内部の試験体の設置状況を示す。水分条件を試験パラメータとしている。75℃乾燥条件は、中性子照射 試験におけるキャプセル内部のコンクリートの最高温度(試験体中央部)に対応して いる。120℃乾燥条件は、すべての自由水(105℃での加熱で蒸発するセメントペース ト中の水分)を除去した状態に対応している。封緘は、試験体を製作した段階から外 部と水分のやり取りがなく、製作時の水分量が維持された状態を示している。なお、 IT-A3では照射中に発生する水蒸気の捕集が十分ではなかったため、IT-A4では同じ水 分条件である封緘として試験を実施する。

試験ケース	容器名	水分条件	中性子束 (n/cm²/s)	温度	照射期間
IT-A1	IFA-758	75℃乾燥			
IT-A2	IFA-759	120℃乾燥	約2 G×10 ¹²	一字	約りた日
IT-A3	IFA-760	封緘	示り 5. 6 本 10	一足	がリムゲ月
IT-A4	IFA-761	封緘			

表 2.1 相互作用試験ケース



Ф4x6cm セメントペースト(熱電対入り)(1体)

Φ4x6cm セメントペースト(3体)

図 2.3 相互作用試験キャプセル内部の試験体の設置

表 2.2 に物理特性試験の試験ケースを示す。図 2.4 に物理特性試験キャプセル内部 の試験体の設置状況を示す。中性子照射量を試験パラメータとしており、水分条件は 封緘とし、温度は一定としている。

表 2.3 に非照射・加熱試験ケースを示す。水分条件は物理特性試験と同様に封緘と した。非照射・加熱試験では、キャプセルを水槽に浸漬し、対応する中性子照射試験 における温度履歴(計画的な停止期間も含めて)により水槽の水温を管理している。 その際に2種類の温度を考慮している。中央最高温度は、照射試験体中央部の温度を 作用させるケースである。また、断面内平均温度は、照射試験体の断面内温度分布を 面積で重み付けして算定した平均温度を作用させるケースである。

また、照射試験の間に強度増進が無いことを確認するために、照射期間中に3回に 分けて非照射・非加熱の試験体に対して物理特性(強度、剛性等)の確認を実施する。

試験ケース	容器名	水分条件	中性子束 (n/cm²/s)	中性子照射量 (n/cm ²)	温度	
PPT-B	IFA-753			0. 75×10^{19}		
PPT-C	IFA-752	土土公土		約2 6 \times 10 ¹²	1.5×10^{19}	
PPT-D	IFA-751	壬] 孙畋	示する. ひへ 10	3. 0×10^{19}	一 上	
PPT-E	IFA-750			6. 0×10^{19}		

表 2.2 物理特性試験ケース



図 2.4 物理特性試験キャプセル内部の試験体の設置状況

試験ケース 容器名		水分条件 対応する 照射試験		温度	加熱期間	
H1-3	IFA-757.1		PPT-B 約		約1ヶ月	
H1-6	IFA-757.2		PPT-C	照射試験での	約2ヶ月	
H1-12	IFA-757.3		PPT-D	中央最高温度	約7ヶ月	
H2-24	IFA-756	半 十 公式	PPT-E		約 17 ヶ月	
H3-3	IFA-755.1	刊视	PPT-B		約1ヶ月	
H3-6	IFA-755.2		PPT-C	 照射試験での コンクリート 断面内平均温度 	約2ヶ月	
H3-12	IFA-755.3		PPT-D		約7ヶ月	
H4-24	IFA-754		PPT-E		約 17 ヶ月	

表 2.3 非照射・加熱試験ケース

2.1.2 試験条件

(1) 試験体製作

中性子照射試験に用いる試験体サイズは、試験体発熱や同一条件試験体数を考慮して、Ф4cm×6cmの円柱供試体とした。相互作用試験に用いるセメントペースト試験体は、水セメント比を50%とし、セメントには照射試験中に追加水和が無い状態を確実にするため早強ポルトランドセメントを用いて製作した。物理特性試験に用いるコンクリート試験体は、水セメント比を50%とし、セメントにはセメントペースト試験体と同様の理由により早強ポルトランドセメントを、細骨材には山砂(SD2)を、粗骨材には砂岩砂利(E)と凝灰岩砕石(F)を用いた2種類の調合で、製作した。

表2.4に使用材料を示す。表2.5に最終調合を示す。

使用材料	記号	材料の詳細	密度
水	W	水道水	_
セメント	С	早強ポルトランドセメント、太 平洋セメント社製	3.14g/cm ³
細骨材	S	山砂、静岡県産	$2.61 \mathrm{g/cm^3}$
粗骨材	E	砂岩砂利、粒度 5~13mm、静岡 県産	$2.64 \mathrm{g/cm^3}$
	F	凝灰岩砕石、粒度 5~13mm、愛 知県産	$2.66 \mathrm{g/cm^3}$

表 2.4 使用材料

表 2.5 最終調合

	骨材の種類		W/C	s/a	単位量(kg/m ³)				
前百笛万	細骨材	粗骨材	(%)	(%)	W	С	S	Е	F
WC50-P	—	—	50		611	1222		—	_
WC50-No.1		凝灰岩砕石 (F)	50	45	183	366	799	_	995
WC50-No.2	Ш112 2	砂岩砂利 (E)	50	42	177	354	757	1057	

セメントペースト:単位容積質量(1842kg/m³)

コンクリート:調合上の空気量 (2%)、スランプ (8±1.5cm)

(2) 試験体の保管状況

表 2.6 に試験体の製作後、照射後試験までの試験体の保管状況を示す。

照射前の段階では、アルミパックで封緘状態を維持するとともに、キャプセル収納 後は He 環境で封入状態とした。

表 2.7 に示すように、照射後の試験体の含水状態に、キャプセル内での配置に応じ たバラツキが見られた。試験体の含水状態の違いは強度に影響を与えるため、照射後 の圧縮強度試験を実施する前に、試験体の含水状態を調整するための加熱を実施した。 図 2.5 に照射後の加熱スケジュールを示す。

Step	作業内容	温度	湿度	期間	
1	試験体の養生	20 ℃	アルミバッグ 封緘	1年間	
2	試験体の輸送 (日本→ノルウェー)	5∼30°C	アルミバッグ 封緘	約1週間	
3	試験体の初期重量・ 形状計測	23∼25℃	33~51%RH	3~37分	
4	照射キャプセルへの 試験体の 設置	22℃ (設置中) 20~25℃ (設置後)	55~65%RH(設置中) He環境(設置後)	2.5 時間(設置) 数週間(設置後)	
5	キャプセルの移動・保管 (作業場→照射炉)	15~20℃(移動中) 20~25℃(保管中)	He環境	3時間(移動) 1か月(保管)	
6	キャプセルの 照射前保管		He環境	1か月	
7	照射試験	22∼71°C	He 環境→発生ガス	数か月	
8	照射後冷却	20∼30° C	He環境	5~6か月	
9	キャプセルの移動・保管 (照射炉→実験場)	10℃(移動中) 20~25℃(保管中)	He環境	1 時間(移動) 数週間(保管)	
10	照射後加熱	Max76±1℃	N ₂ 環境	3週間	
11	照射後物性試験(PIE)	23 ℃	30%RH	6時間	

表 2.6 試験体の保管状況

<u>=+</u> ₩~	骨材	試験体 ID	質量変化(g)						
_{武殿} ケース			①照射前	②照射後 乾燥前	2-1	③照射後 乾燥後	3-1		
PPT-B	砂岩砂利	B13	182.514	178.83	-3.684	176.399	-6.115		
		B14	181.033	175.884	-5.149	174.391	-6.642		
		B15	182.707	177.854	-4.853	176.252	-6.455		
		B16	183.29	178.909	-4.381	177.127	-6.163		
		平均			-4.51675		-6.34375		
	凝灰岩 砕石	C13	182.116	177.55	-4.566	176.157	-5.959		
		C14	183.419	178.87	-4.549	177.291	-6.128		
		C15	180.42	176.344	-4.076	174.261	-6.159		
		C16	183.895	180.624	-3.271	177.92	-5.975		
		平均			-4.1155		-6.05525		

表 2.7 照射前後および乾燥後における質量変化 (PPT-B)



図 2.5 照射後加熱スケジュール

(3) 照射条件

図2.6に中性子照射試験用キャプセルの概要を示す。キャプセルはアルミニウム製 の2重管で構成されている。セメントペーストあるいはコンクリート試験体は多少の クリアランスを考慮して内筒に封入され冷却水から隔離されている。また、冷却水は 外筒の下部から流入し外筒の上部から流出する構造となっているので、内筒の外側、 外筒の内側を流れ、試験体から発生する熱を除去する仕組みとなっている。照射によ り発生するガスや水蒸気を捕集するために内筒からチューブが炉外の計測システムに 接続され、チューブの目詰まりを解消するために、ヘリウムによるフラッシング系統 を設置している。 キャプセルの材質としては、アルミニウムを用いている。アルミニウムとアルカリ の腐食反応については、計画段階から議論していたが、下記の理由によりアルミニウ ムを採用した。

- ①高い熱伝導率:コンクリートは熱伝導率が小さく、試験体表面から熱を速やかに除去できないと中心部の温度が高くなり、表面と中央部の温度差により試験体にひび割れが発生する可能性がある。アルミニウムは熱伝導率がステンレスの10倍以上あるため、試験体の熱を速く除去することにより、試験体の中心温度の低減に寄与できる。
- ②柔らかいこと:コンクリート試験体の膨張を想定して多少の隙間を考慮していたが過去の実験結果ではさらに膨張しているケースもあった。そこでキャプセル内側の容器をアルミニウム製とすることにより、試験体の膨張に追従し、試験体の破壊を防止できる。

図 2.7 に研究炉 JEEP II の原子炉の水平断面を示す。燃料が全体に分布し、制御棒が 周辺部に配置されている。照射孔は実験研究に用いられ、挿入されるキャプセルは冷 却水で冷却される。炉の周辺部には冷却されない直径の大きな照射孔が配置されてい る。

本研究のために確保された照射孔は#36と#52の2カ所で、炉の周辺部に位置している。これは、本研究の照射試験計画に基づいて選定されており、炉の中央部では、中 性子束やガンマ線発熱が大きいと考えられる。

図 2.8 に研究炉 JEEP II の原子炉の鉛直断面を示す。炉心の高さは 90cm となってい るが、上下端では中性子束が小さくなり高さ方向で照射量に大きな差が発生するのを 避けるために、中央の 60cm の領域で照射を行う計画としている。図 2.9 に JEEP II の 中性子束分布を示す。図 2.9 (a)は、照射孔 52 での中性子束の鉛直方向分布の内、物 理特性試験での試験体設置範囲(60cm)における中性子束分布を示す。炉心中央高さ

(高さ 75cm) での中性子束は $3.9 \times 1012 \text{ n/cm2/s}$ 、外側高さ(高さ 45cm、105cm) で は $3.1 \times 1012 \text{ n/cm2/s}$ となっており、炉心中央位置と外側との比率は 0.8 となってい る。図 2.9 (b)は、照射孔 36 での中性子束の鉛直方向分布の内、相互作用試験での試 験体設置範囲(30cm)における中性子束分布を示す。炉心中央高さ(高さ 75cm) での 中性子束は $3.7 \times 1012 \text{ n/cm2/s}$ 、外側高さ(高さ 60cm、90cm) では $3.5 \times 1012 \text{ n/cm2/s}$ となっており、炉心中央位置と外側との比率は 0.95 となっている。どちらの照射孔に ついても、平均的な中性子束は $3.6 \times 1012 \text{ n/cm2/s}$ となっている。



図 2.6 中性子照射試験用キャプセル







図 2.8 JEEP Ⅱ原子炉鉛直断面(物理特性試験を想定)





中性子照射試験における照射状況(中性子照射、ガンマ線照射、稼働率、試験体中 心温度)を下記の通り図 2.10~図 2.17 に示す。

図 2.10 中性子照射の状況 (IT-A1(IFA-758):照射孔 36)
図 2.11 中性子照射の状況 (IT-A2(IFA-759):照射孔 36)
図 2.12 中性子照射の状況 (IT-A3(IFA-760):照射孔 36)
図 2.13 中性子照射の状況 (IT-A4(IFA-761):照射孔 36)
図 2.14 中性子照射の状況 (PPT-B(IFA-753):照射孔 52)
図 2.15 中性子照射の状況 (PPT-C(IFA-752):照射孔 36)
図 2.16 中性子照射の状況 (PPT-D(IFA-751):照射孔 36)
図 2.17 中性子照射の状況 (PPT-E(IFA-750):照射孔 52)

表2.8に照射試験状況をまとめて示す。表2.9に加熱試験状況をまとめて示す。 中性子束(E>0.1MeV)については、どの試験ケースでも3.60×10¹² n/cm²/s 程度 となっている。ガンマ線量率については、2.95~4.27×10² kGy/h と試験ケース毎に 若干異なっている。これは、照射孔36と52以外の周囲に配置されている照射孔は、 本試験以外の照射試験に使用されており、試験ケース毎に、各照射孔の周辺環境が異 なっていることが原因と考えられる。なお、中性子照射では、中性子束が一定である ことが重要であり、ガンマ線の影響については、ガンマ線照射量を計測できているた め、評価の段階でその影響を考慮することができると考えられる。 JEEP Ⅱの稼働率は 0.8 程度となっている。JEEP Ⅱでは、年 3 回(4 月に 1 か月、7-8 月にかけて 2 か月、12-1 月にかけて 1 ヵ月、計 4 ヵ月/年)の停止期間が設定されて おり、稼働率についてはこれらの停止期間を除いて算定しているため、稼働期間中の 照射サンプルの入れ替えによる停止などを考慮しているといえる。

表 2.10 に実機条件と照射試験条件との比較を示す。

本試験における高速中性子照射量およびガンマ線照射量の目標値は、照射施設の能 力および照射期間を考慮し設定した。高速中性子照射量(0.1MeV 以上)の目標値は、 既存の軽水炉における 60 年間の照射量予測値に基づいて、また、ガンマ線照射量の目 標値は、高経年化技術評価におけるガンマ線照射量の目安値を採用し、それぞれ、6.2 ×10¹⁹n/cm²、および 2.0×10⁵kGy となっている。軽水炉の稼働率を 0.75 と仮定すると、 実機の一次遮へい壁に作用する高速中性子束は 4.4×10¹⁰n/cm²/s、ガンマ線量率は 0.51kGy/h となる。

一方、本研究における高速中性子束は約3.6×10¹²n/cm²/s で、実機条件の82 倍となっている。中性子照射試験におけるガンマ線量率は3.0~4.3×10²kGy/h で、実機条件の590~840 倍となっている。すなわち、本試験では、中性子照射では82 倍の加速試験となっている。さらに、中性子照射に伴うガンマ線量率は、590~840 倍の加速試験となっている。

なお、JAEA 高崎研究所で実施しているガンマ線照射試験の最大線量率は 10kGy/h 程 度なので、実際のガンマ線照射の 20 倍程度の加速試験となっている。



図 2.10 中性子照射の状況 (IT-A1(IFA-758): 照射孔 36)

2 - 27


図 2.11 中性子照射の状況 (IT-A2(IFA-759): 照射孔 36)



図 2.12 中性子照射の状況 (IT-A3(IFA-760): 照射孔 36)











図 2.15 中性子照射の状況 (PPT-C(IFA-752): 照射孔 36)



図 2.16 中性子照射の状況 (PPT-D(IFA-751): 照射孔 36)

試験日数(停止期間は除去)(日)

最大出力運転による照射期間(日)



図 2.17 中性子照射の状況 (PPT-E(IFA-750): 照射孔 52)

			中性子(E>0.1MeV)				ガンマ線		JEEP II	四四白十廿日月月		
試験	灾吧友	照射孔	ちたっち	照射量	照射量		伯旦安	四针星	稼働率	思别别间	业八夕州	温度
ケース	谷岙石	位置	中任于来	(目標値)	最小値 ~ 最ว	大値	称里华	炽 別 里	(計画停止	(全出力	小方宋件	
			(n/cm²/s)	(n/cm²)	(n/cm²)		(kGy/h)	(kGy)	期間を除く)	換算日数)		(°C)
IT-A1	IFA-758	#36	3.73E+12		1.61E+19 ~ 1.62	2E+19	3.97E+02	4.80E+05	0.769	50.3	75℃乾燥	
IT-A2	IFA-759	#36	3.82E+12		1.75E+19 ~ 2.00	DE+19	3.84E+02	5.59E+05	0.809	60.7	120℃乾燥	
IT-A3	IFA-760	#36	3.73E+12		2.34E+19 ~ 2.60	DE+19	3.73E+02	7.23E+05	0.776	80.8	封结养生	
IT-A4	IFA-761	#36	3.86E+12		1.83E+19 ~ 1.88	3E+19	4.27E+02	5.79E+05	0.848	56.4	 到	\$570°C
PPT-B	IFA-753	#52	3.72E+12	7.50E+18	7.09E+18 ~ 8.10	DE+18	3.29E+02	1.99E+05	0.855	25.2		市J / U し
PPT-C	IFA-752	#36	3.79E+12	1.50E+19	1.27E+19 ~ 1.48	3E+19	2.95E+02	3.20E+05	0.765	45.3	封结养生	
PPT-D	IFA-751	#36	3.56E+12	3.00E+19	4.09E+19 ~ 4.78	3E+19	3.08E+02	1.15E+06	0.789	155.6] 到째食生	
PPT-E	IFA-750	#52	3.72E+12	6.00E+19	8.17E+19 ~ 9.62	2E+19	3.67E+02	2.63E+06	0.757	299.4		

表 2.8 中性子照射状況のまとめ

JEEP Ⅱ稼働率:定期的な停止期間を除いた稼働率(稼働期間中の照射サンプルの入れ替えによる停止などを考慮した稼働率)

試験ケース	容器名	対応する 照射試験	温度	試験状況
H1-3	IFA-757.1	PPT-B		加熱完了
H1-6	IFA-757.2	PPT-C	照射試験での	加熱完了
H1-12	IFA-757.3	PPT-D	中央最高温度	加熱完了
H2-24	IFA-756	PPT-E		加熱完了
Н3-3	IFA-755.1	PPT-B		加熱完了
H3-6	IFA-755.2	PPT-C	照射試験での	加熱完了
Н3-12	IFA-755.3	PPT-D	断面内平均温度	加熱完了
H4-24	IFA-754	PPT-E		加熱完了

表 2.9 加熱試験状況のまとめ

		宇撼久仲*1	照射試	験条件
		夫懱禾忤	JEEP II *2	JAEA 高崎研究所*3
宣 演中卅乙重	n/cm²/s	4. 4×10^{10}	3. 60×10^{12}	
同还中任丁米			(82 倍)	
ガンマ始星変	kGy/h	0 51	3. $0 \times 10^{2} \sim 4.3 \times 10^{2}$	10
カンマ禄里平		0.51	(590~840倍)	(20 倍)

表 2.10 実機条件と照射試験条件との比較

():実機条件に対する試験条件の倍率



*1:PWR の一次遮蔽壁での条件(E > 0.11MeV)

稼働率を考慮し、60 年間の積算量より中性子束、ガンマ線線 量率を評価(稼働率 0.75 と仮定)

中性子:6.2×10¹⁹/60/365/24/3600/0.75 = 4.4×10¹⁰n/cm²/s

ガンマ線:2.0×10⁵/60/365/24/0.75 = 0.51kGy/h *2:JEEP II における照射試験での実測値(E > 0.1MeV) *3:JAEA 高崎研究所でのガンマ線照射試験における実測値の最

大値

2.1.3 試験·計測方法

(1) 照射試験中の計測

中性子束やガンマ発熱の計測は、図 2.18 に示すように、照射キャプセルにあらかじ め設置してある装置により計測する。試験体の温度は、キャプセル最上部の試験体に 設置した熱電対で計測する。



図 2.18 照射試験中の計測位置

ガンマ線照射の場合は、流量計を用いてガス発生量を計測し、定期的なガスサンプ ルをガスクロマトグラフィーにより分析するとともに、水分吸収材を含む装置を系統 に設置し、吸収材の質量差で水分量を計測した。発生する水蒸気、水素・酸素を容器 から計測系へ移送するために Ar ガスを用いていたが、実機条件よりも乾燥の程度が厳 しいとの指摘があったため、中性子照射試験では、キャリアガスを用いない計測系と した。

図 2.19 に中性子照射試験における初期の水蒸気捕集システムを示す。中性子照射に より発生するガス(水素および酸素)によって、キャプセルから放出バルブまでの閉 鎖系統領域が加圧され、系統内部の圧力が上昇する。圧力が 1.25Bar まで上昇すると、 放出バルブを開放し、圧力を開放する。発生ガス量は、流量計により計測するととも に、圧力と系統内部の体積より数値計算により評価する。 また、キャプセル内部で結露し、発生ガスの排出がスムースでなくなった場合や系 統内部の配管で水が凝縮して、発生ガスや水蒸気の流れが悪くなる場合等に対応する ために、ヘリウムガスによるフラッシュラインを設置し、不測の場合に備えた。

水分量は、当初、湿度計を用いて、発生ガス量と同様の方法で評価する計画であっ たが、湿度計測タンク内の湿度が 100%となるとともに多くの水蒸気が結露し、水分 量を正確に計測できないことが判明した。そこで、発生する多くの水蒸気を捕集する ために新たに水蒸気凝縮捕集容器(以下、コンデンサという)を設置した。

図 2.20 に改良後の水蒸気捕集システムを、図 2.21 にコンデンサの外観を示す。コ ンデンサ上部は冷却効率を上げるためにアルミニウムブロックとし、吸気・排気管は この部分に連結した。ブロックの下部には排水バルブつきのガラス管を設置し、凝縮 した水分量を計測できる構造とした。また、コンデンサでほとんどの水分が凝縮され るが、コンデンサの下流側の相対湿度は 30~40%程度となっていたので、コンデンサ で凝縮できない水分を捕集するために水蒸気吸着容器を設置し、さらに、その下流で はガス捕集容器に湿度計を設置し、湿度と流量から放出される水分量を評価した。

発生したガスについては、定期的にサンプリングラインからサンプリングを行い、 ガスクロマトグラフィーで、ガス組成を分析した。



図 2.19 初期の水蒸気捕集システム



図 2.20 改良後の水蒸気捕集システム



図 2. 21 水蒸気凝縮捕集容器(コンデンサ)

(2) 寸法計測

試験体については、試験前後で寸法計測を行う。寸法計測位置を図 2.22 に示す。 直径の計測は、試験体の高さ中央位置で、5 点の計測を行い、その平均値を取る。 高さの計測は、異なる位置で3回の計測を行い、その平均値を取る。



- 2.2 相互作用試験
- 2.2.1 試験概要
- (1) 中性子照射

中性子照射による最終的な目的は、放射線がコンクリート特性に及ぼす影響の実験 的な把握、劣化メカニズムの解明、さらに放射線に対する健全性評価手法の構築であ るが、劣化メカニズムを解明するためには、中性子とセメントペースト/骨材/コンク リートとの相互作用について検討することが重要である。

ガンマ線照射試験においても、物理特性試験を実施する前に、相互作用試験を行い ガンマ線がセメントペースト中の水分に及ぼす影響について重要な知見を取得した。

これまでまとめてきた中性子とセメントペースト/骨材との相互作用に関する検討 (放射線化学、放射線物理、鉱物学などの専門家とのインタビューなど)により、中 性子とセメントペーストおよび骨材の水分相と固体相との関係について、表 2.11 に示 す仮説を設定している。

		中性子照射に関する作業仮設
セメントペースト	水	・電離作用により水を分解し、ペーストの乾燥を 促進する。
	固体	・中性子による影響は、主としてエネルギー沈着 による発熱によるものであり、収縮を生じさせる が、強度への影響は小さい。
骨材	水	
	固体	 ・中性子照射により、岩石鉱物がメタミクト化し、 骨材が膨張する。 ・石英の感度が高く、骨材の膨張は石英含有量に 大きな影響を受ける。 ・イオン結合性の石灰石などはメタミクト化が進 行しにくい。
コンクリート		 ・コンクリート中でセメントペーストが収縮し、 骨材が膨張することでひび割れが蓄積し、強度・ 剛性が低下する。

表 2.11 中性子照射に関する作業仮設

相互作用試験は、中性子とセメントペーストとの相互作用の把握(中性子による速 度効果と水分の分解挙動の把握)を目的として、セメントペースト試験体を圧力容器 に封入し、中性子照射を行い、発生する水蒸気や水素ガスの計測を行なう。相互作用 試験のパラメータとしては、水分の分解挙動を把握するために、セメントペースト中 の水分条件(3 水準)とし、中性子束と温度は一定とする。計画当初は、速度効果を 把握するために高速中性子束をパラメータとしていたが、使用している照射孔では、 十分な中性子束の違いを出す配置ができないことから、中性子束をパラメータとした 試験は行わない。なお、IT-A3 については水蒸気の捕集が十分ではなかったので、IT-A4 では再度水分条件が封緘の試験体を用いて相互作用試験を行い、水分放出量と質量変 化の関係を説明できるデータの取得を目指す。表 2.12 に、相互作用試験における試験 条件と試験体配置の一覧を示す。

照射容器には、5体のφ4×6cm 試験体を収納することができるが、容器の中央部か ら端部に向かって、中性子束が低下するため、中央3体を本試験体とし、上部1体を 温度計測用の試験体、下部1体をダミー試験体(アルミニウム製)とする。

(2) 照射後試験

• SEM

中性子照射による影響を把握するために、照射後試験(PIE: Post Irradiation Examination)を行う。なお、中性子照射によりサンプルは放射化するため、放射線による被曝を低減するために、約2か月間放置し放射能レベルを低減させる。

中性子とセメントペーストの相互作用を把握するためには、下記の PIE を実施する ことが望ましい。

- ・質量変化、寸法変化 : 密度および体積の変化
- ・強度 :機械的特性の変化
- ・細孔径分布 :空隙構造の変化
- ・自由水量、結合水量 :水の挙動の変化(中性子とガンマ線の影響の違い)
- ・XRD :水和物組成の変化
- ・TG-TDA :水和生成物(ポルトランダイト)の変化
 - :水和生成物(主に C-S-H)の変化
- ・水蒸気吸着等温線 :空隙構造の変化
- ・NMR : 水和生成物 (C-S-H) のアトミックスケール (0.1nm スケール) の変化
- 小角 X線 or 中性子線散乱 : 水和生成物 (C-S-H) のナノスケール (1nm スケール) の変化

中性子照射は、ノルウェーエネルギー技術研究所(IFE)のJEEPIIで実施しているため、PIEも同研究所が保有している施設で実施できれば効率的であるが、同研究所は コンクリートを専門としている機関ではないため、実施できるPIEは限定的である。 また、全てのPIEの実施は理想的であるが、限られたリソースの中では現実的ではない。 そこで、ノルウェーで実施するPIEを以下に示す。

相互作用試験(Interaction test : IT)

・セメントペースト:質量変化、寸法変化



表 2.12 相互作用試験の試験条件と試験体配置

*: TC=Thermo couple installed, CP=Cement paste, CE=Concrete with E aggregate, CF=Concrete with F aggregate, WCP=White cement paste, E,F,G,H,J,K=E,F,G,H,J,K aggregate

2.2.2 試験結果

(1) 照射試験結果

1) 試験ケース IT-A1 (IFA-758)

自由水量が水の放射線分解に及ぼす影響を把握するために、試験ケース IT-A1 (IFA-758)では、75℃で乾燥させ多くの自由水を放出した試験体を用いて中性子照射 による相互作用試験を実施した。

図 2.23 に示すように原子炉の出力は、約 1.9MW 程度となっている。また、炉は試料 の交換等のために、比較的頻繁に 0N/0FF を繰り返していることがわかる。図 2.24 に 炉に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。冷却水の温度は 52℃に制 御され、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇し、炉外の冷却装置で 52℃まで冷 却され、炉に送り込まれる。図 2.25 にセメントペースト試験体の中心温度の時間変化 を示す。コンクリートの中心温度は 72℃程度となっている。図 2.26 にガンマ発熱の 時間変化を示す。ガンマ発熱は 0.115W/g となっているが、時間経過に伴って若干上昇 傾向が見られる。

図 2.27 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.25bar となる と排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉め ているという設定で計測システムを運用する計画としている。しかし、本試験ケース では圧力上昇の速度が非常に遅く、1.25bar までの圧力上昇を待っていると発生ガス の成分分析の機会を失う危惧があったので、1.25bar に到達するまえにサンプリング を行った。そのために、照射期間全体を通して圧力は 1.25bar に達していない。図 2.28 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.29 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.30 にガンマ線照射量の時間変化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率は 397kGy/h であった。図 2.31 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.32 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。75℃乾燥のセメントペースト試験体を用いているので、水蒸気の放出は非常に少なく、相対湿度は 20~30% となっている。

図 2.33 および図 2.34 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を示 す。図 2.35 および図 2.36 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.37 および図 2.38 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.39 および図 2.40 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対する変化 を示す。図 2.41 に、水分放出量の時間変化を示す。



図 2.23 原子炉出力の変化



図 2.24 原子炉冷却材の温度変化



図 2.25 セメントペースト試験体の中心温度の時間変化



図 2.26 ガンマ発熱の時間変化



図 2.27 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.28 発生ガス流量の時間変化



図 2.29 中性子照射量の時間変化



図 2.30 ガンマ線照射量の時間変化



図 2.31 炉外の計測系内相対湿度の時間変化



図 2.32 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化





図 2.36 圧力発生速度の照射量に対する変化







2) 試験ケース IT-A2 (IFA-759)

自由水量が水の放射線分解に及ぼす影響を把握するために、試験ケース IT-A2 (IFA-759)では、120℃で乾燥させ全ての自由水を放出した試験体を用いて中性子照 射による相互作用試験を実施した。

図 2.42 に示すように原子炉の出力は、約 2.0MW 程度となっている。また、炉は試料 の交換等のために、比較的頻繁に 0N/0FF を繰り返していることがわかる。図 2.43 に 炉に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。冷却水の温度は 52℃に制 御され、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇し、炉外の冷却装置で 52℃まで冷 却され、炉に送り込まれる。図 2.44 にセメントペースト試験体の中心温度の時間変化 を示す。コンクリートの中心温度は 72℃程度となっている。図 2.45 にガンマ発熱の 時間変化を示す。ガンマ発熱は 0.115W/g となっているが、時間経過に伴って若干上昇 傾向が見られる。

図 2.46 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.25bar となる と排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉め ているという設定で計測システムを運用する計画としている。しかし、本試験ケース では圧力上昇の速度が非常に遅く、1.25bar までの圧力上昇を待っていると発生ガス の成分分析の機会を失う危惧があったので、1.25bar に到達するまえにサンプリング を行った。そのために、照射期間全体を通して圧力は 1.25bar に達していない。図 2.47 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.48 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.49 にガンマ線照射量の時間変 化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率は 384kGy/h であった。図 2.50 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.51 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。120℃乾燥のセメントペースト試験体を用 いているので、水蒸気の放出は非常に少なく、相対湿度は10%程度となっている。

図 2.52 および図 2.53 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を示 す。図 2.54 および図 2.55 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.56 および図 2.57 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.58 および図 2.59 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対する変化 を示す。図 2.60 に、水分放出量の時間変化を示す。



図 2.42 原子炉出力の変化



図 2.43 原子炉冷却材の温度変化



図 2.44 セメントペースト試験体の中心温度の時間変化



図 2.45 ガンマ発熱の時間変化



図 2.46 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.47 発生ガス流量の時間変化



図 2.48 中性子照射量の時間変化



図 2.49 ガンマ線照射量の時間変化







図 2.51 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化





図 2.55 圧力発生速度の照射量に対する変化




図 2.59 ガス発生速度の照射量に対する変化(0℃、1気圧)



3) 試験ケース IT-A3 (IFA-760)

自由水量が水の放射線分解に及ぼす影響を把握するために、試験ケース IT-A3 (IFA-760)では、試験体を製作した段階から封緘して外部と水分のやり取りがなく、 製作時の水分が維持された試験体を用いて中性子照射による相互作用試験を実施した。

図 2.61 に示すように原子炉の出力は、約 2.0MW 程度となっている。また、炉は試料 の交換等のために、比較的頻繁に 0N/0FF を繰り返していることがわかる。図 2.62 に 炉に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。冷却水の温度は 52℃に制 御され、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇し、炉外の冷却装置で 52℃まで冷 却され、炉に送り込まれる。図 2.63 にセメントペースト試験体の中心温度の時間変化 を示す。コンクリートの中心温度は 76℃程度となっている。図 2.64 にガンマ発熱の 時間変化を示す。ガンマ発熱は 0.11W/g となっているが、時間経過に伴って若干上昇 傾向が見られる。

図 2.65 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.25bar となる と排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉め ている状況が見られる。また、バルブ開放間隔は、時間経過に伴って長くなっており、 これは時間経過に伴ってガスの発生速度が低下している試験結果と整合している。図 2.66 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.67 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.68 にガンマ線照射量の時間変 化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率は 373kGy/h であった。図 2.69 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.70 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。封緘状態の自由水を多く含むセメントペ ースト試験体を用いているので、水蒸気の放出は非常に多く、水蒸気捕集システム改 良前でコンデンサも設置していないため、相対湿度は 100%となるとともに多くの水 蒸気が結露しており、水蒸気を正確に把握できていないと思われる。

図 2.71 および図 2.72 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を示 す。図 2.73 および図 2.74 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.75 および図 2.76 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.77 および図 2.78 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対する変化 を示す。図 2.79 に、水分放出量の時間変化を示す。



図 2.61 原子炉出力の変化



図 2.62 原子炉冷却材の温度変化



図 2.63 セメントペースト試験体の中心温度の時間変化



図 2.64 ガンマ発熱の時間変化



図 2.65 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.66 発生ガス流量の時間変化



図 2.67 中性子照射量の時間変化



図 2.68 ガンマ線照射量の時間変化



図 2.69 炉外の計測系内相対湿度の時間変化



図 2.70 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化



















図 2.76 ガス発生量の照射量に対する変化(0℃、1気圧)







図 2.78 ガス発生速度の照射量に対する変化(0℃、1気圧)





4) 試験ケース IT-A4 (IFA-761)

自由水量が水の放射線分解に及ぼす影響を把握するために、試験ケース IT-A4 (IFA-761)では、試験体を製作した段階から封緘して外部と水分のやり取りがなく、 製作時の水分が維持された試験体を用いて中性子照射による相互作用試験を実施した。

図 2.80 に示すように原子炉の出力は、約 2.2MW 程度となっている。また、炉は試料 の交換等のために、比較的頻繁に 0N/0FF を繰り返していることがわかる。図 2.81 に 炉に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。冷却水の温度は 52℃に制 御され、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇し、炉外の冷却装置で 52℃まで冷 却され、炉に送り込まれる。図 2.82 にセメントペースト試験体の中心温度の時間変化 を示す。コンクリートの中心温度は 74℃程度となっている。図 2.83 にガンマ発熱の 時間変化を示す。ガンマ発熱は 0.12W/g となっているが、時間経過に伴って若干上昇 傾向が見られる。

図 2.84 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.4bar となると 排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉めて いる状況が見られる。また、バルブ開放間隔は、時間経過に伴って長くなっており、 これは時間経過に伴ってガスの発生速度が低下している試験結果と整合している。図 2.85 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.86 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.87 にガンマ線照射量の時間変 化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率は 427kGy/h であった。図 2.88 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.89 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。封緘状態の自由水を多く含むセメントペ ースト試験体を用いているので、水蒸気の放出は非常に多くなるが、水蒸気捕集シス テムを改良して水蒸気を凝縮して回収できるコンデンサを設置したので、その下流の 相対湿度は 5%以下となっており、湿度と流量よりコンデンサを通過した湿分の評価 が可能となっている。

図 2.90 および図 2.91 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を示 す。図 2.92 および図 2.93 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.94 および図 2.95 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.96 および図 2.97 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対する変化 を示す。図 2.98 に、水分放出量の時間変化を示す。



図 2.80 原子炉出力の変化



図 2.81 原子炉冷却材の温度変化



図 2.82 セメントペースト試験体の中心温度の時間変化



図 2.83 ガンマ発熱の時間変化



図 2.84 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.85 発生ガス流量の時間変化



図 2.86 中性子照射量の時間変化



図 2.87 ガンマ線照射量の時間変化



図 2.88 炉外の計測系内相対湿度の時間変化



図 2.89 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化













(2) 照射後試験結果

表 2.13 から表 2.16 に、試験ケース IT-A1 (IFA-758)、IT-A2 (IFA-759)、IT-A3 (IFA-760)および IT-A4 (IFA-761)についての質量・寸法変化を示す。

試験	試験体	試験体 質量変化(g) 変化率							
ケース	-ス ID	試験前	試験後	変化	(%)				
	A01	116.884	117.137	0.253	0.22				
	A02	116.440	116.856	0.416	0.36				
	A03	116.598	117.041	0.443	0.38				
	平均				0.32				
Π_A1	試験体 ID	長	さ変化(mi	n)	変化率	直	径変化(m	m)	変化率
11-A1		試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
	A01	59.730	59.708	-0.022	-0.04	39.983	39.879	-0.104	-0.26
	A02	59.133	59.131	-0.002	0.00	40.083	39.997	-0.086	-0.21
	A03	59.558	59.545	-0.013	-0.02	39.992	39.909	-0.083	-0.21
	平均				-0.02				-0.23

表 2.13 試験ケース IT-A1 (IFA-758) の質量・寸法変化

表 2.14 試験ケース IT-A2 (IFA-759) の質量・寸法変化

試験	試験体	質	〔量変化(g	g)	変化率				
ケース	ID	試験前	試験後	変化	(%)				
	A04	114.357	114.158	-0.20	-0.17				
	A05	113.857	114.654	0.80	0.70				
	A06	113.999	114.820	0.82	0.72				
	平均				0.42				
Π-Λ2	試験体	長	さ変化(m	m)	変化率	直征	圣変化(m	m)	変化率
П-А2	試験体 ID	長	さ変化(m 試験後	m) 変化	変化 率 (%)	直? 試験前	圣変化(m 試験後	m) 変化	変化率 (%)
IT-A2	試験体 ID A04	長 試験前 59.686	さ変化(m 試験後 59.637	m) 変化 -0.049	変化率 (%) -0.08	直 試験前 40.031	圣変化(m 試験後 39.997	m) 変化 -0.034	変化率 (%) -0.08
П-А2	試験体 ID A04 A05	長 試験前 59.686 59.625	さ変化(m 試験後 59.637 59.585	m) 変化 -0.049 -0.040	変化率 (%) -0.08 -0.07	直 試験前 40.031 39.953	圣変化(m 試験後 39.997 39.908	m) 変化 -0.034 -0.045	変化率 (%) -0.08 -0.11
П-А2	試験体 ID A04 A05 A06	長: 試験前 59.686 59.625 59.478	さ変化(m 試験後 59.637 59.585 59.422	m) 変化 -0.049 -0.040 -0.056	変化率 (%) -0.08 -0.07 -0.09	直 試験前 40.031 39.953 40.013	圣変化(m 試験後 39.997 39.908 39.982	m) 変化 -0.034 -0.045 -0.031	変化率 (%) -0.08 -0.11 -0.08

試験	試験体	質	〔量変化(g	j)	変化率				
ケース	ID	試験前	試験後	変化	(%)				
	A07	140.596	118.468	-22.13	-15.74				
	A08	140.688	118.034	-22.65	-16.10				
	A09	141.063	118.723	-22.34	-15.84				
	平均				-15.89				
Π-43	試験体	長	さ変化(m	m)	変化率	直径変化(mm) 変化		変化率	
11-40	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
	A07	59.289	59.103	-0.186	-0.31	40.247	40.014	-0.233	-0.58
	A08	59.688	59.540	-0.148	-0.25	40.201	40.015	-0.186	-0.46
	A09	59.662	59.699	0.037	0.06	40.230	40.024	-0.206	-0.51
	平均				-0.17				-0.52

表 2.15 試験ケース IT-A3 (IFA-760)の質量・寸法変化

表 2.16 試験ケース IT-A4 (IFA-761) の質量・寸法変化

試験	試験体	質	〔量変化(g	g)	変化率				
ケース	ID	試験前	試験後	変化	(%)				
	A10	141.307	119.530	-21.78	-15.41				
	A11	142.100	120.582	-21.52	-15.14				
	A12	141.005	119.046	-21.96	-15.57				
	平均				-15.38				
	試験体								
Π_44	試験体	長	さ変化(m	m)	変化率	直征	圣変化(m	m)	変化率
П-А4	試験体 ID	長 試験前	さ変化(m 試験後	m) 変化	変化率 (%)	直 [] 武験前	圣変化(m 試験後	m) 変化	変化率 (%)
IT-A4	試験体 ID A10	長 試験前 59.850	さ変化(m 試験後 59.674	m) 変化 -0.176	変化率 (%) -0.29	直 試験前 40.279	圣変化(m 試験後 40.121	m) 変化 -0.158	変化率 (%) -0.39
П-А4	試験体 ID A10 A11	長 試験前 59.850 59.803	さ変化(m 試験後 59.674 59.658	m) 変化 -0.176 -0.145	変化率 (%) -0.29 -0.24	直和 試験前 40.279 40.200	译変化(m 試験後 40.121 40.047	m) 変化 -0.158 -0.153	変化率 (%) -0.39 -0.38
П-А4	試験体 ID A10 A11 A12	長 試験前 59.850 59.803 59.663	さ変化(m 試験後 59.674 59.658 59.559	m) 変化 -0.176 -0.145 -0.104	変化率 (%) -0.29 -0.24 -0.17	直 (試験前) (40.279) (40.312)	圣変化(m 試験後 40.121 40.047 40.198	m) 変化 -0.158 -0.153 -0.114	変化率 (%) -0.39 -0.38 -0.28

- 2.3 物理特性試験
- 2.3.1 試験概要
- (1) 中性子照射試験

試験体については、中性子照射の影響を把握できるように、長期間の養生により十 分に水和反応が進んでいるコンクリート試験体を用いることとする。

JEEP II で照射試験を行う場合、キャプセル内で試験体を設置できる長さは 60cm となっているため、 ϕ 4×6cm の試験体を用いると、キャプセルには 10 体の試験体を収納することが可能となる。2 種類の骨材(骨材 E:砂岩砂利、骨材 F:凝灰岩砕石)によるコンクリート試験体を中央に4体ずつ、上部1体を温度計測用の試験体、下部1体分のスペースに骨材とセメントペーストのサンプルを設置した。下部1体分は、さらに6層に分割し、1層ごとに ϕ 1×1cm のホワイトセメントペースト試験体1体と6種類の ϕ 1×1cm の骨材試験体を1体ずつ配置した。表 2.17 に使用した骨材種類を、表2.18 に物理特性試験の試験条件と試験体配置を示す。

試料名	岩種	種類	産地
E	砂岩	砂利	静岡県
F	凝灰岩		愛知県
G			東京都
Н	砂岩	砕石	静岡県
J			埼玉県
K	石灰岩		大分県

表 2.17 選定した骨材種類

加熱試験(Heating Test)では、断面内部の温度を一定とし、照射試験による試験 体内の最高温度と平均温度の2水準の加熱温度を設定した。4つの容器で温度2水準 の試験を行う必要があるため、試験体の種類に応じて以下のように配置することとし た。表2.19および表2.20に非照射・加熱試験の試験条件と試験体配置を示す。

- ・コンクリート:照射中の温度勾配の影響を把握するために、最高温度と平均温度の2水準設定する。ただし、平均温度は3ヵ月と24ヵ月のみとする。
- ・ホワイトセメントペースト、骨材:試験体が小さく照射中に温度勾配が発生しな いため、平均温度の1水準とする。

上記に加え、照射期間中の20℃封緘養生試験体の特性を把握するために、非照射・ 非加熱試験(CT: Control test)を照射期間中の一定時期に実施する。表 2.21 に非照 射・非加熱試験の試験条件と試験体配置を示す。

Type of test Physical property test			roperty test				
Container ID			В	С	D	E	
Fluence			0.75x10 ¹⁹ n/cm ²	1.5x10 ¹⁹ n/cm ²	3.0x10 ¹⁹ n/cm ²	6.0x10 ¹⁹ n/cm ²	
		Temperature		Irradiation atmosphere	Irradiation atmosphere	Irradiation atmosphere	Irradiation atmosphere
		Period (M)		3	6	12	24
М	oistu	re condition of spe	cimens	Sealed	Sealed	Sealed	Sealed
Moisture condition of specimens		ent	 1xΦ4x6cm Concrete (Thermo couple installed) 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder 	 1xΦ4x6cm Concrete (Thermo couple installed) 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder 	 1xΦ4x6cm Concrete (Thermo couple installed) 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder 1xΦ1x1cm White cement paste 6xΦ1x1cm Aggregate (E, F, G, H, J, K) Sample holder made with Aluminum 	 1xΦ4x6cm Concrete (Thermo couple installed) 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder 1xΦ1x1cm White cement paste 6xΦ1x1cm Aggregate (E, F, G, H, J, K) Sample holder made with Aluminum 	
	۶	Cement paste	TC	0	0	0	0
sc	(6cı			U 1	<u> </u>	1	1
ner	4	Concrete	CE	4	4	4	4
ecir	9		CF	4	4	4	4
g S		White cement paste	WCP	6	6	6	6
of	Ę		E	6	6	6	6
ber	1cn		F	6	6	6	6
E,	,×	Aggregate	G	6	6	6	6
ź	÷		<u>H</u>	<u>ь</u>	<u> </u>	<u></u> б	<u></u> б
			ĸ	6	6	6	6
		Note					

表 2.18 物理特性試験 (Physical property test : PPT) の試験条件と試験体配置

*: TC=Thermo couple installed, CP=Cement paste, CE=Concrete with E aggregate, CF=Concrete with F aggregate, WCP=White cement paste, E,F,G,H,J,K=E,F,G,H,J,K aggregate

Type of test Heating test							
Container ID				H1		H2	
Fluence		-	-	-	-		
Temperature			Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	
		Period (M)		3	6	12	24
М	loistu	re condition of spe	cimens	Sealed	Sealed	Sealed	Sealed
Moisture condition of specimens		ent	1xΦ4x6cm Dummy 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder Sample holder without specimens	1xΦ4x6cm Dummy 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder	1xΦ4x6cm Dummy 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder Sample holder without specimens	IxΦ4x6cm Dummy 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder Sample holder without specimens	
	Ë	Cement paste	TC CP	0	0	0	0
ens	4x6c		TC	0	0	0	0
cim	¢	Concrete	CE CE	4 4	4	4	4 4
spe		White cement paste	WCP	0	0	0	0
of	_		E	0	0	0	0
ber	1cn		F	0	0	0	0
En En	1×	Aggregate	<u></u> ы	0	0	0	0
z	÷		J	0	0	0	0
			K	0	0	0	0
		Note					

表 2.19 非照射・加熱試験(Heating test: HT)の試験条件と試験体配置(1/2)

*: TC=Thermo couple installed, CP=Cement paste, CE=Concrete with E aggregate, CF=Concrete with F aggregate, WCP=White cement paste, E,F,G,H,J,K=E,F,G,H,J,K aggregate

Type of test Heating test						
Container ID			H3		H4	
Fluence -		-			-	
	Temperature		Average	Average	Average	Average
	Period (M)		3	6	12	24
Mois	ture condition of spe	ecimens	Sealed	Sealed	Sealed	Sealed
Moisture condition of specimens		ent	 1xΦ4x6cm Dummy 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete 6kΦ4x1cm Sample holder 1xΦ1x1cm White cement paste 6xΦ1x1cm Aggregate (E, F, G, H, J, K) Sample holder made with Aluminum 	 9xΦ4x6cm Dummy 6xΦ4x1cm Sample holder 1xΦ1x1cm White cement paste 6xΦ1x1cm Aggregate (E, F, G, H, J, K) Sample holder made with Aluminum 	 9xΦ4x6cm Dummy 6xΦ4x1cm Sample holder 1xΦ1x1cm White cement paste 6xΦ1x1cm Aggregate E, F, G, H, J, K) Sample holder made with Aluminum 	 1xΦ4x6cm Dummy 4xΦ4x6cm Concrete (E) 4xΦ4x6cm Concrete (F) 6xΦ4x1cm Sample holder 1xΦ1x1cm White cement paste 6xΦ1x1cm Aggregate (E, F, G, H, J, K) Sample holder made with Aluminum
E	Cement paste	TC	0	0	0	0
ns		TC	0	0	0	0
- 4	Concrete	CE	4	0	0	4
eci		CF	4	0	0	4
sp	White cement paste	WCP	6	6	6	6
J of	:	E	6	6	6	6
bei 1cr			6	6	6	6
- F A	Aggregate		<u>ь</u>	<u> </u>	6	6
Z 9	+		6	6	6	6
		ĸ	6	6	6	6
Note						-

表 2.20 非照射・加熱試験(Heating test: HT)の試験条件と試験体配置(2/2)

*: TC=Thermo couple installed, CP=Cement paste, CE=Concrete with E aggregate, CF=Concrete with F aggregate, WCP=White cement paste, E,F,G,H,J,K=E,F,G,H,J,K aggregate

	Type of test				Control test		
		ID		C1	C2	C3	
	Fluence			-	-	-	
		Temperature		20 dgree	20 dgree	20 dgree	
		Period (M)		7	15	29	
Ν	Noistur	e condition of spe	cimens	Sealed	Sealed	Sealed	
	Moisture condition of specimens		ent	3xΦ4x6cm Concrete (E) 3xΦ4x6cm Concrete (F)	3xΦ4x6cm Concrete (E) 3xΦ4x6cm Concrete (F)	3xΦ4x6cm Concrete (E) 3xΦ4x6cm Concrete (F)	
	ш.	Cement paste	TC CP	0	0	0	
ens	1x6c		TC	0	0	Ŭ Ŭ	
cim	e e	Concrete	CE	3	3	3	
bē		White cement paste	WCP	0	0	0	
ofs		This comon pacto	E	0	0	0	
er	сш		F	0	0	0	
l đ	×	Aggregate	G	0	0	0	
Nu	é l	Ayyreyale	Н	0	0	0	
			J	0	0	0	
<u> </u>			K	0	0	0	
		Note		Iwitnout container	Iwitnout container	Iwitnout container	

表 2.21 非照射・非加熱試験(Control test: CT)の試験条件と試験体配置

*: TC=Thermo couple installed, CP=Cement paste, CE=Concrete with E aggregate, CF=Concrete with F aggregate, WCP=White cement paste, E,F,G,H,J,K=E,F,C

(2) 照射後試験

中性子照射による影響を把握するために、照射後試験(PIE: Post Irradiation Examination)を行う。なお、中性子照射によりサンプルは放射化するため、放射線による被曝を低減するために、約2か月間放置し放射能レベルを低減させる。

中性子がコンクリートの物理特性に及ぼす影響を把握するためには、下記の PIE を 実施することが望ましい。

■コンクリート

- ・質量変化、寸法変化 : 密度および体積の変化
- ・圧縮強度、ヤング率 :機械的特性の変化
- ・細孔径分布 : 空隙構造の変化
- ・自由水量、結合水量:水の挙動の変化(中性子とガンマ線の影響の違い)
- ・XRD :水和物組成の変化
- ・TG-TDA : 水和生成物 (ポルトランダイト*2)の変化
- ・SEM :水和生成物(主に C-S-H^{*1})の変化
- ・水蒸気吸着等温線 : 空隙構造の変化
 - *1:セメントペーストでもっとも多くの体積を占める水和生成物。比表面積 も大きく、強度を保持する主成分と考えられている。

*2: C-S-Hの次に体積を占める水和生成物。結晶質構造。

■セメントペースト

・質量変化、寸法変化	: 密度および体積の変化
・強度	:機械的特性の変化
・細孔径分布	: 空隙構造の変化
・自由水量、結合水量	:水の挙動の変化(中性子とガンマ線の影響の違い)
• XRD	:水和物組成の変化
• TG-TDA	: 水和生成物(ポルトランダイト)の変化
• SEM	:水和生成物(主に C-S-H)の変化
 水蒸気吸着等温線 	: 空隙構造の変化
• NMR	:水和生成物(C-S-H)のアトミックスケールの変化
・小角 X線 or 中性子線散乱	:水和生成物(C-S-H)のナノスケールの変化
■骨材	
・質量変化、寸法変化	: 密度および体積の変化
• XRD	: 鉱物組成の変化
• TG-TDA	: 含水率や結晶水率の変化
• TEM	: 膨張や損傷の把握

中性子照射は、ノルウェーにあるエネルギー技術研究所(IFE)のJEEPIIで実施しているため、PIEも同研究所が保有している施設で実施できれば効率的であるが、同研究所はコンクリートを専門としている機関ではないため、実施できるPIEは限定的である。そこで、ノルウェーで実施するPIEを以下に示す。

①物理特性試験 (Physical property test : PPT)

・コンクリート:質量変化、寸法変化、圧縮強度

②非照射・加熱試験(Heating test: HT)

・コンクリート:質量変化、寸法変化、圧縮強度

③非照射・非加熱試験 (Control test : CT)

・コンクリート:質量変化、寸法変化、圧縮強度

また、日本で PIE を実施するために、表 2.22 に示すサンプルを日本へ輸送した。その際に用いた輸送容器を図 2.99 に、サンプルを入れる内容器 (バスケット)を図 2.100 に示す。図 2.101 にサンプル (PPT-C)の外観を示す。

日本へ輸送後、NFD(日本核燃料開発)にて以下の PIE を実施した。

①物理特性試験 (Physical property test : PPT)

・セメントペースト:質量変化、寸法変化、ビッカース硬さ

•骨材:寸法変化

その後計画を見直し、限られたリソースの中で必要なデータを取得するために、NFD での PIE 実施後、表 2.22 に示す全てのサンプルをノルウェーの IFE に日本への輸送と 同じ輸送容器で輸送した。

①物理特性試験 (Physical property test : PPT)

・セメントペースト:質量変化、寸法変化、ビッカース硬さ、XRD (X-ray diffraction)

・骨材:質量変化、寸法変化、XRD(X-ray diffraction)

なお、中性子線による照射試験に使用した試験体及び試験器具は、適切に処分した。

輸送 キャプセル ID	試験ケース	サンプル種類	数量
		コンクリート試験体(φ4×6cm)*	1
C .	PPT-C	圧縮強度試験後のコンクリート試験体破片	1
	(IFA-752)	白色セメントサンプル(ø1×1cm)	6
		骨材サンプル(ø1×1cm)	36
		コンクリート試験体(φ4×6cm)*	1
Р	PPT-B	圧縮強度試験後のコンクリート試験体破片	1
D	(IFA-753)	白色セメントサンプル(ø1×1cm)	6
		骨材サンプル(\$1×1cm)	36

表 2.22 日本へ輸送するサンプル

*: 熱電対を設置していた試験体

凡例					
データ	●:過年度に実施済				
取得	O:今年度実施				

試験体の 種類	試験の 種類		試験パラメータ		質量 変化	寸法 変化	圧縮 強度	ビッカース	XRD
セメント ペースト (φ4x6cm)	相互作用 試験 (IT)	水 分 量	75℃乾燥	A1					
			120℃乾燥	A2					
			未乾燥	A3					
			未乾燥	A4					
コンクリート (φ4x6cm)	物理特性 試験 (PPT)	照射量	7.78 × 10 ¹⁸ n/cm ²	В					
			1.41 × 10 ¹⁹ n/cm ²	С					
			4.58 × 10 ¹⁹ n/cm ²	D	•	•			
			9.20 × 10 ¹⁹ n/cm ²	E	•	•			
	加熱試験 (HT)	温度	最高温度 3ヶ月	H1-3					
			最高温度 6ヶ月	H1-6					
			最高温度 12ヶ月	H1-12	•				
			最高温度 24ヶ月	H2-24					
			平均温度 3ヶ月	H3-3					
			平均温度 24ヶ月	H4-24	•				
ホワイト	物理特性 試験) (PPT)	照射量	7.01 × 10 ¹⁸ n/cm ²	В					0
セメント			1.28 × 10 ¹⁹ n/cm ²	С					0
ペースト			4.12 × 10 ¹⁹ n/cm ²	D	0	0		0	0
(q1x1cm)			8.25 × 10 ¹⁹ n/cm ²	E	0	0		0	0
骨材 (φ1x1cm)	物理特性 試験 (PPT)	照射量	7.01 × 10 ¹⁸ n/cm ²	В	0				0
			1.28 × 10 ¹⁹ n/cm ²	С	0				0
			4.12 × 10 ¹⁹ n/cm ²	D	0	0			0
			8.25 × 10 ¹⁹ n/cm ²	E	0	0			0
※ 高速中性子照射量(E > 0.1MeV) XRD(X-ray diffraction):X線回折装置(結晶構造									

表 2.23 中性子照射後試験の物性取得状況

XRD(X-ray diffraction):X線回折装置(結晶構造の解析)



図 2.99 輸送容器 (NFD1 型)


図 2.100 内容器 (バスケット)



(a)コンクリート試験体



(b) コンクリート試験体破片



(c)ホワイトセメントペーストと骨材

図 2.101 サンプル (PPT-C) の外観

2.3.2 試験結果

(1) 中性子照射試験

1) 試験ケース PPT-B (IFA-753)

図 2.102 に示すように原子炉の出力は、約 2.0MW 程度となっている。また、炉は試料の交換等のために、比較的頻繁に 0N/0FF を繰り返していることがわかる。図 2.103 に炉に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。炉外で 52℃に制御されている冷却水は炉内に送り込まれた後、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇して炉外に送り出され、炉外の冷却装置で 52℃まで冷却される。図 2.104 にコンクリート試験体の中心温度の時間変化を示す。コンクリートの中心温度は 71℃程度であった。図 2.105 にガンマ発熱の時間変化を示す。ガンマ発熱は 0.09W/g となっている。

図 2.106 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.25bar となると排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉めている状況が見られる。また、バルブ開放間隔は、時間経過に伴って長くなっており、これは時間経過に伴ってガスの発生速度が低下している試験結果と整合している。 図 2.107 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.108 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.109 にガンマ線照射量の時間 変化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率 は 274kGy/h であった。図 2.110 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.111 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。封緘状態の自由水を多く含むコン クリート試験体を用いているので、水蒸気の放出は非常に多く、水蒸気捕集システム 改良前でコンデンサも設置していないため、相対湿度は 100%となるとともに多くの 水蒸気が結露しており、水蒸気を正確に把握できていないと思われる。図 2.112 およ び図 2.113 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を示す。図 2.114 および図 2.115 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変化を示す。図 2.116 および図 2.117 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する変化を示す。 図 2.118 および図 2.119 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対する変化を示す。

図 2.121 に照射後の試験体の目視観察結果の一例を示す。



図 2.102 原子炉出力の変化



図 2.103 原子炉冷却材の温度変化



図 2.104 コンクリート試験体の中心温度の時間変化



図 2.105 ガンマ発熱の時間変化



図 2.106 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.107 発生ガス流量の時間変化



図 2.108 中性子照射量の時間変化



図 2.109 ガンマ線照射量の時間変化







図 2.111 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化











図 2.121 照射後の試験体の目視観察結果の一例(B13)

2) 試験ケース PPT-C (IFA-752)

図 2.122 に示すように原子炉の出力は、約 2.0MW 程度となっている。また、炉は試料の交換等のために、比較的頻繁に 0N/0FF を繰り返していることがわかる。図 2.123 に炉に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。炉外で 52℃に制御されている冷却水は炉内に送り込まれた後、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇して炉外に送り出され、炉外の冷却装置で 52℃まで冷却される。図 2.124 にコンクリート試験体の中心温度の時間変化を示す。コンクリートの中心温度は 70℃程度であった。図 2.125 にガンマ発熱の時間変化を示す。ガンマ発熱は 0.09W/g となっている。

図 2.126 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.25bar となると排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉めている状況が見られる。また、バルブ開放間隔は、時間経過に伴って長くなっており、これは時間経過に伴ってガスの発生速度が低下している試験結果と整合している。 図 2.127 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.128 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.129 にガンマ線照射量の時間 変化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率 は 295kGy/h であった。図 2.130 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.131 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。封緘状態の自由水を多く含むコン クリート試験体を用いているので、水蒸気の放出は非常に多くなるが、水蒸気捕集シ ステムを改良して水蒸気を凝縮して回収できるコンデンサを設置したので、その下流 の相対湿度は 20~30%となっており、湿度と流量よりコンデンサを通過した湿分の評 価が可能となっている。

図 2.132 および図 2.133 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.134 および図 2.135 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変 化を示す。図 2.136 および図 2.137 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する 変化を示す。図 2.138 および図 2.139 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対 する変化を示す。図 2.140 に、水分放出量の時間変化を示す。

図 2.141 に照射後の試験体の目視観察結果の一例を示す。



図 2.122 原子炉出力の変化



図 2.123 原子炉冷却材の温度変化



図 2.124 コンクリート試験体の中心温度の時間変化



図 2.125 ガンマ発熱の時間変化



図 2.126 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.127 発生ガス流量の時間変化



図 2.128 中性子照射量の時間変化



図 2.129 ガンマ線照射量の時間変化



図 2.130 炉外の計測系内相対湿度の時間変化



図 2.131 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化













図 2.141 照射後の試験体の目視観察結果の一例(B05)

3) 試験ケース PPT-D (IFA-751)

図 2.142 に示すように原子炉の出力は、約 2.0MW 程度となっている。図 2.143 に炉 に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。炉外で 52℃に制御されてい る冷却水は炉内に送り込まれた後、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇して炉 外に送り出され、炉外の冷却装置で 52℃まで冷却される。図 2.144 にコンクリート試 験体の中心温度の時間変化を示す。コンクリートの中心温度は照射当初から徐々に上 昇し、70.5℃程度で安定している。図 2.145 にガンマ発熱の時間変化を示す。ガンマ 発熱は 0.09W/g となっている。

図 2.146 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.25bar とな ると排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉 めている状況が見られる。照射の進捗に伴い圧力上昇速度が小さくなっているので、 発生ガスの成分分析の頻度を維持するために、キャプセルの開放圧力を 1.15bar に落 としている。図 2.147 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.148 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.149 にガンマ線照射量の時間 変化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率 は 308kGy/h であった。図 2.150 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.151 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。封緘状態の自由水を多く含むコン クリート試験体を用いているので、水蒸気の放出は非常に多くなるが、水蒸気捕集シ ステムを改良して水蒸気を凝縮して回収できるコンデンサとその下流にコンデンサを 通過する水蒸気を捕集する水蒸気吸収容器(塩化カルシウム)を設置したので、相対 湿度は 10%以下となっており、湿度と流量よりコンデンサを通過した湿分の評価が可 能となっている。

図 2.152 および図 2.153 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.154 および図 2.155 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変 化を示す。図 2.156 および図 2.157 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する 変化を示す。図 2.158 および図 2.159 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対 する変化を示す。図 2.160 に、水分放出量の時間変化を示す。

図 2.161 に照射後の試験体の目視観察結果の一例を示す。



図 2.142 原子炉出力の変化



図 2.143 原子炉冷却材の温度変化



図 2.144 コンクリート試験体の中心温度の時間変化



図 2.145 ガンマ発熱の時間変化



図 2.146 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.147 発生ガス流量の時間変化



図 2.148 中性子照射量の時間変化



図 2.149 ガンマ線照射量の時間変化



図 2.150 炉外の計測系内相対湿度の時間変化



図 2.151 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化













図 2.161 照射後の試験体の目視観察結果の一例(B09)

4) 試験ケース PPT-E (IFA-750)

図 2.162 に示すように原子炉の出力は、約 2.0MW 程度となっている。図 2.163 に炉 に流入する冷却水と炉から流出する冷却水の温度を示す。炉外で 52℃に制御されてい る冷却水は炉内に送り込まれた後、炉を冷却することにより 57℃程度まで上昇して炉 外に送り出され、炉外の冷却装置で 52℃まで冷却される。図 2.164 にコンクリート試 験体の中心温度の時間変化を示す。コンクリートの中心温度は 72℃から 75℃程度まで 緩やかに上昇している。図 2.165 にガンマ発熱の時間変化を示す。ガンマ発熱は 0.10W/g 程度となっている。

図 2.166 にキャプセル内圧力の時間変化を示す。キャプセル内圧力が 1.25bar とな ると排気バルブを開放して圧力を放出し、1.0bar 程度まで低下すると再びバルブを閉 めている状況が見られる。照射の進捗に伴い圧力上昇速度が小さくなっているので、 発生ガスの成分分析の頻度を維持するために、キャプセルの開放圧力を 1.1bar に落と している。図 2.167 に発生ガス流量の時間変化を示す。

図 2.168 に高速中性子照射量の時間変化を示す。図 2.169 にガンマ線照射量の時間 変化を示す。中性子照射試験時の高速中性子束は 3.60×10¹² n/cm²/s、ガンマ線量率 は 367kGy/h であった。図 2.170 に湿度計測タンクでの相対湿度の時間変化を示す。図 2.171 は同一位置での絶対湿度の時間変化を示す。試験ケース PPT-E (IFA-750) では、 照射開始から 55 日後にコンデンサが設置されたので、その段階から相対湿度が 60% 程度まで低下し、その後さらに 20%程度まで徐々に低下している。

図 2.172 および図 2.173 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.174 および図 2.175 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変 化を示す。図 2.176 および図 2.177 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する 変化を示す。図 2.178 および図 2.179 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対 する変化を示す。図 2.180 に、水分放出量の時間変化を示す。

図 2.181 に照射後の試験体の目視観察結果の一例を示す。ここに示されるようにい ずれの面においても大小さまざまなひび割れが確認できた。後述するようにコンクリ ート自体も膨張しており、骨材の膨張に伴うひび割れが確認されたものと考えられる。


図 2.162 原子炉出力の変化



図 2.163 原子炉冷却材の温度変化



図 2.164 コンクリート試験体の中心温度の時間変化



図 2.165 ガンマ発熱の時間変化



図 2.166 ガス発生によるキャプセル内圧力の時間変化



図 2.167 発生ガス流量の時間変化



図 2.168 中性子照射量の時間変化



図 2.169 ガンマ線照射量の時間変化



図 2.170 炉外の計測系内相対湿度の時間変化



図 2.171 炉外の計測系内絶対湿度の時間変化











図 2.181 照射後の試験体の目視観察結果の一例 (B03)

次に PPT-E に関する試験体のトラブルについて示す。PPT-E は当初、6.0×10¹⁹ n/cm² の高速中性子照射量を目的としてキャプセルが設計された。試験体とキャプセル内面 の距離は試験体の放熱特性に影響を与えるために極力小さい方がよいが、照射による コンクリートの膨張が期待されたのでキャプセルと試験体のギャップは試験体直径の 1%を想定した。しかしながら、より高い範囲の照射量データを蓄積したうえで安全性 評価を考えるべきという議論から、照射量を1×10²⁰ n/cm²に増大させて試験を継続し た。その結果、キャプセルは照射中に破断し、キャプセル内に浸水がおき、原子炉は スクラム停止した。

その後、キャプセルを取り出し、リグを長軸方向に削り出すことによって試験体を 取り出し、PIE を行った。この時、設計図面とリグの強度から算出した試験体に生じ た応力は周方向で 24.8 MPa、長軸方向では 35.1 MPa であった。各拘束力の算定につ いて図 2.184 および図 2.185 に示す。破断時のキャプセルの様子を図 2.182 に、取り 出した試験体の様子を図 2.183 に示す。結果として試験体は、通常の形状のまま取り 出すことができたので、PIE を実施した。ただし、試験体は再度吸水しており、セメ ントペーストの質量変化で一部一貫性の無いデータとなった。



(a) 長軸方向のひび割れ
(b) 周方向のひび割れ
図 2.182 キャプセルに生じたひび割れ



図 2.183 取り出した後の試験体の様子







図 2.185 長軸方向の拘束力の算定

(2) 非照射·加熱試験

中性子照射の影響を把握するために、非照射・加熱試験を行う。試験は炉外で実施 し、非照射以外の条件はすべて同一としている。しかし、照射時のコンクリート試験 体内部の温度分布(中心が最高温度となる放物線分布)を再現することは難しかった ため、加熱温度としては、コンクリート試験体断面内の最高温度と平均温度の2水準 の温度で、断面内一定温度条件で非照射・加熱試験を行うこととした。

図 2.186 に、H1-3 (IFA-757.1) (PPT-B:中央最高温度) についてのコンクリート試 験体の中心温度の時間変化を示す。図 2.187 に、ヘリウムフラッシングによるキャプ セル内圧力の時間変化を示す。図 2.188 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス流 量の時間変化を示す。図 2.189 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクにお ける相対湿度の時間変化を示す。図 2.190 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測 タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。

図 2. 191 に、H3-3 (IFA-755. 1) (PPT-B: 断面内平均温度) についてのコンクリート 試験体の中心温度の時間変化を示す。図 2. 192 に、ヘリウムフラッシングによるキャ プセル内圧力の時間変化を示す。図 2. 193 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス 流量の時間変化を示す。図 2. 194 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクに おける相対湿度の時間変化を示す。図 2. 195 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計 測タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。

図 2.196 に、H1-6 (IFA-757.2) (PPT-C:中央最高温度) についてのコンクリート試 験体の中心温度の時間変化を示す。図 2.197 に、ヘリウムフラッシングによるキャプ セル内圧力の時間変化を示す。図 2.198 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス流 量の時間変化を示す。図 2.199 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクにお ける相対湿度の時間変化を示す。図 2.200 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測 タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。

図 2. 201 に、H3-6 (IFA-755. 2) (PPT-C: 断面内平均温度) についてのコンクリート 試験体の中心温度の時間変化を示す。図 2. 202 に、ヘリウムフラッシングによるキャ プセル内圧力の時間変化を示す。図 2. 203 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス 流量の時間変化を示す。図 2. 204 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクに おける相対湿度の時間変化を示す。図 2. 205 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計 測タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。

図 2.206 に、H1-12(IFA-757.3)(PPT-D:中央最高温度)についてのコンクリート 試験体の中心温度の時間変化を示す。図 2.207 に、ヘリウムフラッシングによるキャ プセル内圧力の時間変化を示す。図 2.208 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス 流量の時間変化を示す。図 2.209 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクに おける相対湿度の時間変化を示す。図 2.210 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計 測タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。 図 2.211 に、H3-12(IFA-755.3)(PPT-D:断面内平均温度)についてのコンクリート試験体の中心温度の時間変化を示す。図 2.212 に、ヘリウムフラッシングによるキャプセル内圧力の時間変化を示す。図 2.213 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス流量の時間変化を示す。図 2.214 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクにおける相対湿度の時間変化を示す。図 2.215 に、ヘリウムフラッシングによる湿度 計測タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。

図 2.216 に、H2-24(IFA-756)(PPT-E:中央最高温度)についてのコンクリート試験体の中心温度の時間変化を示す。図 2.217 に、ヘリウムフラッシングによるキャプセル内圧力の時間変化を示す。図 2.218 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス流量の時間変化を示す。図 2.219 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクにおける相対湿度の時間変化を示す。図 2.220 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。

図 2.221 に、H4-24(IFA-754)(PPT-E:断面内平均温度)についてのコンクリート 試験体の中心温度の時間変化を示す。図 2.222 に、ヘリウムフラッシングによるキャ プセル内圧力の時間変化を示す。図 2.223 に、ヘリウムフラッシングによる発生ガス 流量の時間変化を示す。図 2.224 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計測タンクに おける相対湿度の時間変化を示す。図 2.225 に、ヘリウムフラッシングによる湿度計 測タンクにおける絶対湿度の時間変化を示す。



図 2.186 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H1-3:IFA-757.1) (PPT-B:IFA-753 中央最高温度)



図 2.187 キャプセル内圧力の時間変化(H1-3:IFA-757.1) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.188 発生ガス流量の時間変化(H1-3: IFA-757.1) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)











図 2.191 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H3-3:IFA-755.1) (PPT-B:IFA-753 断面内平均温度)



図 2.192 キャプセル内圧力の時間変化(H3-3:IFA-755.1) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.193 発生ガス流量の時間変化(H3-3:IFA-755.1) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)











図 2.196 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H1-6: IFA-757.2) (PPT-C: IFA-752 中央最高温度)



図 2.197 キャプセル内圧力の時間変化(H1-6:IFA-757.2) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.198 発生ガス流量の時間変化(H1-6:IFA-757.2) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)











図 2.201 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H3-6: IFA-755.2) (PPT-C: IFA-752 断面内平均温度)



図 2.202 キャプセル内圧力の時間変化(H3-6:IFA-755.2) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.203 発生ガス流量の時間変化(H3-6: IFA-755.2) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)



図 2.204 相対湿度の時間変化(H3-6:IFA-755.2) (ヘリウムフラッシングによる相対湿度変化)



図 2.205 絶対湿度の時間変化(H3-6: IFA-755.2) (ヘリウムフラッシングによる絶対湿度変化)



図 2.206 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H1-12: IFA-757.3) (PPT-D: IFA-751)(中央最高温度)



図 2.207 キャプセル内圧力の時間変化(H1-12: IFA-757.3) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.208 発生ガス流量の時間変化(H1-12: IFA-757.3) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)



図 2.209 相対湿度の時間変化(H1-12: IFA-757.3) (ヘリウムフラッシングによる相対湿度変化)



図 2.210 絶対湿度の時間変化(H1-12: IFA-757.3) (ヘリウムフラッシングによる絶対湿度変化)



図 2.211 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H3-12: IFA-755.3) (PPT-D: IFA-751 断面内平均温度)



図 2.212 キャプセル内圧力の時間変化(H3-12: IFA-755.3) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.213 発生ガス流量の時間変化(H3-12: IFA-755.3) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)



(ヘリウムフラッシングによる相対湿度変化)



図 2.215 絶対湿度の時間変化(H3-12: IFA-755.3) (ヘリウムフラッシングによる絶対湿度変化)



図 2.216 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H2-24: IFA-756) (PPT-E: IFA-750)(中央最高温度)



図 2.217 キャプセル内圧力の時間変化(H2-24: IFA-756) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.218 発生ガス流量の時間変化(H2-24: IFA-756) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)



図 2.219 相対湿度の時間変化(H2-24: IFA-756) (ヘリウムフラッシングによる相対湿度変化)



図 2.220 絶対湿度の時間変化(H2-24: IFA-756) (ヘリウムフラッシングによる絶対湿度変化)



図 2.221 コンクリート試験体の中心温度の時間変化(H4-24:IFA-754) (PPT-E:IFA-750 断面内平均温度)


図 2.222 キャプセル内圧力の時間変化(H4-24: IFA-754) (ヘリウムフラッシングによる圧力変化)



図 2.223 発生ガス流量の時間変化(H4-24:IFA-754) (ヘリウムフラッシングによるガス流量変化)



図 2.224 相対湿度の時間変化(H4-24: IFA-754) (ヘリウムフラッシングによる相対湿度変化)



図 2.225 絶対湿度の時間変化(H4-24: IFA-754) (ヘリウムフラッシングによる絶対湿度変化)

(3) 非照射·非加熱試験

照射期間中の 20℃封緘養生試験体の特性を把握するために、非照射・非加熱試験 (CT: Control test)を照射期間中の一定時期に3回に分けて実施した。

(4) 照射環境の定量評価

モニタリングワイヤの放射化程度から得られた中性子照射量とその他のモニタリン グシステムから得られた照射条件に関する測定値を表 2.24 に示す。また、モニタリン グワイヤによる高速中性子照射量の値とモンテカルロ法による放射線輸送計算コード MCNP で算定した1中性子あたりの中性子フルエンスについて、各試験体の内最大とな るものが一致するように中性子発生量を決め、規格化を行った結果について表 2.25 から表 2.28 に示す。なお、5)の照射後試験で用いる照射量については、表 2.25 から 表 2.28 の照射量を用いた。

		照 射	照射 期間		中性子(E	>0.1MeV)			中性-	子(E<0.625e	eV)	
試験	容器	孔	(全出	照射量	照射量		中性子束	中性子	照射量		中性子束	中性子
ケース	名	位	力換算	目標値	最小値~最大値	平均值	(平均値)	東比	最小値~最大値	平均值	(平均値)	東比
		置	日数)	(n/cm^2)	(n/cm^2)	(n/cm^2)	$(n/cm^2/s)$	_	(n/cm^2)	(n/cm^2)	$(n/cm^2/s)$	_
IT-A1	IFA- 758	#36	50.32		1.61E+19~1.62E+19	1.62E+19	3.72E+12	1.03	6.00E+19~7.20E+19	6.83E+19	1.57E+13	0. 98
IT-A2	IFA- 759	#36	60. 66		1.75E+19~2.00E+19	1.90E+19	3.63E+12	1.01	7.90E+19~8.60E+19	8.38E+19	1.60E+13	1.00
IT-A3	IFA- 760	#36	80. 83		2. 34E+19~2. 60E+19	2.52E+19	3.60E+12	1.00	9.60E+19~1.12E+20	1.06E+20	1.52E+13	0.95
IT-A4	IFA- 761	#36	56.42		1.83E+19~1.88E+19	1.85E+19	3.80E+12	1.05	7.60E+19~8.50E+19	8.15E+19	1.67E+13	1.04
PPT-B	IFA- 753	#52	25. 19	7.50E+18	7.09E+18~8.10E+18	7.76E+18	3.57E+12	0. 99	2.80E+19~3.40E+19	3.20E+19	1.47E+13	0.92
PPT-C	IFA- 752	#36	45.26	1.50E+19	1.27E+19~1.48E+19	1.41E+19	3.61E+12	1.00	5. 90E+19~7. 50E+19	6.98E+19	1.78E+13	1.11
PPT-D	IFA- 751	#36	155. 59	3.00E+19	4.09E+19~4.78E+19	4.52E+19	3.37E+12	0.93	1. 92E+20~2. 41E+20	2.24E+20	1.67E+13	1.04
PPT-E	IFA- 750	#52	299. 39	6. 00E+19	8. 17E+19~9. 62E+19	9. 11E+19	3. 52E+12	0. 98	3. 70E+20~4. 25E+20	4. 04E+20	1.56E+13	0.97
平均值							3.60E+12				1.61E+13	

表 2.24 中性子照射試験の照射結果(モニタリングワイヤとその他のモニタリングシステムによる測定値)

		収由		ガンマ線		ガンマ	温度	JEEPⅡ稼働	
試験	索聖女	咒力	照射量	線量率	線量率比	発熱	試験体中心	率	水八冬併
ケース	谷奋泊	化齿黑	$(1 \circ)$	$(1 \ (1 \))$		(w/)	(°C)	(計画停止	小刀禾件
		业圓	(KGY)	(KGY/h)	—	(w/g)	(\mathbf{C})	期間を除く)	
IT-A1	IFA-758	#36	4.80E+05	3.97E+02	1.10	0.11	72.5	0.769	75℃乾燥
IT-A2	IFA-759	#36	5.59E+05	3.84E+02	1.07	0.11	71.0	0.809	120℃乾燥
IT-A3	IFA-760	#36	7.23E+05	3.73E+02	1.03	0.11	75.0	0.776	封緘養生
IT-A4	IFA-761	#36	5.79E+05	4.27E+02	1.19	0.12	73.0	0.848	封緘養生
PPT-B	IFA-753	#52	1.99E+05	3.29E+02	0.91	0.09	71.0	0.855	封緘養生
PPT-C	IFA-752	#36	3.20E+05	2.95E+02	0.82	0.08	69.5	0.765	封緘養生
PPT-D	IFA-751	#36	1.15E+06	3.08E+02	0.86	0.09	70.0	0. 789	封緘養生
PPT-E	IFA-750	#52	2.63E+06	3.67E+02	1.02	0.10	74.0	0.757	封緘養生
平均值				3.60E+02				0. 796	

表 2.24 中性子照射試験の照射結果(モニタリングワイヤとその他のモニタリングシステムによる測定値)(つづき)

			PPT-B			
				中性子照射	村量(n/cm ²)	
軸レベ	⇒21 日日	封殿休夕	高速口	中性子	熱中	性子
(mm)	記忆 9 5	武映平石	E > 0.	1 MeV	E < 0.0	625 eV
			中央値	1σ	中央値	1σ
570	熱電対入りコンクリ ート試験体	C54	6.77E+18	2.67E+16	2.80E+19	4.27E+16
510	コンクリート試験体	B13	7.19E+18	2.77E+16	3.01E+19	4.44E+16
450	コンクリート試験体	C13	7.61E+18	2.85E+16	3.20E+19	4.57E+16
390	コンクリート試験体	B14	7.91E+18	2.90E+16	3.31E+19	4.65E+16
330	コンクリート試験体	C14	8.10E+18	2.94E+16	3.38E+19	4.67E+16
270	コンクリート試験体	B15	8.13E+18	2.95E+16	3.39E+19	4.71E+16
210	コンクリート試験体	C15	8.05E+18	2.93E+16	3.37E+19	4.68E+16
150	コンクリート試験体	B16	7.80E+18	2.88E+16	3.28E+19	4.63E+16
90	コンクリート試験体	C16	7.45E+18	2.82E+16	3.15E+19	4.54E+16
30	小型 試験体(骨材、セ スト)	メントペー	7.01E+18	_	2.96E+19	_
平均値 (熱	電対入りと小型試験体を	を除く 8 体)	7.78E+18	_	3.26E+19	_

表 2.25 MCNP とモニタリングワイヤの結果から得られた各試験体の照射量 (PPT-B)

			PPT-C			
				中性子照真	村量(n/cm ²)	
軸レベ	⇒∺ пп	⇒≠₩>/+-々	高速口	中性子	熱中	性子
(mm)	司元 97	武歌评冶	E > 0.	1 MeV	E < 0.0	525 eV
			中央値	1σ	中央値	1σ
570	熱電対入りコンクリ ート試験体	C53	1.23E+19	5.23E+16	5.51E+19	8.66E+16
510	コンクリート試験体	B05	1.31E+19	5.42E+16	5.96E+19	9.04E+16
450	コンクリート試験体	C05	1.38E+19	5.56E+16	6.31E+19	9.24E+16
390	コンクリート試験体	B06	1.44E+19	5.67E+16	6.54E+19	9.48E+16
330	コンクリート試験体	C06	1.47E+19	5.72E+16	6.67E+19	9.54E+16
270	コンクリート試験体	B07	1.48E+19	5.76E+16	6.72E+19	9.58E+16
210	コンクリート試験体	C07	1.46E+19	5.70E+16	6.62E+19	9.48E+16
150	コンクリート試験体	B08	1.42E+19	5.64E+16	6.47E+19	9.42E+16
90	コンクリート試験体	C08	1.36E+19	5.51E+16	6.23E+19	9.24E+16
30	小型試験体(骨材、セ スト)	メントペー	1.28E+19	—	5.85E+19	
平均値 (熱	電対入りと小型試験体を	を除く 8 体)	1.41E+19	_	6.44E+19	_

表 2.26 MCNP とモニタリングワイヤの結果から得られた各試験体の照射量(PPT-C)

			PPT-D			
				中性子照射	村量(n/cm ²)	
軸レベ	⇒21 日日	社会体友	高速「	中性子	熱中	性子
(mm)	司化中门	武殃伴泊	E > 0.	1 MeV	E < 0.0	525 eV
			中央値	1σ	中央値	1σ
570	熱電対入りコンクリ ート試験体	B54	3.97E+19	1.69E+17	1.78E+20	2.81E+17
510	コンクリート試験体	B09	4.25E+19	1.75E+17	1.92E+20	2.92E+17
450	コンクリート試験体	C09	4.51E+19	1.80E+17	2.03E+20	2.99E+17
390	コンクリート試験体	B10	4.64E+19	1.83E+17	2.12E+20	3.06E+17
330	コンクリート試験体	C10	4.77E+19	1.86E+17	2.16E+20	3.07E+17
270	コンクリート試験体	B11	4.77E+19	1.85E+17	2.18E+20	3.11E+17
210	コンクリート試験体	C11	4.73E+19	1.85E+17	2.14E+20	3.06E+17
150	コンクリート試験体	B12	4.60E+19	1.82E+17	2.10E+20	3.05E+17
90	90 コンクリート試験体		4.38E+19	1.77E+17	2.01E+20	2.97E+17
30	小型試験体(骨材、セ スト)	メントペー	4.12E+19	_	1.88E+20	_
平均値 (熱	、電対入りと小型試験体を	を除く 8 体)	4.58E+19		2.08E+20	_

表 2.27 MCNP とモニタリングワイヤの結果から得られた各試験体の照射量(PPT-D)

			PPT-E			
				中性子照	村量(n/cm ²)	
軸レベ	⇒兴 中日	⇒→ 転 ト 々	高速「	中性子	熱中	性子
(mm)	司元中日	武帜伴名	E > 0.	1 MeV	E < 0.0	525 eV
. ,			中央値	1σ	中央値	1σ
570	熱電対入りコンクリ ート試験体	B53	7.92E+19	3.16E+17	3.30E+20	5.05E+17
510	コンクリート試験体	B01	8.55E+19	3.28E+17	3.55E+20	5.24E+17
450	コンクリート試験体	C01	9.02E+19	3.38E+17	3.77E+20	5.39E+17
390	コンクリート試験体	B02	9.33E+19	3.43E+17	3.91E+20	5.50E+17
330	コンクリート試験体	C02	9.56E+19	3.48E+17	4.00E+20	5.54E+17
270	コンクリート試験体	B03	9.60E+19	3.48E+17	4.02E+20	5.58E+17
210	コンクリート試験体	C03	9.49E+19	3.46E+17	3.99E+20	5.53E+17
150	コンクリート試験体	B04	9.22E+19	3.41E+17	3.88E+20	5.49E+17
90	コンクリート試験体	C04	8.80E+19	3.32E+17	3.72E+20	5.37E+17
30	小型試験体(骨材、セ スト)	メントペー	8.25E+19	_	3.50E+20	_
平均值 (熱	電対入りと小型試験体を	を除く8体)	9.20E+19	_	3.86E+20	_

表 2.28 MCNP とモニタリングワイヤの結果から得られた各試験体の照射 (PPT-E)

(5) 照射後試験

表 2.29 から表 2.31 にコンクリート試験体のコントロール試験 C1、C2 および C3 の 質量・寸法変化および強度・ヤング率を示す。

表 2.32 から表 2.37 にコンクリート試験体の加熱試験ケース H1-3(IFA-757.1)、H3-3 (IFA-755.1)、H1-6(IFA-757.2)、H1-12(IFA-757.3)、H2-24(IFA-756)および H4-24 (IFA-754)についての質量・寸法変化および強度・ヤング率を示す。

表 2.38 から表 2.41 にコンクリート試験体の照射試験ケース PPT-B(IFA-753)、PPT-C (IFA-752)、PPT-D (IFA-751) および PPT-E (IFA-750) についての質量・寸法変化および強度・ヤング率を示す。

表 2.42 にホワイトセメントペースト試験体の照射試験ケース PPT-B (IFA-753)、 PPT-C (IFA-752)、PPT-D (IFA-751) および PPT-E (IFA-750) についての質量・寸法 変化を示す。表 2.43 にホワイトセメントペースト試験体の非照射、照射試験ケース PPT-B (IFA-753)、PPT-C (IFA-752)、PPT-D (IFA-751) および PPT-E (IFA-750) につ いてのビッカース硬さを示す。

表 2.44 から表 2.51 に骨材試験体の照射試験ケース PPT-B (IFA-753)、PPT-C (IFA-752)、PPT-D (IFA-751) および PPT-E (IFA-750) についての質量・寸法変化を示す。照射試験後の測定結果が #N/A となっている試験体は、試験体 ID のマークが消

えて判別がつかなくなっている試験体である。なお、ケース PPT-C における G12 については、同一骨材の他の試験体と比べて、照射前後での変化の傾向が大きく異なったため、平均値の算出には含めていない。

図 2.226 から図 2.228 にコンクリート試験体のコントロール試験、加熱試験および 照射試験での試験体の質量変化・長さ変化・直径変化を比較して示す。図 2.229 およ び図 2.230 にコンクリート試験体の圧縮強度・ヤング率の変化を比較して示す。

照射を行ったコンクリート試験体の質量・寸法変化および圧縮強度・ヤング率と照 射量の関係について、個々の試験体の結果および骨材種ごとの平均値を図 2.231 およ び図 2.232 に示す。

非照射・加熱を行ったコンクリート試験体の質量・寸法変化および圧縮強度・ヤン グ率と加熱時間の関係について、個々の試験体の結果および骨材種ごとの平均値を図 2.233 および図 2.234 に示す。 照射を行ったコンクリート試験体と非照射・加熱を 行ったコンクリート試験体の質量・寸法変化および圧縮強度・ヤング率の比較を図 2.235 に示す。

照射試験の PIE 結果について述べる。PPT-B、PPT-C、PPT-D および PPT-E の平均高 速中性子照射量は、7.78×10¹⁸、1.41×10¹⁹、4.58×10¹⁹、および 9.20×10¹⁹ n/cm² で あった。図 2.231 (a)に示されるように凝灰岩あるいは砂岩の骨材を用いたコンクリ ート試験体ともに質量変化は 3.5%の低下である。これは、すべての試験においてセ メントペーストの乾燥状態を合わせるために物性試験前に 76 ℃の乾燥を行ったから である。図 2.231 (b)、(c)では試験体の寸法変化を示す。直径方向の寸法変化は一部 の試験体で表面に痘痕や析出があり適切に直径方向の変化が測定できなかったため、 長さ方向の値を用いることとした。生成物量は試験体の質量と比較すると非常に少量 であり、円柱供試体の端面では生成していないので質量変化と長さ変化については正 確に計測できていると考えられる。照射量の増加に伴って長さおよび直径は増加し、 高速中性子照射量 9.20E+19 n/cm²では凝灰岩を用いたコンクリート試験体の長さ変化 は 2.5%を超えている。石英含有量の多い凝灰岩を用いたコンクリート試験体の膨張 量は、石英含有量が半分程度の砂岩を用いたコンクリート試験体よりも大きかった。 このことは、石英のメタミクト化がコンクリートの膨張と損傷を生じさせるという作 業仮設と対応する。なお、PPT-E に対応する試験体では照射量と膨張量が逆相関を有 している。これは、キャプセル破断の際に示したようにコンクリートがキャプセルに 拘束されてコンクリートにコンパクションが生じたために生じたものと推察される。 図 2.231 (c)ではコンクリートの圧縮強度と高速中性子照射量の関係を示す。ここに 示されるように PPT-B、PPT-C、PPT-D では、照射量の増大とともに強度は低下する傾 向が確認された。これは、図 2.231 (b)の結果や図 2.181 のひび割れと合わせて考え ると、骨材の膨張に伴ってコンクリートが損傷して強度低下が生じたものと結論づけ られる。PPT-E については、平均的に砂岩を用いたコンクリート試験体においては強 度低下が認められたが、凝灰岩を用いたコンクリート試験体では若干の強度増加が確 認された。これは、先にも述べたようにコンパクションの影響であると推察される。 すなわち、凝灰岩を用いたコンクリート試験体はより膨張したためにキャプセル内で より多くのコンパクションによる圧力を受け、その結果、セメントペースト部分が骨 材とキャプセルからの圧力を受け、接着剤としてはたらくセメントペースト部分の圧 密が強度の増大をもたらせたものと考えらえる。また、本図から、同一のコンクリー トであっても、同一の照射量であっても骨材の膨張量(コンクリートの膨張量から推 察される)が異なれば強度低下が異なることを明らかにした。すなわち、コンクリー トの強度低下は骨材の膨張によるものと同定した。なお、骨材自体の膨張も確認して おり、その結果は後述する。また、中性子照射によって強度は非照射・非加熱のもの に対して 50%程度になることを確認した。図 2.231 (d) にヤング率と高速中性子照射 量の関係を示す。ここに示されるように照射量の増加に伴ってヤング率は低下する。 ただし、PPT-E については、PPT-D に対して若干のヤング率の増大が確認された。この 傾向についてもセメントペーストのコンパクションによって説明できると考えられる。 また、ヤング率の低減は著しく、非加熱・非照射のものに対して 30%程度になりうる こと、また骨材種によってその損傷とヤング率の低減量は異なることを確認した。

加熱試験の PIE 結果について述べる。図 2.233 および図 2.234 に HT 試験の結果を示 しているが、ここでの横軸は加熱期間ではなく、キャプセル内の試験体のポジション に対応した照射試験での相当高速照射量の形で結果を示した。図 2.233 (b) に示される 長さ変化に示されるように試験体は若干の収縮が示された。これは通常の乾燥収縮ひ ずみの範囲である。図 2.233 (d) に圧縮強度比の結果を示す。加熱によりコンクリート は若干の強度低下を示す。特に砂岩を用いたコンクリート試験体では 85%程度まで強 度低下が生じており、凝灰岩を用いたコンクリート試験体では 90%程度となった。図 2.233 (e) にヤング率の結果を示す。ここに示されるようにヤング率は、PPT-B 相当の 乾燥期間でもっともヤング率の低下が生じ、その後若干の回復を示した。

図 2.236 に照射を行ったホワイトセメントペースト試験体の質量・寸法変化および ビッカース硬さと照射量との関係を示す。PPT-B、PPT-C、PPT-D および PPT-E の平均 高速中性子照射量は、0.70×10¹⁹、1.28×10¹⁹、4.12×10¹⁹、および 8.25×10¹⁹ n/cm² であった。質量は PPT-B は、質量増が確認されている。これは、キャプセル内が結露 によって下部が浸水していたこと、その後の 76℃乾燥時に冶具ごと乾燥させているた め、乾燥が十分でないことに起因する。PPT-C と PPT-D はキャプセル内の結露がなく なり乾燥が進行したために、質量減となっているが、PPT-E では再び質量増となって いる。これは、キャプセル破断にともなう浸水の影響である。初期のキャプセル下部 の浸水とそれによる溶解析出反応によって試験体の周囲には析出物が確認された(図 2.237)。このため、直径方向のデータは信頼性に劣る。一方、高さ方向については析 出物が確認されていないため、信頼性が高い。高さ変化で見てみると材齢初期に吸水 の影響で PPT-B において膨潤挙動が認められるが乾燥にともなって PPT-C と PPT-D で は収縮が確認されている。PPT-E の膨潤は、キャプセル破断の影響である。セメント ペーストは、含水率が高い場合には C-S-H 等の水和物は空隙中の細孔溶液と溶解平衡 にあるため、中性子照射による結晶構造のダメージは蓄積されない。その上、乾燥後 であってもポルトランダイトなどのイオン結合性の結晶構造は照射に強く、C-S-H の Ca0 レイヤーも同じくイオン結合性であるために、耐性が高いと考えられた。ビッカ ース硬さ試験の結果にみられるように、セメントペーストの強度は照射に伴って増大 している。このことからもセメントペーストは中性子照射に高い耐性を有していると 考えられた。これは、図 2.238 の XRD 結果が示す通り、ピークがほとんど変化してい ないことからも裏付けられる。XRD 結果に基づき評価した相組成では、セメントペー スト中に炭酸カルシウムが存在しており、この多形の割合が変化していた。

図 2.239 に照射を行った骨材試験体の寸法変化と照射量との関係を示す。骨材試験 体の照射量は、ホワイトセメントペーストと同一であるため、PPT-B、PPT-C、PPT-D および PPT-E の平均高速中性子照射量は、0.70×10¹⁹、1.28×10¹⁹、4.12×10¹⁹、およ び 8.25×10¹⁹ n/cm² であった。質量変化であるが、いずれの場合も若干の質量増とな った。特に骨材Fの質量増は大きい。この結果は、骨材Aの中にメタミクト化した石 英の多くがシリカゲル化し、水分を吸収した可能性を示唆するものである。同様に、 直径および高さ変化においても骨材Aはもっとも膨張する傾向を示した。これは石英 が最も中性子の照射耐性が低くメタミクト化して体積膨張しやすいことを示唆してい る。試験体の周方向には結露による水分で生じた析出物があるが(図 2.240)、PPT-E における膨張量への影響は比較的小さく、等方的な膨張が確認された。一方、石英を 有しておらず、イオン結合性の結晶構造を有する石灰岩(骨材 K)はほとんど膨張し なかった。図 2.241 に XRD の結果を示す。石英含有量が 90%以上で、最も膨張してい る骨材 Fの結果を見ると、照射にともなってピークが小さくなるとともに、ピーク位 置が小角側にシフトする。小角側へのシフトは構造の周期が大きくなっていることを 示しており、原子間隔が大きくなることを示している。また、ピークの減少は、単位 質量あたりの周期的な構造の数が少なくなることを意味しており、メタミクト化によ り構造が壊れていることを意味している。すなわち、中性子照射により骨材の周期性 構造が壊れ、メタミクト化し、膨張した。なお、残っているピークは XRD 用に標準物 質として混ぜた Si のピークである。骨材 F 以外の XRD 結果を見ても照射量が増えると ともにピークは減少しており、メタミクト化が進んでいることがわかる。石英を有し ておらず、イオン結合性の結晶構造を有する石灰岩(骨材 K)はほとんどピークの変 化が見られず、中性子照射に高い耐性を有していると考えられた。

試験	岛 ##	試験体	F J	質量変化(g))	変化率	長	さ変化(m	n)	変化率	直征	圣変化(mi	m)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	F 11	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	係致 (GPa)
		B44	181.228	180.720	-0.508	-0.28	59.510	59.504	-0.006	-0.01	40.277	40.269	-0.008	-0.02	70.4	40.5
	砂岩	B45	182.426	181.920	-0.506	-0.28	59.742	59.725	-0.017	-0.03	40.239	40.232	-0.007	-0.02	70.7	33.1
C1	砂利	B46	184.235	183.735	-0.500	-0.27	59.906	59.888	-0.018	-0.03	40.288	40.284	-0.004	-0.01	62.7	35.0
		平均				-0.28				-0.02				-0.02	67.9	36.2
CI		C44	180.879	180.404	-0.475	-0.26	59.609	59.613	0.004	0.01	40.207	40.204	-0.003	-0.01	73.8	43.1
	凝灰岩	C45	184.414	183.935	-0.479	-0.26	59.731	59.737	0.006	0.01	40.226	40.221	-0.005	-0.01	71.9	39.3
	砕石	C46	179.560	178.957	-0.603	-0.34	59.323	59.325	0.002	0.00	40.248	40.244	-0.004	-0.01	64.7	41.8
		平均				-0.29				0.01				-0.01	70.1	41.4

表 2.29 コンクリート試験体のコントロール試験 C1 の質量・寸法変化および強度・ヤング率

表 2.30 コンクリート試験体のコントロール試験 C2 の質量・寸法変化および強度・ヤング率

試験	岛 ++	試験体	F. IJ	質量変化(g)		変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	ĒM	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	派致 (GPa)
		B47	182.026	181.260	-0.766	-0.42	59.129	59.128	-0.001	0.00	40.306	40.312	0.006	0.01	55.0	36.0
	砂岩	B48	182.602	181.809	-0.793	-0.43	59.711	59.700	-0.011	-0.02	40.190	40.191	0.001	0.00	74.7	34.5
	砂利	B49	182.393	181.606	-0.787	-0.43	59.670	59.652	-0.018	-0.03	40.305	40.303	-0.002	0.00	58.3	35.0
C		平均				-0.43				-0.02				0.00	62.7	35.2
CZ		C47	182.577	181.822	-0.755	-0.41	59.169	59.173	0.004	0.01	40.256	40.294	0.038	0.09	51.4	33.2
	凝灰岩	C48	181.817	181.064	-0.753	-0.41	59.635	59.609	-0.026	-0.04	40.242	40.249	0.007	0.02	67.9	33.7
	砕石	C49	182.076	181.365	-0.711	-0.39	59.387	59.382	-0.005	-0.01	40.245	40.252	0.007	0.02	77.2	32.5
		平均				-0.41				-0.02				0.04	65.5	33.1

試験 ケース	岛 ++	試験体	ις una	質量変化(g))	変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mi	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	月初	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	(GPa)
		B50	181.704	180.535	-1.169	-0.64	59.446	59.433	-0.013	-0.02	40.283	40.271	-0.012	-0.03	65.4	34.7
	砂岩	B51	182.988	181.889	-1.099	-0.60	59.628	59.618	-0.010	-0.02	40.238	40.229	-0.009	-0.02	68.5	33.8
	砂利	B52	183.112	182.042	-1.070	-0.58	59.684	59.654	-0.030	-0.05	40.267	40.255	-0.012	-0.03	65.7	33.4
C3		平均				-0.61				-0.03				-0.03	66.5	34.0
0		C50	183.154	182.049	-1.105	-0.60	59.870	59.845	-0.025	-0.04	40.265	40.253	-0.012	-0.03	71.8	38.7
	凝灰岩	C51	181.989	180.810	-1.179	-0.65	59.828	59.814	-0.014	-0.02	40.244	40.231	-0.013	-0.03	67.5	35.9
	砕石	C52	183.650	182.627	-1.023	-0.56	59.371	59.351	-0.020	-0.03	40.304	40.307	0.003	0.01	72.3	36.4
		平均				-0.60			\square	-0.03				-0.02	70.5	37.0

表 2.31 コンクリート試験体のコントロール試験 C3 の質量・寸法変化および強度・ヤング率

試験 ケース ^{骨材}	試験体	Ĩ	質量変化(g))	変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mi	m)	変化率	圧縮強度	ヤング	
ケース	FI 12	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	(GPa)
		B29	181.318	174.684	-6.634	-3.66	59.355	59.321	-0.034	-0.06	40.270	40.239	-0.031	-0.08	62.6	26.8
		B30	183.518	177.254	-6.264	-3.41	59.951	59.921	-0.030	-0.05	40.222	40.196	-0.026	-0.06	61.6	22.5
	砂岩 砂利	B31	183.104	176.448	-6.656	-3.64	59.680	59.650	-0.030	-0.05	40.312	40.288	-0.024	-0.06	68.8	25.8
		B32	181.800	175.356	-6.444	-3.54	59.294	59.243	-0.051	-0.09	40.281	40.274	-0.007	-0.02	68.8	29.5
H1_3		平均				-3.56				-0.06				-0.05	65.5	26.2
		C29	181.066	174.388	-6.678	-3.69	59.392	59.363	-0.029	-0.05	40.232	40.216	-0.016	-0.04	72.4	27.1
		C30	183.351	176.712	-6.639	-3.62	59.561	59.533	-0.028	-0.05	40.313	40.293	-0.020	-0.05	80.2	27.2
	凝 灰岩 砕石	C31	182.371	175.797	-6.574	-3.60	59.701	59.662	-0.039	-0.07	40.241	40.216	-0.025	-0.06	66.0	27.1
		C32	184.270	177.921	-6.349	-3.45	59.615	59.603	-0.012	-0.02	40.276	40.273	-0.003	-0.01	72.1	26.8
		平均				-3.59		\square		-0.05			\square	-0.04	72.7	27.1

表 2.32 コンクリート試験体の加熱試験ケース H1-3 (IFA-757.1)の質量・寸法変化および強度・ヤング率

表 2.33 コンクリート試験体の加熱試験ケース H3-3 (IFA-755.1) の質量・寸法変化および強度・ヤング率

試験 ケース	四 ++	試験体	Fr.	質量変化(g)		変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直径	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	肎忛	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	1余釵 (GPa)
		B37	183.381	176.797	-6.584	-3.59	59.913	59.873	-0.040	-0.07	40.248	40.218	-0.030	-0.07	68.8	23.0
	-1.11	B38	182.537	175.724	-6.813	-3.73	59.908	59.869	-0.039	-0.07	40.235	40.207	-0.028	-0.07	59.6	28.0
	砂岩 砂利	B39	181.467	175.034	-6.433	-3.54	59.286	59.239	-0.047	-0.08	40.267	40.237	-0.030	-0.07	64.3	25.8
		B40	183.292	176.769	-6.523	-3.56	59.734	59.695	-0.039	-0.07	40.253	40.229	-0.024	-0.06	66.2	26.1
H3-3		平均				-3.61				-0.07				-0.07	64.7	25.7
112-2		C37	181.637	175.216	-6.421	-3.54	58.935	58.908	-0.027	-0.05	40.244	40.228	-0.016	-0.04	73.7	31.6
		C38	183.517	176.907	-6.610	-3.60	59.675	59.643	-0.032	-0.05	40.224	40.201	-0.023	-0.06	65.6	24.5
	凝火岩 砕石	C39	183.867	177.531	-6.336	-3.45	59.428	59.394	-0.034	-0.06	40.259	40.238	-0.021	-0.05	72.2	28.6
	71 G	C40	181.599	175.262	-6.337	-3.49	59.363	59.350	-0.013	-0.02	40.241	40.217	-0.024	-0.06	65.4	26.8
		平均				-3.52				-0.04				-0.05	69.2	27.9

試験 ケース	百十	試験体	FF LEV	質量変化(g))	変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	间的	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	新致 (GPa)
		B21	183.755	176.954	-6.801	-3.70	59.875	59.841	-0.034	-0.06	40.262	40.221	-0.041	-0.10	65.8	28.5
		B22	181.215	174.046	-7.169	-3.96	59.469	59.451	-0.018	-0.03	40.302	40.269	-0.033	-0.08	67.4	27.5
	砂岩 砂利	B23	182.864	175.917	-6.947	-3.80	59.593	59.562	-0.031	-0.05	40.289	40.238	-0.051	-0.13	65.8	28.4
		B24	182.520	175.314	-7.206	-3.95	59.808	59.763	-0.045	-0.08	40.315	40.234	-0.081	-0.20	67.1	24.8
H1_6		平均				-3.85				-0.05				-0.13	66.5	27.3
111-0		C21	183.899	177.308	-6.591	-3.58	59.658	59.640	-0.018	-0.03	40.252	40.221	-0.031	-0.08	67.3	27.0
		C22	181.915	174.986	-6.929	-3.81	59.423	59.413	-0.010	-0.02	40.332	40.284	-0.048	-0.12	70.4	27.8
	凝火岩 砕石	C23	182.961	176.782	-6.179	-3.38	59.029	59.022	-0.007	-0.01	40.247	40.215	-0.032	-0.08	69.3	23.9
		C24	181.269	174.343	-6.926	-3.82	59.434	59.434	0.000	0.00	40.282	40.251	-0.031	-0.08	76.3	24.9
		平均				-3.65				-0.01		\searrow		-0.09	70.8	25.9

表 2.34 コンクリート試験体の加熱試験ケース H1-6 (IFA-757.2) の質量・寸法変化および強度・ヤング率

表 2.35 コンクリート試験体の加熱試験ケース H1-12 (IFA-757.3) の質量・寸法変化および強度・ヤング率

試験	四 ++	試験体	۲ لوا	質量変化(g)		変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	间的	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	派致 (GPa)
		B25	183.287	176.460	-6.827	-3.72	59.674	59.632	-0.042	-0.07	40.306	40.274	-0.032	-0.08	59.0	32.7
	-1.11	B26	182.744	175.560	-7.184	-3.93	59.837	59.816	-0.021	-0.04	40.271	40.231	-0.040	-0.10	58.3	30.8
H1-12	砂岩 砂利	B27	182.388	175.474	-6.914	-3.79	59.534	59.502	-0.032	-0.05	40.247	40.216	-0.031	-0.08	64.6	33.1
		B28	182.274	175.433	-6.841	-3.75	59.488	59.498	0.010	0.02	40.244	40.219	-0.025	-0.06	56.2	27.8
		平均				-3.80				-0.04				-0.08	59.5	31.1
111-12		C25	183.416	176.678	-6.738	-3.67	59.719	59.713	-0.006	-0.01	40.218	40.192	-0.026	-0.06	62.3	31.5
		C26	183.112	176.486	-6.626	-3.62	59.564	59.524	-0.040	-0.07	40.242	40.224	-0.018	-0.04	67.4	33.3
	凝灰岩 砕石	C27	182.467	175.566	-6.901	-3.78	59.674	59.666	-0.008	-0.01	40.238	40.205	-0.033	-0.08	62.2	29.3
		C28	183.725	177.074	-6.651	-3.62	59.644	59.631	-0.013	-0.02	40.274	40.261	-0.013	-0.03	60.6	27.9
		平均				-3.67				-0.03				-0.06	63.1	30.5

試験 ケース	百十	試験体	۲ <u>۲</u>	質量変化(g))	変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	Έl M	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	(GPa)
		B17	183.545	176.233	-7.312	-3.98	59.805	59.772	-0.033	-0.06	40.232	40.203	-0.029	-0.07	62.1	29.8
		B18	181.406	174.193	-7.213	-3.98	59.065	58.998	-0.067	-0.11	40.295	40.262	-0.033	-0.08	59.9	31.5
Н2-24	砂岩 砂利	B19	182.454	175.032	-7.422	-4.07	59.579	59.556	-0.023	-0.04	40.312	40.271	-0.041	-0.10	53.3	26.7
		B20	183.266	176.174	-7.092	-3.87	59.832	59.804	-0.028	-0.05	40.241	40.212	-0.029	-0.07	50.1	22.7
		平均				-3.97				-0.06				-0.08	56.4	27.7
112-24		C17	184.806	178.327	-6.479	-3.51	59.596	59.563	-0.033	-0.06	40.318	40.300	-0.018	-0.04	62.7	31.7
		C18	179.526	172.291	-7.235	-4.03	58.928	58.903	-0.025	-0.04	40.225	40.192	-0.033	-0.08	63.4	29.5
	凝灰岩 砕石	C19	182.025	175.280	-6.745	-3.71	59.259	59.227	-0.032	-0.05	40.236	40.202	-0.034	-0.08	64.6	29.1
		C20	180.640	173.538	-7.102	-3.93	59.152	59.159	0.007	0.01	40.214	40.199	-0.015	-0.04	63.6	27.5
		平均				-3.79				-0.03				-0.06	63.6	29.5

表 2.36 コンクリート試験体の加熱試験ケース H2-24 (IFA-756)の質量・寸法変化および強度・ヤング率

表 2.37 コンクリート試験体の加熱試験ケース H4-24 (IFA-754)の質量・寸法変化および強度・ヤング率

試験	요++	試験体	Fr IS	質量変化(g)		変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	间的	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	派致 (GPa)
		B33	184.592	177.638	-6.954	-3.77	59.755	59.707	-0.048	-0.08	40.313	40.281	-0.032	-0.08	61.3	33.0
	-1.11	B34	182.998	175.931	-7.067	-3.86	59.791	59.745	-0.046	-0.08	40.232	40.204	-0.028	-0.07	58.7	27.2
H4-74	砂岩 砂利	B35	183.503	176.517	-6.986	-3.81	59.604	59.538	-0.066	-0.11	40.272	40.234	-0.038	-0.09	55.1	27.5
		B36	182.752	175.894	-6.858	-3.75	59.408	59.358	-0.050	-0.08	40.239	40.199	-0.040	-0.10	56.0	25.8
		平均				-3.80				-0.09				-0.09	57.8	28.4
117-27		C33	183.330	176.580	-6.750	-3.68	59.679	59.659	-0.020	-0.03	40.236	40.209	-0.027	-0.07	65.1	34.4
		C34	183.459	176.372	-7.087	-3.86	59.795	59.755	-0.040	-0.07	40.213	40.180	-0.033	-0.08	65.1	32.7
	凝灰岩 砕石	C35	182.305	175.170	-7.135	-3.91	59.478	59.450	-0.028	-0.05	40.256	40.248	-0.008	-0.02	66.8	29.0
	71 G	C36	184.202	177.126	-7.076	-3.84	59.793	59.766	-0.027	-0.05	40.288	40.254	-0.034	-0.08	64.1	30.6
		平均				-3.83				-0.05				-0.06	65.3	31.7

試験	百十	試験体	Fr. LEV	質量変化(g)	1	変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	间的	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	新致 (GPa)
		B13	182.514	176.399	-6.115	-3.35	59.626	59.571	-0.055	-0.09	40.286	40.340	0.054	0.13	64.2	28.5
	-1.11	B14	181.033	174.391	-6.642	-3.67	59.910	59.831	-0.079	-0.13	40.268	40.337	0.069	0.17	66.6	26.7
PPT-B	砂岩 砂利	B15	182.707	176.252	-6.455	-3.53	59.965	59.878	-0.087	-0.15	40.224	40.274	0.050	0.12	66.6	31.7
		B16	183.290	177.127	-6.163	-3.36	59.960	59.982	0.022	0.04	40.288	40.370	0.082	0.20	56.9	23.8
		平均				-3.48				-0.08				0.16	63.6	27.7
FF I-D		C13	182.116	176.157	-5.959	-3.27	59.237	59.305	0.068	0.11	40.252	40.314	0.062	0.15	60.7	22.6
		C14	183.419	177.291	-6.128	-3.34	59.664	59.677	0.013	0.02	40.302	40.420	0.118	0.29	68.5	22.8
	凝火岩 砕石	C15	180.420	174.261	-6.159	-3.41	59.038	59.093	0.055	0.09	40.243	40.393	0.150	0.37	70.0	21.9
		C16	183.895	177.920	-5.975	-3.25	59.586	59.648	0.062	0.10	40.302	40.419	0.117	0.29	61.3	22.5
		平均				-3.32				0.08				0.28	65.1	22.5

表 2.38 コンクリート試験体の照射試験ケース PPT-B(IFA-753)の質量・寸法変化および強度・ヤング率

表 2.39 コンクリート試験体の照射試験ケース PPT-C (IFA-752)の質量・寸法変化および強度・ヤング率

試験	四 ++	試験体	۳. الح	質量変化(g)		変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	间的	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	1余致 (GPa)
		B05	182.508	175.942	-6.566	-3.60	59.677	59.753	0.076	0.13	40.198	40.211	0.013	0.03	60.9	25.4
		B06	180.492	173.362	-7.130	-3.95	59.318	59.405	0.087	0.15	40.248	40.250	0.002	0.00	66.5	28.3
PPT-C	砂岩 砂利	B07	181.520	174.503	-7.017	-3.87	59.321	59.423	0.102	0.17	40.301	40.297	-0.004	-0.01	64.5	22.1
		B08	182.753	175.950	-6.803	-3.72	59.792	59.869	0.077	0.13	40.284	40.301	0.017	0.04	54.2	28.2
		平均				-3.78				0.14				0.02	61.5	26.0
rr I-C		C05	183.031	176.875	-6.156	-3.36	59.532	59.613	0.081	0.14	40.247	40.293	0.046	0.11	62.1	19.1
		C06	182.050	175.768	-6.282	-3.45	59.305	59.393	0.088	0.15	40.220	40.264	0.044	0.11	56.3	20.9
	凝灰岩 砕石	C07	182.793	176.494	-6.299	-3.45	59.148	59.233	0.085	0.14	40.256	40.307	0.051	0.13	67.1	21.7
		C08	182.382	175.932	-6.450	-3.54	59.175	59.290	0.115	0.19	40.263	40.343	0.080	0.20	62.7	19.9
		平均				-3.45				0.16				0.14	62.1	20.4

試験 ケース	百十	試験体	۲ <u>۲</u>	質量変化(g))	変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	Έl M	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	(GPa)
		B09	182.326	175.641	-6.685	-3.67	59.565	59.852	0.287	0.48	40.272	40.433	0.161	0.40	49.8	16.5
	-1.11	B10	184.118	177.686	-6.432	-3.49	59.855	60.217	0.362	0.60	40.241	40.521	0.280	0.70	41.5	13.7
PPT-D	砂岩 砂利	B11	184.485	177.642	-6.843	-3.71	59.943	60.276	0.333	0.56	40.286	40.567	0.281	0.70	45.6	14.8
		B12	183.069	176.259	-6.810	-3.72	59.846	60.218	0.372	0.62	40.241	40.477	0.236	0.59	45.4	15.3
		平均				-3.65				0.57				0.59	45.6	15.1
		C09	183.999	177.813	-6.186	-3.36	59.405	59.987	0.582	0.98	40.349	40.675	0.326	0.81	39.9	10.0
		C10	183.569	177.360	-6.209	-3.38	59.613	60.223	0.610	1.02	40.274	40.702	0.428	1.06	35.5	10.2
	凝灰岩 砕石	C11	182.037	175.497	-6.540	-3.59	59.496	60.074	0.578	0.97	40.250	40.665	0.415	1.03	39.6	10.3
		C12	183.633	177.554	-6.079	-3.31	59.413	60.009	0.596	1.00	40.316	40.714	0.398	0.99	38.6	11.1
		平均				-3.41				0.99				0.97	38.4	10.4

表 2.40 コンクリート試験体の照射試験ケース PPT-D(IFA-751)の質量・寸法変化および強度・ヤング率

表 2.41 コンクリート試験体の照射試験ケース PPT-E (IFA-750)の質量・寸法変化および強度・ヤング率

試験	四 ++	試験体	л. IJ	質量変化(g)	1	変化率	長	さ変化(mr	n)	変化率	直征	圣変化(mr	n)	変化率	圧縮強度	ヤング
ケース	百竹	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	(MPa)	1条釵 (GPa)
		B01	183.779	177.955	-5.824	-3.17	59.793	60.941	1.148	1.92	40.270	41.081	0.811	2.01	32.4	11.3
	_1	B02	183.472	177.377	-6.095	-3.32	59.655	60.831	1.176	1.97	40.343	41.256	0.913	2.26	43.8	15.2
DDT_F	砂岩 砂利	B03	183.268	177.515	-5.753	-3.14	59.784	60.815	1.031	1.72	40.251	41.176	0.925	2.30	39.2	19.3
		B04	181.672	175.768	-5.904	-3.25	59.743	60.785	1.042	1.74	40.278	41.166	0.888	2.20	52.0	16.0
		平均				-3.22				1.84				2.19	41.9	15.5
FF 1-L		C01	183.450	177.984	-5.466	-2.98	59.496	61.162	1.666	2.80	40.263	41.470	1.207	3.00	34.7	13.1
		C02	182.193	176.590	-5.603	-3.08	59.483	61.018	1.535	2.58	40.226	41.426	1.200	2.98	43.7	17.5
	凝灰岩 砕石	C03	181.596	175.418	-6.178	-3.40	59.594	61.066	1.472	2.47	40.225	41.362	1.137	2.83	48.8	15.8
		C04	182.337	176.855	-5.482	-3.01	59.449	61.055	1.606	2.70	40.221	41.274	1.053	2.62	42.1	17.8
		平均				-3.12				2.64				2.86	42.3	16.1

試験	試験体	ر ا	質量変化(g)	変化率		高さ変化(mn	n)	変化率	直	ī径変化(mr	n)	変化率
ケース	ID	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
	D19	1.579	1.671	0.092	5.83	9.670	9.602	-0.068	-0.71	11.721	11.632	-0.089	-0.76
	D20	1.582	1.671	0.089	5.61	9.633	-	-	-	11.673	-	-	-
	D21	1.594	1.639	0.045	2.84	9.879	9.808	-0.071	-0.72	11.591	11.547	-0.044	-0.38
PPT-B	D22	1.590	1.594	0.004	0.28	9.847	_	-	-	11.598	-	-	-
	D23	1.562	1.619	0.057	3.64	9.499	_	_	_	11.713	-	-	-
	D24	1.528	1.553	0.025	1.66	9.411	9.383	-0.028	-0.30	11.678	11.665	-0.013	-0.11
	平均				3.31				-0.58				-0.42
	D07	1.655	1.658	0.003	0.21	9.781	9.780	-0.001	-0.01	11.730	11.754	0.024	0.20
	D08	1.508	1.530	0.022	1.45	9.924	-	-	-	11.264	-	-	-
	D09	1.619	1.590	-0.029	-1.77	9.742	9.712	-0.030	-0.31	11.655	11.747	0.092	0.79
PPT-C	D10	1.619	1.573	-0.046	-2.85	9.751	-	-	-	11.717	-	-	-
	D11	1.615	1.625	0.010	0.60	9.807	9.757	-0.050	-0.51	11.660	11.764	0.104	0.89
	D12	1.567	1.565	-0.002	-0.13	9.753	-	-	-	11.651	-	-	-
	平均				-0.42				-0.28				0.63
	D13	1.554	1.578	0.024	1.53	9.778	9.757	-0.021	-0.22	11.437	11.407	-0.030	-0.26
	D14	1.568	1.588	0.020	1.29	9.849	9.812	-0.037	-0.37	11.553	11.542	-0.011	-0.10
	D15	1.612	1.634	0.022	1.36	9.619	9.593	-0.026	-0.27	11.693	11.695	0.002	0.02
PPT-D	D16	1.597	1.629	0.032	2.01	9.832	9.819	-0.013	-0.14	11.613	11.782	0.169	1.45
	D17	1.602	1.606	0.004	0.27	9.703	9.686	-0.017	-0.17	11.716	11.790	0.074	0.64
	D18	1.552	1.531	-0.021	-1.36	9.385	9.407	0.022	0.23	11.703	11.730	0.027	0.23
	平均				0.85				-0.16				0.33
	D01	1.642	1.719	0.077	4.69	9.847	9.910	0.063	0.64	11.703	11.835	0.132	1.12
	D02	1.558	1.655	0.097	6.20	9.700	9.740	0.040	0.42	11.608	11.825	0.217	1.87
	D03	1.629	1.708	0.079	4.82	9.819	9.905	0.086	0.87	11.639	11.809	0.170	1.46
PPT-E	D04	1.547	1.609	0.062	4.00	9.863	9.926	0.063	0.64	11.382	11.558	0.176	1.55
	D05	1.621	1.724	0.103	6.35	9.909	10.002	0.093	0.93	11.629	11.784	0.155	1.33
	D06	1.507	1.617	0.110	7.27	9.295	9.361	0.066	0.71	11.629	11.699	0.069	0.60
	平均				5.55				0.70				1.32

表 2.42 ホワイトセメントペースト試験体の照射試験ケース PPT-B(IFA-753)および PPT-C(IFA-752)の質量・寸法変化

非照	《射(D50)	PPT	-B (D19)	PPT	-C (D07)	PPT	-D (D13)	PPT	-E (D01)
測定	ビッカース	測定	ビッカース	測定	ビッカース	測定	ビッカース	測定	ビッカース
No.	硬さ	No.	硬さ	No.	硬さ	No.	硬さ	No.	硬さ
01	23	01	21	01	27	01	30	01	32
02	22	02	29	02	25	02	33	02	40
03	22	03	22	03	21	03	37	03	36
04	23	04	24	04	25	04	30	04	_
05	24	05	24	05	23	05	26	05	35
06	25	06	26	06	27	06	26	06	35
07	25	07	29	07	24	07	29	07	41
08	26	08	23	08	25	08	28	08	33
09	23	09	24	09	25	09	31	09	36
10	26	10	28	10	30	10	32	10	37
11	23	11	25	11	25	11	29	11	34
12	24	12	25	12	22	12	32	12	32
13	23	13	20	13	26	13	30	13	33
14	22	14	27	14	25	14	28	14	32
15	24	15	22	15	24	15	24	15	32
平均	23.7	平均	24.6	平均	24.9	平均	29.7	平均	34.9

表 2.43 ホワイトセメントペースト試験体のビッカース硬さ

試験	試馬	食体	, 1	質量変化(g)	変化率	1 E	高さ変化(mn	ı)	変化率	直	[径変化(mr	n)	変化率
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		19	1.802	1.804	0.002	0.14	9.463	9.471	0.008	0.08	9.765	9.775	0.010	0.10
		20	2.015	2.016	0.001	0.03	9.986	9.993	0.007	0.07	9.891	9.900	0.009	0.09
		21	2.025	2.025	0.000	0.00	9.965	9.968	0.003	0.03	9.834	9.845	0.011	0.12
		22	1.923	1.922	-0.001	-0.05	9.766	9.773	0.007	0.08	9.913	9.953	0.040	0.41
		23	1.947	1.948	0.001	0.06	9.669	9.679	0.010	0.10	9.844	9.855	0.011	0.11
		24	2.010	2.013	0.003	0.13	9.962	-	_	-	9.837	-	-	-
	<u>म</u>	均				0.05				0.07				0.16
		19	1.946	1.954	0.008	0.39	9.766	9.787	0.021	0.22	9.852	9.871	0.019	0.19
		20	1.973	1.975	0.002	0.08	9.839	9.853	0.014	0.14	9.852	9.872	0.020	0.21
	-	21	1.929	1.930	0.001	0.03	9.739	9.753	0.014	0.14	9.773	9.772	-0.001	-0.01
PPT-B		22	1.957	1.960	0.003	0.15	9.990	10.008	0.018	0.18	9.681	9.711	0.030	0.31
		23	1.882	1.883	0.001	0.07	9.773	9.786	0.013	0.13	9.671	9.685	0.014	0.14
		24	1.950	1.955	0.005	0.27	9.937	9.966	0.029	0.29	9.690	9.712	0.022	0.22
	平	均				0.17				0.18				0.18
		19	2.001	2.008	0.006	0.32	9.859	9.868	0.009	0.10	9.951	9.961	0.010	0.10
		20	1.955	1.958	0.003	0.16	9.912	9.919	0.007	0.07	9.817	9.818	0.001	0.01
	G	21	2.011	2.013	0.002	0.08	9.930	9.933	0.003	0.03	9.940	9.960	0.020	0.20
	u	22	1.950	1.950	0.000	0.01	9.809	9.804	-0.005	-0.05	9.872	9.886	0.014	0.14
		23	1.940	1.942	0.002	0.10	9.872	9.877	0.005	0.05	9.785	9.801	0.016	0.16
		24	1.930	1.930	0.000	-0.02	9.828	-	-	_	9.770	_	_	_
	<u>म</u>	均				0.11				0.04				0.12

表 2.44 骨材試験体の照射試験ケース PPT-B (IFA-753)の寸法変化 (1/2)

*照射試験後の測定結果が#N/Aとなっている試験体は、試験体 IDのマークが消えて判別がつかなくなっている試験体である。

試験	試馬	食体	17.004 (質量変化(g)	変化率	ᄪ	「さ変化(mn	ı)	変化率	直	[径変化(mr	n)	変化率
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		19	1.997	1.998	0.001	0.06	9.890	9.898	0.008	0.08	9.933	9.940	0.007	0.07
		20	1.954	1.954	0.000	0.01	9.883	9.888	0.005	0.05	9.839	9.844	0.005	0.05
	ц	21	1.983	1.982	-0.001	-0.05	9.865	9.871	0.006	0.06	9.891	9.896	0.005	0.05
		22	2.045	2.046	0.000	0.02	9.962	9.966	0.004	0.04	9.907	9.916	0.009	0.09
		23	1.911	1.910	-0.001	-0.07	9.635	_	_	-	9.850	_	-	_
		24	1.998	1.996	-0.002	-0.10	9.951	_	_	-	9.920	-	-	-
	<u>म</u>	均				-0.02				0.06				0.07
		19	1.929	1.929	0.000	0.01	9.563	9.556	-0.007	-0.07	9.832	9.846	0.014	0.14
		20	2.008	2.010	0.002	0.08	9.808	9.819	0.011	0.11	9.877	9.892	0.015	0.15
		21	1.849	1.850	0.001	0.05	9.424	9.423	-0.001	-0.01	9.655	9.669	0.014	0.15
PPT-B	J	22	2.029	2.029	0.000	0.00	9.873	9.878	0.005	0.05	9.870	9.880	0.010	0.10
		23	1.926	1.926	0.000	-0.01	9.526	9.527	0.001	0.01	9.817	9.833	0.016	0.16
		24	1.973	1.972	-0.002	-0.08	9.661	_	_	-	9.847	-	-	_
	<u>म</u>	均				0.01				0.02				0.14
		19	1.900	1.901	0.001	0.04	9.970	9.968	-0.002	-0.02	9.523	9.531	0.008	0.08
		20	1.968	1.971	0.002	0.13	9.964	9.963	-0.001	-0.01	9.694	9.698	0.004	0.04
	ĸ	21	1.910	1.910	0.000	0.01	9.751	9.738	-0.013	-0.13	9.674	9.695	0.021	0.22
	R R	22	1.832	1.833	0.001	0.06	9.696	9.694	-0.002	-0.02	9.509	9.520	0.011	0.11
		23	1.762	1.764	0.002	0.09	9.361	9.357	-0.004	-0.04	9.508	9.524	0.016	0.17
		24	1.880	1.881	0.001	0.06	9.885	_	_	_	9.533	_	_	_
	平	均				0.06				-0.04				0.12

表 2.45 骨材試験体の照射試験ケース PPT-B (IFA-753)の寸法変化 (2/2)

*照射試験後の測定結果が#N/Aとなっている試験体は、試験体 IDのマークが消えて判別がつかなくなっている試験体である。

試験	試馬	贪体	, I	質量変化(g)	変化率	ᄪ	「さ変化(mn	ı)	変化率	直	径変化(mr	n)	変化率
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		07	1.923	1.920	-0.003	-0.15	9.806	9.819	0.013	0.13	9.846	9.857	0.011	0.11
		08	1.962	1.960	-0.002	-0.08	9.848	9.860	0.012	0.13	9.796	9.810	0.014	0.14
	F	09	2.003	2.002	-0.001	-0.07	9.797	9.809	0.012	0.12	9.895	9.911	0.016	0.16
		10	2.002	2.001	-0.001	-0.06	9.919	9.929	0.010	0.10	9.850	9.869	0.019	0.19
		11	1.892	1.894	0.002	0.10	9.995	10.012	0.017	0.17	9.698	9.721	0.023	0.24
		12	1.972	1.972	0.000	-0.01	9.659	9.668	0.009	0.10	9.864	9.875	0.011	0.11
	<u>म</u>	均				-0.04				0.12				0.16
		07	1.957	1.959	0.002	0.11	9.967	9.990	0.023	0.23	9.678	9.710	0.032	0.33
		08	1.949	1.953	0.004	0.19	9.868	9.898	0.030	0.30	9.735	9.764	0.029	0.30
		09	1.952	1.953	0.001	0.04	9.932	9.951	0.019	0.20	9.761	9.782	0.021	0.21
PPT-C		10	1.954	1.956	0.002	0.09	9.798	9.829	0.031	0.31	9.785	9.809	0.024	0.25
		11	1.935	1.937	0.002	0.13	9.961	9.984	0.023	0.23	9.680	9.720	0.040	0.41
		12	1.944	1.949	0.005	0.28	9.893	-	-	-	9.689	-	-	-
	<u>म</u>	均				0.14				0.25				0.30
		07	1.974	1.976	0.002	0.11	9.749	_	_	_	9.927	-	_	_
		08	2.004	2.006	0.002	0.09	9.915	9.925	0.010	0.10	9.924	9.952	0.028	0.28
		09	1.931	1.931	0.000	0.02	9.864	9.879	0.015	0.15	9.805	9.828	0.023	0.24
	G	10	1.982	1.983	0.000	0.03	9.973	9.983	0.010	0.10	9.870	9.893	0.023	0.23
		11	1.974	1.973	-0.001	-0.03	9.867	9.880	0.013	0.13	9.852	9.881	0.029	0.30
		12	1.987	1.986	-0.001	-0.05	9.974	9.767	-0.207	-2.08	9.857	9.952	0.095	0.96
	<u>म</u>	均				0.03				0.12				0.26

表 2.46 骨材試験体の照射試験ケース PPT-C (IFA-752) の寸法変化 (1/2)

*照射試験後の測定結果が#N/A となっている試験体は、試験体 ID のマークが消えて判別がつかなくなっている試験体である。 *G12 については、同一骨材の他の試験体と比べて、照射前後での変化の傾向が大きく異なったため、平均値の算出には含めていない。

試験	試験体		質量変化(g))	変化率	高さ変化(mm)			変化率	直径変化(mm)		n)	変化率
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		07	2.009	2.008	-0.001	-0.03	9.959	9.960	0.001	0.01	9.886	9.902	0.016	0.17
		08	2.025	2.024	-0.001	-0.04	9.896	9.906	0.010	0.10	9.899	9.914	0.015	0.15
	ц	09	1.977	1.976	-0.001	-0.06	9.922	9.927	0.005	0.05	9.859	9.872	0.013	0.14
		10	1.951	1.949	-0.002	-0.12	9.849	9.849	0.000	0.00	9.846	9.864	0.018	0.18
		11	2.000	2.001	0.001	0.06	9.792	9.802	0.010	0.10	9.905	9.929	0.024	0.24
		12	1.950	1.948	-0.002	-0.09	9.732	9.733	0.001	0.01	9.850	9.866	0.016	0.16
	<u>म</u>	均				-0.05				0.05				0.17
		07	1.964	1.962	-0.002	-0.13	9.967	9.973	0.006	0.06	9.675	9.688	0.013	0.13
	J	08	1.791	1.790	-0.001	-0.08	9.184	9.202	0.018	0.20	9.601	9.617	0.016	0.16
		09	1.945	1.944	-0.001	-0.04	9.713	9.728	0.015	0.15	9.700	9.715	0.015	0.15
PPT-C		10	1.964	1.963	-0.001	-0.05	9.786	9.794	0.008	0.08	9.747	9.754	0.007	0.07
		11	1.974	1.974	0.000	-0.02	9.559	9.563	0.004	0.05	9.928	9.946	0.018	0.18
		12	1.972	1.970	-0.002	-0.09	9.796	9.821	0.025	0.25	9.679	9.693	0.014	0.15
	<u>म</u>	均				-0.07				0.13				0.14
		07	1.960	1.960	0.000	0.00	9.933	9.933	0.000	0.00	9.668	9.676	0.008	0.08
		08	1.890	1.891	0.001	0.05	9.934	9.934	0.000	0.00	9.504	9.506	0.002	0.02
	ĸ	09	1.810	1.809	-0.001	-0.07	9.530	9.524	-0.006	-0.07	9.518	9.517	-0.001	-0.01
		10	1.848	1.848	0.000	-0.02	9.731	9.722	-0.009	-0.09	9.511	9.520	0.009	0.09
		11	1.915	1.917	0.002	0.12	9.409	9.410	0.001	0.01	9.839	9.857	0.018	0.18
		12	1.886	1.886	0.000	0.02	9.882	9.889	0.007	0.07	9.521	9.536	0.015	0.15
	平均					0.02				-0.01				0.09

表 2.47 骨材試験体の照射試験ケース PPT-C (IFA-752) の寸法変化 (2/2)

*照射試験後の測定結果が#N/Aとなっている試験体は、試験体 IDのマークが消えて判別がつかなくなっている試験体である。

試験	試験体		質量変化(g)			変化率	高さ変化(mm)			変化率	直径変化(mm)		n)	変化率
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		13	2.066	2.069	0.003	0.16	9.930	9.933	0.003	0.03	9.926	10.066	0.140	1.41
		14	2.021	2.026	0.005	0.22	9.878	9.909	0.031	0.31	9.932	10.057	0.125	1.26
		15	1.885	1.889	0.004	0.22	9.676	9.759	0.083	0.86	9.747	9.929	0.182	1.87
		16	2.030	2.032	0.002	0.11	9.914	9.986	0.072	0.73	9.865	10.001	0.136	1.38
		17	1.999	2.000	0.001	0.07	9.965	10.001	0.036	0.36	9.853	9.969	0.116	1.17
		18	2.020	2.022	0.002	0.08	9.989	10.100	0.111	1.11	9.866	9.958	0.092	0.93
	<u>म</u>	均				0.14				0.57				1.34
	F	13	1.960	1.969	0.009	0.44	9.970	10.108	0.137	1.38	9.735	9.921	0.186	1.91
		14	1.933	1.940	0.007	0.36	9.962	10.042	0.080	0.80	9.700	9.906	0.206	2.12
		15	1.984	1.993	0.009	0.46	9.890	10.009	0.119	1.20	9.845	10.060	0.215	2.19
PPT-D		16	1.957	1.965	0.008	0.39	9.958	10.047	0.089	0.89	9.758	9.927	0.169	1.73
		17	1.905	1.913	0.008	0.44	9.859	9.977	0.118	1.19	9.660	9.873	0.213	2.21
		18	1.938	1.949	0.011	0.56	9.986	10.102	0.116	1.17	9.667	9.811	0.144	1.49
	<u>म</u>	均				0.44				1.11				1.94
		13	2.027	2.028	0.001	0.03	9.960	10.048	0.088	0.88	9.937	10.036	0.099	1.00
		14	1.969	1.972	0.003	0.15	9.958	9.979	0.021	0.21	9.824	9.943	0.119	1.21
	G	15	1.945	1.947	0.002	0.11	9.888	10.054	0.166	1.68	9.792	9.932	0.140	1.43
	u	16	1.908	1.912	0.004	0.19	9.894	9.937	0.043	0.43	9.704	9.870	0.166	1.71
		17	1.903	1.905	0.002	0.10	9.753	9.808	0.055	0.57	9.767	9.930	0.163	1.67
		18	1.950	1.950	0.000	-0.01	9.743	9.807	0.064	0.66	9.867	9.938	0.071	0.72
	<u>म</u>	均				0.10				0.74				1.29

表 2.48 骨材試験体の照射試験ケース PPT-D (IFA-751)の寸法変化 (1/2)

試験	試験体		質量変化(g)		変化率	高さ変化(mm)			変化率	直径変化(mm)			変化率	
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		13	2.010	2.010	0.000	-0.02	9.942	10.065	0.123	1.23	9.869	9.960	0.091	0.92
		14	2.031	2.032	0.001	0.03	9.931	9.991	0.060	0.60	9.903	10.007	0.103	1.05
	<u> </u>	15	2.004	2.006	0.002	0.11	9.928	10.048	0.120	1.21	9.842	9.962	0.120	1.22
		16	1.982	1.984	0.002	0.08	9.966	10.050	0.084	0.85	9.871	10.007	0.136	1.38
		17	2.018	2.021	0.003	0.13	9.889	9.922	0.033	0.33	9.888	10.003	0.115	1.17
		18	1.908	1.907	-0.001	-0.08	9.754	9.847	0.093	0.96	9.910	9.987	0.077	0.77
	平	均				0.04				0.86				1.08
	J	13	1.949	1.948	-0.001	-0.03	9.727	9.773	0.046	0.47	9.727	9.800	0.072	0.75
		14	2.015	2.013	-0.002	-0.08	9.771	9.834	0.062	0.64	9.900	9.988	0.088	0.89
		15	1.862	1.862	0.000	-0.02	9.367	9.395	0.027	0.29	9.698	9.780	0.082	0.85
PPT-D		16	2.026	2.028	0.002	0.09	9.824	9.873	0.049	0.49	9.890	9.999	0.109	1.10
		17	1.958	1.957	-0.001	-0.03	9.504	9.553	0.049	0.51	9.884	9.949	0.065	0.66
		18	1.962	1.961	-0.001	-0.04	9.787	9.848	0.061	0.63	9.720	9.782	0.062	0.64
	平	均				-0.02				0.51				0.81
		13	1.882	1.882	0.000	-0.01	9.863	9.870	0.007	0.07	9.525	9.538	0.013	0.14
		14	1.827	1.829	0.002	0.10	9.734	9.706	-0.028	-0.28	9.505	9.511	0.006	0.07
	ĸ	15	1.923	1.924	0.001	0.07	9.787	9.780	-0.007	-0.07	9.683	9.716	0.033	0.34
		16	1.830	1.833	0.003	0.16	9.655	9.649	-0.006	-0.06	9.507	9.565	0.058	0.61
		17	1.896	1.900	0.004	0.18	9.992	10.004	0.012	0.12	9.496	9.568	0.071	0.75
		18	1.900	1.904	0.004	0.19	9.982	9.983	0.001	0.01	9.523	9.559	0.036	0.38
	<u>म</u>	均				0.12				-0.04				0.38

表 2.49 骨材試験体の照射試験ケース PPT-D (IFA-751)の寸法変化 (2/2)

試験	試験体		質量変化(g)			変化率	高さ変化(mm)			変化率	直径変化(mm)			変化率
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		01	2.016	2.017	0.001	0.06	9.940	10.280	0.340	3.42	9.924	10.253	0.329	3.32
		02	1.868	1.869	0.001	0.08	9.654	9.936	0.282	2.92	9.697	9.985	0.288	2.97
		03	1.885	1.889	0.004	0.23	9.791	10.045	0.254	2.59	9.718	9.993	0.274	2.82
		04	1.861	1.860	-0.001	-0.03	9.922	10.213	0.291	2.93	9.604	9.888	0.284	2.96
		05	1.946	1.946	0.000	0.02	9.730	9.989	0.259	2.66	9.901	10.200	0.299	3.02
		06	1.963	1.965	0.002	0.09	9.751	10.016	0.265	2.72	9.820	10.089	0.269	2.74
	<u>म</u>	均				0.07				2.87				2.97
	F	01	1.858	1.866	0.008	0.42	9.877	10.355	0.478	4.84	9.509	9.944	0.435	4.57
		02	1.919	1.921	0.002	0.12	9.885	10.327	0.442	4.47	9.705	10.162	0.457	4.71
		03	1.907	1.908	0.001	0.04	9.799	10.222	0.422	4.31	9.733	10.178	0.445	4.57
PPT-E		04	1.831	1.836	0.005	0.27	9.753	10.174	0.421	4.32	9.508	9.935	0.427	4.49
		05	1.916	1.923	0.007	0.35	9.861	10.272	0.410	4.16	9.684	10.090	0.406	4.19
		06	1.820	1.824	0.004	0.23	9.404	9.787	0.383	4.07	9.665	10.047	0.382	3.95
	<u>म</u>	均				0.24				4.36				4.42
		01	2.021	2.020	-0.001	-0.04	9.944	10.266	0.322	3.24	9.955	10.292	0.337	3.39
		02	2.001	2.002	0.001	0.03	9.970	10.281	0.311	3.12	9.879	10.192	0.313	3.17
	G	03	2.022	2.023	0.001	0.02	9.957	10.264	0.307	3.08	9.941	10.282	0.341	3.43
	u	04	2.014	2.016	0.002	0.11	9.935	10.229	0.294	2.96	9.917	10.241	0.324	3.26
		05	2.001	2.002	0.001	0.06	9.841	10.122	0.281	2.85	9.942	10.258	0.316	3.18
		06	2.022	2.022	0.000	0.01	9.915	10.185	0.270	2.73	9.967	10.253	0.286	2.87
	平	均				0.03				3.00				3.22

表 2.50 骨材試験体の照射試験ケース PPT-E (IFA-750)の寸法変化 (1/2)

試験	試験体		質量変化(g)		変化率	高さ変化(mm)			変化率	直径変化(mm)		変化率		
ケース	I	D	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)	試験前	試験後	変化	(%)
		01	1.972	1.971	-0.001	-0.03	9.988	10.416	0.428	4.29	9.911	10.337	0.426	4.30
		02	1.938	1.937	-0.001	-0.04	9.731	9.988	0.257	2.64	9.857	10.133	0.276	2.80
	<u> </u>	03	1.972	1.972	0.000	-0.01	9.954	10.185	0.231	2.32	9.839	10.088	0.249	2.53
		04	1.971	1.974	0.003	0.16	9.749	10.101	0.352	3.61	9.927	10.284	0.357	3.60
		05	1.971	1.973	0.002	0.11	9.931	10.287	0.356	3.59	9.894	10.258	0.364	3.68
		06	1.999	2.003	0.004	0.21	9.919	10.200	0.281	2.83	9.866	10.181	0.315	3.19
	平	均				0.07				3.21				3.35
	J	01	1.814	1.818	0.004	0.22	9.526	9.791	0.265	2.78	9.496	9.793	0.297	3.12
		02	2.040	2.042	0.002	0.12	9.900	10.220	0.320	3.23	9.876	10.206	0.330	3.34
		03	2.014	2.016	0.002	0.10	9.979	10.232	0.253	2.54	9.760	10.063	0.303	3.11
PPT-E		04	2.003	2.003	0.000	0.01	9.991	10.233	0.242	2.43	9.722	10.009	0.287	2.95
		05	1.913	1.915	0.002	0.08	9.600	9.830	0.230	2.40	9.713	10.024	0.311	3.20
		06	2.019	2.022	0.003	0.15	9.995	10.243	0.248	2.48	9.762	10.025	0.263	2.69
	<u>म</u>	均				0.11				2.64				3.07
		01	1.890	1.891	0.001	0.07	9.966	9.938	-0.028	-0.28	9.505	9.521	0.016	0.17
		02	1.887	1.887	0.000	0.02	9.971	9.942	-0.029	-0.29	9.493	9.506	0.013	0.14
	ĸ	03	1.868	1.870	0.002	0.12	9.861	9.860	-0.001	-0.01	9.493	9.509	0.016	0.17
		04	1.965	1.970	0.005	0.25	9.983	9.992	0.009	0.09	9.672	9.703	0.031	0.32
		05	1.831	1.833	0.002	0.11	9.625	9.613	-0.012	-0.13	9.521	9.540	0.019	0.20
		06	1.793	1.796	0.003	0.15	9.448	9.460	0.012	0.13	9.502	9.523	0.021	0.22
	平均					0.12				-0.08				0.20

表 2.51 骨材試験体の照射試験ケース PPT-E (IFA-750)の寸法変化 (2/2)





図 2.226 コンクリート試験体の質量変化



図 2.227 コンクリート試験体の長さ変化





図 2.228 コンクリート試験体の直径変化





図 2.229 コンクリート試験体の圧縮強度の変化









図 2.231 コンクリート試験体の照射後試験の結果



図 2.232 コンクリート試験体の照射後試験の結果(平均値)








図 2.235 コンクリート試験体の照射試験結果と非照射・加熱試験の比較



図 2.236 ホワイトセメントペースト試験体の照射後試験の結果





PPT-E

図 2.237 ホワイトセメントペースト試験体の PIE 実施前の状態



(a) チャート図



図 2.238 ホワイトセメントペースト試験体の XRD の結果



図 2.239 骨材試験体の照射後試験の結果



PPT-D



PPT-E 図 2.240 骨材 F 試験体の PIE 実施前の状態



(a) 骨材 E



図 2.241 骨材の XRD 結果



(c) 骨材 G



図 2.241 骨材の XRD 結果 (その 2)



(e) 骨材 J



図 2.241 骨材の XRD 結果 (その 3)

2. 4 試験結果の分析

2. 4. 1 水分放出量

表 2.52 にキャプセルより放出された水分量をまとめて示す。

水蒸気を捕集するためのシステムとしては、当初は水分捕集タンクと湿度計で構成 される単純なシステムを用い、湿度と流量により水分量を評価する計画であった。し かし、セメントペーストを用いた IT-A3 (IFA-760) では、多くの自由水が存在してお り、水分捕集タンク内で水蒸気が凝縮し常に湿度が 100%程度となったため、湿度と流 量で水分量を評価できなかった。なお、湿度を計測できる領域に低減するため、He フ ラッシュを行ったが湿度低下はなかった。

そこで、水蒸気を凝縮させる水蒸気凝縮捕集容器(コンデンサ)を設置するととも に、コンデンサを通過した湿分を捕集するために、下流側に水蒸気吸着容器(吸着材: 塩化カルシウム)を設置した。

表 2.52 では、それぞれの装置や評価方法毎に水分量を表示するとともに、放射線分 解により水素・酸素ガスとして放出された水分量もあわせて示す。

ガンマ線照射試験では、放射線分解によりガスとして放出される水分量は非常に少 なく、ほとんどの水分が熱により水蒸気として放出されていた。

一方、試験ケース PPT-C (IFA-752) および PPT-D (IFA-751) では、改良後水分捕集 システムで水分量の計測を行っており、計測できずに失った水分量は少ないと考えら れるが、どちらのケースにおいても、放射線分解によりガスとして放出された水分量 が水蒸気として放出された水分量よりもかなり多くなっている。これは、ガンマ線照 射試験と比較すると、中性子照射試験では、非常に大きな中性子束に加えて非常に強 いガンマ線が作用しているので、放射線分解による水分の放出が大きくなったと考え られる。

また、75℃、あるいは 120℃で乾燥したセメントペースト試験体を用いている試験 ケース IT-A1 (IFA-758) と IT-A2 (IFA-759) では、それぞれ1gと0.5gの水分が放 射線で分解しただけであり、ガンマ線だけでなく中性子によっても化学的結合水は影 響を受けにくいことがわかる。

参考のために、表 2.52の右端に、セメントペースト試験体およびコンクリート試験 体に含まれている自由水量を示す。また、表 2.53および表 2.54にセメントペースト 試験体およびコンクリート試験体の自由水量および化学的結合水量の計測・評価結果 を示す。

セメントペースト試験体の自由水・結合水は、照射試験体の水分条件を設定するた めに 75℃および 120℃で加熱した際のデータを参考に、105℃での自由水を線形補間で 評価したのもであり、化学結合水は調合より全水分量から自由水量を差し引いた値で ある。コンクリート試験体の自由水は、コントロール試験体の自由水の計測結果であ り、化学的結合水は、調合より全水分量を評価し自由水量を差し引いた値である。 図 2.242 と図 2.243 に、コンデンサで捕集した水分量の時間変化と水分の放出速度の時間変化を示す。試験ケース PPT-C(IFA-752)、PPT-D(IFA-751)および IT-A4(IFA761) については、照射試験当初から改良後の捕集システムで水分捕集を行っているので、 照射期間の増大に伴い、水分量が増大している。しかし、PPT-C(IFA-752) と PPT-D

(IFA-751)では、水分条件(封緘養生)や照射条件(照射孔#36、コンクリート温度 はともに 70℃程度)はほとんど同一であるにも関わらず、水分放出速度や水分量には 差が発生しており、その理由は明確になっていない。

試験ケース PPT-E (IFA-750) では、最初の約2か月間照射期間中はコンデンサを用 いず、定期的な長期停止期間後の再起動時にコンデンサを設置した。従って、最初の 2か月間に水分が放出されたため、コンデンサでは、水がほとんど捕集されていない。 また、試験ケース IT-A1 (IFA-758) および IT-A2 (IFA-759) については、それぞれ 75℃および 120℃で乾燥した試験体を用いているので、水蒸気で放出される水分量は 皆無となっている。

		水分放出量(g)					質量差	質量差 (g) *						
	+ , - +			熱によって水蒸気として放出された水分量										コントロ
試験	イヤノビル	実施	照射	初期シ	/ステム	改	良後シス	テム	水茎ケ	放射線	総水分	虧榀	虧榀	ール 武 破 体の 自由
ID	#	状況	日数	水分捕	湿度・流	凝縮	水蒸気	湿度・流	☆ 放出量 公分解量	放出量	前		水量	
				集タン	量より評	捕集	吸着	量より評	合計	合計				(g)
				7	Трш	甘油	甘油	ТШ						
IT-A1	IFA-758	終了	50	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	1.0	1.0	1.1		8.7
IT-A2	IFA-759	終了	61	N/A	N/A	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.6	1.	4	0.0
IT-A3	IFA-760	終了	81	25	2.0	N/A	N/A	N/A	27.0	43.1	70.1	67	.1	84.0
IT-A4	IFA-761	終了	56	N/A	N/A	50.0	0.2	0.0	50.2	30.1	80.3	65	. 3	84.0
PPT-B	IFA-753	終了	25	3	1.2	N/A	N/A	N/A	4.2	27.4	31.6	34.5	49.6	66.6
PPT-C	IFA-752	終了	45	N/A	N/A	15.5	N/A	0.3	15.8	23.1	38.9	46.4	52.7	66.6
PPT-D	IFA-751	終了	156	N/A	N/A	13.0	0.4	0.0	13.4	34.2	47.6	48.2	51.8	66.6
PPT-E	IFA-750	終了	299	5	1.4	0.0	0.0	0.0	6.4	31.3	37.7	11.7	46.3	66.6

表 2.52 キャプセルより放出された水分量

____:初期システムによる水分捕集量

🔜 : 改良後システムによる水分捕集量

N/A:各試験における計測で、適用されていない項目

*: 質量差について、相互作用試験(IT)は照射前後の差を、物理特性試験(PPT)は照射前後の差に加え、照射前と照射かつ乾燥後の差を示す。

水分捕集方法の解説 ・水分捕集タンク:水分捕集システムの最初に設置(冷却機能がないので、凝縮量が少なかった。)

- ・湿度・流量より評価:水分捕集容器の下流側の湿度と流量により評価
- ・凝縮捕集容器:冷却により水蒸気を凝縮させ水分として回収する容器
- ・水蒸気吸着容器:凝縮容器の下流側にある水蒸気吸着容器、塩化カルシウムによる吸着
- ・湿度・流量より評価:水分捕集容器の下流側の湿度と流量により評価

No	乾燥温度	試験体	質量(g)	自由水(g)							
NO.	(°C)	乾燥前	乾燥後		平均						
1		138.89	115.74	23.2							
2	75	138.54	115.52	23.0							
3		138.6	115.64	23.0	23.1						
4		138.73	115.78	23.0							
5		139.6	116.29	23.3							
6		139.82	113.2	26.6							
7		139.08	112.72	26.4	26.3						
8	120	139.15	112.84	26.3							
9		139.53	113.24	26.3							
10		137.96	137.96 111.88								
推定値	105	(75°Cと120	[°] ℃の線形補	間より推定)	25.2						
Φ4×6cmセ.	メントペースト	·試験体質量	139.0 g								
		全水分量	46.3 g	(w/c=0.5)							
	化学	的結合水量	21.1 g								

表 2.53 セメントペースト試験体の自由水量および化学的結合水量

No	骨材	管理試験体	試験体	質量(g)	自由	水(g)
INO.	種類	(月)	乾燥前	乾燥後		平均值
1		Λ	181.29	173.55	7.74	
2	砂利	4	181.02	174.04	6.98	
3		Q	182.59	174.8	7.79	
4		0	182.69	174.88	7.81	7.56
5		16	179.14	171.54	7.60	
6			178.63	171.15	7.48	
7			179.95	172.44	7.51	
Φ4×6cm	コンクリー	ト試験体質量	180.8 g			
		全水分量	13.6 g	(調合より)	[
	化	学的結合水量	6.1 g		ſ	

表 2.54 コンクリート試験体の自由水量および化学的結合水量

No.	骨材	管理試験体	試験体	質量(g)	自由水(g)		
	種類	(月)	乾燥前	乾燥後		平均值	
1	砕石	Λ	181.65	174.48	7.17		
2		4	180.00	172.85	7.15		
3		Q	183.15	175.46	7.69		
4		0	182.77	175.08	7.69	7.31	
5		16	182.38	175.03	7.35		
6			182.04	174.87	7.17		
7			182.36	175.38	6.98		
Φ4×6cm	コンクリー	ト試験体質量	182.1 g				
		全水分量	14.2 g	(調合より)			
	化学	学的結合水量	6.9 g				



図 2.242 コンデンサで捕集した水分量の時間変化



図 2.243 コンデンサで捕集した水分の放出速度の時間変化

- 2. 4. 2 ガス発生速度と成分分析
- (1) 相互作用試験における比較検討

試験ケース IT-A1 (IFA-758)、IT-A2 (IFA-759)、IT-A3 (IFA-760) および IT-A4 (IFA-761) について、計測結果を比較検討する。図 2.244 から図 2.247 に IT-A1、IT-A2、IT-A3 および IT-A4 のキャプセル内圧の時間変化を示す。図 2.248 および図 2.249 に、発生 圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を示す。図 2.250 および図 2.251 に、 圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変化を示す。図 2.252 および図 2.253 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する変化を示す。図 2.254 および図 2.255 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対する変化を示す。

IT-A3 (IFA-760) および IT-A4 (IFA-761) では、封緘状態のセメントペースト試験 体を用いて照射試験を行っており、試験体には非常に多くの自由水(試験体4体で84g 程度)が存在していたと考えられる。一方、IT-A1 (IFA-758) では、75℃乾燥のセメ ントペースト試験体を用いて照射試験を行っており、試験体には自由水(試験体4体 で8.7g 程度) がほとんど存在していない状態であり、IT-A2 (IFA-759) では、120℃ 乾燥のセメントペースト試験体を用いて照射試験を行っており、試験体には自由水が 全く存在していない状態であったと考えられる。

その結果、発生圧力総計やガス発生量には顕著な差が見られ、50日間の照射により 発生圧力は約50倍となっている。すなわち、非常に強い中性子照射条件にもかかわら ず、化学的結合水は非常に安定した状態にあると考えられる。なお、IT-A1(IFA-758) で、圧力が1.25barに到達する前に圧力が放出されているが、これは、定期的な発生 ガスの成分分析を行うために、圧力が1.25barに到達する前に圧力を放出したためで ある。



図 2.244 キャプセル内圧力の時間変化(試験ケース IT-A1)

















図 2.250 圧力発生速度の時間変化







図 2.252 ガス発生量の時間変化(0℃、1気圧)



図 2.253 ガス発生量の照射量に対する変化(0℃、1気圧)







図 2.255 ガス発生速度の照射量に対する変化(0℃、1気圧)

(2) 物理試験における比較検討

試験ケース PPT-B(IFA-753)、PPT-C(IFA-752)、PPT-D(IFA-751)および PPT-E(IFA-750) について、ガス発生速度を比較検討する。

図 2.256 および図 2.257 に、発生圧力総計の時間変化および照射量に対する変化を 示す。図 2.258 および図 2.259 に、圧力発生速度の時間変化および照射量に対する変 化を示す。図 2.260 および図 2.261 に、ガス発生量の時間変化および照射量に対する 変化を示す。図 2.262 および図 2.263 に、ガス発生速度の時間変化および照射量に対 する変化を示す。

発生圧力総計やガス発生量については、どの試験ケースでも時間経過に伴って発生 速度が低下し、80日間の照射により、発生量はほぼ一定値に収束し、発生速度はほぼ ゼロとなっている。

また、これらの試験条件はほぼ同一となっているが、発生圧力総計やガス発生量に ついては、20日間の照射により PPT-B(IFA-753)は PPT-C(IFA-752)の倍となって いる。そこで、表 2.55 に各試験ケースの照射状況を比較して示す。中性子束は 3.60 ×10¹²n/cm²/s と各試験ケースで共通となっているが、PPT-B(IFA-753)では稼働率が 85%と他の試験ケースよりも 10%程度高くなっており、また、PPT-E(IFA-750)では、 ガンマ線線量率が高くガンマ発熱が大きいのでコンクリート温度が高くなっている。 このような理由により、PPT-B(IFA-753)および PPT-E(IFA-750)では照射の初期の 段階で発生圧力総計やガス発生量が大きめの数値となっていると考えられる。



図 2.256 発生圧力総計の時間変化



図 2.257 発生圧力総計の照射量に対する変化



図 2.258 圧力発生速度の時間変化





2-233



図 2.260 ガス発生量の時間変化(0℃、1気圧)



図 2.261 ガス発生量の照射量に対する変化(0℃、1気圧)





図 2.263 ガス発生速度の照射量に対する変化(0℃、1気圧)

	四中了	試験 状況	中性子束	ガンマ線	コンクリート	TEED H	最大出力
試験名称	位置		$(E \ge 0.1 MeV)$	線量率	温度	JEEF II 控制	運転による
			$(n/cm^2/s)$	(kGy/h)	(°C)	隊側平	照射日数
РРТ-В	# 50	47	2.60×10^{12}	2.00×10^{2}	71		95 9
(IFA-753)	# 52	元」	3.60×10^{-1}	3. 29×10^{-5}	(1	0.855	23.2
PPT-C	# 26	47 	2 COX 10 ¹²	0.05×10^{2}	70	0.705	45 0
(IFA-752)	# 30	元」	3.60×10^{-1}	2.95 \times 10 ⁻	70	0.765	40.3
PPT-D	# o.c	~~~~	0.00×10 ¹²	0.001/102	70	0.700	155 0
(IFA-751)	# 36	元亅	3.60×10^{10}	3. 08×10^{-5}	70	0.789	155.6
РРТ-Е	# 50	47 4	2.60×10^{12}	2.67×10^{2}	75	0.757	200 4
(IFA-750)	# 52	元」	3.00×10^{-2}	3.67×10^{5}	15	0.757	299.4

表 2.55 各試験ケースの照射条件

JEEP Ⅱ稼働率:定期的な停止期間を除いた稼働率(稼働期間中の照射サンプルの入れ替えによ る停止などを考慮した稼働率) (3) 発生ガスの組成分析

中性子照射試験により水素ガスおよび酸素ガスが放出されるが、水の放射線分解に より発生するため、水素と酸素の体積比は2:1となると考えられる。この状況や他の ガスの発生について把握するために、発生ガスのサンプリングを行い、ガスクロマト グラフィーで成分分析を行った。

図 2.264 に、補正前の試験ケース PPT-D(IFA-751)の分析結果を例として示す。水 の放射線分解を基本とすると、水素ガスと酸素ガスが発生しているだけでなく、少量 ではあるものの窒素ガスが存在していることがわかる。これは、計測システムから発 生ガスをバックでサンプリングする際に空気が混入していることが原因であること推 定されたので、空気における窒素と酸素の構成比に基づき、各試験ケースの酸素量を 補正することとした。空気の窒素と酸素の含有率については、JIS W0201-1990

(ISO 2533-1975)標準空気に基づいて、窒素:酸素=0.788:0.212 と設定した。なお、試験ケース PPT-D については、代表例として酸素量補正前の分析結果を示したが、 他の試験ケースについては酸素量補正後の結果のみ示す。

表 2.56 に、試験ケース PPT-D (IFA-751)の窒素を除去し酸素量を補正したガスサ ンプルの組成分析結果を示す。図 2.265 に、水素ガスと酸素ガスの組成の時間変化お よび水素/酸素の比率の時間変化を示す。試験ケース PPT-D (IFA-751)では、封緘状 態で保管したコンクリート試験体の照射試験を行っており、最初の 40 日間は水素と酸 素の発生体積比が 2 程度となっているが、40 日を過ぎると水素の比率がかなり多くな っており、試験の最終段階では体積比が 8 以上となっている。

表 2.57 に、試験ケース PPT-C(IFA-752)のガスサンプルの組成分析結果を示す。 図 2.266 に、水素ガスと酸素ガスの組成の時間変化および水素/酸素の比率の時間変化 を示す。試験体の水分条件は PPT-D(IFA-751)と同一で、封緘状態で保管したコンク リート試験体の照射試験を行っており、水素ガスと酸素ガスの体積比は 40 日間の照射 期間を通じで、ほほ2:1となっている。

表 2.58 に、試験ケース PPT-E(IFA-750)のガスサンプルの組成分析結果を示す。 図 2.267 に、水素ガスと酸素ガスの組成の時間変化および水素/酸素の比率の時間変化 を示す。試験体の水分条件は PPT-D(IFA-751)と同一で、封緘状態で保管したコンク リート試験体の照射試験を行っており、最初の 40 日間は水素と酸素の発生体積比が 2 程度となっているが、40 日を過ぎると水素の比率が多くなっており、50 日の段階で体 積比が 3.5 程度となっている。また、E については、発生ガスの成分分析の頻度を維 持するために、キャプセルの開放圧力を 1.1bar に落としたが、それでもガス分析量が 十分でなく PPT-E については 50 日までのデータしか取得できなかった。

表 2.59 に、試験ケース IT-A1 (IFA-758)のガスサンプルの組成分析結果を示す。 図 2.268 に、水素ガスと酸素ガスの組成の時間変化を示す。IT-A1 (IFA-758)では、 75℃で乾燥させたセメントペースト試験体を用いた照射試験を行っており、照射の初 期の段階から発生ガス量は非常に小さく、依然として、照射開始時のフラッシングに 用いたヘリウムが残っていることがわかる。また、発生しているガスの大半が水素で あり、酸素はほとんど発生していない。

表 2.60 に、試験ケース IT-A2 (IFA-759)のガスサンプルの組成分析結果を示す。 図 2.269 に、水素ガスと酸素ガスの組成の時間変化および水素/酸素の比率の時間変化 を示す。試験ケース IT-A2 (IFA-759)では、120℃で乾燥させたセメントペースト試 験体の照射試験を行っており、ガス発生量が非常に少なくガスサンプルの組成分析は 2 回のみとなった。IT-A1 (IFA-758)と同様で、発生しているガスの大半が水素であ り、酸素はほとんど発生していない。

表 2.61 に、試験ケース IT-A3 (IFA-760)のガスサンプルの組成分析結果を示す。 図 2.270 に、水素ガスと酸素ガスの組成の時間変化および水素/酸素の比率の時間変化 を示す。試験ケース IT-A3 (IFA-760)では、封緘状態で保管したセメントペースト試 験体の照射試験を行っており、水素ガスと酸素ガスの体積比は 20 日まではほぼ 2:1 となっているが、その後は水素の割合が増え、70 日時点で 4.7:1 程度となっている。

表 2.62 に、試験ケース IT-A4 (IFA-761)のガスサンプルの組成分析結果を示す。 図 2.271 に、水素ガスと酸素ガスの組成の時間変化および水素/酸素の比率の時間変化 を示す。試験ケース IT-A4 (IFA-761)では、封緘状態で保管したセメントペースト試 験体の照射試験を行っており、水素ガスと酸素ガスの体積比は 20 日間の照射期間を通 じで、ほほ 2:1 となっている。

封緘状態で保管していたコンクリート試験体を用いた試験ケース PPT-C (IFA-752)、 PPT-D (IFA-751) および PPT-E (IFA-750)の結果から、照射開始より 40 日間は水素 ガスと酸素ガスの組成比率は 2:1 となっているが、40 日を超えると水素の割合が大 きくなり、130 日を過ぎると 8:1 となっている。

封緘状態で保管していたセメントペースト試験体を用いた試験ケース IT-A3 (IFA-760)および IT-A4 (IFA-761)の結果から、照射開始より 20 日間は水素ガスと 酸素ガスの組成比率は 2:1 となっているが、20 日を超えると水素の割合が大きくな っている。

自由水が非常に少ないセメントペースト試験体を用いた試験ケース IT-A1 (IFA-758) および IT-A2 (IFA-759)の結果から、発生ガスの大半は水素ガスであり、酸素発生量 は非常に低いレベルで推移している。したがって、水分の放射線分解により水素が発 生しているとは考えにくく、これは、水ではなくシラノール基期などが分解の主体と なるものと推察された。水素の組成が多くなる理由は、照射時間の経過にともない自 由水が減少するので水分の放射線分解量が低減すると、セメントペースト中のシラノ ール基から発生する水素の組成比に及ぼす影響が大きくなり、水素の構成比が大きく なると考えられる。



図 2.264 試験ケース PPT-D (IFA-751)の分析結果(補正前)

サンプル #	最大出力 運転日数 FPD	水素	酸素	ヘリウム	アルゴン	一酸化 炭素	二酸化 炭素	合計 (%)	水素−酸素 体積比
5	5.4	67.9	31.9	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	2.13
6	7.1	67.8	32.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.12
7	9.6	67.7	32.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.10
8	12.7	67.5	32.4	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.09
9	18.6	66.9	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.02
10	21.1	67.2	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.05
11	24.8	67.2	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.05
12	29.7	67.6	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.09
13	35	67.9	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.12
14	41	69.8	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.31
15	44.7	70.2	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.35
16	50.8	72.4	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.62
17	57.6	74.6	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.94
18	63.7	76.7	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3.29
19	67.3	77.1	22.8	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	3.39
20	73.1	78.5	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3.67
21	78.9	79.4	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3.87
22	85.7	81.6	18.3	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	4.45
23	92.6	82.9	17.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	4.87
24	107.6	84.5	14.4	1.1	0.0	0.0	0.0	100.0	5.87
25	136.9	85.5	10.0	4.5	0.0	0.0	0.0	100.0	8.53

表 2.56 ガスサンプルの組成分析結果(補正後、PPT-D: IFA-751)



図 2.265 試験ケース PPT-D (IFA-751) の分析結果(補正後)

サンプル #	最大出力 運転日数 FPD	水素	酸素	ヘリウム	アルゴン	一酸化 炭素	二酸化 炭素	合計 (%)	水素−酸素 体積比
3	3.5	70.4	29.1	0.4	0.0	0.0	0.1	100.0	2.42
4	4.4	69.5	30.2	0.2	0.0	0.0	0.1	100.0	2.30
5	5.4	69.0	30.8	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0	2.24
6	6.4	68.8	31.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.22
7	7.2	68.7	31.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.21
8	9.7	68.5	31.4	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.18
9	12	68.6	31.3	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.19
10	15.2	68.7	31.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.20
11	17	68.8	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.21
12	20.2	65.5	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1.90
13	22	69.2	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.25
14	26.4	69.7	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.30
15	30.1	63.7	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1.75
16	35.5	62.4	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1.66
17	39.9	72.7	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.66

表 2.57 ガスサンプルの組成分析結果(補正後、PPT-C: IFA-752)



図 2.266 試験ケース PPT-C (IFA-752) の分析結果(補正後)

サンプル #	最大出力 運転日数 FPD	水素	酸素	ヘリウム	アルゴン	一酸化 炭素	二酸化 炭素	合計 (%)	水素−酸素 体積比
1	2.4	55.4	44.1	0.3	0.0	0.1	0.1	100.0	1.26
2	7.8	57.7	42.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1.37
4	19.9	68.3	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.16
5	24.2	69.2	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.25
6	28.9	70.4	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.38
7	34	71.8	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.55
8	39.4	69.1	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.24
9	45.3	75.8	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3.14
10	49.9	77.6	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	3.46

表 2.58 ガスサンプルの組成分析結果(補正後、PPT-E: IFA-750)



図 2.267 試験ケース PPT-E (IFA-750)の分析結果(補正後)

サンプル #	最大出力 運転日数 FPD	水素	酸素	ヘリウム	アルゴン	一酸化 炭素	二酸化 炭素	合計 (%)	水素−酸素 体積比
1	2.6	0.4	0.4	99.3	0.0	0.0	0.0	100.0	1.05
2	7.6	9.1	0.4	90.5	0.0	0.0	0.0	100.0	20.93
3	13.5	22.9	0.4	76.7	0.0	0.0	0.0	100.0	63.39
4	24	36.4	0.4	63.1	0.0	0.0	0.0	100.0	96.65
5	35.6	45.9	0.7	53.3	0.0	0.0	0.0	100.0	66.90
6	50.3	58.3	1.2	40.5	0.0	0.0	0.0	100.0	50.64

表 2.59 ガスサンプルの組成分析結果(補正後、IT-A1: IFA-758)



→水素 → 酸素 → ヘリウム

図 2.268 試験ケース IT-A1 (IFA-758) の分析結果(補正後)
サンプル #	最大出力 運転日数 FPD	水素	酸素	ヘリウム	アルゴン	一酸化 炭素	二酸化 炭素	合計 (%)	水素−酸素 体積比
1	7	1.2	0.2	98.6	0.0	0.0	0.0	100.0	6.48
2	28.9	97.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	34.15





→水素 → 酸素 → ヘリウム

図 2.269 試験ケース IT-A2 (IFA-759) の分析結果(補正後)

サンプル #	最大出力 運転日数 FPD	水素	酸素	ヘリウム	アルゴン	一酸化 炭素	二酸化 炭素	合計 (%)	水素−酸素 体積比
1	22.5	62.5	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1.67
3	32.9	69.8	30.0	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	2.33
5	45.1	71.3	28.6	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.49
6	49.5	74.3	25.6	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.90
7	54.1	73.1	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.73
9	70.5	82.4	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.68

表 2.61 ガスサンプルの組成分析結果(補正後、IT-A3: IFA-760)



→ 水素 → 酸素 … 小素/酸素

図 2.270 試験ケース IT-A3 (IFA-760)の分析結果(補正後)

サンプル #	最大出力 運転日数 FPD	水素	酸素	ヘリウム	アルゴン	一酸化 炭素	二酸化 炭素	合計 (%)	水素−酸素 体積比
1	0.6	41.2	7.6	51.2	0.0	0.0	0.0	100.0	5.45
2	2.6	68.4	31.2	0.3	0.0	0.0	0.1	100.0	2.19
3	3.3	66.8	32.9	0.2	0.0	0.0	0.1	100.0	2.03
4	4.2	66.7	33.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.02
5	5	66.7	33.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.01
6	6	66.6	33.3	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.00
7	8.6	63.7	36.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1.76
8	9.3	65.8	34.1	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	1.93
9	13.9	67.9	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.11
10	16.9	68.0	32.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	2.12
11	19.3	68.1	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2.14

表 2.62 ガスサンプルの組成分析結果(補正後、IT-A4: IFA-761)



図 2.271 試験ケース IT-A4 (IFA-761)の分析結果(補正後)

2.4.3 放射線分解よる水素発生G値の検討

放射線照射中のセメントペーストの放射線との相互作用について明らかにすること は健全性評価の基盤的根拠を与える。本検討では、中性子およびガンマ線によるエネ ルギー付与率の観点から、水素発生G値についてとりまとめた。G値の算定にあたり、 中性子線量率およびガンマ線量率はMCNPの解析結果を用いた。

セメントペーストは中性子とガンマ線の両方が照射され、それらから同時にエネル ギーが与えられる。まずは、中性子とガンマ線の合計のエネルギー吸収に対して水素 発生のG値(100eVの放射線エネルギー吸収に対する水素分子の発生数)を算定する。 算定式を以下に、計算過程を表 2.63 に示す。

$$G = 9.648 \times \frac{n}{m \times D}$$

ここで、 $n : 水素発生速度 (\mu mol/h)$
m:質量 (g)

D:線量率 (kGy/h)

エネルギー吸収の対象はセメントペースト中の全水分(化学的結合水および自由水) とし、調合条件に基づき求まるセメント分質量(試験体1体あたり92.7g、表2.64参 照)を試験体質量から差し引くことで算定した。全水分量(表2.63中の⑧)に中性子 とガンマ線の線量率の和(表2.63中の③)を乗じてエネルギー吸収量を算定し、実験 で測定された水素ガス発生速度(表2.63中の⑪)を除することで水素発生のG値を求 めた。水素ガス発生速度は表2.65に示す通り、全ガス発生速度とガスクロマトグラフ による組成分析結果の水素含有率から算定した。

算定した水素発生のG値の結果を図2.272に示す。封かん状態で保管していた試験 体IT-A3およびIT-A4の照射開始時では、G値は1.2程度となった。ガンマ線単体の バルク水からの水素発生G値0.45よりも2~3倍と大きい値であり、同じエネルギー 吸収とした場合、ガンマ線に比べ中性子による水素発生が多いことが伺える。照射試 験が進み試験体中の水分量が減少するとともにG値も減少していき、ほぼ結合水のみ の状態ではG値は0.01~0.02程度と非常に小さい値となった。これは、実機プラント での60年時点での中性子とガンマ線の吸収線量に対して、結合水は1~2%程度しか 分解しないこととなり、セメントペーストの乾燥後の中性子照射は、コンクリートの 強度の母体であるセメントペーストの分解に対して大きな影響が無いと言える。なお、 ここで60年時点での中性子吸収線量については、MCNP解析結果での高速中性子照射 量と中性子吸収線量の比を、60年時点の高速中性子照射量に乗じることで算出してい る。

次に、中性子単体に対する水素発生の G 値について検討する。ここで、中性子照射に よる水素発生量を評価するため、水素ガスの全発生量からガンマ線による発生量を差

2-247

し引くこととした。ガンマ線による発生量については、ガンマ線照射試験で得られた ガンマ線による水素発生G値(図2.273)に基づきガンマ線による水素発生量を評価 した。計算過程を表2.66に、G値の算定結果を図2.274に示す。含水率がほぼ0のと きにG値が負となっており、ガンマ線照射試験に基づくガンマ線G値を高く評価して いたことになる。これは、中性子照射試験におけるガンマ線線量率は、ガンマ線照射 試験での線量率の10~100倍程度と非常に高く、この高線量率下ではガンマ線に対す るG値は低くなっているためと考えられる。そこで図2.274では、ガンマ線G値を0 とした場合の中性子G値(考えられる最大値)についても示している。水分を多く含 むときでは中性子G値は1.7~2.3程度、自由水がない時で0.04程度となり、これは 60年時点での中性子の吸収線量に対して、結合水は1~2%程度しか分解しないことと なる。

また、図 2.274 では、含水率 0 での G 値を 0.05 としていたが、全ての水素ガスがガン マ線のみにより生じるとして算定したところ、G 値は最大でも 0.01~0.03 程度となり、 セメントペーストの分解に対して大きな影響が無いと言える。

			IT-	-A1	IT-	-A2	IT-	-A3	IT-	-A4	
	封殿を、	- 7	照射	照射	照射	照射	照射	照射	照射	照射	
	武政クー	- ^	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	/***
		時	時	時	時	時	時	時	時	備考	
	試験体刑	彡状			セメン	>トペー	ストφ4	$\times 6$ cm			
	水分条	件	75℃乾燥		120℃乾燥		封緘		封緘		
1	中性子 (kGy	線量率 7/h)	69.4	69.4	64.8	64.8	107	107	109	109	
2	ガンマ (kGy	線量率 7/h)	88.4	88.4	91.2	91.2	94.2	94.2	96.1	96.1	MUNP 胜竹秸未
3	中性子線量率 +ガンマ線量率 (hCm/h)		157.8	157.8	156.0	156.0	201.2	201.2	205.1	205.1	<u>(</u>)+2
4	(110)	No. 1		117.1	114.4	114.2	140.6	118.5	141.3	119.5	
5	試験体	No. 2	116.4	116.9	113.9	114.7	140. 7	118.0	142.1	120.6	照射前後測定結果
6	賀重 (g)	No. 3	116.6	117.0	114.0	114.8	141.1	118.7	141.0	119.0	
7		4 体分	466.6	468.0	456.3	458.2	563.1	473.6	565.9	478.9	$(1)+(2)+(3)\times 4/3$
8	全水 (g	分量 g)	95.8	97.2	85.5	87.4	192.3	102.8	195.1	108.1	⑦-セメント 質量(4×92.7g)
9	含才 (g	k量 g)	15.4	16.8	5.1	7.0	111.9	22.4	114.7	27.7	⑧-結合水量 (4×20.1g)
10	含水率 (g/g-dried hcp)		0.03	0.04	0.01	0.02	0.25	0.05	0.25	0.06	⑨/120℃乾燥後 HCP 質量(4× 112.8g)
(1)	水素ガス 発生速度 (μ mol/h)		150	30	120	10	4490	240	4920	450	表 2.65 参照
12	 (μ mo1/h) 中性子と ガンマ線の 合計に対する 水素発生のG値 		0.10	0. 02	0. 09	0.01	1.12	0.11	1.19	0.20	9.648×⑪/ (⑧×③)

表 2.63 中性子とガンマ線に対する水素発生 G 値の算出

表 2.64 試験体中の水分量およびセメント量

乾燥温度	試験体	試験体質	〔量 (g)	乾燥減少量		
(°C)	No.	乾燥前	乾燥後	(g)		
	1	139.82	113.20	26.62		
	2	139.08	112.72	26.36		
120	3	139.15	112.84	26.31		
120	4	139.53	113.24	26.29		
	5	137.96	26.08			
	平均值	139.1	112.8	重 (g) 乾燥減少量 乾燥後 (g) 113.20 26.62 112.72 26.36 112.84 26.31 113.24 26.29 111.88 26.08 112.8 26.3 112.8 26.3 112.8 26.3 112.8 26.3 112.8 26.3 112.8 26.3 112.8 26.3 112.8 26.3		
①120℃乾炒	桑により蒸発	した水分量(g)		26.3		
②調合条件	W/C=0.5より	求まる全水分量(g)	46.4		
③調合条件	W/C=0.5より	求まるセメント分	質量 (g)	92.7		
④化学的結	合水量(②-	-①) (g)		20.1		

表 2.65 水素ガス発生速度の算出

		IT-	-A1	IT-	-A2	IT-	-A3	IT-	-A4	
試顯	険ケース	照射	照射	照射	照射	照射	照射	照射	照射	備考
		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	
		時	時	時	時	時	時	時	時	
全ガス発生速度 (ml/min.)		0.1	0.01	0.05	0.005	2.5	0.1	2.5	0.2	at 0°C + 1気圧
水素含有率 (%)		51.2	98.1	86.6	97.2	62.5	82.4	68.4	77.9	ガスクロマトグラ フによる組成分析
水素	(m1/min.)	0.051	0.010	0.043	0.005	1.56	0.08	1.71	0.16	at 0°C+1気圧
ガス 発生 速度	(m1/h)	3.3	0.6	2.8	0.3	101	5.3	110	10.0	at 20°C + 1 気圧
	(μ mol/h)	150	30	120	10	4490	240	4920	450	1 mol=22.4 リットル



図 2.272 中性子とガンマ線による水素発生 G 値



図 2.273 ガンマ線による水素発生 G 値

			IT-	-A1	IT-	-A2	IT-	-A3	IT-	-A4					
	試験ケ-	- ス	照射	照射	照射	照射	照射	照射	照射	照射					
			開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	供考				
			時	時	時	時	時	時	時	時	佣石				
	試験体刑	髟 状			セメン	~ トペー	ストφ4	$\times 6$ cm							
	水分条	件	75℃	乾燥	120°C	乾燥	封	緘	封	緘					
1	中性子 (kG	線量率 y/h)	69.4	69.4	64.8	64.8	107	107	109	109					
2	ガンマ (kG	線量率 y/h)	88.4	88.4	91.2	91.2	94.2	94. 2	96.1	96.1	MUNP 两年7月 7日 未				
3		No. 1	116.9	117.1	114.4	114.2	140.6	118.5	141.3	119.5					
4	試験体	No. 2	116.4	116.9	113.9	114.7	140.7	118.0	142.1	120.6	照射前後測定結果				
5	頁里 (g)	No. 3	116.6	117.0	114.0	114.8	141.1	118.7	141.0	119.0					
6		4 体分	466.6	468.0	456.3	458.2	563.1	473.6	565.9	478.9	$(3+4+5) \times 4/3$				
7	全水分量 (g)		95.8	97.2	85.5	87.4	192.3	102.8	195.1	108.1	⑥-セメント 質量(4×92.7g)				
8	含7. ()	水量 g)	15.4	16.8	5.1	7.0	111.9	22.4	114.7	27.7	⑦-結合水量 (4×20.1g)				
9	含7. (g/g-dr:	k率 ied hcp)	0.03	0.04	0.01	0.02	0. 25	0.05	0. 25	0.06	⑧/120℃乾燥後 HCP 質量(4×112.8g)				
10	ガンマ約 水素発生	泉による もの G 値	0.15	0.16	0.08	0.1	0.45	0.2	0.45	0.23	図 2.273 に基づき 含水率より算定				
(1)	ガンマ約 水素ガ 速度(µ	泉による ス発生 mol/h)	132	143	65	83	845	201	874	248	②×⑦×⑩/9.648				
12	水素ガス 発生速度 (μ mol/h)		150	30	120	10	4490	240	4920	450	表 2.65 参照				
13	 中性子による 水素ガス発生 速度(µmo1/h) 		18	-113	55	-73	3645	39	4046	202	(2)-(1)				
14)	中性子(水素発生	こ対する もの G 値	0.03	-0.16	0.10	-0.12	1.71	0.03	1.84	0.17	9.648×13/(⑦×①)				



図 2.274 中性子による水素発生 G 値

2. 4. 4 中性子によるコンクリート膨張評価と強度低下メカニズムの考察

(1) はじめに

すでに既往文献からも、コンクリートの膨張は中性子照射による骨材の膨張に起因 することが指摘されている^{22、23}。本実験でもコンクリートは膨張し、図 2.275 に示す 通り、試験体表面にひび割れが確認された。本節では、コンクリートの膨張が骨材膨 張要因であることを、骨材の膨張ひずみに基づきコンクリートひずみを概算し、その 値と実験値を比較することで、骨材膨張要因であることを示す。加えて、コンクリー トの強度低下要因が骨材の膨張による内部ひび割れによって生じているものであるこ とを既往研究や他の骨材膨張が生ずる現象(骨材のアルカリシリカ反応)を有するコ ンクリートのコンクリート強度との比較によって示す。



図 2.275 照射後のコンクリート試験体のひび割れ状況 (PPT-Eの研磨面)

 $^{^{22}}$ Hilsdorf, H., J. Kropp and H. Koch (1978). "The effects of nuclear radiation on the mechanical properties of concrete." ACI SP-55 55.

²³ Dubrovskii, V. B., S. S. Ibragimov, M. Y. Kulakovskii, A. Y. Ladygin and B. K. Pergamenshchik (1967). "Radiation damage in ordinary concrete." Soviet Atomic Energy 23 4 1053-1058.

(2) 骨材中の石英膨張

既往の研究により、石英が膨張することが知られている^{24、25、26、27}。石英は、体積で 15~18%、線ひずみで5~6%の膨張を示す。この傾向は、ガンマ線の電離作用による電 子線による照射でも、中性子による直接的な原子のはじき出しでも生ずる。その結果、 結晶構造が配列を乱して非晶質(アモルファス)化する。多くの場合、速中性子で10¹⁹ n/cm²程度の照射でアモルファス化が生じ、10²⁰ n/cm²程度で完全にアモルファス化が 生じてもとに戻らなくなる。少しの欠陥は数百度の温度履歴でもとにもどるが照射量 を増加させるともとに戻らなくなるのである。

このことは、温度、すなわち構成原子の熱的振動の一部は、構造欠陥を直す効果が あることを意味し、すなわち、照射によるアモルファス化の過程は温度依存性を有す ることを意味する。

この観点から、初めて体系だった実験を行ったのは、Bykov らであり⁷、彼らの実験 によって石英の膨張過程を理解することができる。彼らの実験を図 2.276 に示す。こ こに示されるように、石英の膨張は、例えば 25-30℃環境と 80℃環境では、10%の体 積膨張に必要な照射量は 5 倍程度も異なる。

²⁴ Primak, W., L. Fuchs and P. Day (1955). "Effects of nuclear reactor exposure on some properties of vitreous silica and quartz." Journal of the American Ceramic Society 38 4 135-139.

²⁵ Primak, W. (1958). "Fast-neutron-induced changes in quartz and vitreous silica." Physical Review 110 6 1240-1254.

²⁶ Bykov, V. N., A. V. Denisov, V. B. Dubrovskii, V. V. Korenevskii, G. K. Krivokoneva and L. P. Muzalevskii (1981). "Effect of irradiation temperature on the radiation expansion of quartz." Soviet Atomic Energy 51 3 593-595.

 $^{^{27}}$ Douillard, L. and J. P. Duraud (1996). "Amorphization of α -quartz under irradiation." Journal de Physique III 6 12 1677-1687.



このため、照射環境温度は、実験を理解するために重要である。図 2.276 は 0.01MeV 以上の中性子フラックスを考慮している。原理的には Si-0 結合中の 0 のはじき出しの 程度は数十 KeV でも十分起こりうるが、その現象は表層でしか生じず物質内部に侵入 しない。そのため、結晶構造全体のアモルファス化を生じるためには、やはり数百 KeV のエネルギーは必要になると考えられるので、金属分野に順じて 0.1MeV 以上の値に変 換して現象を評価することとした。Bykov らの実験は、BR-5 炉 (Breeder Reactor:ソ ビエト増殖炉)のフラックス分布を考慮して 0.1MeV 以上の中性子に変換して評価を行 うこととした。

また、図 2.276 の結果に示される温度依存性を適切に評価するためには、数式的に 表現する必要がある。過去、石英膨張は、Nucleartion and growth モデル^{28、29}によっ て表現されてきた。このモデルの適合妥当性はBolse の論文で議論されおり、よい精 度で表現できているので²⁹、この形の式を用いることとした。この式において必要と なる膨張量の半分時点の照射量と温度の関係について、アレニウスプロット³⁰してみ ると、図 2.277 に示されるようにきれいに活性化エネルギーの概念で評価できること がわかった。

²⁸ Avrami, M. (1941). "Granulation, phase change, and microstructure kinetics of phase change. Iii." The Journal of Chemical Physics 9 2 177-184.

²⁹ Bolse、 W. (1998). "Formation and development of disordered networks in si-based ceramics under ion bombardment." Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms、 141、 1-4、 pp. 133-139.
 ³⁰ 実測された反応速度とそのときの温度の逆数を片対数グラフにプロットして、右下がりの直線回帰により活性化エネルギーなどを実験的に求める手法



$$\varepsilon_{n,quartz}\left(n\right) = \varepsilon_{n,quartz,\infty} \cdot \left(1 - \exp\left(\frac{-n}{K(T)}\right)^d\right)$$
(1) ²⁹

ここに、 $\varepsilon_{n, quartz, \infty}$: α 石英の最大膨張量(体積変化で 18% 、長さ変化で 6%)、 n: 中性子フルエンス(n/cm^2)ここでは速中性子として 0.1MeV 以上を想定している、 K(T): 温度影響因子で (n/cm^2)の単位を持つ。T:照射環状の絶対温度(K)、d: ダ メージが体積的に累積して膨張に寄与するパラメータで理論的には 2 ~ 5 の値をも ち、本研究では Field らの研究に従い 2.38 の値を用いた³¹。

$$K(T) = 3.3 \times 10^{23} \cdot \exp\left(\frac{-E_{a,quartz}}{RT}\right)$$
(2) ³²

³¹ Field, K. G., I. Remec and Y. L. Pape (2015). "Radiation effects in concrete for nuclear power plants - part i: Quantification of radiation exposure and radiation effects." Nuclear Engineering and Design 282 0 126-143.

³² Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Dissociationswärme und den Einflusß der Temperatur auf den Dissociationsgrad der Elektrolyte". Z. Phys. Chem. 4: 96-116.

ここで、 $E_{a, quartz}$:中性子照射にかかわる活性化エネルギー 22500 (J/mol)、R:ガス定数(J mol⁻¹ K⁻¹)である。

以上の結果から、本実験の75℃環境にある石英の膨張量を予測したものが、図 2.3.4-1である。本図には合わせて、コンクリートの膨張ひずみについても示した。 コンクリートは石英の多い砕石のものが骨材中の含有量として92%、川砂利が47%であ る。このように実験結果は、膨張ひずみとして大きな矛盾はない。



Fast neutron fluence (x 10¹⁹n/cm²)

図 2.3.4-1 75℃環境における石英の膨張量と本実験でのコンクリート膨張量の比較

ついで、骨材中に石英以外ば膨張しないと考え、骨材中の石英割合で骨材膨張ひず みが決定するとし、さらに粗骨材の膨張ひずみに基づきコンクリート全体の平均化ひ ずみについて、複合則を用いて予測することとした。

Hobbs のモデルに ITZ (Interfacial Transition Zone: 遷移帯)の影響をひずみに換 算した以下のモデルを採用した³³。ここで、Hobbs モデルとは、骨材の収縮、骨材のヤ ング率、モルタルの収縮、モルタルのヤング率とコンクリートの構成体積比から、コ ンクリートの収縮を予測するために開発された予測式であるが、本検討では、ここに 骨材の膨張を考慮してコンクリートの膨張を予測するモデルとして援用することとし た。また、近年の研究では、コンクリートの体積変化において骨材周囲に生ずる粗な

³³ Hobbs, D. W. (1974). "Influence of aggregate restraint on the shrinkage of concrete." ACI Journal 71 9 445-450.

領域である遷移帯³⁴によってコンクリートの収縮における骨材寸法依存性が説明できることから、収縮において考慮することの重要性が指摘されている³⁵。そのため、本検討ではその点を拡張して評価することとした。

 $\frac{e_c}{e_m} = \frac{n+1+(2mn-n-1)V_{Agg,c}}{n+1+(n-1)V_{Agg,c}}$ $n = E_{Agg} / E_m$ $m = \varepsilon_{Agg} / \varepsilon_m$ $\varepsilon_{Agg} = \varepsilon_{agg,Irr}$

ここで、 ε_{o} : コンクリートのひずみ、 ε_{m} : モルタルのひずみ、n: ヤング率 比、骨材のヤング率(E_{Agg}) とモルタルのヤング率(E_{m})の比、m: ひずみ比、骨材のひ ずみ(ε_{Agg}) とモルタルのひずみ(ε_{m})の比、 $\varepsilon_{Agg, Irr}$: 骨材の照射によるひずみ $V_{Agg, o}$: 粗骨材のコンクリートにおける体積比である。本検討では、実際の推定されるモルタ ルのヤング率の 1/3 の値を用いることとした。この値は、Hansen らの研究に従った³⁶。

この複合則を用いて算出したコンクリートのひずみと実際の測定されたひずみの結 果を図 2.3.4-2に示す。ここに示されるように、予測値は若干実験値を下回るが、石 英量の感度などを含めておおむねコンクリートの膨張挙動を評価できている。すなわ ち、コンクリートの膨張は骨材中の岩石鉱物、特に石英を中心とした鉱物が膨張した ことによるものと判断できる。加えて、骨材膨張試験でも確認されているように、石 英量と膨張量はおおむね線形関係が確認できているので、このことからも骨材の膨張 がコンクリートの劣化の主要因であると確認できる。

³⁴ 遷移帯は粉体の壁効果によって形成されるとされている。すなわちセメント粒子は、骨材表 面近傍では、壁によって充填が阻害されるために、水が多い粗な状態になる。そのため、強度 やヤング率が小さく、コンクリート内の弱点部となると考えられている。

³⁵ Maruyama, I. and A. Sugie (2014). "Numerical study on drying shrinkage of concrete affected by aggregate size." Journal of Advanced Concrete Technology, 12, 8, pp. 279-288.

³⁶ Hansen, T. C. and K. E. C. Nielsen (1965). "Influence of aggregate properties on concrete shrinkage." ACI Journal 62 7 789-794.



図 2.3.4-2 75℃環境における石英の膨張量を考慮したコンクリートひずみの予測値と 実験値の比較

なお、図2.3.4-2に示される予測値が実験値を下回る理由には以下が考えられる。

- 膨張ひずみが非常に大きく、線形化則・平均化則を適用する複合則の精度に 限界がある。
- ② 石英以外の岩石鉱物(長石など)にも膨張挙動がみられる。
- ③ 細骨材も膨張するので、それがコンクリートの膨張に寄与している。

本検討の範囲ではおおむね膨張挙動が評価できているので主となる要因は②および ③であると考えられる。今後は、他の鉱物の影響度も含めた検討が必要である。

次にコンクリートの強度低下要因について考察する。コンクリート中の骨材が膨張 した場合、モルタル部にはひび割れが生ずると考えられる。モルタルの強度は数 MPa であり、数百 μ 程度の膨張でもひび割れが生ずるからである。実際、本検討の照射後 のコンクリート表面にも微細なひび割れが多く確認できた。

このひび割れの体積はおおむね、コンクリートの膨張ひずみと比例関係にあるはず なので、コンクリートの膨張ひずみはコンクリート内部の損傷の程度を示す指標と考 えることができる。



図 2.3.4-3 コンクリートの膨張ひずみと圧縮強度比(Fc/Fco)の関係 (■NRA は、本事業の中性子照射試験で得られた結果)

図 2.3.4-3 に示されるように、9.3×10¹⁹ n/cm²のフルエンスで石英含有量 92%の骨材(砕石)の試験体の結果(赤丸で囲った■:キャプセルEのサンプルC)のみ、膨張量と強度の関係がはずれることになったが、その他については図の赤線(特に Elleuch³⁷のデータ)で示された下限線上にあり、対応関係がよく取れている。この傾向は、Pederson³⁸をはじめ、他の文献値ともおおむね整合している。ただし、上記の 石英含有量 92%の骨材(砕石)の試験体の結果のように、キャプセル内で試験体が膨張し、拘束を受けた場合には、図 2.278 に示すように、モルタル部のコンパクション (空隙が押しつぶされる)が生ずるために強度増大が起きうる。

 ³⁷ Elleuch, L. F., Dubois, F., & Rappeneau, J. (1972). Effects of neutron radiation on special concretes and their components. Special Publication, 34, 1071-1108.
 ³⁸ Pedersen, A. (1971). "Radiation damage in concrete - measurements on miniature specimens of cement mortar." Proceedings of An Information Exchange Meeting on 'Results of Concrete Irradiation Programmes.'



図 2.278 中性子照射量とコンクリートの圧縮強度の関係 (既往のデータを再評価³⁹し、プロットした比較結果)

また、アルカリシリカ反応を生じたコンクリートの試験結果と比較した結果を図 2.279に示すがここでも下限線はおおむね同じ線で表すことができ、骨材の膨張によ る強度低下については、損傷の程度を膨張ひずみを指標として評価することができる ことを意味している。

³⁹ 照射量を Fast neutron (>0.1MeV) に変換した。また、照射環境の温度を Bykov データで 補正した。たとえば、200℃環境での照射量は、温度で換算すると 75℃で照射量は 1/5 程度の 影響になる。



図 2.279 拘束の無い ASR を生じたコンクリートの膨張ひずみと強度比の関係および照射 を受けたコンクリートの膨張ひずみと強度の関係

以上のことから、本実験結果に関する考察では以下のことが明らかになった。

- ・コンクリートの膨張は主として骨材中の岩石鉱物の照射による膨張が主要因である。
 特に石英の膨張影響は大きいが、その他の鉱物の膨張も影響していると推察される。
 そのため、コンクリートに用いる粗骨材の鉱物組成がコンクリートの膨張に重要な
 役割を果たす。今後、岩石鉱物の中性子照射膨張鋭敏性やそれによる体積膨張率の
 取得が重要である。
- ・コンクリートの強度低下は、骨材膨張によって生ずるモルタル部の損傷に起因する。 コンクリートの膨張量はおおむね、このモルタル部の損傷の程度と比例関係にある ため、膨張量とコンクリート強度比(Fc/Fco)は、コンクリートの種類や骨材の膨 張要因にかかわらずよい一致を示す。
- ・試験体の膨張が拘束された場合には、モルタル部にコンパクションが生じて強度増加が生じうる。この影響は応力依存性を有する問題であり、簡単に紐解けるとは思えないが、実験データは現実の値を保守的に見積もることができる。

2.4.5 コンクリート試験体の表面変状について

試験ケース PPT-B (IFA-753) において、中性子照射試験後、コンクリート試験体を 取り出したところ、側面に何らかの反応生成物が発生していることを確認した。図 2.280 にコンクリート試験体の表面状況を示す。詳細に観察すると、中央部に黒い点 があり、その周り白色の生成物が取り囲んでいることが分かった。キャプセル IFA-753 には、8 体 (B13~B16、 C13~C16)の試験体が設置されていたが、すべての試験体で 反応生成物を確認した。

そこで、このような現象の原因を究明するために、下記に示す SEM-EDS 分析を行った。

SEM:(走查型電子顕微鏡:Scanning Electron Microscope)

EDS: (エネルギー分散型X線分析装置: Energy Dispersion Spectroscopy): EDS は二次電子や反射電子と同時に放出される特性X線のスペクトルを得て、各 ピークのエネルギー(横軸)から元素を同定し、ピークの高さ(縦軸)から 定量分析を行う。

この反応生成物は側面で発生し端面には発生していないので、直径の計測には支障 があるが、長さ計測には問題がないと考えられる。また、反応生成物は微量なので、 質量変化の計測結果に及ぼす影響は小さいと考えられる。但し、アルミニウムのアル カリ腐食だとすれば、水素が発生するので、照射中の発生ガス測定への影響を把握す る必要がある。

図 2.281 に示すように、圧縮試験後の破片から黒い点とその周り白色生成物をサン プリングし、SEM-EDS により分析を行った。図 2.282 にサンプルの SEM イメージを示 す。下段のイメージの中央が黒くへこんだ部分で、その周囲が白色生成物となってい る。図 2.283 に EDS によるイメージを示す。黒くへこんだ部分やそのまわりの白色生 成物で、特に高いアルミニウムが検出されることもなく、アルミニウムのアルカリ腐 食という仮説は否定されたと考えられる。しかし、まわりの白色生成物では、マグネ シウムの濃度が高くなっていることが確認された。マグネシウムのソースとしては、 セメントと骨材の両方があげられる。



図 2.280 コンクリート試験体の表面状況



図 2.281 圧縮試験後の破片からのサンプリング



図 2.283 EDS によるイメージ 2.3 JEEP II 炉内の照射に係る解析的検討 2-74

- 2.5 JEEP II 炉内の照射に係る解析的検討
- 2.5.1 解析的検討の位置付けと目的

ノルウェー国の IFE(Institute for Energy Technology)が管理・運営を行ってい る JEEP II 炉での中性子照射試験の目的は、放射線に起因する様々な事象(発熱によ る温度上昇、脱水、水分の放射線分解、骨材の膨張など)を定量的に評価することに ある。しかし実機と同じ条件で照射を行うことは難しいため、解析的検討では、実機 条件への外挿性を評価するための放射線影響メカニズムの解明に資する評価を行う。

JEEP II 炉照射孔における鉛直方向の中性子線束分布や、ガンマ線の線量分布について、数値解析的検討を行うことで、実際の試験からは分かり得ない放射線のエネル ギー毎の評価や、キャプセルに収納されている各試験体に対する影響を見積もる。具 体的には、炉内の3次元空間における照射状況をモンテカルロシミュレーションコー ド MCNP5⁴⁰により模擬し、コンクリート試験体の放射線照射条件である中性子線束とガ ンマ線束及び吸収線量を評価する。また、コンクリートに対する放射線影響のメカニ ズム解明のために、中性子線とガンマ線による影響を分離する。

本検討では放射線の影響を評価する上で重要な累積照射量および吸収線量を照射 解析として実施する。また、原子炉内では炉心高さ付近で最も照射量が大きく、頂部 あるいは底部に向かうほど小さくなることが予想される。すなわち、各試験体に対す る照射量は異なり、放射線に起因する発熱も鉛直方向に分布を持つことが予想される。 更に、キャプセルの外側には冷却水が流れているため、試験体の中心と表面でも温度 が異なる。照射解析によって算定された沈着エネルギーから、各試験体への発熱を求 め、有限要素法構造解析コード Nastran による試験環境を模擬した伝熱解析を実施す ることにより、試験体毎に中心温度と表面温度を求める。

2.5.2 照射解析の検討手順

前項の目的を達成するために、JEEP II 炉内の照射に係る解析的検討は次の手順で 行う。

(1) 手順1 MCNP5 による試験体系の構築

中性子照射試験を数値的に模擬するために、MCNP5を用いて JEEP-II 炉での試験体系を構築する。

(2) 手順2 MCNP5 による物理量の計算

手順1で構築された体系の中でモンテカルロ法による放射線輸送計算を行い、放射線の挙動を解析する。まず構築した体系が適正であったかどうかを実効増倍率の計算によって確認する。同時に MCNP5 によって1中性子あたりの線束および沈着エネルギーを計算する。

⁴⁰ X-5 Monte Carlo Team, "MCNP - Version 5, Vol. I: Overview and Theory", LA-UR-03-1987 (2003).

(3) 手順3 累積照射量および吸収線量への換算

手順2によって得られた1中性子あたりの物理量に照射日数を乗じることで1中性 子あたりの累積照射量と吸収線量を算出する。更に、モニタリングワイヤの結果を用 いて規格化を行う。過年度までは JEEP II 炉の出力から、中性子発生量を理論的に算 出し規格化を実施していたが、今年度は実際に測定された中性子フルエンスを規格化 に用いることで、より現実に即した評価を実施する。

2.5.3 照射解析の検討の詳細

前節の手順に従い、具体的な検討の内容とその結果を示す。

- (1) MCNP5 による試験体系の構築
- 1) JEEP II 炉および中性子照射試験の概要

本項では中性子照射試験の行われた JEEP II 炉の概要を述べる。ただし解析を念頭 に置き、内容は形状や出力等を中心とする。

JEEP II 炉は IFE 開発の研究炉であり、出力 2 MW の重水炉である。図 2.284 は JEEP II 炉建屋の断面図である。MCNP5 で試験体系を構築する際には図中の「Reactor」と記載のある炉心を中心に側面および底面のコンクリート壁までをモデル化する。





出典) IFE ホームページ(URL: http://www.ife.no/en/ife/laboratories/jeep-ii)

図 2.285 は JEEP II 炉の炉心を鉛直下向きに眺めたときの模式図である。図中にある「IFA-760 (pos.36)」と「IFA-753 (pos.52)」は中性子照射試験の際にコンクリート 試験体を含むリグを挿入した照射孔であるが、以後はそれぞれの照射孔を「照射孔#36」 および「照射孔#52」と呼ぶこととする。



以下に JEEP II 炉の特徴を挙げる。

- ✓ 炉心は19本の燃料集合体からなり、燃料集合体の相対位置は六方格子構造を描く ように配列されている。
- ✓ 19本の燃料集合体は中心に1本配置されており、これを軸として最も外側に12本、 その内側に6本配置されている。
- ✓ 減速材には重水 (D₂0) が用いられている。平均温度は 55℃であり、圧力は1気圧 である。
- ✓ 隣接する照射孔の中心どうしの相対位置(照射孔ピッチ)は100 mm間隔である。
- ✓ 隣接する燃料集合体の中心どうしの相対位置(燃料集合体ピッチ)は200 mm間隔である。
- ✓ 有効燃料長は900 mm である。
- ✓ 燃料集合体は 11 本の燃料棒から構成されている。すなわち、炉心にある燃料棒は 合計で 209 本使用される。
- ✓ 熱出力は2 MWであり、燃料棒平均線出力密度は10.6 kW/mである。
- ✓ 平均燃焼度は6000-7000 MWd/tUである。
- ✓ 燃料には濃縮度 3.5%の二酸化ウラン(U02)が用いられている。
- ✓ 燃料被覆管やシュラウド、センターチューブ、キャプセル等の炉内構造物の組成 はアルミニウムである。
- ✓ 燃料棒の外径は15 mm、内径は13 mm である。燃料被覆管の厚みは1 mm である。
- ✓ 燃料集合体の外径は88 mm、内径は86 mm である。燃料集合体のシュラウドの厚み は1 mm である。
- ✓ 燃料集合体の中心に位置するセンターチューブは外径が 48 mm、内径が 41 mm である。

燃料に関する位置情報や構造について図 2.286 から図 2.288 に図化した。





また、コンクリート試験体およびセメントペースト試験体を収納するキャプセルお よびキャプセルを挿入するリグについては下記の図 2.289 から図 2.292 のとおりであ る。



図 2.289 PPT 試験に用いられたリグの形状 (IFE 提供)



図 2.290 PPT 試験に用いられたキャプセルの形状 (IFE 提供)



図 2.291 IT 試験に用いられたリグの形状 (IFE 提供)



(IFE 提供)

- (2) MCNP5 による試験体系の構築
- 1) 幾何体系

前項の JEEP II 炉および中性子照射試験の体系情報を MCNP5 によりモデル化する。 モデル化にあたり JEEP II 炉およびコンクリート試験に用いられる構造物の中でも、 照射試験結果に大きく影響を与えるものを抽出し、モデル化の対象とした(表 2.67)。

構造物
燃料棒
制御棒
減速材
照射孔
コンクリート壁
リグ
キャプセル
コンクリート試験体
リグ
キャプセル
遮蔽体
セメントペースト試
験体
ダミー試験体

表 2.67 試験体系のモデル化の対象とした構造物

表 2.67 に記載のない他の配管等の構造物やリグ、キャプセル等にある細かな凹凸は 中性子照射に大きく影響しないと考えられるため、試験体系の構築対象から除外した。 また、リグの長さについても有効燃料長以上は中性子照射に大きく影響しないと考え られるため、実際のリグの寸法よりも短くしている。実際にモデル化した図面を図 2.293 と図 2.294 に示す。



図 2.293 JEEP II 炉の MCNP5 モデル(左:平面図、中央:立面図、右:燃料集合体 拡大図)



2) 組成

MCNP5 で構築した JEEP II 炉の組成の詳細は下記のとおりである。

						:	構造物					
		燃料	做的在人生			リグ		コンクリー	ート試験体	セメン	/トペースト詞	試験体
		濃縮度 3.5%U02	燃料集合体、 燃料構想物	重水	リート壁	キャプセル ダミー	遮蔽体	骨材 E	骨材 F	封緘	乾燥 75℃	乾燥 120℃
	H-1				5.344E-03			1.184E-02	1.224E-02	8.334E-03	5.012E-03	4.442E-03
	H-2			6.64770E-02								
	0-16	4.64149E-02		3.32390E-02	4.106E-02			4.479E-02	4.474E-02	7.593E-03	6.614E-03	6.447E-03
	Na-23							4.649E-04	4.794E-04	1.015E-05	1.218E-05	1.252E-05
	Mg-nat				6.126E-05			1.768E-04	1.752E-04	2.985E-05	3.580E-05	3.682E-05
	Al-27		6.03070E-02		2.140E-04	6.0307E-02		2.894E-03	2.932E-03	2.404E-04	2.884E-04	2.965E-04
	Si-28				1.641E-02			1.346E-02	1.327E-02	4.631E-04	5.553E-04	5.712E-04
	Si-29				8.311E-04			6.838E-04	6.744E-04	2.352E-05	2.821E-05	2.902E-05
	Si-30				5.517E-04			4.512E-04	4.451E-04	1.552E-05	1.862E-05	1.915E-05
	P-31							2.546E-05	2.459E-05	1.546E-05	1.855E-05	1.908E-05
	S-nat				2.827E-05			1.149E-04	1.129E-04	7.346E-05	8.814E-05	9.059E-05
核	Cl-nat							2.767E-08	2.860E-08			
種	K-nat							2.703E-04	2.710E-04	1.353E-05	1.623E-05	1.669E-05
	Ca-nat				2.219E-03			2.645E-03	2.730E-03	1.581E-03	1.895E-03	1.950E-03
	Ti-nat							4.871E-05	4.870E-05	7.010E-06	8.407E-06	8.647E-06
	Mn-55							2.040E-05	1.960E-05	2.175E-06	2.608E-06	2.683E-06
	Fe-54				3.682E-05			5.909E-05	5.917E-05	6.934E-06	8.316E-06	8.554E-06
	Fe-56				5.822E-04			9.276E-04	9.291E-04	1.089E-04	1.306E-04	1.343E-04
	Fe-57				1.396E-05			2.142E-05	2.146E-05	2.514E-06	3.015E-06	3.102E-06
	Fe-58				1.777E-06			2.850E-06	2.855E-06	3.346E-07	4.011E-07	4.128E-07
	Pb-nat						3.2988E-02					
	U-234	8.49269E-06										
	U-235	1.05705E-03										
	U-238	2.21413E-02										

表 2.68 中性子照射試験対象物の MCNP5 モデル組成
(3) MCNP5 による物理量の計算

1) 計算条件

MCNP5 を実行するにあたり、設定した MCNP5 における解析条件を表 2.69 に示す。試験体の放射線影響や発熱量を見積もるために出力は中性子及びガンマ線のフルエンスと沈着エネルギーとした。

解析コード	MCNP5
断面積ライブラリ	ENDF/B、連続エネルギーACE 形式
ヒストリ数	PPT 試験:118000000/IT 試験:38000000
バッチ数	6000
スキップ数	100
解析領域	半径 110cm、高さ 180cm の円筒形状
境界条件	真空境界

表 2.69 解析条件

2) 計算結果

■ MCNP 出力の規格化と全出力換算日数による換算

モニタリングワイヤによるPPT 試験及びIT 試験による中性子の照射量の測定結果を 以下の表 2.70 に示す。なお、表中の値は炉心軸方向中心の照射量を示す。また表 2.70 には正味の照射期間を表すものとして、全出力に換算した場合の照射日数である全出 力換算日数を示す。

表 2.70 モニタリングワイヤから得られた試験体への中性子累積照射量と 全出力換算日数

試験 ID	熱中性子フルエンス	速中性子フルエンス	全出力換算日数
	$[n/cm^2]$	$[n/cm^2]$	[日]
PPT-B	3.41×10 ¹⁹	8.13×10 ¹⁸	25.19
PPT-C	7.47×10^{19}	1.48×10^{19}	45.25
PPT-D	2.41×10^{20}	4.77×10^{19}	155.59
PPT-E	4.25×10^{20}	9.60×10 ¹⁹	299.39
IT-A1	7.24×10^{19}	1.62×10^{19}	50.32
IT-A2	8.60×10 ¹⁹	2.00×10^{19}	60.66
IT-A3	1.11×10^{20}	2.61×10^{19}	80.83
IT-A4	8.35×10 ¹⁹	1.86×10^{19}	56.42

本解析では表 2.70 のモニタリングワイヤによる速中性子累積照射量の値と MCNP で 算定した1中性子あたりの中性子フルエンスについて各試験体の内最大となるものが 一致するように中性子発生量を決め、規格化を行った。熱中性子は速中性子に比べて 散乱の影響が大きく、その起源について不確かさが大きいため、モニタリングワイヤ と MCNP による解析結果の整合を取る上で不適であると判断した。規格化した線束およ び沈着エネルギーに全出力換算日数を乗じることで、累積照射量と吸収線量を得る。

■ 解析結果

PPT 試験の中性子累積照射量、中性子吸収線量、ガンマ線累積照射量、ガンマ線吸 収線量の計算結果を図 2.295 から図 2.310 に示す。ここでは、頂部から底部までのコ ンクリート試験体位置を上から順に vp1、vp2、…、vp9 と呼ぶことにする。



図 2.295 PPT-B 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.296 PPT-B 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.297 PPT-B 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.298 PPT-B 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量



図 2.299 PPT-C 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.300 PPT-C 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.301 PPT-C 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.302 PPT-C 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量



図 2.303 PPT-D 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.304 PPT-D 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.305 PPT-D 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.306 PPT-D 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量



図 2.307 PPT-E 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.308 PPT-E 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.309 PPT-E 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.310 PPT-E 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量

同様に IT 試験の中性子累積照射量、中性子吸収線量、ガンマ線累積照射量、ガンマ 線吸収線量の計算結果を図 2.311 から図 2.326 に示す。ここでは、頂部から底部まで のセメントペースト試験体位置を上から順に vp2.5、vp3.5、vp4.5、vp5.5 と呼ぶこと にする。



図 2.311 IT-A1 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.312 IT-A1 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.313 IT-A1 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.314 IT-A1 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量



図 2.315 IT-A2 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.316 IT-A2 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.317 IT-A2 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.318 IT-A2 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量



図 2.319 IT-A3 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.320 IT-A3 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.321 IT-A3 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.322 IT-A3 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量



図 2.323 IT-A4 試験における中性子エネルギーに対する中性子累積照射量



図 2.324 IT-A4 試験における中性子エネルギーに対する中性子吸収線量



図 2.325 IT-A4 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線累積照射量



図 2.326 IT-A4 試験におけるガンマ線エネルギーに対するガンマ線吸収線量

2.5.4 伝熱解析の検討手順

中性子照射試験での温度分布を把握するために以下の手順で伝熱解析を実施する。 (1) 手順1 NX Nastran による試験体系のモデル化

照射解析と同様に、中性子照射試験を数値的に模擬するために、NX Nastran を用い て JEEP-II 炉での試験体系を構築する。ただし、透過や散乱をする放射線を対象にし ている照射解析では炉内全体を模擬する必要があるが、伝熱解析では熱を対象とする ため、試験体近傍のキャプセルとその外側を流れる冷却水について模擬する。

(2) 手順 2 NX Nastran による温度の計算

手順1で構築された体系の中で伝熱解析を実施することにより、各試験体について の温度分布を計算する。

2.5.5 伝熱解析の検討の詳細

(1) NX Nastran による試験体系のモデル化

伝熱解析を実施する上で必要となるパラメータや解析条件は実際の測定値や文献を 参考に表 2.73 の通り設定した。

解析モデルは試験体形状に合わせ円筒形とした。燃料集合体位置や冷却水の流れは 試験体軸方向に対して平行であり、試験体への影響は径方向に対してほぼ等方とみな せるため、二次元軸対称モデルとした。

モデルは試験体のみを要素として設定した。精緻な解析を行うためには、試験体外 側にあるアルミニウムのキャプセルを模擬し、キャプセルと冷却水の境界に熱伝達率 を設定する必要がある。理想的な円筒形の外側に滞留する水の熱伝達率については文 献値が存在するものの、実際のキャプセルには放熱のための細かな凹凸が施されてお り、文献値からは値が異なると予想される。試験環境の熱伝達率は測定されていない ため、試験体の外側にあるアルミニウムは冷却水温度と同じ温度分布を持つという仮 定の上で、解析に必要となる冷却水との熱伝達率は実効的な値として要素の境界に設 定することにした。より具体的には熱伝達率を 100 [W/m²/K]から 50 [W/m²/K]ずつ変化 させた予備解析を実施し、測定されている頂部の試験体中心温度を最も再現するよう な値に決めた。また、コンクリート試験体の熱伝導率は文献³⁶を、セメントペースト 試験体の熱伝導率は封緘養生、75℃乾燥、120℃乾燥試験体の含水率を勘案し、文献³⁷ を参考に設定した。雰囲気温度については冷却水入口と冷却水出口での温度測定値か ら、軸方向に線形に分布していると仮定し設定した。冷却水入口と冷却水出口での温 度差は5℃程度と冷却水温度の 10%以下と小さいため、線形の温度分布でよい近似にな

³⁶ 日本機械学会, 伝熱工学資料

³⁷ I. Maruyama, G. Igarashi, Numerical approach towards aging management of concrete structures: Material strength evaluation in a massive concrete structure under one-sided heating, Journal of Advanced Concrete Technology, 13 (2015) 500-527.

ると判断した。

各試験体の発熱についてはMCNPによる計算を基に以下の表 2.71 および表 2.72 の値 を設定した。

試験体位置	PPT-B	PPT-C	PPT-D	PPT-E
vp1	5.48E+00	9.36E+00	8.71E+00	9.16E+00
vp2	5.91E+00	1.04E+01	9.64E+00	9.97E+00
vp3	6.27E+00	1.10E+01	1.03E+01	1.06E+01
vp4	6.51E+00	1.11E+01	1.06E+01	1.10E+01
vp5	6.81E+00	1.15E+01	1.09E+01	1.13E+01
vp6	6.74E+00	1.15E+01	1.09E+01	1.13E+01
vp7	6.61E+00	1.14E+01	1.06E+01	1.11E+01
vp8	6.45E+00	1.10E+01	1.03E+01	1.07E+01
vp9	6.18E+00	1.04E+01	9.79E+00	1.02E+01

表 2.71 PPT 試験の伝熱解析で設定した発熱量(W)

表 2.72 IT 試験の伝熱解析で設定した発熱量(W)

試験体位置	IT-A1	IT-A2	IT-A3	IT-A4
vp2.5	6.41E+00	4.54E+00	3.83E+00	7.07E+00
vp3.5	6.38E+00	4.58E+00	3.92E+00	7.23E+00
vp4.5	6.56E+00	4.63E+00	3.93E+00	7.30E+00
vp5.5	6.60E+00	4.72E+00	4.06E+00	7.45E+00

- (2) NX Nastran による温度の計算
- 1) 計算条件

発熱に係る照射や放熱に係る冷却水温度が時間的にほぼ変化しないと仮定し、解析 タイプは定常伝熱解析として温度を計算した。実際に測定されている温度は照射直後 にほぼ一定の温度となるため、定常解析で目的を十分に達成できる。

解析コード			NX Nastran	
解析タイプ		۴	定常伝熱解析	
解析モデル			円筒形状の対象を二次元軸対称でモデル化	
		/	要素:CQUADX4(四角形、軸対称要素)、5mm	
			imes 5mm	
熱伝達率			PPT 試験 200[W/m²/K]、IT 試験 100[W/m²/K]	
コン 熱伝導率 セメ ペー	コンクリー	- ト試験体	1.5[W/m/K]	
	セメント ペースト	封緘	1.4[W/m/K]	
		乾燥 75℃	1.1 $[W/m/K]$	
		乾燥 120℃	1.1[W/m/K]	
雰囲気温度		Ē	冷却水入口 52℃から冷却水出口 57℃まで線	
		٤ 	形分布	
発熱			照射量解析の沈着エネルギーから試験体毎に	
			設定	

表 2.73 伝熱解析のパラメータと解析条件

2) 計算結果

PPT 試験の試験体中心温度、試験体表面温度の計算結果を図 2.327 から図 2.334 に 示す。照射解析と同様に、頂部から底部までのコンクリート試験体位置を上から順に vp1、vp2、…、vp9 と呼ぶことにする。











図 2.329 PPT-C 試験の試験体中心温度



図 2.330 PPT-C 試験の試験体表面温度











図 2.333 PPT-E 試験の試験体中心温度



図 2.334 PPT-E 試験の試験体表面温度

同様に IT 試験の試験体中心温度、試験体表面温度の計算結果を図 2.335 から図 2.342 に示す。ここでは、頂部から底部までのセメントペースト試験体位置を上から順に vp2.5、vp3.5、vp4.5、vp5.5 と呼ぶことにする。



図 2.335 IT-A1 試験の試験体中心温度



図 2.336 IT-A1 試験の試験体表面温度



図 2.337 IT-A2 試験の試験体中心温度



図 2.338 IT-A2 試験の試験体表面温度



図 2.339 IT-A3 試験の試験体中心温度



図 2.340 IT-A3 試験の試験体表面温度



図 2.341 IT-A4 試験の試験体中心温度



図 2.342 IT-A4 試験の試験体表面温度

2.5.6 JEEP II 炉内の照射に係る解析的検討のまとめ

これまでに実施した照射解析および伝熱解析についてまとめる。

(1) PPT 試験における累積照射量

放射線照射環境にあるコンクリートの長期健全性評価には速中性子の累積照射量が 重要な指標となる。

過年度までは理論的に算出した中性子発生量から累積照射量を計算していたが、よ り現実に即した評価として、モニタリングワイヤによる速中性子フルエンスの測定量 から規格化を実施した。熱中性子フルエンスは散乱の影響があるために、規格化には 用いなかったが、図 2.343 に示す通り、速中性子フルエンスによる規格化でも熱中性 子のフルエンスもよく再現することがわかった。

また試験体位置毎に速中性子の累積照射量を比較するとおよそ 10%程度の差があ ることがわかった。また、各試験での最大累積照射量はおよそ炉心高さ中心にあるが、 分布は炉心高さで対称な分布となっておらず、底部側の試験体のほうが頂部側に比べ て中性子累積照射量が大きくなる。これは試験体系が炉心軸方向中心について完全に 対称な体系でないためであり、モニタリングワイヤの分布とも傾向が一致している。



図 2.343 PPT 試験の中性子累積照射量の比較

(2) ガンマ線吸収線量に対する温度分布

本検討では中性子照射試験における温度分布を把握するための伝熱解析を実施した。 PPT 試験において、発熱に支配的な要因であるガンマ線の吸収線量率と温度分布を比較した結果を図 2.344 に示す。



図 2.344 PPT 試験のガンマ線吸収線量率と温度の比較

ガンマ線吸収線量率は中性子の累積照射量と同様により炉心軸方向中心よりも底部側 が大きくなる分布となる。一方で温度分布は底部側で低くなる傾向を示した。これは ガンマ線発熱よりも、底部側でより温度の低い冷却水の効果がより温度分布に影響し ているものと考えられる。

IT 試験におけるガンマ線吸収線量率と温度分布の比較は図 2.345 の通りである。

IT 試験は鉛直方向の長さが PPT 試験よりも短いため、ガンマ線吸収線量率の山なり な分布を見ることはできない。温度分布の傾向は頂部から3体はほぼ同じ温度である のに対し、底部の試験体のみ温度が低くなるのは、その下に収められているアルミニ ウム製のダミー試験体の熱伝導率が高いために、冷却水の影響をより強く受けている ためと考えられる。



2.6 まとめ

(1) セメントペースト

相互作用試験の結果に基づき中性子による水素発生のG値について検討したとこ ろ、乾燥が進むとG値は低下し、また、同じエネルギー量とした場合、ガンマ線よ り中性子の方がより水を分解する。中性子照射により、結合水はほとんど分解しな いことを確認した。

物理特性試験の結果より、照射によってセメントペーストは乾燥し、収縮する傾向があること、ビッカース硬さ試験によりセメントペーストは照射環境下で強度が 増大することを確認した。

(2) 骨材

中性子照射量 8.25×10¹⁹ n/cm²までの範囲において、石灰岩以外の骨材(凝灰岩、砂岩)は膨張を示すこと、その膨張量は、おおむね石英含有量と比例関係にあるこ とを明らかにした。また、8.25×10¹⁹ n/cm²では、石英の含有率が低い骨材でも膨 張しており、石英以外の鉱物についても中性子照射により膨張することを示唆して いる。イオン結合性の石灰岩は膨張しないことを確認した。

(3) コンクリート

中性子照射によるコンクリート中の骨材の膨張によりコンクリートも膨張し、砂 岩を用いたコンクリートよりも凝灰岩を用いたコンクリートの膨張率が高く、平均 中性子照射量 9.20×10¹⁹ n/cm²では 3%弱まで膨張した。また、骨材の膨張とペース トの乾燥による収縮によりペースト中にひび割れが生じ、結果、コンクリートの強 度は大きく低下し(元の値の 57~69%)、ヤング率も低下(元の値の 28~43%)し た。膨張率の高い凝灰岩を用いたコンクリートの方が強度およびヤング率の低下は 大きい。

一方、熱・乾燥影響のみを取り出した、照射中の温度を模擬した加熱試験では、 4.8×10¹⁹ n/cm² 照射量相当以上のケースで強度が 10%程度低下し、ヤング率は、加 熱後直後からおおよそ 25~30%の低下がみられた。寸法変化は通常のコンクリート の乾燥収縮程度の収縮が確認された。

検討の結果、コンクリート膨張量はおおむね骨材の膨張で説明でき、コンクリー トの中性子による性能低下は、内部の骨材の膨張を主要因とし、特に岩石鉱物(石 英)の影響を受けることが明らかになった。 <補足>

高速中性子の平均照射量が 7.78×10¹⁸、1.41×10¹⁹ n/cm²、4.58×10¹⁹ n/cm²及び 9.20×10¹⁹ n/cm²のコンクリート試験体(φ 4×6cm)の物理特性について以下の結果が得られた。

1) 質量変化

非照射・加熱試験体および照射試験体について、試験後 75℃後の質量変化は 3.5%程度とほぼ一様となっている(図 2.226、表 2.32~表 2.41)。

2)長さ変化

非照射・加熱試験体では、加熱中の水分逸散および試験後 75℃の乾燥により、 若干の乾燥収縮が見られる。

照射試験では、照射量が 7.78×10¹⁸n/cm² (PPT-B) 、1.41×10¹⁹n/cm² (PPT-C) 、 4.58×10¹⁹n/cm² (PPT-D) 、9.20×10¹⁹n/cm² (PPT-E) と増えるにつれ、凝灰岩、砂岩 を用いたコンクリートはいずれも膨張しており、特に凝灰岩を用いたコンクリートの 増大傾向が大きい。照射量 9.20×10¹⁹n/cm² での膨張量は、凝灰岩を用いたコンクリー トでは 2.6%程度、砂岩を用いたコンクリートでは 1.8%程度と非常に大きくなってい る。これは、骨材が膨張していることが原因である。(図 2.227、表 2.38~表 2.41)。

3) 圧縮強度

非照射・加熱試験体では、加熱期間が長くなると若干の低下が見られ、乾燥による 影響と考えられる。照射試験では、照射量が $7.78 \times 10^{18} n/cm^2$ (PPT-B) から $1.41 \times 10^{19} n/cm^2$ (PPT-C) に向けて若干の低下が見られ、 $4.58 \times 10^{19} n/cm^2$ (PPT-D) および $9.20 \times 10^{19} n/cm^2$ (PPT-E) では大きく低下している。これは、乾燥による影響に加え、骨材が膨張したことが原因である。(図 2.229)。

4) ヤング率

非照射・加熱試験体では、ヤング率が2割程度低下している(図2.230)。理由 として、照射後試験前の75℃加熱による乾燥の影響が考えられる。

照射試験では、圧縮強度と同様の傾向を示すが、ヤング率の方が照射量の増加に伴い、より低下する(図 2.231)。

5) 化学的結合水

中性子照射環境下では、自由水は分解しやすいが、セメントペースト中の化学的 結合水は非常に分解しにくく、長期間暴露されてもコンクリート材料としての一体 性を失うことがないことが確認できた(図2.248~図2.255、図2.272、図2.274)。
- 3. コンクリートおよび構成要素のガンマ線影響評価
- 3.1 物理特性試験(コンクリート)
- 3.1.1 試験概要
- (1) 照射試験
- 1) 試験目的

ガンマ線照射量および骨材の違いがコンクリートの物理特性(強度、剛性等)に及ぼす影響を把握するためにガンマ線照射試験を実施する。コンクリート試験体を用い、容器等には 封入せず、暴露状態で照射を行う。試験パラメータは、ガンマ線照射量4水準および骨材種 類2水準とする。

2) 試験場所

ガンマ線照射は、高崎量子応用研究所(群馬県高崎市綿貫町1233)のコバルト第1照射 棟の第2照射室で行ない、計測のための配管、配線を照射室外の計測システムに接続した。 コバルト第1照射棟の概要を図3.1に示す。また照射室内における試験体配置状況、照射室 内外での配線の経路および敷設状況、乾湿計の設置箇所を図3.2~図3.7に、さらに照射室 外の計測システムの外観を図3.8~図3.10に示す。図3.6の風速計は照射開始前の時間帯 のみに使用され照射開始前に室外に搬出した。



(a) イメージ図



(b) 正面写真



(c) 平面図図 3.1 コバルト第1照射棟



図 3.2 試験エリアにおける配線経路



図 3.3 試験体配置写真(全体)



図 3.4 試験体配置写真(前列棚)



図 3.5 試験体配置写真(後列棚)



図 3.6 湿度計測ユニットおよび風速計測システム



図 3.7 湿度計測ユニット



図 3.8 照射室外計測システム外観



図 3.9 通信機内臓モバイルルーター外観



図 3.10 照射室外湿度センサーおよび熱電対設置箇所

- 3) 試験計画
- a) 試験体

試験体は、2011 年度に製作した φ40×60mm の円柱形コンクリート試験体とする。調合は、 セメントには早強ポルトランドセメントを、細骨材には山砂を用いて、水セメント比を 50% として、粗骨材に砂岩砂利もしくは凝灰岩砕石を用いた 2 調合である。使用材料および調合 を表 3.1 および表 3.2 に示す。打設後、20℃で封緘養生していた試験体を、試験開始前に脱 型し、研磨した後、以下に示す試験体 ID を油性マジックで記入した。

・コンクリート試験体1(粗骨材:砂岩) ($\phi 40 \times 60$ mm) :1-001~1-060(60体) ・コンクリート試験体2(粗骨材:凝灰岩)($\phi 40 \times 60$ mm) :2-001~2-060(60体)

使用材料	+	記 号	材料の詳細	密度
水		W	水道水	—
セメント		С	早強ポルトランドセメント、太平洋セメント社製	3.14g/cm ³
細骨材	骨材 SD2 S		山砂、静岡県産	$2.61 \mathrm{g/cm^3}$
yu 典++ SS6		GC	凝灰岩砕石、粒度 5~13mm、愛知県産	$2.66 \mathrm{g/cm^3}$
们们	GV2	GG	砂岩砂利、粒度 5~13mm、静岡県産	2.64g/cm ³

表 3.1 コンクリート使用材料

表 3.2 コンクリートの調合

調合番号	骨材の種類	Ę	W/C	s/a	単位量	単位量(kg/m ³)					
	細骨材 粗骨材		(%)	(%)	W	С	S	GC	GG		
WC50-No. 1	c (石小平)	GC(凝灰岩)	50	45	183	366	799	995	_		
WC50-No. 2	১(খ্যন)	GG(砂岩)	50	42	177	354	757	_	1057		

b) 試験条件

(i) 照射条件

試験環境は暴露環境下とし、ステンレス製試験体設置棚に試験体を配置し照射した。ステンレス製試験体設置棚を図 3.11 に示す。

目標の照射量は、2.0×10⁵kGy、1.0×10⁵kGy、5.0×10⁴kGy、2.5×10⁴kGyの4水準とし、線量 率が10kGy/h(1列目)、5kGy/h(2列目)、2.5kGy/h(3列目)、1.25kGy/h(4列目)となる位置 に試験体を4、8、16、32ヶ月間配置することにより、照射速度の影響も考慮する。なお、 この照射期間は目標の照射量を得るための目安の期間であり、照射期間中の線源の交換や減 衰による線量率の変化を踏まえて適宜見直しすることとした。試験パラメーター覧および試 験体設置のイメージを表3.3および図3.12に示す。図3.13~図3.19に照射試験配置図、 図3.20に試験体管理番号、図3.21に照射エリアを示す。



図 3.11 ステンレス製試験体設置棚

		線量率							
		10kGy/h	5kGy/h	2.5kGy/h	1.25kGy/h				
		2.5 \times 10 ⁴ kGy							
	4ケ月	骨材2種類							
	0,1日	5.0 \times 10 ⁴ kGy	2.5 \times 10 ⁴ kGy						
阳石中十日月月	0 ケ月	骨材2種類	骨材2種類						
思外别间	16 2 日	$1.0 \times 10^{5} \mathrm{kGy}$	5.0 \times 10 ⁴ kGy	2.5 \times 10 ⁴ kGy					
	10 ケ月	骨材2種類	骨材2種類	骨材2種類					
	29.75 日	2.0 \times 10 ⁵ kGy	1.0×10^{5} kGy	5. 0×10^4 kGy	2.5 \times 10 ⁴ kGy				
	34 ゲ 月	骨材2種類	骨材2種類	骨材2種類	骨材2種類				

表 3.3 試験パラメーター覧



:曝露条件による照射試験。斜線は骨材が異なることを、 同一色は最終的な照射量が同一となることを示す。

図 3.12 試験体設置のイメージ



図 3.13 照射試験配置図:0~4ヶ月間



図 3.14 照射試験配置図:4~8ヶ月間



図 3.15 照射試験配置図:8~16ヶ月間(1)



図 3.16 照射試験配置図:8~16ヶ月間(2)



図 3.17 照射試験配置図:8~16ヶ月間(3)



図 3.18 照射試験配置図:16~32ヶ月間(1)



図 3.19 照射試験配置図:16~32ヶ月間(2)



図 3.20 試験体管理番号



図 3.21 照射試験エリア

(ii) 測定項目

照射試験中の測定項目を以下に示す。

- 温度 : 照射試験中の室内および試験体表面の温度を測定する。計測する 試験体は線量率4水準それぞれ2体ずつの計8体とした。選定し た試験体を図3.20に示す。
- 湿度 :照射試験中の室内の湿度を測定し、データロガーに取り込む。
- ガンマ線量:照射試験開始時、完了時および試験体位置変更時にガンマ線量を 測定する。測定は1回当り1時間とする。
- 照射時間 :照射時間を記録、管理する。

照射後物性試験の項目を以下に示す。

質量変化、寸法変化、圧縮強度、静弾性係数、自由水量、結合水量、TG

- (2) 加熱試験
- 1) 試験目的

ガンマ線照射試験において、コンクリート試験体はガンマ線の影響のみならず、ガンマ線 発熱の影響を受けることから、熱・乾燥の影響も受ける。コンクリートの変質を及ぼす要因 として、ガンマ線の影響によるものと熱・乾燥の影響によるものを切り離して評価するため に、照射試験の比較用として熱影響試験(非照射・加熱試験)を実施する。

- 2) 試験計画
- a) 試験体
- サイズ、調合、打設日および養生方法は、ガンマ線照射試験に用いる試験体と同じとする。 ・コンクリート試験体1(粗骨材:砂岩) (φ40×60mm) :1-061~1-078(18 体)

・コンクリート試験体2(粗骨材:凝灰岩)(φ40×60mm) :2-061~2-078(18
 体)

- b) 試験条件
- (i) 加熱条件

非照射・加熱試験は、ガンマ線照射中に試験体が受ける熱・乾燥の影響を再現するため、 同等の温度および湿度を模擬できる恒温恒湿漕(IG400および PR-2K)内で、試験体を暴露 した状態で実施する。恒温恒湿漕および試験体設置状況を図 3.22~図 3.25 に示す。

試験パラメータは、試験期間をガンマ線照射試験4ヶ月、8ヶ月、16ヶ月、32ヶ月相当

の4水準とし、温湿度は、ガンマ線照射試験1列目および4列目に相当する温湿度条件の2 水準とする。試験パラメーター覧を表3.4に、試験体管理番号を図3.26に示す。

温湿度の条件は、照射試験で計測される温湿度に基づいて以下の通り設定する。なお、温 湿度の履歴としては以下で設定した値をさらに1週間で平均化したものを用いる。

- ・温度:熱電対により計測した1列目および4列目それぞれ2体ずつの照射試験 体の表面温度の平均値
- ・湿度:照射室内温度に対応する相対湿度(乾湿計換算)を照射試験体の表面温 度に対応する相対湿度へ換算した値

ただし、このように設定した湿度は、本試験で使用する恒温恒湿漕の制御範囲を外れる場合があり、そのときは制御可能範囲で最も近い湿度で養生する。また、加熱試験中においては、定期的に試験体質量を計測し、それぞれの試験体と対応するガンマ線照射の試験体と質量減少量が大きく乖離することが無いように適宜湿度を調整する。なお、試験期間が完了する前に照射試験体の質量減少量を上回る場合には、アルミパックで封緘して水分逸散が無い状態で加熱養生するものとする。



図 3.22 恒温恒湿漕: IG400 (照射試験 1 列目模擬)



図 3.23 試験体設置状況(照射試験 1 列目模擬)



図 3.24 恒温恒湿漕: PR-2K (照射試験 4 列目模擬)



図 3.25 試験体設置状況(照射試験 4列目模擬)

		温湿度							
		恒温恒湿漕(IG400)	恒温恒湿漕(PR-2K)						
	1 2 日	照射1列目温湿度模擬							
	モク方	骨材2種類							
	0	照射1列目温湿度模擬							
加数期期	oケ月	骨材2種類							
加松翔间	16 2 日	照射1列目温湿度模擬	照射4列目温湿度模擬						
	10 7 万	骨材2種類	骨材2種類						
	20 75 日	照射1列目温湿度模擬	照射4列目温湿度模擬						
	54 ケ月	骨材2種類	骨材2種類						

表 3.4 試験パラメーター覧



(ii)測定項目

加熱後物性試験の項目を以下に示す。

質量変化、寸法変化、圧縮強度、静弾性係数、自由水量、結合水量、TG

(3) 乾燥試験

1) 試験目的

ガンマ線照射試験において、コンクリート試験体はガンマ線の影響のみならず、ガンマ線 発熱の影響を受けることから、熱および乾燥の影響も受ける。コンクリートの変質を及ぼす 要因として、ガンマ線の影響によるものと熱の影響によるものから、乾燥のみの影響による ものを切り離して評価するために、照射試験および加熱試験の比較用として乾燥試験を実施 する。

- 2) 試験計画
- a) 試験体

サイズ、調合、打設日および養生方法は、照射試験、加熱試験に用いる試験体と同じとす る。

・コンクリート試験体1(粗骨材:砂岩) (φ40×60mm) :1-146~1-169 (24
 体)

・コンクリート試験体2(粗骨材:凝灰岩)(φ40×60mm) : 2-146~2-169 (24
 体)

- b) 試験条件
- (i) 乾燥条件

乾燥試験は、ガンマ線照射あるいは加熱により試験体が受ける乾燥の影響を再現するた め、所定の質量減少に到達するまで、一定の温度下で湿度を調整した環境に試験体を曝露さ せて乾燥させる。定期的にコンクリート試験体の質量を計測し、乾燥試験前のコンクリート 試験体質量を基準として、所定期間保管後のコンクリート試験体の質量減少率を把握する。 半数のコンクリート試験体は、所定の質量減少率に到達した時点で材料試験を実施し、残り 半数のコンクリート試験体は、試験体内部の含水率が均質化されるように、試験体をアルミ パックに入れて封緘状態として、所定の温度で4~9週間保管した後に材料試験を実施する。 コンクリート試験体の質量減少率は、以下の式で算出した。

 $A = (B - C) / B \times 100$

ここに、A:コンクリート試験体の質量減少率(%)

B:乾燥試験開始前のコンクリート試験体の質量(g)

C:所定期間経過後の乾燥試験後のコンクリート試験体の質量(g)

試験パラメータは、乾燥の温度を20℃および40℃の2水準とし、目標の質量減少率を1% および1.5%の2水準とし、また、乾燥後の材料試験の実施の時期を目標質量減少率到達直 後と、試験体内部の含水率の均質化後の2水準とした。目標の質量減少率については、照射 試験と加熱試験と比較することを考慮し設定した。試験パラメータ一覧を表3.4に、試験体 管理番号を図 3.26 に示す。

乾燥中の湿度については、乾燥開始時はいすれも 60%RH としていたが、1-149、1-152~ 1-157、2-146~2-157の試験体は、温度 20℃、湿度 60%の乾燥条件では目標の質量減少率 に到達しないと判断したため、温度 20℃の恒温室で炭酸カリウム飽和塩法(温度 20℃、湿 度 42%程度)または塩化リチウム飽和塩法(温度 20℃、湿度 12%程度)による養生に切り 替えて乾燥試験を継続した。

飽和塩法とは、炭酸カリウムなどの塩類の飽和水溶液と熱平衡状態にある空気の相対湿度 が塩の種類と溶液の温度で定まるという原理を用いて塩の飽和水溶液を入れた容器を一定 の温度に保って平衡状況を作り、その表面の空気の湿度を既知の値にする方法である。飽和 塩法による乾燥方法の概略図を図 3.27 に示す。



図 3.27 飽和塩法による乾燥方法

【炭酸カリウム飽和塩法方法】

炭酸カリウム飽和塩法の養生方法は、ポリエチレン製の容器に炭酸カリウムの飽和水溶液 を深さ 20mm 程度投入し、下部に試験体設置用の台を設置し、事前に容器内の所定の高さ(試 験体を配置する予定の高さ付近)に温度・湿度センサーが配置されるように、センサーを取 り付けた蓋を設置し容器内部を密閉し、容器を温度 20±2℃の恒温室に設置したものであ る。なお、容器蓋の内側にエアポンプを取り付けて、エアポンプの吸気側のホース先端を試 験体付近に設置し、エアポンプより排出される空気をホースにより炭酸カリウム飽和水溶液 中に放出することで、容器内部の空気を循環させた。なお、炭酸カリウム飽和塩法による養 生条件は、温度 20℃、湿度 42%程度である。乾燥養生時の温度と湿度の計測結果を図 3.28 および図 3.29 に示す。質量変化の計測のために容器の蓋を開けたタイミングで温度と湿度 が変動するが、蓋を閉じた後は一定の温度と湿度となっている。

炭酸カリウム飽和水溶液は、イオン交換水 100g に対して炭酸カリウム(特級:関東化学 社製)を111g 以上投入したものである。飽和水溶液を入れて密閉された容器内の温度およ び湿度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(TR-72wf-H)および高精度・温湿 度センサ(HHA-3151)を用いて計測した。



【塩化リチウム飽和塩法方法】

塩化リチウム飽和塩法の養生方法は、ポリエチレン製の容器に塩化リチウムの飽和水溶液 を深さ 20mm 程度投入し、下部に試験体設置用の台を設置し、事前に容器内の所定の高さ(試 験体を配置する予定の高さ付近)に温度・湿度センサーが配置されるように、センサーを取 り付けた蓋を設置し容器内部を密閉し、容器を温度 20±2℃の恒温室に設置したものであ る。なお、容器蓋の内側にエアポンプを取り付けて、エアポンプの吸気側のホース先端を試 験体付近に設置し、エアポンプより排出される空気をホースにより塩化リチウム飽和水溶液 中に放出することで、容器内部の空気を循環させた。なお、塩化リチウム飽和塩法による養 生条件は、温度 20℃、湿度 12%程度である。乾燥養生時の温度と湿度の計測結果を図 3.30 および図 3.31 に示す。質量変化の計測のために容器の蓋を開けたタイミングで温度と湿度 が変動するが、蓋を閉じた後は一定の温度と湿度となっている。

塩化リチウム飽和水溶液は、イオン交換水 100g に対して塩化リチウム(特級:関東 化学社製)を 84g 以上投入したものである。飽和水溶液を入れて密閉された容器内の 温度および湿度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(TR-72wf-H)および 高精度・温湿度センサ(HHA-3151)を用いて計測した。



乾燥温度	質量減少率	試験実施時期	骨材				
	1 0.0/	1 0% 質量減少率到達直後					
2000	1.070	質量減少率到達後含水率均質化後					
20 C	1 50/	質量減少率到達直後					
	1. 0 70	質量減少率到達後含水率均質化後	0 秳粨				
	1 0.0/	質量減少率到達直後	△ 1里浜				
40°C	1.0%	質量減少率到達後含水率均質化後					
40 C	1 50/	質量減少率到達直後					
	1.070	質量減少率到達後含水率均質化後					

表 3.5 試験パラメーター覧



(塗りつぶし):コンクリート試験体1(砂岩)

(ハッチング):コンクリート試験体2(凝灰岩) 20℃乾燥 40℃乾燥 1-146 2-146 1-149 2-149 1-152 2-152 1-155 2-155 1-158 2-158 1-161 2-161 1-164 2-164 1-167 2-167 1-147 2-147 1-150 1-153 2-153 1-156 2-156 1-159 2-159 1-162 1-165 2-165 1-168 2-150 2-162 2-168 1-148 2-148 1-151 2-151 1-154 2-154 1-157 2-157 1-160 2-160 1-163 2-163 1-166 2-166 1-169 2-169



(ii)測定項目

乾燥後物性試験の項目を以下に示す。

質量変化、寸法変化、圧縮強度、静弾性係数、TG

3.1.2 試験·計測方法

(1) 質量・寸法計測

照射試験前後の質量および寸法を測定し、それらの変化量を算定した。測定にあたっては、 寸法はデジタルノギス使用し0.01mm単位まで、質量は電子天秤を使用し0.01g単位まで各 試験体同じ条件のもと計測した。

(2) 温湿度計測

照射試験中の試験体温度計測用の熱電対(T型)は、エポキシ樹脂系接着剤(クイックメ ンダー)を用いて温度計測用試験体の側面に接着し、セラミック絶縁管に通したのちに補償 導線に切り替えてデータロガー1(OMRON製、ZR-RX20)に接続した。熱電対の取り付け状況 を図 3.33 に示す。照射室内湿度計測ユニットの2本の熱電対(乾球および湿球)もデータ ロガー1に接続した。照射室内の温度は、湿度計測ユニットの熱電対(乾球)により計測を 行った。

照射室内外の湿度センサー(立山科学製 SPF-54)および照射室外の室温計測用 T 型熱電 対はデータロガー2(データロガー1と同型式)に接続した。データロガー本体におけるデ

ータ記録は5分間隔とし、データロガーから通信用 PC へのデータ転送は30分間隔とした。
乾湿計温度からの湿度計算は、以下の Tetens の飽和蒸気圧曲線の式および Pernter の式
を用いた(いずれも経験式、(3.2.1-1)式~(3.2.1-4)式)。Pernter の式における定数a、b、
pはそれぞれa=0.008、b=610、p=1013とした(ESPEC技術情報* No.11(1997)P1-6)。

※エスペック(株)による技術情報誌

Tetensの飽和蒸気圧曲線の近似式による乾球温度における飽和水蒸気圧 e(t)e(t)=6.1078×10[^](7.5t/(t+237.3))(3.2.1-1)式

t: 乾球温度

Tetensの飽和蒸気圧曲線の近似式による湿球温度における飽和水蒸気圧 esw(tw) esw(tw)=6.1078×10^{(7.5tw/(tw+237.3))} (3.2.1-2)式 tw:湿球温度

Pernter の式

e=esw-ap(t-tw)*(1+tw/b)	(3.2.1-3)式
a、b:定数	
p:計測環境下の気圧(hPa)	

相対湿度(%)

相対湿度(%) = e/e(t)×100 (3.2.1-4)式



図 3.33 熱電対の取り付け状況

(3) リモートアクセスシステム

試験では計測データのリモートアクセスシステムを用いた。各々の計測結果はインターネット回線を通じてメールの添付ファイルで定時送付された。表 3.6 にリモートアクセスシステムの概要を示す。

リモートアクセスシステム伝送系の概略を図 3.34 に示す。PC に取り込まれた出力データ は、LAN ケーブルを経由して無線通信機内臓のモバイルルーターに送られ、所定のアドレス に送信された。

項目	温湿度計測用 PC
概要	温湿度計測に関連するデータを送信。データロガーに接続された PC を使用。データロガーから一定間隔で転送される CSV データを登録ア ドレス宛てに定時送信する。また、必要時には要求者に対する CSV データの送信も可能(リクエスト送信機能)。
PC 型式	DELL 製 INSPIRON2200
プログラム言語	VBScript 、Outlook2007 VBA
送信データ	 ①計測日時 ②Ch1~8の試験体温度 ③照射室内温度(乾球、湿球) ④照射室内温度および湿度
送信頻度	1回/日

表 3.6 リモートアクセスの概要



図 3.34 リモートアクセスシステム伝送系の概略

(4) ガンマ線量

ガンマ線量の測定は、アラニン線量計(日本原子力研究開発機構・日立電線開発アミノグ レイ、直径11mm、高さ50mm)を試験体に取り付け、1時間の照射後、取外して線量を計測 する。試験体自体で遮へいされるため、照射版から見て試験体前後の2ヶ所に線量計を設置 する。線量計を取り付ける試験体は、各列(各線量率)で2体ずつの計8体とする。各列の 線量率については、それぞれ試験体2体の前後に取り付けた4ヶ所の線量計の計測結果の平 均とする。図3.35および図3.36に線量計測状況を示す。



(a)線量計



(b)線量計取り付け状況図 3.35 線量計測状況(1)



(a)線量計配置状況(1)



(b)線量計配置状況(1) 図 3.36 線量計測状況(2)

(5) 物性試験

照射試験後の物性試験として、圧縮強度、静弾性係数、自由水率、結合水率、TGの5項 目について計測を実施する。あわせて比較用の標準養生(20℃封緘)試験体および加熱試験 体についても適宜計測を行う。各試験体の試験項目および実施時期を表 3.7 および表 3.8 に示す。

自由水率および結合水率試験は、圧縮強度試験後の所定の試験体について実施する。試験 方法は、セメント協会法(F-18)を準用する。自由水率試験および結合水率試験フローを図 3.37に示す。

【自由水率試験方法】

試験体の乾燥前の質量を測定し、試験体の質量が一定となるまで 105℃で乾燥させ、 乾燥後の試験体質量を測定し、(3.2.1-5)式より算出する。

【結合水率試験方法】

自由水率試験で用いた試験体をジョークラッシャーで全量粗粉砕(5mm 以下)し、試料が 100g 程度になるまで縮分した。縮分した試料(100g 程度)を振動ミルで微粉砕(105µm以下)し、この中から 1g 程度試料を採取し、これを結合水率の試験用試料とした。結合水率の試験用試料(1g 程度)を 600℃の電気炉で 15 分間強熱し、放冷した後質量を測定した。15 分間ずつ強熱を繰返し、恒量になった時の減量(強熱減量)を求め、(3.2.1-6)式より算出した。

結合水率(%) =m'/m×100 (3.2.1-6)式 ここに、 m':強熱減量(g) M :試料の質量(g)

- 45	∽≕≌≄₹₩		照射期間	照射量	泪 由 命 田 与		屈++	試験	試験体	試験項目				
日町	武职	性积	(月)	(kGy)		芬囲丸	'月'M	体数	ID	圧縮 強度	静弾性 係数	自由水率 結合水率	ΤG	
						•			1-001	0	0	0		
					077				1-002	0	0	0		
			4	2.5×10^4	照	射至内		6	1-003	0	0	0		
				2.3710	温度	・雰囲気		0	1-004	0	0	0		
									1-005	0	0			
									1-005	~	0	0		
									1.000	0	0	0		
				4				_	1-000	0	0	0		
				5.0x10⁺				6	1-010	õ	ŏ	õ		
									1-011	ŏ	ŏ			
			0		照	射室内			1-012					
			0		温度	・雰囲気			1-013	0	0	0		
									1-014	0	0	0		
				2.5×10^4				6	1-015	0	0	0		
				LISAIO				Ũ	1-016	0	0	0		
									1-017	0	0			
1									1-019	0	0	0		
									1-020	ŏ	ŏ	ŏ		
1				1 0.105				c	1-021	Ó	Ő	Ő		
1				T.0X10,	1			0	1-022	0	0	0		
1					1				1-023	0	0			
					ļ			L	1-024	^	_			
									1-025	0	0	0		
					昭	射室内			1.025	0	0	2	<u> </u>	
			16	5.0x10 ⁴				6	1-02/	0	0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	照身				温度	・芬囲丸			1-020	0	0	0		
		照射							1-030	0				
		計路						-	1-031	0	0	0		
	D-14	山小河大							1-032	Õ	Õ	Ō		
				$2 E_{\rm V} 10^4$				6	1-033	0	0	0		
				2.5X10				0	1-034	0	0	0		
									1-035	0	0			
									1-036		~			
							GB		1-03/	0	0	0		
物理				F				_	1-038	0	0	8		
地を	暴露			2.0x10°			动些	6	1-040	0	Õ	0		
1寸1土							11少石		1-041	ŏ	ŏ	Ű		
							砂利		1-042					
									1-043	0	0	0		
				1.0x10 ⁵					1-044	0	0	0		
								6	1-045	0	0	0		
								Ŭ	1-046	0	0	0		
					昭	財室内			1-047	0	0			
			32		13日 中	。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		<u> </u>	1-040	\cap	0	0	-	
1					温度	- 分囲风			1-050	ŏ	ŏ	ŏ		
				F 0.104				c	1-051	Ō	Ō	Ő		
1				2.0X10.				o	1-052	0	0	0		
1					1				1-053	0	0			
				ļ	4				1-054	~	~			
									1-055	0	0	0		
								-	1-050	0	0	6	-	
				2.5x10 ⁴				6	1-058	ŏ	ŏ	ŏ		
									1-059	0	Ō		L	
1									1-060					
			_					~	1-061	0	0	0		
			4					3	1-062	0	0	0		
								L	1-063	0	0			
1			Q		1			2	1-064	0	0	0		
			o		1段日			5	1-066			0		
				— —	旧由				1-067	õ	õ	0		
			16		温茂	昭射室内		3	1-068	ŏ	ŏ	ŏ		
		加熱						Ľ	1-069	Ó	Ō			
		試験	_						1-070	0	0	0		
1			32		1	雰囲気		3	1-071	0	0	0		
					ļ			L	1-072	0	0			
			10					2	1-073	0	0	0		
			10	—	⊿段日			3	1-074	0	0	0		
				ļ				<u> </u>	1-075	0	0		<u> </u>	
			32	_	温度			2	1-070			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
1			JZ					5	1-072	õ	õ			
I			ļ	ļ	ļ	ļ		1 0/0	<u> </u>					

表 3.7 (1) 各試験体の試験項目および実施時期 コンクリート試験体1(砂岩)

日約	≣-† E∻	1禾 米石	照射期間	照射量	泪卉	雨田生	교 ++	試験	試験体		試験	項目		
日町	司马安	作里決則	(月)	(kGy)	洫皮	及分型式管		体数	ID	圧縮 強度	静弾性 係数	自由水率 結合水率	ТG	
		-	0口改由					2	1-127	0				
		2	0口浊反	_				5	1-120	0				
									1-130	Õ	0			
		試験	開始時強度					3	1-131	0	0			
									1-132	0	0			
		46	日昭討谷					3	1 1 1 2 4	0	0	00		
	20°C	77	月照別夜					5	1-134	0	0	0		
	封緘				20	℃封緘			1-136	Õ	Õ	0		
	T.] IMM	85	·月照射後	_				3	1-137	0	0	0		
									1-138 O O 1-139 O O	_				
		10	D 07 64 44					2	1-139	0	0	0		
		10/	7月 照 射 俊	—				3	1-140	0	0	0		
								1-141	0	0	0			
		32/	7月照射後				3	1-143	ŏ	ŏ	ŏ			
									1-144	Ō	Ō			
					GB	-	1-146	0	0					
サ‰∓⊞			質重減少量	1%到達時点			чъ	3	1-147	0	0			
170 년							7.I. LL		1-148	0	0			
特性			質重減少量	1% 到 達 後	20°C 60∼11%RH	砂岩	3	1-149	0	0				
			含水率均	匀質化後		20°C	砂利	5	1-151	0	Õ			
								1-152	Õ	Õ				
			質量減少量1.	減少量1.5%到達時点		00 - 11 /0101		3	1-153	0	0			
									1-154	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
			質量減少量	1.5%到達後				2	1-155	0	0			
		乾燥	含水率均	匀質化後				5	1-150	0	0			
	暴露	計論							1-158	ŏ	ŏ			
		山、洞穴	質量減少量	1%到達時点				3	1-159	ŏ	Õ			
									1-160	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $				
			質量減少量	1%到達後				2	1-161	0	0			
			会水∽⁺	気管化後		10°C		3	1-162	0	0			
									1-103	0	0			
			皙量減小量1	5%到達時占	60	WORH		3	1-165	0	õ			
			<u> スエ (%) ノ 王 1</u>					Ŭ	1-166	ŏ	ŏ			
			皙量減小量	1.5%到達後				-	1-167	0	0			
			ヘエパン エ・ ヘル ホャ	「「「「」」の「」」の				3	1-168	μ <td></td> <td></td>				
				引貝161夜					1-169	0	0			

表 3.7(2) 各試験体の試験項目および実施時期 コンクリート試験体1(砂岩)

- 45			▲ ● 照射期間 照射				瓜++	試験	試験体	試験項目			
日的	武騻	裡稅	(月)	(kGy)	温度	芬囲気	肎N	体数	ID	圧縮 強度	静弾性 係数	自由水率 結合水率	ΤG
									2-001	0	0	0	
					077				2-002	0	0	0	0
			4	2.5×10^4	照	射至内		6	2-003	0	0	0	
			•	2.5/10	温度	・雰囲気		Ũ	2-004	0	0	0	
									2-005	0	0		
									2-007	0	0	0	
									2-008	ŏ	Õ	ŏ	
				5.0×10^{4}				6	2-009	0	0	0	0
				5.0710				0	2-010	0	0	0	
					昭	射室内			2-011	0	0		
			8		2 一 但 由	,東田気			2-012	0	0	0	
						77 CLI XV			2-014	0	0	0	
				2 5x10 ⁴				6	2-015	0	0	0	
				215/10				Ũ	2-016	0	0	0	
									2-017	0	0		
									2-019	0	0	0	0
1									2-020	0	0	0	
				1.0×10^{5}				6	2-021	0	0	0	
								-	2-022	00	0	0	
									2-025		0		<u> </u>
					1				2-025	0	0	0	
					077	中中中			2-026	0	0	0	
			16	5.0×10^4	思い。	別至内		6	2-027	0	0	0	
				010/120	温度	・雰囲気		-	2-028	0	00	0	
		照射							2-029	0	0		
		試験			1				2-031	0	0	0	
	-	H-4-97							2-032	0	0	0	
				2.5×10^4				6	2-033	0	0	0	
				2.0/120				-	2-034	0	0	0	
									2-036	<u> </u>			
							G۵		2-037	0	0	0	
北加工田							ЧА		2-038	0	0	0	
17月1年	暴露			2.0x10 ⁵			ᄬᇿ	6	2-039	0	0	0	0
特性							<i>疑</i> 火宕		2-040	0	0	0	0
							砕石		2-042				
								6	2-043	0	0	0	
				1.0x10 ⁵					2-044	0	0	0	
									2-045	00	00	0	
									2-047	ŏ	Ö		
			30		照	射室内			2-048				
			52		温度	·雰囲気			2-049	0	0	0	
									2-050	0	0	0	
1				5.0x10⁴				6	2-052	ŏ	ŏ	ŏ	-
1									2-053	Ō	Ō		
1					ļ				2-054				
1									2-055	0	0	0	
1				$2 - 40^4$					2-057	ŏ	ŏ	ŏ	-
1				2.5x10 ⁻				6	2-058	Ō	Ō	Ō	
									2-059	0	0		
									2-060	\sim	0	0	
			4					3	2-061	0	0	0	<u> </u>
1			•						2-063	ŏ	ŏ		1
1			6					~	2-064	0	0	0	
			8		1段日			3	2-065	0	0	0	
				—					2-060	0	0	0	
			16		温度	照射室内		3	2-068	ŏ	ŏ	ŏ	
		加熱				と同一の			2-069	Ó	Ó		
		試験	22					2	2-070	0	0	0	0
1			32			芬囲気		3	2-071	00	0	0	
						1			2-072	0	0	0	<u> </u>
			16	_				3	2-074	ŏ	ŏ	ŏ	
			-•		4段目			-	2-075	Ō	Ō	-	
			27		温度			2	2-076	0	0	0	
			52	_				5	2-077	0	0	0	
I								!	2 0/0	5			

表 3.8(1) 各試験体の試験項目および実施時期 コンクリート試験体 2(凝灰岩)
日約	≣-† E∻	千宏	照射期間	照射量	温度 雪田気		巫+ +	試験	試験体		試験	項目	
日町	司马安	作里关键	(月)	(kGy)	洫反		Ξ.Ψ	体数	ID	圧縮 強度	静弾性 係数	自由水率 結合水率	ΤG
								2	2-127	0			
		2	20口蚀皮					3	2-128	0			
									2-129	0	0		
		試験開始時強度						3	2-131	ŏ	ŏ		
								-	2-132	0	0		
								-	2-133	0	0	0	
	an°o	45	r 月照射後	_				3	2-134	0	0	0	
	20 0				20	℃封緘			2-135	0	0		
	封緘	0,	日昭针络			- 11 IVA		2	2-136	0	0	0	
		07	「月照別1夜					5	2-13/		8	0	
									2-130	0	0	0	
		16	5日昭射後					3	2-140	ŏ	ŏ	ŏ	
		10						5	2-141	Õ	Õ		
									2-142	0	0	0	
		32	ヶ月照射後	_				3	2-143	0	0	0	
									2-144	0	0		
			所目光小日				GA	2	2-146	0	0		
物理			頁重减少重	1%到進時只				3	2-14/	0	0		
1/1/1-1							ᄬᇿ		2-148	0	0		
特性			買重減少重	[1%] 建後			焼火石 ホー	3	2-149	0	0		
			含水率均	匀質化後		20°C	砕石	5	2-150	õ	ŏ		
					60%RH				2-152	Õ	Ŏ		
			質量減少量1	.5%到達時点		00%0KH		3	2-153	0	0		
									2-154	0	0		
			質量減少量	1.5%到達後				~	2-155	0	0		
		追加	今水本	気管化後				3	2-156	0	0		0
	暴露	乾燥	日小牛	月日夜					2-15/	0	0		
		試験	哲量減小量	1%到读時占				3	2-150	0	0		
			貝里バク里	170到建时旅				5	2-160	õ	ŏ		
			哲景減小量	10/2 到 法 经					2-161	ŏ	ŏ		
			貝里パン里					3	2-162	0	0		
			宮水率 ¹	习真化俊	4	10°C			2-163	0	0		
			K B Y I B I		60	%RH		2	2-164	0	0		
			頁重减少量1	.5%到建時点				3	2-165	0	0		
									2-100	0	0		
			質量減少量	1.5% 到達後			2	2-10/					
			含水率	匀質化後				5	2-169	ŏ	ŏ		

表 3.8(2) 各試験体の試験項目および実施時期 コンクリート試験体 2(凝灰岩)



図 3.37 自由水率試験および結合水率試験フロー

3.1.3 試験結果

(1) 試験期間

照射試験は 2012 年度に開始した。試験期間中に施設の維持管理に関わる理由で照射停止 することがあり、表 3.9 に主な照射停止期間を示す。また、加熱試験は 2014 年 1 月に開始 した。図 3.38、図 3.39、表 3.10 および表 3.11 に加熱試験に用いる温湿度履歴を示す。な お、ここでの温湿度は後述の試験体温度計測結果(図 3.41) および照射室内外における湿 度計測結果(図 3.42) に基づくものである。

以降のページでまとめた各試験結果は、2015年度までに実施した結果も含めて示す。今 年度得られた試験結果は以下の通りである。

- ・加熱試験の32ヶ月の水準
- ・乾燥試験の全ての水準
- ・照射試験、加熱試験、乾燥試験のTG

表 3.9 主な照射停止期間

照射停止期間	備考
2013/12/24-2014/01/10	線源交換に伴う照射施設・装置停止
2014/01/31-2014/02/02	計画停電に伴う照射施設・装置停止(温湿
	度計測も停止)
2014/02/14-2014/02/17	計画停電に伴う照射施設・装置停止(温湿
	度計測も停止)
2014/02/21-2014/02/24	計画停電に伴う照射施設・装置停止(温湿
	度計測も停止)
2014/02/25-2014/02/28	設備点検に伴う照射施設・装置停止
2014/02/28-2014/03/03	計画停電に伴う照射施設・装置停止(温湿
	度計測も停止)
2014/03/03-2014/03/14	設備点検に伴う照射施設・装置停止
2014/12/24-2015/01/06	計画停電に伴う照射施設・装置停止(温湿
	度計測も停止)
2015/08/17-2015/09/04	計画停電に伴う照射施設・装置停止(温湿
	度計測も停止)



図 3.38 加熱試験温度履歴



図 3.39 加熱試験湿度履歴

経過時間	加熱条件(照射試験時の1段 1-072、2-061	目の養生条件模擬:1-061~ ~2-072適用)	加熱条件(照射試験時の4段 1-078、2-073	目の養生条件模擬:1-073~ ~2-078適用)
	温度(℃)	湿度 (%)	温度 (℃)	湿度 (%)
0日~1週	25.7	22.8	16.4	39.2
1週-2週	23.3	29.8	15.7	46.5
2週-3週	25.0	32.0	16.8	51.6
3週-4週	23.9	21.9	15.7	35.5
4週-5週	24.2	28.0	16.2	44. 7
5週-6週	23.3	30.8	16.4	46.2
6週-7週	27.4	19.2	18.2	32.5
7週-8週	29.4	25.9	20.3	43.3
8週-9週	32.2	29.0	23.0	48.1
9週-10週	34.0	25.3	24.9	41.4
10週-11週	33. 5	31.2	24.4	51.1
11调-12调	35.0	29.1	26.0	47 4
12调-13调	35.2	41.8	26.5	66. 7
13调-14调	35. 7	38.1	26.8	61.4
14调-15调	34 4	38.2	26.4	58.9
15週-16週	36.5	41.2	28.2	64 1
16调-17调	40.3	36.9	31.4	58.2
17週-18週	38.4	32.9	29.6	52 1
18调-10调	37.8	42 1	20.0	66.3
19调-20调	38.5	41 1	20.2	64 3
20调-20 5调	40.3	39.4	31.3	62.6
20.5调-21调	46.4	29.4	33.7	55.8
20.0週 21週 91调-99调	40.4	23.4	33.1	54.6
21元 22元 22元	13.8	20.0	31.9	59.0
22.00-23.00	40.0	20.0	30.6	60.2
232回 242回 943回 - 953回	44.4	34.0	20.0	67 6
24週-23週	41.2	30. O	29.0	66.0
20週-20週	40. 8	33.0	20.1	66.9
20週-27週	39.1	28.9	26.9	55.0
27週-28週	37.4	33.1	25.3	63.1
28週-29週	37.2	36.8	25.5	68.7
29週-30週	39.0	37.1	27.1	69.5
30週-31週	33.7	27.7	21.8	53. 3
31週-32週	32.2	30.5	20.2	59.4
32週-33週	31.5	27.6	19.5	53.8
33週-34週	30.1	25.5	17.7	51.3
34週-35週	27.3	24.6	15.6	48.5
35週-36週	27.8	22.4	15.9	44. 4
36週-37週	25.3	24.9	16.2	42.0
37週-38週	24.0	29.1	16.1	46.4
38週-39週	22.8	28.8	15.2	45.0
39週-40週	21.2	36.3	13.5	57.5
40週-41週	12.8	67.8	12.3	70.4
41週-42週	13.6	73.7	13.5	74.2
42週-43週	15.4	38.6	10.0	54.1
43週-44週	21.2	24.8	11.5	44. 4
44週-45週	23.9	18.6	13.6	34. 2
45週-46週	25.1	21.2	15.3	37.5
46週-47週	25.9	16.4	13.1	35.0
47週-48週	25.8	16.8	12.9	35. 8
48週-49週	26.8	16.6	11.8	40.1
49週-50週	15.0	57.1	13.2	63.9
50週-51週	14.4	64.8	14.1	66.1
51週-52週	16.5	56.9	15.2	61.4
52週-53週	33.5	13.4	17.6	32.5
53週-54週	36.2	16.2	20.1	39.1
54週-55週	32.7	17.1	17.4	40.5
55週-56週	34.8	12.8	17.1	34. 3
56週-57週	35.8	17.8	18.0	47.5
57週-58週	33.9	20.2	18.9	46.5
58週-59週	37.8	20.7	21.1	51.4
59週-60週	37.5	18.0	21.0	44.3
60週-61週	40.8	19.0	23.6	47.3
61週-62週	41.0	22.7	23.9	56.2
62週-63週	44.3	22.3	27.1	54.5
63调-64调	42.8	27.9	26.0	67.2
64调-65调	44 0	22.3	23.0	53.7
65调-66调	44.6	22.0	28.0	55.1
66词—67词	44.0	25.4	20.0 97 A	50.1
67词=607週	40.9	20.1	21.0	63.7
60)田, 60)田	42.0	20. U 26. C	20.0	60 0
60:周-70:周	40. U 40. C	20.0	20. J 28. 7	02. 8 62 4
U27//81 = / U1/81	47. 0	• <u> </u>		. D/ 4

表 3.10 加熱試験温湿度履歴(1)

経過時間	加熱条件(照射試験時の1段 1-072、2-061	目の養生条件模擬:1-061~ ~2-072適用)	加熱条件(照射試験時の4段目の養生条件模擬:1-073~ 1-078、2-073~2-078適用)				
	温度(℃)	湿度(%)	温度 (℃)	湿度(%)			
70週-71週	44.8	29.2	30.9	59.4			
71週-72週	43.7	31.8	30. 3	63. 1			
72週-73週	42.9	37.7	30.5	71.4			
73週-74週	43.4	37. 8	30.4	73. 6			
74週-75週	43.6	36. 5	31.3	68.7			
75週-76週	39.4	37.1	28.5	65.8			
76週-77週	40.8	35.1	28.7	66. 0			
77週-78週	40.1	29.7	27.4	57. 7			
78週-79週	38.9	27.1	25.9	54.2			
79週-80週	39.3	30. 7	25.7	63. 0			
80週-81週	39.6	32. 7	25.9	67.5			
81週-82週	36.8	34.0	23.9	68.0			
82週-83週	30.9	42.5	22.0	69.4			
83週-84週	32.5	38.9	20.6	75.4			
84週-85週	32.3	31.0	20.0	61.5			
85週-86週	30.4	23.7	18.8	45.6			
001回-811回	20.0	<u>41. (</u>	10.9	42.0			
01,00-00,回	20.4	20.0	10.0	41.0			
89调-09週	29.0	20 1	13.8	41 5			
90调-01调	20.2	23.5	12.4	48.8			
91调-92调	23.8	23. 3	12. 4	48.5			
92调-93调	14.6	53. 4	11.5	64. 6			
93週-94週	13.6	68. 8	12.9	71.8			
94週-95週	21.3	25.4	11.0	47.5			
95週-96週	22.1	21.1	11.0	41.1			
96週-97週	23.9	20.0	11.5	41.8			
97週-98週	23.8	17.7	11.8	36. 3			
98週-99週	23.3	19.5	11.5	39. 5			
99週-100週	22.9	18.2	11.8	35. 3			
100週-101週	21.8	29.5	13.0	49.9			
101週-102週	27.3	20.7	14.6	43.1			
102週-103週	26.7	23.9	14.9	47.4			
103週-104週	26.3	19.5	14.3	39.3			
104週-105週	28.6	26.1	17.1	50.5			
105週-106週	21.1	18.7	16.1	36.6			
100週-107週	30.3	29.3	16. 6	50.2			
107週 108週	20.3	20.9	17.9	57 1			
109週-110週	29.5	33.3	20.4	55.4			
110週-111週	35.4	20.7	24.0	38.5			
111週-112週	34.9	18.1	23.5	33.6			
112週-113週	36.9	19. 1	25.3	35.6			
113週-114週	37.6	20.9	25.6	39. 5			
114週-115週	39.2	21.6	27.7	39.7			
115週-116週	37.3	23.8	-	-			
116週-117週	40.2	27.0	-	-			
117週-118週	38. 3	31.8	-	-			
118週-119週	39.3	30. 2	-	-			
119週-120週	38.5	30.0	-	-			
120週-121週	39.8	26.7	-	-			
121週-122週 199週-199週	41. 8 43 6	30.3	-	-			
122週=123週	43.0	42.1	_	_			
124週-125週	43. 3	33. 8	-	-			
125週-126週	42.5	36.6	-	-			
126週-127週	29.7	60.2	-	-			
127週-128週	27.0	63. 2	-	-			
128週-129週	32.8	60.5	-	-			
129週-130週	39.7	42.9	-	-			
130週-131週 131週-132週	38.4	30.3 27.4	-	-			
132调-133週	35.8	22.6					

表 3.11	加熱試験温湿度履歴	(2)

(2) 照射試験における温度計測結果

照射試験を開始した 2012 年度からの照射室内外における温度計測結果を図 3.40 に、試験 体温度計測結果を図 3.41 に示す。なお、表 3.9 に示す停電期間はデータが採取されていな い。

照射室内外における温度について、照射室は常時機械空調により換気が行われており、温 度は室内外で同様な推移となった。ただし、冬季の250~350日目付近および600~700日目 付近において照射室内外で温度差が生じている。これは、照射室内の温度計と比べて、照射 室外温度計の設置位置が昼間は空調(暖房)による影響、夜間は外気による影響を受けやす い位置であったことによるものと推察され、照射室内外の温度計の値がともに異常値ではな いと考えられる。これは室外温度計の最大温度が概ね20℃程度で一定となっていることか らも確認できる。

試験体温度に関しては、いずれも照射室内の温度に対応した推移となっており、照射板ま での距離が小さい順、つまりガンマ線の線量率が大きい順に温度が高くなった。照射板から の距離が遠い3列目および4列目については、照射室内と同程度の温度となった。なお、照 射板からの距離が同一である時の骨材が異なるコンクリート試験体間での温度差は認めら れなかった。

試験期間中の照射停止により、各々停止時間に応じた温度低下が確認された。また、2013 年8月9日(143日目)および2014年1月22日(309日目)などに行った線量率調整のた めの試験体位置の変更および2014年1月10日(297日目)の線源交換による線量率の変動 により、試験体温度が変化している。

なお、熱電対を取り付けた試験体のうち3、4列目の試験体は2015年6月1日(804日目)、 2列目は2015年9月10日(904日目)、1列目は2015年10月2日(927日目)に照射を完 了したため、温度計測も終了している。



図 3.40 照射室内外における温度計測結果



図 3.41 試験体温度計測結果 実線:コンクリート試験体1(砂岩)、点線:コンクリート試験体2(凝灰岩)

(3) 照射試験における湿度計測結果

照射試験を開始した 2012 年度からの照射室内外における湿度計測結果を図 3.42 に示す。 温度と同様に停電期間はデータが採取されていない。

なお、照射室内の湿度センサーがガンマ線による影響を受け、照射開始直後から異常値を 示しており、2013 年 8 月 26 日(160 日目)以降、計測値が 0 のままとなり故障を確認した ため、2014 年 1 月 22 日(309 日目)に湿度センサーを撤去した。

照射室内の乾湿計換算湿度は、照射室の空調換気により照射室外の湿度センサーとほぼ同 等の値で推移しており、照射室内の湿度が概ね適切に計測されていると判断できる。

なお、比較的長期にわたって機械空調が停止した時期(線源交換時期:280~297日目、 空調設備交換時期:332~363日目付近、880~899日、年末年始停止時期:645~658日、1010 ~1021日)があり、その時期については照射室内外の湿度に乖離が見られる。



図 3.42 照射室内外における湿度計測結果

(4) 照射後物性試験

1) 質量·寸法計測結果

質量および寸法の計測状況を図 3.43 および図 3.44 に、質量・寸法計測結果一覧を表 3.12 および表 3.13 に示す。また、照射および加熱試験の影響を見るために試験前後での変化率 を試験環境ごとに比較したものを図 3.45~図 3.47 に、試験環境ごとの変化率の推移を図 3.48~図 3.50 に示す。

なお、ここで示す変化率は、照射および加熱試験後の値には圧縮強度試験前時点での質量 および寸法を用いるが、試験前の値については全ての試験体について計測を行っていないた め、ガンマ線照射用と同様の条件で作成した中性子照射用コンクリート試験体(B:60体、 C:60体)の成形時の平均値によるものとする。

質量については、ガンマ線発熱および加熱を受けた試験体については、乾燥が進むことに より質量減少が確認された。また、これは乾燥条件がより強い照射試験1列目相当の熱を受 けたものほど大きく減少する傾向がみられる。

寸法(直径、高さ)についても、乾燥により概ね縮小される傾向にあるが、変化率として は質量ほど大きな変化は生じなかった。

なお、骨材間における変化率に顕著な差はなかった。



図 3.43 質量測定状況



(a) 直径



(b) 高さ図 3.44 寸法測定状況

表 3.12(1)	督量•	寸法計測結果一	・覧 コン	/クリー	ト試験体1	(砂岩)
$\Delta 0.14$ (1)	一只主		元 - ~	/ /		

コンクリート試験体1(砂岩)				照射·加熱試驗前後						強度試験前		
			昭射量	直径	(mm)	高さ	(mm)	質量	<u>t</u> (g)	直径	高さ	質量
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	試験前	試験後	試験前	試験後	-	-	(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	
1-001				40.23	40.22	59.52	59.47	181.72	177.87	40.20	59.50	177.90
1-002				40.31	40.32	59.53	59.51	183.14	179.38	40.30	59.40	179.50
1-003		昭射開始		40.34	40.33	59.96	59.92	184.16	180.68	40.30	59.90	180.70
1-004		4ヶ月後	2.5×10^{4}	40.30	40.24	59.82	59.79	181.54	177.64	40.20	59.70	177.80
1-005				40.24	40.20	59.94	59.90	183.78	180.50	40.20	59.80	180.60
1-006				40.32	40.34	59.28	59.22	182.26	178.88	-	-	-
1-007				40.31	40.28	59.47	59.49	184.84	181.43	40.30	59.50	181.40
1-008				40.34	40.33	58.83	58.87	180.11	176.24	40.30	58.80	176.30
1-009				40.34	40.33	59.06	59.14	182.66	179.25	40.30	59.10	179.30
1-010			5.0×10^{4}	40.27	40.24	59.27	59.46	181.06	177.23	40.20	59.30	177.20
1-011				40.38	40.34	60.05	59.99	183.95	180.03	40.30	59.90	180.00
1-012		照射開始 8ヶ月後		40.28	40.25	59.73	59.66	182.59	178.71	-	-	-
1-013				40.35	40.30	59.44	59.40	181.88	178.59	40.30	59.40	178.60
1-014				40.39	40.40	59.92	59.84	184.51	181.17	40.30	59.90	181.20
1-015				40.46	40.35	59.47	59.38	182.02	178.30	40.30	59.40	178.30
1-016			2.5×10^{4}	40.30	40.29	59.65	59.65	182.78	179.34	40.20	59.60	179.30
1-017	1			40.35	40.34	59.20	59.31	181.82	178.38	40.30	59.20	178.40
1-018	1			40.35	40.35	59.79	59.73	184.01	180.71	-	-	-
1-019				40.33	40.29	59.90	59.82	184.49	180.90	40.24	59.76	180.95
1-020	1		1.0×10^{5}	40.29	40.26	59.86	59.81	182.23	178.37	40.21	59.68	178.42
1-021				40.32	40.22	59.44	59.40	181.36	177.40	40.23	59.31	177.42
1-022				40.23	40.22	59.32	59.29	181.44	177.77	40.19	59.19	177.79
1-023				40.31	40.26	59.69	59.61	183.79	180.24	40.20	59.54	180.27
1-024				40.32	40.28	59.92	59.87	184.11	180.29	-	-	-
1-025				40.37	40.34	59.94	59.85	183.60	180.51	40.29	59.73	180.44
1-026				40.29	40.26	59.90	59.79	182.50	179.16	40.18	59.70	179.12
1-027		照射開始	4	40.24	40.25	59.77	59.68	182.46	179.05	40.14	59.68	179.00
1-028		16ヶ月後	5.0×10^{4}	40.33	40.33	59.87	59.82	183.58	180.41	40.23	59.67	180.36
1-029				40.34	40.37	59.32	59.28	181.26	177.95	40.24	59.16	177.91
1-030				40.32	40.42	60.01	59.97	183.76	180.71	-	-	-
1-031	照射試験		2.5×10 ⁴	40.29	40.33	59.73	59.69	182.82	179.98	40.16	59.59	179.91
1-032				40.32	40.36	59.75	59.70	183.11	180.14	40.18	59.58	180.04
1-033				40.35	40.45	59.77	59.73	182.81	180.01	40.23	59.61	179.96
1-034				40.34	40.41	59.21	59.34	182.05	179.49	40.22	59.16	179.40
1-035				40.37	40.48	59.81	59.78	184.94	182.14	40.26	59.66	182.04
1-036				40.31	40.36	59.51	59.45	181.70	179.08	-	-	-
1-037				40.33	40.31	59.70	59.67	182.95	179.79	40.23	59.59	179.79
1-038				40.38	40.33	59.91	59.88	184.14	180.94	40.27	59.78	180.96
1-039			5	40.33	40.31	58.71	58.89	178.93	175.75	40.25	58.57	175.74
1-040			2.0×10^{3}	40.38	40.34	59.81	59.86	184.07	180.85	40.25	59.72	180.85
1-041				40.40	40.41	59.65	59.72	183.26	179.91	40.29	59.52	179.91
1-042	1			40.29	40.22	59.65	59.57	183.40	180.40	-	-	-
1-043				40.25	40.27	59.91	59.92	182.66	180.10	40.18	59.82	180.10
1-044	1			40.30	40.40	59.85	59.80	183.65	181.25	40.23	59.76	181.24
1-045			5	40.36	40.40	59.82	59.91	183.19	180.69	40.27	59.74	180.67
1-046	1		1.0×10^{3}	40.29	40.36	59.90	59.78	183.06	180.53	40.19	59.76	180.53
1-047	1			40.40	40.39	59.58	59.47	182.25	179.31	40.28	59.46	179.30
1-048	1	照射開始		40.31	40.31	60.20	60.10	183.47	181.87	-	-	-
1-049	1	32ヶ月後		40.30	40.29	59.04	58.98	181.15	178.65	40.31	58.95	178.63
1-050				40.32	40.25	59.15	59.15	180.99	177.92	40.29	59.10	177.91
1-051			E 0 4	40.34	40.24	59.89	59.82	183.06	180.12	40.28	59.77	180.10
1-052			5.0×10^{4}	40.35	40.29	60.04	60.00	183.79	180.75	40.32	59.92	180.74
1-053				40.36	40.29	59.46	59.38	182.12	178.92	40.32	59.36	178.93
1-054				40.43	40.38	59.79	59.68	183.85	180.92	-	-	-
1-055				40.26	40.23	59.33	59.30	180.38	177.44	40.27	59.25	177.42
1-056				40.29	40.24	60.01	59.96	183.79	181.38	40.29	59.89	181.36
1-057			0.51104	40.27	40.23	59.89	59.81	183.73	181.04	40.28	59.77	181.02
1-058			2.5×10 [*]	40.39	40.35	59.49	59.47	182.88	180.40	40.39	59.50	180.37
1-059				40.29	40.25	59.71	59.69	182.70	179.92	40.25	59.66	179.89
1-060				40.41	40.36	58.57	58.43	180.24	177.53	-	-	-

コンクリート試	験体1(砂岩)		照射·加熱試驗前後					強度試験前				
			昭射量	直径	(mm)	高さ((mm)	質量	<u>t</u> (g)	直径	高さ	質量
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	試験前	試験後	試験前	試験後	-	-	(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	
1-061								182.95	178.48	40.30	60.00	178.44
1-062		4ヶ月後						181.31	176.09	40.20	59.40	176.04
1-063								181.31	176.91	40.30	59.50	176.87
1-064								183.88	179.56	40.25	59.89	179.55
1-065		8ヶ月後						182.20	177.27	40.29	59.22	177.27
1-066			1段目温度					182.43	178.35	40.27	59.24	178.31
1-067			雰囲気湿					183.23	178.63	40.26	59.97	178.58
1-068		16ヶ月後	度					183.84	179.43	40.27	59.98	179.48
1-069		,						180.95	176.20	40.29	59.54	176.24
1-070	加熱試験							184 10	180.17	40.30	60.10	180.65
1-071		32ヶ月後						183.16	179.22	40.21	59.87	179.68
1-072		02/710						178 54	174 67	40.21	58.54	175.16
1-073								181 23	178.56	40.25	59.11	178.92
1-074		16ヶ日後						180.45	178.85	40.27	59.03	179.23
1-075		10万度	4段目温度 雰囲気湿					181 34	178.44	40.27	59.00	178.79
1-076								101.04	101.94	40.10	59.52	191 50
1-070		度 度				182 77	180.01	40.27	59.74	180.94		
1-077		547月夜						102.11	180.01	40.90	50.76	100.24
1-197								100.13	100.99	40.28	09.70 60.00	101.21
1-127		まままた つの ロ								40.30	60.00	100.90
1-128		173 固₽∠8 口	_							40.30	60.00	104.20
1-129										40.20	50.00	184.20
1-130		照射試験								40.30	59.80	182.90
1-131		開始時	_							40.20	59.70	180.80
1-132										40.30	59.70	182.30
1-133										40.30	59.30	181.80
1-134		4ヶ月後	-							40.30	59.60	182.40
1-135	20℃封緘									40.30	59.80	182.80
1-136	養生									40.20	59.70	183.10
1-137		8ヶ月後	-							40.30	59.70	183.30
1-138										40.30	59.70	183.50
1-139		16ヶ月後								40.20	59.07	180.26
1-140			-							40.30	58.76	179.64
1-141										40.30	59.28	180.79
1-142										40.24	59.52	184.07
1-143		32ヶ月後	-							40.23	59.26	181.39
1-144										40.21	59.14	181.31
1-145				予(莆							
1-146		1%						177.79	176.02	40.27	57.66	176.02
1-147		到達時						181.58	179.77	40.17	59.14	179.77
1-148								179.44	177.66	40.27	58.31	177.66
1-149		1%						183.10	181.28	40.28	59.33	181.28
1-150		含水均質後						180.67	178.86	40.26	58.91	178.86
1-151			20°C					183.45	181.59	40.26	59.58	181.59
1-152		1 504	60%					182.40	179.66	40.32	59.57	179.66
1-153		1.5% 到達時						181.36	178.60	40.32	58.72	178.60
1-154								181.75	179.04	40.21	59.63	179.04
1-155		1 504						179.55	176.86	40.19	58.51	176.86
1-156		 1.3% 今水均質浴 						182.36	179.61	40.28	59.19	179.61
1-157	迫加盐場	山小小貝区						184.38	181.64	40.19	59.82	181.64
1-158	10/11和深	10/						182.15	180.27	40.23	59.88	180.27
1-159		1% 到法哇						181.22	179.46	40.27	58.75	179.46
1-160		としてもの						185.87	184.00	40.23	60.36	184.00
1-161		10/						176.74	174.86	40.23	57.71	174.86
1-162		1% 今水均 <u></u> 应必						183.89	181.77	40.22	60.31	181.77
1-163		百小村貝饭	40°C					182.75	180.86	40.26	59.58	180.86
1-164		4 50	60%					200.68	197.66	40.22	65.55	197.66
1-165		1.5% 不止去吐						179.86	177.13	40.09	59.28	177.13
1-166		判運吁						182.86	179.89	40.27	59.88	179.89
1-167			1					181.87	179.14	40.44	59.24	179.14
1-168		1.5%						181.67	178.94	40.25	59.61	178.94
1-169	1	百水均質後						181.50	178.77	40.22	59.79	178.77

表 3.12(2) 質量・寸法計測結果一覧 コンクリート試験体 1(砂岩)

コンクリート試験体2(凝灰岩)					照射·加熱試験前後					強度試験前		
			昭射量	直径	(mm)	高さ	(mm)	質量	<u>t</u> (g)	直径	高さ	質量
試驗体ID	試驗内容	期間	(kGv)	試驗前	試驗後	試驗前	試驗後			(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	亚均	.0,
2-001				40.23	40.25	59.97	59.88	182.53	179.68	40.20	59.80	179 70
2-002				40.22	40.24	59.77	59.74	182.61	178 97	40.20	59.70	178 90
2-002		昭针問仏		40.22	40.24	59.87	59.84	183.43	179.77	40.30	59.70	179.80
2 003		4ヶ日裕	2.5×10^4	40.20	40.25	50.41	50.29	100.40	170.00	40.30	50.20	179.00
2-004		1771 (2		40.31	40.30	50.97	50.00	102.13	170.20	40.30	59.30	170.00
2-005				40.23	40.22	59.67	50.00	100.47	179.09	40.20	39.70	179.90
2-006				40.25	40.24	59.98	59.90	183.47	179.64	-	-	-
2-007				40.22	40.38	59.91	59.82	183.92	180.24	40.20	59.90	180.20
2-008	-			40.28	40.34	59.25	59.22	182.21	178.43	40.30	59.20	178.40
2-009			5.0×10^{4}	40.32	40.41	59.54	59.48	182.76	178.93	40.30	59.50	178.90
2-010				40.25	40.33	60.04	59.97	184.40	180.58	40.30	59.90	180.60
2-011		照射開始		40.27	40.38	59.88	59.81	184.25	180.49	40.20	59.90	180.50
2-012				40.28	40.27	59.64	59.65	182.60	178.52	-	-	-
2-013		8ヶ月後		40.32	40.38	59.07	59.04	182.77	179.77	40.30	59.10	179.80
2-014				40.34	40.46	59.05	59.06	180.36	176.77	40.30	59.00	176.80
2-015				40.33	40.42	59.68	59.68	182.67	179.07	40.30	59.60	179.10
2-016	1		2.5×10^{4}	40.28	40.33	59.32	59.35	181.72	178.25	40.20	59.30	178.20
2-017				40.27	40.35	59.46	59.36	181.74	178.31	40.30	59.40	178.30
2-018				40.25	40.40	59.36	59.34	183.06	179.80	-	-	-
2-019				40.28	40.29	59.50	59.75	184 68	181.07	40.25	59.65	181 19
2 015			1.0×10^{5}	40.20	40.25	50.51	50.40	101.00	170.05	40.20	50.00	179.02
2-020				40.29	40.30	50.20	59.40	102.07	177.01	40.23	50.96	177.94
2-021				40.28	40.34	50.00	59.45	101.44	177.01	40.28	59.20	170.00
2-022				40.26	40.35	59.36	59.45	182.47	178.76	40.20	59.22	178.86
2-023				40.24	40.38	59.50	59.49	183.59	179.94	40.20	59.36	180.06
2-024				40.28	40.44	59.84	59.81	183.32	179.28	-	-	_
2-025				40.35	40.44	59.58	59.63	181.57	177.87	40.28	59.46	177.86
2-026				40.24	40.40	59.20	59.33	181.75	178.67	40.22	59.13	178.65
2-027		照射開始	5.0×10^4	40.29	40.52	59.11	59.19	182.09	178.74	40.21	59.05	178.73
2-028		16ヶ月後		40.26	40.56	59.74	59.76	182.81	179.73	40.25	59.62	179.69
2-029				40.34	40.52	59.88	59.82	183.65	179.93	40.30	59.74	179.93
2-030	177 白上六上用公			40.24	40.40	59.64	59.71	183.13	179.88	-	-	-
2-031	照射訊駛			40.32	40.44	59.87	59.81	183.84	180.93	40.25	59.75	180.87
2-032				40.27	40.48	60.09	59.96	183.88	180.96	40.21	59.94	180.90
2-033				40.31	40.47	60.02	59.95	183.63	180.66	40.25	59.92	180.61
2-034				40.29	40.46	59.77	59 74	182 11	179.28	40.21	59.67	179.18
2-035				40.27	40.46	59.37	59.41	183.94	181 31	40.22	59.29	181 24
2 035				40.25	40.20	50.20	50.40	101.01	170.19	40.22	00.20	101.24
2-030				40.20	40.30	59.20	59.40	101.91	177.77	40.22	E0 EE	177 77
2-037				40.29	40.27	59.68	59.71	181.11	177.77	40.33	59.55	1//.//
2-038				40.26	40.27	59.42	59.44	181.88	178.26	40.26	59.29	178.26
2-039			2.0×10^{5}	40.28	40.24	59.70	59.72	183.35	180.26	40.24	59.58	180.26
2-040				40.33	40.28	59.85	59.81	183.77	180.47	40.25	59.71	180.49
2-041				40.29	40.30	59.87	59.78	182.26	179.05	40.26	59.72	179.07
2-042				40.25	40.27	58.96	59.50	182.61	179.85	-	-	-
2-043				40.34	40.33	59.77	59.79	183.67	181.03	40.23	59.70	181.01
2-044				40.29	40.35	59.22	59.21	181.25	178.64	40.23	59.22	178.61
2-045			1.0.105	40.28	40.41	59.95	59.88	184.78	182.49	40.23	59.78	182.50
2-046			1.0×10^{-1}	40.32	40.40	59.93	59.89	183.80	180.86	40.26	59.79	180.84
2-047	1			40.34	40.41	59.63	59.61	180.84	178.00	40.26	59.66	177.99
2-048	1	照射開始		40.29	40.35	59.65	59.56	181.92	179.27	-	-	-
2-049		32ヶ月後		40.27	40.26	59.47	59.40	182.92	180.25	40,30	59.33	180.23
2-050				40.28	40.28	59.64	59.73	182 77	179 91	40.34	59.51	179.90
2-050				40.20	40.26	59.64	59.58	181 34	178.99	40.32	59.53	178 21
2 001			$5.0 imes 10^4$	40.23	40.20	50.04	50.05	184 57	181 79	40.94	50.00	181 79
2-002				40.31	40.31	50.70	50.90	104.07	101.10	40.34	50.60	101.72
2-053				40.34	40.32	59.73	59.87	101.41	176.43	40.30	59.62	178.42
2-054				40.29	40.26	59.56	59.65	181.71	178.84	-	-	-
2-055				40.28	40.27	59.66	59.62	182.47	179.90	40.27	59.59	179.90
2-056				40.22	40.23	59.72	59.74	182.32	179.88	40.25	59.68	179.86
2-057			2.5×10^{4}	40.40	40.36	59.82	59.70	183.76	181.03	40.33	59.60	181.02
2-058			2.0 \ 10	40.39	40.35	59.91	59.85	184.14	181.62	40.32	59.77	181.60
2-059				40.36	40.32	59.32	59.33	181.44	178.64	40.27	59.23	178.62
2-060				40.29	40.28	59.74	59.68	183.66	181.15	-	-	-

表 3.13(1) 質量・寸法計測結果一覧 コンクリート試験体 2(凝灰岩)

	表 3.13	(2)	質量・	寸法計測結果-	-覧 こ	コンク	リー	\mathbb{P}	試験体	2(凝灰	岩)
--	--------	-----	-----	---------	------	-----	----	--------------	-----	------	---	---

コンクリート試	験体2(凝灰岩))		照射·加熱試験前後						Ē	歯度試験	前
			照射量	直径	(mm)	高さ((mm)	質量	₹(g)	直径	高さ	質量
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	試験前	試験後	試験前	試験後	-	-	(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	
2-061								184 42	180.53	40.20	59.80	180.52
2-062		4ヶ月後						183.85	179.76	40.30	59.60	179 74
2-063		1777 10						185.85	181.83	40.30	60.50	181.81
2 003								196.47	101.00	40.30	60.00	101.01
2-004		0,日然						100.47	102.00	40.20	50.00	102.00
2-065		8ケ月 俊	1段日温度					184.95	180.86	40.27	59.99	180.86
2-066			雰囲気湿					185.76	182.07	40.20	59.83	182.09
2-067			度					185.55	181.28	40.19	60.34	181.26
2-068		16ヶ月後						182.90	178.58	40.14	59.78	178.56
2-069	加埶試驗							185.42	181.45	40.28	60.07	181.45
2-070	NH MAR WAL							184.07	180.50	40.26	59.59	181.00
2-071		32ヶ月後						184.84	181.60	40.25	59.72	181.95
2-072								185.97	182.56	40.21	60.37	183.17
2-073								183.43	180.87	40.22	59.69	181.17
2-074		16ヶ月後						183.52	180.92	40.23	59.91	181.25
2-075			4段目温度					182.72	180.19	40.21	59.52	180.51
2-076			雰囲気湿					182.49	179.88	40.24	59.43	180.04
2-077		32ヶ月後	度					182 11	179.65	40.23	59.49	179.84
2-078		05//1K						183 39	180.84	40.20	59 74	181 11
2-197								100.02	100.04	40.20	60.00	184.80
2 121 9_199		まままとつい ロ	_							40.20	50.00	189 70
2-128		1/1 图728 日	_							40.20	59.00	100.70
2-129										40.00	59.00	183.50
2-130		照射試験								40.40	58.83	181.20
2-131		開始時	-							40.30	58.00	177.50
2-132										40.30	59.83	184.10
2-133										40.30	59.70	182.60
2-134		4ヶ月後	-							40.20	59.13	181.30
2-135	20℃封緘 養生									40.30	59.65	182.90
2-136										40.20	59.70	183.60
2-137		8ヶ月後	-							40.30	59.73	183.40
2-138										40.30	59.98	184.80
2-139		16ヶ月後								40.30	59.69	182.93
2-140			-							40.30	59.78	183.74
2-141										40.20	59.70	184.40
2-142										40.23	59.47	181.37
2-143		32ヶ月後	-							40.30	60.00	183.37
2-144		,								40.28	59.23	181.12
2-145				予有	<u>出</u>							
2-146				50				185.59	183 83	40.31	60.12	183.83
2-147		1%						179.60	177.80	40.27	58.00	177.80
2 141 9_140		到達時						180.00	170.09	40.21	58.04	170.09
2-140								100.01	100.75	40.01	50.94	100.75
2-149		1%						162.50	160.75	40.23	57.00	100.75
2-150		含水均質後	2000					100.01	1/0.0/	40.17	50.00	1/0.00
2-151			20°C					180.84	179.08	40.18	58.66	179.08
2-152		1.5%	00%					182.80	180.17	40.25	59.35	180.17
2-153		到達時						179.50	176.68	40.27	58.66	176.68
2-154								181.72	179.01	40.20	59.20	179.01
2-155		1.5%						186.09	183.49	40.14	60.41	183.49
2-156		含水均質後						182.81	180.16	40.12	59.55	180.16
2-157	追加乾燥 - - -							182.10	179.27	40.14	59.08	179.27
2-158		10/						182.50	180.66	40.25	59.63	180.66
2-159		170 到達時						181.56	179.79	40.18	59.42	179.79
2-160		たいを可						179.80	177.99	40.24	58.70	177.99
2-161]					186.71	184.76	40.19	60.75	184.76
2-162		1%						179.58	177.73	40.28	58.47	177.73
2-163		占小均筫伐	40°C					183.00	181.09	40.24	59.38	181.09
2-164			60%					181.82	179.07	40.20	58.96	179.07
2-165		1.5%						185.69	182.90	40.30	60.39	182.90
2-166		到達時						179.63	176.90	40.23	58.51	176.90
2-167								182.07	179.24	40.19	59.62	179 24
2-168		1.5%						180.50	177 79	40.25	58.91	177 79
2_100		含水均質後						101.00	170 50	40.10	50.91	170 59
2-109			1	I				101.20	110.03	40.19	09.08	110.05



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.45 質量変化の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.46 形状(直径)変化の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



⁽b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.47 形状(高さ)変化の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.48 質量変化の推移



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.49 直径変化の推移



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.50 高さ量変化の推移

2) 物性試験結果

物性試験(圧縮強度、静弾性係数、自由水率、結合水率)について、試験結果の一覧を表 3.14~表 3.15 および図 3.51~図 3.54 に示す。また、試験環境ごとの物性の推移を図 3.55 ~図 3.58 に示す。

封緘試験体は、32か月の試験期間において凝灰岩を用いたコンクリート試験体はほとん ど同一の値を示したが、砂岩を用いたコンクリート試験体は若干の強度増大を示した。ガン マ線照射サンプルについては、照射期間が長いほど強度が増大する傾向が凝灰岩、砂岩のそ れぞれを用いたコンクリート試験体の両者で確認された。加熱試験の場合についても同様に 加熱期間が長いほど強度が増大する傾向が確認された。

ヤング率についてはガンマ線照射の場合には変化がなく、また、加熱試験では凝灰岩を用 いたコンクリート試験体の場合に緩やかに増加が、砂岩を用いたコンクリート試験体の場合 にほとんど変化が無いことが確認された。

試験体の含水率は材齢4か月の間に4%程度から1%に乾燥し、その後は緩やかに減少す る傾向が確認された。

結合水率については、より熱影響度や照射の有無、照射量および線量率による明らかな差 は確認できなかった。なお、ガンマ線照射および加熱を16ヶ月以上受けた試験体で結合水 率が比較的大きくなっているが、これは中性化によるものと考えられた。

照射量による圧縮強度への影響をより明確に評価するために、封緘の試験体に対する照射 後あるいは加熱後の試験体の圧縮強度比と照射量の関係を図 3.59 に示す。照射あるいは加 熱により封緘状態の試験体よりも強度が若干増加する傾向にある。 また、 横軸を質量減少量 とした、乾燥程度と圧縮強度比の関係を図 3.60 に示す。このグラフについては、本研究の 一環として別途実施している熱・乾燥試験の結果についても参考として示すとともに、既往 の同様の研究における質量減少量-圧縮強度比のグラフを並べて示す。このグラフから、乾 燥の程度による強度増減の傾向が既往の研究とも概ね対応していることが分かった。試験ご との圧縮強度比を比較すると、乾燥試験に対して加熱試験や照射試験は高めとなっている が、これはセメントペーストの中性化によって生じたものと考えられたので、各試験体のコ ンクリートサンプル全体を粉末にして TG を測定した。測定した水準は、照射試験について は1列目で照射した2.5×10⁴ kGy(4ヶ月)、5.0×10⁴ kGy(8ヶ月)、1.0×10⁵ kGy(16 ヶ月)、2.0×10⁵ kGy(32ヶ月)の4水準、加熱試験については照射試験の1列目の温度 を模擬して 32 ヶ月の加熱を実施した水準、さらに乾燥試験については 20℃60%RH で質量減 少率 1.5%まで乾燥させた 1 水準の計 6 水準である。その結果を図 3.61 に示す。DTG カーブ 上で、600℃近傍でのカーボネート量が、照射期間の増大に従って大きくなることを確認し た。併せて、420℃近傍の水酸化カルシウムのピークの現象が小さくなることも確認した。 このことはコンクリート試験体が中性化していることを意味する。

ŧ.	0	14	(1)	
衣	J.	14	(1)	

表 3.14(1) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体 1(砂岩)

			昭射导		下縮強度		割	¥ 単性係ま	\$r		白由水率		1	结合水率	
試驗体ID	試驗内容	期間	展列里 (kGv)	,	(N/mm^2)		11	V / mm^2	~		(%)	-	,	(%)	
	1- VQX1 1-11	201101	温湿度		亚均	G		亚均			平均	G		亚均	G
1-001				66.7	1.45	0	35.2	1.45	0	15	1.45	0	3.8	1.45	0
1-002				65.8			32.8			1.0			3.8		
1-002		照射開始	2.5×10^4	63.9	65.5	1.3	36.8	34.5	2.7	1.4	1.5	0.1	3.0	3.9	0.1
1-004		4ヶ月後	2.5/(10	67.0			37.6			1.4			3.9		
1-005				64.1			30.3			1.5	_	_		_	_
1.007				70.0			30.5			1.4	-	_	2.5		-
1.008				72.0			26.9			1.4			2.6		
1-008			5 0. 10 ⁴	72.9	75.2	25	21.7	34.2	1.9	1.4	1.4	0.0	3.0	3.5	0.1
1-009			5.0×10	73.7	15.2	2.5	25.2	34.2	1.6	1.5			3.4		ŀ
1-010		077 Å L 88 <i>L /</i>		74.4			35.5			1.3			3.5		
1-011		照別 刑//□ 2 ← □ / △		75.1			34.0			-	-	-	-	-	-
1-013		07万岐		/6.3			36.3			1.6			3.4		
1-014			2 5 104	77.7	72.4	2.2	35.5	35.9	1.4	1./	1.6	0.0	3.3	3.4	0.1
1-015			2.5×10	73.8	/3.4	3.3	37.1		1.4	1.6			3.6		
1-016				70.3			37.3			1.6			3.3		
1-017				69.1			33.4			-	-	-	-	-	-
1-019				73.0			37.1			0.9			3.8		
1-020			1.0×10 ⁵	76.1	74.4		38.7			1.0	1.0	0.1	4.1	4.1	0.2
1-021				86.5		6.9	35.6	36.5	1.3	1.1			4.2		
1-022				70.9			35.4			1.1			4.1		
1-023				65.7			35.7			-	-	-	-	-	-
1-025				64.8			32.8			1.3	1.3	0.0	4.3		
1-026		昭射開始	5.0×10 ⁴	67.7	-		37.3			1.3			4.2	4.4	0.2
1-027		16ヶ月後		61.7	66.4	2.8	29.4	33.8	2.9	1.4			4.4		
1-028				68.8			32.8			1.3			4.7		
1-029	照射試験			68.9			36.9			-	-	-	-	-	-
1-031				75.6	71.6	3.7	32.0	34.5		1.5	1.5	0.1	4.4		
1-032				72.2			33.8			1.5			4.0	4.2	0.2
1-033			2.5×10 ⁴	71.0			37.0		1.8	1.6			4.1		1
1-034				64.8			33.5			1.4			4.4		
1-035				74.3			36.0			-	-	-	-	-	-
1-037				81.8			32.3			1.0			6.0		
1-038				71.0			29.2			1.0	1.0	0.0	6.0	61	0.4
1-039			2.0×10 ⁵	81.0	79.0	4.0	35.2	33.8	3.1	1.0			6.7		
1-040				81.0			33.7			0.9			5.6		
1-041				80.0			38.4			-	-	-	-	-	-
1-043				80.4			36.6			1.5			4.7		
1-044				80.3			35.1			1.4	14	0.1	4.6	42	0.5
1-045			1.0×10^{5}	66.3	74.7	5.4	25.2	33.1	4.5	1.4			4.0		
1-046				75.0			37.4			1.3			3.5		
1-047		照射開始		71.4			31			-	-	-	-	-	-
1-049		32ヶ月後		72.3			31.0			1.2			3.9		
1-050				81.6			38.3			1.4	14	0.1	4.3	42	0.2
1-051			5.0×10^{4}	80.1	76.5	3.7	36.6	36.0	2.5	1.4	1.4	0.1	4.1	7.4	0.2
1-052				74.6			37.1			1.4			4.4		
1-053				73.8			36.8			-	-	-	-	-	-
1-055				74.1			37.8			1.6			4.4		
1-056				74.0			28.4			1.5	15	0.0	4.2	42	0.1
1-057			2.5×10^{4}	75.3	75.1	2.3	38.8	36.4	4.0	1.5	1.5	0.0	4.1	7.4	0.1
1-058				72.6			37.6			1.5			4.2		
1-059				79.4			39.3			-	-	-	-	-	-

ŧ	3.	14	(2)
~	<u> </u>	* *	\ <u>-</u>

表 3.14(2) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体1(砂岩)

			昭射量		圧縮強度	:	¥.	弹性係	汝		自由水率		j	結合水率	
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	,	(N/mm ²)		1.	(kN/mm ²))		(%)		,	(%)	
			温湿度		平均	σ		平均	σ		平均	σ		平均	σ
1-061				66.8			36.6			1.5	1.5	0.0	3.3	3.4	0.1
1-062		4ヶ月後		64.5	65.4	1.0	30.7	32.9	2.6	1.5			3.4		
1-063				64.8			31.5			-	-	-	-	-	-
1-064		8ヶ日後		65.0	68.4	33	29.5	30.9	1.1	1.4	1.4	0.0	3.8	3.8	0.0
1-065		0771 IX	1段目温度	67.3		5.5	30.9	50.7	1.1	- 1.4	-	-	5.7	-	-
1-067			雰囲気湿	70.1			34.6			1.3			4.2		
1-068		16ヶ月後	浸	66.1	66.4	2.9	32.5	32.4	1.8	1.3	1.3	0.0	4.2	4.2	0.0
1-069	加劫討险			63.1			30.1			-	-	-	-	-	-
1-070	川恐部映			70.1			36.1			1.2	12	0.0	4.6	44	03
1-071		32ヶ月後		69.8	70.0	0.2	34.8	34.5	1.4	1.1	1.2	0.0	4.1		
1-072				70.2			32.7			-	-	-	-	-	-
1-073		16、日常		75.3	72.0	1.0	33.1	22.7	0.0	1.8	1.8	0.0	4.7	4.7	0.1
1-074		16ケ月 俊	4段目温度	72.7	72.9	1.9	33.4	32.7 0.8	0.8	1.8			4.6		
1-075			雰囲気湿	70.6			31.5			-	-	-	-	-	-
1-077		32ヶ月後	度	81.8	76.5	3.7	33.8	34.9	0.9	1.4	1.5	0.1	4.0	4.7	0.1
1-078		//14		73.7			36.1			-	-	-	-	-	-
1-127				46.8			-			-			-		
1-128		材齢28日	-	45.1	46.1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-129			-	46.5			-			-			-		
1-130		昭射討驗		62.0	61.9		31.9			-			-		
1-131		開始時		61.6		0.2	37.9	34.1	2.7	-	-	-	-	-	-
1-132	4ヶ月 20℃封緘 養生 8ヶ月			62.1			32.5			-			-		
1-133		4、日2%		66.1	(1.9	2.4	37.1	25.0	1.0	4.5	4.3	0.3	3.8	3.6	0.2
1-134		4ゲ月1夜	-	57.9	01.8	3.4	35.8	35.2	1.8	4.0			3.4		
1-135				64.8			32.7			-	-	-	- 3.4	-	-
1-130		8ヶ月後	_	61.8	65.1	2.9	40.2	42.6	3.2	4.5	4.5	0.0	3.4	3.4	0.0
1-138				68.8			40.6			-	-	-	-	-	-
1-139		16ヶ月後	-	65.6	65.6 66.2 65.4 73.3 69.4 71.7	1.0	28.7	34.3		4.4	4.4	0.0	3.5	25	0.0
1-140				67.6			35.0		4.4	4.4	4.4	0.0	3.5	3.5	0.0
1-141				65.4			39.3			-	-	-	-	-	-
1-142				73.3			40.2		8.1 2.9	<u>3.8</u> 4.0 	4.0	0.2	3.9	4.1	0.2
1-143		32ヶ月後	-	69.4			33.9	38.1					4.3		
1-144	マ /出			72.4			40.1				-	-	-	-	-
1-145	丁加			72.8			41.6			1					
1-140		1%	1% 達時	73.6	75.0	2.5	33.6	37.0	34	-	-	-	-	_	-
1-148		到達時		78.5	1010	2.5	35.8	5710	5.1	-			-		
1-149				79.3			42.3			-			-		
1-150		1% 含水均质溢		76.2	75.9	2.9	39.3	38.1	4.0	-	-	-	-	-	-
1-151		百小均貝仮	20°C	72.2			32.7			-			-		
1-152		1.5%	60%	69.2			32.0			-			-		
1-153		1.5% 到達時		67.5	68.3	0.7	36.4	34.7	1.9	-	-	-	-	-	-
1-154				68.2			35.6			-			-		
1-155		1.5%		80.4	74.0	4.0	36.6	26.6	1.0	-			-		
1-156		含水均質後		73.8	74.2	4.9	38.0	36.6	1.2	-	-	-	-	-	-
1-157	追加乾燥			64.5			32.2			-			-		
1-159		1%		72.2	69.0	3.3	39.2	35.8	2.9	-	-	-	-	-	-
1-160		到達時		70.2		2.10	35.9			-			-		
1-161			1	65.5			35.0			-			-		
1-162		 1% 今水内西公 		70.6	69.2	2.7	42.0	37.7	3.1	-	-	-	-	-	-
1-163		宮 水均質後	40°C	71.6			36.1			-			-		
1-164		1.5%	60%	66.0			36.7			-			-		
1-165		到達時		73.9	68.0	4.2	38.1	36.8	1.0	-	-	-	-	-	-
1-166			4	64.2	$ \vdash $		35.6			-			-		
1-167		1.5%		66.4	68.1	2.0	37.0	35 7	1 9	-			-		_
1-108	+	含水均質後		72.2	00.1	2.9	37.0	55.1	1.0	-	-	-	-	-	-

表 3.15(1) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体 2(凝灰岩)

			昭射量		圧縮強度		主	弹性係	汝		自由水率		ž	結合水率	
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)		(N/mm^2)			(kN/mm ²))		(%)			(%)	
			温湿度		平均	σ		平均	σ		平均	σ		平均	σ
2-001				76.4			37.0			1.3	, .		3.4		
2-002				70.0			34.5			1.5			3.5		
2-003		照射開始	2.5×10 ⁴	68.7	70.9	2.9	36.4	36.0	1.8	1.4	1.4	0.1	3.5	3.5	0.1
2-004		4ヶ月後		68.5			33.5			1.5			3.6		
2-005				70.9			38.4			-	-	-	-	-	-
2-007				77.5			33.3			14			3.2		
2-008				73.4			34.5			13			2.9		
2-009			5.0×10^4	75.5	75.4	1.3	37.9	36.5	2.5	1.3	1.4	0.0	3.2	3.2	0.2
2-010			5.0/10	75.2			36.1			1.0			3.3		
2-010		昭射周始		75.2			40.5					_		_	_
2-013		8ヶ月後		69.0		35.4			1.5	-	_	3.0	-	-	
2-013		0///10		70.2			24.2			1.5			2.1		
2-014			2.5×10^4	68.8	74.0	4.5	28.5	36.5	15	1.7	1.6	0.1	2.1	3.1	0.0
2-015			2.5×10	70 0	74.0		26.0		1.5	1.0			2.1		
2-010				74.0			37.4			1.5	_	_		_	_
2-017				75.0			24.6			1.0	-	-	2.2	-	-
2-019				82.4			27.6			1.0		0.1	3.2		
2-020			1.0~10 ⁵	63.4	77.8	57	21.0	36.3	1.0	1.1	1.1		3.0 2.5	3.5	0.2
2-021			1.0×10	09.9	//.0	5.7	20.5		1.9	1.2			3.3		
2-022				/4.5			39.5			1.0			3.0		
2-023				85.1			35.1			-	-	-	-	-	-
2-025				81.0			33.7 20.5			1.4	1.4	0.0	4.1		
2-026		照射開始	5.0 104	74.5	76.8	4.2	30.5	25.4	2.0	1.5			4.5	4.0	0.3
2-027		16ヶ月後	5.0×10	70.4	/0.8	4.2	37.4	55.4	2.9	1.4			3.0		
2-028				70.4			38.2			1.4			3.9		
2-029	照射試験			70.2		8.3 3.9	24.9			-	-	-	- 4.2	-	-
2-031				73.1	~		22.0	35.0	0 08	1.5			4.2		
2-032			2.5×10^4	61.0	68.2		25.0			1.3	1.5	0.0	2.6	3.6	0.4
2-033			2.5×10	66.9			26.0		0.8	1.0			2.0		
2-034				69.2			24.9			1.5			5.0		
2-033				80.7			21.0			-	-	-	- 6.1	-	-
2-037				00.7 76.7			27.2			1.1			5.0		
2-038			2.0.105	/0./	81.0	2.2	257	26.2	25	1.1	1.1	0.1	5.9	5.9	0.2
2-039			2.0×10	83.3	61.0	2.5	35.7	50.2	2.3	1.0			5.0		
2-040				81.8			39.4			1.0			5.8		
2-041				82.5			30.8			-	-	-	-	-	-
2-043				12.3			35.7			1.0			4.2		
2-044			1.0.105	04.8	72.0	5 4	30.4	27.2	16	1.5	1.4	0.1	3.5	3.7	0.3
2-043			1.0×10	72.6	73.0	5.4	27.6	57.5	1.0	1.2			2.7		
2-040		四 自十月月 4ム		73.0 91.7			26.5			1.4			5.7		
2-047		37ヶ日後		01./ 75.6			40.0			- 1.2	-	-	-	-	-
2-049		5277110		75.0			26.0			1.5			4.2		
2-050			5 0×10 ⁴	19.0	79.8	41	24.9	36.6	25	1.3	1.4	0.0	4.2	4.4	0.2
2-051			5.0×10	85.4	19.8	4.1	29.2	30.0	2.5	1.4			4.8		
2-052				85.1			22.1			1.4			4.4		
2-055				13.3			287			- 1.5	-	-	-	-	-
2-055				75.5			30.7			1.5			4.5		
2-030			25.104	13.3	77 7	15	33.0	34 0	26	1.3	1.5	0.0	4.0	4.6	0.0
2-037			2.3×10	77.4	//./	1.5	21.0	54.7	2.0	1.0			4.0		
2-050				80.1			37.1			1.5		_			
2-057				00.1			57.1			-	-	-	-	-	-

表	3.	15	(2)	ţ
			<-/	

表 3.15(2) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体 2(凝灰岩)

		昭射量		ま	弹性係	敗		自由水率		結合水率					
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	(N/mm ²)			(kN/mm ²))	(%)				(%)		
			温湿度		平均	σ		平均	σ		平均	σ		平均	σ
2-061				63.4			29.9			1.3	1.4	0.0	3.2	3.3	0.1
2-062		4ヶ月後		68.0	66.7	2.4	36.6	32.3	3.0	1.4			3.4		
2-063				68.7			30.5			-	-	-	-	-	-
2-064		o. E.44		68.7	60 F	1.0	33.7			1.3	1.4	0.0	3.2	3.3	0.1
2-065		8ヶ月 俊	1段目温度	69.0	69.5	1.0	31.8	33.0	0.9	1.4			3.4		
2-066			雰囲気湿	70.9			33.6			-	-	-	-	-	-
2-067		162-日俗	度	71.2	71.2	1.1	36.2	25.4	15	1.3	1.3	0.1	4.0	4.0	0.1
2-068		10万万夜		70.0 /1.3	1.1	267	33.4	1.5	1.2			3.9			
2-009	加熱試験			85.6			30.7			-	-	-	- 2.0	-	-
2-070		32ヶ月後		85.0	83.3	33	30.0	39.2	0.4	1.1	1.1	0.1	3.7	3.8	0.1
2-071		52777 Q		78.7	00.0	515	39.7	57.2	0	-	-	-		-	-
2-072				72.7			35.6			1.7			4.2		
2-074		16ヶ月後		77.3	75.4	1.9	37.9	37.3	1.2	1.8	1.8	0.1	4.4	4.3	0.1
2-075			4段目温度	76.1			38.3			-	-	-	-	-	-
2-076			- 雰囲気湿 	77.6			37.5	37.5		1.5			4.6		
2-077		32ヶ月後	皮	81.0	79.7	1.5	37.5		0.0	1.6	1.6	0.1	4.4	4.5	0.1
2-078				80.4			37.4			-	-	-	-	-	-
2-127				50.4			-			-			-		
2-128		材齢28日	-	58.3	54.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-129				53.5			-			-			-		
2-130		昭射討驗	-	69.5	.5 .7 69.3 .7		34.3			-			-		
2-131	開	開始時		68.7		0.4	36.5	36.2	1.5	-	-	-	-	-	-
2-132				69.7			37.9			-			-		
2-133				68.8			40.9			4.1	4.1	0.0	3.1	3.2	0.1
2-134		4ヶ月後	-	66.9	67.0	1.5	36.4	39.3	2.0	4.1			3.2		
2-135	20℃封緘 養生 8ヶ			65.2			40.5			-	-	-	-	-	-
2-136		87-日24		74.0	72.4	0.8	38.9	28.6	0.6	4.4	4.4	0.0	3.0	3.1	0.1
2-137		07万波	-	74.0	73.4	0.8	20.1	56.0	0.0	4.4			3.1		
2-130		16ヶ月後		73.8		3.8	39.1 41.2	39.5 38.0	9.5 1.2 8.0 1.3	- 4.2	-	-	- 3.0	-	-
2-139			-	64.5	69.0		38.4			4.2	4.2	0.1	3.0	3.1	0.1
2-140		10/71 (2		68.6	07.0		38.9			-		-	-	-	-
2-142				66.9	68.8		37.1			4.7			4.5		
2-143		32ヶ月後	-	72.4		2.6	39.8			4.8	4.8	0.0	4.6	4.6	0.0
2-144				67.0			37.0			-	-	-	-	-	-
2-145	予備		1												
2-146		10/		79.2			39.6			-			-		
2-147		1% 到達時		72.8	76.6	2.7	37.6	37.9	1.3	-	-	-	-	-	-
2-148				77.8			36.4			-			-		
2-149		1.04		75.5			41.5			-			-		
2-150		170 含水均質後		73.4	72.4	3.1	37.3	40.0	1.9	-	-	-	-	-	-
2-151		H	20°C	68.2			41.1			-			-		
2-152		1.5%	60%	82.5			32.8			-			-		
2-153		到達時		78.1	78.5	3.1	39.1	36.8	2.8	-	-	-	-	-	-
2-154				75.0			38.5			-			-		
2-155		1.5%		78.3	75 5	2.1	35.4	26.1	0.7	-			-		
2-150		含水均質後		73.0	13.5	2.1	25 0	50.1	0.7	-	-	-	-	-	-
2-158	追加乾燥			77.6			36.7			-			-		
2-150		1%		70.8	73 7	2.9	36.4	36.0	0.8		-	_		-	-
2-160		到達時		72.7	,	2.7	34.8	55.0	0.0	-			-		
2-161			1	72.7			45.0			-			-		
2-162		1%		78.3	74.6	2.6	39.9	41.5	2.5	-	-	-	-	-	-
2-163		含水均質後	40°C	72.7			39.6			-			-		
2-164			60%	72.6			37.5			-			-		
2-165		1.5%		74.7	72.2	2.3	39.6	40.4	2.7	-	-	-	-	-	-
2-166		判進时		69.2			44.0			-			-		
2-167				68.1	i8.1		41.9			-			-		
2-168		1.5% 含水均暦後		73.5	69.8	2.6	35.8	37.5	3.2	-	-	-	-	-	-
2-169	百小均貝饭		67.8			34.7			-			-			







⁽b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.51 圧縮強度の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.52 静弾性係数の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.53 自由水率の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.54 結合水率の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.55 圧縮強度の推移



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.56 静弾性係数の推移



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.57 自由水率の推移



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)

図 3.58 結合水率の推移





【凡例】



(b)横軸:質量減少率

図 3.60 乾燥と圧縮強度比(照射・加熱試験体/同材齢 20℃封緘試験体)の関係



図 3.61 TG の分析結果
3) 線量計測結果

線量計測結果を表3.16に、照射試験完了時点の照射量および平均線量率を表3.17に示す。 また、線量計測状況を図3.35および図3.36に示す。

線量計測					計測位置					
年	月	備考	1列目	2 列目	3列目	4列目				
2013	3	コンクリート試験体照射開始	-	8.21	3.75	1.78	0.81			
			位置調整前	8.14	3.93	1.89	0.86			
		コノクリート 4 ケ 月 武徳14 回収	位置調整後	10.57	5.32	2.48	1.20			
11 コンクリート8ヶ月試験体		コンクリート8ヶ月試験体回収	-	9.83	5.17	2.60	1.17			
2014 1 骨材4ヶ月、16ヶ月試 照射開始(線源交換後) 位置調整		骨材4ヶ月、16ヶ月試験体 照射開始(線源交換後)	-	11.03	5.32	3.25	1.80			
		位置調整	位置調整後	11.04	5.60	3.20	1.62			
	5	(古里::::::::::::::::::::::::::::::::::::	位置調整前	11.47	4.84	2.75	1.43			
		业直视登	位置調整後	10.91	4.93	2.70	1.55			
骨材4ヶ月試験体回収 骨材8ヶ月試験体照射開始		_	10.94	5.03	2.76	1.56				
	7	<u></u>	位置調整前	11.46	5.03	2.91	1.64			
		コノクリート 10 ケ 月 武 駅14 回収	位置調整後	11.33	6.29	3.72	1.91			
2015	1 骨材8ヶ月試験体回収		-	10.27	5.64	3.36	1.54			
	2	位置調整前		9.98	5.68	3.38	1.68			
		1921年前1921年	位置調整後	10.67	6.91	4.30	2.50			
	4	骨材 16 ヶ月試験体回収	_	10.75	7.41	5.13	3.01			
	6	コンクリート 32 ヶ月試験体回収	_	10.95	7.48	4.94	2.78			
	9	コンクリート 32 ヶ月試験体回収	-	10.29	6.96	-	-			
	10	コンクリート 32 ヶ月試験体回収	-	9.91	-	-	-			
2016	1	セメントペースト8ヶ月試験体回収	-	10.10	-	_	-			

表 3.16 線量計測結果

	• •					
目標照射量	目安期間	試験体位置	照射日数	照射量	平均線量率	
(kGy)			(日)	(kGy)	(kGy/h)	
25000	4ヶ月	1列目	142	27860	8.18	
	8ヶ月	2列目	254	27185	4. 46	
	16 ヶ月	3 列目	453	26717	2.46	
	32 ヶ月	4 列目	742	28136	1.58	
50000	8ヶ月	1列目	254	55278	9.07	
	16 ヶ月	2 列目	453	51592	4.75	
	32 ヶ月	3 列目	742	54674	3.07	
100000	16 ヶ月	1列目	453	107733	9.91	
	32 ヶ月	2 列目	824	110513	5. 59	
200000	32 ヶ月	1列目	845	208080	10.26	

表 3.17 照射量および平均線量率

- 3.2 物理特性試験(セメントペースト)
- 3.2.1 照射試験
- (1) 試験目的

ガンマ線照射によってコンクリートの強度が増加した。この現象は従来からも報告されて おらず、未知の現象である。本研究は、このメカニズムがセメントペーストの変質によるも のであるとの仮説より、セメントペーストの照射試験を実施し、その曲げ強度を取得すると ともに、詳細な化学分析を行って変質の状況を明らかにする。対象としたセメントペースト は、過去の熱・乾燥影響試験で実施したホワイトセメントペーストサンプルである。

(2) 試験場所

ガンマ線照射は、高崎量子応用研究所(群馬県高崎市綿貫町1233)のコバルト第1照射 棟の第2照射室で行ない、計測のための配管、配線を照射室外の計測システムに接続した。 コバルト第1照射棟の概要を図3.62に示す。また照射室内における試験体配置状況、照射 室内外での配線の経路および敷設状況、乾湿計の設置箇所を図3.63~図3.67に、さらに照 射室外の計測システムの外観を図3.68~図3.69に示す。図3.69の風速計は照射開始前の 時間帯のみに使用され照射開始前に室外に搬出した。



(a) イメージ図



(b) 正面写真



(c) 平面図図 3.62 照射室の概要



図 3.63 試験エリアにおける配線経路



図 3.64 試験体配置写真(全体)



図 3.65 湿度計測ユニットおよび風速計測システム



図 3.66 湿度計測ユニット



図 3.67 照射室外計測システム外観



図 3.68 通信機内臓モバイルルーター外観



図 3.69 照射室外湿度センサおよび熱電対設置箇所

(3) 試験計画

1) 試験体

本実験には市販のホワイトセメントを用いた。使用したホワイトセメントの化学組 成について、表 3.18 に示す。ホワイトセメントを用いた理由は、核磁気共鳴法を利用 する予定であったためである。普通ポルトランドセメントに比べ、Fe₂0₃と Mg0 の含有 量が少ないものの、その他の成分に大きな違いはなく、空隙構造については、普通ポ ルトランドセメントを用いた際と、大きな相違はないと考えられる。

セメントは水セメント比 0.55 として、ホバートミキサにより 3 分間の練混ぜを行っ た。練混ぜ後、ブリージングが収まるまで練返しを行い、その後、3×13×300mmの鋼 製型枠に打込みを行い、打込み後 4 日で脱型を行った。その後は恒温室(20±2℃)に おいて、あらかじめ同一のセメントで作成した水酸化カルシウム飽和水溶液を用い、 材齢 180 日まで水中養生をおこなった。その後、水酸化ナトリウム濃度を制御し、RH11%、 RH20%、RH30%、RH40%、RH50%、RH60%、RH70%、RH80%、RH90%、RH95%に調湿したデシケ ータ内でおよそ 4 年間乾燥/調湿を行った。調湿は、湿度センサ(精度±1.8%)を用 いて、湿度±2%内に収まるように所定の濃度の水酸化ナトリウム溶液を交換して行っ た。

化学成分(mass%)											
LOI	SiO_2	$A1_{2}0_{3}$	Fe_2O_3	Ca0	MgO	SO_3	K ₂ 0	Ti O_2	$P_{2}O_{5}$	MnO	合計
2.93	22.43	4.67	0.16	65.69	0.98	2.51	0.07	0.17	0.03	0.00	99.64

表 3.18 セメントの化学組成

その後,約10ヶ月かけて、5x10⁴ kGyのエネルギー付与となるよう、⁶⁰Coの線源 から一様に放射線を照射した。その後,名古屋大学にてサンプルにアルミニウムを蒸 着させたポリエチレンバッグで密封の上,各種分析を行った。照射時の温湿度環境を 図3.70 に示す。試験は、照射サンプル(Irr)とリファレンスで同室の放射線の当た らない場所に静置したもの(Ref)、および、照射試験前のもの(Ini)を対象とした。 サンプルは、試験開始時に飽和状態だったもの(SMS100)および、50%RH に調湿した もの(SMS50)となっており、全部で6つの試験体がある。



2) 照射後試験の概要

照射後試験に際しては、曲げ試験、平衡湿度測定試験、熱重量分析(TG)・差分熱 重量分析(DTG)、X線粉末回折(XRD)/リートベルト解析、熱重量-熱容量-ガス質 量分析(TG-DSC-MS)、核磁気共鳴(NMR)(²⁷A1,²⁹Si),水蒸気吸着、窒素吸着、フー リエ変換赤外分光法(FT-IR)、フィールドエミッション走査型電子顕微鏡(FE-SEM) 観察、¹H-NMR分析、X線小核散乱、走査型プローブ顕微鏡(SPM)観察を実施した。

曲げ試験:3x13x300 mm 試験体は照射により一部破断したが,それらの残りのサ ンプルを用いて3点載荷により曲げ強度を測定した。スパンは60mm とし、一つの試験 体から8点以上の測定を実施することができた。曲げ強度は式(2.2.3-1)により評価した。

 $f_b = P \cdot 1/4 \cdot (I/(h/2))$ (2. 2. 3-1)

ここに、P:最大荷重、1:載荷スパン、I:試験体の断面二次モーメント、h:試 験体厚さ,である。 平衡湿度測定:平衡湿度は水分活性測定装置(AquaLab Series4TE, Decagon device 社製)により,鏡面露点計の原理を用いて測定した。サンプルをアルミバッグ 内でハンマーで粉砕し,資料室に均一に並べ,表面積を多くして測定した。3回の平 均値を用いた。

熱重量分析 (TG)・差分熱重量分析 (DTG): TG および DTG は, 熱重量分析装置 (TG-DTA 2000SA, Bruker AXS)を用い、10°C/min の昇温速度で窒素フロー下で測定を行った。 サンプルは、窒素環境下でメノウ乳鉢で粉砕し、25~75 μ m の粒度のものを測定に用いた。サンプル質量は概ね 20 mmg である。昇温は 1000°Cまで実施した。

TG-DSC-MS: TG-DSC-MS 測定は、NETZSCH 社の協力のもと実施した。TG 測定につい ては STA 449F1 (NETZSCH 社),ガスクロマトグラフィ分析には JMS-Q1050GC (JEOL 社) を用いた。昇温は 40℃から 1000℃まで実施し、昇温速度は 10℃/min とした。He ガ スをキャリーガスとして用い、ガスクロマトグラフィにおける走査レンジは 2~1000 Da とし、その際の SEM の電圧は 1000 V、キャピラリーのサイズは ϕ 0.32×5 mm であ った。この測定は、SMS100-Irr および SMS100-Ref に対してのみ行った。

XRD/Rietveld 分析:本分析は、メノウ乳鉢で粉砕し、指で粒状感のなくなったもの を用いて行った。試料は 11%RH で調湿したのち、サンプル質量の 10%をコランダムに 置換し内部標準試料とした。調湿には 2 週間かけた。X 線粉末回折は, D8 Advance (Bruker AXS 社)を用い X 線源 Cu-K, 管電圧 40kV, 管電流 40mA, 走査範囲 2 =5~ 65°, ステップ幅:0.02°, スキャンスピード:0.5°/min.の条件で行った。リート ベルト解析は, 測定した全走査範囲を用いて, ソフトウェア TOPAS ver. 4. 2 (BrukerAXS 社製)により行った。定量に際しては,セメント鉱物として,C₃S,C₂S,C₃A,C₄AF,ペ リクレース(化学式:MgO, 略記:M),フリーライム(化学式:CaO, 略記:C),ジプサ ム(化学式:CaSO₄·2H₂O, 略記:CSH₂),バサナイト(化学式:CaSO₄·0.5H₂O, 略記: **CSH**₀₅)の8種を,水和生成物として,ポルトランダイト(化学式:Ca(OH)),略記:CH), カルサイト(化学式:CaCO₃,略記:CC),エトリンガイト(化学式:C₃A・3CaSO₄・32H₂O, 略記:AFt), モノサルフェート(化学式: C₃A・CaSO₄・12H₂O, 略記:AFm)の4種を,内 部標準試料としてセメントペースト試料に混合したα-Al₂O₃ (10wt%混合)を定量対象 とした。定量に用いた各鉱物の結晶系 C₃S, C₂S, C₃A, C₄AF の結晶構造に関するパラメ ータは NIST Technical Report と同様とし³⁸, M, C, CSH₂, CSH₀₅, CH, CC, AFt, AFm, α-Al₂O₃ に関しては ICSD Database と同様とした³⁹。非晶質物質量は内部標準α

 ³⁸ P. Stutzman, S. Leigh: NIST Technical Note 1441-Phase Composition Analysis of the NIST Reference Clinkers by Optical Microscopy and X-ray Powder Diffraction, pp. 34-43, 2002
 ³⁹ Fachinformationzentrum Karlsruhe and National Institute of Standards and Technology, Inorganic Crystal Structure Database, ICSD., 2006,

-A1203の定量値から(2.2.3-2)式に従い算出した40。

$$A = \{100 \times (S_R - S)\} / \{S_R \times (100 - S) / 100\}$$
(2. 2. 3-2)

ここに A:非晶質量(%), $S: \alpha - Al_2O_3$ の混合率(%), $S_R: \alpha - Al_2O_3$ の定量値(%)である。

測定は3度行い、その平均値を用いた。

フーリエ変換赤外分光法 (FT-IR): FT-IR の測定は, ALPHA (Bruker Biospin 社製) を用いて, ATR 法により測定した。積分回数は 128 回であり, 空気中の二酸化炭素の ピークはキャリブレーションにより除去した。バックグラウンド処理は行っておらず, 波長による染み込み深さの影響は,装置に付属したアプリケーションにより補正した。 測定範囲は 450~3800 cm⁻¹である。

水蒸気吸着等温線試験:試料を,25µm以上75µm以下に分級したものに、マントル ヒーターによって105 ℃条件で加熱した条件下で30分間真空脱気を行ったもの(真 空ポンプの性能:6.7×10² Pa)について、吸着等温線の測定を293.3K において行っ た。吸着等温線は定容水蒸気吸着法により、Quantachrome 社製 Hydrosorb1000 を用い て測定した。測定点は、許容圧力較差 0.05mmHg、平衡時間 120sec.とし、5%RH から 95%RH まで5%刻みとして、最大値98%RH を折り返し点とした。脱着は、吸着と同一点 を5%RH まで測定した。水蒸気吸着による比表面積については、BET 理論を用いて算出 した。その際、水分子の占有面積は 0.114nm²の値を用いた。

本検討で採用した定容法による水蒸気吸着等温線試験は,質量式の測定方法よりも 平衡判定をとりやすく,迅速に吸着等温線の測定を行うことができる。

一般に多礼体中の比表面積を算定する場合に,水分子による吸着等温線を用いる ことは必ずしも適切ではない。それは,水素結合性の表面がある場合などには,London 分散力や電気的な相互作用によって生じる吸着量よりも多くの吸着が生じることがあ るからである。本研究ではセメント硬化体中の水の挙動を評価する目的で検討を行っ ているので,水分子が表面に吸着するサイト数という意味合いも含めて比表面積とい う用語を用いることとした。

http://icsd.ill.fr/icsd/index.html, (accessed 2010-06-09)

⁴⁰ R.C. Jones, C. J. Babcock, W.B. Knowlton: Estimation of the Total amorphous content of Hawaii soils by Rietveld method, Soil Science Society of America Journal, Vol. 64, pp. 1100-1108, 2000

窒素吸着:試料を、25µm以上75µm以下に分級したものに、マントルヒーター によって105 ℃条件で加熱した条件下で30分間真空脱気を行ったもの(真空ポンプ の性能:6.7×10²Pa)について、吸着等温線の測定を77.3Kにて行った。吸着等温線 は定容法により、MicrotrackBEL 社製 BELSORP mini-II を用いて測定した。測定点は、 許容圧力較差 0.05mmHg、平衡時間 180sec.とし、吸着、脱着それぞれ20点以上を98% 点まで取得した。水蒸気吸着による比表面積については、BET 理論を用いて算出した。

核磁気共鳴 (NMR) (²⁷A1, ²⁹Si): 29Si DD (Dipolar Decoupling) MAS NMR スペク トルを Bruker Avance 300 MHz Spectrometer によって測定した。磁場は 9.4 T であり, 資料は 7mm の直径の Zr02 製のセルに入れ, 5kHz でマジックアングルにおいて回転さ せた。リサイクルディレーは 60 秒とし,積分回数は 5000 回とした。すべての測定は 室温において実施し,外部標準として, Hexacyclotrisiloxane を用いた。

²⁷A1 MAS NMR スペクトルを ECA700 spectrometer (JEOL 社製)を用いて測定した。 磁場は、16.4 T である。ZrO2 製の Φ 4.0 mm 管を用い、15kHz で回転させて測定した。 繰り返し遅延時間は 0.5 s とし、積分回数は 12800 である。A1K(SO₄)₂・12H₂O を標準 資料とし、ピークをゼロ点として評価した。

フィールドエミッション走査型電子顕微鏡(FE-SEM)観察:観察には JSM-7500FA (JEOL 社製)を用いた。サンプルは 105℃で 30 分間加熱しながら真空引きしたものを 用い,破断面の観察を行った。測定にあたり,サンプルは金属のサンプルホルダに導 電性テープを用い,その上に接着した。オスミウムコーティングを施し,チャージが 生じないよう配慮した。測定倍率は 5000 倍から 100000 倍である。

X線小角散乱:測定にあたり,Spring-8を用いた。試料サイズは500 μ m×5mmであり、ダイヤモンドソーを用いて切断した上、1200番の研磨しで研磨して所定の厚さとし、その後、試料のもとの湿度に調湿した。測定ビームラインは、BLO3XUであり、X線波長 λ は USAXS 測定で 0.15nm、SAXS および WAXS 測定で 0.1nm である。検出器は、USAXS と SAXS で PILATUS1M を、WAXS で FPD を用いた。カメラ長は UAXS で、4214mm、SAXS で 2179mm、WAXS で 77.8mm である。2次元検出器により測定された散乱パターン $I_{obs}(2\theta,\phi)$ に対し、式(2.2.3-3)のように円環平均することで1次元散乱プロフィール $I_{obs}(2\theta)$ を得た。

$$I_{obs}(2\theta) = \frac{1}{2\pi P} \int_{0}^{2\pi} \frac{I_{obs}(2\theta, \phi) - I_{BG}}{\cos^{3} 2\theta} d\phi$$

$$\theta: \vec{\mathcal{I}} \vec$$

円環平均した1次元プロフィールに対し,空セル散乱補正,絶対強度補正を行った (2.2.3-4)。絶対強度補正では以下の補正が行われる。

・測定時間

- ・試料厚み(X線照射体積)補正
- ·透過率(吸収)補正
- ・装置定数補正

従って、異なる試料間での強度比較が可能である。上記補正は式(2.2.3-4)のように 行った。なお、装置定数は10%程度の誤差を含む可能性がある。

$$I(2\theta) = \frac{C}{t} \left[\frac{I_{obs,sample}(2\theta)}{time_{sample}T} - \frac{I_{obs,empty}(2\theta)}{time_{empty}} \right]$$
(2.2.3-4)

I(20): 空セル散乱、絶対強度補正済みの散乱強度

*L*_{obs} (20):補正前散乱強度(式(2.2.3-3)により求めた1次元散乱プロフィール)

time: 各測定の測定時間

t: 試料厚み

T: 試料のX線透過率

C:装置定数

添え字:sample,emptyはそれぞれ試料、空セル測定により得られたものを示している。

解析モデルには、文献⁴¹に準拠した 2 構造のモデルを用いた。すなわち、ディス ク状の C-S-H の凝集構造を表すフラクタルモデルと、凝集構造の内部にあるさらに小 さい 1nm 程度以下の回転半径 Rgを持つ構造が混在しているとするモデルの組み合わせ である。

走査型プローブ顕微鏡 (SPM) 観察では、SHIMADZU SPM-9700 (X-Y 捜査範囲 30µm, Z

⁴¹ I. Maruyama, N. Sakamoto, K. Matsui, G. Igarashi, Microstructural changes in white Portland cement paste under the first drying process evaluated by WAXS, SAXS, and USAXS, Cement and Concrete Research. 2016

範囲 5µm)を用い,測定条件は,走査速度 1.0Hz,オペレーティングポイント 1.0V, P ゲイン 0.01, I ゲイン 1000.0 で行った。走査モードは力一定によるコンタクトモード で実施した。測定試料は,SDS100 の Initial, Irradiation, Reference について行っ た。曲げ試験後の欠片(厚さ 3mm,幅およそ 2.4×2.4cm)をスライドグラスにエポキシ 樹脂で貼り付け,イソプロパノールを用いて研磨をダイアモンドペースト仕上げまで 行った。研磨粒度を変える際,3 分程イソプロパノールに浸した状態で超音波洗浄を 行った。また,試料の加工および観察までの試料は,20度における飽和塩化リチウム 塩溶液との平衡湿度下で調湿し,二酸化炭素吸着材を入れたデシケータ内で保管した。

¹H-NMR の緩和シグナルの測定を行った。装置は,Bruker 社製 Minispec で実施した。測定にあたり,飽和サンプルにおいて T₁緩和時間と 90 度パルス長さを確認し, 適切な測定ができることを確認した。測定は CPMG シーケンスにより,10⁻⁴s の一定エ コー間隔で T₂緩和時間を測定した。遅延緩和時間は,T₁時間の5倍以上とした。また, 緩和時間の頻度分布の確認で,BRD アルゴリズム⁴²により解析を行い,水の緩和状態か ら細孔構造について考察した。

試験結果

図 3.71 に、曲げ強度の結果を示す。ここでは、試験後の試験体の平衡湿度も別途 測定したので、試験体の湿度と強度の関係を明確にすべく、結果を図示した。すでに 報告した曲げ強度と相対湿度の関係⁴³から、照射後の挙動を確認すると、リファレン スサンプルでは、強度は大きく増大していないにもかかわらず、ガンマ線照射を行っ た場合には湿度は若干低い傾向にあるものの強度が高い傾向が明らかである。すなわ ち、ガンマ線照射サンプルは、試験前および試験後のリファレンスサンプルのいずれ に対しても同一の湿度域において強度が高い傾向が確認できた。このことから、ガン マ線照射後のコンクリート強度が増大した理由は、セメントペーストの強度増大によ って説明ができる。

なお,照射後サンプルの湿度がリファレンスサンプルの湿度よりも低いのは,照 射中にペーストの温度がガンマ線発熱によって上昇したため,平衡相対湿度が低くな ったことに起因すると考えられる。

⁴² J. P. Butler, J. A. Reeds and S. V. Dawson, Estimating Solutions of First Kind Integral Equations with Nonnegative Constraints and Optimal Smoothing SIAM Journal on Numerical Analysis, Vol. 18, No. 3 (Jun., 1981), pp. 381-397
⁴³ I. Maruyama, Y. Nishioka, G. Igarashi, K. Matsui, Microstructural and bulk property changes in hardened cement paste during the first drying process, Cement and Concrete Research, 58, (2014) 20-34.



図 3.71 ガンマ線照射試験体,リファレンス試験体,および試験前の試験体の曲 げ強度

この強度増大現象の要因をさぐるべく,セメントペースト中の水和物等の評価を 行った。FT-IRの測定結果を図 3.72 に示す。ここでは、主として Si と C の振動に着 目する。SDS100-Ini および SDS50-Ini においては、Si-0 結合の振動は 980cm⁻¹程度に 確認できる。これは、Ca が近隣に存在する C-S-H 特有のシグナルである。 SDS100-Irr, SDS100-Ref, いずれもこのピークは確認できなくなり、1000 cm⁻¹より大 きい波数に確認できるようになる。この傾向はシリカゲルのように近隣に Si-0 結合が 多い場合に確認されるものである。後述するようにこの傾向は C-S-H が炭酸化し、層 間の Ca イオンがなくなった場合などにも確認できるため、これらのサンプルは中性化 が進んでいると推察される。実際に、SDS100-Ini における 1400cm⁻¹の部分には C-0 振 動が確認できるが、この振動ピークは、大きくなり、それぞれ SDS100-Ref の場合は Calcite のピークとして、SDS100-Irr の場合は Aragonite あるいは Vaterite の炭酸カ ルシウムピークに発展していることが確認できる。どうような傾向は、SDS50 のサン プルについても確認できるため、今回の照射環境では中性化が進んだものと考えられ る。



図 3.72 FT-IR の測定結果



(II) SDS100-Ref図 3.73 SDS100-Irr および SDS100-Ref の TG-DSC-MS 測定結果

裏付けを考慮するために, TG-DSC-MS および, DTG 分析を行った。図 3.73 に示され るように SDS100-Irr, SDS100-Ref 両者において, DTG カープ状で 400℃付近, 600℃付 近, および 750℃付近に減量ピークが確認されている。このピークはそれぞれの図の 下段の MS データで確認できるように、400℃近傍が水、600℃と750℃近傍が CO2 によ る減量となっている。すなわち、前者は水酸化カルシウムであり、後者は炭酸カルシ ウムとなっている。既往治験から750℃ピークはカルサイトとわかっているため⁴⁴、 600℃近傍はAragoniteあるいはVateriteによる減量であると考えられる。Aragonaite あるいは Vaterite は、C-S-H の中性化にともなって生成するといわれており⁴⁵、今回 の結果では、ガンマ線照射サンプルの方が Aragonite/Vaterite が多く生成していると いう結果になった。

図 3.74 にすべての試料の XRD 回折プロファイルを示す。回折プロファイルには、水酸化カルシウム、アルミネート系水和物、およびカルサイト、バテライト、アラゴナイト等の炭酸カルシウム系のピークが確認できる。これらの相の定量を行う目的で、Rietveld 分析を行い、アモルファス量とともに各相を同定することとした。

図 3.75 は、セメントの未反応鉱物量の同定結果と前述の TG による LOI の結果を用 いてセメント量をそろえて鉱物の反応率を求めたものである。SDS100 では長い養生期 間にともなって若干水和が継続した傾向が確認できるものの、概ねすべてのサンプル の反応率は同定度であると言える。

図 3.76 は水酸化カルシウム量を比較したものである。各種の炭酸カルシウムが析出 しているが、その反応に多く寄与したと考えられるのは、水酸化カルシウムと C-S-H

(XRD 分析上ではアモルファス相)であるので、ここで示す必要がある。ここに示さ れるように Irr, Ref のいずれの場合にも水酸化カルシウム量は少なくなっており、大 部分が炭酸カルシウムに変化したものと想定される。また、Irr と Ref の水酸化カル シウム量は概ね同程度であり、ガンマ線照射の影響があったとは考えにくい。

図 3.77 にアモルファス相の定量値を示す。上述したようにこのアモルファス相の大部分は C-S-H とかんがえられる。ここに示されるように Irr, Ref のいずれの場合でもアモルファス量が小さくなっており、炭酸化の影響で C-S-H 量も小さくなったものと考えられる。

図 3.78 にはカルサイト,アラゴナイト,バテライトの各種の炭酸カルシウムの析出 量について,未反応セメント,試験前試験体,照射後およびリファレンス試験体につ いて比較した結果である。ここであきらかになったのは,ガンマ線照射によって析出 するカルサイトの量は小さくなり,アラゴナイトおよびバテライトの生成量が増えた, ということである。この傾向は SDS100 および SDS50 の両者で確認できており,ガンマ 線照射によって炭酸カルシウムの相が変化することが明らかとなった。

図 3.79 はアルミネート系水和物の同定結果である。既往の研究から、長期間の乾燥 によってエトリンガイト量は減少することが明らかとなっている⁴⁶。また、Monocarbo

⁴⁴ DTG ピーク

⁴⁵ C-S-H の炭酸化

⁴⁶ I. Maruyama, Y. Nishioka, G. Igarashi, K. Matsui, Microstructural and bulk

aluminate は、PH が低下すると不安定になる⁴⁷。ハイドロガーネットは乾燥・PH 変化の両者に比較的鈍感であるので⁴⁸、今回得られた実験は既往知見と整合性のある結果となっている。

property changes in hardened cement paste during the first drying process, Cement and Concrete Research, 58, (2014) 20-34.

⁴⁷ Matschei, T., B. Lothenbach and F. P. Glasser (2007). "The role of calcium carbonate in cement hydration." Cement and Concrete Research 37 4 551-558.
⁴⁸ Matschei, T., B. Lothenbach and F. P. Glasser (2007). "The AFm phase in Portland cement." Cement and Concrete Research 37 2 118-130.



図 3.74 X 線回折チャート





図 3.75 各試験体におけるセメント鉱物の水和率





(II) SDS50図 3.76 各試験体における水酸化カルシウム量





図 3.77 各試験体におけるアモルファス量







(II) SDS50図 3.78 各炭酸カルシウムの量の比較



(I) SDS100



図 3.79 各試験体におけるアルミネート系水和物量

図 3.80 に 27AI-NMR の測定結果を示す。70ppm 程度に確認できるピークは, C-S-H 中の Al の 6 配位のピークである。照射後これらのピークはなくなり, 58ppm 程度の ピークに変化する。これは, C-S-H 中の Si をブリッジング位置のものであり, 乾燥や Ph の低下によって分解したアルミネート系水和物からの Al がこの位置に移動したも のと推察される。乾燥と中性化によってエトリンガイト(Ett) とモノカーボネートア ルミネート (Mc) は XRD の結果でわかるように量が減少するので NMR シグナルで も同様の傾向が確認された。また, サードアルミネート (TAH) は, いまだ帰属のわ かっていないアルミに帰属するピークではあるが, 乾燥と中性化によってピークがな くなる (あるいは減少する) ことが明らかになった。

図 3.81 に ²⁹Si-NMR の測定結果を示す。図に示される Q0 は未反応鉱物に対応するも のであり, SDS100 ではほぼ同一, SDS50 の場合,若干, 試験期間中に反応が進行し たと考えられる。Q1 は,シリケートチェーンの端部のSi を示しており,Q2 は,シリ ケート2つと手を結ぶ Si を示している。Irr, Ref 両者において Q3~Q4 (Si が 3 つ, あるいは4 つと結合した状態)の数が増えていることからもわかるように,C-S-H 中 のSi は,中性化にともなって,お互いの結合を立体的にし,シリカゲルを含むシリカ ネットワークを増大させている。そのため,Q1 および Q2 は著しく試験期間中に低下 したと考えられ,その要因は中性化による。図 3.77 に示されたように C-S-H も中性化 して,炭酸カルシウムの析出を生じたと考えられ,それにともないシリカゲル化が進 んだものと考えられる。Q3,Q4 の生成量は圧倒的に SDS100 の方が多く,SDS50 の 生成量は少なかった。





図 3.80 ²⁷Al-NMR 測定結果



(I) SDS100



図 3.82, 図 3.83 に FE-SEM 観察結果を示す。SDS100-Irr と SDS100-Ref について確認したが,特徴的な差異を定量的に評価することはできなかった。いずれについても, C-S-Hの周囲に析出した炭酸カルシウム(比較的ゲル状),水酸化カルシウム周囲に析出した炭酸カルシウム,および多孔な空間で成長した針状の炭酸カルシウムが確認できた。これらは,バテライト,カルサイト,アラゴナイトの特徴と類似している。バテライトは,炭酸カルシウムとしての密度が低いことから,C-S-Hの凝集構造の中でバテライトが析出すると,C-S-Hの凝集構造間の空隙を埋める役割を果たすと考えられる。この観点で,もし,C-S-Hの凝集構造(空隙を保持した構造)から,一部のC-S-Hに応力集中が生じて破断の支配的要因となると考えた場合には,バテライトの析出によって応力集中が一部緩和すると考えられる。特にSDS100-IrrのC-S-H周囲の炭酸カルシウムの析出は,C-S-H周囲に団粒状に析出しおり,特徴的な析出傾向が確認できた。バテライトの析出が強度増大に大きな影響がある可能性が高い。



(a) C-S-H 周囲に析出した炭酸カルシウム



(b) 水酸化カルシウム周囲に析出した炭酸カルシウム



(c) 針状に発達した炭酸カルシウム (アラゴナイトと考えられる)



(d) 空隙構造とそこから確認できる特徴的な炭酸カルシウム図 3.82 FE-SEM 観察結果 (SDS100-Irr)



(a) C-S-H および水酸化カルシウム周囲に析出した炭酸カルシウムの状況



(b) 空隙構造と析出物の関係図 3.83 FE-SEM 観察結果 (SDS100-Ref)

図 3.84 に SAXS の測定結果および Disc Fractal モデルによるフィッティング結果を 示した。ここで, Disc とは C-S-H の凝集構造がディスク状になっているとの指摘^{49,50,51,52} から検討を行ったものである。SDS100-Ini は,水一固体界面の影響を適切に考慮でき ないため, Disc Fractal モデルによるフィッティングはできなかった。その他は,非常 に広い範囲でフィッティングができていることがわかる。フィッティングで得られた パラメータについて図 3.85 に取りまとめた。

ガンマ線照射および乾燥により C-S-H の凝集構造は微細化する傾向が確認された。 SDS100 の場合, SDS100-Irr と SDS100-Ref に大きな違いはない。乾燥により凝集構造 は C-S-H の層間方向に平均積層数が増えている。なお,現在信じられている C-S-H 層 間の平均距離は 1.1~2.0 nm 程度である。SDS50 の場合,積層数は大きくことなり, 乾燥を継続したものは変化していないのにたいして,ガンマ線を当てたものは小さく なっている。これは照射中にガンマ発熱により温度が増大し,平衡相対湿度が低下し たため,乾燥が厳しくなった結果であると考えられる。SDS50-Irr の値は SDS100-Irr とほぼ同様であることが確認できる。

図 3.85(b)にはフラクタル次元を示した。ここに示されるようにフラクタル次元は, Ref のケースでもっとも大きくなる。フラクタル次元が大きいということは,構造が より3次元的に充填されていることを意味するが,カルサイトが析出する系において はフラクタル次元が大きくなるといえる。逆にバテライト等が析出する系では,C-S-H の凝集構造を保持しながら,バテライトの析出が生じていると考えられ,C-S-Hの凝 集構造を保持するかどうかが,Irrと Refの違いとなっていると言える。

⁴⁹ H.M. Jennings, Refinements to colloid model of C-S-H in cement: CM-II, Cement and Concrete Research, 38 (2008) 275-289.

⁵⁰ A. Nonat, The structure and stoichiometry of C-S-H, Cement and Concrete Research, 34 (2004) 1521-1528.

⁵¹ W.-S. Chiang, E. Fratini, P. Baglioni, D. Liu, S.-H. Chen, Microstructure Determination of Calcium-Silicate-Hydrate Globules by Small-Angle Neutron Scattering, The Journal of Physical Chemistry C, 116 (2012) 5055-5061.

⁵² I. Maruyama, N. Sakamoto, K. Matsui, G. Igarashi, Microstructural changes in white Portland cement paste under the first drying process evaluated by WAXS, SAXS, and USAXS, Cement and Concrete Research, (2016).







(II) SDS50

図 3.84 SAXS の測定結果および Disc モデルによるフィッティング



(b) フラクタル次元図 3.85 Disc モデルによるフィッティングで得られた特徴量
水蒸気吸着試験の結果を図 3.86 に示す。ここでは、曲げ試験時の含水率と平衡含水 率の関係も示す。乾燥にともなって、水蒸気吸着の最大吸着量は概ね低下傾向を示す。

(ただし,40%RH以下の場合,極高湿度域の吸着量が粗大空隙の増大によって上昇する場合もままある。この傾向は W/C や水和率によっても異なるので厳密には定性的にも表現が難しい。)

SDS100の場合, SDS100-Irr と SDS100-Ref の吸着傾向はほとんど同時であるものの, SDS100-Irr の最大吸着量が大きく,また,40%RH 近傍の脱着線上でキンクが確認でき る。SDS100-Ref では確認できない。すなわち,おなじ炭酸化で表面積もほぼ同じよう な状態であるが,この40%RH 近傍,すなわち C-S-H 層間に由来すると考えられるキ ンク⁵³が炭酸化によって消失している。

この傾向は, SDS50 でも再現されており, バテライトが析出する系では, C-S-H の 微細構造が保存されていると考えられる。

C-S-H が炭酸化しながら、微細構造を保存する(あるいはもとの結晶構造を保存する)現象を Psudomorph と呼び、ALC などのトバモライトでも同様な現象が確認されている。今回、バテライトを生成しつつ、セメントペーストの強度が増大した原因は、1)ガンマ発熱により温度が増大し厳しい乾燥条件にさらされ、C-S-H 層間が小さくなり、Si-O-Ca-O-Si 結合が生成された強度が増大した。

2) ガンマ線照射環境下では、この状態の C-S-H 構造が一部保持されながら、炭酸化 がすすんだが、その際にバテライトが生成され、C-S-H の凝集構造を保持しつつバテ ライトに置き換わった。その為、常温に戻った際も照射中の状態が保持されたまま(層 間が吸湿によってもとにもどらずに)強度が増加したまま保存された、と推察された。

⁵³ I. Maruyama, G. Igarashi, Y. Nishioka, Bimodal behavior of C-S-H interpreted from short-term length change and water vapor sorption isotherms of hardened cement paste, Cement and Concrete Research, 73 (2015) 158-168.







(II) SDS50図 3.86 水蒸気吸着試験結果および曲げ試験時の平衡湿度と含水率(-eq)

図 3.87 に窒素吸着試験結果について示す。ここに示されるように SDS100-Iniのサン

プル以外は,吸着量が著しく小さくなった。この傾向は,乾燥によって外部 C-S-H が 凝集・圧密変化を示すときに生ずる。照射と非照射サンプルの違いには大きな差異は 生じなかった。SDS100-Ini と SDS50-Ref では,脱着線の 50%RH 近傍にキンクが確認 された。このキンクは 5nm 以下のネック径が存在するときに生ずるキャビテーション によるものと考えられている。乾燥によってこの 5nm 以下のネック径に閉じられる空 隙が小さくなってキンクが潰れるが,SDS50-Ref については,中性化の過程でキンク が生成されることとなったようであるが,そのメカニズムはまだ不明点が多い。







(II) SDS50図 3.87 窒素吸着試験結果

2-426

図 3.88 に T2 緩和時間の測定結果を示す。試験体の多くはほぼノイズだけの領域ま で測定が進んでいる。ここで示されるように SDS100-Ini では大きな減衰が確認された が,他のサンプルでは同様な傾向が見られた。これらの傾向をより視認しやすくする ため,各 T2 成分の頻度分布を BRD アルゴリズムによって計算した結果が,図 3.89 で ある。ここに示されるように,照射,非照射サンプルもいずれも 10⁴ s に一番多くの 頻度が確認できる。既往の研究から⁵⁴,この緩和時間に存在する水は C-S-H の層間水 と考えられている。SDS100 の場合,この領域が非照射,照射の両者にわたってピー ク幅が狭まっており,C-S-H が乾燥によって,同様な層間距離になったものと推察さ れた。一方,SDS50 の場合,この領域の水は 2 つに別れる挙動が確認され,特に SDS-Ref の方では,緩和時間が大きい側にシフトする傾向が見られた。このことは C-S-H 周辺 の空隙が粗大化傾向にあることを示す。乾燥時に生ずる C-S-H の中性化は、このよう に空隙構造が粗大化する傾向を示すが、一方で、ガンマ線照射下にある中性化では、 その傾向は小さい。このことは、C-S-H の層間が保持され、強度が高いまま維持され ている実験データと整合的な結果であると考えられる。



⁵⁴ Muller, A. C. A., K. L. Scrivener, A. M. Gajewicz and P. J. McDonald (2013). "Densification of C-S-H Measured by 1H NMR Relaxometry." The Journal of Physical Chemistry C 117 1 403-412.





図 3.89 T₂緩和時間の頻度分布(オフセット 0.5)



図 3.90 SPM による SDS100-Irr と SDS100-Ref の形状評価

図 3.90 に SPM による外部 C-S-H の形状評価結果について示す。当初, SAXS 等で 見られるようなナノスケールオーダーの凝集構造の違いが測定されると推察され,直 接的評価により実証する予定であった。しかしながら,ここに示されるように測定結 果では特徴量の評価は実施できなかった。SAXS であれば,材料の平均的寸法変化を マルチスケールに捉えることができるが,SPM では視野の選定の問題もあり,局所構 造の把握に最適である。バテライトで覆われた C-S-H の形状は,内部の C-S-H 構造を 反映していると考えられるが,その差は本測定の範囲では見出すことができなかった。

- 3.3 物理特性試験(骨材)
- 3.3.1 試験概要

ガンマ線照射試験では、セメントペースト試験体を用いてガンマ線との相互作用につ いて分析するとともに、コンクリート試験体を用いてガンマ線がコンクリートの物理特 性に及ぼす影響について検討している。これらの試験結果の分析より、ガンマ線がセメ ントペーストおよびコンクリートに及ぼす影響については、かなり明確になってきてい る。

一方、「平成22年度高経年化対策強化基盤整備事業」(成果報告書 H23.6)では、骨 材単体のガンマ線照射試験を実施した。その際の結果の一部を図3.91および図3.92に 示す。砂岩と石灰石ともに、圧縮強度については、ガンマ線照射による強度上昇の傾向 が見られ、特に、砂岩での上昇が著しい。また、静弾性係数については明確な傾向は見 られなかった。

また、「平成23年度高経年化技術評価高度化事業」(成果報告書H24.3)では、中性 子照射による主な劣化要因は骨材の膨張であるとの仮説を証明するために、中性子照射 試験に用いる骨材を選定するための検討を行った。この段階で乾燥により収縮する骨材 が比較的多く存在することが明らかとなっており、中性子照射で膨張しても乾燥で収縮 すると中性子照射の影響を捉えられない。そこで、当時の研究では、中性子照射で膨張 しやすいと考えられる石英の含有量が大きく、ガンマ線照射による乾燥でも骨材が収縮 しないという特性の骨材を選定するために、全国から骨材サンプルを収集し分析を行っ た。乾燥収縮の小さい骨材に共通の特性としては、粘土鉱物の含有量が少ないことがわ かっていたので、石英と粘土鉱物の含有量について分析し、これらをパラメータとして 骨材を選定した。

そこで、今年度は、ガンマ線照射による骨材の強度変化について検討するために、骨 材単体の照射試験を行った。強度変化の原因としては、骨材の乾燥収縮により骨材の密 度が増大し、骨材強度が上昇することが考えられるので、この仮説を検証するための実 験を計画した。

ガンマ線照射試験用に選定した骨材を表 3.19 に示す。また、図 3.93、図 3.94 および 図 3.95 に、ガンマ線照射試験用に選定した骨材について、XRD による分析結果を示す。 なお、石灰石については、産地による差異がほとんど無いと考えられるため、選定のた めに XRD による分析は実施していない。ただし、今後、データ整備の一環として XRD に よる分析を実施する予定である。以下に各骨材の特徴を示す。

<u>SS4(硬質砂岩)</u>:砂岩として典型的なプロファイルである。緑泥石と雲母粘土鉱物は 粘土鉱物ではあるが、一般には吸水/脱水に伴い、膨張/収縮するものではない。緑泥 石や雲母粘土鉱物の幅広い(シャープでない)ピークや左右非対象なピークは、吸水/ 脱水に伴い、膨張/収縮する粘土鉱物であるスメクタイトとの混合層鉱物である可能性 もある。ただし、その特定にはさらなる検討が必要である。

SS6(凝灰岩):産地と石英の卓越した粉末X線回折のプロファイルなどから、チャートが周辺に貫入した花崗岩により焼かれた変成岩(チャートホルンフェルス)である 可能性が強い。もともとチャートは主に石英からなり粘土鉱物は少量、さらに含まれ ていた粘土鉱物の大部分も熱変成により結晶性の高い雲母に再結晶している。 GV2(砂利):緑泥石と雲母粘土鉱物は粘土鉱物ではあるが、一般には吸水/脱水に伴い、 膨張/収縮するものではない。緑泥石や雲母粘土鉱物の幅広い(シャープでない)ピーク や左右非対象なピークは、吸水/脱水に伴い、膨張/収縮する粘土鉱物であるスメクタ イトとの混合層鉱物である可能性もある。ただし、その特定にはさらなる検討が必要 である。



図 3.91 骨材の圧縮強度変化



骨材の種	重類	試料名	産 地	特徵	ガンマ	中性子				
					線	照射				
					照射					
粗骨材	硬質	SS1	埼玉県	典型的な砂岩		0				
	砂岩			石灰石含有量が多い						
		SS2	静岡県	典型的な砂岩		0				
				SiO ₂ とA1 ₂ O ₃ がSS5と同等						
		SS3	岐阜県	砂岩ではなくチャート						
				Si0 ₂ の含有率 90%以上						
				石英が SS6 と同等に卓越						
		SS4	東京都	典型的な砂岩	0	0				
				SiO ₂ とA1 ₂ O ₃ がSS2と同等						
		SS5	_	A1 ₂ 0 ₃ の含有率が高い						
				雲母のピークが特徴的						
	凝灰岩	SS6	愛知県	砂岩ではなくチャート	0	0				
				石英が SS3 と同等に卓越						
	石灰石	—	大分県	_	0	0				
	砂利	GV1	神奈川	SiO ₂ の含有率が少なめで						
			県	石英、長石類、角閃石の	閃石の					
				ピークが GV4 と類似						
		GV2	静岡県	砂岩起源と考えられる	0	0				
				SiO ₂ の含有率が 75%程度						
				石英が GV3 と同等に卓越						
		GV3	埼玉県	砂岩起源と考えられる						
				SiO ₂ の含有率が 77%程度						
				石英が GV2 と同等に卓越						
		GV4	富山県	SiO ₂ の含有率が少なめで						
				石英、長石類、角閃石の						
				ピークが GV1 と類似						
細骨材	山砂	SD1	静岡県	Si0 ₂ の含有率が 78%程度						
				石英が SD2 と同等に卓越						
		SD2	静岡県	Si0 ₂ の含有率が 76%程度		0				
				石英が SD1 と同等に卓越						

表 3.19 ガンマ線照射試験における骨材選定

ハッチングは、骨材単体のガンマ線照射試験のために選定した骨材に対応している。 あわせて、中性子照射のためのコンクリート試験体作成で用いた骨材を示す。



図 3.93 XRD 試験結果 (SS4)



図 3.94 XRD 試験結果 (SS6)



図 3.95 XRD 試験結果 (GV2)

3.3.2 試験·計測方法

本研究では、ガンマ線照射が骨材単体に及ぼす影響について把握するために、4種類 の骨材から試験体を取得して、ガンマ線による照射試験を実施する。選定した骨材を以 下に示す。

A:凝灰岩(砕石)	[凝灰岩(SS6)]
B:砂岩(砂利(砂岩起源))	[砂利(GV2)]
C:砂岩(砕石)	[硬質砂岩(SS4)]
D:石灰岩(砕石)	[石灰石(-)]

骨材の試験体サイズは直径 4~5cm、長さ径比2の円柱試験体とする。なお、所定の試 験体サイズの取得が困難な場合は、直径 4~5cm、長さ径比2より小さめのサイズでもよ い。Bの骨材については砂利なので、大きめの砂利を採取し、円柱試験体を取得する。 岩石試料の状況を図3.96に示す。

骨材試験体による試験ケースを表 3.20 に示す。同一条件での試験体数を、ばらつき が大きい場合を想定して、5 体とする。ガンマ線照射期間は、4 ヵ月、8 ヵ月、16 ヵ月 の3 水準とし、JAEA 高崎研究所の照射施設で実施する。コンクリートと同様に非照射・ 加熱試験を行うこととし、ガンマ線照射試験における温度計測結果を1週間毎に平均化 し加熱する。

また、ガンマ線の照射影響評価では、コンクリートとは異なり、照射期間の変化に伴う強度変化を考慮する必要がないので、管理試験は照射開始時のみとする。試験体は、 各骨材について 35 体となる。

また、表 3.20 に 65℃加熱による試験ケースを示す。これは、照射効果研究会での指摘に対応するもので、65℃での急速な乾燥が骨材の物理特性に及ぼす影響を把握するために実施する。加熱影響評価では、管理試験を加熱開始時に実施する。

		照射影響	評価		加熱影	響評価
	4 カ月 (2.5×10 ⁴)	8 か月 (5.0×10 ⁴)	16 カ月 (1.0×10 ⁵)	照射 開始時	恒量 達成時	加熱 開始時
ガンマ線 照射試験	5 体	5 体	5 体			
非照射 加熱試験	5 体	5 体	5 体	_	_	
65℃加熱					5 体	
管理試験				5体		5体

表 3.20 骨材試験体による試験ケース数

():目標照射量(kGy)



A:凝灰岩(砕石)

B:砂岩(砂利(砂岩起源))



C:砂岩(砕石)

D:石灰岩(砕石)



骨材試験体製作後、寸法・質量計測を行う。計測後水分の変化を防ぐために、アルミ パック等で密閉保管する。

管理試験(10体)については、照射試験および加熱試験を実施する前の段階で、圧縮 強度試験および XRD を実施する。

照射試験および非照射・加熱試験の試験体については、試験期間終了後、速やかに、 寸法・質量計測、圧縮強度試験、XRDの試験を実施する。

XRD については、強度試験を実施した5体の試験体の内、1体を用いてサンプリング を行い、計測を行うものとする。

試験後の材料実験において、試験体を移送する必要がある場合には、アルミパック等 で密閉保管する。

圧縮強度試験では、強度と剛性を計測する。

表 3.21 に各骨材についての照射影響評価のための試験ケースを示す。表 3.22 に加熱 影響評価のための試験ケースを示す。また、試験体番号を表 3.23 に示す。

骨材試験体のガンマ線照射は、コンクリート試験体と同様に、日本原子力研究開発機 構高崎量子応用研究所のコバルト第1照射棟の第2照射室で実施した。第2照射室の照 射スペースを有効に使用するために、3水準の照射試験を同時に行うのではなく、4ヵ 月照射と8ヵ月照射は同一スペースを用いて連続して実施することとした。

照射室での試験体設置のイメージ(平面)および(立面)を図 3.97 および図 3.98 に 示す。骨材試験体、熱電対の取り付け状況、および骨材試験体の照射状況を図 3.99~図 3.101 に示す。

字按道日	ガン	マ線照射	試験	非照	試験	管理試	
<u></u>	4ヵ月	8ヵ月	16 カ月	4ヵ月	8ヵ月	16 カ月	験
寸法・質量計測 (試験実施前)	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体
ガンマ線照射試 験	5 体	5 体	5 体				
非照射・加熱試験				5 体	5 体	5 体	
寸法・質量計測 (試験実施後)	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体	
圧縮強度試験	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体	5 体
XRD	1体	1体	1体	1体	1体	1体	1体

表 3.21 照射影響評価試験ケース

表 3.22 熱影響評価試験ケース

実施項目	65℃加熱	管理試験
寸法・質量計測(加熱前)	5 体	5 体
恒量達成時	5 体	
寸法・質量計測(加熱後)	5 体	
圧縮強度試験	5 体	5 体
XRD	1 体	

	計驗種	絔	A 凝灰岩	B 砂岩	C 砂岩	D 石灰岩		
	时间 (1997年)	识	(砕石)	(砂利)	(砕石)	(砕石)		
			A-01	B-01	C-01	D-01		
			A-02	B-02	C-02	D-02		
		4ヶ月	A-03	B-03	C-03	D-03		
			A-04	B-04	C-04	D-04		
			A-05	B-05	C-05	D-05		
			A-06	B-06	C-06	D-06		
			A-07	B-07	C-07	D-07		
	照射試験	8ヶ月	A-08	B-08	C-08	D-08		
			A-09	B-09	C-09	D-09		
			A-10	B-10	C-10	D-10		
			A-11	B-11	C-11	D-11		
		_	A-12	B-12	C-12	D-12		
		16ヶ月	A-13	B-13	C-13	D-13		
			A-14	B-14	C-14	D-14		
			A-15	B-15	C-15	D-15		
			A-16	B-16	C-16	D-16		
照射		4ヶ月	A-17	B-17	C-17	D-17		
影響			A-18	B-18	C-18	D-18		
評価			A-19	B-19	C-19	D-19		
			A-20	B-20	C-20	D-20		
			A-21	B-21	C-21	D-21		
	非昭射		A-22	B-22	C-22	D-22		
	加熱試験	8ヶ月	A-23	B-23	C-23	D-23		
			A-24	B-24	C-24	D-24		
			A-25	B-25	C-25	D-25		
			A-26	B-26	C-26	D-26		
			A-27	B-27	C-27	D-27		
		16ヶ月	A-28	B-28	C-28	D-28		
			A-29	B-29	C-29	D-29		
			A-30	B-30	C-30	D-30		
			A-31	B-31	C-31	D-31		
			A-32	B-32	C-32	D-32		
	管理	試験	A-33	B-33	C-33	D-33		
			A-34	B-34	C-34	D-34		
			A-35	B-35	C-35	D-35		
			A-36	B-36	C-36	D-36		
	6	≂°C	A-37	B-37	C-37	D-37		
	3 U itterit)し 計験	A-38	B-38	C-38	D-38		
十日表か	川烈	武家	A-39	B-39	C-39	D-39		
加烈			A-40	B-40	C-40	D-40		
永 署 亚伍			A-41	B-41	C-41	D-41		
6半1四			A-42	B-42	C-42	D-42		
	管理	試験	A-43	B-43	C-43	D-43		
			A-44	B-44	C-44	D-44		
			A-45	B-45	C-45	D-45		

表 3.23 骨材試験体番号





(a) 照射開始から4ヵ月間の状況



(b) 照射開始4ヵ月以降の状況図 3.98 照射室での試験体設置のイメージ(立面)



図 3.99 骨材試験体



図 3.100 熱電対の取り付け状況



図 3.101 骨材試験体の照射状況

- 3.3.3 試験結果
- (1) 試験期間

照射試験は2014年1月に開始した。表3.9 で既に述べたように試験期間中に維持管 理等による照射停止があった。

加熱試験については、2014年7月に開始した。図3.102、図3.103および表3.24に 加熱試験に用いる温湿度履歴を示す。なお、ここでの温湿度は後述の試験体温度計測結 果(図3.104)および照射室内外における湿度計測結果(図3.42)に基づくものである。

(2) 温度計測結果

照射中は、各骨材の代表サンプル2体について温度計測を行った。また、あわせて、 室温および湿度の計測も行っている。図3.104に骨材試験体の温度測定結果を示す。



図 3.102 加熱試験温度履歴



図 3.103 加熱試験湿度履歴

経過時間	非照射・加熱試験4ヶ月および16ヶ月試験体 (A16-A20、B16-B20, C16-C20、D16-D20, A26-A30, B26-B30, C26-C30およびD26-D30) 週度 (アン) 現在(アン) 現在(アン)		非照射・加熱 (A21-A25、B21-B25、	試験8ヶ月試験体 C21-C25およびD21-D25)	備考
	温度 (℃)	湿度(%)	温度 (℃)	湿度(%)	
0日~1週	25.9	15.6	-	-	
1週~2週	26.2	20.2	-	-	
2週~3週	25.5	16.3	-	-	
3週~4週	25.5	17.3	-	-	
4週~5週	21.9	27.8	-	-	
5週~6週	13.4	63.9	-	-	
0週~7週 7週~8週	14.0	05.5	-	-	
8週~9週	30.1	15.7			
9週~10週	32.6	19.1	-	-	
10週~11週	29.1	20.8	-	-	
11週~12週	31.1	16.4	-	-	
12週~13週	31.4	23.3	-	-	
13週~14週	30.8	24.6	-	-	
14週~15週	33.8	25.1	-	-	
15週~16週	33.8	21.1	-	-	
16週~1/週	36.5	22.3	-	-	
18週~18週	30.1	27.4	- 39.5	27.9	18週+3日に4ヶ日試驗休と8ヶ日試驗休を入愁ラた
19週~20週	37.9	35.3	37.9	35.3	1021311CF/ / Pax PC0/ / Pax P2/ 1/20
20週~21週	39.5	26.9	39.5	26.9	
21週~22週	39.9	29.6	39.9	29.6	
22週~23週	39.2	32.2	39.2	32.2	
23週~24週	38.8	34.6	38.8	34.6	
24週~25週	39.9	34.1	39.9	34.1	
25週~26週	39.7	35.5	39.7	35.5	
26週~27週	42.3	32.4	42.3	32.4	
27週~28週	41.7	36.1	41.7	36.1	
28週~29週	42.2	39.7	42.2	39.7	
29週~30週	43.2	38.7	43.2	38.7	
31调~32调	39.5	35.6	39.5	35.6	
32週~33週	40.2	35.6	40.2	35.6	
33週~34週	39.2	31.1	39.2	31.1	
34週~35週	37.7	28.0	37.7	28.0	
35週~36週	38.4	32.9	38.4	32.9	
36週~37週	38.2	34.7	38.2	34.7	
37週~38週	35.9	35.9	35.9	35.9	
38週~39週	30.1	44.6	30.1	44.6	
39週~40週	31.7	38.4	31.7	38.4	
40週~~41週	20.0	24.8	29.9	24.8	
42调~43调	28.2	24.5	28.2	24.8	
43週~44週	27.8	25.6	27.8	25.6	
44週~45週	28.6	30.4	28.6	30.4	
45週~46週	25.2	21.7	25.2	21.7	
46週~47週	23.6	25.5	23.6	25.5	
47週~48週	23.1	24.3	23.1	24.3	
48週~49週	13.3	63.4	13.3	63.4	
49週~50週	13.7	64.5	13.7	64.5	- AND A DIRECT DIRECTORY AND A DIRECTORY AND A DIRECTORY
50週~51週	22.4	23.2	22.4	23.2	50週+3日で8ヶ月試験体回収、材料試験美施
52週~52週	22.1	20.3	22.1	20.3	
53週~54週	22.6	17.5	23.6	17.5	
54週~55週	22.4	20.5	22.4	20.5	
55週~56週	21.4	21.1	21.4	21.1	
56週~57週	22.7	28.8	22.7	28.8	
57週~58週	25.3	22.5	25.3	22.5	
58週~59週	25.8	25.1	25.8	25.1	
59週~60週	25.5	21.9	25.5	21.9	
60週~61週	27.5	25.9	27.5	25.9	
61週~62週	28.2	20.2	28.2	20.2	
62週~63週	29.9	30.4	29.9	30.4	
0.5週~64週	20.4	31.7	20.4	31./	6/週47日で16と日就瞼体同点 社科学校中佐
04.四~05.四	29.1	29.4	29.1	29.4	いた コロマロの 一切 いた 日本 の 一 日 い い か い い か い い か い い か か い い か か い い か か い い か か い い か い い か い

表 3.24 加熱試験温湿度履歴



図 3.104 骨材試験体の温度計測結果

- (3) 物性試験結果
- 1) 質量·寸法計測結果

各骨材試験体の質量・寸法計測結果一覧を表 3.25~表 3.28 に示す。また、ガンマ線 照射および加熱試験の影響を見るために試験前後での変化率を試験環境ごとに比較し たものを図 3.105~図 3.105 に示す。なお、ここで示す変化率は、ガンマ線照射および 加熱試験後の値は圧縮強度試験前時点での各骨材試験体 5 体の平均値、試験前の値につ いては各骨材試験体成形時点での5 体の平均値によるものである。

図 3.106 より試験前後での質量を比較すると、ガンマ線照射および加熱試験により、 石灰岩以外で質量減少量が確認された。

寸法については、ガンマ線照射および加熱試験により、直径、高さともに若干増加し ているものの比率としては小さく、殆ど体積膨張が無いことが確認された。

				_	UNEX ALLIN TO A			照射·力	n 熱試験	前後		下縮油度試驗前								
管理		ABRA	440 818	Ĩ	式颗体成形像	Ż	直径	(mm)	高さ	(mm)	質量	<u>t</u> (g)	上	縮強度試験	同時					
番号	宕石名	試験	期间	直径(mm)	高さ(mm)	質量	試験前	試験後	試験前	試験後			直径(mm)	高さ(mm)	質量					
				平均	平均	(g)	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	(g)					
A01				45.33	89.44	408.76	45.37	45.42	89.70	89.58	408.82	408.29	45.37	89.50	408.24					
A02				45.14	90.06	406.09	45.17	45.23	90.21	90.21	406.13	405.27	45.19	90.13	405.24					
A03			4M	45.09	90.00	406.00	45.12	45.17	90.17	90.13	406.04	405.35	45.17	90.11	405.28					
A04				45.36	90.00	389.79	45.39	45.41	90.19	90.16	389.82	389.44	45.43	90.07	389.43					
A05				45.29	89.61	382.33	45.34	45.36	89.81	89.80	382.34	381.94	45.36	89.69	381.91					
A06				45.32	90.43	411.51	45.38	45.38	90.73	90.55	411.57	410.92	45.36	90.53	410.94					
A07				45.31	89.56	383.20	45.40	45.40	89.83	89.74	383.11	382.81	45.36	89.68	382.83					
A08		照射	8M	45.45	90.16	391.26	45.51	45.53	90.36	90.42	391.28	390.88	45.51	90.31	390.86					
A09				45.35	90.51	387.75	45.41	45.46	90.64	90.84	387.65	387.26	45.39	90.63	387.24					
A10				45.41	90.49	391.40	45.48	45.53	90.63	90.76	391.34	391.00	45.39	90.78	390.29					
A11				45.34	89.91	383.81	45.39	45.40	90.26	90.14	383.78	383.41	45.40	90.05	383.41					
A12				45.31	89.97	384.02	45.37	45.38	90.27	90.18	384.00	383.24	45.36	90.02	383.24					
A13			16M	45.35	89.42	385.05	45.35	45.41	90.05	89.63	385.07	384.48	45.39	89.52	384.48					
A14				45.46	90.75	394.00	45.52	45.53	90.93	90.96	394.03	393.54	45.51	90.71	393.54					
A15				45.21	89.92	411.67	45.21	45.20	90.10	90.04	411.72	410.85	45.21	89.89	410.86					
A16				45.29	90.15	385.00	-	-	-	-	384.97	384.60	45.34	90.12	384.62					
A17				45.36	90.75	391.27	-	-	-	-	391.21	390.83	45.43	90.65	390.85					
A18			4M	45.47	90.32	392.10	-	-	-	-	392.13	391.68	45.50	90.26	391.70					
A19				45.21	90.22	413.18	-	-	-	-	413.29	412.61	45.23	90.32	412.62					
A20				45.40	90.51	391.84	-	-	-	-	391.87	391.48	45.42	90.52	391.49					
A21				45.41	90.58	393.22	-	-	-	-	393.08	392.96	45.48	90.67	392.96					
A22	ᄬᇊᄖ			45.44	90.47	392.29	-	-	-	-	392.27	392.08	45.52	90.55	392.08					
A23	疑所右 (春日井)	加熱	8M	45.42	90.57	394.41	-	-	-	-	394.22	394.09	45.47	90.63	394.09					
A24				45.34	90.56	393.62	-	-	-	-	393.54	393.18	45.41	90.64	393.18					
A25								·	45.26	89.88	382.68	-	-	-	-	382.54	382.45	45.34	89.95	382.45
A26						45.20	90.26	412.49	-	-	-	-	412.56	411.75	45.25	90.33	411.75			
A27				45.34	90.24	394.19	-	-	-	-	394.15	393.78	45.41	90.29	393.78					
A28			16M	45.32	90.29	412.00	-	-	-	-	412.06	411.44	45.39	90.37	411.44					
A29				45.36	89.95	388.23	-	-	-	-	388.22	387.79	45.43	90.01	387.80					
A30				45.28	89.85	383.65	-	-	-	-	383.67	383.31	45.36	89.96	383.31					
A31				45.19	89.74	411.19	ļ						-	-	411.19					
A32		20°C		45.35	89.43	382.05							-	-	382.05					
A33		2000 封緘	-	45.16	88.88	403.86							-	-	403.86					
A34				45.31	89.23	383.55							-	-	383.55					
A35				45.48	89.39	387.65							-	-	387.65					
A36				45.18	68.35	313.86							-	-	313.09					
A37		65°C		45.30	67.25	290.54							-	-	290.17					
A38		乾燥	-	45.31	67.92	290.62	l						-	-	290.30					
A39		皮		45.26	69.18	295.41	l						-	-	295.16					
A40		L		45.32	68.10	299.45	l						-	-	298.96					
A41	45.35 70.61 301.67						l						-	-	301.67					
A42		65°C		45.33	68.67	294.73	l						-	-	294.73					
A43		乾燥	-	45.35	68.56	297.05	Į						-	-	297.05					
A44		EU.		45.32	69.74	299.66	l						-	-	299.66					
A45		1		45.29	69.88	299.90							-	-	299.90					

表 3.25 質量·寸法計測結果一覧(A:凝灰岩)

				_				照射·力	加熱試験		正統 海底試驗前									
管理		-	440 818	Ē	式颗体成形像	Ż	直径	(mm)	高さ	(mm)	質量	<u>t</u> (g)	上	縮強度試験	同门					
番号	宕右名	試験	期间	直径(mm)	高さ(mm)	質量	試験前	試験後	試験前	試験後			直径(mm)	高さ(mm)	質量					
				平均	平均	(g)	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	(g)					
B01				45.48	89.30	391.91	45.53	45.56	89.44	89.43	391.96	391.52	45.56	89.38	391.49					
B02				45.47	89.66	395.08	45.53	45.53	89.81	89.76	395.13	394.88	45.52	89.76	394.84					
B03			4M	45.47	89.30	379.50	45.55	45.54	89.44	89.42	379.53	378.90	45.52	89.40	378.87					
B04				45.48	89.49	393.47	45.56	45.54	89.64	89.60	393.53	393.31	45.53	89.62	393.26					
B05				45.46	89.82	391.36	45.51	45.55	89.97	89.94	391.43	391.31	45.52	89.97	391.27					
B06				45.36	89.75	383.31	45.47	45.43	89.86	90.15	383.44	382.88	45.38	89.83	382.88					
B07				45.47	89.86	393.00	45.57	45.55	89.98	90.04	393.12	392.84	45.51	89.90	392.83					
B08		照射	8M	45.48	88.55	380.61	45.61	45.57	88.65	88.68	380.71	380.10	45.52	88.61	380.11					
B09				45.48	89.82	391.66	45.64	45.61	90.03	89.95	391.78	391.56	45.55	90.03	391.55					
B10				45.49	88.43	384.99	45.58	45.58	88.57	88.53	385.12	384.57	45.55	88.57	384.58					
B11				45.46	89.67	393.53	45.49	45.50	89.85	89.86	393.57	393.31	45.50	89.72	393.30					
B12				45.37	89.30	378.99	45.40	45.41	89.46	89.48	379.01	378.07	45.40	89.38	378.10					
B13			16M	45.48	88.88	387.78	45.52	45.56	89.01	89.19	387.85	387.72	45.52	88.95	387.74					
B14				45.45	89.50	387.68	45.52	45.50	89.64	89.62	387.72	387.07	45.48	89.57	387.07					
B15				45.35	89.65	385.36	45.42	45.42	89.81	89.87	385.43	385.00	45.39	89.72	385.00					
B16				45.36	89.65	391.43	-	-	-	-	391.53	391.25	45.43	89.65	391.27					
B17				45.48	89.23	391.87	-	-	-	-	391.94	391.70	45.51	89.25	391.71					
B18			4M	45.46	89.39	386.00	-	-	-	-	386.13	385.60	45.51	89.42	385.59					
B19				45.46	89.58	389.25	-	-	-	-	389.34	388.99	45.52	89.55	388.99					
B20				45.34	89.62	385.57	-	-	-	-	385.66	384.94	45.41	89.62	384.94					
B21				45.46	89.14	388.30	-	-	-	-	388.37	388.10	45.51	89.23	388.10					
B22	751.111			45.34	89.14	380.97	-	-	-	-	380.95	380.04	45.40	89.27	380.04					
B23	 一 砂岩 (御前崎) 	加熱	8M	45.47	89.55	386.72	-	-	-	-	386.79	386.46	45.51	89.61	386.46					
B24	(per tru ret) /		011	45.48	89.71	383.33	-	-	-	-	383.40	382.68	45.52	89.79	382.68					
B25						-			45.44	88.85	391.52	-	-	-	-	391.58	391.35	45.50	88.97	391.35
B26									45.32	89.82	389.34	-	-	-	-	389.43	389.13	45.45	89.86	389.12
B27				45.47	89.85	384.84	-	-	-	-	384.95	384.38	45.53	89.90	384.39					
B28			16M	45.46	89.57	392.79	-	-	-	-	392.86	392.58	45.54	89.62	392.57					
B29				45.34	89.24	387.03	-	-	-	-	387.10	386.80	45.40	89.27	386.79					
B30				45.48	89.85	383.04	-	-	-	-	383.17	382.27	45.53	89.93	382.28					
B31				45.36	89.79	377.15							-	-	377.15					
B32		20%		45.36	89.68	383.66							-	-	383.66					
B33		20 C 封編	-	45.48	89.70	381.41							-	-	381.41					
B34		-1 10 M		45.35	89.75	381.69							-	-	381.69					
B35				45.34	89.43	386.41							-	-	386.41					
B36				45.47	69.96	306.21							-	-	305.76					
B37		65°C		45.49	68.97	303.98							-	-	303.69					
B38		乾燥	-	45.49	69.17	300.69							-	-	300.47					
B39		後		45.34	68.36	295.63	1						-	-	295.37					
B40				45.48	68.20	292.19							-	-	291.37					
B41				45.34	69.38	301.94	1						-	-	301.94					
B42		65°C		45.49	69.41	302.74							-	-	302.74					
B43		乾燥	-	45.49	69.02	296.47	1						-	-	296.47					
B44		胢		45.49	68.92	295.76							-	-	295.76					
B45				45.46	67.50	286.23							-	-	286.23					

表 3.26 質量·寸法計測結果一覧(B:凝灰岩)

					head to have de				照射·力	11熱試験	前後		正縮強度試驗前								
管理		-	110 110	ΠL	式験体成形後	Ż	直径	(mm)	高さ	(mm)	質量	±(g)	上	縮强度試験	盯						
番号	岩石名	試験	期間	直径(mm)	高さ(mm)	質量	試験前	試験後	試験前	試験後			直径(mm)	高さ(mm)	質量						
				平均	平均	(g)	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	(g)						
C01				45.47	89.43	388.79	45.56	45.54	89.56	89.51	388.83	388.31	45.51	89.48	388.28						
C02				45.48	88.93	385.51	45.58	45.57	89.08	89.01	385.56	385.22	45.53	89.03	385.18						
C03			4M	45.51	89.83	388.21	45.59	45.61	89.98	89.93	388.25	387.74	45.60	89.92	387.71						
C04				45.49	89.00	385.91	45.56	45.56	89.21	89.11	385.95	385.67	45.55	89.06	385.64						
C05				45.47	89.07	386.66	45.56	45.54	89.22	89.19	386.72	386.33	45.52	89.13	386.29						
C06				45.48	88.90	385.65	45.58	45.60	89.05	89.05	385.81	385.33	45.53	88.98	385.36						
C07				45.22	90.02	386.23	45.33	45.32	90.25	90.13	386.36	385.92	45.29	90.16	385.91						
C08		照射	8M	45.21	89.73	384.69	45.31	45.30	90.02	89.98	384.84	384.32	45.27	89.82	384.31						
C09				45.27	87.30	374.65	45.34	45.35	87.44	87.48	374.75	374.24	45.32	87.38	374.25						
C10				45.22	89.42	383.85	45.34	45.34	89.57	89.56	383.95	383.51	45.31	89.54	383.52						
C11				45.15	89.90	384.58	45.22	45.22	89.98	90.03	384.63	384.14	45.22	89.97	384.16						
C12				45.17	89.94	384.84	45.23	45.23	90.07	90.08	384.88	384.46	45.22	90.02	384.45						
C13			16M	45.23	89.46	381.00	45.29	45.29	89.72	89.56	381.04	380.63	45.27	89.54	380.63						
C14				45.27	89.90	382.69	45.40	45.36	90.26	90.23	382.74	382.20	45.32	90.01	382.21						
C15				45.21	89.42	383.03	45.26	45.28	89.60	89.51	383.09	382.67	45.26	89.49	382.69						
C16				45.21	89.68	381.89	-	-	-	-	381.99	381.57	45.22	89.71	381.57						
C17				45.15	90.04	384.48	-	-	-	-	384.60	384.11	45.20	90.09	384.10						
C18			4M	45.47	89.86	390.25	-	-	-	-	390.38	389.82	45.49	89.85	389.83						
C19				45.48	88.88	385.15	-	-	-	-	385.27	384.87	45.49	88.91	384.87						
C20				45.32	89.74	384.63	-	-	-	-	384.68	384.32	45.33	89.83	384.31						
C21				45.29	89.46	385.34	-	-	-	-	385.31	384.68	45.37	89.50	384.68						
C22	动型			45.29	89.87	384.63	-	-	-	-	384.64	384.31	45.40	89.94	384.31						
C23	(青梅)	加熱	8M	45.21	89.97	386.62	-	-	-	-	386.64	386.14	45.35	90.02	386.14						
C24				45.32	89.25	384.61	-	-	-	-	384.55	383.97	45.47	89.31	383.97						
C25										45.25	90.12	384.78	-	-	-	-	384.80	384.48	45.34	90.20	384.48
C26				45.25	89.86	383.31	-	-	-	-	383.29	382.80	45.29	89.90	382.78						
C27				45.31	89.53	385.63	-	-	-	-	385.65	385.13	45.32	89.55	385.17						
C28			16M	45.35	89.45	383.48	-	-	-	-	383.50	383.04	45.37	89.47	383.05						
C29				45.36	89.10	382.47	-	-	-	-	382.50	382.02	45.35	89.12	382.04						
C30				45.33	89.65	384.17	-	-	-	-	384.18	383.65	45.32	89.78	383.67						
C31				45.26	89.76	382.25							-	-	382.25						
C32		20°C		45.31	89.75	384.82							-	-	384.82						
C33		封緘	_	45.38	89.26	382.48							-	-	382.48						
C34				45.36	89.96	386.13							-	-	386.13						
C35				45.57	88.48	382.56							-	-	382.56						
C36				45.21	70.37	300.03							-	-	299.44						
C37		65℃		45.24	69.67	299.03							-	-	298.20						
C38		乾燥	_	45.20	69.27	295.23							-	-	294.60						
C39		100		45.26	69.61	297.74							-	-	297.14						
C40		<u> </u>		45.14	68.34	290.03							-	-	289.55						
C41				45.26	69.94	299.94							-	-	299.94						
C42		65℃		45.22	70.39	302.56	ł						-	-	302.56						
C43		乾燥 前	_	45.23	69.74	299.68							-	-	299.68						
C44		ניח		45.48	70.25	302.84							-	-	302.84						
C45				45.25	69.11	295.20	1						-	-	295.20						

表 3.27 質量·寸法計測結果一覧(C:砂岩)

				_				照射·力	加熱試験	前後		下縮強度試驗前											
管理	H 7 4	-	440 818	Ē	式颗体成形像	Ż	直径	(mm)	高さ	(mm)	質量	<u>t</u> (g)	上	縮強度試験	同门								
番号	宕右名	試験	期间	直径(mm)	高さ(mm)	質量	試験前	試験後	試験前	試験後			直径(mm)	高さ(mm)	質量								
				平均	平均	(g)	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	(g)								
D01				45.24	88.92	386.81	45.26	45.33	89.06	89.03	386.85	386.78	45.26	89.00	386.72								
D02				45.24	89.99	392.11	45.26	45.29	90.13	90.11	392.18	392.11	45.26	90.21	392.06								
D03			4M	45.24	89.40	389.36	45.28	45.29	89.56	89.51	389.42	389.33	45.28	89.52	389.28								
D04				45.23	89.93	391.27	45.27	45.28	90.08	90.03	391.34	391.24	45.28	90.13	391.19								
D05				45.22	89.69	390.72	45.27	45.29	89.83	89.78	390.80	390.78	45.28	89.86	390.74								
D06				45.21	89.88	391.56	45.30	45.29	90.04	90.28	391.64	391.59	45.28	90.02	391.59								
D07				45.23	89.87	391.16	45.30	45.30	90.00	90.16	391.28	391.24	45.27	90.01	391.22								
D08		照射	8M	45.18	89.76	389.92	45.25	45.25	89.88	90.17	389.98	390.00	45.25	89.87	390.01								
D09				45.22	89.41	389.46	45.30	45.28	89.55	89.62	389.53	389.48	45.32	89.55	389.47								
D10				45.24	89.28	389.11	45.32	45.32	89.42	89.43	389.17	389.09	45.31	89.41	389.06								
D11				45.23	89.03	387.47	45.29	45.32	89.32	89.31	387.53	387.57	45.26	89.11	387.56								
D12				45.23	88.82	386.62	45.25	45.29	89.26	89.13	386.66	386.73	45.26	88.90	386.74								
D13			16M	45.24	87.83	382.36	45.28	45.30	87.97	88.07	382.42	382.50	45.27	87.89	382.50								
D14				45.22	89.73	391.05	45.29	45.31	89.90	90.01	391.12	391.20	45.27	89.85	391.19								
D15				45.24	88.84	387.06	45.26	45.31	88.99	89.25	387.11	387.09	45.27	88.95	387.08								
D16				45.23	89.15	387.69	-	-	-	-	387.75	387.52	45.23	89.09	387.53								
D17				45.17	89.41	388.19	-	-	-	-	388.28	388.16	45.20	89.32	388.18								
D18			4M	45.21	88.93	386.84	-	-	-	-	386.89	386.68	45.23	88.96	386.68								
D19				45.36	89.43	391.42	-	-	-	-	391.50	391.39	45.37	89.38	391.38								
D20				45.23	88.20	384.03	-	-	-	-	384.11	383.94	45.23	88.14	383.95								
D21				45.35	88.16	385.81	-	-	-	-	385.86	385.73	45.50	88.19	385.73								
D22				45.17	89.46	388.57	-	-	-	-	388.59	388.47	45.35	89.55	388.47								
D23	(津久見)	加熱	8M	45.21	88.17	383.50	-	-	-	-	383.56	383.42	45.33	88.22	383.42								
D24			0141	45.23	88.51	385.47	-	-	-	-	385.45	385.29	45.28	88.54	385.29								
D25										L			45.24	87.99	383.70	-	-	-	-	383.70	383.55	45.35	88.02
D26				45.21	88.28	383.85	-	-	-	-	383.90	383.65	45.21	88.31	383.66								
D27				45.22	88.02	382.67	-	-	-	-	382.72	382.54	45.22	88.09	382.55								
D28			16M	45.16	87.28	378.65	-	-	-	-	378.72	378.48	45.17	88.04	378.48								
D29				45.17	89.23	387.63	-	-	-	-	387.70	387.54	45.17	88.49	387.54								
D30				45.35	89.48	391.45	-	-	-	-	391.53	391.39	45.35	88.74	391.39								
D31				45.22	89.82	391.39							-	-	391.39								
D32		20°C		45.23	89.30	388.38							-	-	388.38								
D33		封緘	_	45.23	89.81	391.19							-	-	391.19								
D34				45.23	89.20	388.53							-	-	388.53								
D35				45.22	89.64	390.60							-	-	390.60								
D36				45.20	67.72	293.98							-	-	293.81								
D37		65°C		45.24	67.39	293.23							-	-	293.13								
D38		乾燥	_	45.20	67.73	294.49	-						-	-	294.35								
D39		10		45.21	68.15	296.32	4						-	-	296.15								
D40		<u> </u>		45.22	69.18	301.14	-						-	-	300.98								
D41				45.22	70.63	307.19	4						-	-	307.19								
D42		65℃		45.22	68.75	299.42	-						-	-	299.42								
D43		45.22	68.06	296.78	4						-	-	296.78										
D44		199		45.22	68.86	299.96	-						-	-	299.96								
D45			l	45.22	67.62	294.26	I						-	-	294.26								

表 3.28 質量·寸法計測結果一覧(D:凝灰岩)



骨材試験体GA:凝灰岩(砕石)

図 3.105 質量変化比較(1)



骨材試験体GC:砂岩(砕石)

図 3.106 質量変化比較(2)



骨材試験体GA:凝灰岩(砕石)

図 3.107 形状(直径・高さ)変化比較(1)



骨材試験体GC:砂岩(砕石)

図 3.108 形状(直径・高さ)変化比較(2)

- 2) 物性試験結果
- a) 圧縮強度および静弾性係数

物性試験(圧縮強度、静弾性係数)について、試験結果の一覧を表 3.29 に示す。また、圧縮強度試験に関して、各試験体におけるパラメータごとの比較を図 3.109 および図 3.110 に示す。なお、照射影響評価試験および加熱影響評価試験における管理試験体については、養生状況が同じであるため非照射試験体として1つにまとめている。

また、各骨材とも強度試験結果の値に大きなばらつきがみられたため、ここで示す値 は、各試験体5体のうち圧縮強度が最大・最小の試験体2体を除外した3体の平均値を 示す。

ガンマ線照射による圧縮強度や線弾性係数への影響を確認したが、本試験の範囲では ガンマ線により骨材の物性に大きな影響が生じないことが明らかとなった。

ただし、依然ばらつきが大きく、ばらつきがより小さい範囲での分析を行うため、ビ ッカース硬さ試験を追加で実施した。詳細については後述する。

	2.	00-0,			12 49/11F		(Ē			• =	·	<	1 47	++ 704 1	1. 8-0- 3/10
			照射量	上稻	强度	静弾作	生除数					照射量	上稻	强度	静弾性	E係数
試験体ID	試験内容	材齢情報	(kGy) 温湿度	(N/1	nm²)	(kN/	mm²)		試験体ID	試験内容	材齢情報	(kGy) 温湿度	(N/r	nm²)	(kN/	mm²)
					平均		平均							平均		平均
A-01				318		90.7			B-01				310		71.6	
A-02		四时间44		178		82.2			B-02		四計明払		244		75.4	
A-03		照射開始 4ヶ月後	$2.5 imes 10^4$	278	261	84.3	79.8		B-03		照射開始 4ヶ月後	$2.5 imes 10^4$	294	301	49.0	71.4
A-04				279		69.4			B-04				365		79.4	
A-05				252		72.3			B-05				291		81.6	
A-06				358		85.7			B-06				401		68.2	
A-07		an 4 1 an 1 /		320		69.1			B-07		an 6 i an (/		266		75.2	=
A-08	照射試験	照射開始 8ヶ月後	$5.0 imes 10^4$	299	296	77.2	77.8		B-08	照射試験	照射開始 8ヶ月後	$5.0 imes 10^4$	387	359	67.5	73.4
A-09				239		84.9			В-09				417		80.8	
A-10				266		72.1			B-10				324		75.1	
A-11				374		66.2			B-11				274		80.4	
A-12				347		136.0			B-12				235		44.6	
A-13		照射開始 16ヶ月後	$1.0\!\times\!10^5$	243	317	119.0	104.0		B-13		照射開始 16ヶ月後	$1.0\!\times\!10^5$	218	286	80.4	93.7
A-14		//		309		85.8			B-14		//144		351		149.0	
A-15				312		113.0		ſ	B-15				354		114.0	
A-16				279		72.4			B-16				453		80.1	
A-17				253		61.8		ľ	B-17				433		78.2	
A-18		4ヶ月後		341	256	256 78.4 74.0	B-18		4ヶ月後		207	368	68.0	76.1		
A-19				111 84.8	ľ	B-19				385		78.6				
A-20				295		72.4	B-20				360		75.6			
A-21				206			B-21				358		71.8			
A-22			1列目	255		82.8		ľ	B-22	加熱試験		1列目	359		63.4	
A-23	加熱試験	8ヶ月後	価度	195	210	77.5	77.7	ľ	B-23		1 8ヶ月後	仙皮	195	286	63.1	68.4
A-24		0ケ月1夜	雰囲気 湿度	251		75.7		ľ	B-24			雰囲気 湿度	364		62.3	
A-25			1362/20	141		81.7		ľ	B-25			1362/24	153		81.6	ĺ
A-26				333		84.9			B-26				268		75.2	
A-27				332		68.8		ľ	B-27				383		67.2	
A-28		16ヶ月後		405	324	86.3	76.9	ľ	B-28		16ヶ月後		312	288	71.2	68.8
A-29				200		72.8		ľ	B-29				262		70.2	(
A-30				350		71.5		ľ	B-30				214		60.4	
A-31				262		85.0			B-31				198		68.2	
A-32				250		52.0		ľ	B-32				300		61.6	
A-33	標準養生	管理試験	20℃封緘	258	246	84.1	73.5	ľ	B-33	標準養生	管理試験	20℃封緘	236	275	46.1	60.3
A-34				148		71.5		ľ	B-34				292		56.3	
A-35				313		74.8		ľ	B-35				351		69.4	
A-36				267		87.0			B-36				205		69.0	
A-37				207		72.8		ł	B-37				235		81.2	[
A-38		加熱後	65℃	241	245	75.6	76.5	ł	B-38		加熱後	65℃	411	316	76.2	71.4
A-39			-	271		74.2	76.5	ł	B-39			-	422		78.1	
A-40				238		72.9		ł	B-40				306		52.6	
A-41	加恐影響 確認試験			142		82.3		B-41	加恐影響 確認試験			249		70.3		
Δ-49				187		72.1		B-49				303		65.7		
A-43		管理試驗	20℃封緘	174	199	62.7		B-43		管理試驗	20℃封緘	381	284	70.3	62.9	
A-44		D - T 1. May	20 021/094	276	100	67.5		B-44		D - 11- MOX	20 021/05	319	551	63.8		
Δ-45				216		60.0		ŀ	B-45				160		44.5	
A 4J				210		09.9		. I.	D 4J				105		44.J	L

表 3.29 強度·剛性計測結果(A:凝灰岩(砕石)、B:砂岩(砂利))

	試験内容	材齢情報	照射量 (kGy) 温湿度	圧縮強度		静磁性係数		ſ	試験体ID	試驗内容	材齢情報	照射量 (kGy)	圧縮強度		静弹性係数	
試験体ID				(N/mm^2)		(kN/mm ²)							(N/mm ²)		(kN/mm ²)	
				(14/1	平均	(11.17)	平均	PODULT	P 9001 7-11	- 1 mp (13 TK	温湿度	(14) 1	平均	(R: 1)	平均	
C-01		照射開始 4ヶ月後 照射開始 8ヶ月後	2.5×10^4 5.0×10^4	124	184	58.7	64.5	ŀ	D-01	照射試験	照射開始 4ヶ月後 照射開始 8ヶ月後	2.5×10^4 5.0×10^4	129	131	78.3	
C-02				260		69.3		ŀ	D-02				203		78.5	
C-03				198		53.5		ŀ	D-03				75		69.4	77.6
C-04				177		71.3		ŀ	D-04				114		83.7	
C=05				159		69.8		ŀ	D-05				134		78.0	
C=06				187		66.6		ŀ	D=06				176		66.6	
C-07				221		75.0		ŀ	D-07				53		49.2	
C-08	照射試験			96	160	58.7	66.3	ŀ	D-08				52		65.0	62.7
C-09				129		65.3		ŀ	D-09				134		64.1	
C=10				169		65.8		ŀ	D=10				145		68.5	
C-11		照射開始 16ヶ月後	1.0×10 ⁵	221	198	72.3	62.0	-	D=11		照射開始 16ヶ月後	1.0×10^{5}	49	82	52.1	55.2
C-12				215		67.4		ŀ	D-12				69		56.1	
C=13				150		48.5		ŀ	D=13				85		57.8	
C-14				184		55.4		ŀ	D-14				148		62.8	
C-15				222		66.5		ŀ	D-15				61		47.0	
C-16				208		63.6			D-16				151		79.1	
C-17	加熱試験	4ヶ月後	1列目 温度 眾度	240	189	67.8	65.3	ŀ	D-17	加熱試験	4ヶ月後	1列目 温度 衆 躍度	81	93	68.0	73.8
C-18				134		64.6		ŀ	D-18				77		67.0	
C-19				207		68.9		ŀ	D-19				95		75.0	
C-20				154		61.7			D-20				61		79.7	
C-21		8ヶ月後		80	144	39.0	51.3	ľ	D-21		8ヶ月後		110	111	69.6	74.2
C-22				162		52.5		ľ	D-22				83		63.9	
C-23				230		62.6		ľ	D-23				110		70.4	
C-24				91		39.7		ľ	D-24				119		84.2	
C-25				159		62.6		Ī	D-25				134		82.9	
C-26		16ヶ月後		228	215	61.7	60.2		D-26		16ヶ月後		138	97	79.3	70.4
C-27				196		56.9		ſ	D-27				97		53.3	
C-28				256		63.0			D-28				54		66.1	
C-29				189		57.6		ſ	D-29				95		79.2	
C-30				207		61.9			D-30				102		73.9	
C-31	標準養生	管理試験	20℃封緘	129	153	60.6	52.7		D-31	標準養生	管理試験	20℃封緘	135	119	82.5	77.1
C-32				167		48.6			D-32				151		69.0	
C-33				145		45.1			D-33				130		81.6	
C-34				170		63.0			D-34				92		81.6	
C-35				156		46.2			D-35				85		70.7	
C-36	加熱影響確認試験	加熱後	65°C	373	292	70.0	65.8		D-36	加熱影響確認試驗	加熱後	65℃	117	119	70.0	69.6
C-37				210		64.0			D-37				111		73.9	
C-38				373		63.7			D-38				88		72.2	
C-39				261		69.5			D-39				102		61.8	
C-40				243		61.6			D-40				177		70.3	
C-41		管理試験	20℃封緘	150	6 166 5	65.9	60.9	ļ	D-41		管理試験	20℃封緘	114		73.8	
C-42				131		64.5			D-42				176		80.9	78.3
C-43				139		51.3			D-43				179	164	85.2	
C-44				287		61.7		ļ	D-44				176		79.2	
C-45				124		61.1			D-45				174		72.6	

表 3.30 強度·剛性計測結果(C:砂岩(砕石)、D:石灰岩(砕石))




図 3.109 骨材圧縮強度比較(1)



骨材試験体GC:砂岩(砕石)

骨材圧縮強度比較(2) 図 3.110



2-462



図 3.112 骨材静弹性係数比較(2)

- b) ビッカース硬さ
- (i) 試験概要

前述のとおり圧縮強度試験を実施したところ、ばらつきが大きく、ガンマ線照射や 加熱による乾燥影響は明確に分からなかったため、圧縮強度とは別の指標の試験とし てビッカース硬さ試験を実施した。

(ii) 試験方法

試験体管理番号、骨材種類および試験体の情報を表 3.31 に示す。ビッカース硬さ試 験用骨材試験体は、圧縮強度試験を実施した骨材試験体の破片を試料調整したもので ある。

ビッカース硬さ試験用試験体の試料調整方法の概要を図 3.116 に示す。

図3.116に示すように、ビッカース硬さ試験用試料は、骨材試験体の破片を直径50mm、 高さ100mmの型枠内に、ビッカース硬さ試験面を下にして設置し、その上に超厚膜形 エポキシ樹脂被覆材料(ナプコバリヤー5M:関西ペイント株式会社製)を充填した。 その後、エポキシ樹脂が硬化後に脱型し、湿式のダイヤモンドカッターにより、底面 から2cm程度の位置を切断し、直径50mm×高さ20mm程度の試験体に成形した。その 後、図3.113に示す試験体の底面が平滑になるように研磨盤にて研磨し、その面をビ ッカース硬さ試験の測定面とした。

表 3.31 に示す骨材試験体の試料について、ビッカース硬さ試験を実施した。なお、 C31、C32、C33 を使用して事前試験を実施した。

ビッカース硬さの測定には、マイクロビッカース硬さ試験機(ミツトヨ製HM-221) を用いて、測定面にビッカース圧子を押し当て、圧子を取り除いたあとに観察される くぼみの大きさを測定し、硬さの評価を行った。なお、ビッカース硬さの測定点数は、 事前試験にて使用した C31、C32 および C33 が各試料 10 点、それ以外は、各試料 20 点とした。

(ⅲ) 試験結果

ビッカース硬さ試験結果を表 3.32~表 3.35 および図 3.115 に示す。

本試験においても、ばらつきが大きい結果となっており、ガンマ線照射や加熱によ る乾燥影響は明確に分析するための試験方法に関しては今後の課題である。

試験体管理番号	骨材種類	試験体の情報								
A05		ガンマ線照射試験体4ヶ月								
A10	凝灰岩(春日井) 砂岩(御前崎)	ガンマ線照射試験体8ヶ月								
A13		ガンマ線照射試験体16ヶ月								
A17		加熱(非照射)試験体4ヶ月								
A21		加熱(非照射)試験体8ヶ月								
A29		加熱(非照射)試験体16ヶ月								
A34		試験体成形直後(非照射)								
B03		ガンマ線照射試験体4ヶ月								
B07		ガンマ線照射試験体8ヶ月								
B15		ガンマ線照射試験体16ヶ月								
B17		加熱(非照射)試験体4ヶ月								
B22		加熱(非照射)試験体8ヶ月								
B30		加熱(非照射)試験体16ヶ月								
B34		試験体成形直後(非照射)								
C05		ガンマ線照射試験体4ヶ月								
C10		ガンマ線照射試験体8ヶ月								
C11		ガンマ線照射試験体16ヶ月								
C16		加熱(非照射)試験体4ヶ月								
C22	砂豊(害施)	加熱(非照射)試験体8ヶ月								
C30	19石(月1時)	加熱(非照射)試験体16ヶ月								
C31										
C32		試驗休成形直径(非昭射)								
C33										
C34										
D05		ガンマ線照射試験体4ヶ月								
D07	2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ガンマ線照射試験体8ヶ月								
D11		ガンマ線照射試験体16ヶ月								
D17		1) 加熱(非照射)試験体4ヶ月								
D22		加熱(非照射)試験体8ヶ月								
D30		加熱(非照射)試験体16ヶ月								
D35		試験体成形直後(非照射)								

表 3.31 試験	《体管理番号、	骨材種類およ	、び試験体の情報
-----------	---------	--------	----------



図 3.113 ビッカース硬さ試験用試験体の試料調整方法の概略



(a) 試験前試料

(b) マイクロビッカース試験機図 3.114 ビッカース硬さ試験状況

表 3.32 ビッカース硬さ試験結果(A:凝灰岩(春日井))

24	长生物理委员											計測点数	¢									
βA	裸体官理會亏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	平均
105	試験力(N)	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	-
AUS	ビッカース硬さ(HV)	428.0	315.1	554.2	389.2	841.6	659.4	301.4	462.6	239.7	193.3	175.0	313.3	509.3	685.4	650.7	798.9	617.4	449.6	615.4	283.9	474.2
4.10	試験力(N)	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1
Alt	ビッカース硬さ(HV)	359.0	244.9	372.2	250.9	168.1	261.7	157.3	122.7	289.1	143.2	239.4	163.8	173.4	208.6	227.6	154.3	299.7	263.8	243.7	228.0	228.6
4.1.0	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	5.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	-
A13	ビッカース硬さ(HV)	298.3	324.3	263.0	347.6	537.7	328.1	454.2	261.6	235.4	233.4	164.3	299.8	166.5	173.7	247.2	204.5	271.4	151.8	452.0	290.7	285.3
A 17	試験力(N)	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
AIT	ビッカース硬さ(HV)	151.8	319.7	335.9	179.1	174.5	180.3	230.4	258.6	472.4	388.7	201.9	236.0	319.2	198.4	146.8	112.1	272.3	215.8	144.2	147.6	234.3
4.91	試験力(N)	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1
A21	ビッカース硬さ(HV)	419.1	303.5	424.9	214.4	436.2	466.6	470.3	555.3	445.4	780.4	401.9	530.5	372.9	413.9	116.4	153.1	155.2	364.7	141.9	334.8	375.1
4.90	試験力(N)	1.0	0.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
A29	ビッカース硬さ(HV)	352.8	184.8	221.5	413.0	465.7	453.0	274.1	244.4	297.1	304.8	331.7	351.3	324.9	450.7	267.4	209.6	312.6	236.6	274.6	389.9	318.0
1.24	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
A34	ビッカース硬さ(HV)	229.8	131.5	175.5	135.6	154.1	121.5	124.2	248.2	219.0	150.7	167.1	227.4	129.2	102.1	136.2	255.4	322.3	240.5	184.1	138.8	179.7

表 3.33 ビッカース硬さ試験結果(B:砂岩(御前崎))

34	睑体德理来是	計測点数																				
p+\	波座自 注 留力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	平均
D02	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
D03	ビッカース硬さ(HV)	547.0	302.7	400.8	363.0	549.3	688.5	430.8	351.8	861.6	697.4	610.8	502.5	423.6	493.4	652.7	561.1	487.6	364.9	541.5	705.4	526.8
P07	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-
DOI	ビッカース硬さ(HV)	262.7	429.7	426.5	437.6	307.9	715.0	475.4	300.1	254.8	296.9	476.0	227.6	245.0	228.5	282.6	251.5	332.8	421.5	491.0	320.4	359.2
D15	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
D10	ビッカース硬さ(HV)	446.0	321.1	424.3	236.8	397.2	526.2	498.8	281.0	428.4	379.3	315.9	275.7	344.6	561.2	537.8	419.4	658.8	635.7	457.8	314.0	423.0
D17	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
DII	ビッカース硬さ(HV)	423.0	436.4	556.5	549.5	285.1	585.7	662.6	230.2	381.1	588.9	585.6	465.2	642.9	492.3	640.7	570.5	573.8	515.6	583.3	441.9	510.5
D00	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
D22	ビッカース硬さ(HV)	264.5	474.7	181.3	240.3	272.6	426.6	345.1	221.6	198.1	255.5	224.1	392.6	251.7	258.1	182.0	452.8	383.2	363.4	501.6	458.2	317.4
D20	試験力(N)	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	-
D20	ビッカース硬さ(HV)	679.8	791.7	465.8	573.4	346.3	255.5	782.0	838.6	216.2	398.9	400.2	492.2	606.8	594.0	300.4	208.3	673.6	446.2	511.7	422.9	500.2
D24	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
154	ビッカース硬さ(HV)	336.5	258.1	253.7	656.2	389.2	519.1	452.5	772.3	291.0	394.2	443.1	776.1	323.0	342.9	488.3	411.9	639.3	333.5	471.2	248.8	440.0

34		計測点数																				
BL/	- 映 平官 / 王宙 万	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	平均
C05	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
C05	ビッカース硬さ(HV)	729.8	566.6	379.4	293.5	247.6	403.5	268.9	267.0	376.8	340.5	339.8	752.0	792.3	344.9	596.7	564.5	347.3	732.1	230.9	322.2	444.8
C10	試験力(N)	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	-
C10	ビッカース硬さ(HV)	789.6	605.5	704.6	381.5	589.4	203.8	763.8	754.6	470.1	364.2	589.2	407.2	249.0	173.5	667.3	223.7	275.6	423.4	211.3	208.7	452.8
C11	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
CII	ビッカース硬さ(HV)	692.8	417.9	331.8	277.2	572.9	301.4	501.3	740.6	393.3	460.6	199.3	414.6	788.1	489.5	518.3	203.0	357.5	298.5	373.8	223.3	427.8
C16	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
C10	ビッカース硬さ(HV)	337.8	405.4	752.3	898.7	680.8	431.1	564.9	284.3	353.4	591.6	560.2	536.6	796.9	320.3	410.1	580.0	527.3	587.4	790.6	323.1	536.6
C22	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	-
022	ビッカース硬さ(HV)	267.0	674.0	390.2	419.4	479.7	333.4	558.8	575.4	656.4	532.0	331.6	554.0	580.4	231.9	617.6	349.5	456.1	502.4	487.0	500.9	474.9
C20	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
C30	ビッカース硬さ(HV)	479.8	243.3	437.8	495.5	567.1	227.6	321.9	323.8	491.2	416.1	233.2	265.8	206.1	433.2	495.4	923.0	234.3	392.2	379.7	330.8	394.9
C21	試験力(N)	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
0.51	ビッカース硬さ(HV)	392.6	572.0	613.0	513.9	595.1	358.6	619.5	521.5	921.9	627.7	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	573.6
C20	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C32	ビッカース硬さ(HV)	653.4	335.3	526.4	576.8	219.0	301.8	212.0	228.5	181.0	601.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.5
C22	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	ł	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
033	ビッカース硬さ(HV)	376.3	729.9	496.1	779.1	699.1	454.2	628.6	522.7	458.2	443.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558.8
C24	試験力(N)	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-
0.34	ビッカース硬さ(HV)	257.5	549.1	698.4	639.7	598.3	994.2	445.2	398.7	349.8	688.5	403.3	351.7	543.6	233.7	574.6	376.3	361.2	212.3	180.8	334.0	459.5

表 3.34 ビッカース硬さ試験結果(C:砂岩(青梅))

表 3.35 ビッカース硬さ試験結果(D:石灰石(津久見))

34	喻体德理来是	計測点数																				
p+\	· 供伴日· 生田 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	平均
D05	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
D05	ビッカース硬さ(HV)	165.2	207.6	208.3	242.8	168.2	173.7	174.2	182.1	161.8	163.9	168.3	165.1	169.8	170.6	162.3	174.2	146.0	170.3	141.7	139.7	172.8
D07	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
DUI	ビッカース硬さ(HV)	134.5	142.8	148.0	136.8	124.0	142.3	121.6	130.9	108.1	104.8	114.2	117.9	162.8	156.0	132.5	135.6	124.3	145.7	140.5	128.3	132.6
D11	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
DII	ビッカース硬さ(HV)	148.5	135.9	117.7	130.4	131.9	163.9	132.5	105.0	117.4	133.6	152.6	135.9	121.4	121.0	159.0	139.7	155.9	143.6	138.8	133.7	135.9
D17	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
DIT	ビッカース硬さ(HV)	129.1	160.7	148.9	120.8	127.8	126.2	149.1	139.6	144.5	135.9	162.5	153.8	122.1	135.9	111.3	163.3	161.5	143.8	157.2	158.8	142.6
D99	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
D22	ビッカース硬さ(HV)	167.3	167.9	181.5	137.7	158.7	158.4	112.5	144.7	173.7	176.0	180.2	131.0	133.6	137.7	210.9	154.4	159.4	142.8	130.7	118.0	153.9
D20	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
D30	ビッカース硬さ(HV)	179.2	153.3	155.8	133.4	148.5	168.6	143.3	153.2	242.0	170.0	144.7	132.5	189.2	142.2	135.7	134.8	131.2	162.6	137.5	150.2	155.4
D25	試験力(N)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
D30	ビッカース硬さ(HV)	161.1	155.4	130.3	149.4	158.1	161.4	128.3	172.4	148.3	164.0	128.3	159.6	164.3	126.5	138.2	159.1	141.9	159.2	187.2	158.2	152.6



図 3.115 ビッカース硬さ試験結果

線量計測結果

線量計測結果を表 3.36 に、照射試験完了時点の照射量および平均線量率を表 3.37 に 示す。

線量計	則	計測位置	准夹
年	月	1 列目	加市石
2014	1	11.03	試験開始
		11.04	_
	5	11.47	_
		10.91	_
		10.94	骨材4ヶ月試験体回収
	7	11.46	_
		11.33	-
2015	1	10.27	骨材 8 ヶ月試験体回収
	2	9.98	-
		10.67	_
	4	10. 75	骨材 16 ヶ月試験体回収

表 3.36 線量計測結果

表 3.37 照射量および平均線量率

目標照射量	目安期間	試験体位置	照射日数	照射量	平均線量率
(kGy)			(日)	(kGy)	(kGy/h)
25000	4 ケ月	1 列目	101	27034	11.15
50000	8ヶ月	1 列目	210	55027	10.92
100000	16 ケ月	1 列目	413	107900	10.89

4) XRD 試験結果

XRD(粉末X線回折)試験用試料は、圧縮強度および静弾性係数試験後試験体の一部 を取り出し、鉄鉢および瑪瑙乳鉢で破砕・粉砕し、指頭に粒を感じない程度の微粉末に 調製して測定を行なった。X線回折装置は、PANAlytical 社製X線回折装置(XPert PRD MPD)を用い、試料に含有される物質の同定を行った。測定条件は、管球Cu、入射側発 散スリット1°、入射側散乱防止スリット2°、受光側散乱防止スリット5.5mm、管電流40mA、 管電圧45kV、スキャン角度20=5~60°、スキャンスピード5°/min、サンプリング間隔 0.03°である。

XRD(粉末X線回折)試験結果を表 3.38 および図 3.116~図 3.139 に示す。

				鉱物名													
骨材記号	骨材名	試験体管理番号	試験実施時期		長	石類	6 mm		-	1.000-001		the ball betw	44 000 044				
				石英	斜長石	カリ長石	角閃石	禄泥石	雲母	方解石	苦灰石	黄鉄鉱	黄銅鉱	石墨			
		A01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	0		\triangle	\triangle	0			\triangle					
		A06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0		0	\triangle	0			\triangle	\triangle				
	WZ FR LLL	A11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0													
А	一一一般 (長 日 土)	A16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0				\triangle	\triangle								
	(-1-1-)1)	A21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	\triangle			\triangle	\triangle								
		A26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0		0	\triangle	0								
		A34	試験体成形直後	0	\triangle	\triangle		\triangle	\triangle								
		B01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	\triangle	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle							
		B06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle							
		B11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\bigtriangleup	\triangle							
В	B 砂岩 (細前崎)	B16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0	0	0			\bigtriangleup								
	(hele to d held)	B21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle							
		B26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0	\triangle			0								
		B34	試験体成形直後	0	0	0		\triangle	\bigtriangleup	\triangle							
		C01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\bigtriangleup	\triangle		\triangle					
		C06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle					
	*56. 144	C11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	0		\triangle					
С	(書梅)	C16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle					
	(日1時)	C21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	0	Δ		\triangle	\triangle	0		\triangle					
		C26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	0							
		C34	試験体成形直後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle					
		D01	ガンマ線照射試験4ヶ月後							0	\triangle			\triangle			
		D06	ガンマ線照射試験8ヶ月後							0	\triangle			\triangle			
		D11	ガンマ線照射試験16ヶ月後							0				\triangle			
D		D16	非照射・加熱試験4ヶ月後							0	\triangle			\triangle			
	(1+八元)	D21	非照射・加熱試験8ヶ月後							0	\triangle			\triangle			
		D26	非照射・加熱試験16ヶ月後							0	\triangle			\triangle			
		D34	試験体成形直後							0							

表 3.38 XRD 試験結果

備考) 最強ピークの回折強度: ◎: 40、000Counts 以上 ○: 40、000~20、000Counts △: 20、000Counts 未満
空白: 未検出最強ピークの回折強度は、バックグラウンドを差し引いた値を用いた。



図 3.116 粉末X線回折試験結果(A01:凝灰岩)



図 3.117 粉末X線回折試験結果(A06:凝灰岩)



図 3.118 粉末X線回折試験結果(A11:凝灰岩)



図 3.119 粉末X線回折試験結果(A16:凝灰岩)



図 3.120 粉末X線回折試験結果(A21:凝灰岩)



図 3.121 粉末X線回折試験結果(A34:凝灰岩)



図 3.122 粉末X線回折試験結果(B01:砂岩)



図 3.123 粉末X線回折試験結果(B06:砂岩)



図 3.124 粉末X線回折試験結果(B11:砂岩)



図 3.125 粉末X線回折試験結果(B16:砂岩)



図 3.126 粉末X線回折試験結果(B21:砂岩)



図 3.127 粉末X線回折試験結果(B34:砂岩)



図 3.128 粉末X線回折試験結果(C01:砂岩)



図 3.129 粉末X線回折試験結果(C06:砂岩)



図 3.130 粉末X線回折試験結果(C11:砂岩)



図 3.131 粉末X線回折試験結果(C16:砂岩)



図 3.132 粉末X線回折試験結果(C21:砂岩)



図 3.133 粉末X線回折試験結果(C34:砂岩)



図 3.134 粉末X線回折試験結果(D01:石灰石)



図 3.135 粉末X線回折試験結果(D06:石灰石)



図 3.136 粉末X線回折試験結果(D11:石灰石)



図 3.137 粉末X線回折試験結果(D16:石灰石)



図 3.138 粉末X線回折試験結果(D21:石灰石)



図 3.139 粉末X線回折試験結果(D34:石灰石)
3. 4 まとめ

(1) コンクリート

ガンマ線照射後のコンクリートの強度は、増大した。これは中性化によるセメン トペーストの強度増大がコンクリートの強度増大につながったものと考えられる。 本研究のコンクリート試験体へのガンマ線照射試験と加熱試験、乾燥試験から、 2.0×10⁵ kGy の範囲でガンマ線によるコンクリート強度への影響は、熱・乾燥影響 と同等か、強度低下への影響は小さいことを確認した。

(2)セメントペースト

ガンマ線発熱による影響は乾燥によるものであり、強度への影響は熱・乾燥影響 と同等かそれよりも小さい。ガンマ線環境下で中性化が伴う場合には強度が増大す る可能性があることを明らかにした。このことから、ガンマ線照射はセメントペー ストの強度低下には大きく寄与しないと言える。

(3)骨材

骨材試験体の照射試験によって、1.0×10⁵ kGy の範囲で体積変化は熱・乾燥影響 と同等の範囲でしか変化せず、特段の膨張挙動はしないことを確認した。ガンマ線 の電離作用により岩石鉱物がメタミクト化し、膨張する可能性はあるが、実際の原 子炉内への影響としては非常に小さく、熱・乾燥影響と同等である。

<補足>

ガンマ線照射試験を終えた照射量が 2.5×10⁴、5.0×10⁴、1.0×10⁵kGy のコンクリート試験体(骨材 2 種類、 ϕ 4×6cm)、セメントペースト試験体(水セメント比 3 種類、 3×13×300 mm)、骨材試験体(4 種類、 ϕ 4.5×9cm)の物理特性については、以下の結果が得られた。

- 1) コンクリート
- a)質量•寸法

質量減少量は、乾燥の程度に依存して大きくなる傾向が確認された。寸法(直径、 高さ)についても、乾燥により概ね縮小される傾向にあるが、変化率としては質量 ほど大きな変化は生じなかった。また、骨材の違いによる顕著な差はなかった。(図 3.48、図 3.49、図 3.50)

b) 圧縮強度

ガンマ線および加熱を受けた試験体において強度が増加する傾向が見られた(図 3.60)。これは、ガンマ線発熱および加熱試験での乾燥の影響により強度が変化した ことに加え、セメントペーストの中性化による強度増大のためと考えられる。

c)静弹性係数

ガンマ線および加熱を受けた試験体の方が 20℃封緘養生の試験体より小さくなった(図 3.56)。乾燥が進み密度が減少したことで、ヤング率が低下したことが考えられる。また照射量や線量率の大小で顕著な差は確認できなかった。

d)自由水率

照射量および線量率が大きいほど自由水率の減少が大きくなる傾向が見られた (図 3.57)。

e)結合水率

照射の有無、照射量および線量率による明らかな差は確認できなかった(図3.58)。

以上より、ガンマ線照射影響は、熱・加熱影響によって評価してよく、ガンマ線影響に関する目安値は再設定しなくてよいと考えられる。ただし、熱・加熱影響評価における65℃の設定根拠を明確にすることが同時に求められる。

2)セメントペースト

ほぼすべてのケースで照射後に強度増加が確認され、かつ、非照射のものよりも強 度増加は大きかった(図 2.2.1-3~図 2.2.1-8)。このことから、ガンマ線の照射はセ メントペーストに対して強度増加の影響を有するものと考えられるが、そのメカニズ ムは不明である。

3)骨材

本試験の範囲ではガンマ線により骨材の物性に大きな影響が生じないことが明らか となった(図 3.109~図 3.112)。

しかし、ばらつきが大きく、ガンマ線照射や65℃加熱による乾燥影響は明確に分からなかった。

4. 熱・乾燥影響に関するメカニズム解明の試験的検討

- 4.1 物理特性試験(セメントペースト)
- 4.1.1 セメントペーストの熱・乾燥影響
- (1) 概要

本検討は,照射試験で実施したセメントならびに水セメント比を有する硬化セメン トペーストを作製し,乾燥・加熱による強度変化を確認することによって,照射環境 下にあるコンクリート強度評価に資する基礎データを取得することを目的とした。

(2) 実験方法

本実験には市販の早強セメントを用いた。用いたセメントは照射試験においてコン クリートを作製したセメントと同一のものである。水セメント比 0.50として、ホバ ートミキサにより3分間の練混ぜを行った。練混ぜ後、ブリージングが収まるまで練 返しを行い、その後、3×13×300mmの鋼製型枠に打込みを行い、打込み後4日で脱型 を行った。その後は恒温室(20±2℃)において、アルミ蒸着した袋を用いて試験体を 材齢6ヶ月まで養生した。その後、測定用の試験体を精密切断機で13×100×3mmに切 り出した。長さと質量を測定し、その後、20±2℃環境したで、相対湿度 95%、80%、 79%、58%、45%、33%、11%、および40℃と75℃での環境で加熱を行った。長さの測定 には、精度0.001mmの変位計を、質量変化には精度0.0001mgの精密天秤を用いた。乾 爆後、加熱後約100日後に長さ変化と質量変化を測定した上で、曲げ試験を実施した。 曲げ試験はスパンを60mmとして、100mmの試験体から2回、曲げ試験を行い、計8つ の試験の平均で各加熱・乾燥状態における曲げ強度を評価した。

(3) 実験結果

質量変化と収縮ひずみの測定結果を表 4.1 に示す。これらの乾燥状況がわかるよう に、質量変化を図 4.1 に、長さ変化を図 4.2 に示す。ここに示されるように、乾燥にと もない、水分が逸散し、収縮するようすが確認できる。収縮の傾向は既往研究と概ね 一貫性があるが、45%RH 以下の収縮量は既往研究よりも大きい傾向にある。

_	表 4.1 乾燥後の試験体の状況	
	ひずみ 質量減少率	
75 degC	-0.00518	-0. 18338
40 degC	-0.00487	-0. 14684
11%RH	-0.00526	-0. 14538
33%RH	-0. 00444	-0. 12408
45%RH	-0.00367	-0. 0809
58%RH	-0.00266	-0.06013
79%RH	-0.00215	-0. 0295
85%RH	-0. 00157	-0. 01451
95%RH	-0. 00074	-0. 00594
100%RH	0	0



図 4.1 H50 試験体の質量減少と乾燥の関係



図 4.2 H50 試験体の長さ変化の乾燥の関係

この乾燥の状態から、曲げ試験を行って強度を得た。その傾向を過年度までの異な る水セメント比のデータとの関係から評価するため、過年度までのデータも含めて図 4.3 に示す。ここに示されるように、封緘状態と飽水状態の試験体強度の差はあるが、 乾燥に伴い、特に60%RHの環境で強度が増大していく挙動は、水セメント比0.40(H40) と 0.55 (H55) の過去のデータのちょうど中間に位置しており、一貫性のあるデータ が得られている。11%RH 時の強度も水セメント比の関係に一貫性があった。このよう に乾燥にともない H50 の試験体は強度が増大する。このことから、実験に際して、中 性子照射試験の PIE においては、乾燥の程度を同一にすることの意義は大きかったと かんがえられる。今後、これらのペーストのデータならびに骨材照射のデータから、 メソスケールモデルを構築して、照射環境下における強度変化のメカニズムを定量的 に評価することが望ましい。





図 4.3 乾燥の違いによる曲げ強度の変化

4.2 物理特性試験(モルタル)

(1) 試験目的

セメントペーストベースでの熱・乾燥影響評価に加え、モルタルベースでの熱・乾燥によ る物性変化のプロセスを確認するため、ガンマ線照射試験、中性子照射試験と同等の調合の モルタル試験体を用いて熱・乾燥試験を実施し、各物性データを取得する。熱・乾燥条件を 試験パラメータとする。

(2) 試験計画

1) 試験体

高崎で実施したガンマ線照射試験およびエネルギー技術研究所 Jeep II 照射炉 (kjeller, Norway)で実施した中性子照射試験に使用されたコンクリート試験体と同じ材料を用いてモ ルタル試験体を 30 体作製した。使用材料および調合は表 4.2 および表 4.3 に示す通り、セ メントには早強ポルトランドセメントを、細骨材には山砂を用いて、水セメント比を 50% として、粗骨材に凝灰岩砕石を用いた 1 調合である。モルタル試験体の作製方法としては、 表 4.3 に示す調合のコンクリートを練混ぜて、そのコンクリートを 5mm の網ふるいでウエッ トスクリーニングし、粗骨材を除去しモルタルを抽出した。

コンクリートの練混ぜには、容量 60 リットルの強制練りミキサ(水平2軸)を用いた。 また、コンクリートの練混ぜおよびフレッシュコンクリートの試験は、温度 20±3℃の恒温 室で実施した。コンクリートの練混ぜ方法は、ミキサ内に粗骨材、セメントおよび細骨材を 投入し、30 秒間空練りし水を投入し 60 秒間練混ぜた。その後、ミキサ内をかき落としし再 度、60 秒間練混ぜて排出した。

粗骨材を除去して抽出したモルタルを直径 40mm、高さ 65mm の塩化ビニル製の型枠に打設 した。モルタル試験体作製は、JIS A 1132「コンクリートの強度試験用供試体の作り方」 に準拠した。なお、モルタル試験体の養生は、試験体打設後に上面をビニルシートで被覆し、 翌日まで 20℃の恒温室に静置し、翌日、脱型せずにアルミパックに封緘し、20℃の恒温室 に静置した。その後、乾燥前に脱型し、供試体高さが 60mm 程度になるように研磨して寸法、 質量を測定後に材齢 186 日より各種乾燥を開始した。

モルタル試験体の試験体番号および試験項目の一覧を表 4.4 に示す。本試験では、上述の モルタル試験体に M2-01~M2-30 の試験体番号を付与した。

表 4.2 コンクリート使用材料

使用	材料	記 号	材料の詳細	密度
7	ĸ	W	水道水	_
セメ	ント	С	早強ポルトランドセメント、太平洋セメント社 製	3.14g/cm ³
細骨 材	SD2	S	山砂、静岡県産	$2.61 \mathrm{g/cm^3}$
粗骨 材	SS6	GC	凝灰岩砕石、粒度 5~13mm、愛知県産	$2.66 \mathrm{g/cm^3}$

表 4.3 コンクリートの調合

調合悉号	骨板	すの種類	W/C	s/a	単位量 (kg/m ³)					
前百番万	細骨材	粗骨材	(%)	(%)	W	С	S	GC		
WC50-No.1	S(砂岩)	GC(凝灰岩)	50	45	183	366	799	995		

表 4.4 モルタル試験体の試験体番号および計測項目の一覧

					計測	川項目	
試験体番号	熱·乾燥条件		寸法	·質量		圧縮強度・静弾性係 数・ポアソン比	含水率
			乾燥	期間		乾燥期間	乾燥期間
		0週	14週	20週	26週	26週	26週
M2-01		0	0	0	0	0	0
M2-02		0	0	0	0	0	-
M2-03	塩化リチウム飽和塩法 (20℃、11%RH程度)	0	0	0	0	0	-
M2-04		0	0	0	0	0	-
M2-05		0	0	0	0	0	-
M2-06		0	0	0	0	0	0
M2-07		0	0	0	0	0	-
M2-08	炭酸カリウム飽和塩法 (20℃,44%RH程度)	0	0	0	0	0	-
M2-09		0	0	0	0	0	-
M2-10		0	0	0	0	0	-
M2-11		0	0	0	0	0	0
M2-12		0	0	0	0	0	-
M2-13	恒温恒湿室 (20℃、60%RH程度)	0	0	0	0	0	-
M2-14		0	0	0	0	0	-
M2-15		0	0	0	0	0	-
M2-16		0	0	0	0	0	0
M2-17		0	0	0	0	0	-
M2-18	塩化ナトリウム飽和塩法 (20℃、76%RH程度)	0	0	0	0	0	-
M2-19		0	0	0	0	0	-
M2-20		0	0	0	0	0	-
M2-21		0	0	0	0	0	0
M2-22		0	0	0	0	0	-
M2-23	75℃、窒素ガス環境	0	0	0	0	0	-
M2-24		0	0	0	0	0	_
M2-25		0	0	0	0	0	-
M2-26		0	0	0	0	0	0
M2-27		0	0	0	0	0	-
M2-28	20℃、封緘	0	0	0	0	0	-
M2-29		0	0	0	0	0	-
M2-30		0	0	0	0	0	_

2) 熱・乾燥条件

モルタル試験体は、20℃封緘状態で材齢186日まで養生した後、以下の6種類の熱・乾燥 条件で26週間の乾燥を行った。

①20℃、11%RH 程度(塩化リチウム飽和塩法)
②20℃、44%RH 程度(炭酸カリウム飽和塩法)
③20℃、60%RH 程度(恒温恒湿室保管)
④20℃、76%RH 程度(塩化ナトリウム飽和塩法)
⑤75℃、窒素ガス送気(恒温器保管)
⑥20℃、封緘(恒温室保管、試験体アルミパック封緘)

各熱・乾燥条件の詳細を以下に示す。

a) 20℃、11%RH 程度(塩化リチウム飽和塩法)

材齢 186 日の M2-01~M2-05 のモルタル試験体について、26 週間、20℃、11%RH 程度で乾燥した。モルタル試験体の乾燥方法は、塩化リチウム飽和塩法で実施した。飽和塩法とは、塩化リチウムなどの塩類の飽和水溶液と熱平衡状態にある空気の相対湿度が塩の種類と溶液の温度で定まるという原理を用いて、塩の飽和水溶液を入れた容器を一定の温度に保って平衡状況を作り、その表面の空気の湿度を既知の値にする方法である。

飽和塩法の乾燥方法の概略図を図4.4に示す。図4.4に示すように、塩化リチウム飽和塩 法の乾燥方法は、ポリエチレン製の容器に塩化リチウムの飽和水溶液を深さ20mm 程度投入 し、下部に試験体設置用の台を設置し、事前に容器内の所定の高さ(試験体を配置する予定 の高さ付近)に温度・湿度センサーが配置されるように、センサーを取り付けた蓋を設置し 容器内部を密閉し、容器を20±2℃の恒温室に設置したものである。なお、容器蓋の内側に エアポンプを取り付けて、エアポンプより排出される空気をホースにより塩化リチウム飽和 水溶液の液面に放出することで、容器内部の空気を循環させた。なお、塩化リチウム飽和塩 法による乾燥では、容器内の温度が20℃程度、相対湿度が11%程度になると予想される。

塩化リチウム飽和水溶液は、イオン交換水 100g に対して塩化リチウム(特級:関東化学 社製)を 84g 以上投入したものである。飽和水溶液を入れて密閉された容器内の温度および 湿度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(TR-72wf)および高精度・温湿度セ ンサ(HHA-3151)を用いて計測した。



図 4.4 飽和塩法の乾燥方法の概略図

b) 20℃、44%RH 程度(炭酸カリウム飽和塩法)

材齢 186 日の M2-06~M2-10 のモルタル試験体について、26 週間、20℃、44%RH 程度で乾燥した。モルタル試験体の乾燥方法は、炭酸カリウム飽和塩法で実施した。

飽和塩法の乾燥方法の概略図を図4.4に示す。図4.4に示すように、炭酸カリウム飽和塩 法の乾燥方法は、ポリエチレン製の容器に炭酸カリウムの飽和水溶液を深さ20mm 程度投入 し、下部に試験体設置用の台を設置し、事前に容器内の所定の高さ(試験体を配置する予定 の高さ付近)に温度・湿度センサーが配置されるように、センサーを取り付けた蓋を設置し 容器内部を密閉し、容器を20±2℃の恒温室に設置したものである。なお、容器蓋の内側に エアポンプを取り付けて、エアポンプより排出される空気をホースにより炭酸カリウム飽和 水溶液の液面に放出することで、容器内部の空気を循環させた。なお、炭酸カリウム飽和塩 法による乾燥では、容器内の温度が20℃程度、相対湿度が44%前後になると予想される。

炭酸カリウム飽和水溶液は、イオン交換水 100g に対して炭酸カリウム(特級:関東化学 社製)を112g 以上投入したものである。飽和水溶液を入れて密閉された容器内の温度およ び湿度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(TR-72wf)および高精度・温湿度 センサ(HHA-3151)を用いて計測した。

c) 20℃、60%RH 程度(恒温恒湿室)

材齢 186 日の M2-11~M2-15 のモルタル試験体について、26 週間、20℃、60%RH 程度で乾燥した。モルタル試験体は、温度 20±2℃、相対湿度 60±5%の恒温恒湿室で保管した。設置場所の温度および湿度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(RTR-53)および温湿度センサ(TR-3310)を用いて計測した。

d) 20℃、76%RH 程度(塩化ナトリウム飽和塩法)

材齢 186 日の M2-16~M2-20 のモルタル試験体について、26 週間、20℃、76%RH 程度で乾燥した。モルタル試験体の乾燥方法は、塩化ナトリウム飽和塩法で実施した。飽和塩法の乾燥方法の概略図を図 4.4 に示す。図 4.4 に示すように、塩化ナトリウム飽和塩法の乾燥方法は、ポリエチレン製の容器に塩化ナトリウムの飽和水溶液を深さ 20mm 程度投入し、下部に試験体設置用の台を設置し、事前に容器内の所定の高さ(試験体を配置する予定の高さ付近)に温度・湿度センサーが配置されるように、センサーを取り付けた蓋を設置し容器内部を密閉し、容器を 20±2℃の恒温室に設置したものである。なお、容器蓋の内側にエアポンプを取り付けて、エアポンプより排出される空気をホースにより塩化ナトリウム飽和水溶液の液面に放出することで、容器内部の空気を循環させた。なお、塩化ナトリウム飽和塩法による乾燥では、容器内の温度が 20℃程度、相対湿度が 76%前後になると予想される。

塩化ナトリウム飽和水溶液は、イオン交換水 100g に対して塩化ナトリウム(特級:関東 化学社製)を 40g 以上投入したものである。飽和水溶液を入れて密閉された容器内の温度お よび湿度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(TR-72wf)および高精度・温湿 度センサ(HHA-3151)を用いて計測した。

e) 75℃、窒素ガス環境

材齢 186 日の M2-21~M2-25 のモルタル試験体について、26 週間、75℃、窒素ガス環境で 乾燥した。乾燥状況の概略図を図 4.5 に示す。図 4.5 に示すように、75℃、窒素ガス環境で の乾燥方法は、モルタル試験体をデシケータに入れて蓋をして密閉し、恒温器に設置する。 次に、窒素ガスボンベよりフローメータに窒素ガスを送気し、流量を 100cc/分に制御した 窒素ガスをシリコンチューブにより、デシケータ内に送気し、デシケータの片側からシリコ ンチューブにより恒温器の外に排気する。窒素ガスを送気しながら、恒温器の温度をデシケ ータ内の温度が 75℃程度になるように調整した。

デシケータ内の温度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(TR-71wf)および 温度センサ(TR-1106)を用いて計測した。



図 4.5 75℃、窒素ガス環境乾燥の概略図

f) 20℃、封緘養生(恒温室)

材齢 186 日の M2-26~M2-30 のモルタル試験体について、アルミパックに入れて封緘状態 として 26 週間、20℃で養生した。モルタル試験体は、20±2℃の恒温室で保管した。設置場 所の温度は、株式会社テイアンドデイ社製のデータロガー(RTR-53)および温湿度センサ (TR-3310)を用いて計測した。

3) 計測項目

各条件で乾燥させたモルタル試験体について、寸法、質量、圧縮強度、静弾性係数、ポア ソン比および含水率のデータを取得する。寸法および質量については、乾燥開始時、乾燥期 間14週、20週、26週で計測し、圧縮強度、静弾性係数、ポアソン比および含水率について は、乾燥期間26週のみで計測する。各計測方法を以下に示す。

a) 寸法および質量

モルタル試験体について、乾燥開始時、14週(99日)、20週(140日)および26週(182日)において、寸法(直径および高さ)および質量を測定した。モルタル試験体の直径は、上下高さの1/4及び高さの中央において、互いに直交する2方向で0.01mmまでノギスを用いて測定した。モルタル試験体の高さは、断面を4等分した位置で4箇所、0.01mmまでノギスを用いて測定した。モルタル試験体の質量は、電子天秤を用いて0.01gまで測定した。

b) 圧縮強度、静弾性係数およびポアソン比

乾燥 26 週後のモルタル試験体について、圧縮強度、静弾性係数およびポアソン比試験を 実施した。圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準拠した。 静弾性係数試験は、JIS A 1149「コンクリートの静弾性係数試験方法」に準拠した。ポア ソン比試験は、JHS307「コンクリートの静弾性係数試験方法」に準拠した。

c) 含水率

乾燥 26 週後に圧縮強度試験を実施した後の各熱・乾燥条件につき1体のモルタル試験体 (M2-01、M2-06、M2-11、M2-16、M2-21および M2-26)について、含水率試験を実施した。 含水率試験の概略図を図4.6に示す。図4.6に示すように、含水率試験は、最初にモルタル 試験体の質量を0.01gまで計測し、その後、試験体をデシケータに入れて蓋をして密閉し、 恒温器に設置する。次に、窒素ガスボンベよりフローメータに窒素ガスを送気し、流量を 100cc/分に制御した窒素ガスをシリコンチューブにより、デシケータ内に送気し、デシケー タの片側からシリコンチューブにより恒温器の外に排気する。窒素ガスを送気しながら、恒 温器の温度をデシケータ内の温度が105℃程度になるように調整した。その後、定期的にデ シケータより試験体を取り出し質量を0.01gまで計測し、試験体の質量が一定になるまで乾 燥を継続し、乾燥後の試験体質量を0.01gまで計測した。含水率は式3により算出した。

式3:含水率(%) = (M0-Mn) / Mn×100

ここで、MO:試験開始前のモルタル試験体の質量 (g)

Mn:105℃の乾燥後のモルタル試験体の質量(g)



図 4.6 含水率試験状況の概略図

- (3) 試験結果
- 1) 乾燥時の温度および湿度計測結果

乾燥時の温度および湿度計測結果を図 4.7~図 4.16 に示す。乾燥期間中の温度、湿度は 以下の通り、予定通りの範囲で制御出来ていることを確認した。

- 塩化リチウム飽和塩法:温度20~22℃、湿度11%程度で制御
- ・ 炭酸カリウム飽和塩法:温度 20~22℃、湿度 41%程度で制御
- ・ 恒温恒湿室による乾燥:温度 19~20℃、湿度 55~65%で制御
- ・ 塩化ナトリウム飽和塩法:温度 19.5~21.5℃、湿度 71%程度で制御
- 75℃の窒素ガス環境での乾燥:温度75℃で制御
- 20℃封緘:温度 19~21℃で制御



図 4.7 塩化リチウム飽和塩法の乾燥時の温度計測結果





図 4.9 炭酸カリウム飽和塩法の乾燥時の温度計測結果





 75.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 70.0
 <td

図 4.11 20°C、60%RHの乾燥時の温度計測結果

図 4.12 20°C、60%RH の乾燥時の湿度計測結果



図 4.13 塩化ナトリウム飽和塩法の乾燥時の温度計測結果



図 4.14 塩化ナトリウム飽和塩法の乾燥時の湿度計測結果



図 4.15 75℃窒素ガスの乾燥時の温度計測結果



図 4.16 20℃封緘時の温度計測結果

2) 寸法および質量の計測結果

各時期に実施したモルタル試験体の寸法および質量の計測結果を表 4.5~表 4.8 に示す。 また、モルタル試験体の平均直径、平均高さおよび質量のまとめを表 4.9 に示す。

各熱・乾燥条件での質量変化率の推移を図 4.17 に示しているが、20℃封緘の水準ではほ とんど変化は見られないが、他の水準は熱・乾燥条件が厳しいほど質量減少が大きくなって いる。乾燥期間 14 週まででほぼ恒量に達しているが、その後も若干の質量減少が見られる ものもある。図 4.18 および図 4.19 に高さの変化率と直径の変化率を示しているが、ばらつ きはあるものの、試験体の乾燥に伴って収縮していることがわかる。

乾燥開始時(乾燥期間0日)														
34F6 /+ v7. D	新市 オートロ /2 /4L			高さ(mm)						直径(mm)				試験体質量
試験仲奋方	熱·乾燥杀件	1	2	3	4	平均	1	2	3	4	5	6	平均	(g)
M2-01		58.54	58.59	58.50	58.49	58.53	40.57	40.60	40.55	40.60	40.54	40.58	40.57	171.50
M2-02		59.35	59.41	59.45	59.37	59.40	40.07	40.22	40.10	40.25	40.11	40.28	40.17	171.59
M2-03	塩化リチウム飽和塩法 (20℃, 11%RH程度)	59.50	59.57	59.68	59.62	59.59	40.31	40.47	40.22	40.44	40.24	40.46	40.36	173.49
M2-04	(59.17	59.14	59.14	59.17	59.16	40.56	40.61	40.60	40.61	40.57	40.61	40.59	174.41
M2-05		60.31	60.18	60.23	60.27	60.25	40.29	40.20	40.33	40.23	40.35	40.18	40.26	174.86
M2-06		59.50	59.56	59.50	59.46	59.51	40.30	40.27	40.29	40.27	40.29	40.24	40.28	172.15
M2-07		59.88	59.73	59.66	59.83	59.78	40.51	40.55	40.53	40.55	40.51	40.52	40.53	176.06
M2-08	炭酸カリウム飽和塩法 (20℃ 44%RH程度)	60.00	60.00	59.94	59.96	59.98	40.11	40.36	40.12	40.39	40.13	40.38	40.25	174.48
M2-09	(20 C, 44/00 1/±/z)	60.04	60.04	60.16	60.20	60.11	40.55	40.56	40.56	40.59	40.57	40.58	40.57	177.22
M2-10		59.41	59.54	59.43	59.27	59.41	40.40	40.14	40.39	40.10	40.39	40.10	40.25	171.67
M2-11		60.18	60.18	60.21	60.21	60.20	40.14	40.37	40.09	40.38	40.09	40.35	40.24	174.45
M2-12	恒温恒湿室 (20℃、60%RH程度)	58.79	58.77	58.76	58.80	58.78	40.57	40.52	40.56	40.52	40.57	40.51	40.54	171.67
M2-13		59.12	59.20	59.28	59.27	59.22	40.19	40.34	40.21	40.28	40.19	40.27	40.25	171.07
M2-14		58.97	59.15	59.20	59.08	59.10	40.50	40.50	40.49	40.51	40.50	40.52	40.50	173.23
M2-15		58.79	58.79	58.83	58.85	58.82	40.33	40.03	40.39	40.05	40.35	40.03	40.20	170.56
M2-16		59.18	59.21	59.15	59.10	59.16	40.53	40.57	40.51	40.55	40.53	40.56	40.54	173.42
M2-17		59.12	59.13	59.17	59.15	59.14	40.21	40.40	40.23	40.26	40.27	40.34	40.29	171.07
M2-18	塩化ナトリウム飽和塩法 (20℃ 76%RH程度)	59.21	59.27	59.24	59.09	59.20	40.23	40.39	40.19	40.40	40.22	40.39	40.30	171.61
M2-19		58.11	58.18	58.24	58.16	58.17	40.25	40.26	40.22	40.22	40.28	40.23	40.24	168.61
M2-20		60.03	60.12	60.14	60.05	60.09	40.41	40.20	40.44	40.18	40.44	40.19	40.31	174.04
M2-21		59.58	59.53	59.51	59.55	59.54	40.61	40.57	40.61	40.56	40.62	40.56	40.59	175.77
M2-22		58.96	58.91	58.79	58.87	58.88	40.54	40.55	40.53	40.56	40.56	40.53	40.55	173.75
M2-23	75℃、窒素ガス環境	58.80	58.79	58.50	58.74	58.71	40.23	40.18	40.26	40.24	40.22	40.19	40.22	169.24
M2-24		59.61	59.65	59.60	59.64	59.63	40.63	40.56	40.61	40.56	40.62	40.58	40.59	175.51
M2-25		58.35	58.30	58.35	58.40	58.35	40.14	40.41	40.14	40.36	40.17	40.37	40.27	168.96
M2-26	20°C、封緘 60	59.96	59.94	60.00	60.01	59.98	40.45	40.12	40.44	40.15	40.46	40.10	40.29	174.73
M2-27		59.02	59.00	59.01	59.04	59.02	40.37	40.22	40.36	40.18	40.37	40.19	40.28	171.54
M2-28		60.24	60.27	60.13	60.17	60.20	40.56	40.51	40.56	40.49	40.56	40.52	40.53	176.77
M2-29		59.50	59.59	59.55	59.44	59.52	40.11	40.41	40.09	40.41	40.14	40.42	40.26	172.55
M2-30		59.24	59.05	59.06	59.21	59.14	40.56	40.50	40.56	40.50	40.56	40.49	40.53	174.56

表 4.5	モルタル	∕試験体の⁻	寸法およひ	《質量測定結果》	(乾燥開始時)
-------	------	--------	-------	----------	---------

表 4.6 モルタル試験体の寸法および質量測定結果(乾燥期間 14 週)

					乾燥期間	14週(乾炼	操期間99日)						
シャーシュー	釉 赴县 冬 (4-			高さ(mm)						直径(mm)				試験体質量
試験仲奋方	熱·乾燥茶件	1	2	3	4	平均	1	2	3	4	5	6	平均	(g)
M2-01		58.48	58.46	58.43	58.44	58.45	40.51	40.54	40.50	40.53	40.48	40.53	40.52	162.94
M2-02		59.33	59.38	59.39	59.28	59.35	40.01	40.19	40.03	40.21	40.03	40.24	40.12	162.67
M2-03	塩化リチウム飽和塩法 (20℃, 11%RH程度)	59.46	59.52	59.59	59.51	59.52	40.18	40.40	40.14	40.42	40.17	40.39	40.28	164.65
M2-04		59.06	59.04	59.03	59.09	59.06	40.51	40.53	40.49	40.53	40.51	40.53	40.52	165.40
M2-05		60.12	60.11	60.15	60.18	60.14	40.24	40.12	40.27	40.06	40.29	40.12	40.18	165.56
M2-06		59.44	59.59	59.39	59.41	59.46	40.16	40.14	40.23	40.13	40.23	40.12	40.17	166.38
M2-07		59.87	59.68	59.61	59.80	59.74	40.48	40.51	40.45	40.49	40.46	40.50	40.48	170.32
M2-08	炭酸カリウム飽和塩法 (20℃、44%RH程度)	59.96	59.92	59.92	59.97	59.94	40.08	40.36	40.12	40.44	40.07	40.34	40.24	168.71
M2-09	(59.95	60.00	60.09	60.08	60.03	40.50	40.54	40.50	40.53	40.47	40.53	40.51	171.41
M2-10		59.37	59.43	59.37	59.35	59.38	40.37	40.09	40.37	40.05	40.33	40.02	40.21	165.93
M2-11		60.08	60.08	60.15	60.15	60.12	40.10	40.36	40.02	40.32	40.06	40.33	40.20	170.76
M2-12		58.75	58.71	58.76	58.75	58.74	40.53	40.57	40.53	40.52	40.47	40.52	40.52	168.26
M2-13	恒温恒湿室 (20℃ 60%BH程度)	59.05	59.11	59.23	59.17	59.14	40.35	40.19	40.28	40.08	40.32	40.17	40.23	167.66
M2-14		58.95	59.15	59.20	58.94	59.06	40.46	40.49	40.45	40.50	40.47	40.47	40.47	169.67
M2-15		58.74	58.78	58.79	58.76	58.77	40.09	40.31	40.02	40.33	40.05	40.32	40.19	167.15
M2-16		59.17	59.20	59.22	59.10	59.17	40.49	40.54	40.48	40.56	40.50	40.53	40.52	171.26
M2-17		59.08	59.12	59.14	59.13	59.12	40.14	40.32	40.16	40.30	40.17	40.37	40.24	168.87
M2-18	塩化ナトリウム飽和塩法 (20℃、76%RH程度)	59.10	59.24	59.22	59.00	59.14	40.18	40.37	40.13	40.35	40.21	40.36	40.27	169.54
M2-19		58.06	58.17	58.18	58.17	58.15	40.22	40.25	40.18	40.21	40.24	40.24	40.22	166.15
M2-20		60.02	60.09	60.11	60.00	60.06	40.40	40.13	40.39	40.06	40.40	40.17	40.26	171.67
M2-21		59.55	59.42	59.40	59.52	59.47	40.53	40.50	40.53	40.49	40.59	40.51	40.53	163.63
M2-22		58.84	58.87	58.75	58.83	58.82	40.45	40.45	40.43	40.47	40.48	40.46	40.46	161.94
M2-23	75℃、窒素ガス環境	58.71	58.72	58.22	58.41	58.52	40.13	40.14	40.17	40.13	40.19	40.14	40.15	157.48
M2-24		59.59	59.73	59.56	59.54	59.61	40.55	40.49	40.54	40.45	40.56	40.47	40.51	163.69
M2-25	-	58.34	58.17	58.32	58.29	58.28	40.10	40.26	40.06	40.28	40.10	40.28	40.18	157.13
M2-26		59.91	59.96	60.02	59.99	59.97	40.49	40.17	40.45	40.16	40.43	40.18	40.31	174.61
M2-27	A- 11/h	59.01	59.08	59.01	59.09	59.05	40.36	40.20	40.34	40.13	40.38	40.13	40.26	171.43
M2-28	20℃、封緘	60.25	60.22	60.17	60.17	60.20	40.50	40.49	40.54	40.48	40.50	40.44	40.49	176.62
M2-29		59.51	59.59	59.48	59.42	59.50	40.11	40.43	40.14	40.38	40.12	40.40	40.26	172.46
M2-30		59.14	59.05	59.05	59.27	59.13	40.57	40.52	40.55	40.48	40.54	40.49	40.53	174.48

表 4.7 モルタル試験体の寸法および質量測定結果(乾燥期間 20 週)

乾燥期間20週(乾燥期間140日)														
シャーンを	勅 お根タル			高さ(mm)						直径(mm)				試験体質量
	烈• 乾燥米叶	1	2	3	4	平均	1	2	3	4	5	6	平均	(g)
M2-01		58.49	58.52	58.45	58.58	58.51	40.50	40.53	40.48	40.52	40.49	40.52	40.51	162.57
M2-02		59.30	59.48	59.37	59.29	59.36	40.09	40.21	40.02	40.17	40.05	40.21	40.13	162.36
M2-03	塩化リチウム飽和塩法 (20℃, 11%RH程度)	59.47	59.67	59.61	59.56	59.58	40.17	40.04	40.10	40.36	40.10	40.38	40.19	164.34
M2-04		59.12	59.17	59.10	59.13	59.13	40.52	40.53	40.47	40.52	40.48	40.51	40.51	165.14
M2-05		60.21	60.13	60.17	60.24	60.19	40.22	40.24	40.06	40.26	40.36	40.25	40.23	165.27
M2-06		59.55	59.52	59.52	59.43	59.51	40.24	40.18	40.27	40.21	40.29	40.13	40.22	166.05
M2-07		59.83	59.58	59.56	59.76	59.68	40.53	40.55	40.47	40.48	40.45	40.45	40.49	169.99
M2-08	炭酸カリウム飽和塩法 (20℃,44%RH程度)	59.95	59.96	59.86	59.91	59.92	40.09	40.36	40.09	40.34	40.13	40.36	40.23	168.42
M2-09	(59.97	60.01	60.13	60.12	60.06	40.54	40.55	40.46	40.66	40.50	40.56	40.55	171.07
M2-10		59.33	59.48	59.44	59.26	59.38	40.32	40.07	40.31	40.03	40.32	40.06	40.19	165.50
M2-11		60.12	60.18	60.14	60.13	60.14	40.05	40.32	40.00	40.32	40.04	40.33	40.18	170.54
M2-12		58.73	58.74	58.75	58.76	58.75	40.51	40.48	40.52	40.46	40.52	40.47	40.49	168.06
M2-13	恒温恒湿室 (20℃, 60%RH程度)	59.10	59.08	59.22	59.27	59.17	40.12	40.31	40.11	40.34	40.12	40.30	40.22	167.47
M2-14	(====(====(===,==,==))	58.89	59.11	59.20	59.08	59.07	40.54	40.54	40.52	40.51	40.51	40.46	40.51	169.46
M2-15		58.68	58.82	58.77	58.86	58.78	40.28	40.01	40.32	40.01	40.38	40.13	40.19	166.94
M2-16		59.12	59.31	59.09	59.19	59.18	40.53	40.55	40.51	40.54	40.51	40.55	40.53	171.14
M2-17		59.08	59.15	59.20	59.10	59.13	40.15	40.35	40.17	40.34	40.18	40.36	40.26	168.74
M2-18	塩化ナトリウム飽和塩法 (20℃、76%RH程度)	59.22	59.22	59.22	59.05	59.18	40.18	40.36	40.11	40.30	40.25	40.35	40.26	169.32
M2-19		58.08	58.19	58.22	58.14	58.16	40.22	40.30	40.28	40.27	40.25	40.30	40.27	166.05
M2-20		60.00	60.21	60.11	60.02	60.09	40.35	40.13	40.41	40.06	40.38	40.17	40.25	171.49
M2-21		59.46	59.47	59.47	59.46	59.47	40.56	40.51	40.56	40.51	40.54	40.51	40.53	163.42
M2-22		58.85	58.88	58.76	58.83	58.83	40.54	40.51	40.47	40.49	40.50	40.51	40.50	161.70
M2-23	75℃、窒素ガス環境	58.71	58.78	58.27	58.25	58.50	40.16	40.17	40.18	40.18	40.22	40.18	40.18	157.27
M2-24		59.57	59.58	59.55	59.57	59.57	40.56	40.51	40.56	40.52	40.55	40.50	40.53	163.44
M2-25	1	58.24	58.24	58.24	58.32	58.26	40.17	40.37	40.11	40.33	40.14	40.33	40.24	156.91
M2-26		59.98	60.01	60.08	59.99	60.02	40.42	40.12	40.41	40.12	40.45	40.13	40.28	174.54
M2-27	A	59.00	59.05	59.00	59.00	59.01	40.37	40.15	40.36	40.12	40.34	40.16	40.25	171.30
M2-28	20℃、封緘	60.28	60.26	60.09	60.16	60.20	40.57	40.51	40.57	40.51	40.52	40.52	40.53	176.48
M2-29		59.50	59.58	59.48	59.40	59.49	40.11	40.41	40.08	40.36	40.11	40.42	40.25	172.30
M2-30		59.15	58.97	59.16	59.27	59.14	40.54	40.49	40.55	40.48	40.55	40.48	40.52	174.28

表 4.8 モルタル試験体の寸法および質量測定結果(乾燥期間 26 週)

					乾燥期間	26週(乾畑	彙期間182	:日)						
学龄体系已	釉,盐棉冬件			高さ(mm)						直径(mm)				試験体質量
武 殿14番万	然。如荼末叶	1	2	3	4	平均	1	2	3	4	5	6	平均	(g)
M2-01		58.39	58.43	58.31	58.46	58.40	40.44	40.58	40.44	40.46	40.40	40.44	40.46	162.39
M2-02	1	59.37	59.36	59.34	59.37	59.36	39.90	40.10	39.98	40.11	39.98	40.19	40.04	162.13
M2-03	塩化リチウム飽和塩法 (20℃、11%RH程度)	59.38	59.49	59.52	59.49	59.47	40.09	40.33	40.07	40.30	40.08	40.32	40.20	164.11
M2-04		59.00	59.04	58.96	58.99	59.00	40.44	40.46	40.42	40.45	40.47	40.50	40.46	164.94
M2-05		60.09	60.10	60.07	60.12	60.10	40.17	40.04	40.18	40.04	40.21	40.05	40.12	165.03
M2-06		59.34	59.39	59.50	59.34	59.39	40.15	40.09	40.22	40.07	40.22	40.07	40.14	165.70
M2-07		59.69	59.71	59.44	59.81	59.66	40.35	40.40	40.36	40.44	40.43	40.40	40.40	169.57
M2-08	炭酸カリウム飽和塩法 (20℃、44%RH程度)	60.12	59.91	59.84	60.10	59.99	40.01	40.24	39.99	40.29	40.05	40.27	40.14	168.09
M2-09		59.96	60.04	60.02	59.97	60.00	40.40	40.48	40.44	40.47	40.40	40.47	40.44	170.58
M2-10		59.19	59.34	59.63	59.33	59.37	40.30	40.12	40.23	40.20	40.25	40.18	40.21	165.11
M2-11		60.05	60.05	60.14	60.11	60.09	40.04	40.33	40.02	40.30	40.02	40.27	40.16	170.27
M2-12		58.77	58.70	58.77	58.76	58.75	40.54	40.48	40.50	40.49	40.40	40.39	40.47	167.82
M2-13	恒温恒湿室 (20℃、60%RH程度)	58.95	59.08	59.15	59.10	59.07	40.32	40.27	40.02	40.32	40.00	40.23	40.19	167.24
M2-14		58.83	59.02	59.09	58.95	58.97	40.42	40.34	40.46	40.41	40.41	40.35	40.40	169.21
M2-15		58.72	58.74	58.83	58.82	58.78	40.26	39.90	40.29	39.99	40.26	40.00	40.12	166.72
M2-16		59.12	59.08	59.00	59.15	59.09	40.41	40.58	40.40	40.45	40.50	40.46	40.47	170.94
M2-17]	59.00	59.12	59.17	59.07	59.09	40.37	40.42	40.16	40.48	40.17	40.42	40.34	168.60
M2-18	塩化ナトリウム飽和塩法 (20℃、76%RH程度)	59.07	59.32	59.19	59.07	59.16	40.10	40.39	40.02	40.28	40.09	40.26	40.19	169.21
M2-19		58.04	58.11	58.17	58.03	58.09	40.18	40.19	40.15	40.21	40.18	40.19	40.18	165.85
M2-20		59.93	60.16	60.29	60.11	60.12	40.35	40.05	40.32	39.99	40.35	40.08	40.19	171.27
M2-21		59.41	59.32	59.59	59.37	59.42	40.46	40.45	40.45	40.43	40.47	40.40	40.44	163.34
M2-22		58.81	58.67	58.72	58.78	58.75	40.53	40.41	40.38	40.37	40.44	40.40	40.42	161.64
M2-23	75℃、窒素ガス環境	58.75	58.68	58.11	58.27	58.45	40.10	40.06	40.12	40.02	40.08	40.06	40.07	157.20
M2-24		59.55	59.45	59.52	59.43	59.49	40.51	40.41	40.47	40.43	40.53	40.51	40.48	163.38
M2-25		58.16	58.16	58.18	58.26	58.19	40.04	40.28	40.05	40.23	39.96	40.23	40.13	156.85
M2-26		59.85	59.91	60.01	59.94	59.93	40.04	40.09	40.37	40.08	40.43	40.10	40.19	174.49
M2-27		59.12	59.12	59.06	59.19	59.12	40.26	40.32	40.11	40.26	40.35	40.13	40.24	171.24
M2-28	20℃、封緘	60.22	60.28	60.11	60.11	60.18	40.48	40.44	40.48	40.42	40.43	40.41	40.44	176.45
M2-29		59.38	59.59	59.51	59.38	59.47	40.03	40.30	40.03	40.30	40.06	40.29	40.17	172.26
M2-30		59.09	58.90	58.97	59.16	59.03	40.48	40.36	40.42	40.54	40.51	40.46	40.46	174.38

		描	式験体の平	均高さ(mr	m)	뒮	験体の平	均直径(m	m)	試験体の質量(g)			
試験体番号	熱·乾燥条件		測定	時期		測定時期				測定時期			
		開始時	14週	20週	26週	開始時	14週	20週	26週	開始時	14週	20週	26週
M2-01		58.53	58.45	58.51	58.40	40.57	40.52	40.51	40.46	171.50	162.94	162.57	162.39
M2-02		59.40	59.35	59.36	59.36	40.17	40.12	40.13	40.04	171.59	162.67	162.36	162.13
M2-03	塩化リチウム飽和塩法 (20℃、11%RH程度)	59.59	59.52	59.58	59.47	40.36	40.28	40.19	40.20	173.49	164.65	164.34	164.11
M2-04		59.16	59.06	59.13	59.00	40.59	40.52	40.51	40.46	174.41	165.40	165.14	164.94
M2-05		60.25	60.14	60.19	60.10	40.26	40.18	40.23	40.12	174.86	165.56	165.27	165.03
M2-06		59.51	59.46	59.51	59.39	40.28	40.17	40.22	40.14	172.15	166.38	166.05	165.70
M2-07		59.78	59.74	59.68	59.66	40.53	40.48	40.49	40.40	176.06	170.32	169.99	169.57
M2-08	炭酸カリウム飽和塩法 (20℃、44%RH程度)	59.98	59.94	59.92	59.99	40.25	40.24	40.23	40.14	174.48	168.71	168.42	168.09
M2-09	(20 O(11/000 h = /2)	60.11	60.03	60.06	60.00	40.57	40.51	40.55	40.44	177.22	171.41	171.07	170.58
M2-10		59.41	59.38	59.38	59.37	40.25	40.21	40.19	40.21	171.67	165.93	165.50	165.11
M2-11	恒温恒湿室 (20℃,60%RH程度)	60.20	60.12	60.14	60.09	40.24	40.20	40.18	40.16	174.45	170.76	170.54	170.27
M2-12		58.78	58.74	58.75	58.75	40.54	40.52	40.49	40.47	171.67	168.26	168.06	167.82
M2-13		59.22	59.14	59.17	59.07	40.25	40.23	40.22	40.19	171.07	167.66	167.47	167.24
M2-14		59.10	59.06	59.07	58.97	40.50	40.47	40.51	40.40	173.23	169.67	169.46	169.21
M2-15		58.82	58.77	58.78	58.78	40.20	40.19	40.19	40.12	170.56	167.15	166.94	166.72
M2-16		59.16	59.17	59.18	59.09	40.54	40.52	40.53	40.47	173.42	171.26	171.14	170.94
M2-17		59.14	59.12	59.13	59.09	40.29	40.24	40.26	40.34	171.07	168.87	168.74	168.60
M2-18	塩化ナトリウム飽和塩法 (20℃、76%RH程度)	59.20	59.14	59.18	59.16	40.30	40.27	40.26	40.19	171.61	169.54	169.32	169.21
M2-19		58.17	58.15	58.16	58.09	40.24	40.22	40.27	40.18	168.61	166.15	166.05	165.85
M2-20		60.09	60.06	60.09	60.12	40.31	40.26	40.25	40.19	174.04	171.67	171.49	171.27
M2-21		59.54	59.47	59.47	59.42	40.59	40.53	40.53	40.44	175.77	163.63	163.42	163.34
M2-22		58.88	58.82	58.83	58.75	40.55	40.46	40.50	40.42	173.75	161.94	161.70	161.64
M2-23	75℃、窒素ガス環境	58.71	58.52	58.50	58.45	40.22	40.15	40.18	40.07	169.24	157.48	157.27	157.20
M2-24		59.63	59.61	59.57	59.49	40.59	40.51	40.53	40.48	175.51	163.69	163.44	163.38
M2-25		58.35	58.28	58.26	58.19	40.27	40.18	40.24	40.13	168.96	157.13	156.91	156.85
M2-26		59.98	59.97	60.02	59.93	40.29	40.31	40.28	40.19	174.73	174.61	174.54	174.49
M2-27		59.02	59.05	59.01	59.12	40.28	40.26	40.25	40.24	171.54	171.43	171.30	171.24
M2-28	20℃、封緘	60.20	60.20	60.20	60.18	40.53	40.49	40.53	40.44	176.77	176.62	176.48	176.45
M2-29		59.52	59.50	59.49	59.47	40.26	40.26	40.25	40.17	172.55	172.46	172.30	172.26
M2-30		59.14	59.13	59.14	59.03	40.53	40.53	40.52	40.46	174.56	174.48	174.28	174.38

表 4.9 モルタル試験体の平均直径、平均高さおよび質量測定結果







図 4.18 高さ変化率の推移



図 4.19 直径変化率の推移

3) 圧縮強度、静弾性係数、ポアソン比および含水率試験結果

圧縮強度、静弾性係数、ポアソン比および含水率試験結果を表 4.10 に示す。乾燥期間 26 週での圧縮強度、静弾性係数、ポアソン比および含水率の各熱・乾燥条件の比較を図 4.20 ~図 4.23 に示す。

含水率は、熱・乾燥条件が厳しいほど小さくなっており妥当な結果を示している。20℃封 減から 60%RH まで乾燥するに伴い圧縮強度を増大し、44%RH で一度低下し、さらに乾燥が 進むと圧縮強度は増大した。静弾性係数は 20℃封減から 60%RH まで乾燥するに伴い増大し、 その後、低下していた。

		圧縮	強度	静弾性	生係数	. 19-7		含水率
 訊 駛 仲 奋 方	熱・乾燥余件	(N/r	nm ²)	(kN/	mm ²)	か ノ シ	/ン比	(%)
M2-01		88.4		30.0		0.184		2.4
M2-02		91.8		29.2		0.185		-
M2-03	塩化リチウム飽和塩法 (20℃ 11%RH程度)	88.8	89.6	29.0	29.2	0.167	0.176	-
M2-04		88.4		29.2		0.174		-
M2-05		90.6		28.4		0.170		-
M2-06		79.5		30.4		0.206		4.3
M2-07		79.3		28.0		0.158		_
M2-08	炭酸カリウム飽和塩法 (20℃ 44%RH程度)	84.2	80.2	30.4	30.2	0.202	0.199	-
M2-09		79.1		30.6		0.217		-
M2-10		78.8		31.6		0.211		-
M2-11		85.9		30.6		0.192		5.6
M2-12		87.0		32.1		0.208		-
M2-13	恒温恒湿室 (20℃, 60%RH程度)	80.4	85.6	33.6	31.8	0.229	0.203	-
M2-14		87.1		30.7		0.181		-
M2-15		87.5		32.2		0.204		-
M2-16	82.9			29.6		0.193		6.6
M2-17		79.4		31.0	31.5	0.213		-
M2-18	塩化ナトリウム飽和塩法 (20℃、76%RH程度)	84.0	82.0	31.4		0.217	0.216	-
M2-19		85.0		32.8		0.238		-
M2-20		78.6		32.5		0.218		-
M2-21		89.2		27.7		0.201		0.7
M2-22		94.0		29.4		0.204		-
M2-23	75℃、窒素ガス環境	87.5	89.3	25.9	27.5	0.190	0.196	-
M2-24		87.6		28.1		0.195		-
M2-25		88.1		26.6		0.189		-
M2-26		82.4		30.1		0.192		7.7
M2-27	 20℃、封緘	82.4		30.8		0.192		-
M2-28		78.3	80.3	30.4	30.4	0.222	0.202	-
M2-29		77.7		29.8		0.195		-
M2-30		80.7		31.1		0.210		-

表 4.10 圧縮強度、静弾性係数、ポアソン比および含水率試験結果



図 4.20 各熱・乾燥条件での含水率(乾燥期間 26 週)



図 4.21 各熱・乾燥条件での圧縮強度(乾燥期間 26 週)



図 4.22 各熱・乾燥条件での静弾性係数(乾燥期間 26 週)



図 4.23 各熱・乾燥条件でのポアソン比(乾燥期間 26 週)

4.3 まとめ

(1)セメントペースト

熱・乾燥影響については、セメントペーストは乾燥にともない、水分が逸散し、 収縮することを確認した。収縮の傾向は既往研究と概ね一貫性があるが、45%RH 以 下の収縮量は既往研究よりも大きい傾向にあることを確認した。

また、曲げ強度試験については、封緘状態と飽水状態の試験体強度の差はあるが、 乾燥に伴い、特に 60%RH の環境で強度が増大していく結果が得られ、水セメント比 0.40(H40)と 0.55(H55)の過去のデータのちょうど中間に位置しており、一貫性 のあるデータが得られていることを確認した。

(2) モルタル

熱・乾燥影響について、セメントペーストベースでの評価に加え、モルタルベー スでの評価を実施した。各種熱・乾燥条件での乾燥後の圧縮強度試験の結果から、 モルタルの圧縮強度は、20℃封緘から 60%RH までの乾燥に伴い増大し、44%RH で 一度低下し、さらに乾燥が進むと再び増大した。セメントペーストの挙動と概ね同 様の結果となっており、これまでの考察に大きな影響は生じないことを確認した。

5. 数值解析的検討

5.1 実施概要

過年度までに放射線に加え、コンクリートに作用する湿度、温度を環境外力とし、 部材内の強度分布を定量的に評価可能な数値解析的検討を実施した。

数値解析的検討では、既存のプログラムを活用した計算プログラム"DEVICE" (Damage EValuation for Irradiated ConcretE)を用いた。

DEVICE は大きく2つの構成要素からなり、1つは放射線の輸送からコンクリートへの照射影響のANISN⁵⁵による計算であり、1つは水分・熱移動およびセメントの水和反応、相組成計算から、コンクリートの強度等を算出する名古屋大学で開発した"CCBM"

(Computational Cement-Based Material model)⁵⁶である。DEVICE では原子炉内の放 射線場を取り入れたコンクリートの変質を評価するためにANISNとCCBMを連成してい る。

DEVICE には既往の研究のみならず、モデル化された本研究における実験的検討の成 果が実装されている。これまでに JPDR 炉での部材性能評価を用いた検証と健全性評価 における留意点の考察のために PWR 炉での計算を実施した。

5.2 コンクリート放射線影響評価

5.2.1 放射線照射環境に関する汎用性の向上

昨年度までのDEVICE は放射線源を入力としておらず、解析した JPDR 炉と PWR 炉の みの評価に限定されていた。今年度は放射線照射環境として、JPDR 炉や PWR 炉以外の 原子炉や高さの異なるコンクリート部材を評価できるようにした。

5.2.2 対象構造物の寸法

昨年度までの DEVICE は評価の対象とするコンクリートの厚さが固定化されていた。 しかし実機の違いや同一実機であっても、照射量に応じて DEVICE の評価を行うべき部 材、領域は異なってくると考えられる。対象とするコンクリートの厚みを選択できる ようにした。

5.2.3 グラフの作成

昨年度までの DEVICE は評価結果をテキストでのみ出力しており、ユーザーが表計算 ソフトウェアやグラフ作成のためのアプリケーションソフトウェアを別途用意し、自 らテキストファイルからグラフ作成を行う必要があった。本検討では表計算ソフトウ

⁵⁵ Engle Jr., E. A. (1967). "A User's Manual for ANISN, A One-Dimensional Discrete Ordinates Transport Code with Anisotropic Scattering." USAEC Report K-1963.
⁵⁶ Maruyama, I. and G. Igarashi (2015). "Numerical Approach towards Aging Management of Concrete Structures: Material Strength Evaluation in a Massive Concrete Structure under One-Sided Heating." Journal of Advanced Concrete Technology 13 11 500-527.

ェアのマクロ機能を用いて、グラフの作成をできるようにした。

5.2.4 出力材齢

昨年度までの DEVICE は 60 年間の照射環境におけるコンクリートの強度を評価でき るものの、出力される材齢はユーザー指定ではなく、固定値であった。運転期間等が 異なることを想定し、本検討では出力する材齢を指定できるようにした。

5.3 まとめ

今年度の検討では DEVICE の利用用途を拡大するための検討を実施した。昨年度の DEVICE とは異なる放射線環境やコンクリート厚さ、出力材齢で評価を行うことが可能 となった。更に、グラフを作成できるようにした。

6. 長期健全性評価の検討

6.1 長期健全性評価フロー

本研究で実施した試験結果に基づき、放射線影響を受ける鉄筋コンクリート部材の 長期健全性評価を検討した。本研究では既往の目安値の妥当性を科学的合理性を持っ た形で検証することを目的としたが、目安値だけで評価するのでなく、コンクリート のコア強度による評価、部材性能による評価を想定した長期健全性評価フロー(案) を検討した。図 6.1 に長期健全性評価フロー(案)を示す。

中性子及びガンマ線の目安値を照射試験及び加熱試験の結果から検討した。中性子 照射試験の結果から、照射量1.48×10¹⁹n/cm²までは圧縮強度は大きく低下していない ことから、中性子照射量の目安値を1.0×10²⁰n/cm²から1.0×10¹⁹n/cm²(>0.1Mev)に再 設定することが必要であると判断した。また、ガンマ線照射試験の結果から、最大2 ×10⁵kGyでもガンマ線照射による圧縮強度の低下は認められず、加熱試験の結果から、 熱の影響が支配的であることから、ガンマ線照射量の目安値を現状の2×10⁵kGyに設 定することは、妥当であると判断した。

(1) 照射量の評価

60年運転時の累積照射量(中性子、ガンマ線)を確認する。

- ・目安値以下の場合は、健全と評価する。
- ・目安値を超える場合は、目安値を超える部位又は近傍からコンクリートコアを採 取する。
- (2) コア強度の評価

目安値を超える部位又は近傍からコンクリートコアを採取し、現時点で設計基準 強度を満足するか確認する。

- ・設計基準強度を満足しない場合又はコア採取できない場合は、部材性能を評価する。
- ・設計基準強度を満足する場合は、現時点でのコンクリートは健全と評価する。なお、設計基準強度を満足する場合でも、60年時点の部材性能を評価する。
- (3) 部材性能の評価
- 目安値を超える部位を考慮した耐力(該当する断面部材の鉛直荷重が、工事計画 認可申請書に示されている圧縮耐力に対して十分余裕があるか、最大せん断ひず みが(社)日本電気協会原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601-1987))に示 されている基準値(2.0×10⁻³)を下回っているか)を確認する。
- ・上記の部材性能評価が満足されていなければ、対策を検討する。
- ・上記の部材性能が満足されていれば、健全と評価する。



図 6.1 長期健全性評価フロー(案)

6.2 コンクリート強度低下に関する累積照射量の目安値

従来、放射線影響については、中性子について高速中性子(0.1MeV 以上)で1×10²⁰ n/cm², ガンマ線については 2×10⁵ kGy とされて来た。

ガンマ線照射については、本研究の試験結果では強度の低下は確認されず、むしろ 強度が増大した。構成成分別にみてもセメントペーストに対して、ガンマ線の相互作 用によって生ずる電子によって強度が、熱・乾燥影響以上に低下する理論的なメカニ ズムは考えにくいことが分かった。また、骨材については、既往の電子線照射の研究 から主要鉱物である石英がメタミクト化するには 10¹⁰ kGy 程度のエネルギー付与が必 要なことが指摘されており、この値は既往のガンマ線の目安値より大きい。

中性子照射については、本研究の試験結果でも、既往の研究と同様に強度低下が確認された。その要因はコンクリート中の骨材の膨張にあり、特に石英のメタミクト化による膨張の影響が大きく、ついで長石の影響も無視できないと考えられた。セメントペーストは、中性化のため若干の強度の増大を生じた可能性が高く、同時に収縮を生じた。この結果、骨材とペーストの体積変化差に起因して大きなひび割れが生じ、結果としてコンクリートの圧縮強度とヤング率が低下した。

石英のメタミクト化については既往の研究から照射温度の影響が大きいことが明 らかとなっており、そのことから熱的な治癒効果が大きな役割を果たすと考えられる。 しかし、この現象について定量的な予測ができるほど詳細なデータは蓄積されていな い。また、メタミクト化を生じさせる中性子エネルギーの下限値については議論の余 地があるが、0.1MeV 以上を一つの閾値として考えることが妥当と考える。従って、こ こでは中性子による岩石鉱物のメタミクト化を評価する上で 0.1MeV 以上の中性子を 対象とすることとする。

作業仮説でも記載したように、中性子照射環境では、ガンマ線影響と熱・乾燥影響 が同時に生ずる。ガンマ線影響は原子炉格納容器の環境では本研究の成果により無視 しうると考えられたが、熱・乾燥影響については無視できない。乾燥影響はセメント 種類、水セメント比、骨材種類の影響を受ける。中性子の劣化主要因を骨材膨張とし て考えるのであれば、熱・乾燥影響による強度低下を排除して考える必要がある。図 6.2 に照射環境の温度影響(約 70℃)を補正し、実機の環境に近い 55℃の温度条件で 同等の石英膨張量となる中性子照射量にして結果を示している。ここに示されるよう に既往研究と本試験結果は類似の傾向を示しており、1×10¹⁹n/cm²より大きい範囲で 中性子による強度低下の影響が確認できる。この数値は、Hilsdorfの提案値⁵⁷や Field ら、オークリッジ国立研究所の研究者らの膨大な既往データのレビュー結果(図 1.4) とも対応している⁵⁸。このことから、目安値は 0.1MeV 以上の高速中性子において 1×

⁵⁷ H. Hilsdorf, J. Kropp, H. Koch, The effects of nuclear radiation on the mechanical properties of concrete, ACI SP-55, (1978) 223-251.

⁵⁸ K.G. Field, I. Remec, Y. Le Pape, Radiation effects in concrete for nuclear
10¹⁹ n/cm²とするのが妥当と考えられる。



図 6.2 中性子照射量と Fc/Fco の関係

ただし、この中性子照射量の目安値は変性凝灰岩として石英含有量が90%以上の きわめて中性子耐性の弱い骨材を用いた照射試験の結果から決定したものである。

また、現状の規制では、65℃以下であればコンクリートは健全であるとされている。 この数値は、ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III-Division 2 and ACI Standard 359⁵⁹の値と整合しているが、その背景データは明確ではない。本研究 の熱・乾燥影響で確認された最大で15%の強度低下が生じうる現象と健全性評価の間 の考え方の整合性は今後、検討すべき内容である。なお、米国では標準水中養生28 日の強度よりも実機のコア強度が2割以上高くなっているという実情を踏まえ、規制 される温度を82℃に緩和するという議論があるが⁶⁰、2015年時点でACI-359には反 映されていない。これらのデータは、米国 NRC の報告書⁶¹に基づくものと考えられる

power plants - Part I: Quantification of radiation exposure and radiation effects, Nuclear Engineering and Design, 282 (2015) 126-143.

⁵⁹ ACI-ASME Joint Committee, ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III-Division 2 and ACI Standard 359, 2001.

 $^{^{60}}$ ACI 349-12 document (dated 4/20/2013) in Appendix E.

⁶¹ D. J. Naus, A compilation of elevated temperature concrete material property

が、日本においても今後検討すべき項目と考えられる。

6.3 コンクリート強度の評価

図 6.1 では、60 年運転時の累積照射量が目安値を超える場合、コンクリートコア を採取し、コア強度を確認することになっている。しかし、コンクリートコアを採取 できない場合は、以下のような考えに基づけば照射影響部のコンクリート強度を予測 できる可能性がある。

目安値の評価では岩種の影響を考慮できない。しかしながら、4章で記載したよう に岩種によって骨材膨張量は大きく異なり、その量はおおむね石英含有量に比例する (図 6.3)。



図 6.3 骨材中の石英含有量と長さ変化の関係

ついで、骨材中に石英以外は膨張しないと考え、骨材中の石英割合で骨材膨張ひず みが決定するとし、さらに粗骨材の膨張ひずみに基づきコンクリート全体の平均化ひ ずみについて、複合則を用いて予測することとした。

data and information for use in assessments of nuclear power plant reinforced concrete structures, NUREG/CR-7031, US-NRC2010.

Hobbs のモデルに ITZ (Interfacial Transition Zone: 遷移帯)の影響をひずみに換 算した以下のモデルを採用した⁶²。ここで、Hobbs モデルとは、骨材の収縮、骨材のヤ ング率、モルタルの収縮、モルタルのヤング率とコンクリートの構成体積比から、コ ンクリートの収縮を予測するために開発された予測式であるが、本検討では、ここに 骨材の膨張を考慮してコンクリートの膨張を予測するモデルとして援用することとし た。また、近年の研究では、コンクリートの体積変化において骨材周囲に生ずる粗な 領域である遷移帯⁶³によってコンクリートの収縮における骨材寸法依存性が説明でき ることから、収縮において考慮することの重要性が指摘されている⁶⁴。そのため、本 検討ではその点を拡張して評価することとした。

$$\frac{\varepsilon_{c,n}}{\varepsilon_m} = \frac{n+1+(2mn-n-1)V_{agg}}{n+1+(n-1)V_{agg}}$$
(6-1)

$$n = E_{agg}/E_m$$

$$m = \varepsilon_{agg}(n)/\varepsilon_m$$

$$\varepsilon_{agg}(n) = r_{quartz} \cdot \varepsilon_{n,quartz,\infty} \left(1 - exp\left(-\left(\frac{n}{K(T)}\right)^d \right) \right)$$
(6-2)

$$K(T) = 0.50 \times 10^{20} \times \frac{Exp(2000/298)}{Exp(2000/T)}$$

$$\frac{F_c}{F_{co}} = 0.3 + 0.7 Exp(-1.4 \times 10^4 \varepsilon_{c,n})$$

ここで、 $\varepsilon_{c,n}$: コンクリートの骨材膨張に基づく膨張量、 $\varepsilon_{agg}(n)$: 中性子による骨材 膨張ひずみ、n: 高速中性子累積照射量 (n/cm^2), Vagg: コンクリートの骨材体積、 r_{quartz} : 骨材中の平均石英含有量、Fc/Fco: 中性子影響によるコンクリートの強度比、である。

⁶² Hobbs、 D. W. (1974). "Influence of aggregate restraint on the shrinkage of concrete." ACI Journal 71 9 445-450.

⁶³ 遷移帯は粉体の壁効果によって形成されるとされている。すなわちセメント粒子は、骨材表 面近傍では、壁によって充填が阻害されるために、水が多い粗な状態になる。そのため、強度 やヤング率が小さく、コンクリート内の弱点部となると考えられている。

⁶⁴ Maruyama、 I. and A. Sugie (2014). "Numerical study on drying shrinkage of concrete affected by aggregate size." Journal of Advanced Concrete Technology、 12、 8、 pp. 279-288.

この結果から、コンクリートの骨材容積が65%としたときの異なる石英含有量の場合の強度低下を求めた。その結果を図 6.4 に示す。なお、石英含有量がゼロであれば Fc/Fco は 1.0 である。



図 6.4 異なる石英含有量の骨材を用いたときの中性子照射量 Fc/Fco との関係

このように、骨材の平均石英含有量を算出し、高速中性子の累積照射量の推定値と 調合データから、Fc/Fcoを算出することができる。もし、直接的に照射影響部のコア 抜きを行って強度試験ができなかったとしても、構造体コンクリートからコア抜きを 行って強度データを得て、Fc/Fcoを乗じることで照射影響部の強度を予測することが できる。この照射影響部のコンクリート強度の推定値と設計基準強度を比較すること で、材料レベルの健全性評価が可能である。その他、高度な方法としては、管理試験 体や構造体コンクリート強度のデータでキャリブレーションを行い、DEVICEで評価す ることで最も放射線の影響を受ける部位の強度を予測してもよい。

6. 4 部材性能の評価

部材性能の評価については、目安値を超える部位を考慮した耐力(鉛直荷重、最大 せん断ひずみ)を確認することを原則とする。既往の事例では、該当する断面部材の 鉛直荷重が工事計画認可申請書に示されている圧縮耐力に対して十分余裕があり、最 大せん断ひずみが(社)日本電気協会 原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG 4601-1987) に示されている基準値(2.0×10⁻³)を下回っていれば健全と評価してきた。その他、 放射線影響部位を強度低下と体積変化を勘案し、有限要素法などで長期荷重の影響や 地震時の挙動について評価する方法も考えられる。

6.5 まとめ

本検討では、2~5章の内容を踏まえ、長期健全性評価フロー(案)とその手段に ついて提案した。長期健全性評価のプロセスとしては、

- 1) 照射量の評価
- コア強度の評価
- 部材性能の評価

の3つの手段を提案した。ただし、これらの手段では現状の最新知見を反映したもの の、いくつかの課題が残る。1)については、石英等の岩石鉱物のメタミクト化に関す る詳細なメカニズムが把握できていないために、累積照射量を評価するときの中性子 エネルギースペクトルの下限値が不明となっており、高速中性子の範囲(>0.1MeV) を提案している。2)については、強度低下の予測評価において、石英と石灰岩につい ては本研究の範囲で挙動が概ね明らかになったが、長石に関するデータが欠落してい る。また、熱・乾燥影響による強度変化をどのように考えるかが明確となっていない。 3)については、部材レベルの劣化が構造体レベルに及ぼす影響を評価する方法につい て検討が必要である。 7. 今後の課題

7.1 熱·乾燥影響評価

熱・乾燥影響については、今回の試験の範囲では 60℃以下で最大 15%程度の強度低 下が認められたが、実機の環境条件やコンクリート調合・材料のデータのもとに現状 の温度制限値(65℃以下)の位置付けを明確にする必要がある。

また、今回の試験においても熱・乾燥影響による剛性低下が確認されたが、部材レ ベルでの試験を行うことが望ましい。

物性変化の基本は水分移動にある。特に大断面部材の性能評価において、高温や温度勾配が生じた時の水分移動に関するデータの拡充を行う必要がある。

乾燥による強度変化については、セメントの種類、水セメント比の違いに関するデ ータを拡充する必要がある。また今回の試験で、瞬間的に高温にしたときに過度に強 度低下が生じ、その後回復する傾向が確認されている。過度的な温度影響と部材耐力 の関係から、強度回復メカニズムに関する研究を行うことが望ましい。

7.2 中性子影響評価

コンクリートに対する中性子影響については、照射したサンプルに樹脂を含浸させた上で中性子ラジオグラフィによる3次元トモグラフィ撮影を行うことで、コンクリート内部の損傷分布が明らかになる。このデータは、メソスケールの解析手法による強度評価の検証データとなるため、測定の価値が高い。数値解析によって実構造物の性能評価への外挿を行う上でも重要な資料となる。

骨材に対する中性子影響については、照射した骨材において、各鉱物の密度変化に ついて分析し、岩石鉱物の中性子照射による膨張挙動に対して定量データを得る必要 がある。このデータを取得することで、広範な骨材に対応したコンクリートの劣化リス ク評価の基盤的データを拡充できる。また、骨材を取りして岩石鉱物の密度を取り出 して評価する手法は、廃炉材研究の上でも必要である。

放射線影響の要は、骨材中の岩石鉱物の膨張挙動である。この膨張挙動は、電離影響と原子の弾き出し影響の両方が影響するが、岩石鉱物がメタミクト化する速度及び 最終密度変化のデータベースを構築することで、個別の骨材に応じた評価が可能となる。

岩石鉱物のメタミクト化のメカニズムと速度、特に治癒効果に関する知見を拡充す ることで、加速試験と実機の違いを確認することができる。異なるフラックス(照射 時間)で比較を行い、実機での膨張可能性について確認する必要がある。

モルタルに対する中性子影響については、中性子照射環境下でのモルタルの挙動は 未解明な部分が多い。骨材径が小さく遷移帯の影響が多いモルタル物性の評価は、熱・ 乾燥影響を含めてコンクリート工学上曖昧なままである。本研究ではモルタルの膨張 がコンクリート内の損傷を緩和していることを示唆している。モルタルとコンクリー トの照射を同時に行うことで、メソスケールモデルの妥当性検証が重要である。

目安値以上の照射量となった部位が鉄筋の内側まで進んだ場合の健全性評価の検討 が必要である。骨材膨張が部材に及ぼす影響を含めて、数値解析と骨材膨張のアナロ ジーと成る現象による部材性能評価を行う必要がある。

捨て型枠がある場合には生体遮蔽壁の炉内側で含水量が多く、かつ、骨材の石英や 長石がアモルファス化される。この場合、このメタミクト化された石英や長石が ASR を生じる可能性が高い。

7.3 ガンマ線影響評価

セメントペーストに対するガンマ線影響については、未反応の水和物があると、電 離作用とともに溶解・析出プロセスが変化すると考えられる。高強度コンクリートで 未反応セメントが残る場合やフライアッシュが使われている状態でのガンマ線照射が 水和を通じて強度・剛性に及ぼす影響を確認する必要がある。また、クリープ・体積 変化に及ぼす影響についての確認も必要である。

骨材に対するガンマ線影響については、高エネルギーのガンマ線による石英や他の 骨材への照射試験を行い、アモルファス化に関わる基礎データを拡充し、炉内のガン マ線に対する骨材膨張挙動に関する知見を拡充する必要がある。

コンクリートに対するガンマ線影響については、本研究で得られたペースト、コン クリートに関する知見について、中性化が生じない環境でのデータを取得し、ガンマ 線影響が熱・乾燥影響の一部として評価して良い根拠データの取得が必要である。

8. 放射線影響に関する国際動向

本研究の立ち上げ時より、米国の関心が高く、米国 NRC 及び米国 DOE、オークリッジ国立研究所(ORNL)と定期的な知見交換を行った。その後、これらの知見交換会をもとに、国際的な委員会の設置が試みられ、オークリッジ国立研究所が中心となっている International Committee on Irradiated Concrete が立ち上がった。この委員会は、コンクリートの放射線影響に関する知見交換を目的とする非公開の国際委員会であり、参加者の条件は照射影響に関する試験を実施している研究者及びその関係者となっている。これまでに実施した会合は以下のとおりである。

2014年3月:第1回WS(CSN, バルセロナ) 参加国数:5 (議長国:ORNL、米国) 2014年10月:第2回WS(Fortum, ヘルシンキ) 参加国数:8 (議長国:ORNL、 米国)

2015 年 11 月:第1回国際会議(ORNL,米国) 参加国数:10(議長国:ORNL、米国)

2016年11月:第2回国際会議(名大、日本) 参加国:8 (議長国:名大、日本)

本会議では、参加各国が研究を進めている加速試験、廃炉活用研究、モデリング(照 射影響評価のためのコード開発)などについての技術報告及び意見交換を行ってきた。 参加国は 10 か国、20 機関まで増えており、今後も増加する見込みである。日本の研 究アクティビティは数値モデルから試験までを包括し、将来における研究方針につい ても強い発言力を獲得している。

次回の会議は、2017年11月上旬にチェコ・プラハで実施の予定である。

その他、国際的な動向と成果について収集する必要があると考えるコンクリートの 照射影響プロジェクトを以下に示す。

- ・LIGHT WATER REACTOR SUSTAINABILITY (LWRS) PROGRAM における照射研究 (Zorita project by NRC, 他)
- ・Halden project における照射中のペーストクリープ試験の提案
- ・Electric Power Research Institute (EPRI) の3次元 FEM による構造評価
- ・スペインの Zorita project の試験とその成果(放射性廃棄物管理公社(ENRESA)
- ・原子力安全審議会 (CSN), スペイン高等科学研究院 (CSIC) 他), EU SCAP (NFRP 1: "Continually improving safety and reliability of Generation II and III reactors) と EU SAEXFUEL (NFRP 7: "Research and Innovation on the overall management of radioactive waste other than geological disposal")

1 実施履歴

表1.1に、事業進捗の管理と成果報告の履歴を示す。

表 1.1	事業進捗の管理と成果総括に係る活動履	歴

						平成2	8年度					
作業項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 研究会 照射劣化研究会						[27]		[30]		23		
2. 第三者有識者委員会						27		30		23		
3. 報告会	5	[16] 尾施計画		[4	<u>1</u> 間報告	ſ	[17] 中間報告		[<u>19</u>] 中間報台	- 1	[<u>20]</u> 成果報	告
4. 報告書作成												
5. 品質管理活動												
規制庁殿との打合せ 月報提出		Δ		Δ	Δ		Δ		Δ		Δ	

2 報告会

(1)第1回

今年度実施計画を説明し、内容についての質疑を行った。

要点:長期健全性評価(案)の中の部材性能評価等、早い段階から議論を行い、その結 果を評価フローに反映する。

2016 年 5 月 16 日 (月) 10:00~11:40 原子力規制庁 18F 会議室 出席者 13 名

(2)第2回

第一回中間進捗状況を説明し、内容についての質疑を行った。

要点:累積中性子照射量の目安値の設定については、本研究の結果、既往の文献等から 見解を取りまとめる。

2016 年 8 月 1 日 (月) 10:00~12:00 原子力規制庁 18F 会議室 出席者 10 名

(3)第3回

第二回中間進捗状況を説明し、内容についての質疑を行った。

要点:作業仮説に対する検証結果と根拠データが1対1で分かるように整理する。 2016年10月17日(月)10:00~12:00 原子力規制庁 18F 会議室 出席者16名

(3) 第4回

第三回中間進捗状況を説明し、内容についての質疑を行った。

要点:長期健全性評価(案)について、コンクリート強度と設計基準強度との比較を行うフローの位置づけを検討する。

2016 年 12 月 19 日(月) 13: 30~15: 15 原子力規制庁 18F 会議室 出席者 13 名

(4)第5回

最終成果を説明し、内容についての質疑を行った。

要点:長期健全性評価(案)で、高経年化技術評価におけるコンクリートコア強度評価 は、設計基準ベースで良い。

2017年2月20日(月)10:00~12:00 原子力規制庁 18F 会議室 出席者 12名

3 第三者有識者委員会

委員は、本テーマに関係する分野に造詣が深い、本事業には直接関与していない第三者の立場の有識者の観点から東京工業大学・名誉教授、東京大学・教授を選任した。

(1)第1回

第三回報告会に向けて、進捗内容に関する意見を聴取した。 要点:今回の加速試験に基づく評価は保守的であると言えよう。 2016年9月27日(火) 10:00~12:00 弊社 CR-D 会議室 出席者 16名

(2)第2回

第四回報告会に向けて、進捗内容に関する意見を聴取した。 要点:バルク材料の表面から劣化する領域が、60 年経過したときに肉厚に対して何%に

収まっているかで全体強度を表現することができる。

2016年11月30日(水) 18:00~20:00 弊社 CR-F 会議室 出席者 17名

(2) 第3回

最終報告会に向けて、成果案の内容に関する意見を聴取した。

要点:累積照射量は深さに対してほぼ指数関数で減衰するため、どこの累積照射量を見 るかに留意が必要であろう。

2017年1月23日(月) 17:15~19:15 弊社 CR-C 会議室 出席者 17名

4 研究会

(1)照射劣化研究会

研究会委員は、主査を始め、大学、国研、民間の6名で構成される。 9/27、11/30、1/23に開催し、報告会に向けた意見交換を行った。

5 定例報告

規制庁殿との打合せや月報提出も、予定通り定期的に行った。打合せは、5回の報告会 以外に 6/20、9/12、11/28、1/30、3/13 に行い、月報は翌月の初旬に毎月提出した。

6 品質管理活動

5月に提出・承認された品質管理計画書に従って、弊社品質管理体制のもとで、品質管理活動や文書管理等を行った。

IV 結論

原子力施設の遮蔽機能及び支持機能が要求される放射線照射環境下にある安全上重要な コンクリート構造物の長期健全性評価を目的として、以下の試験研究を実施した。

ガンマ線及び中性子の累積照射量の目安値設定根拠の妥当性検証並びに放射線がコンク リートの物理特性に及ぼす影響を把握するため、ガンマ線及び中性子の照射試験を実施し、 累積照射量と劣化の関係を評価した。また、放射線の影響と区別することを目的に、照射 試験の温度履歴を模擬した非照射の加熱試験を行い、熱単独による劣化メカニズムを解明 するためのデータ取得と分析を行った。あわせて、放射線の影響によるコンクリート部材 内部の強度、温度、水分量、照射量の経時変化及び分布数値解析的検討を行った。

以上を踏まえて、放射線影響を受ける鉄筋コンクリート部材の長期健全性評価フロー (案)を提案した。 謝辞

本研究は、株式会社三菱総合研究所が原子力規制庁より委託を受け、再委託契約の下で、 名古屋大学と連携して実施したものです。

したがって、本報告書は株式会社三菱総合研究所のクレジットで作成しておりますが、 再委託先が有するノウハウや知見も含めた研究活動の成果を取りまとめたものです。加え て、専門性の高い知見が必要な研究のとりまとめに際しては、学術界、産業界の方々から 構成される委員会や研究会から多大なご協力を賜りました。

あらためて、再委託先の機関ならびにご協力頂いた関係各所に対し、御礼申し上げます。

平成 29 年 3 月 株式会社三菱総合研究所 原子力規制庁 御中

平成28年度原子力施設等防災対策等委託費(高経年化技術評価高度化(放射線照射によるコンクリート構造物の長期健全性評価に関する研究))事業

成果報告書 正誤表

P2-364

(誤)

表 3.12(2) 質量・寸法計測結果一覧 コンクリート試験体 1(砂岩)

コンクリート試	験体1(砂岩)					照射·加	熱試験前	ī後		Ē	歯度試験	前
			照射量	直径	(mm)	高さ((mm)	質量	<u>k</u> (g)	直径	高さ	質量
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	試験前	試験後	試験前	試験後			(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	
1-061								182.95	178.48	40.30	60.00	178.44
1-062		4ヶ月後						181.31	176.09	40.20	59.40	176.04
1-063								181.31	176.91	40.30	59.50	176.87
1-064								183.88	179.56	40.25	59.89	179.55
1-065		8ヶ月後						182.20	177.27	40.29	59.22	177.27
1-066			1段目温度					182.43	178.35	40.27	59.24	178.31
1-067			芬田 凤 徑					183.23	178.63	40.26	59.97	178.58
1-068		16ヶ月後	~					183.84	179.43	40.27	59.98	179.48
1-069	カロ索加ラトモム							180.95	176.20	40.29	59.54	176.24
1-070	川口东公司入词央							184.10	180.17	40.30	60.10	180.65
1-071		32ヶ月後						183.16	179.22	40.21	59.87	179.68
1-072								178.54	174.67	40.21	58.54	175.16
1-073								181.23	178.56	40.25	59.11	178.92
1-074		16ヶ月後	CTL IN MILITIE					180.45	178.85	40.27	59.03	179.23
1-075			4段日温度 雲田気湿					181.34	178.44	40.16	59.32	178.79
1-076			<i>亦四风</i> 弧 度					183.84	181.34	40.27	59.74	181.50
1-077		32ヶ月後						182.77	180.01	40.22	59.53	180.24
1-078								183.73	180.89	40.28	59.76	181.21
1-127										40.30	60.00	183.90
1-128		材齢28日	-							40.30	60.00	184.20
1-129										40.20	60.00	184.20
1-130		照射試驗								40.30	59.80	182.90
1-131		開始時	-							40.20	59.70	180.80
1-132										40.30	59.70	182.30
1-133										40.30	59.30	181.80
1-134		4ケ月後	-							40.30	59.60	182.40
1-135	20°C封緘 養生									40.30	59.80	182.80
1-136	復生	о. П <i>4</i> 4								40.20	59.70	183.10
1-137		8ケ月 俊	-							40.30	59.70	183.30
1 120										40.30	59.70	100.00
1-139		16ヶ日 後	_							40.20	59.07	170.64
1-140		10万万段								40.30	59.28	180.79
1-142										40.24	59.52	184.07
1-142		39ヶ日後	-							40.24	59.26	181 39
1-144		0277112								40.21	59.14	181.31
1-145				予有	苗					10101	00111	101101
1-146					10			177.79	176.02	40.27	57.66	176.02
1-147		1%						181.58	179.77	40.17	59.14	179.77
1-148	1	到達時						179.44	177.66	40.27	58,31	177.66
1-149								183.10	181.28	40.28	59.33	181.28
1-150	1	1%						180.67	178.86	40.26	58.91	178.86
1-151	1	古水均質後	20°C					183.45	181.59	40.26	59.58	181.59
1-152	1		60%					182.40	179.66	40.32	59.57	179.66
1-153	1	1.5%						181.36	178.60	40.32	58.72	178.60
1-154		判進时						181.75	179.04	40.21	59.63	179.04
1-155	1	1 =0.	1					179.55	176.86	40.19	58.51	176.86
1-156		1.5%						182.36	179.61	40.28	59.19	179.61
1-157	io fin at ka	百小村員饭						184.38	181.64	40.19	59.82	181.64
1-158	迫加乾燥	10/						182.15	180.27	40.23	59.88	180.27
1-159		1% 到達時						181.22	179.46	40.27	58.75	179.46
1-160		~1/E"U						185.87	184.00	40.23	60.36	184.00
1-161		1%						176.74	174.86	40.23	57.71	174.86
1-162		含水均質後						183.89	181.77	40.22	60.31	181.77
1-163			40°C					182.75	180.86	40.26	59.58	180.86
1-164		1.5%	60%					200.68	197.66	40.22	65.55	197.66
1-165		到達時						179.86	177.13	40.09	59.28	177.13
1-166								182.86	179.89	40.27	59.88	179.89
1-167		1.5%						181.87	179.14	40.44	59.24	179.14
1-168		含水均質後						181.67	178.94	40.25	59.61	178.94
1-169	1	1	1	1				181.50	178.77	40.22	59.79	178.77

表 3.12(2) 質量・寸法計測結果一覧 コンクリート試験体 1(砂岩)

コンクリート試	験体1(砂岩)					照射·加	熱試験前	ī後		Į.	闺度試験	前
			昭射量	直径	(mm)	高さ((mm)	質量	<u>t</u> (g)	直径	高さ	質量
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	試験前	試験後	試験前	試験後			(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	
1-061								182.95	178.48	40.30	60.00	178.44
1-062		4ヶ月後						181.31	176.09	40.20	59.40	176.04
1-063								181.31	176.91	40.30	59.50	176.87
1-064								183.88	179.56	40.25	59.89	179.55
1-065		8ヶ月後						182.20	177.27	40.29	59.22	177.27
1-066			1段目温度					182.43	178.35	40.27	59.24	178.31
1-067			雰囲気湿 産					183.23	178.63	40.26	59.97	178.58
1-068		16ヶ月後	皮					183.84	179.43	40.27	59.98	179.48
1-069	1							180.95	176.20	40.29	59.54	176.24
1-070	加熟試験							184.10	180.17	40.30	60.10	180.65
1-071		32ヶ月後						183.16	179.22	40.21	59.87	179.68
1-072								178.54	174.67	40.21	58.54	175.16
1-073								181.23	178.56	40.25	59.11	178.92
1-074		16ヶ月後						180.45	178.85	40.27	59.03	179.23
1-075		,	4段目温度					181.34	178.44	40.16	59.32	178.79
1-076			雰囲気湿 産					183.84	181.34	40.27	59.74	181.50
1-077		32ヶ月後	及					182.77	180.01	40.22	59.53	180.24
1-078								183.73	180.89	40.28	59.76	181.21
1-127										40.30	60.00	183.90
1-128		材齢28日	-							40.30	60.00	184.20
1-129										40.20	60.00	184.20
1-130										40.30	59.80	182.90
1-131		照射試験	-							40.20	59.70	180.80
1-132		開始時								40.30	59.70	182.30
1-133										40.30	59.30	181.80
1-134		4ヶ月後	-							40.30	59.60	182.40
1-135	20℃封縅									40.30	59.80	182.80
1-136	養生									40.20	59.70	183.10
1-137		8ヶ月後	-							40.30	59.70	183.30
1-138										40.30	59.70	183.50
1-139										40.20	59.07	180.26
1-140		16ヶ月後	-							40.30	58.76	179.64
1-141										40.30	59.28	180.79
1-142										40.23	59.47	181.37
1-143		32ヶ月後	-							40.30	60.00	183.37
1-144										40.28	59.23	181.12
1-145				予任	莆							
1-146								177.79	176.02	40.27	57.66	176.02
1-147		1%						181.58	179.77	40.17	59.14	179.77
1-148		到達時						179.44	177.66	40.27	58.31	177.66
1-149		4.01	1					183.10	181.28	40.28	59.33	181.28
1-150		1% 今水均应丝						180.67	178.86	40.26	58.91	178.86
1-151		百小村員饭	20°C					183.45	181.59	40.26	59.58	181.59
1-152		1 50	60%					182.40	179.66	40.32	59.57	179.66
1-153		1.5% 到法哇						181.36	178.60	40.32	58.72	178.60
1-154		デルモルマ						181.75	179.04	40.21	59.63	179.04
1-155		1 50						179.55	176.86	40.19	58.51	176.86
1-156		 1.5% 全水均 						182.36	179.61	40.28	59.19	179.61
1-157	迫加訪場	口小心貝皮						184.38	181.64	40.19	59.82	181.64
1-158	1旦/11年13条	10/						182.15	180.27	40.23	59.88	180.27
1-159		170 到達時						181.22	179.46	40.27	58.75	179.46
1-160		2-17						185.87	184.00	40.23	60.36	184.00
1-161		10/						176.74	174.86	40.23	57.71	174.86
1-162		170 含水均質後						183.89	181.77	40.22	60.31	181.77
1-163			40°C					182.75	180.86	40.26	59.58	180.86
1-164		1 5%	60%					200.68	197.66	40.22	65.55	197.66
1-165		1.5% 到達時						179.86	177.13	40.09	59.28	177.13
1-166		- 3.42 ° 3						182.86	179.89	40.27	59.88	179.89
1-167		1 5%						181.87	179.14	40.44	59.24	179.14
1-168		 1.5% 含水均質後 						181.67	178.94	40.25	59.61	178.94
1-169		ロハーク員校	1					181.50	178.77	40.22	59.79	178.77

P2-366

(誤)

表 3 13(2)	皙昰, 寸注計測結里—階	コンクリート試験休 9(凝灰岩)
\mathcal{K} 3. 13(2)	貝里 竹伝可侧柏木 見	コンクリート 武厥仲乙(姫八石)

コンクリート試!	験体2(凝灰岩)					照射·加	熱試験前	後		Ē	歯度試験	前
			照射量	直径	(mm)	高さ((mm)	質量	t (g)	直径	高さ	質量
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	試験前	試験後	試験前	試験後	a bank of		(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験前	試験後	平均	平均	
2-061								184.42	180.53	40.20	59.80	180.52
2-062		4ヶ月後						183.85	179.76	40.30	59.60	179.74
2-063								185.85	181.83	40.30	60.50	181.81
2-064								186.47	182.66	40.26	60.00	182.65
2-065		8ヶ月後						184.95	180.86	40.27	59.99	180.86
2-066		-//104	1段目温度					185.76	182.07	40.20	59.83	182.09
2-067			雰囲気湿					185.55	181.28	40.19	60.34	181.26
2-068		16ヶ月後	度					182.90	178.58	40.14	59.78	178.56
2-069		10//10						185.42	181 45	40.28	60.07	181.45
2-070	加熱試験							184.07	180.50	40.26	59.59	181.00
2-070		39年日後						184.84	181.60	40.20	59.72	181.95
2-071		52771 K						185.07	182.56	40.23	60.37	183 17
2 012								183.43	180.87	40.21	50.60	181.17
2-073		16,-日华						103.43	100.07	40.22	50.01	101.17
2-074		10万万1夜	4段目温度					103.02	180.92	40.23	50.52	101.20
2-075			雰囲気湿					102.72	170.00	40.21	50.42	100.01
2-077		201-日 30	度					102.49	170.65	40.24	50.40	100.04
2-079		34ケ月 仮						102.11	100.04	40.23	50.74	1/9.84
2-078								183.32	180.84	40.20	09.74	101.11
2-127		++++								40.20	60.00	184.80
2-128		村 師28日	-							40.20	59.00	183.70
2-129										40.00	59.00	183.50
2-130		照射試験								40.40	58.83	181.20
2-131		開始時	-							40.30	58.00	177.50
2-132										40.30	59.83	184.10
2-133										40.30	59.70	182.60
2-134		4ヶ月後	-							40.20	59.13	181.30
2-135	20℃封緘									40.30	59.65	182.90
2-136	養生									40.20	59.70	183.60
2-137		8ヶ月後	-							40.30	59.73	183.40
2-138										40.30	59.98	184.80
2-139										40.30	59.69	182.93
2-140		16ヶ月後	-							40.30	59.78	183.74
2-141										40.20	59.70	184.40
2-142										40.23	59.47	181.37
2-143		32ヶ月後	-							40.30	60.00	183.37
2-144										40.28	59.23	181.12
2-145				予侦	莆							
2-146		10/						185.59	183.83	40.31	60.12	183.83
2-147		1% 到達時						179.60	177.80	40.27	58.09	177.80
2-148		2020						180.81	179.03	40.31	58.94	179.03
2-149		10/						182.50	180.75	40.23	59.23	180.75
2-150		1% 全水齿唇谷						177.41	175.67	40.17	57.99	175.67
2-151		口小小贝皮	20°C					180.84	179.08	40.18	58.66	179.08
2-152		1 50	60%					182.80	180.17	40.25	59.35	180.17
2-153		1.5% 到凌畦						179.50	176.68	40.27	58.66	176.68
2-154		PULEPT						181.72	179.01	40.20	59.20	179.01
2-155								186.09	183.49	40.14	60.41	183.49
2-156		1.5%						182.81	180.16	40.12	59.55	180.16
2-157	white days to	占小均筫俊						182.10	179.27	40.14	59.08	179.27
2-158	追加乾燥							182.50	180.66	40.25	59.63	180.66
2-159		1%						181.56	179.79	40.18	59.42	179.79
2-160		到達時						179.80	177.99	40.24	58.70	177.99
2-161								186.71	184.76	40.19	60.75	184.76
2-162		1%						179.58	177.73	40.28	58.47	177.73
2-163		占 /小均質俊	40°C					183.00	181.09	40.24	59.38	181.09
2-164			60%					181.82	179.07	40.20	58.96	179.07
2-165		1.5%						185.69	182.90	40.30	60.39	182.90
2-166		到達時						179.63	176.90	40.23	58,51	176.90
2-167								182.07	179.24	40,19	59.62	179.24
2-168		1.5%						180 50	177 72	40.25	58,91	177 72
2-169		含水均質後						181.25	178.53	40.19	59.08	178.53

表 3.13(2) 質量・寸法計測結果一覧 コンクリート試験体 2(凝灰岩)

コンクリート試!	験体2(凝灰岩))				照射·加	熱試験前	I後		Ē	歯度試験	前
			照射量	直径	(mm)	高さ	(mm)	質量	₹(g)	直径	高さ	質量
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)	試験前	試験後	試験前	試験後	AL 04 34	5.5 EA 10	(mm)	(mm)	(g)
			温湿度	平均	平均	平均	平均	試験則	試験後	平均	平均	
2-061								184.42	180.53	40.20	59.80	180.52
2-062		4ヶ月後						183.85	179.76	40.30	59.60	179.74
2-063								185.85	181.83	40.30	60.50	181.81
2-064								186.47	182.66	40.26	60.00	182.65
2-065		8ヶ月後						184.95	180.86	40.27	59.99	180.86
2-066		,	1段目温度					185.76	182.07	40.20	59.83	182.09
2-067			雰囲気湿					185.55	181.28	40.19	60.34	181.26
2-068		16ヶ月後	度					182.90	178.58	40.14	59.78	178.56
2-069		10//10						185.42	181 45	40.28	60.07	181 45
2-070	加熱試験							184.07	180.50	40.26	59.59	181.00
2-070		39を日後						184.84	181.60	40.25	59.72	181.00
2-072		0277102						185.97	182.56	40.21	60.37	183.17
2-072								183.43	180.87	40.21	50.60	191.17
2 013		16,-日後						103.43	100.07	40.22	50.01	101.17
2-074		10万月1支	4段目温度					183.52	180.92	40.23	50.52	181.20
2-015			雰囲気湿					102.12	170.00	40.21	50.42	100.01
2-070		201-日 30	度					102.49	170.65	40.24	50.40	100.04
2-077		32ケ月 仮						182.11	179.65	40.23	59.49	179.84
2-078								183.32	180.84	40.20	09.14	101.11
2-127		+++#4000 日								40.20	50.00	184.80
2-128		村 11628日	-							40.20	59.00	183.70
2-129										40.00	59.00	183.50
2-130		照射試験								40.40	58.83	181.20
2-131		開始時	-							40.30	58.00	177.50
2-132										40.30	59.83	184.10
2-133										40.30	59.70	182.60
2-134		4ヶ月後	-							40.20	59.13	181.30
2-135	20℃封緘									40.30	59.65	182.90
2-136	養生									40.20	59.70	183.60
2-137		8ヶ月後	-							40.30	59.73	183.40
2-138										40.30	59.98	184.80
2-139										40.30	59.69	182.93
2-140		16ヶ月後	-							40.30	59.78	183.74
2-141										40.20	59.70	184.40
2-142										40.24	59.52	184.07
2-143		32ヶ月後	-							40.23	59.26	181.39
2-144										40.21	59.14	181.31
2-145				予(庯							
2-146		10/						185.59	183.83	40.31	60.12	183.83
2-147		1% 到凄畦						179.60	177.80	40.27	58.09	177.80
2-148		たりて生み立						180.81	179.03	40.31	58.94	179.03
2-149								182.50	180.75	40.23	59.23	180.75
2-150		1% 今水协 <u></u> 应必						177.41	175.67	40.17	57.99	175.67
2-151		口小勺貝饭	20°C					180.84	179.08	40.18	58.66	179.08
2-152			60%					182.80	180.17	40.25	59.35	180.17
2-153		1.5%						179.50	176.68	40.27	58.66	176.68
2-154		判進呀						181.72	179.01	40.20	59.20	179.01
2-155			1					186.09	183.49	40.14	60.41	183.49
2-156		1.5%						182.81	180.16	40.12	59.55	180.16
2-157		古水均質後						182.10	179.27	40.14	59.08	179.27
2-158	追加乾燥							182.50	180.66	40.25	59.63	180.66
2-159		1%						181.56	179.79	40.18	59.42	179.79
2-160		到達時						179.80	177.99	40.24	58,70	177.99
2-161								186.71	184.76	40,19	60.75	184.76
2-162		1%						179.58	177 73	40.28	58.47	177 73
2-163		含水均質後	40°C					183.00	181 09	40.24	59.38	181.09
2-164			60%					181 82	179.07	40.20	58.96	179 07
2-165		1.5%						185.69	182.90	40.30	60.39	182.90
2-166		到達時						179.63	176 90	40.23	58 51	176.90
2-167								182.07	179.94	40.19	59.62	179.94
2-169		1.5%						180 50	177 79	40.25	58 01	177 79
2 100		含水均質後						181.25	178 53	40.10	50.91	178.53
2 109		1						101.20	110.00	40.19	00.00	110.00



(誤)



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.45 質量変化の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.45 質量変化の比較

(誤)



(a) コンクリート試験体 1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.46 形状(直径)変化の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.46 形状(直径)変化の比較



(誤)







(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩) 図 3.47 形状(高さ)変化の比較







(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩) 図 3.47 形状(高さ)変化の比較





(a) コンクリート試験体1(砂岩)



図 3.48 質量変化の推移



(a) コンクリート試験体1(砂岩)









(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.49 直径変化の推移



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.49 直径変化の推移





(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.50 高さ量変化の推移



(a) コンクリート試験体 1(砂岩)



⁽b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.50 高さ量変化の推移

P2-375

(誤)

	1		177 é L 🖬		工統改由	:	业	ないとなう	kl r		白山水衣	2		红白水南	2
試験体ID	試験内容	期間	照射量 (kGy)		/土釉/虹/受 (N/mm ²)	-	H:	产生中的))		日田小平 (%)	7		府百八卒 (%)	2
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	温湿度		平均	σ		平均	σ		平均	σ		平均	σ
1-061				66.8			36.6			1.5	1.5	0.0	3.3	3.4	0.1
1-062		4ヶ月後		64.5	65.4	1.0	30.7	32.9	2.6	1.5			3.4		
1-063	-		1	64.8			31.5			-	-	-	- 20	-	-
1-065		8ヶ月後		72.8	68.4	33	29.5	30.9	11	1.4	1.4	0.0	3.8	3.8	0.0
1-066		0771 K	1段目温度	67.3	00.4	5.5	30.9	50.9	1.1	-	-	-	-	-	-
1-067			- 雰囲気湿 	70.1			34.6			1.3	1.2	0.0	4.2	4.2	0.0
1-068		16ヶ月後	反	66.1	66.4	2.9	32.5	32.4	1.8	1.3	1.5	0.0	4.2	4.2	0.0
1-069	加熱試驗			63.1			30.1			-	-	-	-	-	-
1-070		22. 844		70.1			36.1			1.2	1.2	0.0	4.6	4.4	0.3
1-071	-	32ヶ月後		69.8	70.0	0.2	34.8	34.5	1.4	1.1			4.1		
1-072				75.3			32.7			-	-	-	-	-	-
1-073		16ヶ月後		72.7	72.9	1.9	33.4	32.7	0.8	1.8	1.8	0.0	4.6	4.7	0.1
1-075			4段目温度	70.6			31.5			-	-	-	-	-	-
1-076			雰囲気湿 	74.1			34.7			1.4	1.5	0.1	4.6	47	0.1
1-077		32ヶ月後	~	81.8	76.5	3.7	33.8	34.9	0.9	1.6	1.5	0.1	4.8	4./	0.1
1-078				73.7			36.1			-	-	-	-	-	-
1-127		h h dhà a a 🖂		46.8			-			-			-		
1-128		材齢28日	-	45.1	46.1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-129	-			46.5			- 21.0			-			-		
1-130	-	照射試験	_	61.6	61.9	0.2	37.9	34.1	2.7	-	-	-	-	-	_
1-132		開始時		62.1	01.9	0.2	32.5	54.1	2.7	-			-		
1-133				66.1			37.1			4.5			3.8		
1-134		4ヶ月後	-	57.9	61.8	3.4	35.8	35.2	1.8	4.0	4.3	0.3	3.4	3.6	0.2
1-135	20℃封緘			61.3			32.7			-	-	-	-	-	-
1-136	養生			64.8			47.1			4.5	4.5	0.0	3.4	3.4	0.0
1-137		8ヶ月後	-	61.8	65.1	2.9	40.2	42.6	3.2	4.5			3.4		
1-138	-			68.8			40.6			-	-	-	-	-	-
1-139	-	162日後		65.6	66.2	1.0	28.7	24.2	4.4	4.4	4.4	0.0	3.5	3.5	0.0
1-140		10万月夜	-	65.4	00.2	1.0	30.0	54.5	4.4	4.4	_	_	3.5	_	_
1-142				73.3			40.2			3.8	-	-	3.9	-	-
1-143		32ヶ月後	-	69.4	71.7	1.7	33.9	38.1	2.9	4.2	4.0	0.2	4.3	4.1	0.2
1-144				72.4			40.1			-	-	-	-	-	-
1-145	予備		-		-								-		
1-146		1%		72.8			41.6			-			-		
1-147		到達時		73.6	75.0	2.5	33.6	37.0	3.4	-	-	-	-	-	-
1-148				78.5			35.8			-			-		
1-149		1%		76.2	75.9	29	42.5	38.1	4.0	-	-	_	-	_	_
1-151		含水均質後	20°C	72.2	1017	2.9	32.7	50.1		_			-		
1-152			60%	69.2			32.0			-			-		
1-153		1.5%		67.5	68.3	0.7	36.4	34.7	1.9	-	-	-	-	-	-
1-154		判违时		68.2			35.6			-			-		
1-155		1.5%		80.4			36.6			-			-		
1-156		含水均質後		73.8	74.2	4.9	38.0	36.6	1.2	-	-	-	-	-	-
1-157	追加乾燥			68.4			35.1			-			-		
1-158	-	1%		64.5	69.0	33	32.2	35.8	20	-	_	_	-	_	_
1-159	1	到達時		70.2	07.0	5.5	35.0	55.0	2.7	-			-		_
1-161	1		1	65.5			35.0			-			-		
1-162	1	1%		70.6	69.2	2.7	42.0	37.7	3.1	-	-	-	-	-	-
1-163]	己 爪 羽 筫 後	40°C	71.6			36.1			-			-		
1-164]	1.50/	60%	66.0			36.7			-			-		
1-165	4	1.5% 到達時		73.9	68.0	4.2	38.1	36.8	1.0	-	-	-		-	-
1-166	-		4	64.2			35.6			-			-		
1-167	-	1.5%		65.6	68 1	20	37.0	257	1 0	-			-		
1-168	-	含水均質後		00.4 72.2	00.1	2.9	33.2	55.1	1.8	-	-	-	-	-	-
1-109	1	1	1	12.2			57.0		I	1 -	l	I	1 -		1

表 3.14(2) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体 1(砂岩)

表 3.14(2) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体 1(砂岩)

			照射量		圧縮強度		当日	• 弹性係 #	故		自由水率	1		結合水率	1
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)		(N/mm ²)			(kN/mm ²)	1		(%)			(%)	
			温湿度		平均	σ		平均	σ		平均	σ		平均	σ
1-061				66.8			36.6			1.5	15	0.0	3.3	2.4	0.1
1-062		4ヶ月後		64.5	65.4	1.0	30.7	32.9	2.6	1.5	1.5	0.0	3.4	3.4	0.1
1-063				64.8			31.5			-	-	-	-	-	-
1-064				65.0			29.5			1.4			3.8		
1-065		8ヶ月後		72.8	68.4	3.3	32.2	30.9	1.1	1.4	1.4	0.0	3.7	3.8	0.0
1-066			1段目温度	67.3			30.9			-	-	-	-	-	-
1-067			芬囲気湿 産	70.1			34.6			1.3			4.2		
1-068		16ヶ月後	反	66.1	66.4	2.9	32.5	32.4	1.8	1.3	1.3	0.0	4.2	4.2	0.0
1-069	10 24 3 b 80			63.1			30.1			-	-	-	-	-	-
1-070	加熱試験			70.1			36.1			1.2	1.0	0.0	4.6		0.2
1-071		32ヶ月後		69.8	70.0	0.2	34.8	34.5	1.4	1.1	1.2	0.0	4.1	4.4	0.3
1-072				70.2			32.7			-	-	-	-	-	-
1-073				75.3			33.1			1.8	1.0	0.0	4.7	47	0.1
1-074		16ヶ月後		72.7	72.9	1.9	33.4	32.7	0.8	1.8	1.8	0.0	4.6	4.7	0.1
1-075			4段目温度	70.6			31.5			-	-	-	-	-	-
1-076			芬田気湿 前	74.1			34.7			1.4	15	0.1	4.6	47	0.1
1-077		32ヶ月後	陵	81.8	76.5	3.7	33.8	34.9	0.9	1.6	1.5	0.1	4.8	4.7	0.1
1-078				73.7			36.1			-	-	-	-	-	-
1-127				46.8			-			-			-		
1-128		材齢28日	-	45.1	46.1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-129				46.5			-			-			-		
1-130		art é i a bart		62.0			31.9			-			-		
1-131		照射試験	-	61.6	61.9	0.2	37.9	34.1	2.7	-	-	-	-	-	-
1-132		用如叶		62.1			32.5			-			-		
1-133				66.1			37.1			4.5	4.2	0.2	3.8	2.6	0.2
1-134		4ヶ月後	-	57.9	61.8	3.4	35.8	35.2	1.8	4.0	4.5	0.5	3.4	3.0	0.2
1-135	20℃封緘			61.3			32.7			-	-	-	-	-	-
1-136	養生			64.8			47.1			4.5	4.5	0.0	3.4	2.4	0.0
1-137		8ヶ月後	-	61.8	65.1	2.9	40.2	42.6	3.2	4.5	4.5	0.0	3.4	3.4	0.0
1-138				68.8			40.6			-	-	-	-	-	-
1-139				65.6			28.7			4.4	4.4	0.0	3.5	2.5	0.0
1-140		16ヶ月後	-	67.6	66.2	1.0	35.0	34.3	4.4	4.4	+.+	0.0	3.5	5.5	0.0
1-141				65.4			39.3			-	-	-	-	-	-
1-142				66.9			37.1			4.7	4.8	0.0	4.5	4.6	0.0
1-143		32ヶ月後	-	72.4	68.8	2.6	39.8	38.0	1.3	4.8	4.0	0.0	4.6	4.0	0.0
1-144				67.0			37.0			-	-	-	-	-	-
1-145	予備														
1-146		10/		72.8			41.6			-			-		
1-147		1% 到達時		73.6	75.0	2.5	33.6	37.0	3.4	-	-	-	-	-	-
1-148		20,211		78.5			35.8			-			-		
1-149		1.04		79.3			42.3			-			-		
1-150		170 全水均質後		76.2	75.9	2.9	39.3	38.1	4.0	-	-	-	-	-	-
1-151		口小小贝区	20°C	72.2			32.7			-			-		
1-152		1 504	60%	69.2			32.0			-			-		
1-153		1.5% 到達時		67.5	68.3	0.7	36.4	34.7	1.9	-	-	-	-	-	-
1-154		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		68.2			35.6			-			-		
1-155		1 5%		80.4			36.6			-			-		
1-156		含水均質後		73.8	74.2	4.9	38.0	36.6	1.2	-	-	-	-	-	-
1-157	追加虧榀	L		68.4			35.1			-			-		
1-158	ノニノフロ 半日/3本	104		64.5			32.2			-			-		1
1-159		170 到達時		72.2	69.0	3.3	39.2	35.8	2.9	-	-	-	-	-	-
1-160		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		70.2			35.9			-			-		
1-161		1%		65.5			35.0			-			-		
1-162		含水均質後		70.6	69.2	2.7	42.0	37.7	3.1	-	-	-	-	-	-
1-163		L. J. A. K.	40°C	71.6			36.1			-			-		
1-164		1 5%	60%	66.0			36.7			-			-		
1-165		1.5/0 到達時		73.9	68.0	4.2	38.1	36.8	1.0	-	-	-	-	-	-
1-166				64.2			35.6			-			-		
1-167		1.5%		65.6			37.0			-			-		
1-168		含水均質後		66.4	68.1	2.9	33.2	35.7	1.8	-	-	-	-	-	-
1-169				72.2			37.0			-			-		

P2-377

(誤)

表 3.15(2) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体 2 (凝灰岩)

			照射量	J	王縮強度		割	弹性係数	汝		自由水率		j	結合水率	
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)		(N/mm ²)			(kN/mm ²)			(%)			(%)	
			温湿度		平均	σ		平均	σ		平均	σ		平均	σ
2-061				63.4			29.9			1.3	14	0.0	3.2	33	0.1
2-062		4ヶ月後		68.0	66.7	2.4	36.6	32.3	3.0	1.4		0.0	3.4		
2-063				68.7			30.5			-	-	-	-	-	-
2-064				68.7			33.7			1.3	1.4	0.0	3.2	3.3	0.1
2-065		8ヶ月後	1 段日 沮 庻	69.0	69.5	1.0	31.8	33.0	0.9	1.4			3.4		
2-066			索用気湿	70.9			33.6			-	-	-	-	-	-
2-067			度	71.2			36.2			1.3	1.3	0.1	4.0	4.0	0.1
2-068		16ケ月 俊		70.0	71.3	1.1	33.3	35.4	1.5	1.2			3.9		
2-069	加熱試験		ł	72.8			36.7			-	-	-	-	-	-
2-070		22、日然		85.6	02.2	2.2	38.6	20.2	0.4	1.1	1.1	0.1	3.9	3.8	0.1
2-0/1		32ゲ月1夜		85.7	83.3	3.3	39.2	39.2	0.4	1			3.7		
2-072				/8./			39.7			- 1.7	-	-	-	-	-
2-073		16に日谷		12.1	75 4	1.0	35.0	27.2	1.2	1./	1.8	0.1	4.2	4.3	0.1
2-074		107万夜	4段目温度	76.1	75.4	1.9	37.9	57.5	1.2	1.0			4.4		
2-075			雰囲気湿	77.6			37.5			- 15	-	-	- 16	-	-
2-070		32ヶ月後	度	81.0	797	15	37.5	37.5	0.0	1.5	1.6	0.1	4.0	4.5	0.1
2-077		52777 Q		80.4		110	37.4	57.5	0.0		_	_		-	_
2-127				50.4			-			-			-		
2-128		材齢28日	-	58.3	54.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-129				53.5			-			-			-		
2-130				69.5			34.3			-			-		
2-131		照射試験	-	68.7	69.3	0.4	36.5	36.2	1.5	-	-	-	-	-	-
2-132		用如守		69.7			37.9			-			-		
2-133				68.8			40.9			4.1	4.1	0.0	3.1	2.2	0.1
2-134		4ヶ月後	-	66.9	67.0	1.5	36.4	39.3	2.0	4.1	4.1	0.0	3.2	3.2	0.1
2-135	20℃封緘			65.2			40.5			-	-	-	-	-	-
2-136	養生			74.0			38.9			4.4	4.4	0.0	3.0	2.1	0.1
2-137		8ヶ月後	-	72.3	73.4	0.8	37.8	38.6	0.6	4.4	4.4	0.0	3.1	5.1	0.1
2-138				74.0			39.1			-	-	-	-	-	-
2-139				73.8			41.2			4.2	42	0.1	3.0	3.1	0.1
2-140		16ヶ月後	-	64.5	69.0	3.8	38.4	39.5	1.2	4.1			3.2		
2-141				68.6			38.9			-	-	-	-	-	-
2-142				66.9			37.1			4.7	4.8	0.0	4.5	4.6	0.0
2-143		32ヶ月後	-	72.4	68.8	2.6	39.8	38.0	1.3	4.8			4.6		
2-144				67.0			37.0			-	-	-	-	-	-
2-145	予備	1	1		-					1	-			-	
2-146		1%		79.2	744	0.7	39.6	27.0	1.2	-			-		
2-147		到達時		72.8	/6.6	2.7	37.6	37.9	1.5	-	-	-	-	-	-
2-148			-	77.8			36.4			-			-		
2-149		1%		13.5	72.4	3 1	41.5	40.0	1.0	-			-		
2-150		含水均質後	20%	68.2	72.4	5.1	37.5	40.0	1.9	-	-	-	-	-	-
2-131			60%	82.5			32.8			-			-		
2-152		1.5%	,-	78.1	78 5	3.1	39.1	36.8	2.8	-	-	_		-	-
2-153		到達時		75.0	, 0.0	5.1	38.5	20.0	2.0	-			_		
2-155				78.3			35.4			-			-		
2-156		1.5%		75.0	75.5	2.1	37.0	36.1	0.7	-	-	-	-	-	-
2-157	sala di contra e 🖛	含水均質後		73.3			35.8			-			-		
2-158	追加乾燥		1	77.6			36.7			-			-		
2-159		1%		70.8	73.7	2.9	36.4	36.0	0.8	-	-	-	-	-	-
2-160		到達時		72.7			34.8			-			-		
2-161			1	72.7			45.0			-			-		
2-162		1% 今水均质丝		78.3	74.6	2.6	39.9	41.5	2.5	-	-	-	_	-	-
2-163		百小均買伐	40°C	72.7			39.6			-			-		
2-164		1.50/	60%	72.6			37.5			-			-		
2-165		1.5% 到達畦		74.7	72.2	2.3	39.6	40.4	2.7	-	-	-	-	-	-
2-166		2 Mitter	l	69.2			44.0			-			-		
2-167		1 504		68.1			41.9			-			-		
2-168		1.5% 含水均質後		73.5	69.8	2.6	35.8	37.5	3.2	-	-	-	-	-	-
2-169		L VI VINC		67.8			34.7			-			-		

表 3.15(2) 物性試験結果一覧 コンクリート試験体 2 (凝灰岩)

			照射量		圧縮強度		当時	争弹性係数	敗		自由水率	2		結合水率	1
試験体ID	試験内容	期間	(kGy)		(N/mm ²)			(kN/mm ²))		(%)			(%)	
			温湿度		平均	σ		平均	σ		平均	σ		平均	σ
2-061				63.4			29.9			1.3	1.4	0.0	3.2	2.2	0.1
2-062		4ヶ月後		68.0	66.7	2.4	36.6	32.3	3.0	1.4	1.4	0.0	3.4	5.5	0.1
2-063				68.7			30.5			-	-	-	-	-	-
2-064			1	68.7			33.7			1.3			3.2		
2-065		8ヶ月後		69.0	69.5	1.0	31.8	33.0	0.9	1.4	1.4	0.0	3.4	3.3	0.1
2-066			1段目温度	70.9			33.6			-	-	-	-	-	-
2-067	1		雰囲気湿	71.2			36.2			1.3			4.0		
2-068	1	16ヶ月後	度	70.0	71.3	1.1	33.3	35.4	1.5	1.2	1.3	0.1	3.9	4.0	0.1
2-069		.,		72.8		-	36.7			-	-	-	-	-	-
2-070	加熱試験		1	85.6			38.6			11			39		
2-071		32ヶ月後		85.7	83.3	33	39.2	39.2	0.4	1	1.1	0.1	3.7	3.8	0.1
2-072		52777 Q		78.7	0515	5.5	39.7	57.2	0.1	-	-		-	_	-
2-072				70.7			35.6			17	-	_	4.2	_	_
2-073		16ヶ日後		77.2	75.4	1.0	27.0	37.3	1.2	1.7	1.8	0.1	4.4	4.3	0.1
2-074		107万夜	4段目温度	76.1	75.4	1.9	202	57.5	1.2	1.0			4.4		
2-075			雰囲気湿	70.1			38.3			-	-	-	-	-	-
2-076		22)日然	度	//.0	70.7	1.5	37.5	27.5	0.0	1.5	1.6	0.1	4.0	4.5	0.1
2-077		32ゲ月夜		81.0	/9./	1.5	37.5	37.5	0.0	1.6			4.4		
2-078				80.4			37.4			-	-	-	-	-	-
2-127		h h deb a co 🖂		50.4			-			-			-		
2-128		材節28日	-	58.3	54.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-129				53.5			-			-			-		
2-130		昭射試驗		69.5			34.3			-			-		
2-131		開始時	-	68.7	69.3	0.4	36.5	36.2	1.5	-	-	-	-	-	-
2-132				69.7			37.9			-			-		
2-133				68.8			40.9			4.1	41	0.0	3.1	3.2	0.1
2-134		4ヶ月後	-	66.9	67.0	1.5	36.4	39.3	2.0	4.1	7.1	0.0	3.2	3.2	0.1
2-135	20℃封緘			65.2			40.5			-	-	-	-	-	-
2-136	養生			74.0			38.9			4.4	4.4	0.0	3.0	2.1	0.1
2-137		8ヶ月後	-	72.3	73.4	0.8	37.8	38.6	0.6	4.4	4.4	0.0	3.1	5.1	0.1
2-138				74.0			39.1			-	-	-	-	-	-
2-139				73.8			41.2			4.2	10	0.1	3.0	2.1	0.1
2-140		16ヶ月後	-	64.5	69.0	3.8	38.4	39.5	1.2	4.1	4.2	0.1	3.2	3.1	0.1
2-141				68.6			38.9			-	-	-	-	-	-
2-142				73.3			40.2			3.8			3.9		
2-143		32ヶ月後	-	69.4	71.7	1.7	33.9	38.1	2.9	4.2	4.0	0.2	4.3	4.1	0.2
2-144				72.4			40.1			-	-	-	-	-	-
2-145	予備														
2-146	3 013			79.2			39.6			-			-		
2-147		1%		72.8	76.6	2.7	37.6	37.9	1.3	-	-	-	_	-	-
2-148		到達時		77.8			36.4			-			_		
2-140			•	75.5			41.5			-			-		
2-14)		1%		73.5	72.4	3.1	27.2	40.0	1.0	_	_	_	-	_	_
2-150		含水均質後	20°C	68.2	12.4	2.1	41.1	-U.U	1.7	-	-		-	-	
2-131			60%	82.5			41.1			-			-		
2-152		1.5%	00 /0	82.5	78 5	2.1	32.8	26.9	20	-	1		-		
2-153		到達時		/8.1	10.3	3.1	39.1	50.8	2.8	-	-	-	-	-	-
2-154			-	75.0			38.5			-			-		
2-155		1.5%		/8.3	75 5	. 1	35.4	25.1	0.7	-			-		
2-156		含水均質後		75.0	/5.5	2.1	37.0	50.1	0.7	-	-	-	-	-	-
2-157	追加乾燥			73.3			35.8			-			-		
2-158		1%		77.6			36.7			-			-		
2-159		到達時		70.8	73.7	2.9	36.4	36.0	0.8	-	-	-	-	-	-
2-160			l	72.7			34.8			-			-		
2-161		104		72.7			45.0			-	1		-		
2-162		170 全水均哲谷		78.3	74.6	2.6	39.9	41.5	2.5	-	-	-	-	-	-
2-163		口小心貝孜	40°C	72.7			39.6			-			-		
2-164		1.50	60%	72.6			37.5			-			-		
2-165		1.5%		74.7	72.2	2.3	39.6	40.4	2.7	-	-	-	-	-	-
2-166		刘连时		69.2			44.0			-			-		
2-167			1	68.1			41.9			-			-		
2-168		1.5%		73.5	69.8	2.6	35.8	37.5	3.2	-	-	-	-	-	-
2-169	1	己爪均貨伐		67.8			34.7			-	1		-		

P2-378

(誤)



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.51 圧縮強度の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.51 圧縮強度の比較
```
P2-379
```

(誤)



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.52 静弾性係数の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.52 静弾性係数の比較

P2-380

(誤)



(a) コンクリート試験体 1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.53 自由水率の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.53 自由水率の比較

P2-381

(誤)



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.54 結合水率の比較



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.54 結合水率の比較





(a) コンクリート試験体1(砂岩)





(正)



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.55 圧縮強度の推移





(a) コンクリート試験体1(砂岩)





(正)



(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.56 静弾性係数の推移





(a) コンクリート試験体1(砂岩)









(a) コンクリート試験体1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.57 自由水率の推移





(a) コンクリート試験体1(砂岩)







試験期間(月)

(a) コンクリート試験体 1(砂岩)



(b) コンクリート試験体 2(凝灰岩)図 3.58 結合水率の推移







図 3.59 照射量と圧縮強度比(照射・加熱試験体/同材齢 20℃封緘試験体)の関係

38



(b) 横軸: 質量減少率

図 3.60 乾燥と圧縮強度比(照射・加熱試験体/同材齢 20℃封緘試験体)の関係



図 3.60 乾燥と圧縮強度比(照射・加熱試験体/同材齢 20℃封緘試験体)の関係



図 3.71 ガンマ線照射試験体,リファレンス試験体,および試験前の試験体の曲 げ強度

(正)



図 3.71 ガンマ線照射試験体,リファレンス試験体,および試験前の試験体の曲 げ強度

P2-471

(誤)

	骨材名	試験体管理番号	試験実施時期	鉱物名										
骨材記号				石英 長7 斜長石	長石類		角閃石	緑泥石	雲母	方解石	苦灰石	黄鉄鉱	黄銅鉱	石墨
					カリ長石									
А	凝灰岩 (春日井)	A01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	0		\triangle	\triangle	0			\triangle		
		A06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0		0	\triangle	0			Δ	\triangle	
		A11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0										
		A16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0				\triangle	\triangle					
		A21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	\triangle			\triangle	\triangle					
		A26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0		0	\triangle	0					
		A34	試験体成形直後	0	\triangle	\triangle		\triangle	\triangle					
	砂岩 (御前崎)	B01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	\triangle	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle				
		B06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle				
В		B11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle				
		B16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0	0	0			\triangle					
		B21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle				
		B26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0	\triangle			0					
		B34	試験体成形直後	0	0	0		\triangle	\bigtriangleup	\bigtriangleup				
С	砂岩 (青梅)	C01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle		
		C06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle		
		C11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	0		\triangle		
		C16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle		
		C21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	0		\triangle		
		C26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	0				
		C34	試験体成形直後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		Δ		
D	石灰石 (津久見)	D01	ガンマ線照射試験4ヶ月後							0	\triangle			\triangle
		D06	ガンマ線照射試験8ヶ月後							0	\triangle			\triangle
		D11	ガンマ線照射試験16ヶ月後							0				\triangle
		D16	非照射・加熱試験4ヶ月後							0	\triangle			\triangle
		D21	非照射・加熱試験8ヶ月後							0	\triangle			\triangle
		D26	非照射・加熱試験16ヶ月後							0	\triangle			\triangle
		D34	試験体成形直後							0				

表 3.38 XRD 試験結果

備考) 最強ピークの回折強度: ◎:40、000Counts以上 ○:40、000~20、000Counts △:20、000Counts 未満

空白:未検出最強ピークの回折強度は、バックグラウンドを差し引いた値を用いた。

1	_	_	>
		_	1
			1
``			/

岩石記号	岩石名	試験体管理番号	試験実施時期	鉱物名										
				石英	長石類		/1 HH	(1) M1 ar	雷风		****	11: 04: 04-	the beat bet	~ =
					斜長石	カリ長 石	角閃石	禄泥石	雲母	方解石	苦伙石	寅鉃鉱	黄銅鉱	石墨
A	凝灰岩 (春日 井)	A01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	0		\bigtriangleup	\triangle	0			\triangle		
		A06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0		0	\triangle	0			\triangle	\triangle	
		A11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0										
		A16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0				\triangle	Δ					
		A21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	\triangle			\bigtriangleup	\triangle					
		A26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0		0	\triangle	0					
		A34	試験体成形直後	0	\triangle	\triangle		\triangle	\triangle					
		A36	65°C加熱後	0	Z	7		\bigtriangleup						
В		B01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	\bigtriangleup	\bigtriangleup		\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup				
	砂岩 (御前 崎)	B06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0	0		\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup				
		B11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0	0	\bigtriangleup		\bigtriangleup	\bigtriangleup	\bigtriangleup				
		B16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0	0	0			\triangle					
		B21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle				
		B26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0	\triangle			0					
		B34	試験体成形直後	0	0	0		\triangle	\triangle	\bigtriangleup				
		B36	65℃加熱後	0	0)		0	\triangle	\triangle				
С		C01	ガンマ線照射試験4ヶ月後	0	0	\bigtriangleup		\bigtriangleup	\triangle	\bigtriangleup		\triangle		
		C06	ガンマ線照射試験8ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle		
		C11	ガンマ線照射試験16ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	0		\triangle		
	砂岩	C16	非照射・加熱試験4ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\triangle		
	(青梅)	C21	非照射・加熱試験8ヶ月後	0	0	\triangle		\triangle	\triangle	0		\triangle		
		C26	非照射・加熱試験16ヶ月後	0	0	0		\triangle	\triangle	0				
		C34	試験体成形直後	0	0	0		\triangle	\triangle	\triangle		\bigtriangleup		
		C36	65°C加熱後	0	0)		\triangle	\triangle	\triangle				
D	石灰石 (津久 見)	D01	ガンマ線照射試験4ヶ月後							0	\bigtriangleup			\triangle
		D06	ガンマ線照射試験8ヶ月後							0	\triangle			\triangle
		D11	ガンマ線照射試験16ヶ月後							0				\triangle
		D16	非照射・加熱試験4ヶ月後							0	\bigtriangleup			\bigtriangleup
		D21	非照射・加熱試験8ヶ月後							0	\bigtriangleup			\bigtriangleup
		D26	非照射・加熱試験16ヶ月後							0	\bigtriangleup			\bigtriangleup
		D34	試験体成形直後							0				
		D36	65℃加熱後							0				

表 3.38 XRD 試験結果

備考) 最強ピークの回折強度:◎:40、000Counts以上 ○:40、000~20、000Counts △:20、000Counts 未満

空白:未検出最強ピークの回折強度は、バックグラウンドを差し引いた値を用いた。

P2-476 (正) 図を追加



図 粉末X線回折試験結果(A26:凝灰岩)



図 粉末X線回折試験結果(B26:砂岩)

P2-488 (正) 図を追加



図 粉末X線回折試験結果(C26:砂岩)

P2-494 (正) 図を追加



図 粉末X線回折試験結果(D26:石灰石)



図 粉末X線回折試験結果(A36:凝灰岩)

別添1



図 粉末 X 線回折(B36:砂岩)



図 粉末 X 線回折(C36:砂岩)

別添1



図 粉末 X 線回折 (D36: 石灰石)



図 粉末 X 線回折 (D36: 石灰石)