

平成29年度 第3四半期 指摘事項一覧（事業者の処置結果追記分）

原子力事業所又は原子力施設名：東北電力(株)東通原子力発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 大場 國久

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年11月29日	山本、種市	原子力 品質保証室長	平成29年第3回保安検査の検査項目のうち、「マネジメントレビューの実施状況(本店検査)」を確認した結果、「平成29年度上期マネジメントレビューのインプット」において、女川原子力発電所及び東通原子力発電所における不適合の発生件数、不適合区分別件数、平成21年度以降の発生件数推移、要因別発生状況、発見から1年以内の処置の状況等が記載されているものの、その内容が状況説明に留まっているため、不適合の発生低減等の改善につなげるために、より一層のデータ分析を行うように指摘した。	平成29年12月8日	平成29年度上期マネジメントレビューのインプットにおいて、女川原子力発電所及び東通原子力発電所の不適合に関する項目が、状況の説明に留まっていたことを踏まえ、下期のマネジメントレビューのインプットからは、不適合のデータを含め、更なるデータの分析を行い、改善につながるよう課題を抽出していく。
2	平成29年12月6日	山本、種市	品質保証室長	平成29年第3回保安検査の検査項目のうち、「不適合管理・是正処置・予防処置の実施状況」を確認した結果、不適合区分の判断に時間を要していることにより、是正処置等が滞っていることを確認した。 本件については、適切に不適合の進捗管理を行うことにより、時間を要している案件については速やかに処置を実施するように指摘した。	平成29年12月8日	不適合の区分判定については、各担当課で速やかに判断する。また、不適合事象検討会においては、各担当課が適切に区分判断していることを確認する。 不適合進捗管理については、各担当課で適切な進捗管理を行なうとともに、定期的に不適合の進捗状況を不適合事象検討会へ報告するルールを検討する。
					平成30年6月8日	担当各課では、速やかな不適合の区分判定、処置完了目標等の設定に取り組むとともに、進捗状況を不適合事象検討会に報告し、不適合事象検討会では、設定内容の審議、不適合進捗管理を行い、品質保証会議では、品質保証室が毎月末に月毎の発生件数、処置完了件数、残件数、区分別件数及びそれらの月毎の推移を報告し、発電所全体で不適合進捗管理を行うことにより、処置の完了していない案件が大幅に削減されたことを確認した。 以上のことから、本指摘事項に対するフォローを完了する。