

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日:平成31年1月6日~12日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: Jan 6 - 12, 2019

平成31年1月15日
 Jan 15, 2019

1. 試料採取点T-1〔上層〕 Sampling point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)				
	I-131	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2018/12/12 8:00	ND(0.61)	ND(0.81)	ND(0.63)	-	-
2018/12/13 8:25	ND(0.86)	ND(0.81)	ND(0.57)	-	-
2018/12/14 7:55	ND(0.66)	ND(0.65)	ND(0.67)	-	-
2018/12/15 7:55	ND(0.76)	ND(0.80)	ND(0.71)	-	-
2018/12/16 8:20	ND(0.72)	ND(0.84)	ND(0.71)	-	-
2018/12/17 7:50	ND(0.72)	ND(0.73)	ND(0.51)	11	0.96
2018/12/18 7:35	ND(0.73)	ND(0.58)	ND(0.72)	-	-
2018/12/19 7:47	ND(0.67)	ND(0.56)	ND(0.64)	-	-
2018/12/20 8:10	ND(0.56)	ND(0.62)	ND(0.68)	-	-
2018/12/21 7:52	ND(0.74)	ND(0.70)	ND(0.68)	-	-
2018/12/22 7:55	ND(0.58)	ND(0.61)	ND(0.45)	-	-
2018/12/23 8:10	ND(0.67)	ND(0.72)	ND(0.80)	-	-
2018/12/24 8:10	ND(0.78)	ND(0.71)	ND(0.56)	16	ND(0.88)
2018/12/25 8:35	ND(0.80)	ND(0.55)	ND(0.69)	-	-
2018/12/26 7:45	ND(0.58)	ND(0.58)	ND(0.62)	-	-
2018/12/27 8:05	ND(0.55)	ND(0.70)	ND(0.66)	-	-
2018/12/28 8:00	ND(0.62)	ND(0.68)	ND(0.56)	-	-
2018/12/29 7:45	ND(0.46)	ND(0.64)	ND(0.52)	-	-
2018/12/30 8:20	ND(0.52)	ND(0.39)	ND(0.70)	-	-
2018/12/31 7:45	ND(0.60)	ND(0.61)	ND(0.52)	12	ND(0.88)
2019/1/1 8:30	ND(0.69)	ND(0.70)	ND(0.56)	-	-
2019/1/2 8:30	ND(0.60)	ND(0.53)	ND(0.44)	-	-
2019/1/3 8:20	ND(0.72)	ND(0.71)	ND(0.46)	-	-
2019/1/4 8:10	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(0.57)	-	-
2019/1/5 8:11	ND(0.67)	ND(0.80)	ND(0.64)	-	-
2019/1/6 7:55	ND(0.65)	ND(0.70)	ND(0.62)	-	-
2019/1/7 7:45	ND(0.67)	ND(0.75)	ND(0.66)	9.8	0.85
2019/1/8 7:50	ND(0.59)	ND(0.84)	ND(0.58)	-	-
2019/1/9 7:35	ND(0.65)	ND(0.61)	ND(0.57)	-	-
2019/1/10 8:20	ND(0.65)	ND(0.77)	ND(0.45)	-	-
2019/1/11 8:12	ND(0.69)	ND(0.73)	ND(0.67)	-	-
2019/1/12 8:20	ND(0.55)	ND(0.88)	ND(0.69)	-	-

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表(<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法:蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 試料採取日:平成31年1月6日~12日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: Jan 6 - 12, 2019

平成31年1月15日
 Jan 15, 2019

2. 試料採取点T-2〔上層〕 Sampling point T-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(検出下限値)(Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)				
	I-131	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2018/12/12 7:05	ND(0.58)	ND(0.72)	ND(0.52)	11	-
2018/12/13 7:05	ND(0.73)	ND(0.73)	ND(0.58)	8.7	-
2018/12/14 7:00	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.76)	13	-
2018/12/15 6:55	ND(0.61)	ND(0.67)	ND(0.54)	14	-
2018/12/16 6:55	ND(0.67)	ND(0.66)	ND(0.97)	12	-
2018/12/17 6:55	ND(0.66)	ND(0.59)	ND(0.70)	13	ND(0.93)
2018/12/18 6:50	ND(0.66)	ND(0.76)	ND(0.54)	13	-
2018/12/19 6:50	ND(0.66)	ND(0.71)	ND(0.58)	8.6	-
2018/12/20 7:05	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.68)	11	ND(1.6)
2018/12/21 6:50	ND(0.70)	ND(0.85)	ND(0.63)	11	-
2018/12/22 6:50	ND(0.52)	ND(0.59)	ND(0.53)	11	-
2018/12/23 7:00	ND(0.58)	ND(0.68)	ND(0.63)	11	-
2018/12/24 7:10	ND(0.70)	ND(0.71)	ND(0.58)	13	ND(0.87)
2018/12/25 7:22	ND(0.67)	ND(0.64)	ND(0.56)	9.7	-
2018/12/26 6:45	ND(0.49)	ND(0.74)	ND(0.87)	11	-
2018/12/27 6:42	ND(0.58)	ND(0.62)	ND(0.63)	13	-
2018/12/28 6:55	ND(0.73)	ND(0.77)	ND(0.50)	15	-
2018/12/29 6:45	ND(0.55)	ND(0.66)	ND(0.58)	9.5	1.7
2018/12/30 6:57	ND(0.55)	ND(0.62)	ND(0.58)	12	-
2018/12/31 7:00	ND(0.63)	ND(0.58)	ND(0.63)	10	ND(0.88)
2019/1/1 7:00	ND(0.75)	ND(0.70)	ND(0.62)	12	-
2019/1/2 7:08	ND(0.61)	ND(0.71)	ND(0.58)	12	-
2019/1/3 6:50	ND(0.58)	ND(0.73)	ND(0.64)	14	-
2019/1/4 7:00	ND(0.72)	ND(0.51)	ND(0.63)	9.8	-
2019/1/5 7:10	ND(0.65)	ND(0.60)	ND(0.64)	15	-
2019/1/6 6:45	ND(0.63)	ND(0.66)	ND(0.68)	11	-
2019/1/7 6:50	ND(0.58)	ND(0.62)	ND(0.58)	11	ND(0.82)
2019/1/8 6:45	ND(0.81)	ND(0.73)	ND(0.62)	12	-
2019/1/9 6:40	ND(0.61)	ND(0.74)	ND(0.68)	14	-
2019/1/10 6:55	ND(0.52)	ND(0.67)	ND(0.53)	12	-
2019/1/11 6:58	ND(0.55)	ND(0.67)	ND(0.68)	12	-
2019/1/12 6:55	ND(0.58)	ND(0.71)	ND(0.80)	11	ND(1.6)

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日:平成30年12月31日、平成31年1月7日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Dec 31, 2018, Jan 7, 2019

平成31年1月15日
Jan 15, 2019

3. 試料採取点T-0-1[上層] Sampling point T-0-1[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2018/12/10 6:58	ND(0.71)	ND(0.73)	ND(17)	ND(0.86)
2018/12/17 6:57	ND(0.70)	ND(0.59)	ND(18)	ND(0.92)
2018/12/24 6:50	ND(0.62)	ND(0.68)	ND(16)	ND(0.96)
2018/12/31 7:05	ND(0.68)	ND(0.63)	ND(18)	ND(0.96)
2019/1/7 6:52	ND(0.67)	ND(0.66)	ND(18)	分析中 In progress

4. 試料採取点T-0-1A[上層] Sampling point T-0-1A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2018/12/10 7:00	ND(0.80)	ND(0.74)	ND(17)	ND(0.85)
2018/12/17 6:59	ND(0.72)	ND(0.55)	ND(18)	ND(0.92)
2018/12/24 6:52	ND(0.57)	ND(0.56)	ND(16)	ND(0.96)
2018/12/31 7:07	ND(0.68)	ND(0.58)	ND(18)	ND(0.96)
2019/1/7 6:54	ND(0.71)	ND(0.69)	ND(18)	分析中 In progress

5. 試料採取点T-0-2[上層] Sampling point T-0-2[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2018/12/10 7:02	ND(0.61)	ND(0.73)	ND(17)	ND(0.85)
2018/12/17 7:01	ND(0.97)	ND(0.76)	ND(18)	ND(0.92)
2018/12/24 6:54	ND(0.54)	ND(0.57)	ND(16)	ND(0.96)
2018/12/31 7:09	ND(0.56)	ND(0.62)	ND(18)	ND(0.96)
2019/1/7 6:56	ND(0.81)	ND(0.72)	ND(18)	分析中 In progress

6. 試料採取点T-0-3A[上層] Sampling point T-0-3A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2018/12/10 7:04	ND(0.65)	ND(0.60)	ND(17)	ND(0.85)
2018/12/17 7:03	ND(0.81)	ND(0.65)	ND(18)	ND(0.92)
2018/12/24 6:56	ND(0.82)	ND(0.76)	ND(16)	ND(0.96)
2018/12/31 7:11	ND(0.83)	ND(0.78)	ND(18)	ND(0.96)
2019/1/7 6:58	ND(0.57)	ND(0.64)	ND(18)	分析中 In progress

7. 試料採取点T-0-3[上層] Sampling point T-0-3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (検出下限値) (Bq/L) Radioactivity concentration (Lower detection limit) (Bq/L) (ND ^{※2} : 不検出) (Not Detectable)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※3} gross β	H-3
2018/12/10 7:06	ND(0.90)	ND(0.58)	ND(17)	ND(0.85)
2018/12/17 7:05	ND(0.63)	ND(0.65)	ND(18)	ND(0.92)
2018/12/24 6:58	ND(0.77)	ND(0.58)	ND(16)	ND(0.96)
2018/12/31 7:13	ND(0.47)	ND(0.62)	ND(18)	ND(0.96)
2019/1/7 7:00	ND(0.73)	ND(0.73)	ND(18)	分析中 In progress

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/monitoring/index-j.html>)

※1 Press release of TEPCO (<http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html>)

※2 NDの記載は、海水の放射性物質濃度の検出値が検出下限値を下回る場合。

※2 ND indicates the case that the detected radioactivity concentration in seawater was lower than the detection limits.

※3 分析方法: 蒸発乾固法

※3 Analytical method: Evaporation drying method

参考

reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf>)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The legend × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP