

14:34
受

1/2

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19246報)

平成31年2月3日14時10分 内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿	
第25条報告	報告者名 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 原子力防災管理者 磯貝 智彦 連絡先 0240-30-9301
原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。	
原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。 ・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 2月1日] 今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。 【公表区分：その他】
その他の事項の対応(注3)	なし ※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2019年2月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日
採取時刻	8:06	8:59	9:10	9:02
Cs-134(約2年)	230	75	74	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,800	790	1,000	63
全β	3,900	2,600	1,500	180
H-3(約12年)	300	380	150	320

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

14:34
受

1/1

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19247報)

平成31年 2月3日 14時10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第19245報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクAに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 9時47分 ・排水終了 : 11時56分 ・排水量 : 319m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分: E】
その他の事項の対応(注3)	なし ※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

14:34
受

1/7

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19248報)

平成31年 2月 3日 14時 10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [2月3日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 2月2日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 2月2日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 1月31日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 2月2日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 2月2日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/7

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年2月3日 11:00 現在

【重要事項】
 各計測値については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用環境
 条件を逸しているものも含め、正しく測定されていない可能性のある計測器も存
 在している。プラントの状態を把握するために、このような計測の不確かさをも考
 慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意し
 て総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.3m ³ /h (2/3 11:00 現在)	給水系: 1.4m ³ /h CS系: 1.5m ³ /h (2/3 11:00 現在)	給水系: 1.3m ³ /h CS系: 1.3m ³ /h (2/3 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 14.7C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 14.5C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 14.5C (2/3 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 20.4C RPV温度 (TE-2-3-69R): 20.0C (2/3 11:00 現在)	スカートシヤンクシヨソ上部温度 (TE-2-3-69F1): 19.3C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 17.8C (2/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 15.0C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 14.4C (2/3 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 21.3C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 20.9C (2/3 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 19.2C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 17.6C (2/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.63kPa.g (2/3 11:00 現在)	2.47kPa.g (2/3 11:00 現在)	0.34kPa.g (2/3 11:00 現在)	
空素封入流量 ※3	RPV (RVH): 14.07Nm ³ /h (JP-A): 14.54Nm ³ /h (JP-B): -Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (2/3 11:00 現在)	RPV: 10.56Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (2/3 11:00 現在)	RPV: 17.46Nm ³ /h PCV: -Nm ³ /h (2/3 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.7m ³ /h (2/3 11:00 現在)	14.10Nm ³ /h (2/3 11:00 現在)	19.56Nm ³ /h (2/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水温度 ※1	A系: 0.01vol% B系: 0.00vol% (2/3 11:00 現在)	A系: 0.08vol% B系: 0.08vol% (2/3 11:00 現在)	A系: 0.07vol% B系: 0.05vol% (2/3 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.11E-03 検出限界値 3.80E-04 B系: 指示値 1.13E-03 検出限界値 3.40E-04 (2/3 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (2/3 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 (2/3 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	25.0C (2/3 11:00 現在)	26.4C (2/3 11:00 現在)	25.0C (2/3 11:00 現在)	13.7C (2/3 11:00 現在)
FPC 燃料シヤク 水位	3.89m (2/3 11:00 現在)	2.93m (2/3 11:00 現在)	4.22m (2/3 11:00 現在)	26.74X100mm (2/3 11:00 現在)

【計測値に関する備考】
 ※1: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記録する。(水温濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
 原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を記録する。
 ※2: 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記録する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (Xe135) を記録する。
 ※3: 空素封入流量・圧力・温度・放射能濃度の測定・仕込み作業終了後に記録する。
 ※4: 空素封入停止中。

3/7

2019年2月3日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

1-131 (Bq/L)

Table with 20 columns (1/13 to 2/2) and 10 rows of data for Cs-134 (Bq/L). Rows 1-10 show various ND values across dates.

Cs-134 (Bq/L)

Table with 20 columns (1/13 to 2/2) and 10 rows of data for Cs-137 (Bq/L). Rows 1-10 show various ND values and some numerical values like 6.1, 6.9, 5.7.

Cs-137 (Bq/L)

Table with 20 columns (1/13 to 2/2) and 10 rows of data for Cs-137 (Bq/L). Rows 1-10 show various ND values and numerical values like 70, 68, 64, 62, 51, 55, 58, 59.

※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取できなかったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、週毎で測定(2011/5/26~)
※⑧は追加で測定(2011/5/30~)
※⑨は追加で測定(2011/8/2~)
※NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。
※1 曇天候により採取中止

<測定箇所>

- ①4号T/B建屋南東
②プロセセス主建屋北東
③プロセセス主建屋南東
④プロセセス主建屋南西
⑤異同体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトB力建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧サイトC力建屋南東
⑨サイトC力建屋南東

4/7

2019年2月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路		物揚場排水路	
	2月1日	2月2日	2月1日	2月2日
採取日	2月1日	2月2日	2月1日	2月2日
採取時刻	7:35	7:45	7:40	7:50
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.55)	ND(0.59)	ND(0.63)	ND(0.42)
Cs-137 (約30年)	4.0	3.0	1.1	ND(0.78)
全β	9.6	9.3	ND(3.4)	ND(3.7)
H-3 (約12年)	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路		BC排水路	
	2月1日	2月2日	2月1日	2月2日
採取日	2月1日	2月2日	2月1日	2月2日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.81)	ND(0.64)	ND(0.57)	ND(0.63)
Cs-137 (約30年)	3.6	2.4	ND(0.75)	ND(0.78)
全β	6.4	4.5	ND(3.5)	ND(3.3)
H-3 (約12年)	-	-	-	-

* 太枠内が今回公表データ。他は2月2日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内は検出限界値を示す。

5/7

2019年2月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻															
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)															
Cs-137(約30年)															
その他															
γ															
全β															
H-3(約12年)															
Sr-90(約29年)															

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻						1月31日							
塩素(単位: ppm)						7.45							
Cs-134(約2年)						500							
Cs-137(約30年)						ND(0.30)							
その他						0.58							
γ													
全β						300							
H-3(約12年)						860							
Sr-90(約29年)						—							

* 大枠内が今回公表データ。他は2月1日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

6/7

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取日														
採取時刻														
塩素(単位: ppm)														
Cs-134(約2年)														
Cs-137(約30年)														
その他														
γ														
全β														
H-3(約12年)														
Sr-90(約29年)														

	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	3,4号機改修ウエル汲み上げ水
採取日					2月2日							
採取時刻					8:19							
塩素(単位: ppm)					480							
Cs-134(約2年)					ND(0.47)							
Cs-137(約30年)					0.84							
その他												
γ												
全β					260							
H-3(約12年)					分析中							
Sr-90(約29年)												

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたとときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

7/7

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物場場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東渡路堤北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
2月2日	7:55	ND(0.41)	ND(0.39)	ND(0.66)	ND(0.59)	ND(0.45)	ND(0.63)	ND(0.41)	ND(0.32)	ND(0.32)	60	10
2月2日	7:40	ND(0.52)	0.69	5.0	5.4	5.4	ND(0.53)	0.97	0.93	0.93	90	10
2月2日	7:20	ND(16)	ND(16)	ND(16)	17	ND(16)	12	16	ND(18)	ND(18)	60,000	10,000
2月2日	7:35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10
2月2日	7:27	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2月2日	6:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2月2日	6:58	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2月2日	6:56	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
2月2日	6:54	ND(0.34)	ND(0.25)	ND(0.28)	ND(0.31)	ND(0.31)	ND(0.31)	ND(0.31)	ND(0.31)	ND(0.31)	60	10
2月2日	6:52	0.86	0.71	ND(0.32)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	90	10
2月2日	7:00	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(14)	60,000	10,000
2月2日	7:15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10
2月2日	7:15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2月2日	7:15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2月2日	7:15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])