

平成30年度 第3四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:九州電力(株)川内原子力発電所

作成責任者:統括原子力運転検査官 川ノ上 浩文

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成30年10月17日	川ノ上 森園 川越	保修課副長	<p>【保安調査(定例試験試運用)】 格納容器スプレイポンプのメカシール用冷却器小口径配管を固定するUボルトのナットの緩み止めナットについて、取り付けられていない箇所が複数箇所確認されたことから、適切に取り付けるよう気付き事項として指摘した。</p>	平成30年10月18日	<p>【事業者の見解】 指摘された箇所については、早急に緩み止めナットを取り付けるとともに、他の箇所においても緩み止めナットが適切に取り付けられているかどうか確認する。</p>
					平成30年12月17日	<p>【改善措置状況の確認】 指摘された箇所については、緩み止めナットの取り付けを実施した。また、他のポンプについて確認したところ、緩み止めナットの付いていない箇所があったため、取り付けを実施した。</p>