平成29年度　第3四半期　指摘事項一覧（事業者の処置状況の追記）

原子力事業所又は原子力施設名：九州電力（株）川内原子力発電所

作成責任者：統括原子力運転検査官　川ノ上　浩文

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘（要旨）	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年12月22日	川ノ上 森園 小林 佐々木 米丸	防災担当次長	【大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練】 　大規模損壊発生時の活動においては迅速性が求められているが、代替緊急時対策所の出入口において、専属消防隊長が、編み上げの靴を脱いだり履いたりするのに時間を要していたこと及び靴紐をしっかり結ばない状態で作業していたことを気付き事項として指摘した。	平成29年12月27日	【事業者の見解】 　今後、靴を履いたままで代替緊急時対策所への入退室が可能となるように靴カバーを準備するとともに、専属消防隊に対して装備品について適切に着用するよう周知する。
					平成31年1月10日	【改善措置状況の確認】 　靴カバーを消防車内に配備し、専属消防隊に対して適切に着用するよう周知した。