

平成30年度 第4四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:北海道電力(株)泊発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 稲垣 隆二

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成31年3月8日	稲垣 雨夜 野澤 津田	発電所長他	平成30年度第4回保安検査において2月9日発生 of 「1, 2号機消火設備の凍結による一部損傷について」については、12月に発生した消火ポンプ室電気式ユニットヒータ故障の不適合管理及び消火ポンプ室電気式ユニットヒータの電源が、手動運用中で切り状態にあったことの安全管理課内の情報共有が不十分であったことを気づき事項として指摘した。	平成31年3月14日	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年2月18日の不適合等管理委員会において、不適合処置方法について承認。 ・修繕後の消火水加圧ポンプについて3月14日メンテ後試験実施、現場立会いにより確認。 ・今後についても不適合等管理委員会において処置状況について、確認予定。