

施設定期検査申請内容の変更について

関原発第455号
2019年12月25日

原子力規制委員会 殿

大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
取締役社長 岩根 茂樹

2019年8月16日付け関原発第196号をもって提出した高浜発電所第4号機施設定期検査申請書の記載事項を変更したので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第46条第4項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

1. 施設定期検査申請書及びその変更の内容を説明する書類番号
高浜発電所第4号機
施設定期検査申請書番号
関原発第196号(2019年8月16日)
以下、施設定期検査申請書の変更の内容を説明する書類番号
関原発第370号(2019年11月25日)
2. 変更理由
定期事業者検査工程の見直しに伴い、検査希望年月日を変更する。
3. 変更内容
別添のとおり

3. 変更内容

3. 1 高浜発電所第4号機 施設定期検査申請書

変更前	変更後	変更理由																
<p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の15の規定により次のとおり施設定期検査を受けたいので申請します。</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="145 384 418 496">氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名</td> <td data-bbox="418 384 949 496"> 名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 岩根 茂樹 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 496 418 608">発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地</td> <td data-bbox="418 496 949 608"> 名 称 高 浜 発 電 所 所在地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 608 418 767">検査を受けようとする発電用原子炉施設の種類、出力及び施設番号</td> <td data-bbox="418 608 949 767"> 第4号機 電気出力 870,000kW 熱出力 2,652,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙のとおり </td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 767 418 855">検査を受けようとする期日</td> <td data-bbox="418 767 949 855"> 自：2019年 9月18日 至：2020年 3月12日 </td> </tr> </table>	氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 岩根 茂樹	発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名 称 高 浜 発 電 所 所在地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦	検査を受けようとする発電用原子炉施設の種類、出力及び施設番号	第4号機 電気出力 870,000kW 熱出力 2,652,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙のとおり	検査を受けようとする期日	自：2019年 9月18日 至：2020年 3月12日	<p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の15の規定により次のとおり施設定期検査を受けたいので申請します。</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1001 384 1274 496">氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名</td> <td data-bbox="1274 384 1805 496"> 名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 岩根 茂樹 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1001 496 1274 608">発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地</td> <td data-bbox="1274 496 1805 608"> 名 称 高 浜 発 電 所 所在地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1001 608 1274 767">検査を受けようとする発電用原子炉施設の種類、出力及び施設番号</td> <td data-bbox="1274 608 1805 767"> 第4号機 電気出力 870,000kW 熱出力 2,652,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙のとおり </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1001 767 1274 855">検査を受けようとする期日</td> <td data-bbox="1274 767 1805 855"> 自：2019年 9月18日 至：2020年 2月26日 </td> </tr> </table>	氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 岩根 茂樹	発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名 称 高 浜 発 電 所 所在地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦	検査を受けようとする発電用原子炉施設の種類、出力及び施設番号	第4号機 電気出力 870,000kW 熱出力 2,652,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙のとおり	検査を受けようとする期日	自：2019年 9月18日 至：2020年 2月26日	<p>定期事業者検査工程の見直しに伴い、検査希望年月日を変更する。</p>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 岩根 茂樹																	
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名 称 高 浜 発 電 所 所在地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦																	
検査を受けようとする発電用原子炉施設の種類、出力及び施設番号	第4号機 電気出力 870,000kW 熱出力 2,652,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙のとおり																	
検査を受けようとする期日	自：2019年 9月18日 至：2020年 3月12日																	
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 関西電力株式会社 住 所 大阪市北区中之島3丁目6番16号 代表者の氏名 岩根 茂樹																	
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名 称 高 浜 発 電 所 所在地 福井県大飯郡高浜町田ノ浦																	
検査を受けようとする発電用原子炉施設の種類、出力及び施設番号	第4号機 電気出力 870,000kW 熱出力 2,652,000kWt 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙のとおり																	
検査を受けようとする期日	自：2019年 9月18日 至：2020年 2月26日																	

3. 2 添付書類一 施設定期検査の期間において行われる定期事業者検査の計画

変更前	変更後	変更理由
<p>1. 定期事業者検査の計画工程</p> <p>施設定期検査項目に係る定期事業者検査（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条第1項第1号の時期に行う定期事業者検査）については、次の期間で実施する。</p> <p>(1) 定期事業者検査の工程</p> <p>自 2019年9月18日 至 2020年3月12日 （並列日は、2020年2月16日（解列から並列まで152日間））</p> <p>(2) その他</p> <p>(1) の定期事業者検査工程の策定においては、次の工事の工事期間も考慮した。</p> <p>・蒸気発生器伝熱管補修工事</p> <p>設備の信頼性維持の観点より、蒸気発生器伝熱管体積検査の結果、有意な信号指示が認められた伝熱管について補修を行い、今後使用しないこととする。</p>	<p>1. 定期事業者検査の計画工程</p> <p>施設定期検査項目に係る定期事業者検査（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条第1項第1号の時期に行う定期事業者検査）については、次の期間で実施する。</p> <p>(1) 定期事業者検査の工程</p> <p>自 2019年9月18日 至 2020年2月26日 （並列日は、2020年2月1日（解列から並列まで137日間））</p> <p>(2) その他</p> <p>(1) の定期事業者検査工程の策定においては、次の工事の工事期間も考慮した。</p> <p>・蒸気発生器伝熱管補修工事</p> <p>設備の信頼性維持の観点より、蒸気発生器伝熱管体積検査の結果、有意な信号指示が認められた伝熱管について補修を行い、今後使用しないこととする。</p>	<p>定期事業者検査工程の見直しに伴う変更。</p>

