

15:04後

1/8

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21090報)

2020年5月6日14時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> プラント関連パラメータ [5月6日11時00分現在] 集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 5月5日] 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 5月5日] 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 5月1日、5日] 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 5月3日、5日] 発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクLの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、5月7日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 5月2日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

7/8

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2020年5月6日 11:00現在

【留意事項】
各パラメータについては、本機やその他の重要機器の故障を防止し、通常の運用を確保するために、通常の運用範囲を定めておき、超えていない限り、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、従前の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	
原子炉圧力容器底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 17.0 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 16.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 16.8 °C (5/6 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 21.9 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 22.9 °C (5/6 11:00 現在)	スカーションクシヨソ上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.4 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 19.2 °C (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 17.0 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 16.8 °C (5/6 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 22.5 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 22.0 °C (5/6 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 20.8 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.7 °C (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器圧力	0.23 kPa g (5/6 11:00 現在)	1.56 kPa g (5/6 11:00 現在)	0.40 kPa g (5/6 11:00 現在)	
蒸気吸入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.31 Nm ³ /h (JP-A): 14.76 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/6 11:00 現在) ※4	RPV-A: 5.89 Nm ³ /h RPV-B: 5.99 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/6 11:00 現在) ※4	RPV-A: 7.97 Nm ³ /h RPV-B: 7.75 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/6 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器ガス管理システム排気流量	268 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	16.47 Nm ³ /h (5/6 11:00 現在)	17.45 Nm ³ /h (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (5/6 11:00 現在)	A系: 0.05 vol% B系: 0.06 vol% (5/6 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.05 vol% (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.60E-04 Ba/cm ³ 検出限界値 3.60E-04 B系: 指示値 1.20E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.40E-04 (5/6 11:00 現在)	A系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 1.4E-01 (5/6 11:00 現在)	A系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 2.1E-01 B系: 指示値 ND Ba/cm ³ 検出限界値 2.1E-01 (5/6 11:00 現在)	
使用済燃料プール水温度	23.8 °C (5/6 11:00 現在)	24.0 °C (5/6 11:00 現在)	23.1 °C (5/6 11:00 現在)	※5 (5/6 11:00 現在)
FPC 燃料-リッパ水位	3.84 m (5/6 11:00 現在)	4.01 m (5/6 11:00 現在)	3.30 m (5/6 11:00 現在)	67.3 X100mm (5/6 11:00 現在)

(計測値に誤差を含む)
※1: 使用済燃料プールの濃度は0.00vol%と表示する。(放射線量が極めて低い場合は、計測値によりマイナス表示される場合があります)
※2: 原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度は指示値とする。
※3: 原子炉格納容器からの排気流量はNDと表示する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度は (0.6-1.35) 程度とする。
※4: 使用済燃料プールの水位は指示値とする。
※5: 使用済燃料プールの水位は指示値とする。

※6: 蒸気吸入停止中
※7: 4号機格納容器47-1号機格納容器停止運用中

2/8

2020年5月6日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 4/19 to 5/5. Rows 1-9 show I-131 concentration data.

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 4/19 to 5/5. Rows 1-9 show Cs-134 concentration data.

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement location (測定場所) and dates from 4/19 to 5/5. Rows 1-9 show Cs-137 concentration data.

- <測定箇所>
①4号T/B建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤韓国体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトハンガ建屋南西
⑦焼却工作建屋 西側
⑧韓国体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトハンガ建屋南東

*「-」はサンプリング・測定を要していないことを示す。
*⑥は⑦が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
*⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)
*⑧を追加で測定(2011/5/30~)
*⑨を追加で測定(2011/6/2~)
*NDは検出限界未満を示し、()内に検出限界値を示す。

2020年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

		A排水路					物揚場排水路				
採取日		5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日
採取時刻		7:33	7:40	7:35	7:30	7:30	7:38	7:45	7:40	7:35	7:35
降雨量(mm/日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)		ND(0.60)	ND(0.89)	ND(0.84)	ND(0.56)	ND(0.57)	ND(0.53)	ND(0.84)	ND(0.49)	ND(0.56)	ND(0.44)
Cs-137(約30年)		7.7	7.9	10	2.3	2.8	1.2	1.4	1.9	2.1	1.4
全β		9.4	14	15	ND(3.6)	ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.3)	ND(3.6)	ND(3.6)	ND(3.4)
H-3(約12年)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

		K排水路					BC排水路				
採取日		5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日
採取時刻		6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)		ND(1.1)	0.69	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.91)	ND(0.77)	ND(0.51)	ND(0.48)	ND(0.73)	ND(0.82)
Cs-137(約30年)		11	14	10	11	11	ND(0.84)	ND(0.56)	ND(0.63)	ND(0.83)	ND(0.76)
全β		15	19	14	14	16	ND(2.9)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(2.8)
H-3(約12年)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 本枠内が今回公表データ。他は5月5日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

3/8

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻						5月5日 7:38	5月5日 7:26	5月5日 7:50		5月5日 7:44	5月5日 7:17	5月5日 7:18	5月5日 7:11	5月5日 7:34
塩素(単位: ppm)														
Cs-134(約2年)						ND(0.49)	3,300	150		ND(0.42)	39	ND(0.40)	ND(0.49)	ND(0.40)
Cs-137(約30年)						ND(0.54)	58,000	2,500		ND(0.51)	700	ND(0.47)	4.4	ND(0.44)
その他						ND	49	ND		ND	ND	ND	ND	ND
γ														
全β						28,000	730,000	12,000		ND(13)	2,200	33,000	24,000	56,000
H-3(約12年)						分析中	分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)						—	—	—		—	—	—	—	—

採取日	12号機ウエル汲み上げ水 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	23号機改修ウエル汲み上げ水 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	34号機改修ウエル汲み上げ水
採取時刻	5月5日 7:55												
塩素(単位: ppm)													
Cs-134(約2年)	ND(1.5)												
Cs-137(約30年)	14												
その他	ND												
γ													
全β	340,000												
H-3(約12年)	分析中												
Sr-90(約29年)	—												

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

6/8

08/08

2020年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

一時貯水タンクL (サンブルタンクL)	運用目録	告示濃度 限度 ※1	WHO飲料水 水質ガイドライン
東京電力 第三者機関			
採取日	2020年5月2日		
採取時刻	6:48		
貯水量 [m ³]	1,150		
セシウム134	ND(0.74)	60	10
セシウム137	ND(0.58)	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし		
全ベータ	ND(0.59)		
トリチウム	710	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社
 * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 (注) 運用目録の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。
 ※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度 [本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])
 ※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

15=04受

1/2

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第21091報)

2020年5月8日14時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路上流側立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 5月4日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	※添付の有(有)・無 なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2020年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月4日	5月4日	5月4日	5月4日
採取時刻	6:42	6:58	6:49	7:00
Cs-134(約2年)	11	46	59	ND(5.8)
Cs-137(約30年)	270	860	1,000	43
全β	280	2,100	1,300	70
H-3(約12年)	ND(120)	300	ND(120)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。