本資料のうち、枠囲みの内容	柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料		
は、機密事項に属しますので	資料番号	KK7 添-2-021 改 1	
公開できません。	提出年月日	2020年4月3日	

V-2-2-11 廃棄物処理建屋の地震応答計算書

2020年4月

東京電力ホールディングス株式会社

Ⅴ-2-2-11 廃棄物処理建屋の地震応答計算書

1. 概要	· · · 1
2. 基本方針	•••• 1
2.1 位置	··· 1
2.2 構造概要	··· 2
2.3 解析方針 ·····	·• 12
2.4 適用規格·基準等 ······	·• 14
3. 解析方法	·• 15
3.1 設計用模擬地震波	·• 15
3.2 地震応答解析モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·• 27
3.2.1 水平方向モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 28
3.2.2 鉛直方向モデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 30
3.3 解析方法	•• 51
3.3.1 動的解析	•• 51
3.3.2 静的解析	•• 51
3.3.3 必要保有水平耐力	•• 52
3.4 解析条件	•• 53
3.4.1 建物・構築物の復元力特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 53
3.4.2 地盤の回転ばねの復元力特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 60
3.4.3 誘発上下動を考慮する場合の基礎浮上り評価法 ・・・・・・・・・・・	•• 61
3.4.4 材料物性の不確かさ等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 63
4. 解析結果	•• 64
4.1 動的解析	·• 64
4.1.1 固有值解析結果	•• 64
4.1.2 応答解析結果	•• 64
4.2 静的解析	• 113
4.3 必要保有水平耐力	• 116

1. 概要

本資料は、V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」、V-2-1-6「地震応答解析の 基本方針」及びV-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説 明書」のうちV-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に 関する基本方針」に基づく廃棄物処理建屋の地震応答解析について説明するものである。 地震応答解析により算出した各種応答値及び静的地震力は、V-2-1-9「機能維持の基

本方針」に示す建物・構築物及び機器・配管系の設計用地震力として用いる。また、必要保有水平耐力については建物・構築物の構造強度の確認に用いる。

- 2. 基本方針
- 2.1 位置

廃棄物処理建屋の設置位置を図 2-1 に示す。



図 2-1 廃棄物処理建屋の設置位置

2.2 構造概要

廃棄物処理建屋は、地上2階(一部3階)、地下3階建ての鉄筋コンクリート造を 主体とした建物で、屋根部分が鉄骨造(トラス構造)となっている。廃棄物処理建屋 の概略平面図及び概略断面図を図2-2及び図2-3に示す。

廃棄物処理建屋の平面は、35.8m (NS 方向) ×73.0m (EW 方向) である。基礎スラ ブ底面からの高さは 52.9m であり、地上高さは 32.3m である。また、廃棄物処理建屋 は隣接する 6 号機タービン建屋、7 号機タービン建屋及びコントロール建屋と構造的 に分離している。

廃棄物処理建屋の基礎は厚さ 2.5m のべた基礎で,支持地盤である泥岩上に設置している。



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (B3F, T.M.S.L.-6.1m) (1/8)



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (B2F, T.M.S.L.-1.1m) (2/8)



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図(B1F, T.M.S.L.6.5m)(3/8)



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (1F, T.M.S.L.12.3m) (4/8)



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (2F, T.M.S.L.20.4m) (5/8)



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (3F, T.M.S.L. 30.9m) (6/8)



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (4F, T.M.S.L. 36.7m) (7/8)



図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (RF, T.M.S.L.44.3m) (8/8)







図 2-3 廃棄物処理建屋の概略断面図

2.3 解析方針

廃棄物処理建屋の地震応答解析は、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づいて行う。

図 2-4 に廃棄物処理建屋の地震応答解析フローを示す。

地震応答解析は、「3.1 設計用模擬地震波」及び「3.2 地震応答解析モデル」に おいて設定した地震応答解析モデルを用いて実施することとし、「3.3 解析方法」及 び「3.4 解析条件」に基づき、「4.1 動的解析」においては、材料物性の不確かさ を考慮し、加速度、変位、せん断ひずみ、接地圧等を含む各種応答値を算出する。 「4.2 静的解析」においては静的地震力を、「4.3 必要保有水平耐力」においては 必要保有水平耐力を算出する。



注記*:材料物性の不確かさを考慮する。

図 2-4 廃棄物処理建屋の地震応答解析フロー

2.4 適用規格·基準等

地震応答解析において適用する規格・基準等を以下に示す。

- ·建築基準法 · 同施行令
- ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会,1999改定)
- ・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ((社) 日本建築学会,
 2005 制定)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 ((社) 日本電気協会)
- ・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版((社)日本電気協会)
- ·鋼構造設計規準 -許容応力度設計法-((社)日本建築学会, 2005 改定)

3. 解析方法

3.1 設計用模擬地震波

廃棄物処理建屋の地震応答解析モデルは,建屋と地盤の相互作用を評価した建屋-地盤連成モデルとする。この建屋-地盤連成モデルへの入力地震動は、V-2-1-2「基 準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの策定概要」に示す解放基盤表面レベルに想 定する設計用模擬地震波のうち,基準地震動Ssを用いることとする。

基準地震動Ssとして作成した設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形と加速度応答 スペクトルを図 3-1~図 3-4 に示す。













図 3-1 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, NS 方向)(1/3)















図 3-1 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, NS 方向)(2/3)









(h) Ss-8H

図 3-1 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, NS 方向)(3/3)













図 3-2 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, EW 方向)(1/3)











(f) Ss-6EW

図 3-2 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, EW 方向)(2/3)









図 3-2 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, EW 方向)(3/3)



(a) Ss-1V







(c) Ss-3V

図 3-3 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, 鉛直方向)(1/3)













図 3-3 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, 鉛直方向)(2/3)









図 3-3 加速度時刻歷波形(基準地震動 S s, 鉛直方向)(3/3)



(a) NS 方向



(b) EW 方向

図 3-4 加速度応答スペクトル(基準地震動 S s) (1/2)



(c) 鉛直方向

図 3-4 加速度応答スペクトル(基準地震動 S s) (2/2)

3.2 地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づき、水平方向 及び鉛直方向それぞれについて設定する。

地震応答解析モデルの設定に用いた建物・構築物の物性値を表 3-1 に示す。

ここで、コンクリート剛性については、実現象に近い応答を模擬するという観点から、建設時コンクリートの 91 日強度データを基に設定した実強度を用いて算定する。

<u> </u>	1	1	1	
部位		ヤング係数	せん断弾性係数	減衰定数
	使用材料	E	G	h
		(N/mm^2)	(N/mm^2)	(%)
建屋部	コンクリート*: $\sigma_{\rm C} = 43.1 (N/mm^2)$ ($\sigma_{\rm C} = 440 \text{kgf/cm}^2$) 鉄筋:SD35 (SD345相当)	2. 88 $\times 10^4$	1.20×10^4	5
基礎スラブ	ロンクリート*: $\sigma_{\rm C} = 39.2 (N/mm^2)$ ($\sigma_{\rm C} = 400 \text{kgf/cm}^2$) 鉄筋: SD35 (SD345相当)	2. 79×10^4	1.16×10^4	5
屋根トラス部	鉄骨:SS41 (SS400相当)	2.05×10^5	0.79×10^5	2
	鉄骨:SM41A(SM400A相当)	2. 05×10^5	0.79×10^5	2
	鉄骨:SM50A(SM490A相当)	2.05×10^5	0.79×10^5	2

表 3-1 建物・構築物の物性値

注記*:実強度に基づくコンクリート強度。

3.2.1 水平方向モデル

水平方向の地震応答解析モデルは,地盤との相互作用を考慮し,曲げ及びせん 断剛性を考慮した質点系モデルとし,弾塑性時刻歴応答解析を行う。

建屋のモデル化はNS方向,EW方向それぞれについて行っている。図3-6のフ ローに示すとおり,「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008 ((社)日本電気協会)」の基礎浮上りの評価法を参考に,応答のレベルに応じて 3種類の異なる地震応答解析モデルを用いる。地震応答解析モデルを図3-7に, 地震応答解析モデルの諸元を表 3-2及び表 3-3に示す。

地震応答解析モデルについては、図 3-7(a)に誘発上下動を考慮しない場合の 地震応答解析モデル、図 3-7(b)に誘発上下動を考慮する場合の地震応答解析モ デル、図 3-7(c)に地盤を 3 次元 FEM でモデル化した場合の 3 次元 FEM 地盤モデ ルを示す。このうち、図 3-7(b)のモデルは「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008((社)日本電気協会)」を参考に、水平加振により励起 される上下応答を評価するために、後述の鉛直方向モデルの諸元(表 3-20)及 び接地率に応じて変化する回転・鉛直連成ばねK_{VR}についても考慮している。 また、図 3-7(c)のモデルは、地盤を 3 次元 FEM でモデル化し、地盤一建屋の一 体モデルとする。なお、建屋については図 3-7(b)のモデルと同様に誘発上下動 を考慮する場合のモデルとする。

地盤は、地盤調査に基づき水平成層地盤とし、図 3-7(a)と図 3-7(b)のモデ ルに用いる基礎底面地盤ばねについては、「原子力発電所耐震設計技術指針 J EAG4601-1991 追補版((社)日本電気協会)」(以下「JEAG4601 -1991 追補版」という。)により、成層補正を行ったのち、振動アドミッタンス 理論に基づき求めたスウェイ及びロッキングの地盤ばねを、近似法により定数化 して用いる。このうち、基礎底面のロッキング地盤ばねには、基礎浮上りによる 幾何学的非線形性を考慮する。基礎底面地盤ばねの評価には解析コード「ST-CROSS」を用いる。また、図 3-7(c)のモデルにおける地盤は、成層補正後 の物性値を用いて等価な一様地盤とし、3次元 FEM でモデル化する。モデル化に あたっては対称性を考慮して 1/2のモデルを用いる、対称境界の拘束条件は、図 3-7(c)に示すとおり、Y、Z 方向には自由度を持つが、対称境界面と直交する X 方向は拘束している。なお、基礎底面と地盤の各節点の間にはジョイント要素を 設けることにより基礎の浮上りを評価する。

水平方向モデルへの入力地震動は、図 3-7(a)及び図 3-7(b)のモデルについ ては、一次元波動論に基づき、解放基盤表面レベルに想定する基準地震動Ssに 対する地盤の応答として評価する。また、基礎底面レベルにおけるせん断力(以 下「切欠き力」という。)を入力地震動に付加することにより、地盤の切欠き効 果を考慮する。図 3-8 に、地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を示 す。入力地震動の算定には、解析コード「TDAS」を用いる。また、図 3-7 (c)のモデルについては、地盤を3次元 FEM でモデル化していることから、基礎 底面レベルにおける地盤の応答が上記入力地震動と一致するように補正した地震 動をモデル底面に入力する。図 3-5 に、入力の補正方法を示す。

- 一次元波動論に基づき,解放基盤表面に評価対象の基準地震動(2E)
 (A(ω)とする)を入力したときの廃棄物処理建屋基礎下レベルの自由地盤
 応答(E+F)(B(ω)とする)を求める。このときの伝達関数を
 H1(ω)=B(ω)/A(ω)とする。
- ② 3 次元 FEM モデルに基づき,解析モデル底面に評価対象の基準地震動(2E)
 (C(ω)とする)を入力したときの廃棄物処理建屋基礎下レベルの自由地盤
 応答(E+F)(D(ω)とする)を求める。このときの伝達関数を
 H2(ω)=D(ω)/C(ω)とする。
- ③ B(ω)と D(ω)を一致させるために、C'(ω)=A(ω)×H1(ω)/H2(ω)の補正 を行う。



モデル底面に入力する地震動の算定には,解析コード「NAPISOS」を用 いる。

基準地震動Ssに対する地盤定数を表 3-4~表 3-11 に示す。なお,地盤定数は地盤のひずみ依存特性を考慮して求めた等価地盤物性値を用いる。ひずみ依存特性については,V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づく。設定した地盤定数に基づき算定した基礎底面位置(T.M.S.L.-8.6m)における入力地 震動の加速度応答スペクトルを図 3-9 に示す。地震応答解析に用いる地盤のばね定数と減衰係数は,誘発上下動を考慮しない場合の地震応答解析モデルより算出し、その数値を表 3-12~表 3-19 に示す。

復元力特性は,建屋の方向別に,振動モデル各軸のモデル化範囲における耐震 要素の水平断面形状より「JEAG4601-1991 追補版」に基づいて設定す る。

なお,水平方向の解析に用いる解析コードの検証,妥当性確認等の概要につい ては,別紙「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。

3.2.2 鉛直方向モデル

鉛直方向の地震応答解析モデルは,耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん 断剛性を考慮した質点系モデルとし,弾性時刻歴応答解析を行う。鉛直方向の地 震応答解析モデルを図 3-10 に,地震応答解析モデルの諸元を表 3-20 に示す。

地盤は、地盤調査に基づき水平成層地盤とし、基礎底面地盤ばねについては、 スウェイ及びロッキングばね定数の評価法と同様、成層補正を行ったのち、振動 アドミッタンス理論に基づき求めた鉛直ばねを近似法により定数化して用いる。 基礎底面地盤ばねの評価には解析コード「ST-CROSS」を用いる。

鉛直方向モデルへの入力地震動は、一次元波動論に基づき、解放基盤表面レベルに想定する基準地震動Ssに対する地盤の応答として評価したものであり、基礎底面レベルに直接入力する。図3-11に、地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を示す。入力地震動の算定には、解析コード「SHAKE」を用いる

設定した地盤定数に基づき算定した基礎底面位置(T.M.S.L.-8.6m)における 入力地震動の加速度応答スペクトルを図 3-12 に示す。なお,地盤定数は表 3-4~表 3-11 に示すとおりである。地震応答解析に用いる地盤のばね定数と減衰 係数を表 3-21~表 3-28 に示す。

なお,鉛直方向の解析に用いる解析コードの検証,妥当性確認等の概要については,別紙「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。



図 3-6 解析モデルの選定フロー



EW方向

(a) 誘発上下動を考慮しない場合図 3-7 地震応答解析モデル(水平方向)(1/2)


表 3-2 地震応答解析モデル諸元(NS 方向)

T. M. S. L. (m)	建屋				
	10	11			
44.3	24620	8400			
	3.1	1.1			
	9				
36.7	21950				
	2.7	-			
20.0	(
30.9	33800				
	4.0	8			
30.4	_	19940			
		2.3			
	(6			
20.4	125570				
	15.4				
	5				
12.3	167720				
	19.	. 3			
6 5	195/	4 870			
0.5	21 7				
	21	3			
-1.1	209330				
	23.0				
	2				
-6.1	138300				
	15.7				
	1				
-8.6	76880				
	8.	2			

(a) 重量·回転慣性重量

質点番号
重量(kN)
回転慣性重量 (×10 ⁶ kN・m ²)

(b) せん断断面積・断面二次モーメント

T. M. S. L. (m)	建屋			
	1	2		
44. 3	0.31	0 10		
	3	0.15		
36.7	0.55			
	4			
30. 9	36.5	_		
	[5		
30.4	4990	35.8 4230		
	(5		
20.4	192	2. 0		
	25	540		
10.0	07	7 L. 4		
12.3	<u>27</u>			
	44	200		
6.5	30	5 1		
5.0	498	390		
	9	9		
-1.1	301.3 50620			
-6.1	2613.4 279100			

 ①コンクリート部 	3 建屋		
ヤング係数E	2.88	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
せん断弾性係数G	1.20	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
ポアソン比 ν	0.20		
減衰定数 h	5%		
②コンクリート部	、 基礎ス	ラブ	
ヤング係数E	2.79	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
せん断弾性係数G	1.16	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
ポアソン比 ν	0.20		
減衰定数 h	5%		
③鉄骨部			
ヤング係数E	2.05	$ imes 10^5$	(N/mm^2)
せん断弾性係数G	7.90	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
ポアソン比 ν	0.30		
減衰定数 h	2%		

基礎形状 35.8m(NS方向)×73.0m(EW方向)

K₂:屋根トラス部せん断ばね2.96×10⁵ (kN/m) K_{r2}:屋根トラス端部回転拘束ばね(G通り)1.71×10⁷ (kN・m/rad) K_{r3}:屋根トラス端部回転拘束ばね(C通り)1.15×10⁷ (kN・m/rad)

部材番号
せん断断面積(m ²)
断面二次モーメント(m ⁴)

表 3-3 地震応答解析モデル諸元 (EW 方向)

T. M. S. L. (m)	建屋				
	10	11			
44.3	330	20			
	0.	0.4			
26 7	21050				
30.1	0.6				
	7	-			
30. 9	33800				
	1.3				
		8			
30.4	-	19940			
		0.2			
	6				
20.4	125	570			
	115.5				
19.3	167720				
12.0	67	67.4			
	011	4			
6.5	1850	370			
	78.2				
		3			
-1.1	209	330			
	86.	. 1			
6 1	2				
-6.1	138300				
	66.5				
-8.6	76880				
5.0		2			
	1 01.	-			

(a)	重量	•	回転慣性重量
(4)			

質点裡	\$ 号	
重量()	kN)	
回転慣性重量($ imes 10^6 kN$ ·	m ²)

(b) せん断断面積・断面二次モーメント

T. M. S. L. (m)	建屋			
44. 3	1 0.40 —	2		
36.7	3 0. 49	0.03		
30.9	4 47.9	_		
30.4	1775	5 24.6 541		
20.4	6 187. 7 82380			
12.3	, 329 163	7 9. 8 9990		
6.5	38 214	8 1. 7 -550		
-1.1	9 416. 2 228710			
-6.1	1 261 1160	0 3.4 0600		

 ①コンクリート部 	3 建屋		
ヤング係数E	2.88	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
せん断弾性係数G	1.20	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
ポアソン比 ν	0.20		
減衰定数 h	5%		
②コンクリート部	5 基礎ス	ラブ	
ヤング係数E	2.79	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
せん断弾性係数G	1.16	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
ポアソン比 ν	0.20		
減衰定数 h	5%		
③鉄骨部			
ヤング係数E	2.05	$ imes 10^5$	(N/mm^2)
せん断弾性係数G	7.90	$ imes 10^4$	(N/mm^2)
ポアソン比 ν	0.30		
減衰定数 h	2%		

基礎形状 35.8m(NS方向)×73.0m(EW方向)

部材番号
せん断断面積(m ²)
断面二次モーメント(m ⁴)



図 3-8 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図(水平方向)

標高 T.M.S.L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 v	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期砂園	150	16.1	0.347	0.0996	0.369	0.27	23
+8.0	利为加力	200	16.1	0.308	0.0788	0.657	0.12	28
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.01	1.92	0.53	6
-6.0		490	17.0	0. 451	3.82	4.16	0. 92	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4. 22	4. 75	0.89	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5. 28	6.14	0.86	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.40	8. 32	0.89	3
−155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10. 5	10. 5	1.00	_

表 3-4 地盤定数(Ss-1)

表 3-5 地盤定数(Ss-2)

標高 T.M.S.L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 v	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期砂菌	150	16.1	0.347	0.107	0.369	0.29	19
+8.0	191791 H2 78	200	16.1	0.308	0.0722	0.657	0.11	26
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	0.979	1.92	0.51	5
-6.0		490	17.0	0.451	3.82	4.16	0.92	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4. 32	4. 75	0.91	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5. 64	6.14	0. 92	3
-136.0		650	19.3	0. 424	7.82	8.32	0.94	3
-155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10.5	10.5	1.00	_

標高 T.M.S.L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 ν	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期砂屑	150	16.1	0.347	0.121	0.369	0.33	21
+8.0	//y//y//i///i	200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	27
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.05	1.92	0.55	6
-6.0		490	17.0	0. 451	3.86	4.16	0. 93	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4.03	4. 75	0.85	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5. 15	6.14	0.84	3
-136.0		650	19.3	0. 424	7.23	8.32	0.87	3
−155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10.5	10.5	1.00	-

表 3-6 地盤定数(Ss-3)

表 3-7 地盤定数(Ss-4)

標高 T.M.S.L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 ν	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期砂園	150	16.1	0.347	0.121	0.369	0.33	18
+8.0	191791 H2 78	200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	24
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.11	1.92	0.58	4
-6.0		490	17.0	0.451	3.95	4.16	0.95	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4. 37	4. 75	0. 92	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5.64	6.14	0. 92	3
-136.0		650	19.3	0. 424	7.82	8.32	0.94	3
-155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10. 5	10.5	1.00	-

標高 T.M.S.L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 ν	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.114	0.369	0.31	16
+8.0	101 /91 NO /11	200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	22
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.07	1.92	0.56	4
-6.0		490	17.0	0. 451	3. 91	4.16	0.94	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4. 32	4. 75	0.91	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5. 46	6.14	0.89	3
-136.0		650	19.3	0. 424	7.48	8.32	0.90	3
−155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10.5	10.5	1.00	-

表 3-8 地盤定数(Ss-5)

表 3-9 地盤定数(Ss-6)

標高 T.M.S.L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 v	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期砂園	150	16.1	0.347	0.114	0.369	0.31	18
+8.0	191791H27E	200	16.1	0.308	0.0919	0.657	0.14	24
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.09	1.92	0.57	4
-6.0		490	17.0	0.451	3.95	4.16	0.95	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4. 32	4. 75	0.91	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5. 52	6.14	0. 90	3
-136.0		650	19.3	0. 424	7.65	8. 32	0.92	3
-155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10.5	10.5	1.00	_

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 ν	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期孙属	150	16.1	0.347	0.114	0.369	0.31	16
+8.0	//y//yj/i///目	200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	21
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.09	1.92	0.57	3
-6.0		490	17.0	0. 451	3. 91	4. 16	0. 94	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4.27	4. 75	0. 90	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5.40	6.14	0.88	3
-136.0		650	19.3	0. 424	7.40	8.32	0.89	3
−155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10. 5	10. 5	1.00	_

表 3-10 地盤定数(Ss-7)

表 3-11 地盤定数(Ss-8)

標高 T.M.S.L. (m)	地層	せん断波 速度 V _s (m/s)	単位体積 重量 γ _t (kN/m ³)	ポアソン比 ν	せん断 弾性係数 G (×10 ⁵ kN/m ²)	初期せん断 弾性係数 G ₀ (×10 ⁵ kN/m ²)	剛性 低下率 G/G ₀	減衰 定数 h (%)
+12.0	新期砂菌	150	16.1	0.347	0.110	0.369	0.30	21
+8.0	191791 H2 78	200	16.1	0.308	0.0788	0.657	0.12	29
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.15	1.92	0.60	5
-6.0		490	17.0	0.451	3.91	4.16	0.94	3
-33. 0	西山層	530	16.6	0. 446	4.27	4. 75	0.90	3
-90.0		590	17.3	0. 432	5. 71	6.14	0. 93	3
-136.0		650	19.3	0. 424	7.90	8.32	0.95	3
-155.0 ∞	椎谷層	720	19.9	0. 416	10. 5	10.5	1.00	_



(a) NS 方向



図 3-9 入力地震動の加速度応答スペクトル (基準地震動 S s, T.M.S.L.-8.6m)

表 3-12 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-1)

(a) NS 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	6.69 \times 10 7	2.47 $ imes$ 10 6
Kr1	1	底面・回転	2.94 $ imes$ 10 10	1.54 $ imes$ 10 8

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN•s/m Kr1/tkN•m•s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	6.13 \times 10 7	2.06 $ imes$ 10 6
Kr1	1	底面・回転	8.66 $ imes$ 10 10	1.11 $ imes$ 10 9

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-13 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-2)

(a) NS 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	6.75 \times 10 7	2.48 $ imes$ 10 6
Kr1	1	底面・回転	2.96 $ imes$ 10 10	1.54 $ imes$ 10 8

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN·s/m Kr1/tkN·m·s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	6.18 \times 10 7	2.07 $ imes$ 10 6
Kr1	1	底面・回転	8.77 $ imes$ 10 10	1.12 $ imes$ 10 9

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1はkN·s/m Kr1はkN·m·s/rad

表 3-14 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-3)

(a) NS 方向

ばえ	ね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2
	Ks1	1	底面・並進	6.64 \times 10 7	2.46 \times 10 6
	Kr1	1	底面・回転	2.91 $ imes$ 10 10	1.54 $ imes$ 10 8

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN·s/m Kr1/tkN·m·s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2		
Ks1	1	底面・並進	6.08 \times 10 7	2.05 $ imes$ 10 6		
Kr1	1	底面・回転	8.48 \times 10 10	1.11 $ imes$ 10 9		

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN·s/m Kr1/tkN·m·s/rad

表 3-15 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-4)

(a) NS 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2	
Ks1	1	底面・並進	6.94 \times 10 7	2.51 $ imes$ 10 6	
Kr1	1	底面・回転	3.04 $ imes$ 10 10	1.56 $ imes$ 10 8	

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN•s/m_Kr1/tkN•m•s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2	
Ks1	1	底面・並進	6.36 $ imes$ 10 7	2.10 $ imes$ 10 6	
Kr1	1	底面・回転	8.95 $ imes$ 10 10	1.13 $ imes$ 10 9	

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-16 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-5)

(a) NS 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数* ¹	減衰係数*2	
Ks1	1	底面・並進	6.83 \times 10 7	2.49×10^{-6}	
Kr1	1	底面・回転	3.00 $ imes$ 10 10	1.55 $ imes$ 10 8	

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN·s/m Kr1/tkN·m·s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	貝県 番号	地盤はね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2		
Ks1	1	底面・並進	6.26 \times 10 7	2.08 $ imes$ 10 6		
Kr1	1	底面・回転	8.84 $ imes$ 10 10	1.12 \times 10 9		

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN·s/m Kr1/tkN·m·s/rad

表 3-17 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-6)

(a) NS 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2	
Ks1	1	底面・並進	6.91 \times 10 7	2.51 $ imes$ 10 6	
Kr1	1	底面・回転	3.02 $ imes$ 10 10	1.55 $ imes$ 10 8	

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN・s/m Kr1/tkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2		
Ks1	1	底面・並進	6.33 \times 10 7	2.09 $ imes$ 10 6		
Kr1	1	底面・回転	8.91 \times 10 10	1.13 $ imes$ 10 9		

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-18 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-7)

(a) NS 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数* ¹	減衰係数*2	
Ks1	1	底面・並進	6.83 \times 10 7	2.49 $ imes$ 10 6	
Kr1	1	底面・回転	2.99 $ imes$ 10 10	1.55 $ imes$ 10 8	
				,	

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN·s/m Kr1/tkN·m·s/rad

(b) EW 方向

	減衰係数*2		
Ks1 1 底面・並進 6.26 × 10 ⁻⁷	2.08 \times 10 6		
Kr1 1 底面・回転 8.80 × 10 ¹⁰	1.12 $ imes$ 10 9		

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN·s/m Kr1/tkN·m·s/rad

表 3-19 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-8)

(a) NS 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2	
Ks1	1	底面・並進	6.83 \times 10 7	2.49 $ imes$ 10 6	
Kr1	1	底面・回転	2.99 $ imes$ 10 10	1.55 $ imes$ 10 8	

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1/tkN・s/m Kr1/tkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数*1	減衰係数*2	
Ks1	1	底面・並進	6.26 \times 10 7	2.08 $ imes$ 10 6	
Kr1	1	底面・回転	8.80 \times 10 10	1.12 $ imes$ 10 9	

注記*1:Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

*2:Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad



図 3-10 地震応答解析モデル(鉛直方向)

質点	番号	10 11 12		12	13	3	14		
重量	(kN)	-	1960		19	960 190		50	-
部材	番号	210		211		2	12		213
せん断 As(×1	断面積 .0 ⁻² m ²)	6	.50 4.74			4.	74		6.50
断面二次 I _B (次モーメント I _B (m ⁴)).89	0.89		0.	89		0.89
質点 番号	質点重量 W(kN)		部材 番号	軸断面積 A ₀ (m ²)	質点 番号	質点 W(重量 kN)	部材 番号	軸断面積 A ₀ (m ²)
10	21680		110	1.08	14	54	60	114	0.070
9	21950		109	1.99				114	0.872
7	338	300	107	91.3	8	19940		108	68.39
6	125	570	106	357.7					
5	167	720	105	564.3					
4	185	670	104	641.6					
3	209	330	102	659.0					
2	138300		100	0.000.0					
1	768	380	102	2613.4					
合計	1012 (屋根トラ	2180 ラス含む)							

表 3-20 地震応答解析モデルの諸元(鉛直方向)

①コンクリート部 建屋
 ヤング係数E 2.88 ×10⁴ (N/mm²)
 せん断弾性係数G 1.20 ×10⁴ (N/mm²)
 ポアソン比v 0.20
 減衰定数h 5%
 ②コンクリート部 基礎スラブ
 ヤング係数E 2.79 ×10⁴ (N/mm²)
 せん断弾性係数G 1.16 ×10⁴ (N/mm²)
 ポアソン比v 0.20
 減衰定数h 5%
 ③鉄骨部
 ヤング係数E 2.05 ×10⁵ (N/mm²)
 せん断弾性係数G 7.90 ×10⁴ (N/mm²)
 ボアソン比v 0.30
 減衰定数h 2%

基礎形状 35.8m(NS方向)×73.0m(EW方向)

K_{r2}: 屋根トラス端部回転拘束ばね(G通り)1.71×10⁷ (kN·m/rad) K_{r3}: 屋根トラス端部回転拘束ばね(C通り)1.15×10⁷ (kN·m/rad)



図 3-11 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図(鉛直方向)



表 3-21 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-1)

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	1.03 $ imes$ 10 8	5.11 $ imes$ 10 6

表 3-22 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-2)

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	1.05 $ imes$ 10 8	5.15 $ imes$ 10 6

表 3-23 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-3)

ばね番号	質点	地盤ばね	ばね定数	減衰係数
	番号	成分	(kN/m)	(kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	1.00 $ imes$ 10 8	5.05 $ imes$ 10 6

表 3-24 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-4)

ばね番号	質点	地盤ばね	ばね定数	減衰係数
	番号	成分	(kN/m)	(kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	1.07 $ imes$ 10 8	5.20 $ imes$ 10 6

表 3-25 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-5)

ばね番号		地盤ばね	ばね定数	減衰係数	
番号		成分	(kN/m)	(kN・s/m)	
K1	1	底面・鉛直	1.05 $ imes$ 10 8		

表 3-26 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-6)

ばね番号	質点 番号	地盤ばね 成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)	
K1	1	底面・鉛直	1.06 \times 10 8	5.18 \times 10 6	

表 3-27 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-7)

ばね番号	質点	地盤ばね	ばね定数	減衰係数	
	番号	成分	(kN/m)	(kN・s/m)	
K1	1	底面・鉛直	1.04 \times 10 8	5.15 \times 10 6	

表 3-28 地盤のばね定数と減衰係数(鉛直方向, Ss-8)

ばね番号	質点	地盤ばね	ばね定数	減衰係数
	番号	成分	(kN/m)	(kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	1.05 $ imes$ 10 8	5.16 $ imes$ 10 6

3.3 解析方法

廃棄物処理建屋の地震応答解析には,解析コード「TDAS」を用いる。なお,解 析に用いる解析コードの検証,妥当性の確認等の概要については,別紙「計算機プロ グラム(解析コード)の概要」に示す。

3.3.1 動的解析

建物・構築物の動的解析は、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づき時 刻歴応答解析により実施する。

3.3.2 静的解析

水平地震力算定用の基準面は基礎上端(T.M.S.L.-6.1m)とし,基準面より上の部分の地震力は,地震層せん断力係数を用いた次式にて算定する。

$$Q_i = n \cdot C_i \cdot W_i$$

 $C_{i} = Z \cdot R_{t} \cdot A_{i} \cdot C_{0}$

ここで,

- Q_i : 第 i 層に生じる水平地震力
- n :施設の重要度分類に応じた係数(1.5)
- C_i : 第 i 層の地震層せん断力係数
- W_i : 第 i 層が支える重量
- Z : 地震地域係数 (1.0)
- R_t : 振動特性係数 (0.8)
- A_i: : 第 i 層の地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
- C₀ :標準せん断力係数(0.2)

各層に生じる水平地震力は,平成4年10月13日付け4資庁第8732号にて認可された工事計画の添付資料「IV-2-2-2 廃棄物処理建屋の耐震性についての計算書」による。

3.3.3 必要保有水平耐力

各層の必要保有水平耐力Qunは、次式により算定する。

 $\mathbf{Q}_{u\ n} = \mathbf{D}_{s} \cdot \mathbf{F}_{e\ s} \cdot \mathbf{Q}_{u\ d}$

ここで,

D_s:各層の構造特性係数

F e s : 各層の形状特性係数

地震力によって各層に生じる水平力Qudは、次式により算定する。

 $Q_{u\ d} = n\ \boldsymbol{\cdot}\ C_{i}\ \boldsymbol{\cdot}\ W_{i}$

ここで,

- n :施設の重要度分類に応じた係数(1.0)
- C_i:第i層の地震層せん断力係数
- W_i:第 i 層が支える重量

各層の必要保有水平耐力Qunは,平成4年10月13日付け4資庁第8732号に て認可された工事計画の添付資料「IV-2-2-2 廃棄物処理建屋の耐震性について の計算書」による。

- 3.4 解析条件
 - 3.4.1 建物・構築物の復元力特性
 - (1) 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係(τ-γ関係)
 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係(τ-γ関係)は、「JEAG46
 01-1991 追補版」に基づき、トリリニア型スケルトン曲線とする。耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係を図 3-13 に示す。



τ₁:第1折点のせん断応力度
 τ₂:第2折点のせん断応力度
 τ₃:終局点のせん断応力度
 γ₁:第1折点のせん断ひずみ
 γ₂:第2折点のせん断ひずみ
 γ₃:終局点のせん断ひずみ (4.0×10⁻³)

図 3-13 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係

(2) 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性

耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性は、「JEAG4601-1991 追補版」に基づき、最大点指向型モデルとする。耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性を図 3-14 に示す。



a. 0-A 間 : 弾性範囲。

b. A-B 間 : 負側スケルトンが経験した最大点に向かう。ただし, 負側最 大点が第1折点を超えていなければ, 負側第1折点に向かう。

- c. B-C 間 : 負側最大点指向。
- d. 各最大点は、スケルトン上を移動することにより更新される。
- e. 安定ループは面積を持たない。

図 3-14 耐震壁のせん断応力度-せん断ひずみ関係の履歴特性

(3) 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係 (M- φ 関係)

耐震壁の曲げモーメントー曲率関係 (M-φ関係)は,「JEAG4601-1991 追補版」に基づき,トリリニア型スケルトン曲線とする。耐震壁の曲げモ ーメントー曲率関係を図 3-15 に示す。



M₁:第1折点の曲げモーメント
 M₂:第2折点の曲げモーメント
 M₃:終局点の曲げモーメント
 φ₁:第1折点の曲率
 φ₂:第2折点の曲率
 φ₃:終局点の曲率

図 3-15 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係

(4) 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性

耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性は、「JEAG4601-1991 追補版」に基づき、ディグレイディングトリリニア型モデルとする。耐震壁の曲 げモーメントー曲率関係の履歴特性を図 3-16 に示す。



- a. 0-A 間 : 弾性範囲。
- b. A-B 間 : 負側スケルトンが経験した最大点に向かう。ただし, 負側最 大点が第1折点を超えていなければ, 負側第1折点に向かう。
- c. B-C 間 : 負側最大点指向型で,安定ループは最大曲率に応じた等価粘 性減衰を与える平行四辺形をしたディグレイディングトリリ ニア型とする。平行四辺形の折点は最大値から 2・M₁を減じ た点とする。ただし,負側最大点が第2折点を超えていなけ れば,負側第2折点を最大点とする安定ループを形成する。 また,安定ループ内部での繰り返しに用いる剛性は安定ルー プの戻り剛性に同じとする。
- d. 各最大点は、スケルトン上を移動することにより更新される。

図 3-16 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性

(5) スケルトン曲線の諸数値

廃棄物処理建屋の耐震壁について算定したせん断力及び曲げモーメントのスケ ルトン曲線の諸数値を表 3-29~表 3-32 に示す。

	第1折点		第2折点		終局点	
部材 番号	$ au_1$	γ_{1}	τ2	γ $_2$	τ 3	γ_{3}
	(N/mm^2)	$(\times 10^{-3})$	(N/mm^2)	$(\times 10^{-3})$	(N/mm^2)	$(\times 10^{-3})$
4	2.40	0.200	3.04	0.615	5.15	4.00
5	2.27	0.189	2.99	0.556	4.73	4.00
6	2.37	0.197	3.08	0.581	4.43	4.00
7	2.48	0.206	3.23	0.542	4.89	4.00
8	2.58	0.215	3.35	0. 568	4. 77	4. 00
9	2.83	0.236	3. 73	0.600	4. 76	4. 00

表 3-29 せん断力のスケルトン曲線 (τ-γ関係) (NS 方向)

表 3-30 せん断力のスケルトン曲線 (τ-γ関係) (EW 方向)

	第1	第1折点		第2折点		終局点	
部材 番号	$ au_1$	γ_{1}	τ2	γ $_2$	$ au_{3}$	γ_{3}	
_	(N/mm^2)	$(\times 10^{-3})$	(N/mm^2)	$(\times 10^{-3})$	(N/mm^2)	$(\times 10^{-3})$	
4	2.37	0.197	3.09	0.588	4.84	4.00	
5	2.25	0.187	2.90	0.557	4.35	4.00	
6	2.32	0.194	3.01	0.572	4.78	4.00	
7	2.37	0.197	3.11	0.584	4.75	4.00	
8	2.45	0.204	3.25	0.596	5.04	4.00	
9	2. 59	0.216	3. 44	0.610	5.01	4.00	

	第1折点		第2折点		終局点	
 部材 番号 	\mathbf{M}_{1}	ϕ_{1}	M_2	ϕ_2	M_3	ϕ_{3}
Щ.7	$(\times 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	$(\times 10^{-6}/m)$	$(\times 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	$(imes 10^{-6}/m)$	$(\times 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	$(\times 10^{-6}/m)$
4	0.999	6.95	1.98	62.3	2.61	1250
5	0.734	6.02	1.66	61.7	2.33	1230
6	5.94	8.07	11.6	59.6	15.2	1190
7	10.6	8.27	21.1	58.0	27.9	1160
8	12.4	8.66	24.3	58.3	32.2	1170
9	15.1	10.3	26.1	58.7	33.8	1170

表 3-31 曲げモーメントのスケルトン曲線 (M-φ関係) (NS 方向)

	第1	第1折点		第2折点		終局点	
部材 番号	M_1	ϕ_{1}	M_2	ϕ_2	M_3	ϕ_3	
	$(\times 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	$(\times 10^{-6}/m)$	$(\times 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	$(\times 10^{-6}/m)$	$(\times 10^6 \mathrm{kN} \cdot \mathrm{m})$	$(\times 10^{-6}/m)$	
4	0.718	14.1	1.59	117	2.09	2340	
5	0.322	20.6	0.592	163	0.736	3270	
6	8.23	3.47	13.6	31.9	18.2	638	
7	16.7	3.54	31.1	29.3	42.6	587	
8	21.1	3.42	39.8	29.4	55.0	418	
9	24.6	3.74	44.2	29.5	59.9	419	

3.4.2 地盤の回転ばねの復元力特性

誘発上下動を考慮しない地震応答解析モデル及び誘発上下動を考慮した地震応 答解析モデルに用いる地盤の回転ばねに関する曲げモーメントー回転角の関係は, 「JEAG4601-1991 追補版」に基づき,浮上りによる幾何学的非線形性を 考慮する。回転ばねの曲げモーメントー回転角の関係を図 3-17 に示す。

浮上り時の地盤の回転ばねの剛性は、図 3-17 の曲線で表され、減衰係数は、 回転ばねの接線剛性に比例するものとして考慮する。



図 3-17 回転ばねの曲げモーメントと回転角の関係

3.4.3 誘発上下動を考慮する場合の基礎浮上り評価法

誘発上下動を考慮した地震応答解析モデルでは、「JEAG4601-1991 追 補版」に基づく基礎の浮上り非線形性を考慮できる水平ばねK_{HH}及び回転ばね K_{RR}に加えて、「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008((社))日本電気協会)」を参考に、接地率η_tに応じて時々刻々と変化する鉛直ばねK vv及び回転・鉛直連成ばねK_{VR}を考慮している。

図 3-18 に誘発上下動を考慮する場合の地震応答解析モデルの概念図を,表3-33 に基礎が浮上った場合の基礎底面につく地盤ばねの剛性と減衰の評価式を示す。



N:鉛直方向慣性力 M:転倒モーメント K_{HH}, K_{VV}, K_{RR} :水平,鉛直,回転ばねの対角項 K_{VR}:回転・鉛直連成ばね u₀, w₀, θ:基礎底面中心の各変位 及び回転角



図 3-18 誘発上下動を考慮する場合の地震応答解析モデルの概念図

	岡川性	減衰係数
鉛直ばね	$K_{VV} = \eta_t^{\beta} \cdot K_{V0}$	$C_{VV} = C_{V0} \cdot \eta_{t}^{\frac{\alpha}{2}}$
回転・鉛直 連成ばね	$K_{VR} = \frac{1 - \eta_{t}}{2} L \cdot K_{VV}$	$C_{VR} = 0$
回転ばね	$\mathbf{K}_{\mathbf{R}\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{M} - \mathbf{K}_{\mathbf{V}\mathbf{R}} \cdot \mathbf{w}_{0}}{\theta}$	$C_{RR} = C_{R0} \cdot \eta_{t}^{\frac{\alpha}{2}}$
$\eta_{t} = \left(\frac{\theta}{\theta}\right)$ $\theta : \Box \neq$	$M : 転倒w0 : 基礎\theta_0 : 浮上L : 建屋KV0:線形资 : 0.46α : 地反(三角CV0:線形CR0:線形$	モーメント エスラブ中心の鉛直変位 こり限界回転角 基礎幅 減の鉛直ばね剛性 こ 五分布に応じた値 形分布 6.0) 減の鉛直ばねの減衰係数 減の回転ばねの減衰係数

表 3-33 誘発上下動考慮モデルの基礎浮上り時の地盤ばねの剛性と減衰

3.4.4 材料物性の不確かさ等

解析においては、「3.2 地震応答解析モデル」に示す物性値及び定数を基本ケースとし、材料物性の不確かさを考慮する。材料物性の不確かさを考慮した地震応答解析は、建屋応答への影響の大きい地震動に対して実施することとし、基本ケースの地震応答解析の応答値のいずれかが最大となる地震動(Ss-1~Ss-3 及びSs-8)に対して実施することとする。

材料物性の不確かさのうち,建屋剛性については,建設時コンクリートの 91 日強度の平均値程度の 43.1N/mm²を基本とし,91 日強度の±1σを考慮する。更 にマイナス側については,91日強度の値として 95%信頼区間の下限値に相当する 値を考慮し,プラス側については,実機の経年後のコア強度の平均値を考慮する。 地盤剛性については、地盤調査結果の平均値を基に設定した数値を基本ケース

とし、地盤剛性の不確かさ検討にあたっては、初期せん断波速度に対して標準偏 差に相当するばらつき(±1σ)を考慮する。

材料物性の不確かさを考慮する解析ケースを表 3-34 に示す。

検討ケース	コンクリート 剛性	地盤剛性	備考
 ①ケース1 (工認モデル) 	実強度 (43.1N/mm ²)	標準地盤	基本ケース
 ②ケース 2 (建屋剛性 + σ, 地盤剛性 + σ) 	実強度+σ (46.0N/mm ²)	標準地盤+σ (<mark>新期砂層</mark> +13%, 古安田層+25%, 西山層+10%)	
 ③ケース 3 (建屋剛性-σ, 地盤剛性-σ) 	実強度-σ (40.2N/mm ²)	標準地盤−σ (<mark>新期砂層</mark> -13%, 古安田層-25%, 西山層-10%)	
④ケース 4(建屋剛性コア平均)	実強度 (コア平均) (55.7N/mm ²)	標準地盤	
⑤ケース 5 (建屋剛性-2σ)	実強度-2σ (37.2N/mm ²)	標準地盤	

表 3-34 材料物性の不確かさを考慮する解析ケース

- 4. 解析結果
- 4.1 動的解析

本資料においては、代表として、基準地震動Ssの基本ケースの地震応答解析結果 を示す。また、水平方向の地震応答解析に採用した解析モデルの一覧を表 4-1 に示 す。

表 4-1 地震応答解析に採用した解析モデル

基本 ケース	Ss-1	Ss-2	<mark>Ss−3</mark>	Ss-4	<mark>Ss−5</mark>	<mark>Ss−6</mark>	<mark>Ss−7</mark>	<mark>Ss−8</mark>
<mark>NS 方向</mark>	<mark>③</mark>	2	<mark>3</mark>					<mark>③</mark>
<mark>EW 方向</mark>								

<mark>凡例</mark>

\bigcirc	:誘発上下動を考慮しないモデル
	(基礎浮上り非線形モデル)
2	: 誘発上下動を考慮するモデル
(3)	: 地盤 3 次元 FEM モデル

4.1.1 固有值解析結果

誘発上下動を考慮しない場合の地震応答解析モデルによる基準地震動Ssの基本ケースの固有値解析結果(固有周期及び固有振動数)を表 4-2~表 4-9 に示す。刺激関数図をSs-1の結果を代表として図 4-1 に示す。

なお、刺激係数は、モードごとに固有ベクトルの最大値を1に規準化して得ら れる値を示す。

4.1.2 応答解析結果

基準地震動Ssの基本ケースの地震応答解析結果を図4-2~図4-17及び表4-10~表4-24に示す。

(a)	NS方向
(4)	10/0/01

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.394	2.54	2.346	建屋-地盤連成1次
2	0.212	4.72	-2.118	
3	0.160	6.25	-1.432	
4	0.136	7.36	1.100	
5	0.090	11.10	0.211	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.340	2.94	2.656	建屋-地盤連成1次
2	0.231	4.33	-1.971	
3	0.151	6.64	0.305	
4	0.090	11.17	-0.042	
5	0.063	15.83	-0.097	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.992	屋根トラス1次
2	0.203	4.93	-2.094	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.106	
4	0.082	12.23	0.190	
5	0.071	14. 01	-0.234	

(a)	NS方向
(4)	10/0/01

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.393	2.54	2.350	建屋-地盤連成1次
2	0.212	4.72	-2.121	
3	0.160	6.25	-1.429	
4	0.136	7.38	1.090	
5	0.090	11.11	0.214	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.339	2.95	2.664	建屋-地盤連成1次
2	0.231	4.33	-1.976	
3	0.150	6.67	0.302	
4	0.090	11.17	-0.042	
5	0.063	15.84	-0.098	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.929	屋根トラス1次
2	0.201	4.98	-2.033	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.108	
4	0.082	12.23	0.194	
5	0.071	14.01	-0.239	

(a)	NS方向
(u)	10/0 10

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.395	2.53	2.341	建屋-地盤連成1次
2	0.212	4.71	-2.116	
3	0.160	6.25	-1.440	
4	0.136	7.34	1.113	
5	0.090	11.10	0.208	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.341	2.93	2.644	建屋-地盤連成1次
2	0.231	4.32	-1.965	
3	0.152	6.59	0.310	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.83	-0.097	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	3.096	屋根トラス1次
2	0.205	4.87	-2.194	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.101	
4	0.082	12.23	0.184	
5	0.071	14.01	-0.227	

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.389	2.57	2.366	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.74	-2.131	
3	0.160	6.26	-1.416	
4	0.134	7.44	1.053	
5	0.090	11.11	0.221	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.336	2.97	2.679	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.36	-1.990	
3	0.149	6.73	0.300	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.100	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.871	屋根トラス1次
2	0.199	5.02	-1.978	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.111	
4	0.082	12.23	0.198	
5	0.071	14.01	-0.244	

(a)	NS方向
(4)	10/0/01

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.391	2.56	2.359	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.73	-2.125	
3	0.160	6.26	-1.405	
4	0.135	7. 41	1.054	
5	0.090	11. 11	0.216	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.338	2.96	2.670	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.34	-1.982	
3	0.149	6.69	0.301	
4	0.090	11.17	-0.042	
5	0.063	15.84	-0.099	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.929	屋根トラス1次
2	0.201	4.98	-2.033	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.108	
4	0.082	12.23	0.194	
5	0.071	14.01	-0.239	
(a)	NS方向			
-----	------			
(a)	NS刀回			

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.390	2.56	2.363	建屋一地盤連成1次
2	0.211	4.74	-2.129	
3	0.160	6.26	-1.420	
4	0.135	7.43	1.061	
5	0.090	11.11	0.219	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.337	2.97	2.676	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.35	-1.987	
3	0.149	6.72	0.301	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.100	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.899	屋根トラス1次
2	0.200	5.00	-2.005	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.110	
4	0.082	12.23	0.196	
5	0.071	14. 01	-0.242	

(a)	NS方向
(u)	10/0 10

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.391	2.55	2.358	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.73	-2.125	
3	0.160	6.26	-1.408	
4	0.135	7.40	1.057	
5	0.090	11. 11	0.216	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.338	2.96	2.669	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.34	-1.982	
3	0.150	6.68	0.303	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.099	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.960	屋根トラス1次
2	0.202	4.96	-2.063	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.107	
4	0.082	12.23	0.192	
5	0.071	14. 01	-0.237	

(a)	NS方向
(a)	10/0/100

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.391	2.55	2.356	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.73	-2.125	
3	0.160	6.26	-1.425	
4	0.135	7.40	1.077	
5	0.090	11. 11	0.218	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.338	2.96	2.669	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.34	-1.982	
3	0.150	6.68	0.303	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.099	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.929	屋根トラス1次
2	0.201	4.98	-2.033	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.108	
4	0.082	12.23	0.194	
5	0.071	14.01	-0.239	





図 4-1 刺激関数図 (Ss-1, NS 方向) (1/3)





図 4-1 刺激関数図 (Ss-1, EW 方向) (2/3)



K7 ① V-2-2-11 R0

図 4-1 刺激関数図 (Ss-1, 鉛直方向) (3/3)



注:分布図は Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-2 最大応答加速度(基準地震動 S s, NS 方向)

												(m/s [*])
T. M. S. L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	27.2		30.5	37.9		35.9	24.9		24.0	16.6		15.9
36.70	21.3			16.9			16.6			9.15		
30, 90 30, 40	17.2		13.7	12.5		12.6	14.3		9.42	5.36		5, 21
20.40	11.1	11.1	11.1	8.34	8.34	8.34	7.22	7.22	7.22	3. 58	3.58	3. 58
12.30		8. 87			6.06			6.46			3.26	
6.50		7.76			5.35			6.13			3.03	
-1.10		7.06			5.10			5.96			2.76	
-6.10		7.14			5.30			6.16			2.91	
												0
THOL		8- F			S - 6			8 - 7			S - 9	(m/s ²)
T. M. S. L (m) 44 30	15.4	Ss-5	15.5	17.1	Ss-6	16.7	15.4	Ss-7	13.4	24.6	Ss-8	(m/s^2)
T.M.S.L (m) 44.30	15.4	Ss=5	15.5	17.1	Ss-6	16.7	15.4	Ss-7	13.4	24.6	Ss-8	(m/s ²)
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70	<u>15.4</u> 8.27	Ss-5	15. 5	17.1	Ss-6	16.7	15.4	Ss-7	13.4	24.6	Ss-8	(m/s ²)
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70	15. 4 8. 27 6. 26	Ss-5	15.5	17. 1 10. 3	Ss-6	16.7	15.4 8.98	Ss-7	13.4	24.6 18.8	Ss-8	(m/s ²)
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	15.4 8.27 6.26	Ss-5	15.5 5.85	17. 1 10. 3 5. 74	Ss-6	16.7 5.10	15.4 8.98 5.55	Ss-7	13.4 5.29	24. 6 18. 8 16. 5	Ss-8	(m/s ²) 27.3 14.2
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	15.4 8.27 6.26	Ss-5	15.5 5.85	17.1 10.3 5.74	Ss-6	16. 7 5. 10	15.4 8.98 5.55	Ss-7	13.4 5.29	24.6 18.8 16.5	Ss-8	(m/s ²) 27.3 14.2
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	15.4 8.27 6.26 4.72	Ss-5	15.5 5.85 4.72	17. 1 10. 3 5. 74 3. 83	Ss-6 3. 83	16.7 5.10 3.83	15. 4 8. 98 5. 55 4. 34	Ss-7 4. 34	13. 4 5. 29 4. 34	24. 6 18. 8 16. 5 7. 79	Ss-8 7.79	(m/s ²) 27.3 14.2 7.79
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	15.4 8.27 6.26 4.72	Ss-5	15.5 5.85 4.72	17. 1 10. 3 5. 74 3. 83	Ss-6	16.7 5.10 3.83	15.4 8.98 5.55 4.34	Ss-7 4. 34	13.4 5.29 4.34	24. 6 18. 8 16. 5 7. 79	Ss-8 7. 79	(m/s ²) 27.3 14.2 7.79
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30	15.4 8.27 6.26 4.72	Ss-5 4. 72 3. 86	15.5 5.85 4.72	17. 1 10. 3 5. 74 3. 83	Ss-6 3.83 3.41	16.7 5.10 3.83	15.4 8.98 5.55 4.34	Ss-7 4. 34 3. 88	13.4 5.29 4.34	24. 6 18. 8 16. 5 7. 79	Ss-8 7.79 7.00	(m/s ²) 27.3 14.2 7.79
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	15.4 8.27 6.26 4.72	Ss-5 4. 72 3. 86 3. 49	15.5 5.85 4.72	17. 1 10. 3 5. 74 3. 83	Ss-6 3.83 3.41 3.16	16.7 5.10 3.83	15.4 8.98 5.55 4.34	Ss-7 4. 34 3. 88 3. 41	13. 4 5. 29 4. 34	24.6 18.8 16.5 7.79	Ss-8 7.79 7.00 6.51	(m/s ²) 27.3 14.2 7.79
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	15.4 8.27 6.26 4.72	Ss-5 4. 72 3. 86 3. 49	15.5 5.85 4.72	17.1 10.3 5.74 3.83	Ss-6 3.83 3.41 3.16	16.7 5.10 3.83	15.4 8.98 5.55 4.34	Ss-7 4. 34 3. 88 3. 41	13.4 5.29 4.34	24.6 18.8 16.5 7.79	Ss-8 7.79 7.00 6.51	(m/s ²) 27.3 14.2 7.79
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50 -1. 10	15.4 8.27 6.26 4.72	Ss-5 4. 72 3. 86 3. 49 3. 19	15.5	17.1 10.3 5.74 3.83	Ss-6 3. 83 3. 41 3. 16 2. 95	16.7 5.10 3.83	15.4 8.98 5.55 4.34	Ss-7 4. 34 3. 88 3. 41 2. 94	13. 4 5. 29 4. 34	24. 6 18. 8 16. 5 7. 79	Ss-8 7.79 7.00 6.51 6.03	(m/s ²) 27.3 14.2 7.79

表 4-10	最大応答加速度一覧表	(基準地震動 S	s,	NS 方向)
--------	------------	----------	----	--------

注:ハッチングは Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

K7 ① V-2-2-11 R0



注:分布図は Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-3 最大応答変位(基準地震動 S s, NS 方向)

	r											(mm)
T. M. S. L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	148		75.7	114		65.3	120		77.1	37.9		28.0
36.70	97.2			75.4			86.8			23.8		
30.90	56.2			46.4			60.8			14.1		
30.40			43.0			29.8			44.8			13.2
20.40	33.3	33.3	33.3	22.1	22.1	22.1	34.5	34.5	34.5	9.69	9.69	9.69
12.30		25.9			16.4			26.6			7.33	
6.50		20.8			13.0			21.2			5.75	
-1.10		14.7			8.84			14.6			3.73	
-6.10		11.5			6.19			10.5			2.56	
												(mm)
T.M.S.L (m)		Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8	(mm)
T.M.S.L (m) 44.30	47.7	Ss-5	36.3	40.9	Ss-6	29.5	40.5	Ss-7	30.3	116	Ss-8	(mm) 94. 3
T.M.S.L (m) 44.30	47.7	Ss-5	36.3	40.9	Ss-6	29.5	40.5	Ss-7	30. 3	116	Ss-8	(mm) 94.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70	47.7	Ss-5	36.3	40.9	Ss-6	29.5	40.5 27.5	Ss-7	30.3	116 93. 6	Ss-8	(mm) 94.3
T. M. S. L (m) 44, 30 36, 70 30, 90	47.7 33.5 23.8	Ss-5	36. 3	40. 9 26. 3 16. 3	Ss-6	29.5	40. 5 27. 5 19. 1	Ss-7	30.3	116 93. 6 74. 1	Ss-8	(mm) 94. 3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	47. 7 33. 5 23. 8	Ss-5	36. 3 21. 3	40. 9 26. 3 16. 3	Ss-6	29. 5 14. 6	40. 5 27. 5 19. 1	Ss-7	30. 3 17. 2	116 93. 6 74. 1	Ss-8	(mm) 94.3 61.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	47. 7 33. 5 23. 8	Ss-5	36. 3 21. 3	40. 9 26. 3 16. 3	Ss-6	29. 5 14. 6	40. 5 27. 5 19. 1	Ss-7	30. 3 17. 2	116 93. 6 74. 1	Ss-8	(mm) 94.3 61.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	47.7 33.5 23.8 16.4	Ss-5	36. 3 21. 3 16. 4	40. 9 26. 3 16. 3 11. 1	Ss-6	29.5 14.6 11.1	40.5 27.5 19.1 13.3	Ss-7	30. 3 17. 2 13. 3	116 93.6 74.1 47.9	Ss-8 47. 9	(mm) 94.3 61.3 47.9
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	47.7 33.5 23.8 16.4	Ss-5	36. 3 21. 3 16. 4	40. 9 26. 3 16. 3 11. 1	Ss-6	29. 5 14. 6 11. 1	40. 5 27. 5 19. 1 13. 3	Ss-7	30. 3 17. 2 13. 3	116 93. 6 74. 1 47. 9	Ss-8 47.9	(mm) 94.3 61.3 47.9
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30	47.7 33.5 23.8 16.4	Ss-5	36. 3 21. 3 16. 4	40. 9 26. 3 16. 3 11. 1	Ss-6 11.1 8.39	29. 5 14. 6 11. 1	40. 5 27. 5 19. 1 13. 3	Ss-7	30. 3 17. 2 13. 3	116 93. 6 74. 1 47. 9	Ss-8 47. 9 37. 2	(mm) 94.3 61.3 47.9
T. M. S. L (m) 44, 30 36, 70 30, 90 30, 40 20, 40 12, 30 6, 50	47.7 33.5 23.8 16.4	Ss-5 16.4 12.5 9.82	36. 3 21. 3 16. 4	40. 9 26. 3 16. 3	Ss-6 11.1 8.39 6.61	29.5 14.6 11.1	40.5 27.5 19.1 13.3	Ss-7	30. 3 17. 2 13. 3	116 93.6 74.1 47.9	Ss-8 47.9 37.2 29.8	(mm) 94.3 61.3 47.9
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	47.7 33.5 23.8 16.4	Ss-5 16.4 12.5 9.82	36. 3 21. 3 16. 4	40.9 26.3 16.3 11.1	Ss-6 11. 1 8. 39 6. 61	29.5 14.6 11.1	40. 5 27. 5 19. 1 13. 3	Ss-7	30. 3 17. 2 13. 3	116 93.6 74.1 47.9	Ss-8 47.9 37.2 29.8	(mm) 94.3 61.3 47.9
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50 -1. 10	47.7 33.5 23.8 16.4	Ss-5 16.4 12.5 9.82 6.42	36. 3 21. 3 16. 4	40.9 26.3 16.3 11.1	Ss-6 11.1 8.39 6.61 4.37	29. 5 14. 6 11. 1	40. 5 27. 5 19. 1 13. 3	Ss-7 13.3 10.3 8.17 5.53	30. 3 17. 2 13. 3	116 93.6 74.1 47.9	Ss-8 47.9 37.2 29.8 20.3	(mm) 94.3 61.3 47.9

表 4-11 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s, NS 方向)

注:ハッチングは Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

K7 (]) V-2-2-11 R0



図 4-4 最大応答せん断力(基準地震動 S s, NS 方向)

ı												$\times 10^3$ (kN)
T.M.S.L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44. 30	57.2		30.6	80.8		30. 2	56.5		27.3	37.9		12.4
36. 70 30. 90	88.6			111			81.9			57.1		
30.40	113		45.3	106		42.4	106		43. 4	65.8		20.9
20.40		222			180			232			103	
12.30		322			233			337			137	
6.50		452			331			438			184	
-1.10		587			427			550			234	
-								-		-		

												$\times 10^3$ (kN)
T.M.S.L (m)		Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8	
44.30	34.7		11. 3	39.2		13. 4	35.3		10.5	57.2		25.6
36. 70 30. 90	52.1			60.3			48.8			85.3		
30.40	67.4		21.0	71.3		21.3	63.0		19.3	109		51.7
20.40		137			109			120			245	
12.30		195			152			167			365	
6.50		252			196			228			487	
-1.10		311			238			285			611	



図 4-5 最大応答曲げモーメント(基準地震動 S s, NS 方向)

											$\times 1$.0 ⁵ (kNm)
T.M.S.L (m)	Ss-1				Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	3.84		0. 649	4.90		1. 78	3.11		0.618	1.78		0.713
36.70	6.10 9.49			6. 17 8. 31			<u>4.53</u> 7.22			3.04 4.02		
30.90 30.40	11.5 16.3		$\frac{4.09}{5.26}$	11.7 14.9		$\frac{4.34}{5.20}$	<u>9.60</u> 13.6		$\frac{3.46}{4.86}$	<u>6. 11</u> 7. 70		$\frac{1.86}{2.15}$
	22.3		9.10	21.8		8.73	21.3		8.65	13.0		4.22
20.40		33.8			34.6			33.0			16.4	
12.30		<u>49.6</u> 52.8			$\frac{48.1}{51.4}$			<u>50.3</u> 54.3			$\frac{24.6}{26.5}$	
6.50		70.4 73.9			61.8 65.2			72.1 76.5			<u>33.9</u> 36.9	
-1.10		<u> 103 </u> 106			82.7 85.1			<u>106</u> 110			<u>48.5</u> 51.3	
		129			98.4			133			58.8	

表 4-13	最大応答曲げ	モーメン	トー覧表	(基準地震動 S	s,	NS 方向	1)
--------	--------	------	------	----------	----	-------	----

											$\times 1$	0^5 (kNm)
T. M. S. L (m)		Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8	
44.30	1.56		0.627	1.94		0.752	1.37		0.606	2.53		0.908
36.70	2.95 3.62			$\frac{3.26}{4.39}$			2.93 3.41			$\frac{4.24}{6.37}$		
30.90 30.40	5.97 7.27		<u>1.65</u> 1.90	6. 53 8. 37		2.00 2.27	5. 79 6. 73		<u>1. 52</u> 1. 86	8.98 12.2		<u>3. 29</u> 4. 86
	13.7		3.97	14.1		4.39	12.5		3.80	20. 7		8.47
20.40		18.2			17.1			16.6			30.7	
12.30		<u>29.1</u> 30.2			25.7 27.8			<u>25.9</u> 26.8			<u>49.9</u> 51.4	
6.50		<u>41.4</u> 42.6			35.5 38.4			36.3 37.9			71.7 73.1	
-1.10		$ \begin{array}{r} 61.8 \\ 62.9 \\ 78.4 \end{array} $			49.7 52.4 60.4			53.2 54.5 67.0			108 109 139	



注:分布図は Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-6 最大応答加速度(基準地震動 S s, EW 方向)

												(m/s^2)
T. M. S. L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	25.7		25.7	20.2		20.2	21.5		21.5	16.2		16.2
36.70	17.2			16.6			13.3			10.0		
30.90 30.40	11.8		9. 27	14.8		10.9	10.4		9.64	7.10		8.12
20.40	10.6	10.6	10.6	9.94	9.94	9.94	7.84	7.84	7.84	6.01	6.01	6.01
12.30		10.1			9.43			7.36			5.72	
6.50		9.64			9.24			7.04			5.63	
-1.10		9.02			8.65			6.72			5.39	
-6.10		8.62			8.05			6.70			5.16	
												1 1 2
TMSI								Ss-7			Ss-8	(m/s ²)
T.M.S.L (m) 44.30	17.7	Ss-5	17.7	18.7	Ss-6	18.7	20. 2	Ss-7	20. 2	15.3	Ss-8	(m/s ²)
T. M. S. L (m) 44. 30	17.7	Ss-5	17.7	18. 7	Ss-6	18.7	20. 2	Ss-7	20.2	15.3	Ss-8	(m/s ²) 15.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70	17.7 9.96	Ss-5	17.7	18.7	Ss-6	18.7	20. 2 9. 72	Ss-7	20. 2	15.3	Ss-8	(m/s ²)
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90	17.7 9.96 8.74	Ss-5	17.7	18.7 11.4 9.16	Ss-6	18.7	20. 2 9. 72 9. 15	Ss-7	20.2	15.3 13.2 9.86	Ss-8	(m/s ²)
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	9.96 8.74	Ss-5	17.7 9.55	18.7 11.4 9.16	Ss-6	<u>18.7</u> 9.72	20. 2 9. 72 9. 15	Ss-7	20. 2 9. 63	15.3 13.2 9.86	Ss-8	(m/s ²) 15.3 9.99
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	9.96 8.74	Ss-5	9. 55	18.7 11.4 9.16	Ss-6	9.72	20.2 9.72 9.15	Ss-7	<u> </u>	15.3 13.2 9.86	Ss-8	(m/s ²) 15.3 9.99
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	9. 96 8. 74 6. 89	Ss-5	17.7 9.55 6.89	18.7 11.4 9.16 6.79	Ss-6 6. 79	<u>9.72</u> 6.79	20.2 9.72 9.15 8.55	Ss-7 8. 55	20. 2 9. 63 8. 55	15.3 13.2 9.86 8.30	Ss-8 8. 30	(m/s ²) 15.3 9.99 8.30
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30	17.7 9.96 8.74 6.89	Ss-5 6. 89	17.7 9.55 6.89	18.7 11.4 9.16 6.79	Ss-6 6. 79 6. 20	18.7 9.72 6.79	20.2 9.72 9.15 8.55	Ss-7 8. 55 8. 09	20.2 9.63 8.55	15.3 13.2 9.86 8.30	Ss-8 8. 30 7. 56	(m/s ²) 15.3 9.99 8.30
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30	17.7 9.96 8.74 6.89	Ss-5 6. 89 6. 21	17.7 9.55 6.89	18.7 11.4 9.16 6.79	Ss-6 6. 79 6. 20	<u>9.72</u> 6.79	20.2 9.72 9.15 8.55	Ss-7 8. 55 8. 09	20.2 9.63 8.55	15.3 13.2 9.86 8.30	Ss-8 8. 30 7. 56	(m/s ²) 15.3 9.99 8.30
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	17.7 9.96 8.74 6.89	Ss-5 6. 89 6. 21 6. 03	17.7 9.55 6.89	18.7 11.4 9.16 6.79	Ss-6 6. 79 6. 20 5. 77	18.7 9.72 6.79	20.2 9.72 9.15 8.55	Ss-7 8. 55 8. 09 7. 65	20.2 9.63 8.55	15.3 13.2 9.86 8.30	Ss-8 8. 30 7. 56 6. 96	(m/s ²) 15.3 9.99 8.30
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50 -1. 10	17.7 9.96 8.74 6.89	Ss-5 6. 89 6. 21 6. 03 5. 78	17.7 9.55 6.89	18.7 11.4 9.16 6.79	Ss-6 6. 79 6. 20 5. 77 5. 55	18.7 9.72 6.79	20.2 9.72 9.15 8.55	Ss-7 8. 55 8. 09 7. 65 6. 98	20. 2 9. 63 8. 55	15.3 13.2 9.86 8.30	Ss-8 8. 30 7. 56 6. 96 6. 42	(m/s ²) 15.3 9.99 8.30

表 4-14 最大応答加速度一覧表(基準地震動 S s, EW 方向)



注:分布図は Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-7 最大応答変位(基準地震動 S s, EW 方向)

												(mm)
T.M.S.L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	117		117	116		116	105		105	50.7		50.7
36.70	70.3			70.1			63.0			32.0		
30.90	32.8			45 1			30 4			16.8		
30.40	02.0		31.5	10.1		36.0	00.1		29.1	10.0		15.6
20.40	13.7	13.7	13.7	20.9	20.9	20.9	11.7	11.7	11.7	10.1	10.1	10.1
12.30		11.6			17.5			9.61			8.71	
					15.0						5.04	
6.50		10.2			15.2			8.30			7.81	
		0.50			10.0			0.05			0.55	
-1.10		8. 58			12.2			6.65			6.55	
-6.10		7.41			10.1			5.51			5.67	
												(mm)
T.M.S.L (m)		Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8	(mm)
T.M.S.L (m) 44.30	44.7	Ss-5	44. 7	60.3	Ss-6	60.3	50.1	Ss-7	50.1	62.7	Ss-8	(mm) 62. 7
T.M.S.L (m) 44.30	44. 7	Ss-5	44. 7	60.3	Ss-6	60.3	50. 1	Ss-7	50.1	62. 7	Ss-8	(mm) 62. 7
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70	44.7	Ss-5	44. 7	60.3	Ss-6	60.3	50. 1 27. 9	Ss-7	50.1	62.7 41.6	Ss-8	(mm) 62.7
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90	44.7 31.7 19.9	Ss-5	44.7	60. 3 37. 3 20. 2	Ss-6	60.3	50. 1 27. 9 19. 5	Ss-7	50.1	62.7 41.6 23.2	Ss-8	(mm)
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	44. 7 31. 7 19. 9	Ss-5	44. 7	60. 3 37. 3 20. 2	Ss-6	60.3 18.6	50. 1 27. 9 19. 5	Ss-7	50. 1 19. 3	62. 7 41. 6 23. 2	Ss-8	(mm) 62.7 21.5
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	44.7 31.7 19.9	Ss-5	44.7	60. 3 37. 3 20. 2	Ss-6	60.3 18.6	50. 1 27. 9 19. 5	Ss-7	50. 1 19. 3	62.7 41.6 23.2	Ss-8	(mm) 62.7 21.5
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	44.7 31.7 19.9 13.4	Ss-5	44. 7 19. 1 13. 4	60. 3 37. 3 20. 2 12. 4	Ss-6	60.3 18.6 12.4	50. 1 27. 9 19. 5 14. 9	Ss-7	50. 1 19. 3 14. 9	62.7 41.6 23.2 14.3	Ss-8	(mm) 62.7 21.5 14.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	44.7 31.7 19.9 13.4	Ss-5	44. 7 19. 1 13. 4	60.3 37.3 20.2 12.4	Ss-6	60.3 18.6 12.4	50. 1 27. 9 19. 5 14. 9	Ss-7	50. 1 19. 3 14. 9	62.7 41.6 23.2 14.3	Ss-8	(mm) 62.7 21.5 14.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30	44.7 31.7 19.9 13.4	Ss-5	44.7 19.1 13.4	60.3 37.3 20.2 12.4	Ss-6	60.3 18.6 12.4	50. 1 27. 9 19. 5 14. 9	Ss-7 14.9 12.6	50. 1 19. 3 14. 9	62. 7 41. 6 23. 2 14. 3	Ss-8 14.3 11.9	(mm) 62.7 21.5 14.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	44.7 31.7 19.9 13.4	Ss-5	44. 7 19. 1	60. 3 37. 3 20. 2 12. 4	Ss-6	60.3 18.6 12.4	50. 1 27. 9 19. 5 14. 9	Ss-7 14.9 12.6	50. 1 19. 3 14. 9	62.7 41.6 23.2 14.3	Ss-8	(mm) 62.7 21.5 14.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	44.7 31.7 19.9 13.4	Ss-5	44. 7 19. 1 13. 4	60.3 37.3 20.2 12.4	Ss-6 12.4 10.7 9.43	60.3 18.6 12.4	50. 1 27. 9 19. 5 14. 9	Ss-7 14.9 12.6 11.1	50.1 19.3 14.9	62.7 41.6 23.2 14.3	Ss-8 14.3 11.9 10.4	(mm) 62.7 21.5 14.3
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	44.7 31.7 19.9 13.4	Ss-5	<u>44. 7</u> <u>19. 1</u> <u>13. 4</u>	60. 3 37. 3 20. 2 12. 4	Ss-6	60.3 18.6 12.4	50. 1 27. 9 19. 5 14. 9	Ss-7 14.9 12.6 11.1	50. 1 19. 3 14. 9	62.7 41.6 23.2 14.3	Ss-8 14.3 11.9 10.4	(mm) 62.7 21.5
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50 -1. 10	44.7 31.7 19.9 13.4	Ss-5	44. 7 19. 1 13. 4	60.3 37.3 20.2 12.4	Ss-6 12.4 10.7 9.43 7.75	60.3 18.6 12.4	50.1 27.9 19.5 14.9	Ss-7 14.9 12.6 11.1 8.92	50. 1 19. 3 14. 9	62.7 41.6 23.2 14.3	Ss-8 14.3 11.9 10.4 8.24	(mm) 62.7 21.5 14.3

表 4-15 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s, EW 方向)



図 4-8 最大応答せん断力(基準地震動 Ss, EW 方向)

												$\times 10^3$ (kN)
T.M.S.L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	80. 8		5. 52	63.0		5.31	67.3		4.60	50.8		3. 53
36. 70 30. 90	107			89.4			95.8			72.6		
30. 40	109		19.2	118		25. 1	107		23.0	90.0		19.6
20.40		192			264			189			159	
12.30		281			419			275			256	
6.50		455			587			383			361	
-1.10 -6.10		633			771			523			472	
												×10 ³ (kN)

f. M. S. L (m)	Ss-5		Ss-6		Ss-7			Ss-8				
44.30	55.8		3. 79	58.5		4.08	63.4		4.37	48.3		3.47
36. 70 30. 90	73.6			83.7			85.1			75.9		
30.40	81.3		21.7	96.2		23. 0	84.9		20. 7	98.5		23. 2
20.40		188			181			191			196	
12.30		294			275			328			323	
6.50		404			382			472			452	
-1.10 -6.10		517			496			620			574	



図 4-9 最大応答曲げモーメント(基準地震動 S s, EW 方向)

表 4-17	最大応答曲げモーメント一覧表	(基準地震動Ss,	EW 方向)

											$\times 10$	$b^{5}(kN \cdot m)$
T. M. S. L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	5.40		5.24	4.71		4.89	4.81		5.06	2.94		3.04
36.70	<u>6.42</u>			3.43			3.19			<u> </u>		
30.90	9.49		5 59	8.02		5 31	7.60		5 42	5. 23		3 52
30.40	10.6		5.76	9.70		5.51	8.06		5.67	5.83		3.61
	17.0		6.28	17.4		6.04	16.9		6.06	15.2		4.87
20.40		30.6			40.4			33.6			24.6	
12.30		<u>43.8</u> 49.6			$\frac{57.3}{66.1}$			$\frac{46.5}{52.2}$			<u>35.8</u> 39.9	
		64.8			82.8			64.8			51.3	
6.50		70.8			92.6			70.9			56.3	
		00.5			100							
-1.10		<u>96.5</u> 102			129 135			<u>93.9</u> 99.0			77.8 82.8	
-6.10		123			169			120			100	

											$\times 10$	$b^{5}(kN \cdot m)$
T.M.S.L (m)		Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8	
44.30	3.16		3.13	3.63		3. 71	3.35		3.46	3.16		3.36
36.70	1.42 1.99			1.32 2.12			2.13 2.51			1.38 2.02		
30.90 30.40	5.46 5.84		3.65	5.84 6.08		4.26	6.71 7.03		3.89	5.46 5.63		3.84
00.10			5.71			4. 55			5. 90			5.95
	14.0		4.37	16.0		5.51	15.9		4.41	16.0		5.30
20.40		22.1			25.8			26.5			29.0	
12.30		<u>37.1</u> 40.2			37.2 42.8			35.3 42.1			<u>44.8</u> 48.5	
6.50		57.1 60.7			54.7 60.6			55.5 60.8			64.9 68.8	
-1.10		<u>90.9</u> 94.5			81.7 86.7			<u>94.3</u> 99.3			<u>98.0</u> 103	
-6.10		120			105			129			130	



図 4-10(1) 最大応答加速度(基準地震動 S s, 鉛直方向)

												(m/s^2)
T. M. S. L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	17.8		9.60	8.83		6.27	10.9		7.40	10.1		5.87
	10.0			5.01			7.00			0.05		
36.70	12.0			7.31			7.26			6.07		
30.90	8.90		0.50	6.06		5 00	6.09		- 01	4.41		1 00
30.40			8.72			5.66			5, 91			4.29
20.40	8.56	8.56	8.56	5.60	5.60	5.60	5.98	5.98	5.98	4.16	4.16	4.16
12.30		8.37			5.47			5.93			4.08	
6.50		8.20			5.38			5.84			4.00	
-1.10		7.86			5.23			5.72			3.86	
0.10		7 50			E 10			E 57			9.75	
-6.10		1. 59			5.10			D. D/			3.75	

表 4-18(1) 最大応答加速度一覧表(基準地震動 S s, 鉛直方向)

 (m/s^2)

T. M. S. L (m)		Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8	
44.30	7.62		6.08	9.69		5.81	7.59		5.97	7.18		5.43
36.70	5.52			7.00			5.17			4.46		
30.90	4.48		1.00	5.07		1.00	4.46			3. 53		
30.40			4.63			4.39			4.54			3.38
20.40	4.39	4.39	4.39	4.25	4.25	4.25	4.29	4.29	4.29	3.09	3.09	3.09
12.30		4.24			4.01			4.13			2.76	
6.50		4.14			3.97			4.02			2.65	
-1.10		4.09			3.92			3.89			2.58	
-6.10		4.05			3.86			3. 79			2.48	



注:分布図は Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-10(2) 最大応答加速度(基準地震動 S s, 鉛直方向, 屋根トラス)

表 4-18(2) 最大応答加速度一覧表(基準地震動 S s, 鉛直方向, 屋根トラス)

水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00
	最大応	答加速度	(m/s^2)		
Ss-1	17.8	41.7	56.6	40.7	9.60
Ss-2	8.83	23.7	38.0	24.7	6.27
Ss-3	10.9	20.2	33.2	20.3	7.40
Ss-4	10.1	9.76	14.2	10.7	5.87
Ss-5	7.62	14.2	20.5	14.4	6.08
Ss-6	9.69	11.0	15.3	12.0	5.81
Ss-7	7.59	13.1	20.5	12.9	5.97
Ss-8	7.18	8.23	8.72	8.54	5.43



図 4-11(1) 最大応答変位(基準地震動 S s, 鉛直方向)

												(000)
T. M. S. L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4	
44.30	8.76		8.30	4.70		4.56	8.66		8.18	4.45		4.31
36.70	8.20			4.27			8.00			4.14		
30.90 30.40	7.79		7 70	4.07		4 04	7.57		7 48	3.96		3 93
00.10			1.10			1.01						
20.40	7.60	7.60	7.60	3. 97	3.97	3.97	7. 38	7.38	7. 38	3. 88	3.88	3.88
12.30		7.48			3.91			7.29			3.83	
6 50		7 39			3 87			7 99			3 79	
0.00		1.00			0.01						0.10	
-1.10		7.25			3. 79			7.10			3.72	
-6.10		7.15			3.72			7.00			3.67	
												(mm)
T. M. S. L (m)	5.06	Ss-5	4.94	5 22	Ss-6	4.50	4.94	Ss-7	4.65	0.00	Ss-8	(mm)
T.M.S.L (m) 44.30	5.06	Ss-5	4.84	5.32	Ss-6	4.50	4.84	Ss-7	4.65	2.82	Ss-8	(mm)
T. M. S. L (m) 44. 30	5.06	Ss-5	4.84	5. 32	Ss-6	4. 50	4.84	Ss-7	4.65	2.82	Ss-8	(mm) 2.29
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70	<u>5. 06</u> <u>4. 73</u>	Ss-5	4. 84	5. 32	Ss-6	4.50	4.84	Ss-7	4.65	2.82	Ss-8	(mm) 2.29
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	5.06 4.73 4.51	Ss-5	4. 84	5. 32 4. 67 4. 25	Ss-6	4. 50	4. 84 4. 49 4. 29	Ss-7	4.65	2. 82 2. 45 2. 20	Ss-8	(mm) 2.29 2.15
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40	5.06 4.73 4.51	Ss-5	4. 84	5. 32 4. 67 4. 25	Ss-6	4. 50	4. 84 4. 49 4. 29	Ss-7	4. 65	2. 82 2. 45 2. 20	Ss-8	(mm) 2.29 2.15
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	5.06 4.73 4.51 4.41	Ss-5	4.84	5. 32 4. 67 4. 25 4. 10	Ss-6 4.10	4. 50	4. 84 4. 49 4. 29 4. 19	Ss-7 4. 19	4.65	2. 82 2. 45 2. 20 2. 12	Ss-8 2.12	(mm) 2.29 2.15 2.12
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40	5.06 4.73 4.51 4.41	Ss-5 4.41	4.84	5. 32 4. 67 4. 25 4. 10	Ss-6 4.10	4.50 4.15 4.10	4.84 4.49 4.29 4.19	Ss-7 4. 19	4.65	2. 82 2. 45 2. 20 2. 12	Ss-8 2.12	(mm) 2.29 2.15 2.12
T. M. S. L (m) 44, 30 36, 70 30, 90 30, 40 20, 40 12, 30	5.06 4.73 4.51 4.41	Ss-5 4.41 4.36	4.84	5.32 4.67 4.25 4.10	Ss-6 4.10 4.05	4.50	4.84 4.49 4.29 4.19	Ss-7 4. 19 4. 14	4.65	2. 82 2. 45 2. 20 2. 12	Ss-8 2. 12 2. 08	(mm) 2.29 2.15 2.12
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	5.06 4.73 4.51 4.41	Ss-5 4. 41 4. 36 4. 32	4.84	5.32 4.67 4.25 4.10	Ss-6 4. 10 4. 05 4. 01	4. 50	4.84 4.49 4.29 4.19	Ss-7 4. 19 4. 14 4. 10	4.65	2.82 2.45 2.20 2.12	Ss-8 2. 12 2. 08 2. 06	(mm) 2.29 2.15 2.12
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50	5.06 4.73 4.51 4.41	Ss-5 4. 41 4. 36 4. 32	4. 84	5.32 4.67 4.25 4.10	Ss-6 4.10 4.05 4.01	4.50	4.84 4.49 4.29 4.19	Ss-7 4. 19 4. 14 4. 10	4.65	2. 82 2. 45 2. 20 2. 12	Ss-8 2. 12 2. 08 2. 06	(mm) 2.29 2.15 2.12
T. M. S. L (m) 44. 30 36. 70 30. 90 30. 40 20. 40 12. 30 6. 50 -1. 10	5.06 4.73 4.51 4.41	Ss-5 4. 41 4. 36 4. 32 4. 26	4. 84	5. 32 4. 67 4. 25 4. 10	Ss-6 4.10 4.05 4.01 3.94	4.50	4. 84 4. 49 4. 29 4. 19	Ss-7 4. 19 4. 14 4. 10 4. 04	4.65	2. 82 2. 45 2. 20 2. 12	Ss-8 2. 12 2. 08 2. 06 2. 02	(mm) 2.29 2.15 2.12

表 4-19(1) 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s, 鉛直方向)

注:ハッチングは Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

K7 (]) V-2-2-11 R0



図 4-11(2) 最大応答変位(基準地震動 Ss,鉛直方向,屋根トラス)

水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00
	最大	応答変位	(mm)		
Ss-1	8.76	68.2	104	70.8	8.30
Ss-2	4.70	44.9	68.6	46.0	4.56
Ss-3	8.66	39.0	57.1	40.0	8.18
Ss-4	4.45	18.6	28.1	19.8	4.31
Ss-5	5.06	23.4	34.2	23.6	4.84
Ss-6	5.32	21.1	31.4	22.4	4.50
Ss-7	4.84	23.9	36.0	24.0	4.65
Ss-8	2.82	11.3	17.0	12.0	2.29

表 4-19(2) 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s, 鉛直方向, 屋根トラス)



図 4-12 最大応答軸力(基準地震動 S s, 鉛直方向)

(m)	Ss-1		Ss-2			Ss-3			Ss-4		
44.30		14.4	21.0		9. 78	26.1		9.02	22.0		5.61
36. 70 68. 9 30. 90			35. 7			42.4			34.8		
30.40 97.1		26.2	55.6		16.3	60.1		19.1	49.1		14.4
20. 40	221			140			144			108	
12.30	353			234			246			169	
6.50	495			335			356			245	
-1.10 -6.10	661			447			478			327	

表 4-20 最大応答軸力一覧表(基準地震動 S s,鉛直方向)

												$\times 10^{\circ}$ (kN)
T. M. S. L (m)		Ss-5			Ss-6			Ss-7		Ss-8		
44.30	16.9		6.68	22.1		5.97	16.8		6.50	16.3		3.89
36.70 30.90	27.4			37.7			27.0			26.3		
30.40	42.4		14.6	55.1		13.8	39.5		15.3	37.2		10.1
20.40		107			120			108			81.1	
12.30		180			187			179			128	
6.50		258			258			255			178	
-1.10 -6.10		342			337			337			233	

注:ハッチングは Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

K7 ① V-2-2-11 R0



図 4-13(1) 最大応答加速度(基準地震動 S s, NS 方向, 誘発上下動)

												(m/s^2)
T. M. S. L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-8	
44.30	3.99		2.57	2.81		1.50	5.85		3.40	15.3		12.0
36.70	2.35			1.57			3.01			8.50		
30.90	2.14			1.26			2.55			6.44		
30.40			2.08			1.18			2.53			6.64
20.40	2.08	2.08	2.08	1.10	1.10	1.10	2.42	2.42	2.42	5.80	5.80	5.80
12.30		2.06			1.04			2.31			5.21	
6.50		2.04			0.998			2.25			4.76	
-1.10		2.00			0.939			2.19			4.08	
-6.10		1.97			0.895			2.14			3.69	

注:ハッチングは Ss-1,2,3,8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注:分布図は Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-13(2) 最大応答加速度(基準地震動 S s, NS 方向, 誘発上下動, 屋根トラス)

表 4-21(2) 最大応答加速度一覧表										
(基準地震動Ss, NS方向,誘発上下動,屋根トラス										
水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00	1				
最大応答加速度 (m/s ²)										
Ss-1	3.99	5.22	8.18	5.06	2.57					
Ss-2	2.81	2.16	3.26	2.16	1.50					
Ss-3	5.85	4.86	7.60	4.88	3.40					
Ss-8	15.3	15.2	18.2	15.1	12.0					

注:ハッチングは Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



												(mm)
T. M. S. L (m)	. Ss-1		Ss-2			Ss-3			Ss-8			
44.30	4.52		4.24	1.67		1.53	5.28		4.88	11.2		11.0
36.70	4.35			1.56			5.03			11.0		
30.90	4.22			1.49			4.85			10.9		
30.40			4.18			1.47			4.80			10.8
20.40	4.16	4.16	4.16	1.46	1.46	1.46	4.77	4.77	4.77	10.8	10.8	10.8
12.30		4.12			1.44			4.72			10.7	
6.50		4.09			1.43			4.69			10.7	
-1.10		4.04			1.40			4.63			10.6	
-6.10		4.00			1.38			4.58			10.5	

表 4-22(1) 最大応答変位一覧表(基準地震動 S s, NS 方向, 誘発上下動)

注:ハッチングは Ss-1,2,3,8の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注:分布図は Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-14(2) 最大応答変位(基準地震動 S s, NS 方向,誘発上下動,屋根トラス)

表 4-22(2) 最大応答変位一覧表									
(基準地震動Ss, NS方向,誘発上下動,屋根トラス									
水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00				
最大応答変位 (mm)									
Ss-1	4.52	7.80	12.4	8.27	4.24				
Ss-2	1.67	2.18	2.95	2.14	1.53				
Ss-3	5.28	7.66	12.4	8.19	4.88				
Ss-8	11.2	16.4	25.3	17.6	11.0				

注:ハッチングは Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示


												$\times 10^3$ (kN)
T.M.S.L (m)		Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-8	
44.30	10.1		2.06	5.86		0. 997	14.5		3. 32	43. 2		11.7
36.70 30.90	12.4			7. 78			18.6			58.0		
30.40	18.9		5.81	11.6		3.12	22.2		8.37	82.4		31.2
20.40		50.6			28.6			59.0			221	
12.30		84.3			45.9			100			335	
6.50		123			63.9			143			420	
-1.10 -6.10		166			83.4			190			454	

表 4-23 最大応答軸力一覧表(基準地震動 S s, NS 方向, 誘発上下動)

注:ハッチングは Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動 S s, NS 方向, 1F)(1/4)

K7 ① V-2-2-11 R0



図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動 S s, NS 方向, B1F) (2/4)



図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動 S s, NS 方向, B2F) (3/4)



図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動 S s, NS 方向, B3F) (4/4)



図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動 S s, EW 方向, 1F)(1/4)



図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動 S s, EW 方向, B1F) (2/4)

110



図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動Ss, EW方向, B2F) (3/4)



図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値(基準地震動Ss, EW 方向, B3F) (4/4)

111

表 4-24 基準地震動 S s による地震応答解析結果に基づく接地率

基準地震動S s	最大接地圧 (kN/m ²)	最大転倒モーメント (×10 ⁶ kN·m)	最小接地率 (%)
Ss-1	2730	14.4	30.7
Ss-2	1380	10.7	62.7
Ss-3	3030	14.8	27.2
Ss-4	868	6.46	96.5
Ss-5	1080	8.81	77.0
Ss-6	890	6.78	93.9
Ss-7	947	7.51	87.8
Ss-8	4030	15.7	20. 3

(a) NS 方向

(b) EW 方向

基準地震動S s	最大接地圧 (kN/m ²)	最大転倒モーメント (×10 ⁶ kN・m)	最小接地率 (%)	
Ss-1	972	13.9	93.6	
Ss-2	1180	19.2	72.1	
Ss-3	910	13.3	96.1	
Ss-4	812	11.1	100.0	
Ss-5	889	13.5	95.2	
Ss-6	838	11.9	100.0	
Ss-7	939	14.8	89.7	
Ss-8	920	14.8	89.7	

4.2 静的解析

静的地震力については、「3.3 解析方法」に示すとおり、平成4年10月13日付け 4 資庁第8732 号にて認可された工事計画の添付資料「IV-2-2-2 廃棄物処理建屋の耐 震性についての計算書」にて算出した値を用いる。

地震層せん断力係数 1.5 C_i及び静的地震力(水平地震力)を図 4-18 及び図 4-19 に示す。



図 4-18 地震層せん断力係数(1.5 C_i)及び水平地震力(NS 方向)



図 4-19 地震層せん断力係数(1.5 C_i)及び水平地震力(EW 方向)

4.3 必要保有水平耐力

必要保有水平耐力については、「3.3 解析方法」に示すとおり、平成4年10月13 日付け4資庁第8732号にて認可された工事計画の添付資料「Ⅳ-2-2-2 廃棄物処理 建屋の耐震性についての計算書」にて算出した値を用いる。

必要保有水平耐力Qunを図 4-20 及び図 4-21 に示す。



図 4-20 必要保有水平耐力Qun (NS 方向)



図 4-21 必要保有水平耐力Qun (EW 方向)