

先行審査プラントの記載との比較表 (V-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書)

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第19条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づき、原子炉冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁が、原子炉冷却材の循環、沸騰その他の挙動により生じる流体振動、又は温度差のある流体の混合その他の挙動により生じる温度変動により損傷を受けない設計となっていることを説明する。</p>	<p>差異無し</p>
	<p>2. 評価範囲</p> <p>今回の評価範囲は、原子炉冷却材圧力バウンダリの一部が拡大されることに伴い、以下の範囲の主配管（以下「RCPB 拡大範囲」という。）内の設備を対象とする。</p> <p>・ 弁 E11-F010A, B, C (残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン隔離弁 (内側)) から弁 E11-F011A, B, C (残留熱除去系停止時冷却モード吸込ライン隔離弁 (外側)) まで</p> <p>・ 弁 G31-F017 (原子炉冷却材浄化系原子炉压力容器ヘッドスプレイライン隔離弁 (外側)) から弁 G31-F018 (原子炉冷却材浄化系原子炉压力容器ヘッドスプレイライン隔離弁 (内側)) まで</p> <p>なお、RCPB 拡大範囲以外の既設設備における配管内円柱状構造物の流体振動による損傷防止に関する評価については、「柏崎刈羽原子力発電所における流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告内容の訂正について」 (平成18年6月29日付け原管発官18第113号) にて、既設設備における配管の高サイクル熱疲労に関する評価については、「柏崎刈羽原子力発電所1号機から7号機における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価結果報告書の提出について」 (平成21年1月26日付け原管発官20第469号) にて評価し、問題ないことを確認している。</p>	<p>表現の差異 (概要と記載が重複するため記載していない)</p> <p>設備の差異 (RCPB 拡大範囲の違い)</p> <p>報告書名称の差異 (調査内容は同様)</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3. 基本方針</p> <p>原子炉冷却系統，原子炉冷却材浄化系及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に係る容器，管，ポンプ及び弁は，原子炉冷却材の循環，沸騰その他の原子炉冷却材の挙動により生じる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の原子炉冷却材の挙動により生じる温度変動により損傷を受けない設計とする。</p> <p>RCPB 拡大範囲の管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものに関する流体振動評価は，日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（J S M E S 0 1 2-1998）による規定に基づく手法及び評価フローに従った評価及び必要な措置を行う。</p> <p>温度差のある流体の混合等で生じる温度変動により発生する配管の高サイクル熱疲労による損傷防止は，日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（J S M E S 0 1 7-2003）の規定に基づく手法及び評価フローに従って評価及び措置を実施する。</p> <p>4. 配管内円柱状構造物の流力振動評価</p> <p>配管内に円柱状構造物を設置している場合，流れによる流体力及び励起される振動による円柱状構造物への影響を評価するが，RCPB 拡大範囲には評価対象となる配管内円柱状構造物が設置されていないため，日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（J S M E S 0 1 2-1998）の「2. 適用範囲および対象」に該当せず，評価は不要である。</p>	<p>設備名称の差異</p> <p>差異無し</p>
	<p>5. 配管の高サイクル熱疲労に関する評価</p> <p>配管に高サイクル熱疲労を引き起こす熱流動現象が作用する場所として高低温水合流部及び閉塞分岐管が考えられるが，RCPB 拡大範囲には評価対象となる高低温水合流部がなく，また，通常運転時流路の原子炉からみて第一隔離弁が閉弁で運用されており，高温水の流入がなく，閉塞分岐管であるドレンライン，ベントラインが評価対象とならないため，日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（J S M E S 0 1 7-2003）の「2. 疲労評価上考慮すべき熱流動現象 2.2 評価対象とする現象」に該当せず，評価は不要である。</p> <p>6. まとめ</p> <p>RCPB 拡大範囲には，流体振動又は温度変動による損傷が懸念される部位はなく，流体振動又は温度変動による損傷を受けない設計となっている。</p>	<p>表現上の差異 (基本設計方針の記載と同じ)</p> <p>差異無し</p>