

柏崎刈羽原子力発電所 指摘事項に対する回答整理表(工認)(火災防護に関する説明書)

提出年月日:2020年5月21日
東京電力ホールディングス株式会社

NO	図書			指摘日	コメント内容	回答日	状況	回答	資料等への 反映箇所	備考
1	V-1-1-8	先行審査プラントの記載との比較表(V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書)	比p44	2020/1/9	常設代替交流電源設備の地下タンクの燃料油の容量管理について、実際の運用を踏まえて説明すること。		今回回答	第一ガスタービン発電機の燃料消費量、タンク設定値を確認し修正しました。また各タンクの記載は、「(必要量)を考慮し、(管理値上限値)以下とする。」に修正しました。	KK7添-1-028改3 先行審査プラントの記載との比較表(V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書) 比p43、比p44	
2	V-1-1-8	先行審査プラントの記載との比較表(V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書)	比p71	2020/1/9	蓄電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙感知器の誤作動防止対策を説明すること。		今回回答	煙感知器の誤作動要因を明確に記載しました。	KK7添-1-028改3 先行審査プラントの記載との比較表(V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書) 比p71	
3	V-1-1-8	先行審査プラントの記載との比較表(V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書)	比p85	2020/1/9	中央制御室(上部)と中央制御室(下部)の消火設備の設置の考え方を整理して説明すること。		今回回答	下部中央制御室と中央制御室の考え方を具体的に示しました。	KK7添-1-028改3 先行審査プラントの記載との比較表(V-1-1-8 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書) 比p85	