

# 東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所 原子炉施設保安規定の変更に関する審査結果

原規規発第2007171号  
令和2年7月17日  
原子力規制庁

## I. 審査結果

原子力規制委員会原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、令和2年6月8日付け原管発官R2第52号をもって、東京電力ホールディングス株式会社（以下「申請者」という。）から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第43条の3の24第1項の規定に基づき申請された柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「柏崎刈羽保安規定」という。）変更認可申請書が、原子炉等規制法第43条の3の24第2項第1号に定める発電用原子炉の設置又は変更の許可を受けたところによるものでないことに該当するかどうか、同項第2号に規定する核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであることに該当するかどうかについて審査した。

なお、原子炉等規制法第43条の3の24第2項第2号に規定する「核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること」に該当するかどうかを判断するため、実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準（原規技発第1306198号（平成25年6月19日原子力規制委員会決定）。以下「保安規定審査基準」という。）に適合するものであるかどうかを審査した。

審査の結果、本申請は、原子炉等規制法第43条の3の24第2項各号のいずれにも該当しないと認められる。

具体的な審査の内容等については以下のとおり。

## II. 申請の概要

申請者が提出した柏崎刈羽保安規定変更認可申請書によれば、変更の概要は以下のとおりである。

### 1. 柏崎刈羽原子力発電所7号炉の大物搬入建屋建替に伴う変更

7号炉の大物搬入建屋建替に伴い、関連する下記の管理区域図及び保全区域図を変更する。

添付2（第93条及び94条関連）

添付3（第98条関連）

### Ⅲ. 審査の内容

#### Ⅲ－１. 原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第１号

規制庁は、本申請について以下に掲げる事項等を確認したことから、発電用原子炉の設置又は変更の許可を受けたところによるものでないことに該当しないと判断した。

##### １. 柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉の大物搬入建屋建替に伴う変更

保安規定に定める管理区域図及び保全区域図について、発電用原子炉の設置又は変更の許可を受けた発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項の内容等と整合していること。

#### Ⅲ－２. 原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項第２号

規制庁は、本申請について、以下に掲げる事項等を確認したことから、災害の防止上十分でないものであることに該当しないと判断した。

なお、ここで用いる号番号は、特に断りのない限り実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）第 92 条第 1 項各号を表している。

##### １. 柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉の大物搬入建屋建替に伴う変更

###### （１）第 9 号（管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定等）

第 9 号について、保安規定審査基準は、管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するための措置を定め、管理区域の設定及び解除において実施すべき事項が定められていること、保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められていること等を求めている。

規制庁は、本申請が管理区域図及び保全区域図のみの変更であり、その内容が 7 号炉の大物搬入建屋の建替工事を実施するために解除していた管理区域について、当該建替工事完了に合わせて大物搬入建屋を管理区域に再設定するとともに、保全区域図を変更するとしていることを確認したことから、第 9 号に関する保安規定審査基準を満足していると判断した。