

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【240】
2. 日 時：令和2年6月26日 10時00分～10時50分、13時30分～16時55分
3. 場 所：原子力規制庁 9階D会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

名倉安全管理調査官※、江崎企画調査官、岸野主任安全審査官※、
羽場崎主任安全審査官※、三浦主任安全審査官、宮本主任安全審査官※、
桐原調整係長※、小野安全審査専門職

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部 建築総括担当部長 他21名※

5. 要旨

(1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、強度計算書（竜巻、火山）、津波への配慮及び耐震性に関する説明書について、令和2年6月11日、6月18日、6月24日及び6月25日提出資料に基づき説明があった。

(2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。

【タービン建屋の強度計算の方針】

- タービン建屋海水熱交換器区域を代表とする理由について、設置変更許可時の理由も含めてわかりやすく説明すること。

【浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料】

- 止水ゴム取付部鋼材について、衝突荷重の考慮の要否を整理して説明すること。

【スクリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路の耐震安全性評価】

- 6号機取水路の⑤ブロックの浮上り評価結果について、上載荷重の取扱いを説明すること。

【地盤の支持性能に係る基本方針】

- 建物・構築物及び土木構造物で設定する地下水位について、網羅的に説明すること。

(3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他
なし