柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料				
資料番号	KK7-046 改1			
提出年月日	2020年 6月 18日			

工事計画に係る説明資料

(液状化検討対象層を踏まえた支持性能評価)

2020年6月 東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所 第7号機 工事計画認可申請に係る論点整理について (指摘事項に対する回答)



2020年6月19日 東京電力ホールディングス株式会社

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

▶ 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の指摘事項に対する回答

No.	実施日	指摘事項
1	令和2年5月26日 第863回 審査会合	岩盤に支持されていない取水路及びスクリーン室の支持地盤について, A2s層の有効応力解析の結果を踏まえ, サイクリックモビリティと判定した根拠及び妥当性を示した上で, 支持地盤が支持力を有している根拠 及び妥当性を説明すること。



1

- 1. はじめに
- 2. 評価対象施設の選定
- 3. 液状化検討対象層の液状化強度特性の確認
- 4. 地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な仮定による

支持性能の影響評価

5.まとめ



1. はじめに



1. はじめに 液状化検討対象層を踏まえた支持性能の影響評価

- 建物・構築物及び屋外重要土木構造物のうち、杭や鋼管矢板を介して岩盤に支持する施設を除いた、古安田 層に直接支持される施設で、施設下方に液状化検討対象層が分布している施設について、地震時の過剰間隙 水圧の上昇を踏まえた支持性能の影響評価を実施する。
- 本検討では,評価対象施設を選定し,液状化検討対象層の液状化強度特性(サイクリックモビリティ)を確認し,地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な仮定による支持性能評価を行う。
- 検討の結果,支持性能を満足しないと判断される場合は,より詳細な検討を行い,必要に応じて対策工事の検討を行う。



液状化検討対象層を踏まえた支持性能の検討フロー





評価対象施設の選定

- 建物・構築物及び屋外重要土木構造物のうち,杭や鋼管矢板を介して岩盤に支持する施設を除いた,古安田 層に直接支持される施設で,施設下方に液状化検討対象層が分布している施設を整理した。
- その結果,該当する施設として7号機スクリーン室,取水路(漸縮部,一般部),6号機取水路(漸縮部, 一般部)が抽出された。

建物・構築物及び屋外重要土木構造物の支持層,基礎形式及び施設下方における液状化検討対象層の有無 整理表

号 機	施設		支持層	基礎形式	施設下方における 液状化検討対象層の有無	確認要否
	格納容器圧力逃がし装置基礎		西山層	杭基礎 (杭を介して岩着)	—	—
	大物搬入建屋		西山層	杭基礎 (杭を介して岩着)	_	—
	海水貯留堰		古安田層, 西山層	鋼管矢板基礎	¹ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
	スクリーン室	_	古安田層	直接基礎有り		0
		漸縮部	古安田層	直接基礎有り		0
7号機	取水路	一般部	古安田層	直接基礎	直接基礎有り	
		漸拡部	古安田層,西山層, マンメイドロック	直接基礎	無し	
	補機冷却用海水取水路		マンメイドロック	直接基礎	無し	—
	軽油タンク基礎		西山層	杭基礎 (杭を介して岩着)		—
	燃料移送系配管ダクト		西山層	杭基礎		—
	第一ガスタービン発電機基礎 第一ガスタービン発電機用燃料タンク基礎		西山層	杭基礎 (杭を介して岩着)		—
6号機	海水貯留堰		古安田層,西山層	鋼管矢板基礎 無し		
	スクリーン室		古安田層	直接基礎	無し	—
	取水路	漸縮部	古安田層	直接基礎有り		0
		一般部	古安田層	直接基礎	有り	0
		漸拡部	古安田層 マンメイドロック	直接基礎	無し	_



評価対象施設の選定

- 抽出された施設(7号機スクリーン室,取水路(漸縮部,一般部),6号機取水路(漸縮部,一般部)) について,地震時の全時刻歴を通した各地盤要素の最大過剰間隙水圧比分布を確認した。
- その結果, 7号機スクリーン室及び6号機取水路(漸縮部)について,施設下方の液状化検討対象層の比較 的広い範囲に最大過剰間隙水圧比が0.95を超える地盤要素が認められたことから,本検討の評価対象施設と して選定した。



7号機スクリーン室の断面図





(解析ケース①, Ss-3--)



6号機取水路(漸縮部)の最大過剰間隙水圧比分布図 (解析ケース③, Ss-3--)

注:最大過剰間隙水圧比分布図は、地震時の全時刻を通した各地盤要素の過剰間隙水圧比の最大値を示している。



過剰間隙水圧比の発生状況(7号機スクリーン室)

• 施設下方の液状化検討対象層(A2s層)は,過剰間隙水圧比が一時的に0.95を超えるものの,地震終了時には0.95以下となる。



過剰間隙水圧比の発生状況(6号機取水路(漸縮部))

2. 評価対象施設の選定

• 施設下方の液状化検討対象層(A2s層)は,過剰間隙水圧比が一時的に0.95を超えるものの,地震終了時には0.95以下となる。





サイクリックモビリティとは



(出典)井合進:サイクリックモビリティCyclic Mobility, 地盤工学会誌, 56-8, 2008年8月



サイクリックモビリティとは



(出典)液状化の調査から対策工まで, 鹿島出版会, 1991年5月



サイクリックモビリティの概念図



地盤のダイレイタンシー特性の概要



液状化強度試験の結果(A2s層)



サイクリックモビリティに対する解析コードFLIPの適用性

Iai et.al(1992)は、サイクリックモビリティが観察された砂の繰返しねじり試験結果に対して、有効応力解析プログラ ムFLIPを用いた解析を実施している。その結果、FLIPによる解析結果は、室内試験結果と良い対応を示したと報告 されている。



(出典) Iai, S., Matsunaga,Y. and Kameoka,T(1992): STRAIN SPACE PLASTICITY MODEL FOR CYCLIC MOBILITY, SOILS AND FOUNDATIONS, Vol,32, No. 2, pp.1-15.

(参考)相対密度:A2s層(平均値96%),埋戻土(平均値75%)



サイクリックモビリティに対する解析コードFLIPの適用性

Iai et.al(1995)は、有効応力解析プログラムFLIPを用いて、1993年釧路沖地震のシミュレーション解析を実施しており、密な地盤に対して液状化パラメータを設定している。FLIPによる地表面加速度は、サイクリックモビリティの影響を示す観測値を再現することができたと報告されている。



(出典) Iai. S., Morita, T., Kameoka, T., Matsunaga, Y. and Abiko, K. (1995): RESPONSE OF A DENSE SAND DEPOSIT DURING 1993 KUSHIRO-OKI EARTHQUAKE, SOILS AND FOUNDATIONS, Vol, 35, No. 1, pp.115-131.

有効応力解析におけるA2s層の液状化強度特性

 有効応力解析FLIPにおけるA2s層の液状化強度特性は、液状化強度試験の代表性・網羅性を確認した上で、 各地層で得られた液状化強度特性のばらつきを踏まえて、液状化抵抗曲線の平均値-1gに設定している。



- 液状化強度試験に用いた供試体は,対象施 設近傍で採取するとともに,地層の中でも砂 分が多い箇所のものを選定した。
- 設置変更許可以降,追加調査を実施してデ ータを拡充させることにより、データの信頼度を 向上した。
- 液状化強度特性のばらつきを踏まえて, 液状 化抵抗曲線の平均値-10に設定している。



解析コードFLIPによる要素シミュレーションの結果(A2s層)

- ・ 解析コードFLIPによるA2s層の要素シミュレーションの結果を下図に示す。
- A2s層は、せん断応力の増加に伴い有効応力が回復しており、また、過剰間隙水圧比が上昇と下降を繰り返す 等の様相が認められることから、解析コードFLIPにより、A2s層のサイクリックモビリティを再現できることを確認した。



A2s層の要素シミュレーションの結果(有効拘束圧412kN/m², せん断応力比R_{L20}=0.519)

解析コードFLIPによる要素シミュレーションの結果(埋戻土)

- 参考として,解析コードFLIPによる埋戻土の要素シミュレーションの結果を下図に示す。
- 埋戻土は、A2s層と比べて、少ない繰り返し回数でせん断ひずみが急増し、また、少ない繰り返し回数で過剰間 隙水圧比が95%に達しており、液状化の様相を示している。



埋戻土の要素シミュレーションの結果(有効拘束圧100kN/m², せん断応力比R_{L20}=0.190)



3. 液状化検討対象層の液状化強度特性の確認 有効応力解析による地震応答解析結果(有効応力経路:A2s層)

 A2s層の基準地震動Ssに対する有効応力経路を確認した結果、せん断応力の発生に伴い初期の有効拘束圧 (有効応力経路の始点)より大きくなるような剛性の急回復があることから、サイクリックモビリティの様相を呈してい ることを確認した。



6号機取水路(漸縮部)の最大過剰間隙水圧比分布 (解析ケース③, Ss-3--)



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

3. 液状化検討対象層の液状化強度特性の確認 有効応力解析による地震応答解析結果(有効応力経路:埋戻土)

埋戻土の基準地震動Ssに対する有効応力経路を確認した結果, せん断応力の発生に伴い有効応力が急激に ٠ 低下していることから、液状化の様相を呈していることを確認した。



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3. 液状化検討対象層の液状化強度特性の確認 有効応力解析による地震応答解析結果(せん断応力~せん断ひずみ関係:A2s層)

• A2s層の基準地震動Ssに対するせん断応力~せん断ひずみ関係を確認した結果, せん断ひずみが大きくなるとせん断応力の急増が認められることから, サイクリックモビリティの様相を呈していることを確認した。



A2s層のせん断応力~せん断ひずみ関係(解析ケース③, Ss-3--)

150

100

50

0

-50

-100

-200

(kPa)

 $_{\rm XX}$ 2

せん断応力



22

3. 液状化検討対象層の液状化強度特性の確認 有効応力解析による地震応答解析結果(せん断応力~せん断ひずみ関係:埋戻土)

埋戻土の基準地震動Ssに対するせん断応力~せん断ひずみ関係を確認した結果, A2s層で見られたひずみの増 ٠ 加に伴うせん断応力の急増が認められないことから、液状化の様相を呈していることを確認した。



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

4. 地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた 保守的な仮定による支持性能評価



最大鉛直力に対する支持性能評価

- 道路橋示方書の極限支持力の算定式はTerzaghiの支持力理論に基づいている。
- 本検討では、地震時の過剰間隙水圧比の上昇を踏まえ、保守的な仮定として、Terzaghiの支持力理論のうち、受働領域Ⅱ及び遷移領域Ⅲのすべり面の抵抗力は考慮せず、主働領域Ⅰの過剰間隙水圧比が一時的に0.95を超える地盤要素がある液状化検討対象層よりも上側の地層におけるすべり面の抵抗力のみによる支持性能評価を実施した。



●Terzaghiの支持力理論

基礎に鉛直方向の押込み力を作用させると、基礎下の土はく さび形の剛体(主働領域Ⅰ)として働き、この三角形くさびに 対して遷移領域Ⅱと受動領域Ⅲの受動土圧で抵抗する。 Terzaghiの支持力理論は、これらについての力の釣合いから 求められた式である。

- 抵抗力Rの算定方法
 主働領域 I によって形成されるすべり線が通る 地層の抵抗力Rを下式で算定する。
 R = $\Sigma(c' + \sigma'_n \cdot tan \phi')l$ ここで
 c':各地層の粘着力
 l:各地層のすべり線長さ
 o'_n:すべり線法線方向応力
 - $\phi^{"}$:各地層の内部摩擦角



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

評価結果

評価の結果、保守的な仮定による支持性能評価でも、地震時の支持性能が確保されることを確認した。 ٠



保守的な仮定による最大鉛直力に対する支持性能評価結果

評価断面	最大鉛直力* ¹ R _a (kN)	支持力 R _u (kN)	照査値 R _a /R _u	判定
7号機 スクリーン室	2530	2990	0.85*2	ОК
6号機 取水路(漸縮部)	2200	2960	0.75	ОК

注記*1:鉛直力は、各構造物において地震応答解析を実施した全ての解析ケース及び地震動のうち、最大となる値。 *2:A2c層と西山層及びA2al層と西山層との境界(図中の緑破線箇所)におけるせん断抵抗を考慮しない照査値。

- 4. 地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な仮定による支持性能評価 地震時の水平力・鉛直力に対する支持性能評価
 - 有効応力解析FLIPによる地震応答解析では、水平地震動と鉛直地震動を同時に入力し、耐震安全性評価 を実施していることから、この解析結果を用いて、地震時の水平力・鉛直力に対する支持性能評価を行う。
 - 本検討では、施設下方の液状化検討対象層の過剰間隙水圧が上昇する範囲を踏まえ、Terzaghiの支持力 理論に基づくすべり線を設定して、すべり線上の作用力と抵抗力を比較することにより支持性能評価を行う。



4. 地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な仮定による支持性能評価

すべり線の設定

- すべり線は下記に示す方法により設定する。
 - ➤ Terzaghiの支持力理論に基づき、地盤の内部摩擦角に応じ、主働領域 I における構造物端部からの角度①(45°+ ψ/2) 及び受働領域 II における角度③(45°-ψ/2)を設定。
 - ▶ 最大過剰間隙水圧比が95%以上となる範囲に基づき、②の領域を設定。



- 4. 地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な仮定による支持性能評価 すべり線の設定
 - 地震時の水平力・鉛直力に対する支持性能評価に用いたすべり線を下図に示す。



6号機 取水路(漸縮部)



7号機 スクリーン室

評価方法

• 地震時の水平力・鉛直力に対する支持性能評価における照査値の算定フローを以下に示す。



地震時の水平力・鉛直力に対する支持性能評価における照査値の算定フロー

TEPCO

4. 地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な仮定による支持性能評価

評価結果

- 液状化を考慮した解析ケース①~③のうち, 地震応答解析を実施している全ての解析ケース・地震動について, 地震時の水平力・鉛直力に対する支持性能評価を実施した。
- 評価の結果, すべり線上の抵抗力Rは作用力Fを上回っており, 地震時の水平力・鉛直力に対する支持性能が 確保されることを確認した。

解析ケース	1	2	3	4	5	
地盤剛性の設定	地盤剛性	地盤剛性	地盤剛性	地盤剛性	地盤剛性	
	(平均値)	(+1σ)	(-1σ)	(-1σ)	(+1σ)	
液状化強度特性の設定	液状化強度特性	液状化強度特性	液状化強度特性	液状化パラメータ	液状化パラメータ	
	(-1σ)	(−1σ)	(-1σ)	を非適用	を非適用	

解析ケースの一覧

地震応答解析を実施している全ての解析ケース・地震動について評価



水平力・鉛直力同時作用に対する支持性能評価結果

評価断面	方向	解析ケース	基準地震動	すべり線上の 作用力F (kN)	すべり線上の 抵抗力R (kN)	最大照査値 F/R	判定
7号機 スクリーン室	右すべり	1	Ss-1 – –	4885	6184	0.79	ОК
	左すべり	1	Ss-3 – –	4362	5547	0.79	ОК
6号機 取水路(漸縮部)	右すべり	3	Ss-3 – –	5431	9326	0.59	ОК
	左すべり	1	Ss-3 – +	4417	7156	0.62	ОК

まとめ

- 本検討では、評価対象施設を選定し、液状化検討対象層の液状化強度特性(サイクリックモビリティ)を確認し、地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な仮定による支持性能評価を行った。
- 地震時における施設下方の液状化検討対象層の過剰間隙水圧比は、一時的に0.95を超える地 盤要素が認められるものの、地震終了時には、過剰間隙水圧比が0.95を超える地盤要素は認め られない。
- 液状化強度試験の結果から、A2s層は、せん断ひずみが緩やかに上昇し、過剰間隙水圧比が上昇と下降を繰り返し0.95を超えない等、サイクリックモビリティの様相を示すことを確認した。
- また、有効応力解析FLIPの結果から、A2s層は、せん断応力の増加に伴って剛性が回復する有効応力経路を示すことから、サイクリックモビリティの様相を示すことを確認した、
- 一部の施設において、液状化検討対象層の過剰間隙水圧比が一時的に0.95を超えていたことを 踏まえ、地震時の過剰間隙水圧の上昇を踏まえた保守的な支持性能評価として、最大鉛直力に 対する支持性能評価及び地震時の水平力・鉛直力に対する支持力評価を行った場合でも、十分 な支持性能が確保されることを確認した。
- 以上のことから,建物・構築物及び屋外重要土木構造物の耐震評価において,施設下方に分布 している液状化検討対象層は地盤の支持性能に与える影響がないことを確認した。