

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【258】
2. 日 時：令和2年7月10日（金） 13時30分～14時45分
3. 場 所：原子力規制庁 8階A会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

宮本管理官補佐、照井安全審査官、桐原調整係長

火災対策室

守谷室長、阿部係長

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 部長 他9名※

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、火災防護に関する説明書等について、令和2年7月8日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。
 - 下部中央制御室については、許可整合性を踏まえ、基準適合性を整理して説明すること。
 - 火災区画の面積、高さ等に応じた感知器の個数、配置等について、図面を用いて説明すること。

6. その他

なし