

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【276】
2. 日 時：令和2年7月31日 13時30分～15時30分、
15時40分～16時10分
3. 場 所：原子力規制庁 8階A会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

名倉安全管理調査官※、江崎企画調査官、植木主任安全審査官、
岸野主任安全審査官、羽場崎主任安全審査官、三浦主任安全審査官、
小野安全審査専門職、桐原調整係長

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部 建築総括部長 他20名※

5. 要旨

(1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、耐震性に関する説明書及び津波への配慮について、令和2年7月9日、7月15日、7月30日、7月31日提出資料に基づき説明があった。

(2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。

【地盤の支持性能に係る基本方針】

- 設置変更許可申請書に記載されていない各地層の解析用物性値の設定根拠について、準拠した規基準を補足説明資料により説明すること。

【取水路の耐震計算書】

- 取水路の耐震評価で考慮する「内水位」の考え方について説明すること。

(3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他

なし