

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【274】
2. 日 時：令和2年7月30日 10時10分～11時30分
3. 場 所：原子力規制庁 9階B会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

照井安全審査官、藤田審査チーム員

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部 設備技術グループマネージャー 他8名※

5. 要旨

(1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、火災防護設備の要目表等について、令和2年6月15日の提出資料に基づき説明があった。

(2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。

【火災防護設備の要目表】

- ろ過水タンクの主要寸法のうち厚さについて、図面の別紙における許容誤差との関係を整理して説明すること。
- 火災区域及び火災区画について、区域又は区画の名称と番号を火災防護の説明書等で整理して説明すること。

(3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他

なし