



先行審査プラントの記載との比較表

(V-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書)


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第26条第1項第4号及び第7号並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(以下「解釈」という。)に基づき、燃料取扱いに使用するクレーン、装置等の燃料取扱設備における、燃料集合体の落下防止対策及び使用済燃料貯蔵プール内の燃料集合体が燃料体等又は重量物の落下により破損しないことについて説明するものである。あわせて、技術基準規則第26条第2項第4号ニ及びその解釈に基づき、燃料取扱設備等の重量物が落下しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損なわれないことを説明する。</p>	<p>表現上の差異 (5.の内容を記載 (PWR 実績の記載))</p> <p>設備名称の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>2. 基本方針</p> <p>燃料取扱設備は、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という。）の落下防止機能（ワイヤロープの二重化、動力源喪失時の保持機能等）を有する設計とする。</p> <p>また、燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においても、使用済燃料貯蔵プールの冷却機能、遮蔽機能が損なわれないようにするため、燃料体等の落下に対しては十分な厚さのステンレス鋼内張りを施設して使用済燃料貯蔵プール水の減少に繋がる損傷を防止するとともに、原子炉建屋クレーン等の重量物の落下に対しては適切な落下防止対策を施す設計とする。また、使用済燃料貯蔵プール内への重量物の落下によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。</p>	<p>表現上の差異（3 ページ目の下から 7 行目の記載と整合）</p> <p>設備名称の差異</p> <p>表現上の差異（評価対象の明確化）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3. 燃料取扱設備における燃料集合体の落下防止対策</p> <p>燃料取扱設備は、燃料取替機、原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機で構成し、新燃料を原子炉建屋内に搬入してから炉心に装荷するまで、及び使用済燃料を炉心から取り出し原子炉建屋内から搬出するまでの取扱いを行える設計とする。</p> <p>なお、使用済燃料の使用済燃料貯蔵プールからの搬出には、使用済燃料輸送容器を使用する。搬出に際しては、原子炉建屋内のキャスク除染ピット等にて使用済燃料輸送容器の除染を行う。</p> <p>また、燃料取扱設備のうち、原子炉建屋クレーンは、未臨界性を確保した容器に収納して吊り上げる場合を除き、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とすることにより、臨界を防止する設計とする。燃料取替機及び燃料チャンネル着脱機は、燃料体等を1体ずつ取り扱う構造とすることにより、臨界を防止する設計とする。</p> <p>燃料取替機においては燃料体等の炉心から使用済燃料貯蔵プールへの移送、使用済燃料貯蔵プールから炉心への移送及び使用済燃料輸送容器への収納時等に燃料体等を吊り上げた際に、燃料チャンネル着脱機においては燃料体等の検査等を行う際に、水面に近づいた状態にあっても、燃料体等からの放射線の遮蔽に必要な水深を確保できる設計とする。</p> <p>さらに、燃料取扱設備は、地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐える設計とするとともに、ワイヤロープの二重化、フック部の外れ止め及び動力源喪失時の保持機能等を有することで、移送中の燃料体等の落下を防止する設計とする。ワイヤロープ及びフックは、それぞれクレーン構造規格、クレーン等安全規則の規定を満たす安全率を有する設計とする。</p> <p>また、燃料取扱設備は、その機能の健全性を確認するため、定期的に試験及び検査を行う。燃料取扱いに使用する燃料取替機、原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機の概要を以下に示す。</p>	<p>燃料取扱設備の差異 設備名称の差異 表現上の差異（次の段落内の記載と整合）</p> <p>燃料取扱設備の差異</p> <p>設備名称の差異 使用済燃料貯蔵設備の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>燃料取扱設備の差異</p> <p>表現上の差異（燃料取替機のグラップルは空気作動であるため電源及び空気源を総称して動力源と記載） 表現上の差異（燃料の”移動”，”移送”に関わる記載は本図書中では”移送”と記載）</p> <p>燃料取扱設備の差異 設備名称の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3.1 燃料取替機</p> <p>燃料取替機は、原子炉建屋4階に設けたレール上を水平に移動するブリッジと、その上を移動するトロリで構成する。</p> <p>トロリ上には、燃料体等をつかむためのグラップルを内蔵した燃料把握機があり、燃料体等は、グラップルにてつかまれた状態で炉心及び使用済燃料貯蔵プール内の適切な位置に移送することができる設計とする。</p> <p>ブリッジ及びトロリの駆動並びに燃料把握機の昇降を安全かつ確実にを行うために、グラップルには機械的インターロックを設ける。</p> <p>グラップルのフックは空気作動式とし、燃料体等をつかんだ状態で空気源が喪失しても、フック開閉用のエアシリンダ内のバネによりフックが閉方向に動作する。また、燃料体等を吊った状態において、グラップル内のラッチ機構によりフックが固定されるため、フックは開方向に動作しないことから、燃料体等の落下を防止する構造とする（図3-1参照）。また、燃料把握機は二重のワイヤロープで保持する設計とする（図3-2参照）。</p> <p>燃料取替機は、取扱中に燃料体等を損傷させないよう荷重監視を行うことにより、あらかじめ設定する荷重値を超えた場合、上昇を阻止するインターロックを有することで燃料体等の破損やそれに伴う燃料体等の落下を防止する設計とする。あわせて、巻上げ機の動力電源喪失の場合にも燃料体等の保持状態を維持するために、電磁ブレーキのスプリング機構を有した設計とする（図3-3参照）。</p> <p>燃料取替機は耐震Bクラスで設計するが、耐震Sクラス設備への波及的影響を及ぼさないことを確認するため、基準地震動S_sによる評価を実施し、走行部はレールを抱え込む構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、V-2-11-2-5「燃料取替機の耐震性についての計算書」に示す。</p>	<p>設置階の差異 設備名称の差異</p> <p>設備名称の差異 表現上の差異（燃料の”移動”，”移送”に関わる記載は本図書中では”移送”と記載）</p> <p>図番号の差異</p> <p>表現上の差異（2ページ目の5行目の記載と同様に取扱中と記載） 表現上の差異（巻上げ機の動力電源喪失時の記載であることを明確化） 図番号の差異</p> <p>図書参照の記載の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3.2 原子炉建屋クレーン</p> <p>原子炉建屋クレーンは、原子炉建屋内壁に沿って設けたレール上を水平に移動するガーダと、その上を移動するトロリで構成する。</p> <p>原子炉建屋クレーンは、原子炉建屋内で新燃料輸送容器、使用済燃料輸送容器の移送及び新燃料等の移送を安全かつ確実にを行うものである。本クレーンは、新燃料輸送容器、使用済燃料輸送容器及び新燃料等の移送中において、巻上げ機の動力電源が喪失しても確実に保持状態を維持するために、電磁ブレーキのスプリング機構を有した設計とする（図3-3参照）。</p> <p>フックは、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を設ける（図3-4参照）。さらに、重量物を吊った状態において、使用済燃料貯蔵プール上を通過できないよう、モード選択により、移送範囲の制限を行うためのインターロックを設ける（図3-6,7参照）。</p> <p>また、重量物を移送する主巻フックは二重のワイヤロープで保持する設計とする（図3-5参照）。</p> <p>補巻フックにおいては、クレーン構造規格を満足したワイヤロープの使用と、玉掛け用ワイヤロープ等が当該フックから外れることを防止するための装置を設けた設計とする。</p> <p>原子炉建屋クレーンは耐震Bクラスで設計するが、耐震Sクラス設備への波及的影響を及ぼさないことを確認するため、基準地震動S_sによる評価を実施し、走行部は浮上り代を設けた構造として地震時に落下することがない設計とする。耐震設計の方針は、V-2-11-2-4「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」に示す。</p>	<p>差異無し</p> <p>設備名称の差異</p> <p>表現上の差異（巻上げ機の動力電源喪失時の記載であることを明確化）</p> <p>図番号の差異</p> <p>図番号の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>落下防止設計の差異（4ページの13行目と同様に二重のワイヤロープで保持する設計と記載）</p> <p>図番号の差異</p> <p>差異無し</p> <p>表現上の差異（22,24ページの記載と同様に浮上りと記載）</p> <p>図書参照の記載の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		燃料取扱設備の差異



青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
黄色: 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3.3 燃料チャンネル着脱機</p> <p>燃料チャンネル着脱機は、1体のみ燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよう上部で保持する固定具が一体となり昇降する装置である。燃料チャンネル着脱機は、新燃料の使用済燃料貯蔵プール内への移送の際に新燃料を保持して昇降し、原子炉建屋クレーンと燃料取替機間の受け渡しを行うとともに、燃料体等のチャンネルボックスを取り外すための当該燃料体等の昇降、及び燃料体等の検査等のために当該燃料体等を昇降する装置である。燃料チャンネル着脱機は、動力電源喪失の場合にも確実に燃料体等の保持機能を維持するために、電磁ブレーキのスプリング機構を有した設計とするとともに、下限ストッパによる機械的インターロック及び燃料体等が倒れないよう上部で保持する固定具により燃料体等の落下を防止する設計とする（図3-3,8参照）。</p> <p>燃料チャンネル着脱機は使用済燃料貯蔵プール壁面に設置されるが、設備下端高さを使用済燃料貯蔵プール床面付近とすることで、落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさない設計とする。</p>	<p>設備名称の差異</p> <p>表現上の差異（新燃料の移送に関する記載の差異）</p> <p>表現上の差異（本図書中ではチャンネルボックスと記載）</p> <p>表現上の差異（検査時以外にもチャンネルボックスを取り外す場合があるため記載を削除）</p> <p>図番号の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>表現上の差異（落下により使用済燃料貯蔵プールに影響を及ぼさないことの説明。柏崎刈羽7号機でチャンネル着脱機を波及的影響の設計対象としていないことの方針については、KK7 補足-024-3「下位クラス施設の波及的影響の検討について」に示す。）</p> <p>設備の差異（燃料体等が漏えい検知溝上を通過する必要があるため、燃料体等が漏えい検知溝上に落下した場合の影響を39ページの3.に示す。なお、影響評価については燃料体等が漏えい検知溝上を通過するのは燃料チャンネル着脱機から燃料体等を移動する場合に限定されないため、本ページには記載しない。）</p>


青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考								
	<p>3.4 まとめ 燃料取扱設備における燃料体等の落下防止対策をまとめたものを表3-1に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表3-1</u> 燃料体等の落下防止対策</p> <table border="1" data-bbox="1222 430 2267 1165"> <thead> <tr> <th data-bbox="1222 430 1436 493">機器名称</th> <th data-bbox="1436 430 2267 493">落下防止対策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1222 493 1436 756">燃料取替機</td> <td data-bbox="1436 493 2267 756"> (1) 卷上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) 燃料把握機は二重のワイヤロープでグラップルを保持する構造 (3) グラップルは空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造 (4) グラップルの機械的インターロック (5) 燃料体等取扱時の過荷重インターロック </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 756 1436 982">原子炉建屋 クレーン</td> <td data-bbox="1436 756 2267 982"> (1) 卷上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) フックの外れ止め (3) 主巻フックは二重のワイヤロープで保持する構造 (4) モード選択による移送範囲を制限するインターロック </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1222 982 1436 1165"><u>燃料</u>チャンネル 着脱機</td> <td data-bbox="1436 982 2267 1165"> (1) 電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で駆動軸を保持する構造 (2) 下限ストoppによる機械的インターロック (3) 固定具により燃料体等が倒れないよう上部で保持する構造 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">記載の省略 (10, 11 ページに記載)</p> <p style="text-align: center;"><u>図3-1</u> グラップルの空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造</p> <p style="text-align: center;"><u>図3-2</u> 二重のワイヤロープで燃料把握機のグラップルを保持する構造</p>	機器名称	落下防止対策	燃料取替機	(1) 卷上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) 燃料把握機は二重のワイヤロープでグラップルを保持する構造 (3) グラップルは空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造 (4) グラップルの機械的インターロック (5) 燃料体等取扱時の過荷重インターロック	原子炉建屋 クレーン	(1) 卷上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) フックの外れ止め (3) 主巻フックは二重のワイヤロープで保持する構造 (4) モード選択による移送範囲を制限するインターロック	<u>燃料</u> チャンネル 着脱機	(1) 電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で駆動軸を保持する構造 (2) 下限ストoppによる機械的インターロック (3) 固定具により燃料体等が倒れないよう上部で保持する構造	<p>表番号の差異</p> <p>表番号の差異</p> <p>表現上の差異 (巻上げの用語の差異)</p> <p>設備の差異</p> <p>燃料取扱設備の差異 設備名称の差異</p> <p>表現上の差異 (図の記載順の差異)</p> <p>表現上の差異 (図3-1, 2については10, 11ページに記載し比較するため、ここでは記載を省略)</p>
機器名称	落下防止対策									
燃料取替機	(1) 卷上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) 燃料把握機は二重のワイヤロープでグラップルを保持する構造 (3) グラップルは空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造 (4) グラップルの機械的インターロック (5) 燃料体等取扱時の過荷重インターロック									
原子炉建屋 クレーン	(1) 卷上げ機は電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で保持する構造 (2) フックの外れ止め (3) 主巻フックは二重のワイヤロープで保持する構造 (4) モード選択による移送範囲を制限するインターロック									
<u>燃料</u> チャンネル 着脱機	(1) 電源遮断時に電磁ブレーキのスプリング機構で駆動軸を保持する構造 (2) 下限ストoppによる機械的インターロック (3) 固定具により燃料体等が倒れないよう上部で保持する構造									

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>【巻上げ機運転時（電源投入時）の状態】 巻上げ機運転時は、電磁石にてブレーキライニングを吸い寄せ、ブレーキライニングとブレーキディスクの間に隙間ができるため、駆動軸は回転可能な状態である。</p>  <p>【巻上げ機停止時（電源遮断時）の状態】 巻上げ機停止時、あるいは、電源遮断時には、スプリングの力によってブレーキライニングをブレーキディスクに押し付け、駆動軸が回転できない状態である。</p>  <p>図 3-3 電磁ブレーキの動作原理</p>	<p>表現上の差異（巻上げの用語の差異）</p> <p>図名称の差異</p> <p>図番号の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>燃料取替機は2本のワイヤロープを有しており、1本が「燃料集合体及びグラップル」を、もう1本が「伸縮管」をそれぞれ吊る構造となっている。仮にワイヤロープが1本破断したとしても、残りのワイヤロープ1本で燃料体等、グラップル及び伸縮管を保持でき、燃料体等を落下させず、安全に保持できる設計とする。</p>  <p>図3-2 二重のワイヤロープで燃料把握機のグラップルを保持する構造</p>	<p>表現上の差異 表現上の差異（燃料体等についても、グラップル及び伸縮管と同様に保持と記載）</p> <p>表現上の差異（巻上げの用語の差異）</p> <p>図番号の差異 表現上の差異</p>


青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>グラップルは、動力源となる作動空気が喪失した場合でも、フック開閉用のエアシリンダ内のバネによりフックが閉方向に動作する。また、燃料体等を吊った状態において、グラップル内のラッチ機構によりフックが固定されるため、フックは開方向に動作しない。また、ラッチ機構をフック開方向に動作させるには、燃料集合体が着座し、ハンドル部が着座検出板を押し上げる必要がある。このような機械的インターロックを備えている。</p> <p>図3-1 グラップルの空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造</p>	<p>備考</p> <p>表現上の差異</p> <p>作動空気喪失時については本ページの1,2行目に記載</p> <p>図番号の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>フックの外れ止め装置は、吊荷がフックから外れないようにバネの力により通常位置に保持されるため、吊荷のフックからの脱落を防ぐことができる。</p>  <p>■：外れ止め通常位置 ■：外れ止め解放位置 ←：バネの向き</p> <p>図3-4 フックの外れ止め装置</p>	<p>表現上の差異(図3-4の説明中では”バネ”の記載で統一)</p> <p>図番号の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■: 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p data-bbox="1222 256 2267 382">主巻フックを二重のワイヤロープで保持することで、仮にワイヤロープが1本破断したとしても、残りのワイヤロープ1本で吊荷を保持でき、吊荷を落下させず安全に保持できる設計とする。</p>  <p data-bbox="1261 1243 2226 1276">図3-5 二重のワイヤロープで原子炉建屋クレーンの主巻フックを保持する構造</p>	<p data-bbox="2291 256 2427 289">設備の差異</p> <p data-bbox="2291 1243 2558 1276">図番号，図名称の差異</p>


青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
		設備の差異

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
黄色: 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<div data-bbox="1353 289 2154 989" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1255 1020 2234 1052">図 3-6 原子炉建屋クレーンのインターロック (B モード) による重量物移送範囲</p> <div data-bbox="1353 1073 2154 1772" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1344 1785 2145 1860">図 3-7 原子炉建屋クレーンのインターロック (A モード) による 使用済燃料輸送容器移送範囲</p>	<p data-bbox="2288 348 2421 380">設備の差異</p> <p data-bbox="2288 1020 2451 1052">図番号の差異</p> <p data-bbox="2288 1157 2421 1188">設備の差異</p> <p data-bbox="2288 1785 2481 1860">図番号の差異 設備名称の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p data-bbox="1219 258 2264 380">燃料チャンネル着脱機は、1体のみ燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよう上部で支持する固定具が一体（カート）となり昇降する設計となっており、下限ストッパによる機械的インターロックとあいまって、燃料体等の落下を防止する。</p>  <p data-bbox="1501 1829 1985 1860">図 3-8 燃料チャンネル着脱機の概略図</p>	<p data-bbox="2288 258 2475 289">設備名称の差異</p> <p data-bbox="2288 436 2421 468">設備の差異</p> <p data-bbox="2288 1787 2475 1860">図番号の差異 設備名称の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■: 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>4. 使用済燃料貯蔵プール周辺設備等の重量物の落下防止対策</p> <p>4.1 落下防止対策の基本的な考え方</p> <p>模擬燃料集合体を用いた気中落下試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を考慮しても使用済燃料貯蔵プールの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張り（以下「ライニング」という。）を施設することから、気中落下時の衝突エネルギーが落下試験より大きい設備等に対して、適切な落下防止対策（隔離、固縛等又は基準地震動S_sに対する落下防止設計）を実施する。</p> <p>気中落下時の衝突エネルギーは、使用済燃料貯蔵プールライニング面（T.M.S.L. 19880 mm）からの各設備等の設置高さに応じた位置エネルギーとする。</p> <p>気中落下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより小さい設備等については、適切に落下防止するとともに、落下形態を含めて落下試験結果に包絡されるため、使用済燃料貯蔵プール水の減少に繋がるようなライニングの損傷のおそれはない。</p> <p>また、燃料体等については、模擬燃料集合体の落下試験における落下高さを超える場合があるが、水の浮力を考慮することで、気中での模擬燃料集合体の衝突エネルギーを下回ることを確認している。使用済燃料貯蔵プールライニングの健全性については、添付「燃料集合体落下時の使用済燃料貯蔵プールライニングの健全性について」に示す。</p> <p>さらに、燃料体等については、燃料取扱設備において使用済燃料貯蔵プールライニングへの落下を防止する設計とする。</p>	<p>設備名称の差異</p> <p>表現上の差異</p> <p>設置高さの差異</p> <p>設備の差異（実機燃料集合体の重量の差異（柏崎刈羽7号機は模擬燃料集合体の重量を超えない））</p> <p>評価条件の差異（柏崎刈羽7号機は衝突エネルギー評価時における水中抗力を考慮していない）</p> <p>設備名称の差異</p> <p>資料構成の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>4.2 落下防止対策の検討</p> <p>使用済燃料貯蔵プール周辺設備等の重量物のうち、使用済燃料貯蔵プールへの落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物について、使用済燃料貯蔵プールとの位置関係、作業実績、ウォークダウンの結果を踏まえて網羅的に抽出する。落下防止対策としては、気中落下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより大きい設備等について、使用済燃料貯蔵プールからの離隔を確保できる重量物は、十分な離隔距離を確保し、必要に応じて固縛又は固定等により落下防止を行う。十分な離隔を確保できない重量物は、基準地震動S_sによる地震荷重に対し使用済燃料貯蔵プールへ落下しない設計を行う。</p> <p>重量物の抽出フロー及び落下防止対策を図4-1に、その結果を表4-1に示す。</p> <p>なお、燃料体等については、3.に示したとおり、燃料取替機、原子炉建屋クレーン及び燃料チャンネル着脱機において、使用済燃料貯蔵プールへの落下を防止する設計とする。</p> <div data-bbox="1389 814 2214 1743" data-label="Diagram"> <pre> graph TD A[①使用済燃料貯蔵プール周辺の設備等の抽出] --> B{②落下時に使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないもの (落下エネルギー<15.5kJ*)} B -- Yes --> C[ライニング厚さの確保により、 使用済燃料貯蔵プールの機能維持] B -- No --> D[③使用済燃料貯蔵プールに対する位置関係、作業実績を踏まえ、以下の いずれかの落下防止対策を実施 ・ 離隔、固縛等による落下防止対策 ・ 基準地震動S_sに対する落下防止設計] </pre> </div> <p>注記*：落下試験時の模擬燃料集合体の落下エネルギー</p>	<p>設備名称の差異</p> <p>抽出方法の差異（柏崎刈羽7号機は作業実績を考慮）</p> <p>図、表番号の差異</p> <p>図番号、図名称の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																																																																																																																																																																																																							
	<p style="text-align: center;">表4-1 重量物の抽出結果及び落下防止対策</p> <table border="1" data-bbox="1335 304 2166 1533"> <thead> <tr> <th rowspan="2">番号</th> <th rowspan="2">①使用済燃料貯蔵プール 周辺設備等*3</th> <th colspan="3">②落下時に使用済燃料貯蔵プールの 機能に影響を及ぼさないもの*1 (落下エネルギー<約15.5kJ)</th> <th rowspan="2">③使用済燃料貯蔵プールに対する 位置関係、作業実績を踏まえ、 以下のいずれかの落下防止対策 を実施</th> </tr> <tr> <th>質量 (kg)</th> <th>高さ (m)</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">原子炉建屋</td> <td>A</td> <td>約2</td> <td>約26</td> <td>○ 約0.5kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>特定不可</td> <td>～約50</td> <td>—</td> <td>基準地震動Ssに対する落下防止設計</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>燃料取替機</td> <td></td> <td>約49000</td> <td>約12</td> <td>× 約6MJ</td> <td>基準地震動Ssに対する落下防止設計</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>原子炉建屋クレーン</td> <td></td> <td>約270000</td> <td>約20</td> <td>× 約53MJ</td> <td>基準地震動Ssに対する落下防止設計</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>プール用ジブクレーン</td> <td></td> <td>約1100</td> <td>約17</td> <td>× 約184kJ</td> <td>ジブクレーンの撤去</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>チャンネル取扱ブーム</td> <td></td> <td>約1800</td> <td>約12</td> <td>× 約212kJ</td> <td>基準地震動Ssに対する落下防止設計</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>その他クレーン類</td> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RCCVヘッド(取扱具含む)</td> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RPVヘッド(取扱具含む)</td> <td></td> <td>約3500</td> <td>約16</td> <td>× 約550kJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td rowspan="2">内挿物(取扱具含む)</td> <td>A</td> <td>約110</td> <td>約14</td> <td>○ 約15.1kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>約730</td> <td>約17</td> <td>× 約122kJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>プール監視装置</td> <td></td> <td>約500</td> <td>約11</td> <td>× 約54kJ</td> <td>基準地震動Ssに対する落下防止設計</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">11</td> <td rowspan="2">プール内ラック類</td> <td>A</td> <td>—</td> <td>0 (プール床面に 常設)</td> <td>○ 0kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>プールゲート類</td> <td></td> <td>約2950</td> <td>約13</td> <td>× 約376kJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>使用済燃料輸送容器 (取扱具含む)</td> <td></td> <td>約119000</td> <td>約16</td> <td>× 約19MJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>電源盤類</td> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">15</td> <td rowspan="2">フェンス・ラダー類</td> <td>A</td> <td>約50</td> <td>約12</td> <td>○ 約6kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>約220</td> <td>約20</td> <td>× 約44kJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16</td> <td rowspan="2">装置類</td> <td>A</td> <td>約20</td> <td>約12</td> <td>○ 約3kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>約2200</td> <td>約18</td> <td>× 約389kJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">17</td> <td rowspan="2">作業機材類</td> <td>A</td> <td><100</td> <td>約12</td> <td>○ 約12kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">18</td> <td rowspan="2">計器・カメラ・通信機器類</td> <td>A</td> <td>約42</td> <td>約4</td> <td>○ 約2kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">19</td> <td rowspan="2">試験・検査用機材類</td> <td>A</td> <td>—</td> <td>0 (プール床面に 常設)</td> <td>○ 0kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>約500</td> <td>約19</td> <td>× 約94kJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>コンクリートプラグ・ ハッチ類</td> <td></td> <td>約10000</td> <td>約19</td> <td>× 約2MJ</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>空調機</td> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>重大事故等対処設備</td> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>基準地震動Ssに対する落下防止設計</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">23</td> <td rowspan="2">その他</td> <td>A</td> <td><100</td> <td>約12</td> <td>○ 約12kJ</td> <td>—*2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>離隔、固縛等による落下防止対策</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：落下エネルギーが 15.504kJ (310kg×5.1m×9.80665m/s²) 以上であれば「×」、 15.504kJ 未満であれば「○」(高さは、使用済燃料貯蔵プールライニング面まで の高さであり、落下時のエネルギーは水の浮力、落下中の水抵抗を考慮しない気 中落下した場合の保守的な値としている。)</p> <p>*2：使用済燃料貯蔵プール周辺で資機材等を設置する場合は、落下時の衝突エネ ルギの大小に関わらず、社内規定に基づき評価を行い、設置場所や固定方法につ いて検討した上で設置する。</p>	番号	①使用済燃料貯蔵プール 周辺設備等*3	②落下時に使用済燃料貯蔵プールの 機能に影響を及ぼさないもの*1 (落下エネルギー<約15.5kJ)			③使用済燃料貯蔵プールに対する 位置関係、作業実績を踏まえ、 以下のいずれかの落下防止対策 を実施	質量 (kg)	高さ (m)	評価	1	原子炉建屋	A	約2	約26	○ 約0.5kJ	—*2	B	特定不可	～約50	—	基準地震動Ssに対する落下防止設計	2	燃料取替機		約49000	約12	× 約6MJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計	3	原子炉建屋クレーン		約270000	約20	× 約53MJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計	4	プール用ジブクレーン		約1100	約17	× 約184kJ	ジブクレーンの撤去	5	チャンネル取扱ブーム		約1800	約12	× 約212kJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計	6	その他クレーン類		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	7	RCCVヘッド(取扱具含む)		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	8	RPVヘッド(取扱具含む)		約3500	約16	× 約550kJ	離隔、固縛等による落下防止対策	9	内挿物(取扱具含む)	A	約110	約14	○ 約15.1kJ	—*2	B	約730	約17	× 約122kJ	離隔、固縛等による落下防止対策	10	プール監視装置		約500	約11	× 約54kJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計	11	プール内ラック類	A	—	0 (プール床面に 常設)	○ 0kJ	—*2	B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	12	プールゲート類		約2950	約13	× 約376kJ	離隔、固縛等による落下防止対策	13	使用済燃料輸送容器 (取扱具含む)		約119000	約16	× 約19MJ	離隔、固縛等による落下防止対策	14	電源盤類		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	15	フェンス・ラダー類	A	約50	約12	○ 約6kJ	—*2	B	約220	約20	× 約44kJ	離隔、固縛等による落下防止対策	16	装置類	A	約20	約12	○ 約3kJ	—*2	B	約2200	約18	× 約389kJ	離隔、固縛等による落下防止対策	17	作業機材類	A	<100	約12	○ 約12kJ	—*2	B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	18	計器・カメラ・通信機器類	A	約42	約4	○ 約2kJ	—*2	B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	19	試験・検査用機材類	A	—	0 (プール床面に 常設)	○ 0kJ	—*2	B	約500	約19	× 約94kJ	離隔、固縛等による落下防止対策	20	コンクリートプラグ・ ハッチ類		約10000	約19	× 約2MJ	離隔、固縛等による落下防止対策	21	空調機		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	22	重大事故等対処設備		—	—	—	基準地震動Ssに対する落下防止設計	23	その他	A	<100	約12	○ 約12kJ	—*2	B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策	<p>表番号の差異</p> <p>設備の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>評価手法の差異(柏崎刈羽7号機は使用済燃 料貯蔵プールからの離隔距離や落下時の衝突 エネルギーを考慮して評価)</p>
番号	①使用済燃料貯蔵プール 周辺設備等*3			②落下時に使用済燃料貯蔵プールの 機能に影響を及ぼさないもの*1 (落下エネルギー<約15.5kJ)				③使用済燃料貯蔵プールに対する 位置関係、作業実績を踏まえ、 以下のいずれかの落下防止対策 を実施																																																																																																																																																																																																																	
		質量 (kg)	高さ (m)	評価																																																																																																																																																																																																																					
1	原子炉建屋	A	約2	約26	○ 約0.5kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	特定不可	～約50	—	基準地震動Ssに対する落下防止設計																																																																																																																																																																																																																			
2	燃料取替機		約49000	約12	× 約6MJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計																																																																																																																																																																																																																			
3	原子炉建屋クレーン		約270000	約20	× 約53MJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計																																																																																																																																																																																																																			
4	プール用ジブクレーン		約1100	約17	× 約184kJ	ジブクレーンの撤去																																																																																																																																																																																																																			
5	チャンネル取扱ブーム		約1800	約12	× 約212kJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計																																																																																																																																																																																																																			
6	その他クレーン類		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
7	RCCVヘッド(取扱具含む)		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
8	RPVヘッド(取扱具含む)		約3500	約16	× 約550kJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
9	内挿物(取扱具含む)	A	約110	約14	○ 約15.1kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	約730	約17	× 約122kJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
10	プール監視装置		約500	約11	× 約54kJ	基準地震動Ssに対する落下防止設計																																																																																																																																																																																																																			
11	プール内ラック類	A	—	0 (プール床面に 常設)	○ 0kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
12	プールゲート類		約2950	約13	× 約376kJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
13	使用済燃料輸送容器 (取扱具含む)		約119000	約16	× 約19MJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
14	電源盤類		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
15	フェンス・ラダー類	A	約50	約12	○ 約6kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	約220	約20	× 約44kJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
16	装置類	A	約20	約12	○ 約3kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	約2200	約18	× 約389kJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
17	作業機材類	A	<100	約12	○ 約12kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
18	計器・カメラ・通信機器類	A	約42	約4	○ 約2kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
19	試験・検査用機材類	A	—	0 (プール床面に 常設)	○ 0kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	約500	約19	× 約94kJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
20	コンクリートプラグ・ ハッチ類		約10000	約19	× 約2MJ	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
21	空調機		—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			
22	重大事故等対処設備		—	—	—	基準地震動Ssに対する落下防止設計																																																																																																																																																																																																																			
23	その他	A	<100	約12	○ 約12kJ	—*2																																																																																																																																																																																																																			
		B	—	—	—	離隔、固縛等による落下防止対策																																																																																																																																																																																																																			

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p><u>*3:「①使用済燃料貯蔵プール周辺設備等」で示す設備等のうち、落下時に使用済燃料貯蔵プールに影響を及ぼさないものと落下防止対策を実施するものがいずれも含まれる設備等については、落下時に影響を及ぼさないものを「A」、落下防止対策を実施するものを「B」とし、表4-1中の②及び③についてそれぞれ記載する。</u></p> <p>4.3 落下防止対策の設計</p> <p>a. 離隔，固縛等による落下防止対策</p> <p>(a) <u>RCCV</u> ヘッド，RPV ヘッド，電源盤類等</p> <p><u>RCCV</u> ヘッド，RPV ヘッド，コンクリートプラグ・ハッチ類等は，重量物であり，車輪のような抵抗を緩和させる構造もないことから，転倒を仮定しても使用済燃料貯蔵プールに届かない距離に設置して離隔をとるとともに，必要な固縛等を実施する設計とする。</p> <p><u>クレーンランウェイガード，その他クレーン類，RCCV</u> ヘッドの取扱具，RPV ヘッドの取扱具，プールゲート類，<u>使用済燃料輸送容器（取扱具含む）</u>，電源盤類及び空調機並びに，<u>落下時のエネルギーが小さく使用済燃料貯蔵プールの機能に影響を及ぼさないものを除く内挿物（取扱具含む）</u>，プール内ラック類，フェンス・ラダー類，装置類，<u>作業機材類，計器・カメラ・通信機器類</u>，試験・検査用機材類及びその他は，使用済燃料貯蔵プールから十分な離隔距離を可能な限り確保し，必要な固縛若しくは固定を実施する設計とする。</p> <p>b. 耐震性確保による落下防止対策</p> <p>(a) 原子炉建屋及び使用済燃料貯蔵プール周辺にある常設設備</p> <p>原子炉建屋については，原子炉建屋 <u>4階の床面（T.M.S.L. 31700 mm）</u> より上部の鉄筋コンクリート造の壁及び鉄骨造の屋根トラス，屋根面水平ブレース等を線材，面材により立体的にモデル化した立体架構モデルを作成し，基準地震動 S_s に対する評価を行い，屋根トラスにおいて水平地震動と鉛直地震動を同時に考慮した発生応力が終局耐力を超えず，使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p>	<p>設備の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>設備の差異（離隔，固縛等による落下防止対策の対象設備の差異）</p> <p>設備名称の差異</p> <p>表現上の差異（ドライヤ，セパレータは(a)の内挿物に記載）</p> <p>設備名称の差異</p> <p>設備の差異</p> <p>表現上の差異</p>


青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>原子炉建屋屋根評価モデルを図4-2に示す。なお、屋根については鋼板（デッキプレート）の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた構造となっており、地震による剥落はない。原子炉建屋4階の床面より上部を構成する壁は鉄筋コンクリート造の耐震壁であり、原子炉建屋4階の床面より下部の耐震壁とあわせて基準地震動S_sに対して落下しない設計とする。</p> <p>なお、使用済燃料貯蔵プールの上部にある常設設備としてはダクト及び天井照明があるが、ダクトは基準地震動S_sに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とし、天井照明は落下エネルギーが気中落下試験時の模擬燃料集合体の落下エネルギーより小さいため評価不要である。</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プール周辺にある重大事故等対処設備としては、静的触媒式水素再結合器及び常設スプレイヘッドがあるが、基準地震動S_sに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震設計評価結果については、V-2-2-2「原子炉建屋の耐震性についての計算書」、V-2-9-4-5-3-1「静的触媒式水素再結合器の耐震性についての計算書」及びV-2-4-3-2「燃料プール代替注水系の耐震性についての計算書」に示す。</p> <p>また、使用済燃料貯蔵プール周辺にあるチャンネル取扱ブーム及びプール壁設置物である再循環ポンプ取扱装置仮置台、チャンネル貯蔵ラックについても、基準地震動S_sに対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <div data-bbox="1240 1297 2240 1795" style="text-align: center;"> <p>概略断面図</p> <p>原子炉建屋屋根トラス詳細評価モデル</p> </div>	<p>図番号の差異</p> <p>設備の差異</p> <p>設備名称の差異 使用済燃料貯蔵プールの上部にある設備の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>図書参照の記載の差異 図書番号の差異 設備名称の差異</p> <p>設備の差異（耐震性を確保する設備の違い）</p> <p>評価モデルの差異</p> <p>図番号の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>(b) 燃料取替機</p> <p>燃料取替機は、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設置する。脱線防止装置は、走行、<u>横行</u>レールの頭部を脱線防止装置にて抱き込む構造であり、燃料取替機の浮上りにより走行、横行レールより脱線しない構造と<u>している</u>。</p> <p><u>なお</u>、各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため、ストoppaが設置されており、<u>走行レールについては基準地震動S_sによる燃料取替機の滑りを考慮した場合においても</u>、レール範囲外への脱線はしない。</p> <p>横行レールについては、ブリッジ上部にレールが敷設されており、トロリが脱線したとしても走行レール外側（使用済燃料<u>貯蔵</u>プールエリア外）へ脱線することから、使用済燃料<u>貯蔵</u>プールに落下することはない。また、横行速度とトロリの高さから、脱線後<u>に</u>原子炉建屋壁面に到達することもない。燃料取替機と使用済燃料<u>貯蔵</u>プールの位置関係を<u>図4-3</u>に示す。</p> <p>燃料取替機は、<u>下部に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵プールに対して、波及的影響を及ぼさないことを確認することから</u>、想定される最大荷重を上回る定格荷重460kgの吊荷を吊った状態においても、基準地震動S_sに対して使用済燃料<u>貯蔵</u>プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震設計評価結果については、<u>V-2-11-2-5「燃料取替機の耐震性についての計算書」</u>に示す。</p>	<p>表現上の差異</p> <p>走行方向への脱線防止の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>図番号の差異</p> <p>表現上の差異（24ページの下から6行目の原子炉建屋クレーンの記載と同様に使用済燃料貯蔵プールへ波及的影響を及ぼさないことを確認することを記載）</p> <p>定格荷重の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>図書参照の記載の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	 <p data-bbox="1409 974 2077 1003">図 4-3 燃料取替機と使用済燃料貯蔵プールの位置関係</p>	<p data-bbox="2288 344 2421 373">設備の差異</p> <p data-bbox="2288 974 2475 1050">図番号の差異 設備名称の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>(c) 原子炉建屋クレーン</p> <p>原子炉建屋クレーンは、浮上りによる脱線を防止するため、脱線防止装置を設置する。脱線防止装置はクレーンガード当り面、クレーン本体ガードに対し、浮上り代を設けた構造であり、クレーンの浮上りにより走行、横行レールより脱線しない構造としている。</p> <p>なお、各レールにはレール走行方向に対する脱線を防止するため、ストoppaが設置されており、ストoppaによりレール範囲外への脱線を防止又は仮に本ストoppaがなかったとしても、地震時に想定される滑り量を考慮した運用とすることから、クレーン本体ガード、トロリがレールから脱線し原子炉建屋壁面に到達するおそれはなく、使用済燃料貯蔵プールに落下することはない。原子炉建屋クレーンと使用済燃料貯蔵プールの位置関係を図4-4に示す。</p> <p>原子炉建屋クレーンは、下部に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵プールに対して、波及的影響を及ぼさないことを確認することから、想定される最大荷重を上回る定格荷重 150t の吊荷を吊った状態においても、基準地震動 S s に対して使用済燃料貯蔵プールに落下しない設計とする。</p> <p>耐震性評価結果については、V-2-11-2-4「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」に示す。</p>	<p>表現上の差異</p> <p>脱線防止対策の差異（地震時にクレーンが滑った場合のストoppaへの衝突荷重を求め、ストoppaが十分な強度を有するか否かを評価する。ストoppaが十分な強度を有する場合は22ページに示した燃料取替機同様ストoppaにより脱線を防止する。ストoppaに十分な強度がない場合には、滑り量を考慮した運用とすることで脱線を防止する。）</p> <p>設備名称の差異</p> <p>図番号の差異</p> <p>設備名称の差異</p> <p>定格荷重の差異</p> <p>表現上の差異（22ページの下から3行目の燃料取替機の記載と同様に落下しない設計とすると記載）</p> <p>図書参照の記載の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<div data-bbox="1362 380 2142 999" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1344 1014 2136 1054" data-label="Caption"> <p>図 4-4 原子炉建屋クレーンと使用済燃料貯蔵プールの位置関係</p> </div>	<p data-bbox="2279 436 2421 468">設備の差異</p> <p data-bbox="2279 976 2475 1052">図番号の差異 設備名称の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>5. 使用済燃料貯蔵プール内への落下物による使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等への影響評価</p> <p>使用済燃料貯蔵プール内への落下物によって使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等が破損しないことを計算により確認する。</p> <p>5.1 基本方針</p> <p>(1) 影響評価の基本的考え方</p> <p>4. において気中落下時の衝突エネルギーが落下試験の衝突エネルギーより大きい設備等については適切な落下防止対策を実施することから、落下試験の衝突エネルギーを適用して使用済燃料貯蔵プール内の燃料体等への影響評価を実施する。</p> <p>以降においては、燃料体等からチャンネルボックスを除いた状態を「燃料集合体」と呼び、評価については、燃料集合体のうち核燃料物質及び核分裂生成物を内包する燃料被覆管が、放射性物質の閉じ込め機能を保持するよう、破損に至るような変形に対して妥当な安全余裕を有することを計算により確認する。</p> <p>(2) 落下物の選定</p> <p>上述のとおり表4-1において落下防止対策を施さない重量物による落下エネルギーを包含できる落下物として、模擬燃料集合体を選定する。</p> <p>(3) 評価方針</p> <p>燃料集合体の概要を図5-1,2, 燃料集合体とラックの関係図を図5-3に示す。</p> <p>燃料集合体の強度評価フローを図5-4に示す。</p> <p>燃料集合体の強度評価においては、その構造を踏まえ、落下物による荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。</p> <p>落下物による燃料集合体への影響については、落下物の衝突により生じるひずみが許容値を超えないことを確認する。</p> <p>落下物が同時に複数の燃料集合体に衝突することが考えられるが、保守的に1体の燃料集合体に落下物が衝突するものとして計算を行う。</p> <p>燃料集合体は図5-3のとおり、ラック内に貯蔵されている。燃料被覆管部分はラック内にあるが、燃料集合体上部は露出した状態にある。よって、落下物は燃料集合体の上部タイプレートに直接衝突するものとして評価を行う。</p> <p>燃料集合体の許容限界は、燃料被覆管の破断伸びに適切な余裕を考慮した値とする。</p>	<p>設備名称の差異</p> <p>設備名称の差異（本図書中ではチャンネルボックスと記載）</p> <p>表番号の差異</p> <p>図番号の差異</p> <p>設備名称の差異（本図書中ではタイプレートと記載）</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所




図5-1 燃料集合体の概要 (高燃焼度8×8燃料)




図5-2 燃料集合体の概要 (9×9燃料 (A型))

設備の差異 (燃料集合体の種類の差異)
図番号の差異


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p data-bbox="1498 1465 1988 1501">図5-3 燃料集合体及びラックの関係図</p>	<p data-bbox="2285 661 2819 735">設備の差異（使用済燃料貯蔵ラック高さの差異）</p> <p data-bbox="2285 1465 2552 1501">図番号，図名称の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<div data-bbox="1516 632 1947 1245" data-label="Diagram"> <pre> graph TD A[落下物による荷重] --> B[評価対象部位の選定] B --> C[強度評価に用いる荷重の設定] C --> D[ひずみ量計算 (鉛直方向)] D --> E[設定した許容値との比較] </pre> </div> <div data-bbox="1516 1335 1970 1367" data-label="Caption"> <p>図 5-4 燃料集合体の強度評価フロー</p> </div>	<div data-bbox="2288 1335 2451 1367" data-label="Text"> <p>図番号の差異</p> </div>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																																							
	<p>5.2 強度評価方法</p> <p>(1) 記号の定義 燃料集合体の強度評価に用いる記号を表5-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表5-1 強度評価に用いる記号</p> <table border="1" data-bbox="1219 464 2264 1062"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>m²</td> <td>燃料被覆管の断面積</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>MPa</td> <td>燃料集合体の縦弾性係数</td> </tr> <tr> <td>E₁</td> <td>J</td> <td>燃料集合体の変形エネルギー</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>m</td> <td>燃料被覆管の長さ</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>kg</td> <td>落下物の重量</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>m/s²</td> <td>重力加速度</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>m</td> <td>落下高さ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>J</td> <td>落下物の落下エネルギー</td> </tr> <tr> <td>ε_p</td> <td>%</td> <td>燃料被覆管の塑性ひずみ</td> </tr> <tr> <td>ε_y</td> <td>%</td> <td>燃料被覆管の弾性ひずみ</td> </tr> <tr> <td>π</td> <td>—</td> <td>円周率</td> </tr> <tr> <td>σ_y</td> <td>MPa</td> <td>燃料被覆管の耐力</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 評価対象部位 燃料集合体の評価対象部位は、落下物による荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。 落下物による衝撃荷重は、落下物が燃料集合体に直接衝突した際、燃料被覆管に作用し、ひずみが発生する。 落下物は上部タイプレートに衝突し、押し下げられた上部タイプレートは上部タイプレートと接続しているすべての燃料棒に荷重を伝達するため、落下物による荷重は燃料棒の局所に集中することはない。 このことから、燃料被覆管を評価対象部位として設定する。</p> <p>(3) 荷重の設定 燃料集合体の強度評価に用いる荷重は、表5-2の荷重を用いる。気中重量から燃料棒体積分の水の重量のみを減じた各燃料集合体の実際の水中重量は、表中の値以下となる。なお、落下エネルギーの評価に用いる荷重及び高さについては、4.1及び5.1(1)に記載のとおり保守的に落下試験と同じ条件とする。</p>	記号	単位	定義	A	m ²	燃料被覆管の断面積	E	MPa	燃料集合体の縦弾性係数	E ₁	J	燃料集合体の変形エネルギー	L	m	燃料被覆管の長さ	m	kg	落下物の重量	g	m/s ²	重力加速度	h	m	落下高さ	W	J	落下物の落下エネルギー	ε _p	%	燃料被覆管の塑性ひずみ	ε _y	%	燃料被覆管の弾性ひずみ	π	—	円周率	σ _y	MPa	燃料被覆管の耐力	<p>表番号の差異</p> <p>表番号の差異</p> <p>差異無し</p> <p>設備名称の差異（本図書中ではタイプレートと記載）</p> <p>表番号の差異</p>
記号	単位	定義																																							
A	m ²	燃料被覆管の断面積																																							
E	MPa	燃料集合体の縦弾性係数																																							
E ₁	J	燃料集合体の変形エネルギー																																							
L	m	燃料被覆管の長さ																																							
m	kg	落下物の重量																																							
g	m/s ²	重力加速度																																							
h	m	落下高さ																																							
W	J	落下物の落下エネルギー																																							
ε _p	%	燃料被覆管の塑性ひずみ																																							
ε _y	%	燃料被覆管の弾性ひずみ																																							
π	—	円周率																																							
σ _y	MPa	燃料被覆管の耐力																																							

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機			備考	
	表 5-2 落下物の諸元			表番号の差異	
	落下物の種類	m (kg)	g (m/s ²)	h (m)	
	模擬燃料集合体	310	9.80665	5.1	
	<p>(4) 許容限界</p> <p>燃料集合体のひずみの許容限界値は、燃料被覆管が破断しないこととすることから、「平成18年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（貯蔵燃料長期健全性等確認試験に関する試験最終成果報告書）」（(独)原子力安全基盤機構）の試験データ等を踏まえて、許容ひずみは燃料被覆管の破断伸びに対して十分保守側の1%とする。</p>			差異無し	
	<p>(5) 評価方法</p> <p>燃料集合体の構造図を図5-5に、断面図を図5-6に示す。燃料集合体の強度評価については、落下物による落下エネルギーを用いて評価し、燃料被覆管に生じるひずみを算出する。</p> <p>燃料集合体への衝突時には、落下物は周辺のラックセルとも衝突することが想定されるが、評価においては保守的に、燃料集合体のみ衝突するものとする。</p> <p>評価に用いる燃料集合体は保守的に以下の燃料集合体を想定し、評価を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価対象燃料集合体のうち、燃料被覆管断面積と燃料被覆管長さの積が最も小さくなる9×9燃料（A型）燃料集合体の寸法を使用する。 ・照射に伴い耐力は上昇するが、保守的に未照射時の値を使用する。 ・燃料被覆管の断面積は減肉した照射済みの燃料を想定する。 ・燃料集合体への衝撃荷重は燃料棒（標準燃料棒のみ）全数で受けるものとする。 ・ウォータロッドは保守的に無視する。 			<p>図番号の差異</p> <p>表現上の差異（評価対象燃料集合体のうち最も小さい旨を明記）</p> <p>設備名称の差異（本図書中ではウォータロッドと記載）</p>	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

備考




図 5-5 燃料集合体の構造図





図 5-6 燃料集合体の断面図

図番号の差異

図番号の差異

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
黄色: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>a. 衝突影響評価</p> <p>落下物の衝突に伴う荷重は、燃料集合体の上部タイププレートを通じて燃料棒、ウォータロッドに作用することになるが、落下エネルギーが全て燃料被覆管の変形に費やされるものとし、この際に燃料被覆管に生じるひずみを算出する。算出に当たっては、保守的な評価となるよう燃料被覆管は弾完全塑性体とし、図5-7に示すとおり塑性変形に伴う硬化を考慮しないものとする。</p> <p>(a) 落下物の落下エネルギー（鉛直成分）</p> $W = m \cdot g \cdot h$ <p>(b) 燃料被覆管の変形エネルギー</p> $E_1 = (S1 + S2) \cdot A \cdot L = \left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_y \cdot \varepsilon_y + \sigma_y \cdot \varepsilon_p \right) \cdot A \cdot L$ <p>ここで $\varepsilon_y = \sigma_y / E$</p> <p>(a) 及び (b) より、$W = E_1$ として塑性ひずみ ε_p を求める。</p> $\varepsilon_p = \frac{m \cdot g \cdot h}{A \cdot L \cdot \sigma_y} - \frac{1}{2} \varepsilon_y$ <p>ただし、$\left(\frac{1}{2} \cdot \sigma_y \cdot \varepsilon_y \right) \cdot A \cdot L$ が W よりも大きい場合、$\varepsilon_p = 0$（弾性範囲内）となる。</p>  <p>図5-7 弾完全塑性体の保守性 (イメージ図)</p>	<p>設備名称の差異（本図書中ではタイププレートと記載）</p> <p>設備名称の差異（本図書中ではウォータロッドと記載）</p> <p>図番号の差異</p> <p>図番号の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所


東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考						
	5.3 評価条件 燃料集合体の強度評価に用いる評価条件を表5-3に示す。	表番号の差異						
	表5-3 評価条件 (燃料集合体)	表番号の差異						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">燃料集合体の材料*</th> <th style="width: 33%;">A (m²)</th> <th style="width: 33%;">L (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジルカロイ-2</td> <td style="text-align: center;">1.30×10⁻³</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> </tbody> </table>	燃料集合体の材料*	A (m ²)	L (m)	ジルカロイ-2	1.30×10 ⁻³	□	
	燃料集合体の材料*	A (m ²)	L (m)					
	ジルカロイ-2	1.30×10 ⁻³	□					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">E (MPa)</th> <th style="width: 33%;">σ_y (MPa)</th> <th style="width: 33%;">ε_y (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> </tbody> </table>	E (MPa)	σ _y (MPa)	ε _y (%)	□	□	□	
	E (MPa)	σ _y (MPa)	ε _y (%)					
	□	□	□					
	注記* : 燃料集合体は複数の部材から構成されており、ここでは、計算に使用した縦弾性係数の引用部材を記載した。また、燃料被覆管の断面積Aについては、「平成18年度高燃焼度9×9型燃料信頼性実証成果報告書(総合評価編)」(原子力安全基盤機構)に記載されているとおり、使用済燃料の燃料被覆管は新燃料に比べ腐食により約2%減肉するため、保守的に3.5%減肉を考慮した値を使用する。							
	5.4 評価結果	表現上の差異 (記載する評価結果について具体的に記載)						
燃料集合体に発生するひずみの強度評価結果を表5-4に示す。	表番号の差異							
燃料集合体に発生するひずみは許容ひずみ以下である。	表番号の差異							
表5-4 評価結果	表番号の差異							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ε_p (%)</th> <th style="width: 33%;">許容ひずみ (%)</th> <th style="width: 33%;">裕度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0.86</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">1.16</td> </tr> </tbody> </table>	ε _p (%)	許容ひずみ (%)	裕度	0.86	1.0	1.16		
ε _p (%)	許容ひずみ (%)	裕度						
0.86	1.0	1.16						


青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p style="text-align: right;"><u>添付</u></p> <p style="text-align: center;">燃料集合体落下時の使用済燃料貯蔵プールライニングの健全性について</p> <p><u>1. 模擬燃料集合体落下試験</u></p> <p>使用済燃料貯蔵プールへの燃料集合体落下については、模擬燃料集合体を用いた気中落下試験を実施し、万一の燃料集合体の落下を想定した場合においても、ライニングが健全性を確保することを確認している*1。</p> <p>試験結果としては、ライニングの最大減肉量は初期値 3.85mm に対して 0.7mm であった。また、落下試験後のライニング表面の浸透探傷試験の結果は、割れ等の有害な欠陥は認められず、燃料落下後のライニングは健全であることが確認された。</p> <p><u>図 1-1</u> は、気中による模擬燃料集合体の落下試験の方法を示したものである。</p> <p><u>図 1-1</u> に示す落下試験における模擬燃料集合体重量は、チャンネルボックスを含め 310kg と保守的*2 であり、燃料落下高さは燃料取替機による通常の燃料移送高さを考慮し、5.1m と安全側である。燃料移送高さについては、燃料体等を <u>使用済燃料輸送容器</u> に装荷する場合及び <u>使用済燃料輸送容器</u> から取り出す場合に限り、5.1m より高い m としているが、この場合も燃料体等の水中での浮力を考慮することにより、上記落下試験における落下エネルギー ($310\text{kg} \times 5.1\text{m} \times 9.80665\text{m/s}^2 = 15.504\text{kJ}$) に包絡されることを確認した。</p> <p style="text-align: center;"><u>記載の省略 (37 ページに記載)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>図 1-1 グラップルの空気源喪失時にも燃料体等をつかむ構造</u></p>	<p>資料構成の差異 設備名称の差異</p> <p>資料構成の差異 設備名称の差異</p> <p>図番号の差異</p> <p>図番号の差異 設備名称の差異 (本図書中ではチャンネルボックスと記載) 表現上の差異 (燃料の”移動”, ”移送” に関わる記載は本図書中では”移送” と記載) 設備名称の差異 設備の差異 (燃料体等の吊り上げ高さの差異) 落下エネルギー評価時における水中抗力の考慮の有無による差異 表現上の差異 (重力加速度の記載の差異)</p> <p>図の記載位置の差異 図 1-1 については 37 ページに記載し比較するため、ここでは記載を省略</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 : 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>注記*1：株式会社日立製作所，「沸騰水型原子力発電所燃料集合体落下時の燃料プールライニングの健全性について」(HLR-050)，平成6年12月</p> <p>*2：柏崎刈羽原子力発電所第7号機にて取り扱っている燃料集合体重量（チャンネルボックス含む。）は，表2-1に示すとおり310kg未満であることを確認している。燃料装荷時に使用するダブルブレードガイドも，気中での重量は310kgであるが，水中では310kg未満となる。</p>	<p>差異無し</p> <p>対象プラントの差異 設備名称の差異（本図書中ではチャンネルボックスと記載） 表番号の差異 設備名称，重量の差異</p> <p>評価条件の差異（柏崎刈羽7号機は落下エネルギー評価時における水中抗力を考慮していない）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
：前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	 <p data-bbox="1484 1102 2018 1144">図1-1 模擬燃料集合体落下試験方法</p>	<p data-bbox="2279 1102 2828 1144">図番号の差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考																										
	<p>2. <u>模擬燃料集合体と実機燃料集合体の落下エネルギーの比較</u> <u>模擬燃料集合体の落下エネルギーが実機燃料集合体の落下エネルギーを上回ることを確認した。</u> <u>表2-1に落下物の重量、落下高さ及び落下エネルギーをまとめる。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>表2-1 落下物の重量、落下高さ及び落下エネルギー</u></p> <table border="1" data-bbox="1222 527 2228 1318"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">落下物の重量</th> <th rowspan="2">落下高さ (H)</th> <th rowspan="2">落下 エネルギー (E) *2</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>気中 (Ma)</th> <th>水中 (Mw)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">実機燃料集合体</td> <td>高燃焼度 8×8燃料</td> <td>□ kg</td> <td>□ kg</td> <td>□ m*1</td> <td>約16.6kJ (約14.6kJ)</td> <td rowspan="2"> 落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ </td> </tr> <tr> <td>9×9燃料</td> <td>□ kg</td> <td>□ kg</td> <td>□ m*1</td> <td>約16.4kJ (約14.4kJ)</td> </tr> <tr> <td>模擬燃料集合体</td> <td colspan="2">約310kg (気中実測値)</td> <td>5.1m</td> <td>約15.5kJ</td> <td> 落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度 V : 実機体積*3 </td> </tr> </tbody> </table> <p><u>注記*1 : 実機における使用済燃料貯蔵プール底面からの吊り上げ上限高さ</u> <u>*2 : () 内は、水中での重量で計算した落下エネルギー</u> <u>*3 : 実機体積は約□ m³ (メーカー設計値)</u></p>		落下物の重量		落下高さ (H)	落下 エネルギー (E) *2	備考	気中 (Ma)	水中 (Mw)	実機燃料集合体	高燃焼度 8×8燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.6kJ (約14.6kJ)	落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ	9×9燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.4kJ (約14.4kJ)	模擬燃料集合体	約310kg (気中実測値)		5.1m	約15.5kJ	落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度 V : 実機体積*3	<p>落下エネルギー評価時に考慮する条件の差異による資料構成の差異（水中での浮力を考慮した落下エネルギー評価結果が模擬燃料集合体の気中落下試験の落下エネルギー (=15.5kJ) に包絡されることを確認)</p>
	落下物の重量		落下高さ (H)	落下 エネルギー (E) *2				備考																				
	気中 (Ma)	水中 (Mw)																										
実機燃料集合体	高燃焼度 8×8燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.6kJ (約14.6kJ)	落下エネルギー $E = g \cdot M \cdot H$ ここで、 g : 重力加速度 M : 落下物の重量 H : 落下高さ																						
	9×9燃料	□ kg	□ kg	□ m*1	約16.4kJ (約14.4kJ)																							
模擬燃料集合体	約310kg (気中実測値)		5.1m	約15.5kJ	落下物の重量 (水中) $Mw = Ma - \rho \cdot V$ ここで、 Ma : 落下物の重量 (気中) ρ : 水密度 V : 実機体積*3																							

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 □: 前回提出時からの変更箇所

東海第二発電所	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	備考
	<p>3. 実機燃料集合体が漏えい検知溝に落下した場合のライニングへの影響</p> <p>使用済燃料貯蔵プールのライニングには、漏えい検知溝が設けられているが(図3-1)、仮に実機燃料集合体が検知溝上に落下した場合、燃料集合体下部タイプレート円周部範囲による落下エネルギーがライニングに加わる。</p> <p>この場合、下部タイプレート円周部の大きさ(□ mm)に対し、検知溝の幅は小さい(□ mm)ため、実機燃料集合体の下端が検知溝にはまり込み、貫通するおそれはない。</p> <p>図3-1 漏えい検知溝上への燃料集合体の落下</p>	<p>評価方法の差異(漏えい検知溝上に燃料体等が落下した場合の説明を記載)</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第7号機と東海第二発電所との差異
 ■: 前回提出時からの変更箇所