

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7 添-2-021 改3
提出年月日	2020年7月22日

V-2-2-11 廃棄物処理建屋の地震応答計算書

2020年7月

東京電力ホールディングス株式会社

V-2-2-11 廃棄物処理建屋の地震応答計算書

## 目 次

1. 概要	1
2. 基本方針	1
2.1 位置	1
2.2 構造概要	2
2.3 解析方針	12
2.4 適用規格・基準等	14
3. 解析方法	15
3.1 設計用模擬地震波	15
3.2 地震応答解析モデル	27
3.2.1 水平方向モデル	28
3.2.2 鉛直方向モデル	30
3.3 解析方法	51
3.3.1 動的解析	51
3.3.2 静的解析	51
3.3.3 必要保有水平耐力	52
3.4 解析条件	53
3.4.1 建物・構築物の復元力特性	53
3.4.2 地盤の回転ばねの復元力特性	60
3.4.3 誘発上下動を考慮する場合の基礎浮上り評価法	61
3.4.4 材料物性の不確かさ等	63
4. 解析結果	64
4.1 動的解析	64
4.1.1 固有値解析結果	64
4.1.2 応答解析結果	64
4.2 静的解析	113
4.3 必要保有水平耐力	116

## 1. 概要

本資料は、V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」及びV-1-1-3「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちV-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づく廃棄物処理建屋の地震応答解析について説明するものである。

地震応答解析により算出した各種応答値及び静的地震力は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」に示す建物・構築物及び機器・配管系の設計用地震力として用いる。また、必要保有水平耐力については建物・構築物の構造強度の確認に用いる。

## 2. 基本方針

### 2.1 位置

廃棄物処理建屋の設置位置を図2-1に示す。




図2-1 廃棄物処理建屋の設置位置





## 2.2 構造概要

廃棄物処理建屋は，地上 2 階（一部 3 階），地下 3 階建ての鉄筋コンクリート造を主体とした建物で，屋根部分が鉄骨造（トラス構造）となっている。廃棄物処理建屋の概略平面図及び概略断面図を図 2-2 及び図 2-3 に示す。

廃棄物処理建屋の平面は，35.8m（NS 方向）×73.0m（EW 方向）である。基礎スラブ底面からの高さは 52.9m であり，地上高さは 32.3m である。また，廃棄物処理建屋は隣接する 6 号機タービン建屋，7 号機タービン建屋及びコントロール建屋と構造的に分離している。

廃棄物処理建屋の基礎は厚さ 2.5m のべた基礎で，支持地盤である泥岩上に設置している。

K7 ① V-2-2-11 R0



(単位：m)

注：東京湾平均海面（以下「T.M.S.L.」という。）

図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図（B3F, T.M.S.L. -6.1m）（1/8）

K7 ① V-2-2-11 R0




図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (B2F, T.M.S.L. -1.1m) (2/8)

K7 ① V-2-2-11 R0







図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (B1F, T.M.S.L. 6.5m) (3/8)



(単位 : m)

図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (1F, T.M.S.L. 12.3m) (4/8)







図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (2F, T.M.S.L. 20.4m) (5/8)

K7 ① V-2-2-11 R0



(単位 : m)

図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (3F, T.M.S.L. 30.9m) (6/8)






図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (4F, T.M.S.L. 36.7m) (7/8)






(単位 : m)

図 2-2 廃棄物処理建屋の概略平面図 (RF, T.M.S.L. 44.3m) (8/8)



NS 方向断面



EW 方向断面

図 2-3 廃棄物処理建屋の概略断面図


## 2.3 解析方針

廃棄物処理建屋の地震応答解析は、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づいて行う。

図2-4に廃棄物処理建屋の地震応答解析フローを示す。

地震応答解析は、「3.1 設計用模擬地震波」及び「3.2 地震応答解析モデル」において設定した地震応答解析モデルを用いて実施することとし、「3.3 解析方法」及び「3.4 解析条件」に基づき、「4.1 動的解析」においては、材料物性の不確かさを考慮し、加速度、変位、せん断ひずみ、接地圧等を含む各種応答値を算出する。

「4.2 静的解析」においては静的地震力を、「4.3 必要保有水平耐力」においては必要保有水平耐力を算出する。



注記\*：材料物性の不確かさを考慮する。

図 2-4 廃棄物処理建屋の地震応答解析フロー

## 2.4 適用規格・基準等

地震応答解析において適用する規格・基準等を以下に示す。


- ・ 建築基準法・同施行令
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ー許容応力度設計法ー ((社) 日本建築学会, 1999 改定)
- ・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ((社) 日本建築学会, 2005 制定)
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 ((社) 日本電気協会)
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社) 日本電気協会)
- ・ 鋼構造設計規準 ー許容応力度設計法ー ((社) 日本建築学会, 2005 改定)

### 3. 解析方法


#### 3.1 設計用模擬地震波

廃棄物処理建屋の地震応答解析モデルは、建屋と地盤の相互作用を評価した建屋－地盤連成モデルとする。この建屋－地盤連成モデルへの入力地震動は、V-2-1-2「基準地震動  $S_s$  及び弾性設計用地震動  $S_d$  の策定概要」に示す解放基盤表面レベルに想定する設計用模擬地震波のうち、基準地震動  $S_s$  を用いることとする。


基準地震動  $S_s$  として作成した設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形と加速度応答スペクトルを図 3-1～図 3-4 に示す。



(a) S<sub>s</sub>-1H




(b) S<sub>s</sub>-2NS




(c) S<sub>s</sub>-3H


図 3-1 加速度時刻歴波形 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向) (1/3)



(d) S<sub>s</sub>-4NS




(e) S<sub>s</sub>-5NS




(f) S<sub>s</sub>-6NS

図 3-1 加速度時刻歴波形 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向) (2/3)






(g) S<sub>s</sub>-7NS




(h) S<sub>s</sub>-8H


図 3-1 加速度時刻歴波形 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向) (3/3)



(a) S<sub>s</sub>-1H




(b) S<sub>s</sub>-2EW




(c) S<sub>s</sub>-3H


図 3-2 加速度時刻歴波形 (基準地震動 S<sub>s</sub>, EW 方向) (1/3)



(d) S<sub>s</sub>-4EW




(e) S<sub>s</sub>-5EW




(f) S<sub>s</sub>-6EW

図 3-2 加速度時刻歴波形 (基準地震動 S<sub>s</sub>, EW 方向) (2/3)




(g) S<sub>s</sub>-7EW




(h) S<sub>s</sub>-8H


図 3-2 加速度時刻歴波形 (基準地震動 S<sub>s</sub>, EW 方向) (3/3)



(a) S<sub>s</sub>-1V




(b) S<sub>s</sub>-2UD




(c) S<sub>s</sub>-3V


図 3-3 加速度時刻歴波形（基準地震動 S<sub>s</sub>，鉛直方向）（1/3）



(d) Ss-4UD



(e) Ss-5UD



(f) Ss-6UD

図 3-3 加速度時刻歴波形（基準地震動 S<sub>s</sub>，鉛直方向）（2/3）







図 3-3 加速度時刻歴波形（基準地震動 S<sub>s</sub>，鉛直方向）（3/3）




(a) NS 方向



(b) EW 方向

図 3-4 加速度応答スペクトル (基準地震動 S s) (1/2)





(c) 鉛直方向

図 3-4 加速度応答スペクトル (基準地震動 S s) (2/2)

### 3.2 地震応答解析モデル

地震応答解析モデルは、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づき、水平方向及び鉛直方向それぞれについて設定する。

地震応答解析モデルの設定に用いた建物・構築物の物性値を表3-1に示す。

ここで、コンクリート剛性については、実現象に近い応答を模擬するという観点から、建設時コンクリートの91日強度データを基に設定した実強度を用いて算定する。

表3-1 建物・構築物の物性値

部位	使用材料	ヤング係数 E (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 G (N/mm <sup>2</sup> )	減衰定数 h (%)
建屋部	コンクリート*： $\sigma_c = 43.1$ (N/mm <sup>2</sup> ) ( $\sigma_c = 440$ kgf/cm <sup>2</sup> ) 鉄筋：SD35 (SD345相当)	$2.88 \times 10^4$	$1.20 \times 10^4$	5
基礎スラブ	コンクリート*： $\sigma_c = 39.2$ (N/mm <sup>2</sup> ) ( $\sigma_c = 400$ kgf/cm <sup>2</sup> ) 鉄筋：SD35 (SD345相当)	$2.79 \times 10^4$	$1.16 \times 10^4$	5
屋根トラス部	鉄骨：SS41 (SS400相当)	$2.05 \times 10^5$	$0.79 \times 10^5$	2
	鉄骨：SM41A (SM400A相当)	$2.05 \times 10^5$	$0.79 \times 10^5$	2
	鉄骨：SM50A (SM490A相当)	$2.05 \times 10^5$	$0.79 \times 10^5$	2

注記\*：実強度に基づくコンクリート強度。

### 3.2.1 水平方向モデル

水平方向の地震応答解析モデルは、地盤との相互作用を考慮し、曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし、弾塑性時刻歴応答解析を行う。

建屋のモデル化はNS方向、EW方向それぞれに行っている。図3-6のフローに示すとおり、「原子力発電所耐震設計技術規程 J E A C 4 6 0 1 -2008 ((社)日本電気協会)」の基礎浮上りの評価法を参考に、応答のレベルに応じて3種類の異なる地震応答解析モデルを用いる。地震応答解析モデルを図3-7に、地震応答解析モデルの諸元を表3-2及び表3-3に示す。

地震応答解析モデルについては、図3-7(a)に誘発上下動を考慮しない場合の地震応答解析モデル、図3-7(b)に誘発上下動を考慮する場合の地震応答解析モデル、図3-7(c)に地盤を3次元FEMでモデル化した場合の3次元FEM地盤モデルを示す。このうち、図3-7(b)のモデルは「原子力発電所耐震設計技術規程 J E A C 4 6 0 1 -2008 ((社)日本電気協会)」を参考に、水平加振により励起される上下応答を評価するために、後述の鉛直方向モデルの諸元(表3-20)及び接地率に応じて変化する回転・鉛直連成ばね $K_{VR}$ についても考慮している。また、図3-7(c)のモデルは、地盤を3次元FEMでモデル化し、地盤-建屋の一体モデルとし、建屋地下外壁部と地盤は接合しない。また、基礎スラブは剛版と仮定した多点拘束を設定する。なお、建屋については図3-7(b)のモデルと同様に誘発上下動を考慮する場合のモデルとする。

地盤は、地盤調査に基づき水平成層地盤とし、図3-7(a)と図3-7(b)のモデルに用いる基礎底面地盤ばねについては、「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社)日本電気協会)」(以下「J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版」という。)により、成層補正を行ったのち、振動アドミタンス理論に基づき求めたスウェイ及びロッキングの地盤ばねを、近似法により定数化して用いる。このうち、基礎底面のロッキング地盤ばねには、基礎浮上りによる幾何学的非線形性を考慮する。基礎底面地盤ばねの評価には解析コード「S T - C R O S S」を用いる。また、図3-7(c)のモデルにおける地盤は、成層補正後の物性値を用いて等価な一様地盤とし、3次元FEMでモデル化する。モデル化にあたっては対称性を考慮して1/2のモデルを用いる、対称境界の拘束条件は、図3-7(c)に示すとおり、Y、Z方向には自由度を持つが、対称境界面と直交するX方向は拘束している。なお、基礎底面と地盤の各節点の間にはジョイント要素を設けることにより基礎の浮上りを評価する。基礎底面のジョイント要素の基本ケースのばね定数は、解析上不安定な挙動を起こさない程度に十分大きい値とし、地震動レベルに応じて $2.0 \times 10^6 \sim 2.1 \times 10^6$  kN/m<sup>3</sup>とする。建屋側方の地盤は、建屋に追従して変形すると考えられることから、建屋側面の建屋質点間の地盤節点には、線形補間で平面を保持するような多点拘束を設定する。



モデル底面に入力する地震動の算定には、解析コード「NAPISOS」を用いる。

基準地震動  $S_s$  に対する地盤定数を表 3-4～表 3-11 に示す。なお、地盤定数は地盤のひずみ依存特性を考慮して求めた等価地盤物性値を用いる。ひずみ依存特性については、V-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づく。設定した地盤定数に基づき算定した基礎底面位置 (T.M.S.L. -8.6m) における入力地震動の加速度応答スペクトルを図 3-9 に示す。地震応答解析に用いる地盤のばね定数と減衰係数は、誘発上下動を考慮しない場合の地震応答解析モデルより算出し、その数値を表 3-12～表 3-19 に示す。

復元力特性は、建屋の方向別に、振動モデル各軸のモデル化範囲における耐震要素の水平断面形状より「J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版」に基づいて設定する。

なお、水平方向の解析に用いる解析コードの検証、妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

### 3.2.2 鉛直方向モデル

鉛直方向の地震応答解析モデルは、耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を考慮した質点系モデルとし、弾性時刻歴応答解析を行う。鉛直方向の地震応答解析モデルを図 3-10 に、地震応答解析モデルの諸元を表 3-20 に示す。

地盤は、地盤調査に基づき水平成層地盤とし、基礎底面地盤ばねについては、スウェイ及びロッキングばね定数の評価法と同様、成層補正を行ったのち、振動アドミタンス理論に基づき求めた鉛直ばねを近似法により定数化して用いる。基礎底面地盤ばねの評価には解析コード「S T - C R O S S」を用いる。

鉛直方向モデルへの入力地震動は、一次元波動論に基づき、解放基盤表面レベルに想定する基準地震動  $S_s$  に対する地盤の応答として評価したものであり、基礎底面レベルに直接入力する。図 3-11 に、地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図を示す。入力地震動の算定には、解析コード「S H A K E」を用いる。

設定した地盤定数に基づき算定した基礎底面位置 (T.M.S.L. -8.6m) における入力地震動の加速度応答スペクトルを図 3-12 に示す。なお、地盤定数は表 3-4～表 3-11 に示すとおりである。地震応答解析に用いる地盤のばね定数と減衰係数を表 3-21～表 3-28 に示す。

なお、鉛直方向の解析に用いる解析コードの検証、妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。







図 3-6 解析モデルの選定フロー




(a) 誘発上下動を考慮しない場合

図 3-7 地震応答解析モデル (水平方向) (1/2)



(b) 誘発上下動を考慮する場合 (NS 方向, Ss-2)



(c) 地盤を 3次元でモデル化した場合 (NS 方向, Ss-1, Ss-3, Ss-8)

図 3-7 地震応答解析モデル (水平方向) (2/2)



表 3-2 地震応答解析モデル諸元 (NS 方向)

(a) 重量・回転慣性重量

T. M. S. L. (m)	建屋	
	10	11
44.3	24620	8400
	3.1	1.1
	9	
36.7	21950	
	2.7	
	7	
30.9	33800	
	4.0	
	—	
30.4	—	8
		19940
		2.3
20.4	6	
	125570	
	15.4	
12.3	5	
	167720	
	19.3	
6.5	4	
	185670	
	21.7	
-1.1	3	
	209330	
	23.0	
-6.1	2	
	138300	
	15.7	
-8.6	1	
	76880	
	8.2	

質点番号
重量 (kN)
回転慣性重量 ( $\times 10^4$ kN・m <sup>2</sup> )

(b) せん断断面積・断面二次モーメント

T. M. S. L. (m)	建屋	
	1	2
44.3	0.31	0.19
	—	
	3	
36.7	0.55	—
	—	
	4	
30.9	36.5	—
	—	
	5	
30.4	4990	35.8
		4230
	6	
20.4	192.0	
	25540	
	7	
12.3	271.4	
	44380	
	8	
6.5	305.1	
	49890	
	9	
-1.1	301.3	
	50620	
	10	
-6.1	2613.4	
	279100	

①コンクリート部 建屋  
 ヤング係数 E 2.88  $\times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)  
 せん断弾性係数 G 1.20  $\times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)  
 ポアソン比  $\nu$  0.20  
 減衰定数 h 5%

②コンクリート部 基礎スラブ  
 ヤング係数 E 2.79  $\times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)  
 せん断弾性係数 G 1.16  $\times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)  
 ポアソン比  $\nu$  0.20  
 減衰定数 h 5%

③鉄骨部  
 ヤング係数 E 2.05  $\times 10^5$  (N/mm<sup>2</sup>)  
 せん断弾性係数 G 7.90  $\times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)  
 ポアソン比  $\nu$  0.30  
 減衰定数 h 2%

基礎形状 35.8m(NS方向)  $\times$  73.0m(EW方向)  $\times$  2.5m(厚さ)

$K_2$  : 屋根トラス部せん断ばね  $2.96 \times 10^5$  (kN/m)  
 $K_{r2}$  : 屋根トラス端部回転拘束ばね(G通り)  $1.71 \times 10^7$  (kN・m/rad)  
 $K_{r3}$  : 屋根トラス端部回転拘束ばね(C通り)  $1.15 \times 10^7$  (kN・m/rad)

部材番号
せん断断面積 (m <sup>2</sup> )
断面二次モーメント (m <sup>4</sup> )

表 3-3 地震応答解析モデル諸元 (EW 方向)

(a) 重量・回転慣性重量

T. M. S. L. (m)	建屋	
44.3	10	11
	33020	
	0.4	
36.7	9	-
	21950	
	0.6	
30.9	7	-
	33800	
	1.3	
30.4	-	8
	-	19940
	-	0.2
20.4	6	-
	125570	
	115.5	
12.3	5	-
	167720	
	67.4	
6.5	4	-
	185670	
	78.2	
-1.1	3	-
	209330	
	86.1	
-6.1	2	-
	138300	
	66.5	
-8.6	1	-
	76880	
	34.2	

質点番号
重量(kN)
回転慣性重量(×10 <sup>6</sup> kN・m <sup>2</sup> )

(b) せん断断面積・断面二次モーメント

T. M. S. L. (m)	建屋	
44.3	1	2
	0.40	0.03
	-	
3		
36.7	0.49	-
	-	
	4	
30.9	47.9	-
	-	
	5	
30.4	1775	24.6
	-	541
	6	-
20.4	187.7	-
	82380	
	7	
12.3	329.8	-
	163990	
	8	
6.5	381.7	-
	214550	
	9	
-1.1	416.2	-
	228710	
	10	
-6.1	2613.4	-
	1160600	
	11	

①コンクリート部 建屋  
ヤング係数 E 2.88 × 10<sup>4</sup> (N/mm<sup>2</sup>)  
せん断弾性係数 G 1.20 × 10<sup>4</sup> (N/mm<sup>2</sup>)  
ポアソン比 ν 0.20  
減衰定数 h 5%

②コンクリート部 基礎スラブ  
ヤング係数 E 2.79 × 10<sup>4</sup> (N/mm<sup>2</sup>)  
せん断弾性係数 G 1.16 × 10<sup>4</sup> (N/mm<sup>2</sup>)  
ポアソン比 ν 0.20  
減衰定数 h 5%

③鉄骨部  
ヤング係数 E 2.05 × 10<sup>5</sup> (N/mm<sup>2</sup>)  
せん断弾性係数 G 7.90 × 10<sup>4</sup> (N/mm<sup>2</sup>)  
ポアソン比 ν 0.30  
減衰定数 h 2%

基礎形状 35.8m(NS方向) × 73.0m(EW方向) × 2.5m(厚さ)

部材番号
せん断断面積(m <sup>2</sup> )
断面二次モーメント(m <sup>4</sup> )




図 3-8 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図 (水平方向)

表 3-4 地盤定数 (Ss-1)

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.0996	0.369	0.27	23
+8.0		200	16.1	0.308	0.0788	0.657	0.12	28
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.01	1.92	0.53	6
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.82	4.16	0.92	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.22	4.75	0.89	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.28	6.14	0.86	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.40	8.32	0.89	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								

表 3-5 地盤定数 (Ss-2)

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.107	0.369	0.29	19
+8.0		200	16.1	0.308	0.0722	0.657	0.11	26
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	0.979	1.92	0.51	5
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.82	4.16	0.92	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.32	4.75	0.91	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.64	6.14	0.92	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.82	8.32	0.94	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								

表 3-6 地盤定数 (Ss-3)

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.121	0.369	0.33	21
+8.0		200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	27
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.05	1.92	0.55	6
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.86	4.16	0.93	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.03	4.75	0.85	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.15	6.14	0.84	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.23	8.32	0.87	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								

表 3-7 地盤定数 (Ss-4)

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.121	0.369	0.33	18
+8.0		200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	24
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.11	1.92	0.58	4
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.95	4.16	0.95	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.37	4.75	0.92	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.64	6.14	0.92	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.82	8.32	0.94	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								

表 3-8 地盤定数 (Ss-5)

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.114	0.369	0.31	16
+8.0		200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	22
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.07	1.92	0.56	4
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.91	4.16	0.94	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.32	4.75	0.91	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.46	6.14	0.89	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.48	8.32	0.90	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								

表 3-9 地盤定数 (Ss-6)


標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.114	0.369	0.31	18
+8.0		200	16.1	0.308	0.0919	0.657	0.14	24
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.09	1.92	0.57	4
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.95	4.16	0.95	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.32	4.75	0.91	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.52	6.14	0.90	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.65	8.32	0.92	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								

表 3-10 地盤定数 (Ss-7)


標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.114	0.369	0.31	16
+8.0		200	16.1	0.308	0.105	0.657	0.16	21
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.09	1.92	0.57	3
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.91	4.16	0.94	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.27	4.75	0.90	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.40	6.14	0.88	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.40	8.32	0.89	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								

表 3-11 地盤定数 (Ss-8)

標高 T. M. S. L. (m)	地層	せん断波 速度 $V_s$ (m/s)	単位体積 重量 $\gamma_t$ (kN/m <sup>3</sup> )	ポアソン比 $\nu$	せん断 弾性係数 $G$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	初期せん断 弾性係数 $G_0$ ( $\times 10^5$ kN/m <sup>2</sup> )	剛性 低下率 $G/G_0$	減衰 定数 $h$ (%)
+12.0	新期砂層	150	16.1	0.347	0.110	0.369	0.30	21
+8.0		200	16.1	0.308	0.0788	0.657	0.12	29
+4.0	古安田層	330	17.3	0.462	1.15	1.92	0.60	5
-6.0	西山層	490	17.0	0.451	3.91	4.16	0.94	3
-33.0		530	16.6	0.446	4.27	4.75	0.90	3
-90.0		590	17.3	0.432	5.71	6.14	0.93	3
-136.0		650	19.3	0.424	7.90	8.32	0.95	3
-155.0	椎谷層	720	19.9	0.416	10.5	10.5	1.00	-
$\infty$								



(a) NS 方向



(b) EW 方向

図 3-9 入力地震動の加速度応答スペクトル  
(基準地震動  $S_s$ , T.M.S.L. -8.6m)



表 3-12 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-1)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.69 \times 10^7$	$2.47 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$2.94 \times 10^{10}$	$1.54 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.13 \times 10^7$	$2.06 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.66 \times 10^{10}$	$1.11 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-13 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-2)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.75 \times 10^7$	$2.48 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$2.96 \times 10^{10}$	$1.54 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.18 \times 10^7$	$2.07 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.77 \times 10^{10}$	$1.12 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-14 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-3)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.64 \times 10^7$	$2.46 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$2.91 \times 10^{10}$	$1.54 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.08 \times 10^7$	$2.05 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.48 \times 10^{10}$	$1.11 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-15 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-4)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.94 \times 10^7$	$2.51 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$3.04 \times 10^{10}$	$1.56 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.36 \times 10^7$	$2.10 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.95 \times 10^{10}$	$1.13 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-16 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-5)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.83 \times 10^7$	$2.49 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$3.00 \times 10^{10}$	$1.55 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.26 \times 10^7$	$2.08 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.84 \times 10^{10}$	$1.12 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-17 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-6)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.91 \times 10^7$	$2.51 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$3.02 \times 10^{10}$	$1.55 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.33 \times 10^7$	$2.09 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.91 \times 10^{10}$	$1.13 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-18 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-7)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.83 \times 10^7$	$2.49 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$2.99 \times 10^{10}$	$1.55 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.26 \times 10^7$	$2.08 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.80 \times 10^{10}$	$1.12 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

表 3-19 地盤のばね定数と減衰係数 (Ss-8)

(a) NS 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.83 \times 10^7$	$2.49 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$2.99 \times 10^{10}$	$1.55 \times 10^8$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad

(b) EW 方向

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数*1	減衰係数*2
Ks1	1	底面・並進	$6.26 \times 10^7$	$2.08 \times 10^6$
Kr1	1	底面・回転	$8.80 \times 10^{10}$	$1.12 \times 10^9$

注記\*1 : Ks1はkN/m Kr1はkN・m/rad

\*2 : Ks1はkN・s/m Kr1はkN・m・s/rad




図 3-10 地震応答解析モデル (鉛直方向)

表 3-20 地震応答解析モデルの諸元 (鉛直方向)

質点番号	10	11	12	13	14		
重量(kN)	-	1960	1960	1960	-		
部材番号	210		211	212	213		
せん断断面積 $A_s(\times 10^{-2}m^2)$	6.50		4.74	4.74	6.50		
断面二次モーメント $I_B(m^4)$	0.89		0.89	0.89	0.89		
質点 番号	質点重量 W(kN)	部材 番号	軸断面積 $A_0(m^2)$	質点 番号	質点重量 W(kN)	部材 番号	軸断面積 $A_0(m^2)$
10	21680	110	1.08	14	5460	114	0.872
9	21950		1.99				
7	33800	109	1.99	8	19940	108	68.39
6	125570	107	91.3				
5	167720	106	357.7				
4	185670	105	564.3				
3	209330	104	641.6				
2	138300	103	659.0				
1	76880	102	2613.4				
合計	1012180 (屋根トラス含む)						

①コンクリート部 建屋

ヤング係数 E  $2.88 \times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)

せん断弾性係数 G  $1.20 \times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)

ポアソン比  $\nu$  0.20

減衰定数 h 5%

②コンクリート部 基礎スラブ

ヤング係数 E  $2.79 \times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)

せん断弾性係数 G  $1.16 \times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)

ポアソン比  $\nu$  0.20

減衰定数 h 5%

③鉄骨部

ヤング係数 E  $2.05 \times 10^5$  (N/mm<sup>2</sup>)

せん断弾性係数 G  $7.90 \times 10^4$  (N/mm<sup>2</sup>)

ポアソン比  $\nu$  0.30

減衰定数 h 2%

基礎形状 35.8m(NS方向) × 73.0m(EW方向) × 2.5m(厚さ)

$K_{p2}$ : 屋根トラス端部回転拘束ばね(G通り)  $1.71 \times 10^7$  (kN·m/rad)

$K_{p3}$ : 屋根トラス端部回転拘束ばね(C通り)  $1.15 \times 10^7$  (kN·m/rad)




図 3-11 地震応答解析モデルに入力する地震動の概念図 (鉛直方向)




図 3-12 入力地震動の加速度応答スペクトル  
(基準地震動  $S_s$  , 鉛直方向, T. M. S. L. -8.6m)

表 3-21 地盤のばね定数と減衰係数 (鉛直方向,  $S_s$ -1)

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.03 \times 10^8$	$5.11 \times 10^6$

表 3-22 地盤のばね定数と減衰係数 (鉛直方向,  $S_s$ -2)

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.05 \times 10^8$	$5.15 \times 10^6$

表 3-23 地盤のばね定数と減衰係数 (鉛直方向,  $S_s$ -3)

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.00 \times 10^8$	$5.05 \times 10^6$



表 3-24 地盤のばね定数と減衰係数（鉛直方向，Ss-4）

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.07 \times 10^8$	$5.20 \times 10^6$

表 3-25 地盤のばね定数と減衰係数（鉛直方向，Ss-5）

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.05 \times 10^8$	$5.16 \times 10^6$

表 3-26 地盤のばね定数と減衰係数（鉛直方向，Ss-6）

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.06 \times 10^8$	$5.18 \times 10^6$

表 3-27 地盤のばね定数と減衰係数（鉛直方向，Ss-7）

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.04 \times 10^8$	$5.15 \times 10^6$

表 3-28 地盤のばね定数と減衰係数（鉛直方向，Ss-8）

ばね番号	質点番号	地盤ばね成分	ばね定数 (kN/m)	減衰係数 (kN・s/m)
K1	1	底面・鉛直	$1.05 \times 10^8$	$5.16 \times 10^6$

### 3.3 解析方法

廃棄物処理建屋の地震応答解析には、解析コード「T D A S」を用いる。なお、解析に用いる解析コードの検証、妥当性の確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。

#### 3.3.1 動的解析

建物・構築物の動的解析は、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に基づき時刻歴応答解析により実施する。

#### 3.3.2 静的解析

水平地震力算定用の基準面は基礎上端（T.M.S.L.-6.1m）とし、基準面より上の部分の地震力は、地震層せん断力係数を用いた次式にて算定する。

$$Q_i = n \cdot C_i \cdot W_i$$

$$C_i = Z \cdot R_t \cdot A_i \cdot C_0$$

ここで、

$Q_i$  : 第  $i$  層に生じる水平地震力

$n$  : 施設の重要度分類に応じた係数 (1.5)

$C_i$  : 第  $i$  層の地震層せん断力係数

$W_i$  : 第  $i$  層が支える重量

$Z$  : 地震地域係数 (1.0)

$R_t$  : 振動特性係数 (0.8)

$A_i$  : 第  $i$  層の地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数

$C_0$  : 標準せん断力係数 (0.2)

各層に生じる水平地震力は、平成 4 年 10 月 13 日付け 4 資庁第 8732 号にて認可された工事計画の添付資料「IV-2-2-2 廃棄物処理建屋の耐震性についての計算書」による。

### 3.3.3 必要保有水平耐力

各層の必要保有水平耐力 $Q_{un}$ は、次式により算定する。

$$Q_{un} = D_s \cdot F_{es} \cdot Q_{ud}$$

ここで、

$D_s$  : 各層の構造特性係数

$F_{es}$  : 各層の形状特性係数

地震力によって各層に生じる水平力 $Q_{ud}$ は、次式により算定する。

$$Q_{ud} = n \cdot C_i \cdot W_i$$

ここで、

$n$  : 施設の重要度分類に応じた係数 (1.0)

$C_i$  : 第  $i$  層の地震層せん断力係数

$W_i$  : 第  $i$  層が支える重量


各層の必要保有水平耐力 $Q_{un}$ は、平成4年10月13日付け4資庁第8732号にて認可された工事計画の添付資料「IV-2-2-2 廃棄物処理建屋の耐震性についての計算書」による。

### 3.4 解析条件

#### 3.4.1 建物・構築物の復元力特性

##### (1) 耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係（ $\tau - \gamma$ 関係）

耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係（ $\tau - \gamma$  関係）は、「J E A G 4 6 0 1-1991 追補版」に基づき、トリリニア型スケルトン曲線とする。耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係を図 3-13 に示す。



$\tau_1$  : 第 1 折点のせん断応力度

$\tau_2$  : 第 2 折点のせん断応力度

$\tau_3$  : 終局点のせん断応力度

$\gamma_1$  : 第 1 折点のせん断ひずみ


$\gamma_2$  : 第 2 折点のせん断ひずみ

$\gamma_3$  : 終局点のせん断ひずみ ( $4.0 \times 10^{-3}$ )

図 3-13 耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係

(2) 耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係の履歴特性

耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係の履歴特性は、「J E A G 4 6 0 1 - 1991 追補版」に基づき、最大点指向型モデルとする。耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係の履歴特性を図 3-14 に示す。




- a. 0-A 間 : 弾性範囲。
- b. A-B 間 : 負側スケルトンが経験した最大点に向かう。ただし、負側最大点が第1折点を越えていなければ、負側第1折点に向かう。
- c. B-C 間 : 負側最大点指向。
- d. 各最大点は、スケルトン上を移動することにより更新される。
- e. 安定ループは面積を持たない。

図 3-14 耐震壁のせん断応力度－せん断ひずみ関係の履歴特性

(3) 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係 (M- $\phi$  関係)

耐震壁の曲げモーメントー曲率関係 (M- $\phi$  関係) は, 「J E A G 4 6 0 1 - 1991 追補版」に基づき, トリリニア型スケルトン曲線とする。耐震壁の曲げモーメントー曲率関係を図 3-15 に示す。



$M_1$  : 第 1 折点の曲げモーメント

$M_2$  : 第 2 折点の曲げモーメント

$M_3$  : 終局点の曲げモーメント

$\phi_1$  : 第 1 折点の曲率


$\phi_2$  : 第 2 折点の曲率

$\phi_3$  : 終局点の曲率

図 3-15 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係

(4) 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性

耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性は、「J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版」に基づき、ディグレイディングトリリニア型モデルとする。耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性を図 3-16 に示す。



- a. 0-A 間 : 弾性範囲。
- b. A-B 間 : 負側スケルトンが経験した最大点に向かう。ただし、負側最大点が第 1 折点を越えていなければ、負側第 1 折点に向かう。
- c. B-C 間 : 負側最大点指向型で、安定ループは最大曲率に応じた等価粘性減衰を与える平行四辺形をしたディグレイディングトリリニア型とする。平行四辺形の折点は最大値から  $2 \cdot M_1$  を減じた点とする。ただし、負側最大点が第 2 折点を越えていなければ、負側第 2 折点を最大点とする安定ループを形成する。また、安定ループ内部での繰り返しに用いる剛性は安定ループの戻り剛性に同じとする。
- d. 各最大点は、スケルトン上を移動することにより更新される。

図 3-16 耐震壁の曲げモーメントー曲率関係の履歴特性

(5) スケルトン曲線の諸数値

廃棄物処理建屋の耐震壁について算定したせん断力及び曲げモーメントのスケルトン曲線の諸数値を表 3-29～表 3-32 に示す。



表 3-29 せん断力のスケルトン曲線 ( $\tau - \gamma$  関係) (NS 方向)

部材 番号	第1折点		第2折点		終局点	
	$\tau_1$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\gamma_1$ ( $\times 10^{-3}$ )	$\tau_2$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\gamma_2$ ( $\times 10^{-3}$ )	$\tau_3$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\gamma_3$ ( $\times 10^{-3}$ )
4	2.40	0.200	3.04	0.615	5.15	4.00
5	2.27	0.189	2.99	0.556	4.73	4.00
6	2.37	0.197	3.08	0.581	4.43	4.00
7	2.48	0.206	3.23	0.542	4.89	4.00
8	2.58	0.215	3.35	0.568	4.77	4.00
9	2.83	0.236	3.73	0.600	4.76	4.00

表 3-30 せん断力のスケルトン曲線 ( $\tau - \gamma$  関係) (EW 方向)

部材 番号	第1折点		第2折点		終局点	
	$\tau_1$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\gamma_1$ ( $\times 10^{-3}$ )	$\tau_2$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\gamma_2$ ( $\times 10^{-3}$ )	$\tau_3$ (N/mm <sup>2</sup> )	$\gamma_3$ ( $\times 10^{-3}$ )
4	2.37	0.197	3.09	0.588	4.84	4.00
5	2.25	0.187	2.90	0.557	4.35	4.00
6	2.32	0.194	3.01	0.572	4.78	4.00
7	2.37	0.197	3.11	0.584	4.75	4.00
8	2.45	0.204	3.25	0.596	5.04	4.00
9	2.59	0.216	3.44	0.610	5.01	4.00

表 3-31 曲げモーメントのスケルトン曲線 (M-φ 関係) (NS 方向)

部材 番号	第1折点		第2折点		終局点	
	M <sub>1</sub> (×10 <sup>6</sup> kN・m)	φ <sub>1</sub> (×10 <sup>-6</sup> /m)	M <sub>2</sub> (×10 <sup>6</sup> kN・m)	φ <sub>2</sub> (×10 <sup>-6</sup> /m)	M <sub>3</sub> (×10 <sup>6</sup> kN・m)	φ <sub>3</sub> (×10 <sup>-6</sup> /m)
4	0.999	6.95	1.98	62.3	2.61	1250
5	0.734	6.02	1.66	61.7	2.33	1230
6	5.94	8.07	11.6	59.6	15.2	1190
7	10.6	8.27	21.1	58.0	27.9	1160
8	12.4	8.66	24.3	58.3	32.2	1170
9	15.1	10.3	26.1	58.7	33.8	1170


表 3-32 曲げモーメントのスケルトン曲線 (M-φ 関係) (EW 方向)

部材 番号	第1折点		第2折点		終局点	
	M <sub>1</sub> (×10 <sup>6</sup> kN・m)	φ <sub>1</sub> (×10 <sup>-6</sup> /m)	M <sub>2</sub> (×10 <sup>6</sup> kN・m)	φ <sub>2</sub> (×10 <sup>-6</sup> /m)	M <sub>3</sub> (×10 <sup>6</sup> kN・m)	φ <sub>3</sub> (×10 <sup>-6</sup> /m)
4	0.718	14.1	1.59	117	2.09	2340
5	0.322	20.6	0.592	163	0.736	3270
6	8.23	3.47	13.6	31.9	18.2	638
7	16.7	3.54	31.1	29.3	42.6	587
8	21.1	3.42	39.8	29.4	55.0	418
9	24.6	3.74	44.2	29.5	59.9	419

### 3.4.2 地盤の回転ばねの復元力特性

誘発上下動を考慮しない地震応答解析モデル及び誘発上下動を考慮した地震応答解析モデルに用いる地盤の回転ばねに関する曲げモーメントー回転角の関係は、「J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版」に基づき、浮上りによる幾何学的非線形性を考慮する。回転ばねの曲げモーメントー回転角の関係を図 3-17 に示す。

浮上り時の地盤の回転ばねの剛性は、図 3-17 の曲線で表され、減衰係数は、回転ばねの接線剛性に比例するものとして考慮する。



- $M$  : 転倒モーメント
- $M_0$  : 浮上り限界転倒モーメント
- $\theta$  : 回転角
- $\theta_0$  : 浮上り限界回転角
- $K_0$  : 底面回転ばねのばね定数 (浮上り前)
- $K$  : 底面回転ばねのばね定数 (浮上り後)

図 3-17 回転ばねの曲げモーメントと回転角の関係

### 3.4.3 誘発上下動を考慮する場合の基礎浮上り評価法

誘発上下動を考慮した地震応答解析モデルでは、「J E A G 4 6 0 1-1991 追補版」に基づく基礎の浮上り非線形性を考慮できる水平ばね $K_{HH}$ 及び回転ばね $K_{RR}$ に加えて、「原子力発電所耐震設計技術規程 J E A C 4 6 0 1-2008 ((社) 日本電気協会)」を参考に、接地率 $\eta_t$ に応じて時々刻々と変化する鉛直ばね $K_{VV}$ 及び回転・鉛直連成ばね $K_{VR}$ を考慮している。

図 3-18 に誘発上下動を考慮する場合の地震応答解析モデルの概念図を、表 3-33 に基礎が浮上った場合の基礎底面につく地盤ばねの剛性と減衰の評価式を示す。

$$\begin{Bmatrix} P \\ N \\ M \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{HH} & 0 & 0 \\ 0 & K_{VV} & K_{VR} \\ 0 & K_{VR} & K_{RR} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_0 \\ w_0 \\ \theta \end{Bmatrix}$$

ここで、 P : 水平方向慣性力  
 N : 鉛直方向慣性力  
 M : 転倒モーメント  
 $K_{HH}$ ,  $K_{VV}$ ,  $K_{RR}$   
 : 水平, 鉛直, 回転ばねの対角項  
 $K_{VR}$  : 回転・鉛直連成ばね  
 $u_0$ ,  $w_0$ ,  $\theta$  : 基礎底面中心の各変位  
 及び回転角




図 3-18 誘発上下動を考慮する場合の地震応答解析モデルの概念図

表 3-33 誘発上下動考慮モデルの基礎浮上り時の地盤ばねの剛性と減衰

	剛性	減衰係数
鉛直ばね	$K_{VV} = \eta_t^\beta \cdot K_{V0}$	$C_{VV} = C_{V0} \cdot \eta_t^{\frac{\alpha}{2}}$
回転・鉛直連成ばね	$K_{VR} = \frac{1 - \eta_t}{2} L \cdot K_{VV}$	$C_{VR} = 0$
回転ばね	$K_{RR} = \frac{M - K_{VR} \cdot w_0}{\theta}$	$C_{RR} = C_{R0} \cdot \eta_t^{\frac{\alpha}{2}}$
<p>M : 転倒モーメント  <math>w_0</math> : 基礎スラブ中心の鉛直変位  <math>\theta_0</math> : 浮上り限界回転角                      L : 建屋基礎幅  <math>K_{V0}</math> : 線形域の鉛直ばね剛性  <math>\beta</math> : 0.46  <math>\alpha</math> : 地反力分布に応じた値                      (三角形分布 6.0)  <math>C_{V0}</math> : 線形域の鉛直ばねの減衰係数  <math>C_{R0}</math> : 線形域の回転ばねの減衰係数</p>		

$$\eta_t = \left( \frac{\theta_0}{\theta} \right)^{\frac{2}{\alpha - 2}}$$

$\theta$  : 回転角

### 3.4.4 材料物性の不確かさ等

解析においては、「3.2 地震応答解析モデル」に示す物性値及び定数を基本ケースとし、材料物性の不確かさを考慮する。材料物性の不確かさを考慮した地震応答解析は、建屋応答への影響の大きい地震動に対して実施することとし、基本ケースの地震応答解析の応答値のいずれかが最大となる地震動（Ss-1～Ss-3 及び Ss-8）に対して実施することとする。

材料物性の不確かさのうち、建屋剛性については、建設時コンクリートの 91 日強度の平均値程度の  $43.1\text{N/mm}^2$  を基本とし、91 日強度の  $\pm 1\sigma$  を考慮する。更にマイナス側については、91 日強度の値として 95%信頼区間の下限値に相当する値を考慮し、プラス側については、実機の経年後のコア強度の平均値を考慮する。

地盤剛性については、地盤調査結果の平均値を基に設定した数値を基本ケースとし、地盤剛性の不確かさ検討にあたっては、初期せん断波速度に対して標準偏差に相当するばらつき ( $\pm 1\sigma$ ) を考慮する。

材料物性の不確かさを考慮する解析ケースを表 3-34 に示す。

表 3-34 材料物性の不確かさを考慮する解析ケース

検討ケース	コンクリート 剛性	地盤剛性	備考
①ケース 1 (工認モデル)	実強度 ( $43.1\text{N/mm}^2$ )	標準地盤	基本ケース
②ケース 2 (建屋剛性 $+\sigma$ , 地盤剛性 $+\sigma$ )	実強度 $+\sigma$ ( $46.0\text{N/mm}^2$ )	標準地盤 $+\sigma$ (新期砂層+13%, 古安田層+25%, 西山層+10%)	
③ケース 3 (建屋剛性 $-\sigma$ , 地盤剛性 $-\sigma$ )	実強度 $-\sigma$ ( $40.2\text{N/mm}^2$ )	標準地盤 $-\sigma$ (新期砂層-13%, 古安田層-25%, 西山層-10%)	
④ケース 4 (建屋剛性コア平均)	実強度 (コア平均) ( $55.7\text{N/mm}^2$ )	標準地盤	
⑤ケース 5 (建屋剛性 $-2\sigma$ )	実強度 $-2\sigma$ ( $37.2\text{N/mm}^2$ )	標準地盤	

## 4. 解析結果

### 4.1 動的解析

本資料においては、代表として、基準地震動  $S_s$  の基本ケースの地震応答解析結果を示す。また、水平方向の地震応答解析に採用した解析モデルの一覧を表 4-1 に示す。

表 4-1 地震応答解析に採用した解析モデル

基本 ケース	Ss-1	Ss-2	Ss-3	Ss-4	Ss-5	Ss-6	Ss-7	Ss-8
NS 方向	③	②	③	①	①	①	①	③
EW 方向	①	①	①	①	①	①	①	①

#### 凡例

- ①：誘発上下動を考慮しないモデル  
(基礎浮上り非線形モデル)
- ②：誘発上下動を考慮するモデル
- ③：地盤 3 次元 FEM モデル

#### 4.1.1 固有値解析結果

誘発上下動を考慮しない場合の地震応答解析モデルによる基準地震動  $S_s$  の基本ケースの固有値解析結果（固有周期及び固有振動数）を表 4-2～表 4-9 に示す。刺激関数図を Ss-1 の結果を代表として図 4-1 に示す。

なお、刺激係数は、モードごとに固有ベクトルの最大値を 1 に規準化して得られる値を示す。

#### 4.1.2 応答解析結果

基準地震動  $S_s$  の基本ケースの地震応答解析結果を図 4-2～図 4-17 及び表 4-10～表 4-24 に示す。なお、地盤 3 次元 FEM モデルを用いた地震応答解析結果による接地率及び接地圧は、三角形の地盤反力分布を仮定して算定した。

表 4-2 固有値解析結果 (Ss-1)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.394	2.54	2.346	建屋-地盤連成1次
2	0.212	4.72	-2.118	
3	0.160	6.25	-1.432	
4	0.136	7.36	1.100	
5	0.090	11.10	0.211	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.340	2.94	2.656	建屋-地盤連成1次
2	0.231	4.33	-1.971	
3	0.151	6.64	0.305	
4	0.090	11.17	-0.042	
5	0.063	15.83	-0.097	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.992	屋根トラス1次
2	0.203	4.93	-2.094	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.106	
4	0.082	12.23	0.190	
5	0.071	14.01	-0.234	



表 4-3 固有値解析結果 (Ss-2)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.393	2.54	2.350	建屋-地盤連成1次
2	0.212	4.72	-2.121	
3	0.160	6.25	-1.429	
4	0.136	7.38	1.090	
5	0.090	11.11	0.214	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.339	2.95	2.664	建屋-地盤連成1次
2	0.231	4.33	-1.976	
3	0.150	6.67	0.302	
4	0.090	11.17	-0.042	
5	0.063	15.84	-0.098	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.929	屋根トラス1次
2	0.201	4.98	-2.033	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.108	
4	0.082	12.23	0.194	
5	0.071	14.01	-0.239	

表 4-4 固有値解析結果 (Ss-3)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.395	2.53	2.341	建屋-地盤連成1次
2	0.212	4.71	-2.116	
3	0.160	6.25	-1.440	
4	0.136	7.34	1.113	
5	0.090	11.10	0.208	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.341	2.93	2.644	建屋-地盤連成1次
2	0.231	4.32	-1.965	
3	0.152	6.59	0.310	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.83	-0.097	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	3.096	屋根トラス1次
2	0.205	4.87	-2.194	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.101	
4	0.082	12.23	0.184	
5	0.071	14.01	-0.227	

表 4-5 固有値解析結果 (Ss-4)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.389	2.57	2.366	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.74	-2.131	
3	0.160	6.26	-1.416	
4	0.134	7.44	1.053	
5	0.090	11.11	0.221	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.336	2.97	2.679	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.36	-1.990	
3	0.149	6.73	0.300	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.100	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.871	屋根トラス1次
2	0.199	5.02	-1.978	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.111	
4	0.082	12.23	0.198	
5	0.071	14.01	-0.244	

表 4-6 固有値解析結果 (Ss-5)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.391	2.56	2.359	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.73	-2.125	
3	0.160	6.26	-1.405	
4	0.135	7.41	1.054	
5	0.090	11.11	0.216	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.338	2.96	2.670	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.34	-1.982	
3	0.149	6.69	0.301	
4	0.090	11.17	-0.042	
5	0.063	15.84	-0.099	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.929	屋根トラス1次
2	0.201	4.98	-2.033	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.108	
4	0.082	12.23	0.194	
5	0.071	14.01	-0.239	

表 4-7 固有値解析結果 (Ss-6)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.390	2.56	2.363	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.74	-2.129	
3	0.160	6.26	-1.420	
4	0.135	7.43	1.061	
5	0.090	11.11	0.219	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.337	2.97	2.676	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.35	-1.987	
3	0.149	6.72	0.301	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.100	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.899	屋根トラス1次
2	0.200	5.00	-2.005	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.110	
4	0.082	12.23	0.196	
5	0.071	14.01	-0.242	

表 4-8 固有値解析結果 (Ss-7)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.391	2.55	2.358	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.73	-2.125	
3	0.160	6.26	-1.408	
4	0.135	7.40	1.057	
5	0.090	11.11	0.216	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.338	2.96	2.669	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.34	-1.982	
3	0.150	6.68	0.303	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.099	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.960	屋根トラス1次
2	0.202	4.96	-2.063	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.107	
4	0.082	12.23	0.192	
5	0.071	14.01	-0.237	

表 4-9 固有値解析結果 (Ss-8)

(a) NS方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.391	2.55	2.356	建屋-地盤連成1次
2	0.211	4.73	-2.125	
3	0.160	6.26	-1.425	
4	0.135	7.40	1.077	
5	0.090	11.11	0.218	

(b) EW方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.338	2.96	2.669	建屋-地盤連成1次
2	0.230	4.34	-1.982	
3	0.150	6.68	0.303	
4	0.090	11.17	-0.043	
5	0.063	15.84	-0.099	

(c) 鉛直方向

次数	固有周期 (s)	固有振動数 (Hz)	刺激係数	備考
1	0.273	3.67	2.929	屋根トラス1次
2	0.201	4.98	-2.033	建屋-地盤連成1次
3	0.115	8.73	-0.108	
4	0.082	12.23	0.194	
5	0.071	14.01	-0.239	




図 4-1 刺激関数図 (Ss-1, NS 方向) (1/3)









図 4-1 刺激関数図 (Ss-1, EW 方向) (2/3)




1 次



2 次






3 次



4 次

図 4-1 刺激関数図 (Ss-1, 鉛直方向) (3/3)



注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




図 4-2 最大応答加速度（基準地震動 S<sub>s</sub>，NS 方向）

表 4-10 最大応答加速度一覧表 (基準地震動 S s , NS 方向)

T. M. S. L. (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
	44.30	27.2		30.5	37.9		35.9	24.9		24.0	16.6	
36.70	21.3			16.9			16.6			9.15		
30.90	17.2			12.5			14.3			5.36		
30.40			13.7			12.6			9.42			5.21
20.40	11.1	11.1	11.1	8.34	8.34	8.34	7.22	7.22	7.22	3.58	3.58	3.58
12.30		8.87			6.06			6.46			3.26	
6.50		7.76			5.35			6.13			3.03	
-1.10		7.06			5.10			5.96			2.76	
-6.10		7.14			5.30			6.16			2.91	

T. M. S. L. (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
	44.30	15.4		15.5	17.1		16.7	15.4		13.4	24.6	
36.70	8.27			10.3			8.98			18.8		
30.90	6.26			5.74			5.55			16.5		
30.40			5.85			5.10			5.29			14.2
20.40	4.72	4.72	4.72	3.83	3.83	3.83	4.34	4.34	4.34	7.79	7.79	7.79
12.30		3.86			3.41			3.88			7.00	
6.50		3.49			3.16			3.41			6.51	
-1.10		3.19			2.95			2.94			6.03	
-6.10		3.09			3.08			2.71			5.78	

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




図 4-3 最大応答変位（基準地震動 S<sub>s</sub>，NS 方向）

表 4-11 最大応答変位一覧表 (基準地震動 S s , NS 方向)

T. M. S. L. (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
	44.30	148		75.7	114		65.3	120		77.1	37.9	
36.70	97.2			75.4			86.8			23.8		
30.90	56.2			46.4			60.8			14.1		
30.40			43.0			29.8			44.8			13.2
20.40	33.3	33.3	33.3	22.1	22.1	22.1	34.5	34.5	34.5	9.69	9.69	9.69
12.30		25.9			16.4			26.6			7.33	
6.50		20.8			13.0			21.2			5.75	
-1.10		14.7			8.84			14.6			3.73	
-6.10		11.5			6.19			10.5			2.56	

T. M. S. L. (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
	44.30	47.7		36.3	40.9		29.5	40.5		30.3	116	
36.70	33.5			26.3			27.5			93.6		
30.90	23.8			16.3			19.1			74.1		
30.40			21.3			14.6			17.2			61.3
20.40	16.4	16.4	16.4	11.1	11.1	11.1	13.3	13.3	13.3	47.9	47.9	47.9
12.30		12.5			8.39			10.3			37.2	
6.50		9.82			6.61			8.17			29.8	
-1.10		6.42			4.37			5.53			20.3	
-6.10		4.28			2.96			4.09			14.2	

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-4 最大応答せん断力（基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向）




表 4-12 最大応答せん断力一覧表 (基準地震動 S s , NS 方向)

T. M. S. L (m)	Ss-1		Ss-2		Ss-3		Ss-4	
	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2
44.30	57.2	30.6	80.8	30.2	56.5	27.3	37.9	12.4
36.70	88.6		111		81.9		57.1	
30.90								
30.40	113	45.3	106	42.4	106	43.4	65.8	20.9
20.40		222		180		232		103
12.30		322		233		337		137
6.50		452		331		438		184
-1.10		587		427		550		234

T. M. S. L (m)	Ss-5		Ss-6		Ss-7		Ss-8	
	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2
44.30	34.7	11.3	39.2	13.4	35.3	10.5	57.2	25.6
36.70	52.1		60.3		48.8		85.3	
30.90								
30.40	67.4	21.0	71.3	21.3	63.0	19.3	109	51.7
20.40		137		109		120		245
12.30		195		152		167		365
6.50		252		196		228		487
-1.10		311		238		285		611

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示





注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




図 4-5 最大応答曲げモーメント（基準地震動 S<sub>s</sub>，NS 方向）

表 4-13 最大応答曲げモーメント一覧表 (基準地震動 S s , NS 方向)

T. M. S. L (m)	Ss-1		Ss-2			Ss-3		Ss-4			× 10 <sup>5</sup> (kNm)
44.30	3.84		0.649	4.90		1.78	3.11		0.618	1.78	0.713
36.70	6.10			6.17			4.53			3.04	
	9.49			8.31			7.22			4.02	
30.90	11.5		4.09	11.7		4.34	9.60		3.46	6.11	1.86
30.40	16.3		5.26	14.9		5.20	13.6		4.86	7.70	2.15
20.40	22.3		9.10	21.8		8.73	21.3		8.65	13.0	4.22
		33.8			34.6			33.0			16.4
12.30		49.6			48.1			50.3			24.6
		52.8			51.4			54.3			26.5
6.50		70.4			61.8			72.1			33.9
		73.9			65.2			76.5			36.9
-1.10		103			82.7			106			48.5
		106			85.1			110			51.3
		129			98.4			133			58.8

T. M. S. L (m)	Ss-5		Ss-6			Ss-7		Ss-8			× 10 <sup>5</sup> (kNm)
44.30	1.56		0.627	1.94		0.752	1.37		0.606	2.53	0.908
36.70	2.95			3.26			2.93			4.24	
	3.62			4.39			3.41			6.37	
30.90	5.97		1.65	6.53		2.00	5.79		1.52	8.98	3.29
30.40	7.27		1.90	8.37		2.27	6.73		1.86	12.2	4.86
20.40	13.7		3.97	14.1		4.39	12.5		3.80	20.7	8.47
		18.2			17.1			16.6			30.7
12.30		29.1			25.7			25.9			49.9
		30.2			27.8			26.8			51.4
6.50		41.4			35.5			36.3			71.7
		42.6			38.4			37.9			73.1
-1.10		61.8			49.7			53.2			108
		62.9			52.4			54.5			109
		78.4			60.4			67.0			139

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は S<sub>s</sub>-1～S<sub>s</sub>-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




図 4-6 最大応答加速度（基準地震動 S<sub>s</sub>，EW 方向）

表 4-14 最大応答加速度一覧表 (基準地震動 S s , EW 方向)

T. M. S. L. (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
	44.30	25.7		25.7	20.2		20.2	21.5		21.5	16.2	
36.70	17.2			16.6			13.3			10.0		
30.90	11.8			14.8			10.4			7.10		
30.40			9.27			10.9			9.64			8.12
20.40	10.6	10.6	10.6	9.94	9.94	9.94	7.84	7.84	7.84	6.01	6.01	6.01
12.30		10.1			9.43			7.36			5.72	
6.50		9.64			9.24			7.04			5.63	
-1.10		9.02			8.65			6.72			5.39	
-6.10		8.62			8.05			6.70			5.16	

T. M. S. L. (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
	44.30	17.7		17.7	18.7		18.7	20.2		20.2	15.3	
36.70	9.96			11.4			9.72			13.2		
30.90	8.74			9.16			9.15			9.86		
30.40			9.55			9.72			9.63			9.99
20.40	6.89	6.89	6.89	6.79	6.79	6.79	8.55	8.55	8.55	8.30	8.30	8.30
12.30		6.21			6.20			8.09			7.56	
6.50		6.03			5.77			7.65			6.96	
-1.10		5.78			5.55			6.98			6.42	
-6.10		5.59			5.34			6.52			6.16	

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示


図 4-7 最大応答変位（基準地震動 S<sub>s</sub>，EW 方向）

表 4-15 最大応答変位一覧表 (基準地震動 S s, EW 方向)

T. M. S. L. (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
	44.30	117		117	116		116	105		105	50.7	
36.70	70.3			70.1			63.0			32.0		
30.90	32.8			45.1			30.4			16.8		
30.40			31.5			36.0			29.1			15.6
20.40	13.7	13.7	13.7	20.9	20.9	20.9	11.7	11.7	11.7	10.1	10.1	10.1
12.30		11.6			17.5			9.61			8.71	
6.50		10.2			15.2			8.30			7.81	
-1.10		8.58			12.2			6.65			6.55	
-6.10		7.41			10.1			5.51			5.67	

T. M. S. L. (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
	44.30	44.7		44.7	60.3		60.3	50.1		50.1	62.7	
36.70	31.7			37.3			27.9			41.6		
30.90	19.9			20.2			19.5			23.2		
30.40			19.1			18.6			19.3			21.5
20.40	13.4	13.4	13.4	12.4	12.4	12.4	14.9	14.9	14.9	14.3	14.3	14.3
12.30		11.2			10.7			12.6			11.9	
6.50		9.80			9.43			11.1			10.4	
-1.10		7.90			7.75			8.92			8.24	
-6.10		6.63			6.62			7.46			6.82	

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は S<sub>s</sub>-1～S<sub>s</sub>-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-8 最大応答せん断力（基準地震動 S<sub>s</sub>，EW 方向）




表 4-16 最大応答せん断力一覧表 (基準地震動 S s , EW 方向)

T. M. S. L (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
	44.30	80.8		5.52	63.0		5.31	67.3		4.60	50.8	
36.70	107			89.4			95.8			72.6		
30.90												
30.40	109		19.2	118		25.1	107		23.0	90.0		19.6
20.40		192			264			189			159	
12.30		281			419			275			256	
6.50		455			587			383			361	
-1.10		633			771			523			472	
-6.10												

T. M. S. L (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
	44.30	55.8		3.79	58.5		4.08	63.4		4.37	48.3	
36.70	73.6			83.7			85.1			75.9		
30.90												
30.40	81.3		21.7	96.2		23.0	84.9		20.7	98.5		23.2
20.40		188			181			191			196	
12.30		294			275			328			323	
6.50		404			382			472			452	
-1.10		517			496			620			574	
-6.10												

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示





注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-9 最大応答曲げモーメント（基準地震動 S<sub>s</sub>，EW 方向）

表 4-17 最大応答曲げモーメント一覧表 (基準地震動 S s , EW 方向)




× 10<sup>5</sup> (kN・m)

T. M. S. L. (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
44.30	5.40		5.24	4.71		4.89	4.81		5.06	2.94		3.04
	6.42			3.43			3.19			1.32		
36.70	6.88			3.92			3.91			1.82		
30.90	9.49		5.59	8.02		5.31	7.60		5.42	5.23		3.52
30.40	10.6		5.76	9.70		5.51	8.06		5.67	5.83		3.61
20.40	17.0		6.28	17.4		6.04	16.9		6.06	15.2		4.87
		30.6			40.4			33.6			24.6	
		43.8			57.3			46.5			35.8	
12.30		49.6			66.1			52.2			39.9	
		64.8			82.8			64.8			51.3	
6.50		70.8			92.6			70.9			56.3	
		96.5			129			93.9			77.8	
-1.10		102			135			99.0			82.8	
-6.10		123			169			120			100	

× 10<sup>5</sup> (kN・m)

T. M. S. L. (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
44.30	3.16		3.13	3.63		3.71	3.35		3.46	3.16		3.36
	1.42			1.32			2.13			1.38		
36.70	1.99			2.12			2.51			2.02		
30.90	5.46		3.65	5.84		4.26	6.71		3.89	5.46		3.84
30.40	5.84		3.71	6.08		4.33	7.03		3.98	5.63		3.95
20.40	14.0		4.37	16.0		5.51	15.9		4.41	16.0		5.30
		22.1			25.8			26.5			29.0	
		37.1			37.2			35.3			44.8	
12.30		40.2			42.8			42.1			48.5	
		57.1			54.7			55.5			64.9	
6.50		60.7			60.6			60.8			68.8	
		90.9			81.7			94.3			98.0	
-1.10		94.5			86.7			99.3			103	
-6.10		120			105			129			130	

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は S<sub>s</sub>-1～S<sub>s</sub>-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示


図 4-10(1) 最大応答加速度（基準地震動 S<sub>s</sub>，鉛直方向）

表 4-18(1) 最大応答加速度一覧表 (基準地震動 S s , 鉛直方向)

T. M. S. L. (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	
44.30	17.8		9.60	8.83		6.27	10.9		7.40	10.1	5.87	
36.70	12.0			7.31			7.26			6.07		
30.90	8.90			6.06			6.09			4.41		
30.40			8.72			5.66			5.91		4.29	
20.40	8.56	8.56	8.56	5.60	5.60	5.60	5.98	5.98	5.98	4.16	4.16	
12.30		8.37			5.47			5.93			4.08	
6.50		8.20			5.38			5.84			4.00	
-1.10		7.86			5.23			5.72			3.86	
-6.10		7.59			5.10			5.57			3.75	

T. M. S. L. (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	(m/s <sup>2</sup> )	
44.30	7.62		6.08	9.69		5.81	7.59		5.97	7.18	5.43	
36.70	5.52			7.00			5.17			4.46		
30.90	4.48			5.07			4.46			3.53		
30.40			4.63			4.39			4.54		3.38	
20.40	4.39	4.39	4.39	4.25	4.25	4.25	4.29	4.29	4.29	3.09	3.09	
12.30		4.24			4.01			4.13			2.76	
6.50		4.14			3.97			4.02			2.65	
-1.10		4.09			3.92			3.89			2.58	
-6.10		4.05			3.86			3.79			2.48	

注：ハッチングは Ss-1~Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示






注：分布図は S<sub>s</sub>-1～S<sub>s</sub>-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-10(2) 最大応答加速度（基準地震動 S<sub>s</sub>，鉛直方向，屋根トラス）

表 4-18(2) 最大応答加速度一覧表（基準地震動 S<sub>s</sub>，鉛直方向，屋根トラス）

水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00
最大応答加速度 (m/s <sup>2</sup> )					
S <sub>s</sub> -1	17.8	41.7	56.6	40.7	9.60
S <sub>s</sub> -2	8.83	23.7	38.0	24.7	6.27
S <sub>s</sub> -3	10.9	20.2	33.2	20.3	7.40
S <sub>s</sub> -4	10.1	9.76	14.2	10.7	5.87
S <sub>s</sub> -5	7.62	14.2	20.5	14.4	6.08
S <sub>s</sub> -6	9.69	11.0	15.3	12.0	5.81
S <sub>s</sub> -7	7.59	13.1	20.5	12.9	5.97
S <sub>s</sub> -8	7.18	8.23	8.72	8.54	5.43

注：ハッチングは S<sub>s</sub>-1～S<sub>s</sub>-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示


図 4-11(1) 最大応答変位 (基準地震動 S<sub>s</sub>, 鉛直方向)

表 4-19(1) 最大応答変位一覧表 (基準地震動 S s , 鉛直方向)

T. M. S. L. (m)	Ss-1			Ss-2			Ss-3			Ss-4		
	44.30	8.76		8.30	4.70		4.56	8.66		8.18	4.45	
36.70	8.20			4.27			8.00			4.14		
30.90	7.79			4.07			7.57			3.96		
30.40			7.70			4.04			7.48			3.93
20.40	7.60	7.60	7.60	3.97	3.97	3.97	7.38	7.38	7.38	3.88	3.88	3.88
12.30		7.48			3.91			7.29			3.83	
6.50		7.39			3.87			7.22			3.79	
-1.10		7.25			3.79			7.10			3.72	
-6.10		7.15			3.72			7.00			3.67	

T. M. S. L. (m)	Ss-5			Ss-6			Ss-7			Ss-8		
	44.30	5.06		4.84	5.32		4.50	4.84		4.65	2.82	
36.70	4.73			4.67			4.49			2.45		
30.90	4.51			4.25			4.29			2.20		
30.40			4.47			4.15			4.25			2.15
20.40	4.41	4.41	4.41	4.10	4.10	4.10	4.19	4.19	4.19	2.12	2.12	2.12
12.30		4.36			4.05			4.14			2.08	
6.50		4.32			4.01			4.10			2.06	
-1.10		4.26			3.94			4.04			2.02	
-6.10		4.20			3.88			4.00			1.98	

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




図 4-11(2) 最大応答変位 (基準地震動 S<sub>s</sub>, 鉛直方向, 屋根トラス)

表 4-19(2) 最大応答変位一覧表 (基準地震動 S<sub>s</sub>, 鉛直方向, 屋根トラス)

水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00
最大応答変位 (mm)					
Ss-1	8.76	68.2	104	70.8	8.30
Ss-2	4.70	44.9	68.6	46.0	4.56
Ss-3	8.66	39.0	57.1	40.0	8.18
Ss-4	4.45	18.6	28.1	19.8	4.31
Ss-5	5.06	23.4	34.2	23.6	4.84
Ss-6	5.32	21.1	31.4	22.4	4.50
Ss-7	4.84	23.9	36.0	24.0	4.65
Ss-8	2.82	11.3	17.0	12.0	2.29

注：ハッチングは Ss-1～Ss-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示





注：分布図は S<sub>s</sub>-1～S<sub>s</sub>-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




図 4-12 最大応答軸力（基準地震動 S<sub>s</sub>，鉛直方向）

表 4-20 最大応答軸力一覧表 (基準地震動 S<sub>s</sub>, 鉛直方向)

T. M. S. L. (m)	S <sub>s</sub> -1			S <sub>s</sub> -2			S <sub>s</sub> -3			S <sub>s</sub> -4		
	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg
44.30	42.3		14.4	21.0		9.78	26.1		9.02	22.0		5.61
36.70	68.9			35.7			42.4			34.8		
30.90												
30.40	97.1		26.2	55.6		16.3	60.1		19.1	49.1		14.4
20.40		221			140			144			108	
12.30		353			234			246			169	
6.50		495			335			356			245	
-1.10		661			447			478			327	
-6.10												

T. M. S. L. (m)	S <sub>s</sub> -5			S <sub>s</sub> -6			S <sub>s</sub> -7			S <sub>s</sub> -8		
	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg
44.30	16.9		6.68	22.1		5.97	16.8		6.50	16.3		3.89
36.70	27.4			37.7			27.0			26.3		
30.90												
30.40	42.4		14.6	55.1		13.8	39.5		15.3	37.2		10.1
20.40		107			120			108			81.1	
12.30		180			187			179			128	
6.50		258			258			255			178	
-1.10		342			337			337			233	
-6.10												

注：ハッチングは S<sub>s</sub>-1～S<sub>s</sub>-8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




注：分布図は Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-13(1) 最大応答加速度（基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, 誘発上下動）

表 4-21(1) 最大応答加速度一覧表 (基準地震動 S s , NS 方向, 誘発上下動)

T. M. S. L. (m)	Ss-1		Ss-2			Ss-3			Ss-8			
	44.30	3.99		2.57	2.81		1.50	5.85		3.40	15.3	
36.70	2.35			1.57			3.01			8.50		
30.90	2.14			1.26			2.55			6.44		
30.40			2.08			1.18			2.53			6.64
20.40	2.08	2.08	2.08	1.10	1.10	1.10	2.42	2.42	2.42	5.80	5.80	5.80
12.30		2.06			1.04			2.31			5.21	
6.50		2.04			0.998			2.25			4.76	
-1.10		2.00			0.939			2.19			4.08	
-6.10		1.97			0.895			2.14			3.69	

注: ハッチングは Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示






注：分布図は Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-13(2) 最大応答加速度（基準地震動 S<sub>s</sub>，NS 方向，誘発上下動，屋根トラス）

表 4-21(2) 最大応答加速度一覧表  
（基準地震動 S<sub>s</sub>，NS 方向，誘発上下動，屋根トラス）

水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00
最大応答加速度 (m/s <sup>2</sup> )					
Ss-1	3.99	5.22	8.18	5.06	2.57
Ss-2	2.81	2.16	3.26	2.16	1.50
Ss-3	5.85	4.86	7.60	4.88	3.40
Ss-8	15.3	15.2	18.2	15.1	12.0

注：ハッチングは Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




注：分布図は Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-14(1) 最大応答変位（基準地震動 S<sub>s</sub>，NS 方向，誘発上下動）

表 4-22(1) 最大応答変位一覧表 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, 誘発上下動)

T. M. S. L. (m)	S <sub>s</sub> -1			S <sub>s</sub> -2			S <sub>s</sub> -3			S <sub>s</sub> -8		
	44.30	4.52		4.24	1.67		1.53	5.28		4.88	11.2	
36.70	4.35			1.56			5.03			11.0		
30.90	4.22			1.49			4.85			10.9		
30.40			4.18			1.47			4.80			10.8
20.40	4.16	4.16	4.16	1.46	1.46	1.46	4.77	4.77	4.77	10.8	10.8	10.8
12.30		4.12			1.44			4.72			10.7	
6.50		4.09			1.43			4.69			10.7	
-1.10		4.04			1.40			4.63			10.6	
-6.10		4.00			1.38			4.58			10.5	

注：ハッチングは S<sub>s</sub>-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示



注：分布図は Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-14(2) 最大応答変位 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, 誘発上下動, 屋根トラス)




表 4-22(2) 最大応答変位一覧表

(基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, 誘発上下動, 屋根トラス)

水平位置 (m)	0.00	9.25	18.50	27.75	37.00
最大応答変位 (mm)					
Ss-1	4.52	7.80	12.4	8.27	4.24
Ss-2	1.67	2.18	2.95	2.14	1.53
Ss-3	5.28	7.66	12.4	8.19	4.88
Ss-8	11.2	16.4	25.3	17.6	11.0

注：ハッチングは Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示





注：分布図は Ss-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示

図 4-15 最大応答軸力（基準地震動 S<sub>s</sub>，NS 方向，誘発上下動）

表 4-23 最大応答軸力一覧表（基準地震動  $S_s$ ，NS 方向，誘発上下動）

T. M. S. L. (m)	S <sub>s</sub> -1		S <sub>s</sub> -2		S <sub>s</sub> -3		S <sub>s</sub> -8	
	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2	Value 1	Value 2
44.30	10.1	2.06	5.86	0.997	14.5	3.32	43.2	11.7
36.70	12.4		7.78		18.6		58.0	
30.90	18.9	5.81	11.6	3.12	22.2	8.37	82.4	31.2
30.40								
20.40	50.6		28.6		59.0		221	
12.30	84.3		45.9		100		335	
6.50	123		63.9		143		420	
-1.10	166		83.4		190		454	
-6.10								

×10<sup>3</sup>(kN)

注：ハッチングは S<sub>s</sub>-1, 2, 3, 8 の最大応答値のうち最も大きい値を表示




図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, 1F) (1/4)




図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, B1F) (2/4)




図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, B2F)  
(3/4)




図 4-16 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S<sub>s</sub>, NS 方向, B3F)  
(4/4)




図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S s , EW 方向, 1F) (1/4)




図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S s , EW 方向, B1F) (2/4)




図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S<sub>s</sub>, EW 方向, B2F)  
(3/4)




図 4-17 せん断スケルトン曲線上の最大応答値 (基準地震動 S<sub>s</sub>, EW 方向, B3F)  
(4/4)

表 4-24 基準地震動 S<sub>s</sub> による地震応答解析結果に基づく接地率

(a) NS 方向

基準地震動 S <sub>s</sub>	最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )	最大転倒モーメント (× 10 <sup>6</sup> kN・m)	最小接地率 (%)
Ss-1	2730	14.4	30.7
Ss-2	1380	10.7	62.7
Ss-3	3030	14.8	27.2
Ss-4	868	6.46	96.5
Ss-5	1080	8.81	77.0
Ss-6	890	6.78	93.9
Ss-7	947	7.51	87.8
Ss-8	4030	15.7	20.3

(b) EW 方向

基準地震動 S <sub>s</sub>	最大接地圧 (kN/m <sup>2</sup> )	最大転倒モーメント (× 10 <sup>6</sup> kN・m)	最小接地率 (%)
Ss-1	972	13.9	93.6
Ss-2	1180	19.2	72.1
Ss-3	910	13.3	96.1
Ss-4	812	11.1	100.0
Ss-5	889	13.5	95.2
Ss-6	838	11.9	100.0
Ss-7	939	14.8	89.7
Ss-8	920	14.8	89.7

#### 4.2 静的解析

静的地震力については、「3.3 解析方法」に示すとおり、平成4年10月13日付け4資庁第8732号にて認可された工事計画の添付資料「IV-2-2-2 廃棄物処理建屋の耐震性についての計算書」にて算出した値を用いる。

地震層せん断力係数  $1.5C_1$  ; 及び静的地震力（水平地震力）を図4-18及び図4-19に示す。






図 4-18 地震層せん断力係数 ( $1.5C_i$ ) 及び水平地震力 (NS 方向)




図 4-19 地震層せん断力係数 ( $1.5C_i$ ) 及び水平地震力 (EW 方向)

#### 4.3 必要保有水平耐力

必要保有水平耐力については、「3.3 解析方法」に示すとおり、平成4年10月13日付け4資庁第8732号にて認可された工事計画の添付資料「IV-2-2-2 廃棄物処理建屋の耐震性についての計算書」にて算出した値を用いる。

必要保有水平耐力 $Q_{un}$ を図4-20及び図4-21に示す。




图 4-20 必要保有水平耐力  $Q_{un}$  (NS 方向)




图 4-21 必要保有水平耐力  $Q_{un}$  (EW 方向)

別紙4 N A P I S O S

1. 使用状況一覧

使用添付書類		バージョン
V-2-2-11	廃棄物処理建屋の地震応答計算書	Ver.2.0

2. 解析コードの概要

項目 \ コード名	N A P I S O S
使用目的	固有値解析及び地震応答解析
開発機関	電力中央研究所，株式会社竹中工務店
開発時期	1996 年（使用開始時期）
使用したバージョン	Ver. 2. 0
コードの概要	<p>本解析コードは，地盤をソリッド要素で，建屋を非線形積層シェル要素や非線形ビーム要素でモデル化することにより，原子力発電所建屋の地盤建屋連成系 3 次元非線形地震応答解析が可能である。</p> <p>また，建屋基礎と地盤モデル間に，ジョイント要素を設置することにより，基礎浮上り性状を評価することができる。</p>
検証（Verification） 及び 妥当性確認（Validation）	<p><b>【検証（Verification）】</b></p> <p>本解析コードの検証内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・理論解との比較</li> <li>・他コードとの比較</li> <li>・動作環境を満足する計算機にインストールして使用している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認（Validation）】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検証の内容のとおり，地盤（F E M）－建屋（多質点）を連成した地震応答について検証していることから，解析の目的に照らして今回の解析に適用することは妥当である。</li> </ul>

別紙 10 S H A K E

1. 使用状況一覧

使用添付書類		バージョン
V-2-2-5	タービン建屋の地震応答計算書	Ver. 1.0
V-2-2-11	廃棄物処理建屋の地震応答計算書	Ver. 1.0
V-2-2-15	緊急時対策所の地震応答計算書	Ver. 1.0



## 2. 解析コードの概要

項目 \ コード名	S H A K E
使用目的	入力地震動算定
開発機関	株式会社竹中工務店
開発時期	1999 年
使用したバージョン	Ver. 1. 0
コードの概要	<p>本解析コードは、重複反射理論に基づく地盤の地震応答解析を行うことが可能であり、地盤の非線形性はひずみ依存特性を用いて等価線形法により考慮することができる。</p> <p>本解析コードの主な特徴として、以下の①～③を挙げるることができる。</p> <p>①1次元重複反射理論に基づくプログラムである。</p> <p>②地盤の非線形性はひずみ依存特性を用いて等価線形法により考慮できる。</p> <p>③鉛直動は、S波速度<math>V_s</math> をP波速度<math>V_p</math> として定義することで対応が可能である。</p>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p>本解析コードは、タービン建屋等の地震応答解析における入力地震動の策定において、基準地震動<math>S_s</math> 及び弾性設計用地震動<math>S_d</math> に対する地盤の応答を評価するために使用している。</p> <p><b>【検証 (Verification)】</b></p> <p>本解析コードの検証内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・理論解との比較</li> <li>・他コードとの比較</li> <li>・動作環境を満足する計算機にインストールして使用している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認 (Validation)】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力産業界において、日本原燃株式会社の「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設に係る設計及び工事」で、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設 (MOX燃料加工施設) のうち燃料加工建屋に対する地震応答解析に本解析コードが使用された実績が</li> </ul>

	<p>ある。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 検証の内容のとおり，入力地震動算定について検証していることから，解析の目的に照らして今回の解析に適用することは妥当である。</li></ul>
--	--

### 3. 解析手法

#### 3.1 一般事項

本解析コードは、重複反射理論に基づく地震応答解析を行うプログラムである。  
本解析コードは1次元地震応答解析(入力地震動算定)に使用している。

#### 3.2 解析コードの特徴

本解析コードの主な特徴を以下に示す。

- ・1次元重複反射理論に基づく解析を行う。
- ・地盤の非線形性はひずみ依存特性を用いて等価線形法により考慮する。
- ・鉛直動は、S波速度を  $V_s$ 、P波速度を  $V_p$  として定義することで対応できる。

#### 3.3 解析手法

図3-1に示す線形粘弾性系を通過するせん断波による応答を考える。線形粘弾性系は、均質、等方性であり、厚さが  $h$ 、密度が  $\rho$ 、せん断弾性係数が  $G$ 、臨界減衰比が  $\beta$  で定義されているとする。せん断波の伝ばは水平変位  $u = u(x, t)$  のみによる。これは、次の波動方程式を満足しなければならない。

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = G \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \eta \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} \quad (3.1)$$

波動方程式(3.1)式の解は、振動数  $\omega$  に対し、次式で与えられる。

$$u(x, t) = E e^{i(kx + \omega t)} + F e^{-i(kx - \omega t)} \quad (3.2)$$

ここに、

$$k^2 = \frac{\rho \cdot \omega^2}{G + i\omega \cdot \eta} = \frac{\rho \cdot \omega^2}{G^*} \quad (3.3)$$

である。(3.2)の第1項は、 $X$  のマイナス方向(上向き)に伝わる入射波を示し、第2項は  $X$  のプラス方向(下向き)に伝わる反射波を示している。また、水平面におけるせん断応力度の定義は次式で与えられる。

$$\tau(x, t) = G \frac{\partial u}{\partial x} + \eta \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} = G^* \frac{\partial u}{\partial x} \quad (3.4)$$

(3.4)式に(3.2)式を代入すると、

$$\tau(x, t) = ikG^* (E \cdot e^{ikx} - F \cdot e^{-ikx}) \cdot e^{i\omega t} \quad (3.5)$$

となる。

(3.1)式は図3-1の各層にて成り立つ。各層の局所座標系  $X$  で表される第  $m$  層の最上部  $x = 0$  及び最下部  $x = h_m$  における変位は、第  $m$  層における厚さを  $h_m$ 、密度を  $\rho_m$ 、せん断弾性係数を  $G_m$ 、臨界減衰比を  $\beta_m$  で定義すると、それぞれ次のように表せる。

$$u_m(0, t) = (E_m + F_m) e^{i\omega t} \quad (3.6)$$

$$u_m(h_m, t) = (E_m \cdot e^{ik_m h_m} + F_m \cdot e^{-ik_m h_m}) e^{i\omega t} \quad (3.7)$$

ここで、任意の  $m$  層と  $m+1$  層の変位及びせん断応力との連続性を考慮すると次の循環公式が求まる。

$$E_{m+1} = \frac{1}{2} E_m (1 + \alpha_m) \cdot e^{ik_m h_m} + \frac{1}{2} F_m (1 - \alpha_m) \cdot e^{-ik_m h_m} \quad (3.8)$$

$$F_{m+1} = \frac{1}{2} E_m (1 - \alpha_m) \cdot e^{ik_m h_m} + \frac{1}{2} F_m (1 + \alpha_m) \cdot e^{-ik_m h_m} \quad (3.9)$$

ここに、 $\alpha_m$  は複素インピーダンス比と呼ばれる定数で、次式で定義されている。

$$\alpha_m = \frac{k_m G_m^*}{k_{m+1} G_{m+1}^*} = \left( \frac{\rho_m G_m^*}{\rho_{m+1} G_{m+1}^*} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3.10)$$

この複素インピーダンス比  $\alpha_m$  は、周期に対して独立である。自由面におけるせん断応力度  $\tau=0$  と (3.7) 式より  $E_1 = F_1$  が得られる。循環公式 (3.8) 式、(3.9) 式を繰り返し用いて、次のような  $m$  層と表層の振幅の関係を導き出すことができる。

$$E_m = e_m(\omega) E_1 \quad (3.11)$$

$$F_m = f_m(\omega) F_1 \quad (3.12)$$

伝達関数  $e_m$  及び  $f_m$  は、単なる  $E_1 = F_1 = 1$  に対する倍率であり、 $E_1 = F_1 = 1$  を上式に代入して解けば求まる。

他の伝達関数は  $e_m$ 、 $f_m$  から簡単に得られる。 $n$  層及び  $m$  層表面での変位を関係づける伝達関数  $A_{n,m}$  を次のように定義する。

$$A_{n,m}(\omega) = \frac{u_m}{u_n} \quad (3.13)$$

(3.13) 式に (3.4) 式、(3.11) 式及び (3.12) 式を代入して整理すると次式を得る。

$$A_{n,m}(\omega) = \frac{e_m(\omega) + f_m(\omega)}{e_n(\omega) + f_n(\omega)} \quad (3.14)$$

これらの式より、伝達関数  $A(\omega)$  は、系のいかなる2つの層の間においても定められる。

故に、任意の層の動変位が判れば、他の層の動変位も計算できる。(3.2) 式より、加速度  $\ddot{u}(x, t)$ 、ひずみ  $\gamma(x, t)$  は次のように得られる。

$$\ddot{u}(x, t) = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -\omega^2 (E e^{i(kx + \omega t)} + F e^{-i(kx - \omega t)}) \quad (3.15)$$

$$\gamma(x, t) = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = ik (E e^{i(kx + \omega t)} - F e^{-i(kx - \omega t)}) \quad (3.16)$$

振幅  $E$  及び  $F$  は、系全体の層において求めることができるので、加速度及びひずみ

も求めることができる。





図 3-1 1次元地盤モデル

### 3.4 解析フローチャート

解析フローチャートを図 3-2 に示す。



K7 ① V-2 別紙 R0

図 3-2 解析フローチャート

### 3.5 検証 (Verification) と妥当性確認 (Validation)

#### 3.5.1 理論解との比較による検証

2層のモデル地盤において、1次元重複反射理論に基づく伝達関数の理論解との比較を行った。

##### (1) 検証モデル及び検討条件

図 3-3 に地盤モデル諸元を示す。




図 3-3 地盤モデル諸元

##### < 検討条件 >

- ・ 重力加速度は  $9.80665\text{m/s}^2$  とする。
- ・ 検討する振動数は  $0\sim 50\text{Hz}$  までとする。

(2) 比較結果

理論解との伝達関数の比較結果を図 3-4 に示すが，本解析コードと理論解の結果は一致していることが確認できる。




図 3-4 理論解との伝達関数の比較結果



## 3.5.2 他コードとの比較による検証

市販されている 1 次元地盤の等価線形解析プログラム L i Q S M A R T との比較を実施した。

## (1) 検証モデル

表 3-1 に地盤モデル諸元を示し、図 3-5 及び図 3-6 にひずみ依存特性を示す。

表 3-1 地盤モデル諸元

区分	層厚 (m)	分割 (m)	震度 (m)	単位体積重量 (kN/m <sup>3</sup> )	せん断波速度 (m/s)	せん断弾性係数 (kN/m <sup>2</sup> )	減衰定数	
第1層	4.00	1.00	1.00	17	110	20,976	0.03	
		1.00	2.00	17	110	20,976	0.03	
		1.00	3.00	17	110	20,976	0.03	
		1.00	4.00	17	110	20,976	0.03	
	10.80	1.20	5.20	16	124	25,087	0.02	
		1.20	6.40	16	124	25,087	0.02	
		1.20	7.60	16	124	25,087	0.02	
		1.20	8.80	16	124	25,087	0.02	
		1.20	10.00	16	124	25,087	0.02	
		1.20	11.20	16	124	25,087	0.02	
		1.20	12.40	16	124	25,087	0.02	
		1.20	13.60	16	124	25,087	0.02	
	第2層	9.60	1.60	16.40	16	162	42,818	0.02
			1.60	18.00	16	162	42,818	0.02
1.60			19.60	16	162	42,818	0.02	
1.60			21.20	16	162	42,818	0.02	
1.60			22.80	16	162	42,818	0.02	
1.60			24.40	16	162	42,818	0.02	
1.20		1.20	25.60	20	286	166,817	0.02	
8.00		2.00	27.60	20	252	129,512	0.02	
		2.00	29.60	20	252	129,512	0.02	
		2.00	31.60	20	252	129,512	0.02	
		2.00	33.60	20	252	129,512	0.02	
2.00		2.00	35.60	20	375	286,795	0.01	
基盤					20	442	398,432	0.01

せん断有効ひずみ (%)	G/G0	減衰 (%)
0.0001	1.000	2.00
0.0002	0.985	2.30
0.0005	0.930	2.80
0.001	0.880	3.20
0.002	0.819	3.60
0.005	0.729	4.40
0.01	0.648	5.10
0.02	0.578	5.70
0.05	0.459	7.30
0.1	0.381	9.20
0.2	0.300	11.00
0.5	0.198	14.00
1	0.129	16.10
2	0.078	17.60
5	0.028	19.20
10	0.014	20.00




図 3-5 ひずみ依存特性(第 1 層)

せん断有効ひずみ (%)	G/G0	減衰 (%)
0.0001	1.000	0.00
0.0002	0.991	0.28
0.0005	0.980	0.59
0.001	0.962	1.13
0.002	0.933	2.02
0.003	0.910	2.70
0.005	0.873	3.81
0.01	0.797	6.09
0.02	0.699	9.04
0.03	0.616	11.51
0.05	0.512	14.65
0.1	0.367	18.99
0.2	0.237	22.90
0.3	0.177	24.69
0.5	0.113	26.62
1	0.061	28.18




図 3-6 ひずみ依存特性(第 2 層)

(2) 検討条件

以下に，検討条件を示す。

- ・重力加速度は  $9.80\text{m/s}^2$  とする。
- ・等価線形解析とする。
- ・検討する振動数は  $0\sim 25\text{Hz}$  までとする。

(3) 入力地震動

入力波水平一方向に入力する。図 3-7 に入力地震動(2E 波)の加速度時刻歴を示す。




図 3-7 入力地震動加速度時刻歴

(4) 比較結果

伝達関数及び加速度の解析解の比較を図 3-8～図 3-11 に示す。各図より，伝達関数及び加速度の解析解は，一致していることが確認できる。




図 3-8 地表面伝達関数比較




図 3-9 加速度最大分布比較




図 3-10 地表面加速度時刻歴比較




図 3-11 地表面加速度応答スペクトル比較

### 3.5.3 使用内容に対する妥当性

本解析コードの解析結果と理論解を比較し、理論解と解析解が一致していることを確認した。また、類似解析コードであるL i Q S M A R Tと比較し解析解が一致していることを確認した。したがって、本解析にS H A K Eを使用することは妥当である。

別紙 11 ST-CROSS

1. 使用状況一覧

使用添付書類		バージョン
V-2-2-5	タービン建屋の地震応答計算書	Ver. 1.0
V-2-2-11	廃棄物処理建屋の地震応答計算書	Ver. 1.0
V-2-2-15	緊急時対策所の地震応答計算書	Ver. 1.0

2. 解析コードの概要

項目 \ コード名	S T - C R O S S
使用目的	底面地盤ばね算定
開発機関	株式会社竹中工務店
開発時期	1977 年
使用したバージョン	Ver. 1. 0
コードの概要	<p>本解析コードは、はり要素とばね要素からなる多質点系モデルを用いた時刻歴応答解析において、地盤ばね（底面ばね）を算定するプログラムである。半無限均質地盤の地表面点加振解（グリーン関数）を用いて、指定した矩形基礎形状に応じたインピーダンスマトリックスを求める。</p>
検証（Verification） 及び 妥当性確認（Validation）	<p>本解析コードは、タービン建屋等の地震応答解析における入力地震動の策定において、基準地震動 <math>S_s</math> 及び弾性設計用地震動 <math>S_d</math> に対する地盤の応答を評価するために使用している。</p> <p><b>【検証（Verification）】</b>            本解析コードの検証内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・理論解との比較</li> <li>・動作環境を満足する計算機にインストールして使用している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認（Validation）】</b>            本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検証の内容のとおり、矩形基礎形状に応じた地盤インピーダンスについて検証していることから、解析の目的に照らして今回の解析に適用することは妥当である。</li> </ul>



別紙 12 T D A S

1. 使用状況一覧

使用添付書類		バージョン
V-2-2-5	タービン建屋の地震応答計算書	Ver. 20121030
V-2-2-11	廃棄物処理建屋の地震応答計算書	Ver. 20121030
V-2-2-15	緊急時対策所の地震応答計算書	Ver. 20121030

2. 解析コードの概要

項目 \ コード名	T D A S
使用目的	固有値解析及び地震応答解析
開発機関	株式会社竹中工務店
開発時期	1988 年
使用したバージョン	Ver. 20121030
コードの概要	<p>本解析コードは、曲げせん断要素及びばね要素で構成される質点系モデルの地震応答解析等を行うことができる。本解析コードの主な特徴として、以下の①、②を挙げることができる。</p> <p>①固有値解析と建屋の基礎浮上りを考慮した非線形地震応答解析ができる。</p> <p>②1次元重複反射理論による地盤の振動解析に基づき、埋め込みを伴う側面地盤ばね位置に入力する地盤応答を算定することができる。</p>
検証 (Verification) 及び 妥当性確認 (Validation)	<p>本解析コードは、タービン建屋等の地震応答解析における入力地震動の策定において、基準地震動 <math>S_s</math> 及び弾性設計用地震動 <math>S_d</math> に対する地盤の応答を評価するため並びに基準地震動 <math>S_s</math> 及び弾性設計用地震動 <math>S_d</math> に対する建屋の応答を評価するために使用している。</p> <p><b>【検証 (Verification)】</b></p> <p>本解析コードの検証内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・理論解との比較</li> <li>・他コードとの比較</li> <li>・動作環境を満足する計算機にインストールして使用している。</li> </ul> <p><b>【妥当性確認 (Validation)】</b></p> <p>本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検証の内容のとおり、弾塑性を考慮した多質点系の地震応答について検証していること、また、地盤の応答解析について検証していることから、解析の目的に照らして今回の解析に適用することは妥当である。</li> </ul>