

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【210】
2. 日 時：令和2年6月5日（金） 10時00分～12時00分
3. 場 所：原子力規制庁 9階E会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

宮本管理官補佐、桐原調整係長

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部課長 他7名※

## 5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書等について、令和2年1月24日、4月3日、5月14日及び6月2日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。
  - 竜巻飛来物による第7号機SGTS排気配管損傷時の事故時被ばく評価への影響について、設置変更許可での記載内容を踏まえて、記載を検討すること。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

## 6. その他

なし