

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【311】
2. 日時：令和2年9月23日 14時00分～16時00分
3. 場所：原子力規制庁 9階D会議室
4. 出席者（※・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

植木主任安全審査官、津金主任安全審査官、宇田川安全審査官、  
服部安全審査専門職、山浦技術参与

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部 課長 他24名※

## 5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、耐震性及び強度に関する説明書について、令和2年9月15日及び9月18日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。  
【使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）の耐震性についての計算書】
  - 「表1-1 構造計画」及び「1.3.2.1 架構の発生応力」について、架構の範囲を明確にして説明すること。また、架構基礎部の立体的な構造が分かる図を追加すること。
  - 本計算書で適用した水の付加質量及び排除水体積質量の考え方について、補足説明資料「排除水体積質量の考慮による応答低減について」に追加すること。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

## 6. その他

なし