

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法	・表現の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>まえがき</p> <p>本強度計算方法は，工事計画認可申請書に添付するクラス2管の強度計算について説明するものである。</p> <p>本書は，以下により構成される。</p> <p>クラス2管の応力計算方法</p>	<p>・評価対象の差異(女川2号機においては，SA兼用のないDBのみの評価対象がない。板厚計算については，SA兼用のクラス2管については公式が同じこと，評価条件がSA条件の包絡されることからSA2管において基本板厚計算を実施する。応力計算については，クラス2管は一次+二次応力，SAクラス2管は一次応力のみであり，評価する応力が異なることから，クラス2管の応力計算方法についてのみ作成する。)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>・評価対象の差異(女川2号機においては、SA兼用のないDBのみの評価対象がない。板厚計算については、SA兼用のクラス2管については公式が同じこと、評価条件がSA条件の包絡されることからSA2管において基本板厚計算を実施する。応力計算については、クラス2管は一次+二次応力、SAクラス2管は一次応力のみであり、評価する応力が異なることから、クラス2管の応力計算方法についてのみ作成する。)</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		クラス2管の応力計算方法	・文章構成の差異

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		目次 1. 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.2 適用基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2. クラス2管の強度計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.1 計算方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.2 計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3. 計算書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.1 管の応力計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本計算方法は、発電用原子力設備のうち、クラス2管の応力計算書（以下「計算書」という。）について説明するものである。</p> <p>1.2 適用基準</p> <p>適用基準を以下に示す。</p> <p>(1) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）</p> <p>(2) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準規則解釈」という。）</p> <p>(3) 発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））J S M E S N C 1 -2005/2007）（日本機械学会 2007年）（以下「設計・建設規格」という。）</p> <p>(4) 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省告示第501号（以下「告示第501号」という。）</p> <p>2. クラス2管の強度計算方法</p> <p>2.1 計算方針</p> <p>技術基準規則解釈において、技術基準規則第17条に規定の要求に適合する材料及び構造とは、施設時の規格によることから、クラス2管は、設計・建設規格 PPC-3500 と告示第501号 第56条のいずれか安全側による評価を実施する。</p>	<p>・表現の相違(対象の明確化)</p> <p>・施設時の適用規格の差異（女川2号機は施設時の適用規格として昭和55年告示第501号を適用しており、今回の評価にも用いる。）</p> <p>・施設時の適用規格の差異（女川2号機は施設時の適用規格として昭和55年告示第501号を適用した場合は、設計・建設規格とのいずれか安全側による評価としている。）</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>2.2 計算方法</p> <p>2.2.1 解析による計算</p> <p>応力計算についての計算は三次元多質点系はりモデルによる解析により実施する。配管系の動的解析手法としては、スペクトルモーダル解析法を用いる。なお、解析は解析コード「ISAP」を使用する。評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、添付書類「VI-5 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p> <p>2.2.1.1 解析モデルの作成</p> <p>配管系の解析モデル作成に当たっては、以下を考慮する。</p> <p>(1)配管系は三次元多質点系はりモデルとし、曲げ、せん断、ねじり及び軸力に対する剛性を考慮する。</p> <p>(2)弁等の偏心質量がある場合には、その影響を評価できるモデル化を行う。また、弁の剛性を考慮したモデル化を行う。</p> <p>(3)同一モデルに含める範囲は、原則としてアンカ点からアンカ点までとする。</p> <p>(4)分岐管がある場合には、その影響を考慮できるモデル化を行う。ただし、母管に対して分岐管の径が十分に小さく、分岐管の振動が母管に与える影響が小さい場合にはこの限りではない。</p> <p>(5)質点は応力が高くなると考えられる点に設定するとともに、代表的な振動モードを十分に表現できるように、適切な間隔で設ける。</p> <p>(6)配管の支持構造物は、以下の境界条件として扱うことを基本とする。</p> <p>a. レストレイント：拘束方向の剛性を考慮する。</p> <p>b. スナップ：拘束方向の剛性を考慮する。</p> <p>c. アンカ：6方向を固定と扱う。</p> <p>d. ガイド：拘束方向及び回転拘束方向の剛性を考慮する。</p>	<p>・記載の適正化</p> <p>・表現の相違（メーカーによる解析コードの差異）</p> <p>・文章構成及び表現上の差異</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(7)配管系の質量は，配管自体の質量（フランジ部含む。）の他に弁等の集中質量，管内流体の質量，付加質量として保温材等の質量を考慮するものとする。</p> <p>2.2.1.2 解析条件</p> <p>解析において考慮する解析条件を以下に示す。</p> <p>(1) 荷重条件</p> <ul style="list-style-type: none">a. 内圧b. 機械的荷重（自重及びその他の長期的荷重）c. 機械的荷重（逃し弁又は安全弁の吹出し反力及びその他の短期的荷重）d. 熱膨張及び熱による支持点の変位による応力	

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																														
		<p>2.2.2 計算式</p> <p>2.2.2.1 記号の定義</p> <p>計算式中に説明のない記号の定義は下表のとおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="1330 384 1935 957"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$B_{1}, B_{2}, B_{2b}, B_{2r}$</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）</td> </tr> <tr> <td>D_0</td> <td>mm</td> <td>管の外径</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>—</td> <td>設計・建設規格 PPC-3530 に規定する許容応力低減係数</td> </tr> <tr> <td>i_1</td> <td>—</td> <td>・告示第501号第57条に規定する値又は1.33のいずれか大きい方の値 ・設計・建設規格 PPC-3810 に規定する値又は1.33のいずれか大きい方の値</td> </tr> <tr> <td>i_2</td> <td>—</td> <td>・告示第501号第57条に規定する値又は1.0のいずれか大きい方の値 ・設計・建設規格 PPC-3810 に規定する値又は1.0のいずれか大きい方の値</td> </tr> <tr> <td>M_a</td> <td>N・mm</td> <td>管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{ab}</td> <td>N・mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{ar}</td> <td>N・mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_b</td> <td>N・mm</td> <td>管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	$B_{1}, B_{2}, B_{2b}, B_{2r}$	—	設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）	D_0	mm	管の外径	f	—	設計・建設規格 PPC-3530 に規定する許容応力低減係数	i_1	—	・告示第501号第57条に規定する値又は1.33のいずれか大きい方の値 ・設計・建設規格 PPC-3810 に規定する値又は1.33のいずれか大きい方の値	i_2	—	・告示第501号第57条に規定する値又は1.0のいずれか大きい方の値 ・設計・建設規格 PPC-3810 に規定する値又は1.0のいずれか大きい方の値	M_a	N・mm	管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント	M_{ab}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント	M_{ar}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント	M_b	N・mm	管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
記号	単位	定義																															
$B_{1}, B_{2}, B_{2b}, B_{2r}$	—	設計・建設規格 PPB-3810 に規定する応力係数（一次応力の計算に使用するもの）																															
D_0	mm	管の外径																															
f	—	設計・建設規格 PPC-3530 に規定する許容応力低減係数																															
i_1	—	・告示第501号第57条に規定する値又は1.33のいずれか大きい方の値 ・設計・建設規格 PPC-3810 に規定する値又は1.33のいずれか大きい方の値																															
i_2	—	・告示第501号第57条に規定する値又は1.0のいずれか大きい方の値 ・設計・建設規格 PPC-3810 に規定する値又は1.0のいずれか大きい方の値																															
M_a	N・mm	管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント																															
M_{ab}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント																															
M_{ar}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）により生ずるモーメント																															
M_b	N・mm	管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント																															

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>単位</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M_{bb}</td> <td>N・mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_{br}</td> <td>N・mm</td> <td>管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント</td> </tr> <tr> <td>M_c</td> <td>N・mm</td> <td>管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生ずるモーメント</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>MPa</td> <td>最高使用圧力</td> </tr> <tr> <td>P_m</td> <td>MPa</td> <td>内面に受ける最高の圧力</td> </tr> <tr> <td>S_a</td> <td>MPa</td> <td>告示第501号第56条第2号又は設計・建設規格 PPC-3530に規定する許容応力</td> </tr> <tr> <td>S_c</td> <td>MPa</td> <td>室温における告示第501号 別表第6又は設計・建設規格付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力</td> </tr> <tr> <td>S_h</td> <td>MPa</td> <td>最高使用温度における告示第501号 別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力</td> </tr> <tr> <td>S_n</td> <td>MPa</td> <td>一次＋二次応力</td> </tr> <tr> <td>$S_{pr,m}$</td> <td>MPa</td> <td>一次応力</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>mm</td> <td>管の厚さ</td> </tr> <tr> <td>Z, Z_i</td> <td>mm³</td> <td>管の断面係数</td> </tr> <tr> <td>Z_b</td> <td>mm³</td> <td>管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の断面係数</td> </tr> <tr> <td>Z_r</td> <td>mm³</td> <td>管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の断面係数</td> </tr> </tbody> </table>	記号	単位	定義	M_{bb}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント	M_{br}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント	M_c	N・mm	管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生ずるモーメント	P	MPa	最高使用圧力	P_m	MPa	内面に受ける最高の圧力	S_a	MPa	告示第501号第56条第2号又は設計・建設規格 PPC-3530に規定する許容応力	S_c	MPa	室温における告示第501号 別表第6又は設計・建設規格付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力	S_h	MPa	最高使用温度における告示第501号 別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力	S_n	MPa	一次＋二次応力	$S_{pr,m}$	MPa	一次応力	t	mm	管の厚さ	Z, Z_i	mm ³	管の断面係数	Z_b	mm ³	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の断面係数	Z_r	mm ³	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の断面係数	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
記号	単位	定義																																														
M_{bb}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント																																														
M_{br}	N・mm	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の機械的荷重（逃がし弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重に限る。）により生ずるモーメント																																														
M_c	N・mm	管の熱による支持点の変位及び熱膨張により生ずるモーメント																																														
P	MPa	最高使用圧力																																														
P_m	MPa	内面に受ける最高の圧力																																														
S_a	MPa	告示第501号第56条第2号又は設計・建設規格 PPC-3530に規定する許容応力																																														
S_c	MPa	室温における告示第501号 別表第6又は設計・建設規格付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力																																														
S_h	MPa	最高使用温度における告示第501号 別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に規定する材料の許容引張応力																																														
S_n	MPa	一次＋二次応力																																														
$S_{pr,m}$	MPa	一次応力																																														
t	mm	管の厚さ																																														
Z, Z_i	mm ³	管の断面係数																																														
Z_b	mm ³	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される分岐管の断面係数																																														
Z_r	mm ³	管台又は突合せ溶接式ティーに接続される主管の断面係数																																														

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>2.2.2.2 応力計算</p> <p>(1) 告示第501号第56条の規定に基づく評価</p> <p>a. 一次応力（告示第501号第56条第1号）</p> <p>(a) 最高使用圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）による一次応力</p> $S_{pr,m} = P \cdot D_o / (4 \cdot t) + 0.75 \cdot i_1 \cdot M_a / Z \leq S_h$ <p>(b) 内面に受ける最高の圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重及び逃し弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重）による一次応力</p> $S_{pr,m} = P_m \cdot D_o / (4 \cdot t) + 0.75 \cdot i_1 \cdot (M_a + M_b) / Z \leq 1.2 \cdot S_h$ <p>b. 一次+二次応力（告示第501号第56条第2号）</p> <p>(a) 最高使用圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）による一次+二次応力</p> $S_a = P \cdot D_o / (4 \cdot t) + (0.75 \cdot i_1 \cdot M_a + i_2 \cdot M_c) / Z$ <p>(b) 内面に受ける最高の圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重及び逃し弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重）による一次+二次応力</p> $S_a = P_m \cdot D_o / (4 \cdot t) + \{0.75 \cdot i_1 \cdot (M_a + M_b) + i_2 \cdot M_c\} / Z$ <p>(c) (a)に対する許容応力</p> $S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$ <p>(d) (b)に対する許容応力</p> $S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$	<p>・ 施設時の適用規格の差異（女川2号機は施設時の適用規格として昭和55年告示第501号を適用しており、今回の評価にも用いる。）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 設計・建設規格 PPC-3500 による評価</p> <p>a. 一次応力（設計・建設規格 PPC-3520）</p> <p>(a) 最高使用圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）による一次応力</p> <p>イ. 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot M_{ab} / Z_b + B_{2r} \cdot M_{ar} / Z_r \leq 1.5 \cdot S_h$ <p>ロ. イ.以外の管</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot M_a / Z \leq 1.5 \cdot S_h$ <p>(b) 内面に受ける最高の圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重及び逃し弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重）による一次応力</p> <p>イ. 管台及び突合せ溶接式ティー</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P_m \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_{2b} \cdot (M_{ab} + M_{bb}) / Z_b + B_{2r} \cdot (M_{ar} + M_{br}) / Z_r \leq 1.8 \cdot S_h$ <p>ロ. イ.以外の管</p> $S_{pr m} = B_1 \cdot P_m \cdot D_0 / (2 \cdot t) + B_2 \cdot (M_a + M_b) / Z \leq 1.8 \cdot S_h$ <p>b. 一次+二次応力（設計・建設規格 PPC-3530）</p> <p>(a) 最高使用圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重に限る。）による一次+二次応力</p> $S_n = P \cdot D_0 / (4 \cdot t) + (0.75 \cdot i_1 \cdot M_a + i_2 \cdot M_c) / Z$ <p>(b) 内面に受ける最高の圧力及び機械的荷重（自重その他の長期的荷重及び逃し弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重）による一次+二次応力</p> $S_n = P_m \cdot D_0 / (4 \cdot t) + \{0.75 \cdot i_1 \cdot (M_a + M_b) + i_2 \cdot M_c\} / Z$ <p>(c) (a)に対する許容応力</p> $S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$ <p>(d) (b)に対する許容応力</p> $S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$	<p>・記載の適正化</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																													
		<p>2.2.3 荷重の組合せ及び許容応力 計算における荷重の組合せ及び許容応力を以下に示す。</p> <p>表 2-1 荷重の組合せ</p> <table border="1" data-bbox="1330 381 1935 483"><thead><tr><th>管クラス</th><th>荷重の組合せ</th><th>状態</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">クラス2管</td><td>P+D</td><td rowspan="2">運転状態 I, II 供用状態 A, B</td></tr><tr><td>P+D+M</td></tr></tbody></table> <p>表 2-2 許容応力（告示第501号第56条）</p> <table border="1" data-bbox="1330 644 1935 858"><thead><tr><th>状態</th><th>荷重の組合せ</th><th>一次応力 (曲げ応力を含む。)</th><th>一次+二次応力</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">運転状態 I, II</td><td>P+D</td><td>S_h</td><td>$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$</td></tr><tr><td>P+D+M</td><td>$1.2 S_h$</td><td>$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$</td></tr></tbody></table> <p>表 2-3 許容応力（設計・建設規格 PPC-3500）</p> <table border="1" data-bbox="1330 1010 1935 1160"><thead><tr><th>状態</th><th>荷重の組合せ</th><th>一次応力 (曲げ応力を含む。)</th><th>一次+二次応力</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">供用状態 A, B</td><td>P+D</td><td>$1.5 S_h$</td><td>$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$</td></tr><tr><td>P+D+M</td><td>$1.8 S_h$</td><td>$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$</td></tr></tbody></table> <p>表 2-1, 表 2-2, 表 2-3 中の記号 P：内圧による荷重 D：自重その他の長期的荷重 M：逃し弁又は安全弁の吹出し反力その他の短期的荷重</p>	管クラス	荷重の組合せ	状態	クラス2管	P+D	運転状態 I, II 供用状態 A, B	P+D+M	状態	荷重の組合せ	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次応力	運転状態 I, II	P+D	S_h	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$	P+D+M	$1.2 S_h$	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$	状態	荷重の組合せ	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次応力	供用状態 A, B	P+D	$1.5 S_h$	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$	P+D+M	$1.8 S_h$	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$	<p>・評価対象の差異</p> <p>・定義及び表現の相違 (女川2号機では荷重の組合せ及び許容応力に対応する状態として、設計・建設規格で評価する場合は供用状態、告示で評価する場合は運転状態を用いる。)</p> <p>・施設時の適用規格の差異（女川2号機は施設時の適用規格として昭和55年告示第501号を適用しており、今回の評価にも用いる。)</p> <p>・表現の相違</p>
管クラス	荷重の組合せ	状態																														
クラス2管	P+D	運転状態 I, II 供用状態 A, B																														
	P+D+M																															
状態	荷重の組合せ	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次応力																													
運転状態 I, II	P+D	S_h	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$																													
	P+D+M	$1.2 S_h$	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$																													
状態	荷重の組合せ	一次応力 (曲げ応力を含む。)	一次+二次応力																													
供用状態 A, B	P+D	$1.5 S_h$	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$																													
	P+D+M	$1.8 S_h$	$S_a = 1.25 \cdot f \cdot S_c + (1.2 + 0.25 \cdot f) \cdot S_h$																													

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																														
		<p>2.2.4 計算精度と桁処理方法 計算精度は6桁以上を確保する。表示する数値の桁処理方法は表2-4に示すとおりである。</p> <table border="1"><caption>表2-4 数値の桁処理方法</caption><thead><tr><th>数値の種類</th><th>単位</th><th>処理桁</th><th>処理方法</th><th>表示桁</th></tr></thead><tbody><tr><td>圧力*1</td><td>MPa</td><td>—</td><td>—</td><td>小数点以下第2位*2</td></tr><tr><td>温度</td><td>℃</td><td>—</td><td>—</td><td>整数位</td></tr><tr><td rowspan="3">長さ</td><td>下記以外の長さ</td><td>mm</td><td>—</td><td>—</td><td>小数点以下第1位</td></tr><tr><td>移動量</td><td>mm</td><td>小数点以下第2位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第1位</td></tr><tr><td>鳥瞰図記載</td><td>mm</td><td>小数点以下第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr><tr><td>質量</td><td>kg</td><td>小数点以下第1位</td><td>四捨五入</td><td>整数位</td></tr><tr><td>ばね定数</td><td>N/mm</td><td>有効桁数3桁</td><td>四捨五入</td><td>有効桁数2桁</td></tr><tr><td>回転ばね定数</td><td>N・mm/rad</td><td>有効桁数3桁</td><td>四捨五入</td><td>有効桁数2桁</td></tr><tr><td>方向余弦</td><td>—</td><td>小数点以下第5位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第4位</td></tr><tr><td rowspan="2">応力</td><td>算出応力</td><td>MPa</td><td>小数点以下第1位</td><td>切上げ</td><td>整数位</td></tr><tr><td>許容応力*3</td><td>MPa</td><td>小数点以下第1位</td><td>切捨て</td><td>整数位</td></tr></tbody></table> <p>注記 *1：必要に応じてkPaを使用し、MPa表示を（ ）内に併記する。また、静水頭は「静水頭」と表示する。 *2：必要に応じて小数点以下第3位又は第4位を用いる。 *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容応力は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示別表に記載された許容応力は、各温度の値をSI単位に換算し、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	圧力*1	MPa	—	—	小数点以下第2位*2	温度	℃	—	—	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm	—	—	小数点以下第1位	移動量	mm	小数点以下第2位	四捨五入	小数点以下第1位	鳥瞰図記載	mm	小数点以下第1位	四捨五入	整数位	質量	kg	小数点以下第1位	四捨五入	整数位	ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁	回転ばね定数	N・mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁	方向余弦	—	小数点以下第5位	四捨五入	小数点以下第4位	応力	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>・数値の丸め方(数値の種類)の差異(女川2号機では、クラス2管の強度計算書の記載内容を参考に左記の記載とする。また、告示第501号にて評価する場合の注記を追記する。)</p>
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																													
圧力*1	MPa	—	—	小数点以下第2位*2																																																													
温度	℃	—	—	整数位																																																													
長さ	下記以外の長さ	mm	—	—	小数点以下第1位																																																												
	移動量	mm	小数点以下第2位	四捨五入	小数点以下第1位																																																												
	鳥瞰図記載	mm	小数点以下第1位	四捨五入	整数位																																																												
質量	kg	小数点以下第1位	四捨五入	整数位																																																													
ばね定数	N/mm	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁																																																													
回転ばね定数	N・mm/rad	有効桁数3桁	四捨五入	有効桁数2桁																																																													
方向余弦	—	小数点以下第5位	四捨五入	小数点以下第4位																																																													
応力	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																												
	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																												

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3. 計算書の構成</p> <p>3.1 管の応力計算書</p> <p>(1) 概要</p> <p>本計算方法に基づき，管の応力計算を実施した結果を示す旨を記載する。</p> <p>また，評価結果の記載方法は以下とする旨を記載する。</p> <p>a. 管</p> <p>工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（以下「裕度」という。）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。各応力区分における代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果についても記載する。</p> <p>(2) 概略系統図及び鳥瞰図</p> <p>a. 概略系統図</p> <p>工事計画記載範囲の管を含む概略系統図を添付する。</p> <p>b. 鳥瞰図</p> <p>工事計画記載範囲の管のうち評価結果記載の解析モデルの解析モデル図を添付する。</p>	<p>・既工認評価の差異(女川2号機においては既工認の確認による評価は実施しない。)</p> <p>・既工認評価の差異(女川2号機においては既工認の確認による評価は実施しない。)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																						
		<p>(3) 計算条件 本項目記載内容及び添付フォーマットを以下に示す。ただし、鳥瞰図の添付を省略した範囲については、同様の理由で添付を省略する。</p> <p>a. 設計条件 鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管名称で区分し、管名称と対応する評価点番号を示す。</p> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1" data-bbox="1335 1007 1939 1118"><thead><tr><th>管名称</th><th>最高使用圧力 (MPa)</th><th>最高使用温度 (°C)</th><th>外径 (mm)</th><th>厚さ (mm)</th><th>材料</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>鳥瞰図番号</p> <table border="1" data-bbox="1335 1382 1939 1430"><thead><tr><th>管名称</th><th>対応する評価点</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	管名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料													管名称	対応する評価点			<p>・表現の相違</p>
管名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料																				
管名称	対応する評価点																								

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																																																																														
		<p data-bbox="1384 284 1637 309">配管の質量（付加質量含む）</p> <p data-bbox="1361 319 1471 343">鳥瞰図番号</p> <table border="1" data-bbox="1330 352 1937 576"><thead><tr><th>評価点</th><th>質量(kg)</th><th>評価点</th><th>質量(kg)</th><th>評価点</th><th>質量(kg)</th><th>評価点</th><th>質量(kg)</th><th>評価点</th><th>質量(kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1384 627 1615 651">弁部の質量を下表に示す。</p> <p data-bbox="1361 660 1471 684">鳥瞰図番号</p> <table border="1" data-bbox="1330 687 1632 788"><thead><tr><th>評価点</th><th>質量(kg)</th><th>評価点</th><th>質量(kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1384 863 1615 887">弁部の寸法を下表に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1330 903 1715 979"><thead><tr><th>弁NO.</th><th>評価点</th><th>外径(mm)</th><th>厚さ(mm)</th><th>長さ(mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1384 1102 1693 1126">支持点部のばね定数を下表に示す。</p> <p data-bbox="1361 1136 1471 1160">鳥瞰図番号</p> <table border="1" data-bbox="1330 1169 1937 1299"><thead><tr><th rowspan="2">支持点番号</th><th colspan="3">各軸方向ばね定数(N/mm)</th><th colspan="3">各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)																																																																																											評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)													弁NO.	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)											支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)			X	Y	Z	X	Y	Z															<p data-bbox="1960 284 2168 547">・表現の相違(女川2号機はクラス2管の強度計算書に記載する計算条件(配管等の質量,弁部の寸法,支持点及び貫通部ばね定数)のフォーマット例を記載する。)</p>
評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)																																																																																																																																																								
評価点	質量(kg)	評価点	質量(kg)																																																																																																																																																														
弁NO.	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)																																																																																																																																																													
支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)																																																																																																																																																													
	X	Y	Z	X	Y	Z																																																																																																																																																											

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査ブランドの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																									
		<p>b. 材料及び許容応力</p> <table border="1" data-bbox="1330 359 1944 486"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">最高使用温度 (°C)</th> <th colspan="4">許容応力 (MPa) *</th> </tr> <tr> <th>S_m</th> <th>S_y</th> <th>S_u</th> <th>S_h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：評価に使用しない許容応力については欄を設けない。</p> <p>(4) 評価結果</p> <p>工事計画記載範囲の管の各応力区分における最大発生応力の評価点の評価結果を示した表を解析モデル単位に添付する。解析モデルは各応力区分における裕度最小モデルを添付する。添付フォーマットを以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1330 790 1944 1220" style="border: 2px solid red;"> <thead> <tr> <th colspan="8">a. 告示501号第56条による評価結果</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">鳥瞰図</th> <th rowspan="3">運転状態</th> <th rowspan="3">最大応力評価点</th> <th rowspan="3">最大応力区分*1</th> <th colspan="2">一次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="2">一次+二次応力評価 (MPa)</th> </tr> <tr> <th>計算応力</th> <th>許容応力</th> <th>計算応力</th> <th>許容応力*2</th> </tr> <tr> <th>S_{perm} (1)</th> <th>S_n</th> <th>S_n (a)</th> <th>S_n (c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S_{perm} (2)</td> <td>1.2・S_h</td> <td>S_n (b)</td> <td>S_n (d)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">鳥瞰図番号</td> <td>(I, II)</td> <td></td> <td>S_{perm} (1)</td> <td>Max</td> <td>S_n</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(I, II)</td> <td></td> <td>S_n (a)</td> <td></td> <td></td> <td>Max</td> <td>S_n (c)</td> </tr> <tr> <td>(I, II)</td> <td></td> <td>S_{perm} (2)</td> <td>Max</td> <td>1.2・S_h</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(I, II)</td> <td></td> <td>S_n (b)</td> <td></td> <td></td> <td>Max</td> <td>S_n (d)</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：S_{perm} (1)、S_{perm} (2) はそれぞれ、告示501号第56条第1号(イ)、(ロ)に基づき計算した一次応力、S_n (a)、S_n (b) はそれぞれ、告示501号第56条第2号(イ)、(ロ)に基づき計算した一次+二次応力を示す。 *2：S_n (c)、S_n (d) はそれぞれ、告示501号第56条第2号(ハ)、(ニ)に基づき計算した許容応力を示す。</p>	材料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa) *				S _m	S _y	S _u	S _h																			a. 告示501号第56条による評価結果								鳥瞰図	運転状態	最大応力評価点	最大応力区分*1	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)		計算応力	許容応力	計算応力	許容応力*2	S _{perm} (1)	S _n	S _n (a)	S _n (c)					S _{perm} (2)	1.2・S _h	S _n (b)	S _n (d)	鳥瞰図番号	(I, II)		S _{perm} (1)	Max	S _n			(I, II)		S _n (a)			Max	S _n (c)	(I, II)		S _{perm} (2)	Max	1.2・S _h			(I, II)		S _n (b)			Max	S _n (d)	<p>・ 施設時の適用規格の差異（女川2号機では告示第501号を適用するため、告示条文に基づくフォーマット例を記載する。）</p>
材料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa) *																																																																																										
		S _m	S _y	S _u	S _h																																																																																							
a. 告示501号第56条による評価結果																																																																																												
鳥瞰図	運転状態	最大応力評価点	最大応力区分*1	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)																																																																																						
				計算応力	許容応力	計算応力	許容応力*2																																																																																					
				S _{perm} (1)	S _n	S _n (a)	S _n (c)																																																																																					
				S _{perm} (2)	1.2・S _h	S _n (b)	S _n (d)																																																																																					
鳥瞰図番号	(I, II)		S _{perm} (1)	Max	S _n																																																																																							
	(I, II)		S _n (a)			Max	S _n (c)																																																																																					
	(I, II)		S _{perm} (2)	Max	1.2・S _h																																																																																							
	(I, II)		S _n (b)			Max	S _n (d)																																																																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																																																																																																			
		<p>b. 設計・建設規格 PPC-3500 による評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">鳥瞰図</th> <th rowspan="2">供用状態</th> <th rowspan="2">最大応力評価点</th> <th rowspan="2">最大応力区分*1</th> <th colspan="2">一次応力評価 (MPa)</th> <th colspan="2">一次+二次応力評価 (MPa)</th> </tr> <tr> <th>計算応力</th> <th>許容応力</th> <th>計算応力</th> <th>許容応力*2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>$S_{perm}(1)$</td> <td>$1.5 \cdot S_n$</td> <td>$S_n(a)$</td> <td>$S_n(c)$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>$S_{perm}(2)$</td> <td>$1.8 \cdot S_n$</td> <td>$S_n(b)$</td> <td>$S_n(d)$</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">鳥瞰図番号</td> <td>(A, B)</td> <td></td> <td>$S_{perm}(1)$</td> <td>Max</td> <td>$1.5 \cdot S_n$</td> <td></td> <td>$S_n(c)$</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td></td> <td>$S_n(a)$</td> <td></td> <td>Max</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td></td> <td>$S_{perm}(2)$</td> <td>Max</td> <td>$1.8 \cdot S_n$</td> <td></td> <td>$S_n(d)$</td> </tr> <tr> <td>(A, B)</td> <td></td> <td>$S_n(b)$</td> <td></td> <td>Max</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: $S_{perm}(1)$, $S_{perm}(2)$ はそれぞれ、設計・建設規格 PPC-3520(1), (2)に基づき計算した一次応力, $S_n(a)$, $S_n(b)$ はそれぞれ、設計・建設規格 PPC-3530(1)a, bに基づき計算した一次+二次応力を示す。 *2: $S_n(c)$, $S_n(d)$ はそれぞれ、設計・建設規格 PPC-3530(1)c, dに基づき計算した許容応力を示す。</p> <p>(5)代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果</p> <p>代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。このため、下表の代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を記載する。</p> <table border="1"> <caption>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス2範囲）</caption> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">配管モデル</th> <th colspan="4">運転状態 (I, II) *1</th> <th colspan="4">運転状態 (I, II) *2</th> </tr> <tr> <th colspan="4">一次応力</th> <th colspan="4">一次応力</th> </tr> <tr> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度 代表</th> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度 代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>***-1</td> <td>1</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> <td>9</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>***-2</td> <td>2</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>○</td> <td>10</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>***-3</td> <td>3</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> <td>11</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>***-4</td> <td>4</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> <td>12</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>***-5</td> <td>5</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> <td>13</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>***-6</td> <td>6</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> <td>14</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>***-7</td> <td>7</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> <td>15</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>***-8</td> <td>8</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> <td>16</td> <td>**</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 告示第501号第56条第1号(イ)に基づき計算した一次応力を示す。 *2: 告示第501号第56条第1号(ロ)に基づき計算した一次応力を示す。</p>	鳥瞰図	供用状態	最大応力評価点	最大応力区分*1	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)		計算応力	許容応力	計算応力	許容応力*2					$S_{perm}(1)$	$1.5 \cdot S_n$	$S_n(a)$	$S_n(c)$					$S_{perm}(2)$	$1.8 \cdot S_n$	$S_n(b)$	$S_n(d)$	鳥瞰図番号	(A, B)		$S_{perm}(1)$	Max	$1.5 \cdot S_n$		$S_n(c)$	(A, B)		$S_n(a)$		Max			(A, B)		$S_{perm}(2)$	Max	$1.8 \cdot S_n$		$S_n(d)$	(A, B)		$S_n(b)$		Max			No	配管モデル	運転状態 (I, II) *1				運転状態 (I, II) *2				一次応力				一次応力				評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度 代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度 代表	1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—	2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○	3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—	4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—	5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—	6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—	7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—	8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—	<p>・ 施設時の適用規格の差異（女川2号機では告示第501号を適用するため、告示条文に基づくフォーマット例を記載する。）</p>
鳥瞰図	供用状態	最大応力評価点					最大応力区分*1	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)																																																																																																																																																																												
			計算応力	許容応力	計算応力	許容応力*2																																																																																																																																																																																
				$S_{perm}(1)$	$1.5 \cdot S_n$	$S_n(a)$	$S_n(c)$																																																																																																																																																																															
				$S_{perm}(2)$	$1.8 \cdot S_n$	$S_n(b)$	$S_n(d)$																																																																																																																																																																															
鳥瞰図番号	(A, B)		$S_{perm}(1)$	Max	$1.5 \cdot S_n$		$S_n(c)$																																																																																																																																																																															
	(A, B)		$S_n(a)$		Max																																																																																																																																																																																	
	(A, B)		$S_{perm}(2)$	Max	$1.8 \cdot S_n$		$S_n(d)$																																																																																																																																																																															
	(A, B)		$S_n(b)$		Max																																																																																																																																																																																	
No	配管モデル	運転状態 (I, II) *1				運転状態 (I, II) *2																																																																																																																																																																																
		一次応力				一次応力																																																																																																																																																																																
		評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度 代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度 代表																																																																																																																																																																													
1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—																																																																																																																																																																											
2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○																																																																																																																																																																											
3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—																																																																																																																																																																											
4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—																																																																																																																																																																											
5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—																																																																																																																																																																											
6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—																																																																																																																																																																											
7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—																																																																																																																																																																											
8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—																																																																																																																																																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-4 クラス2管の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/9/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		<p>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス2範囲）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">配管 モデル</th> <th colspan="5">運転状態（I, II）*3</th> <th colspan="5">運転状態（I, II）*4</th> </tr> <tr> <th colspan="5">一次+二次応力</th> <th colspan="5">一次+二次応力</th> </tr> <tr> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>***-1</td><td>1</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>9</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>2</td><td>***-2</td><td>2</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>○</td><td>10</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>○</td></tr> <tr><td>3</td><td>***-3</td><td>3</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>11</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>4</td><td>***-4</td><td>4</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>12</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>5</td><td>***-5</td><td>5</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>13</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>6</td><td>***-6</td><td>6</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>14</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>7</td><td>***-7</td><td>7</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>15</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>8</td><td>***-8</td><td>8</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>16</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>注記 *3：告示第501号第56条第2号（イ）に基づき計算した一次+二次応力を示す。 *4：告示第501号第56条第2号（ロ）に基づき計算した一次+二次応力を示す。</p> <p>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス2範囲）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">配管 モデル</th> <th colspan="5">供用状態（A, B）*1</th> <th colspan="5">供用状態（A, B）*2</th> </tr> <tr> <th colspan="5">一次応力</th> <th colspan="5">一次応力</th> </tr> <tr> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>***-1</td><td>1</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>9</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>2</td><td>***-2</td><td>2</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>○</td><td>10</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>○</td></tr> <tr><td>3</td><td>***-3</td><td>3</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>11</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>4</td><td>***-4</td><td>4</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>12</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>5</td><td>***-5</td><td>5</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>13</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>6</td><td>***-6</td><td>6</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>14</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>7</td><td>***-7</td><td>7</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>15</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>8</td><td>***-8</td><td>8</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>16</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：設計・建設規格 PPC-3520(1)に基づき計算した一次応力を示す。 *2：設計・建設規格 PPC-3520(2)に基づき計算した一次応力を示す。</p> <p>代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス2範囲）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">配管 モデル</th> <th colspan="5">供用状態（A, B）*3</th> <th colspan="5">供用状態（A, B）*4</th> </tr> <tr> <th colspan="5">一次+二次応力</th> <th colspan="5">一次+二次応力</th> </tr> <tr> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> <th>評価点</th> <th>計算応力 [MPa]</th> <th>許容応力 [MPa]</th> <th>裕度</th> <th>代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>***-1</td><td>1</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>9</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>2</td><td>***-2</td><td>2</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>○</td><td>10</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>○</td></tr> <tr><td>3</td><td>***-3</td><td>3</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>11</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>4</td><td>***-4</td><td>4</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>12</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>5</td><td>***-5</td><td>5</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>13</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>6</td><td>***-6</td><td>6</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>14</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>7</td><td>***-7</td><td>7</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>15</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> <tr><td>8</td><td>***-8</td><td>8</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td><td>16</td><td>**</td><td>***</td><td>***</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>注記 *3：設計・建設規格 PPC-3530(1)aに基づき計算した一次+二次応力を示す。 *4：設計・建設規格 PPC-3530(1)bに基づき計算した一次+二次応力を示す。</p>	No	配管 モデル	運転状態（I, II）*3					運転状態（I, II）*4					一次+二次応力					一次+二次応力					評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—	2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○	3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—	4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—	5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—	6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—	7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—	8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—	No	配管 モデル	供用状態（A, B）*1					供用状態（A, B）*2					一次応力					一次応力					評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—	2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○	3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—	4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—	5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—	6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—	7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—	8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—	No	配管 モデル	供用状態（A, B）*3					供用状態（A, B）*4					一次+二次応力					一次+二次応力					評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—	2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○	3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—	4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—	5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—	6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—	7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—	8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—	<p>・施設時の適用規格の差異（女川2号機では告示第501号を適用するため、告示条文に基づくフォーマット例を記載する。）</p> <p>・表現の相違</p>
No	配管 モデル	運転状態（I, II）*3					運転状態（I, II）*4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		一次+二次応力					一次+二次応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No	配管 モデル	供用状態（A, B）*1					供用状態（A, B）*2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		一次応力					一次応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No	配管 モデル	供用状態（A, B）*3					供用状態（A, B）*4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		一次+二次応力					一次+二次応力																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	***-1	1	**	***	***	—	9	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	***-2	2	**	***	***	○	10	**	***	***	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	***-3	3	**	***	***	—	11	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	***-4	4	**	***	***	—	12	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	***-5	5	**	***	***	—	13	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	***-6	6	**	***	***	—	14	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	***-7	7	**	***	***	—	15	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	***-8	8	**	***	***	—	16	**	***	***	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								